

Veszélyes folyadék tárolótartály üzembe vételi engedélyezése

Alkalmazandó jogszabályok:

- 2016. évi CL törvény [az általános közigazgatási rendtartásról] (a továbbiakban: Ákr.)
- 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet [a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről] (a továbbiakban NGMr.)
- 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet [a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről] (a továbbiakban: Kormr.)
- 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet [a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról] (a továbbiakban: Díjr.)
- 54/2014. (XII.5.) BM rendelet [az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról] (a továbbiakban: OTSZ)
- 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet [az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről] (a továbbiakban: ITM r.)

A javítás utáni üzembevételi jóváhagyási eljárást a javítást követően, az ismételt üzembe vétel előtt kell lefolytatni.

A üzembevételi jóváhagyási eljárás lefolytatására az ingatlan (a veszélyes folyadék tárolótartály telepítési helye) fekvése szerint illetékes kormányhivatal jogosult.

Az eljárás ügyintézési ideje 60 nap, kivéve a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházást. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás ügyintézési idejéről a vonatkozó jogszabály rendelkezik.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

- az eljárás felfüggesztésének, szüneteltetésének és
- az ügyfél mulasztásának, vagy késedelmének időtartama. (Ákr. 50. § (5) bekezdés)

Üzembe helyezési eljárás

Az üzembevételi jóváhagyási eljárás megindítása és lefolytatása:

Az üzembevételi jóváhagyási eljárás kérelemre indul. Az üzembevételi jóváhagyásnál a Hatóság a Kormr. 10. §-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészített dokumentációt fogadja elektronikus úton.

A kérelmet elektronikus formában a *magyarorszag.hu* web oldalon, az <EPAPÍR szolgáltatás> kiválasztásával lehet elindítani. Itt a következőket kell kiválasztani:

- Témacsoport azonosító : Kormányhivatali Ügyek
- Ügytípus neve : Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok
- Címzett : Fejér Vármegyei Kormányhivatal

A feltöltött dokumentumok maximális mérete 25-25 Mbyte lehet. Feltöltés előtt a dokumentumokat tömöríteni lehet és hitelesíteni kell!

A kérelmet az Üzemeltető, vagy az Üzemeltető képviselőjében eljáró meghatalmazott nyújthatja be. Ez utóbbi esetben a képviselőt jogosultságot (meghatalmazás) igazolni kell!

A kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a Díjr. alapján kiszámolja az eljárás díját és megküldi a számlát, valamint ha a kérelem hiányos, akkor hiánypótlásra szólít fel.

A kérelemhez mellékelt dokumentációnak – a javítás jellegétől függően – tartalmaznia kell:

1. A műszaki terv tartalmazza:
 - a) a tárolótartály, tároló létesítmény általános műszaki leírását,
 - b) a tárolótartály, tároló létesítmény technológiai berendezéseinek részletes leírását és tervrajzait,
 - c) a közlekedési, táv- és hírközlési, közmű- és villamosenergia-hálózatot, valamint azok kapcsolatainak terveit,
 - d) a biztonsági, egészségvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi követelmények teljesítésének ismertetését.
2. A tárolótartály, tároló létesítmény általános műszaki leírásának tartalmaznia kell a tárolótartály, tároló létesítmény főbb adatait, rendeltetését, a technológiai rendszer főbb, meghatározó berendezéseit, a technológiai folyamat leírását, műszerezettségét, a várható veszélyek és a létesítményen belül elhelyezésre kerülő, nem technológiai célú berendezések ismertetését, továbbá a tárolótartályhoz kapcsolódó csővezetékek, technológiai rendszerek szilárdsági és tömörségi nyomáspróbájának elvégzéséhez szükséges nyomáspróba tervet.
3. A rajzdokumentáció tartalmazza a technológiai berendezések terveit és tervrajzait, valamint a közlekedési, táv- és hírközlési, közmű- és energiahálózat kapcsolatainak terveit olyan részletességgel és méretarányban, hogy azok alapján elrendezésük, működésük egyértelműen meghatározható legyen.
4. Az üzembevételi jóváhagyás iránti kérelemhez csatolandó a tartályvizsgáló vizsgálati jelentése, valamint a kivitelezési dokumentáció, ez utóbbinak részeként:
 - a) a kivitelező vagy kivitelezők nyilatkozata arról, hogy a munkát a javítás elvégzését meghatározó műszaki dokumentációban foglaltaknak megfelelően végezték el,
 - b) a tervező által előírt vizsgálat bizonylata,
 - c) szilárdsági nyomáspróba, tömörségi nyomáspróba jegyzőkönyv,
 - d) esetlegesen további, az eredeti állapot helyreállítását igazoló jegyzőkönyvek, bizonylatok.

A Hatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja:

- hogy a tárolótartály, tároló-létesítmény a létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően valósult-e meg (helyszíni szemle során),
- hogy a tárolótartály, tároló-létesítmény a létesítési engedélyben megjelölt rendeltetésnek megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e (helyszíni szemle során),
- a javítással érintett technológiai szerelvények, tartozékok bizonylatait (előzetesen a benyújtott dokumentáció alapján),
- érintettség esetén a vonatkozó villamos biztonságtechnikai előírások teljesülésének igazolását (előzetesen a benyújtott dokumentáció alapján),
- hogy a javítást olyan gazdálkodó szervezet végezte-e, amely a tevékenység végzésének időpontjában e tevékenység végzésére a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése szerinti jogosultsággal rendelkezett (előzetesen a benyújtott dokumentáció alapján),
- hogy az ömlesztőhegesztéssel járó javítást olyan gazdálkodó szervezet végezte-e, amely az ömlesztőhegesztési tevékenység végzésének időpontjában e tevékenység végzésére a 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet 3. §-a szerinti jogosultsággal rendelkezett (előzetesen a benyújtott dokumentáció alapján).

Az üzembevételi jóváhagyás megadásának feltétele a korábbi üzembehelyezési engedély érvényessége.

A kormányhivatal a benyújtott dokumentumok, valamint a sikeres eredményű helyszíni szemle alapján határozatban adja meg az üzembevételi jóváhagyást.

Az üzemeltető a javítással és az üzembevételi jóváhagyással kapcsolatban keletkezett dokumentációt a tárolótartály egész élettartama alatt megőrzi.

Eljárás szünetelése:

Az eljárás szünetelését az ügyfél, több ügyfél esetében az eljárásban érintett ügyfelek együttesen kérhetik. A szünetelés maximum hat hónap lehet. Ha az eljárás folytatását az ügyfél nem kéri, akkor hat hónap szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik.