



FELSŐ-TISZA-VIDÉKI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
NYÍREGYHÁZA

IGAZGATÓ

Dátum:
2025.12.17.

Tárgy: VIZEK Keretrendszer 2025/18545/1 - vagyongazdálkodási hozzájárulás és VOR nyilatkozat a 41133 jelű Nagyhódos országhatárhoz vezető út 1+900 - 1+1050 km szelvényei közötti szakaszon létesülő ideiglenes határátkelőhely víztelenítésének vízjogi létesítési engedélyezéséhez

Ügyiratszám:
I-004854-003/2025

Előadó:
Szentirmai Krisztián
Tamás-Nagy Réka
Petruska Zoltán
☎ 17090

Csentesné Rosenheim Ágota asszony
tervező

Flavus Mérnökiroda Kft.

Írányítás:
-

Budapest
Nagy Jenő utca 12.
1126

Melléklet:
1 db

Tisztelt Tervező Asszony!

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a Magyar Állam tulajdonában lévő felszíni és felszín alatti vizek vagyongazdálkodója, a Csentesné Rosenheim Ágota által – Igazgatóságunkhoz 2025. november 18-án benyújtott 2025/18545/1 VIZEK azonosító számú kérelme alapján az – Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024. Budapest, Fényes Elek utca 7-13., VÜJ: 9801587949) részére

vagyongazdálkodási hozzájárulást és VOR nyilatkozatot ad

a 41133 jelű Nagyhódos országhatárhoz vezető út 1+900 - 1+1050 km szelvényei közötti szakaszon létesülő ideiglenes határátkelőhely víztelenítésének vízjogi létesítési engedélyezéséhez, egyidejűleg visszavonja az I-004854-002/2025 ügyiratszámon kiadott vagyongazdálkodási hozzájárulást.

1. Érintett területek

Tervezett ideiglenes határátkelőhely és befogadó árok: Nagyhódos 063 hrsz.

2. Műszaki adatok

2.1. Műszaki tartalom ismertetése

A benyújtott 2021-003-37 tervszámú tervdokumentáció alapján Nagyhódos településen kialakítandó határátkelőhely csapadékvíz-elvezetését kívánják megoldani. A határátkelőhelyet a 41133. számú Nagyhódos országhatárhoz vezető országos közúthoz 1+900-1+1050 km szelvényei között tervezik kialakítani. A leendő határátkelő a határmetszési pontban Ukrajna felé, illetve a másik oldalon Magyarország felé 2x1 forgalmi sávon csatlakozik, max. 240 db jármű/napi forgalommal.

A tervezett határátkelőhely területén a 41133 j. út 5,5 m széles burkolata kiszélesítésre kerül 7,0 m szélességre. A tervezett szélesítést a meglévő úttengelyhez képest változó szélességben terveztük be, igazodva a telekhatárok adta korlátokhoz, hogy a tervezett létesítmény ne vegyen igénybe idegen területet.

Az 41133 j. út 1+887,00-1+905,10 km szelvények között a jobb oldalon kialakításra kerül egy 5+1 férőhelyes merőleges parkoló, mely teljes pályaszerkezettel épül és kiemelet szegéllyel, valamint az út felőli oldalán süllyesztett szegéllyel határolt.

A tervezett határátkelőhely 1+923,65-1+971,20 km szelvények között a jobb oldalon a szaniter, szolgálati és iroda konténerek elhelyezésére egy 8,0 m széles kiemelt szegéllyel határolt térkőburkolatú sziget lett tervezve, melynek jobb oldalán 6 db párhuzamos szolgálati parkoló kapott helyet.

A meglévő út tető szelvényes, a rá hulló csapadékvíz lefelszerűen folyik le róla a padkán keresztül a meglévő földmedrű árokba, melyek az út két oldalán találhatóak. Szelvényezés szerinti jobb oldalon a tervezési terület közepén egy kavics szórásos terület található, ahol konténer épületek állnak. Ezen terület alatt egy Ø40 beton átereszen van átvezetve mintegy 70,6 m hosszon a jobb oldali árok között az esővíz.

A meglévő útburkolat szélesítését terveznek, melynek következtében a meglévő árok egy része befedésre kerül, a telekhatáron belül nem lehetséges új árkot kialakítani. Ezért kiemelt szegélyt terveznek az út mindkét szélére, mely elvezeti a csapadékvizet a tervezett víznyelőaknákhöz.

A meglévő átereszt és a befedésre kerülő árokszaksaszt kiváltanak egy NA 60 beton csatornával. A meglévő közúti árokban kerítésen belül egy TB 120/176/68 mederelemből kialakított 6 m hosszú hordalékfogó műtárgyat terveznek elhelyezni, mely előtt és után 2-2 m árokszaksaszt 60/40/10 mederlappal burkolnak. A hordalékfogón átfolyt vízmennyiség a tervezett NA 60 beton csatornába folyik, mely a meglévő közút burkolata mellé kerül elhelyezésre a töréspontokba előregyártott aknákat terveznek be, összesen 4 helyen.

A tervezett burkolat szélesítés után, ahol a meglévő földmedrű árok telekhatáron belül elfér visszakötik a csatornát az árokba, amit 5 m hosszon 60/40/10 mederlappal burkolnak. A meglévő földárok meder rendezése 30 m hosszan szükséges, addigra érik el a minimális lejtéssel a meglévő árok fenékszintjét, hogy ne legyen ellenesésben. Tehát a tervezett vízelvezetés befogadója a meglévő közúti árok, a rendezett földmedrű árokszaksasztól ~ 21,5 m-re található a meglévő, megmaradó árok becsatlakozása az Felső-Öreg-Túrba. Ezen szakasz marad az eredeti kialakítással, vagyis az Felső-Öreg-Túr (Nagyhódos 071 hrsz-ú) ingatlanán nem terveznek vízelvezetési beavatkozást.

A tervezett csatornába kötjük a tervezett víznyelőaknákkal összegyűjtött esővizet D 315 KG PVC bekötőcsatornán keresztül 10 ‰ lejtéssel. A lefolyó esővizet gyűjtő víznyelőaknába kétfázisú olajleválasztó berendezést terveznek elhelyezni, az esetlegesen szennyezett csapadékvíz megsűrűsítésére a meglévő árokba való bekötés előtt.

A kezelő kérésére az utolsó akna elfolyó csövére betervezték egy zsilipet, mely alaphelyzetben nyitott állapotban lesz, de havária esetén le lehet zárni, hogy az esetleges szennyeződés ne jusson az árokba, majd az Felső-Öreg-Túr vízfolyásba.

A Nagyhódos 063 hrsz-ú ingatlan burkolt felületeiről összegyűlekező csapadékvizek befogadója a Felső-Öreg-Túr 4+455 km szelvénye, Nagyhódos 071 hrsz.

A mellékelt kérelem szerint a várható csapadékvíz mennyisége 41 l/s.

Az érintett csatorna engedélyezett adatai a tervezett csapadékvíz bevezetés szelvényében:

Csatorna neve:	Felső-Öreg-Túr
Szelvénytáv: (km)	4+455
Engedélyezett küszöbszint: (mBf)	117,12
Mértékadó vízszint: (mBf)	117,80
Fenékszélesség: (m)	2,0
Fenékesés: (‰)	0,19
Rézsűhajlás:	1:2
Parti sáv szélessége: (m)	6-6
Mértékadó vízhozam (m ³ /s)	0,6
Érintett szomszédos FETIVIZIG ingatlan: (művelési ág) /Tulajdoni jog gyakorló/	Nagyhódos 071 hrsz (Túr-folyó, MNV)

Tárgyi nyilatkozathoz kapcsolódó VOR azonosító:

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. § (4) f) bekezdése szerint kiadott VOR azonosító:

VOR	Objektum név	Objektum típus
AWZ152	Nagyhódos ideiglenes határátkelőhely csapadékvíz elvezetés Felső-Öreg-Túr 4+455 km	Saját célú csapadékvíz elhelyezés

2.2. Vízyűjtő-gazdálkodás

A Kormány 2022. április 28-án, az 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozatban elfogadta Magyarország 2021. évi, felülvizsgált Vízyűjtő-gazdálkodási Tervét (VGT3).

Az érintett földrészletek a 2-2 Szamos-Kraszna Tervezési Alegységhez tartoznak. A tervezett csapadékvíz bevezetés a Felső-Öreg-Túr 4+455 km szelvényben tervezett, az Alsó-Öreg-Túr AEP266 víztestet érinti, mely időszakos vízfolyás.

A tárgyi ügyben érintett felszíni vízfolyás víztest állapota és a környezeti célkitűzések elérésének ütemezése.

Víztest kódja	Víztest neve	Víztest kategóriája	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve mentességekkel	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve mentességekkel
AEP266	Alsó-Öreg-Túr	erősen módosított	mérsékelt	Jó potenciál elérendő	2027 után	nem jó	Jó állapot elérendő/ Kevésbé szigorú célkitűzés	2027 után

A létesítménnyel érintett felszín alatti víztest állapota és a környezeti célkitűzések elérésének ütemezése.

Víztest kódja	Víztest jele	Víztest neve	FAV mennyiségi állapota			FAV kémiai állapota		
			Minősítés	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése mentességgel	Minősítés	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése
AIQ649	sp.2.1.2	Szatmárisík	gyenge (süllyedés, FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027 után	jó	Jó állapot fenntartandó	folyamatosan
AIQ648	p.2.1.2	Szatmárisík (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó	2027 után	jó	Jó állapot fenntartandó	folyamatosan

A nem megfelelések okai: Az Alsó-Öreg-Túr kémiai állapota a Kadmium és vegyületei; Fluorantén alapján kifogásolt.

Nagyhódos település a 27/2004 (XII. 25.) KvVM. Rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny besorolású.

A közvetlen befogadó 063 hrsz-ú árok és a befogadó vízfolyás időszakossága miatt a bevezetett csapadékvíz és szennyvíz felszín alatti vízbe történő elszívargása nem zárható ki, ezért érintett az sp. 2.1.2 Szatmári-sík sekély porózus felszín alatti víztest is.

Vízbázis érintettség: A tervezési terület vízbázist nem érint.

Védett területek

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2000/60/EK irányelv – a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteiről (Víz Keretirányelv) szóló irányelv szempontjából védettnek számít minden olyan terület, illetve felszín alatti tér, melyet a felszíni és/vagy a felszín alatti vizek védelme érdekében, vagy közvetlenül a víztől függő élőhelyek és fajok megőrzése céljából valamely jogszabály erre kijelöl. Ezek közé tartoznak: az ivóvízkivételek védőidomai, illetve védőterületei, a tápanyag-és nitrát-érzékeny területek, a természetes fürdőhelyek, a természeti értékei miatt védett területek és a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek.

A tervezett beruházás érinti a HUHN20054 Csaholc-Garbolc kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, egyben a HUHN 10001 Szatmár-Bereg jelentősen károsodott Natura 2000 területet, valamint az Országos Ökológiai Hálózat magterületét.

Az érintett földrészlet nitrát érzékenynek minősül.

3. Vonatkozó általános jogszabályi alapok

- Az állami vagyonról szóló **2007. évi CVI. törvény**;
- A nemzeti vagyonról szóló **2011. évi CXCVI. törvény**;
- A vízgazdálkodásról szóló **1995. évi LVII. törvény**;
- **72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet** a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról;
- **147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet** a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról;

Speciális jogszabályi előírások:

- **221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet** a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól;
- **220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet** a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól;
- **219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet** a felszín alatti vizek védelméről;
- **30/2008. (XII. 31.) KvVM rend.** a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról;
- **120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet** a vizek és közcélú vízellátási létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról;
- **28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet** a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól;
- **6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet** a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről;
- **83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet** a parti sáv szabadon hagyásáról;
- **123/1997 (VII. 18.) Kormányrendelet** a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről.

4. Betartandó előírások, kikötések, javaslatok

- A parkolókból és útfelületeken keletkező csapadékvizek szennyeződhetők csapadékvíznek minősülnek, ezért annak tisztításáról gondoskodni kell.
- Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, egyesített rendszerű szennyvízelvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos.
- **A tervezési terület út és parkolók területéről összegyűjtött szennyezett csapadékvíz tisztítására, amennyiben mederbe helyezhető olajleválasztó berendezés nem tervezhető be, víznyelőbe telepíthető olajleválasztó berendezést javasolunk beépíteni. Tekintettel arra, hogy a csapadékvíz nehézfémekkel szennyeződhet, javasoljuk, hogy kétfázisú (olaj és nehézfém szűrésére is alkalmas) olajleválasztó berendezés beépítését.**
- Az alkalmazott megoldással a 21.12 Elválasztott rendszerrel összegyűjtött csapadékvíz szűrése a befogadóba történő bevezetés előtt (szűrőmező, homokfogó, olajfogó) intézkedés megvalósulásához és egyben a főbefogadó vízfolyás víztest vízminőségének megóvásához járulnának hozzá. Kérjük a továbbiakban a tervezés során a csapadékvíz-gazdálkodást, valamint a területi vízvisszatartást figyelembe venni. Mind a csapadékvíz hasznosulása, mind pedig a hasznosítása nagyban hozzájárulna a lokális vízháztartási viszonyok javításához és a felszíni befogadó terhelését is csökkenti.
- Felhívjuk a figyelmet, hogy a befogadóba szennyeződhetők csapadékvíz akkor vezethető, illetve akkor szikkasztható el a területen, ha a bevezetést követően a vízminőségi paraméter értékek megfelelnek a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet által előírt és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben foglaltaknak. A tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- A felszíni és felszín alatti vizek és védett területek védelme érdekében, a vízvédelmi jogszabályi előírásokban foglaltakat be kell tartani. A felszíni befogadóba csak szennyezetlen csapadékvizet lehet bevezetni! Az ebből fakadó esetleges szennyezésekért az üzemeltető felel. A víztestekre megfogalmazott környezeti célkitűzések elérését a bevezetésekből származó szennyezőanyag terhelések nem veszélyeztethetik.
- A betervezett műtárgy tisztításáról a csapadékvíz rendszer üzemeltetőjének kell gondoskodni. A csapadékvíz elvezető rendszer és a hozzá kapcsolódó homok és olajfogó, valamint a torkolati műtárgy és a kapcsolódó burkolatok rendszeres tisztításáról és karbantartásáról gondoskodni kell.

Szennyezett csapadékvíz szikkasztását, felszíni befogadóba történő bevezetését a Vízügyi Igazgatóság nem támogatja!

4.1. Vízvédelmi és Vízugyűjtő-gazdálkodási javaslatok

A víztestek állapotára hatást gyakorol a vízugyűjtőn folyó valamennyi tevékenység, mely felszíni vagy felszín alatti vizeket érint közvetlenül, vagy közvetetten.

Az érintett felszíni víztest mérsékelt ökológiai és nem jó kémiai állapotának javítása érdekében az alábbi intézkedésekre hívjuk fel a figyelmet:

21.12 Elválasztott rendszerrel összegyűjtött csapadékvíz szűrése a befogadóba történő bevezetés előtt

21.6 Utak, vasutak vízelvezető rendszeréből származó terhelés csökkentése (külterületen)

Az utakról, vasutak melletti területekről származó szennyezések csökkentése a megfelelő műszaki védelemmel és csapadékvíz-elvezető rendszer kialakításával.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében, a vízvédelmi jogszabályi előírásokban foglaltakat be kell tartani mind az ideiglenes határátkelőhely üzemeltetése, mind pedig a csapadékvíz felszíni befogadóba vezetése esetén. A felszíni befogadóba csak szennyeztetlen csapadékvizet lehet bevezetni, mely magába foglalja az ideiglenes határátkelőhely fenntartásából származó szennyezések kizárását is. Az ebből fakadó esetleges szennyezésekért az üzemeltető felel.

Vízrendezési kikötések:

- **Szabadon kell hagyni a Magyar Állam tulajdonában és a FETIVIZIG kezelésében lévő területet.** Ha az állami tulajdonban lévő partmenti terület szélessége kevesebb, mint 6,0 m, a **kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók és holtágak mentén** a 83/2014. (III.14.) Kormányrendelet 2. § (3) b) bekezdésében meghatározott, **vízfolyás partéleitől számított 6,0 – 6,0 m széles parti sávot szabadon kell hagyni**, egyéb vízfolyások mentén a 2. § (3) c) bekezdésében meghatározott, a csatorna partéleitől számított 3,0 – 3,0 m széles parti sávot szabadon kell hagyni. A 2.§. (6) bekezdése szerint a parti sávot is magába foglaló parti ingatlan a szakfeladatok közérdekű ellátására figyelemmel használható, hasznosítható.
- A parti sáv jogellenes használata, hasznosítása, különösen a meder és a part állagát, illetve a mederfenntartási munkák elvégzését jogellenesen akadályozó tevékenység vagy állapot esetén az ingatlan használója köteles a jogellenes állapotot megszüntetni és a jogszabálynak megfelelő állapotot helyreállítani, amelyre a fenntartó határidő kitűzésével az ingatlan használóját felszólíthatja.
- Az adatszolgáltatás és a vagyonkezelői hozzájárulás a beruházással érintett Állami tulajdonú, FETIVIZIG vagyonkezelésében lévő ingatlan vonatkozásában vezetékJog, valamint szolgalmi- és (közérdekű) használati jog alapítására, annak földhivatali bejegyzésére nem jogosít.
- Tájékoztatom, hogy Igazgatóságunk **Igazgatási és Jogi Osztályától**, a www.fetivizig.hu honlapról („Letöltések” – „Nyomtatványok” – „Nyomtatványok tulajdonosi hozzájáruláshoz” alcím alatt) letöltött, megfelelő formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával az ingatlanokra vezetékJog, valamint szolgalmi- és (közérdekű) használati jog alapításához, földhivatali bejegyzéséhez **tulajdonosi hozzájárulás kérhető**.
- Amennyiben a beruházás a FETIVIZIG vagyonkezelésében lévő erdőt érint, akkor a kivitelezés megkezdését megelőzően be kell szerezni az erdészeti hatóság erdőterület igénybevételeire vonatkozó engedélyét is a 2009. évi XXXVII tv. 77.§-85.§. foglaltaknak megfelelően.
- Engedélyes tűrni köteles a csatornákon végzendő kotrás, egyéb fenntartási munkák végzését.

A csapadékvíz elvezető rendszer és a hozzá kapcsolódó műtárgyak és a kapcsolódó burkolatok rendszeres tisztításáról és karbantartásáról az engedélyesnek (üzemeltetőnek) kell gondoskodni. A bevezetés környezetében gondoskodni kell a felgyülemelő uszadék, hulladék eltávolításáról és/vagy továbbengedéséről, mivel ezen elemek vízfolyási akadályt képeznek, ami csökkenti a belvizek biztonságos levezethetőségét.

Vízrendezési kivitelezési előírások:

- A kivitelezési munkát a kivitelező csak a FETIVIZIG **Szatmári Szakasz mérnökségén** (4700 Mátészalka, Nagykárolyi u. 3.) megrendelt felügyelete mellett végezheti. A munkavégzés tervezett időpontját legalább **nyolc nappal korábban**, a FETIVIZIG **Szatmári Szakasz mérnökségének** (4400 Nyíregyháza Móricz Zs. u. 48., tel.:44/500-800, Magyar István, tel.: 44/500-810) be kell jelenteni.

- Az építési munkák megkezdését és befejezését is be kell jelenteni a FETIVIZIG **Szatmári Szakaszmérnökségén** (4700 Mátészalka, Nagykárolyi u. 3.), tel.:44/500-800, Magyar István, tel.: 44/500-810). Az átadás-átvételi eljárásokra a FETIVIZIG képviselőjét meg kell hívni.
- A csatornába esetlegesen beépített ideiglenes elzárásokat, behulló földet, építési törmeléket maradéktalanul el kell távolítani.
- A csatorna medrében, valamint a parti sávokban megnyitott munkaárkokba a földet rétegesen tömörítve kell visszatölteni. A visszatöltött földet Try 85 %- ra kell tömöríteni, a helyreállítás után a földfelületeket – beleértve a parti sávokat is – rendezni, füvesíteni kell. A kivitelezés ideje alatt a mederben érkező vizek károkozás nélküli lefolyását biztosítani kell.
- A kivitelezés ideje alatt a vízfolyás fenntartási munkáinak végezhetőségét a kivitelezőnek biztosítani kell.
- A kivitelezési munkák során, illetve annak következtében valamint az üzemeltetői hozzájárulásban foglaltaktól eltérő kivitelezés következtében kialakult mederkárosodások helyreállításáért a vízügyi igazgatóság nem tartozik felelősséggel, annak elvégzése az engedélyes/kivitelező feladata.
- Víz és vízellátási távvezeték más nyomvonalas létesítménnyel való keresztezésének helyét meg kell jelölni, ha az egyéb módon nem látható.
- A munkák befejezése után a környezetet (rézsű, előtér, burkolt korona) az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani.
- Amennyiben a munkaterületen az építés során víz vagy talajszennyezés történik, az engedélyes köteles a vízügyi igazgatóságot is azonnal értesíteni (mugyelet@fetivizig.hu, tel.:42/502-203).
- Az elkészült létesítményről megvalósulási tervet kell készíteni és két példányban nyomtatott, valamint egy példányban elektronikus formában a műszaki átadás-átvétel előtt hét nappal a vagyonkezelő vagyis a FETIVIZIG (4400 Nyíregyháza Széchenyi u. 19.) rendelkezésére kell bocsátani. A megvalósulási tervhez lehetőség szerint csatolni kell a geodéziai bemérés eredményeit táblázatos formában a bemért pontok x,y,z EOVS koordinátáinak feltüntetésével, valamint az AUTOCAD szoftverrel feldolgozott*. dwg formátumú felmérési helyszínrajzot és a tömörségi jegyzőkönyvet is.

5. Jelen vagyonkezelői hozzájárulás a vízjogi létesítési engedély hatályával megegyező ideig érvényes.

6. Vagyonkezelő jelen hozzájárulását kizárólag a **Flavus Mérnökiroda Kft.** által benyújtott dokumentumokban foglaltak alapján, és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom mellett, a 41133 jelű Nagyhódos országhatárhoz vezető út 1+900 - 1+1050 km szelvényei közötti szakaszon ideiglenes határátkelőhely víztelenítésének vízjogi létesítési engedélyezéséhez adja meg.

A vagyonkezelői hozzájárulás önmagában munkavégzésre/üzemeltetésre nem jogosít, és nem mentesít az egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése, az azokban valamint a jogszabályokban foglaltak betartása alól!

Az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek sem most, sem később semmilyen jogcímen nem követelhetők a Magyar Államtól vagy a Felső- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságtól.

Tisztelettel:

Kató Sándor
igazgató

Vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a Magyar Állam tulajdonában lévő felszíni és felszín alatti vizek vagyonkezelője, a Csentesné Rosenheim Ágota által – Igazgatóságunkhoz 2025. november 18-án benyújtott 2025/18545/1 VIZEK azonosító számú kérelme alapján az – Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024. Budapest, Fényes Elek utca 7-13., VÜJ: 9801587949) részére, I-004854-002/2025 iktatási számmal, a lenti táblázatban felsorolt vízügyi objektumazonosítókkal (VOR)

vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot ad.

A vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. § (4) f) bekezdése szerint a 41133 jelű Nagyhódos országhatárhoz vezető út 1+900 - 1+1050 km szelvényei közötti szakaszon létesülő ideiglenes határátkelőhely víztelenítésének vízjogi létesítési engedélyezéséhez adja meg. A vízjogi engedélyezési eljárás kérelméhez csatolandó mellékletként szükséges beadni az illetékes Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc u. 12-14.) részére.

VOR	Objektum név	Objektum típus
AWZ152	Nagyhódos ideiglenes határátkelőhely csapadékvíz elvezetés Felső-Öreg-Túr 4+455 km	Saját célú csapadékvíz elhelyezés

A jövőben – a további ügyintézés során – a megadott vízügyi objektumazonosítóra szíveskedjen hivatkozni!