



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/01239-1/2024.

Ügyintéző: dr. Zinhóber Tímea

Payer Mónika

Telefon: +36 (76) 795-963

+36 (76) 795-875

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: Jánoshalma Város Önkormányzata, Jánoshalma, zajkibocsátási határérték megállapítása és intézkedési terv jóváhagyása, eljárást lezáró határozat

HATÁROZAT

I.

Jánoshalma Város Önkormányzata (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) által 2023. november 29. napján előterjesztett – 6440 Jánoshalma, Vállalkozók útja 15. szám (4565/14 hrsz.) alatti ingatlanon üzemeltetni kívánt hűtőházra vonatkozóan zajkibocsátási határérték megállapítása iránti – kérelmére indult hatósági eljárásban, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság), mint környezetvédelmi hatóság

a zajkibocsátási határértékeket az alábbiak szerint állapítja meg:

Üzemi zajforrás, amelyre a zajkibocsátási határérték vonatkozik:

megnevezése: hűtőház

telephely címe: 6440 Jánoshalma, Vállalkozók útja 15. (hrsz.: 4565/14)

KTJ szám: 103 122 541

A zajkibocsátási határértékek mértéke nappali és éjjeli időszakra, zajforrás közvetlen hatásterületén elhelyezkedő, zajtól védendő területek helyrajzi száma, védendő épületek címe, övezeti besorolása, Építményjegyzék szerinti besorolása:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása	Övezeti besorolás	A zajkibocsátási határérték (dB)	
					Nappal 06-22 óráig	Éjjel 22-06 óráig
1805	Bajai út	133	1110	Lf-1	50	40
1804	Bajai út	131	1110	Lf-1	50	40
1790/9	Szabadka u.	13	1110	Lf-1	50	40

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály
6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.
76/795-870, e-mail: környezetvedelem@bacs.gov.hu
KRID azonosító: 246192384

1790/10	Szabadka u.	11	1110	Lf-1	50	40
1790/11	Szabadka u.	9	1110	Lf-1	50	40
1790/12	Szabadka u.	7	1110	Lf-1	50	40
1790/13	Szabadka u.	5	1110	Lf-1	50	40
1790/14	Szabadka u.	3	1110	Lf-1	50	40
1790/15	Szabadka u.	1	1110	Lf-1	50	40
1802	Bajai út	129	1110	Lf-1	50	40
1801	Bajai út	127	1110	Lf-1	50	40
1800	Bajai út	125	1110	Lf-1	50	40
1799	Bajai út	123	1110	Lf-1	50	40

A zajkibocsátási határértékeknek a zajtól védendő épületeknél a védendő homlokzatok előtt 2 m-re, a padlószint felett 1,5 m magasan kell teljesülniük.

Előírások:

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 82. § (1) bekezdés szerint az engedélyekben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** bejelenteni.
2. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja és a 11. § (5a) bekezdése szerint az üzemi zajforrás üzemeltetője zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett **minden olyan változást**, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő **30 napon belül** a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben meghatározott tartalommal **köteles bejelenteni** a környezetvédelmi hatóságnak. A környezetvédelmi hatóság a jelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő zajkibocsátási határértéket tartalmazó határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.

A kérelmező a zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozóan az eljárás 112.500 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

II.

Jánoshalma Város Önkormányzata (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) által 2023. november 29. napján előterjesztett – 6440 Jánoshalma, Vállalkozók útja 15. szám (4565/14 hrsz.) alatti ingatlanon üzemeltetni kívánt hűtőházra vonatkozó – kérelmére indult hatósági eljárásban, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság), mint környezetvédelmi hatóság a benyújtott 2-680622/1347-10. azonosító számú **zajcsökkentési intézkedési tervet**

jóváhagyja,

és Jánoshalma Város Önkormányzatát az alábbi intézkedések végrehajtására és szabványos méréssel történő, - a mérésről készült jegyzőkönyv hatóságunkra történő benyújtásával - a határértékek teljesülésének igazolására kötelezi:

1. A tevékenységet zárt nyílászárók mellett lehet végezni.

2. Féltető szín (aggregát csoport) zajcsökkentése: a féltető színt teljes mértékben zárt kialakításúvá kell tenni. Az É-i és Ny-i irányban építendő falszerkezetnek minimum 20-25 dBA-s hangátlással kell rendelkeznie. Az épület belső felületére hangelnyelő anyagot kell helyezni. A hangelnyelő anyag testsűrűsége 45-60 kg/m³, vastagsága 100 mm legyen. Amennyiben a helyiségben rendszeresen dolgozók is tartózkodnak, úgy kasírozott hangelnyelő anyagot kell beépíteni. Az így kialakított szendvicspanel szerkezetet a szín „H” tartóra kell felszerelni, ügyelve a résmentes kialakításra a faláttörési pontoknál is.
3. Hőleadó egységek zajcsökkentése: a hőleadó egységeket K-i és É-i oldalról egy 2 m magas zajvédő fallal kell körbezárni. A K-i falszakasz a féltető szín É-i tájolású akusztikai lezáró falához kapcsolódjon.
4. Az intézkedések végrehajtásának határideje: 2024. május 31.
5. Az intézkedések zajcsökkentési hatékonyságát zajvizsgálattal ellenőrizni kell, a jegyzőkönyv beérkezésének határideje: 2024. június 30.

A kötelezettség teljesítésével kapcsolatban a környezetvédelmi hatóság tájékoztatja, hogy ha a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tesz eleget, az végrehajtható.

A végrehajtást - ha törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben helyi önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik - az állami adóhatóság foganatosítja.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet), valamint jelen határozat előírásainak megsértése esetén a környezetvédelmi hatóság zaj- és rezgésvédelmi bírságot szabhat ki.

*

Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették, vagy a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Jelen döntés a közzétételével véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél - kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással - a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet joghatályosan az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be. A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

Jánoshalma Város Önkormányzata (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) 2023. november 29. napján – 6440 Jánoshalma, Vállalkozók útja 15. szám (4565/14 hrsz.) alatti ingatlanon üzemeltetni kívánt hűtőházra vonatkozó – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján, területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Jánoshalma település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

Tekintettel arra, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn, hatóságunk az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a BK/KTF/09951-4/2023. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Az ügy előzményei:

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/03229-3/2023 ikt. számú nyilatkozatában előírásokkal hozzájárult a Jánoshalma Városi Önkormányzat Jánoshalma 4565/14 helyrajzi számú ingatlanon megépült agrárlogisztikai központ hűtőház és 63m³ tüzivíz tároló építmény 2023. május 31. napján véglegessé vált használatbavételi engedélyéhez.

Zaj- és rezgésvédelmi szakkérdésben az alábbi előírást tette a környezetvédelmi hatóság:

2. „A használatbavételi engedély megszerzését követő egy hónapon belül műszeres zajvizsgálatot kell végezni, és a zajvédelmi szempontú hatásterületet le kell határolni. Az elkészült szakértői véleményt, mérési jegyzőkönyvet hatóságunkra be kell nyújtani.”

Az Önkormányzat 2023. július 13. napján – 6440 Jánoshalma, Vállalkozók útja 15. szám (4565/14 hrsz.) alatti ingatlanon üzemeltetni kívánt hűtőházra vonatkozó – kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatóságnál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. Az ügyfél megküldte a REZONÁTOR Bt. által 2023. június 20. napján készített 1-68062/1347-7 azonosító számú zajvizsgálati jegyzőkönyvet is. A vizsgálati eredmények alapján megállapítható volt, hogy Jánoshalma 4565/14 helyrajzi számú ingatlanon megépült agrárlogisztikai központ hűtőház okozta üzemi zajterhelés nem teljesítette a vonatkozó ÉJJEI követelményeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket. A benyújtott zajvizsgálat elvégzéséről szóló jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóság nem fogata el, a BK/KTF/06623-8/2023. ikt. számú határozatban foglaltak szerint a kérelmet elutasította, és a hűtőház telephelyének

környezetében az éjjeli határérték túllépés miatt intézkedési terv benyújtására kötelezte Jánoshalma Városi Önkormányzatát.

A környezetvédelmi hatóság a zajcsökkentési intézkedési terv jóváhagyását és zajkibocsátási határérték megállapítását egy eljárás során bírálja el.

I.

Jánoshalma Városi Önkormányzat a telephelyen hűtőházat üzemeltet. A hűtőházon belül, a K-i részen lévő manipulációs térben a mérés időpontjában feldolgozás nem folyt, ott semmilyen gépsor még nem került telepítésre. Abban az esetben, ha itt nem kézi válogatás, hanem gépsor kerül beüzemelésre, úgy annak működtetése (de kézi válogatás esetén is) a hűtési viszonyok miatt, zárt nyílászárók mellett fog történni. A válogatás vagy/és gépsor üzemelése, csak a nappali időszakban fog megvalósulni. A manipulációs térhez kapcsolódik a folyosó, melyről a 6 db hűtőkamra megközelíthető. Szintén a manipulációs térből nyílik a belső gépészeti helyiség, az iroda, valamint az öltözők, vizesblokk, és az étkező. A hűtőkamrákhoz és a manipulációs térhez kapcsolódó hűtőaggregátorok (csoportaggregátorok) és hőleadó kondenzátorok a hűtőház ÉNy-i sarkánál kerültek telepítésre. A csoportaggregátorok egy féltetős szín alatt lettek elhelyezve, míg a hőleadó egységek a féltetős szín előtt, egységesen a szabadban üzemelnek. A manipulációs térhez 1 db Bitzer 4FE-35Y-40P típusú aggregátor és 1 db, 4 függőleges tengelyű axiális átömlésű ventilátorral kialakított Güntner GCHC RD 050.2/22-51- 4236298M típusú kondenzátor kapcsolódik. A 4 db hűtőkamra és a 2 db gyorshűtő hűtését egy-egy, három-három egységből álló Bitzer AZ-BK-3X4GE-30YE típusú aggregátor csoport, és a kapcsolódó, 1-1 db, 6 függőleges tengelyű axiális átömlésű ventilátorral kialakított Güntner GCHC RD 063.2/23-64- 4238094M típusú kondenzátor biztosítja. A telephelyen alkalmazzák az ULO, azaz az expediáló hűtést is, amikor 0 és 9 °C között történik a tárolás. Az ehhez kapcsolódó ULO technológia berendezései a zárt gépészeti térben találhatóak. A technológia lényege, hogy a hűtés ellenére a tárolt gyümölcs tovább ér, mert a kamrában van oxigén. Ezért a Fighter 500 nitrogéngenerátor az oxigént 21%-ról 1,5-2,5%-ra csökkenti, így az érés tovább lassul, de nem szűnik meg, azonban keletkezik CO₂, melyet a CO₂ adszorber (Intelligem FB300 V6 N2A TFA) nem engedi a kívánt érték fölé növekedni azt. A nitrogéngenerátor zajforrása a Kaeser ASK 28 csavarkompresszor és a ventilációs zaj, míg az elektro-pneumatikus szelepeket egy 6 barra állított Shamal SB28/50 CT2 tip. dugattyús kompresszor működteti. (A mérés idején az ULO technológia berendezései a zárt gépészeti térben nem üzemeltek).

A manipuláló térben a feldolgozás egy műszakban: 08.00 - 17.00-ig tart, a hűtőegységek 24 órában üzemelnek.

A telephely Jánoshalma DNy-i részén, belterületen, a Bajára vezető 5412-es közúttól (Bajai u.) D-re, a Vállalkozók útja 15. (hrsz.: 4565/14.) alatti, egykori laktanya területén található. Az ingatlan, és környezete a hatályos szabályozás alapján „Gip-2” - gazdasági ipari övezetei besorolású. A hűtőháztól É-i irányban a Bajai utca túloldalán mezőgazdasági területek húzódnak. ÉK-i irányban, a közút túloldalán a legközelebbi védendő épület „Lf-1” - *falusias lakóövezetben* található Bajai utca 113. sz., mely 160 m-re található a hűtőháztól. Szintén ÉK-i irányban, a Bajai utca D-i oldalán, 285 m-re a telephelytől, gazdasági területbe beékelődő „Lk-3” - *kertvárosias lakóövezetben* található egy emeletes sorházak (volt tiszti lakások), mint védendő. K-i és D-i irányban az ipari park található, Ny-i irányban mezőgazdasági területek húzódnak védendő nélkül.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) 10. § (4a) bekezdés bb) pontja szerint a zajforrás hatásterületén található zajtól védendő épületek a 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény (Építményjegyzék) szerinti besorolása egy lakásos épületek (1110).

Az üzemi zajforrás működési rendje:

Technológia elnevezése	Zajforrás jele	Zajforrás elnevezése	A zajforrás működési helye	Zajforrás működési ideje	
				nappal	éjjel
Zöldség, gyümölcs feldolgozás, tárolás, hűtés	1.	Kaeser ASK28 csavarkompresszor	Épületen belül	06.00-22.00 (240 perc)	22.00-06.00 (30 percben 10 perc)
	2.	Shamal SB28/50 CT2 dugattyús kompresszor	Épületen belül	06.00-22.00 (80 perc)	22.00-06.00 (30 percben 5 perc)
	3.	Intelligem FB300 V6 N2A TFA CO2 adszorber	Épületen belül	06.00-22.00 (8 óra / műszak)	22.00-06.00 (több mint 30 perc)
	4.	Fighter 500 nitrogén generátor	Épületen belül	06.00-22.00 (8 óra / műszak)	22.00-06.00 (több mint 30 perc)
	5.	1 db Bitzer 4FE-35Y-40P típusú aggregátor	Szabadban	06.00-22.00 (8 óra / műszak)	22.00-06.00 (több mint 30 perc)
	6.	1 db Güntner GCHC RD 050.2/22-51-4236298M tip. kondenzátor 4 db függőleges tengelyű léghűtési hőcserélő axiális ventilátorral	Szabadban	06.00-22.00 (8 óra / műszak)	22.00-06.00 (több mint 30 perc)
	7.	2 x 3 db Bitzer AZ-BK-3X4GE-30YE típusú aggregátor csoport	Szabadban	06.00-22.00 (8 óra / műszak)	22.00-06.00 (több mint 30 perc)
	8.	2 db Güntner GCHC RD 063.2/23-64-423 8094M tip. kondenzátor 2 x 6 db függőleges tengelyű léghűtési hőcserélő axiális ventilátorral	Szabadban	06.00-22.00 (8 óra / műszak)	22.00-06.00 (több mint 30 perc)

A zajkibocsátási határérték megállapítása során a környezetvédelmi hatóság figyelembe vette, hogy a zajforrás közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, így a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 1. pont alapján a telephely zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerinti zajterhelési határértékkel: $L_{KH} = L_{TH}$. A zajkibocsátási határérték a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete alapján került meghatározásra.

A telephelyen lévő zajforrások a zajszenpontú nappali és éjjeli időszakban működnek, ezért a zajkibocsátási határértékeket a zajszenpontú nappali és éjjeli időszakra írtuk elő.

A zajkibocsátási határérték kiadása a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § bekezdésén és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben 1. §. (1)-(3) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 17.1. pontja alapján határozta meg a környezetvédelmi hatóság.

A kérelmező a zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozóan az eljárás 112.500 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

II.

Jánoshalma Városi Önkormányzat (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) 6440 Jánoshalma, Vállalkozók útja 15. (hrsz.: 4565/14.) alatti ingatlanon hűtőházat létesített, melyre a Bács- Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály BK/ETDR/1807-18/2023. iktatószámú határozatában használatbavételi engedélyt adott. A határozat tartalmazta a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/03229-3/2023. iktatószámú szakkérdés nyilatkozatát, melyben zajvédelmi szempontból az alábbi előírások találhatók:

„A használatbavételi engedély megszerzését követő egy hónapon belül műszeres zajvizsgálatot kell végezni, és a zajvédelmi szempontú hatásterületet le kell határolni. Az elkészült szakértői véleményt, mérési jegyzőkönyvet hatóságunkra be kell nyújtani.”

Az Önkormányzat 2023. július 13. napján elektronikus úton megküldte a REZONÁTOR Bt. által 2023. június 20. napján végzett mérés alapján 2023. július 11. napján készített 1-68062/1347-7 azonosító számú zajmérési jegyzőkönyvet. A vizsgálati eredmények alapján megállapítható volt, hogy a két mérési pontként szolgáló zajtől védendő épület homlokzata előtt egy esetben a zajszempontú éjjeli időszakban (22-6 óra) 5 dB mértékű zajhatárérték túllépés jelentkezett a telephely zajforrásaiból. A jegyzőkönyv eredményei alapján zajcsökkentési intézkedési terv elkészítése vált szükségessé, amelyet az Önkormányzat 2023. november 09. napján benyújtott a környezetvédelmi hatósághoz. Az intézkedési tervet a REZONÁTOR Bt. készítette el, 2-680622/1347-10. azonosító számon.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerint:

„A területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört

a) az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén,

b) valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében,

c) a fokozottan zajos területekkel kapcsolatos eljárásokban.”

Szükséges zajcsökkentési intézkedések:

A tevékenységet zárt nyílászárók mellett kell végezni.

Féltetős szín (aggregát csoport) zajcsökkentése: a féltetős szint teljes mértékben zárt kialakításúvá kell tenni. Az É-i és Ny-i irányban építendő falszerkezetnek minimum 20-25 dBA-s hanggátlással kell rendelkeznie. Az épület belső felületére hangelnyelő anyagot kell helyezni. A hangelnyelő anyag testsűrűsége 45-60 kg/m³, vastagsága 100 mm legyen. Amennyiben a helyiségben rendszeresen dolgozók is tartózkodnak, úgy kasírozott hangelnyelő anyagot kell beépíteni. Az így

kialakított szendvicspanel szerkezetet a szín „H” tartóira kell felszerelni, ügyelve a résmentes kialakításra a falattörési pontoknál is.

Hőleadó egységek zajcsökkentése: a hőleadó egységeket K-i és É-i oldalról egy 2 m magas zajvédő fallal kell körbezárni. A K-i falszakasz a féltetés szín É-i tájolású akusztikai lezáró falához kapcsolódjon.

A benyújtott dokumentáció alapján, a fenti intézkedések végrehajtásával a kritikus ponton (Bajai u. 113.) a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt éjjeli időszakra (22:00-6:00) vonatkozó határérték alattira csökkenthető.

Továbbá a környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet az alábbiakra:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozik.

A Rendelet 18. § szerint: „Ha az üzemeltető az intézkedési tervet kijelölt határidőre nem vagy csak részben hajtja végre, illetve a zaj az intézkedések ellenére is túllépi az előírt határértéket ... a környezetvédelmi hatóság a tevékenységet:

1. 1-6 dB túllépés között korlátozza,
2. 7-10 dB túllépés között felfüggeszti,
3. 10 dB túllépés felett megtiltja.”

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság azt állapítja meg, hogy a szabadidős vagy üzemi zajforrás által okozott zaj a zajkibocsátási határértéket túllépi, akkor a zajforrás üzemeltetőjét intézkedési terv benyújtására kötelezi.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése értelmében: „Ha a környezetvédelmi hatóság az intézkedési tervet jóváhagyja, az üzemeltetőt határidő kitűzésével a benne szereplő intézkedések megvalósítására kötelezi.”

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17. § (3a) bekezdése szerint: „A (3) bekezdés szerinti kötelezésben az egyes intézkedések megvalósításának határidejét a környezetvédelmi hatóság az intézkedés hatósági engedélyezéséhez, adminisztratív előkészítéséhez és műszaki végrehajtásához szükséges idő figyelembevételével állapítja meg.”

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése szerint: „az üzemi és szabadidős zajforrásokra az (1) bekezdés szerinti kötelezés alapján benyújtott intézkedési tervet a környezetvédelmi hatóság abban az esetben hagyja jóvá, ha az üzemeltető bemutatja, hogy az általa tervezett intézkedések biztosítják a zajkibocsátás határértékre való csökkentését.”

A benyújtott kérelem megfelel a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint: „A környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítást végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.”

A környezetvédelmi hatóság a fent hivatkozott jogszabályhelyek s indokok alapján az előterjesztett zajcsökkentési intézkedési tervet jóváhagyta, valamint Jánoshalma Városi Önkormányzatát a benne szereplő intézkedések megvalósítására kötelezte, a rendelkező részben foglaltak szerint.

A meghatározott cselekmény végrehajtásának elmulasztása esetén irányadó jogkövetkezményeket az Ákr. 132. §, a 134. § (1) bekezdése, valamint a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 18. és 26. §-a szerint határoztuk meg.

Az intézkedési terv jóváhagyása iránti kérelem tárgyában igazgatási szolgáltatási díj vagy egyéb eljárási költség nem merült fel.

*

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdése 1. pontja alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába.

A 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés értelmében az igazgatási szünet 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig tartott.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdése, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdése határozza meg.

A környezetvédelmi hatóság jelen határozatot honlapján közzé teszi.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közzétették.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről *a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére*, valamint *az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára* figyelemmel adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon alapul.

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja* alapján állapítottam meg.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése és 17. §-a, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. Jánoshalma Város Önkormányzata (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.)
2. Hatósági nyilvántartás
3. Irattár

HKP