



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 30401/3273-8/2025.ált.

Tárgy: Nagyatád város vízellátásának
vízjogi üzemeltetési engedélye

Ügyintéző: Török-Németh Csaba

Telefon: 72/896-909

KÖZLEMÉNY

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság Nagyatád város vízellátásának vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a 30401/3273/2025.ált. számon folytatott eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2025. október 6.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy száma: 30401/3273/2025. ált.

Az ügy tárgya: Nagyatád város vízellátásának vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

(8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

1. A területi vízügyi hatósággént eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.; a továbbiakban: Üzemeltető) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok a 2. pontban ismertetett vízi létesítmények üzemeltetésére.

1.1. Általános adatok:

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHHVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

A megépült létesítmények helye:	Somogy Vármegye Nagyatád, Ötvöskónyi és Lábod közigazgatási területe	
A megépült létesítmények célja:	Nagyatád város (Kisvadár, Jánosmajor, Újkútpuszta településrészekkel), Ötvöskónyi község vízellátásának biztosítása	
Ellátott lakosok száma:	Nagyatád:	9618 fő
	Ötvöskónyi:	816 fő
	<u>Lábod:</u>	<u>1768 fő</u>
	összesen:	12202 fő

2. A vízellátási létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethető:

Az üzemeltetett vízellátási létesítmények műszaki paraméterei:

2.1. Víztermelés létesítmények:

2.1.1. 1/a számú fúrt kút:

- helye: Nagyatád, 364 hrsz.
- kataszteri száma: B-72
- építés éve: 1993
- helyének koordinátái: EOVS X = 100 536,36 m
EOVS Y = 520 089,50 m
- terepszint feletti magasság: zkútfej = 127,32 mBf
- mélysége: 220,0 m
- csövezés: 0,0 – -200,0 m Ø244/228 mm acél cső
164,6 – 220,0 m Ø160/144,6 mm KM-PVC
- szűrőzés: 204,6 – 215,0 m 0,75 mm résméretű réselt aquafilter
- nyugalmi vízszint (2018): -1,6 m
- üzemben kivehető legnagyobb vízmennyiség: 1000 l/p -14,5 leszívási szinten
- kútszivattyú: GRUNDFOS SP 46-6
Q= 760 l/p; H=65 m
- kút kiképzés: terepszint fölé kiemelt vasbeton lapon könnyűszerkezetű kútszekrény hőszigeteléssel, gázos kútra előírt szabványos szekrénnel
- kút védőterülete: közös vízmű védőterület 70x120x70x100 = 7700 m²
- metántartalom (2025): 0,42 l/m³ „A” fokozat

2.1.2. 5 számú fúrt kút:

- helye: Nagyatád, 07/18 hrsz.
- kataszteri száma: B-52
- építés éve: 1972
- helyének koordinátái: EOVS X = 100 710,32 m
EOVS Y = 520 605,20 m
- terepszint feletti magasság: zkútfej = 124,32 mBf

- mélysége: 260,0 m
- csövezés: 0,0 – -167,0 m Ø318/302 mm acél cső
150,0 – 260,0 m Ø133/124 mm acél cső
- szűrőzés: 190,0 – 202,0 m
231,0 – 251,0 m sárgaréz szítaszövet (szítaszám:40/50)
- nyugalmi vízszint (2018): -4,0 m
- üzemben kivehető
- legnagyobb vízmennyiség: 820 l/p -14,5 leszívási szinten
- kútszivattyú: GRUNDFOS SP 46-6 (fojtással üzemel)
Q= 600 l/p; H=60 m
- kút kiképzés: terepszint fölé kiemelt vasbeton lapon könnyűszerkezetű kútszekrény hőszigeteléssel, gázos kútra előírt szabványos szekrénnel
- kút védőterülete: közös vízmű védőterület 100x100 = 10 000 m²
- metántartalom (2025): 0,64 l/m³ „A” fokozat

2.1.3. 8 számú fűrt kút:

- helye: Nagyatád, 02/2 hrsz.
- kataszteri száma: K-61
- építés éve: 1979
- helyének koordinátái: EOVS X = 100 001,09 m
EOVS Y = 520 551,80 m
- terepszint feletti magasság: zkútfej = 123,93 mBf
- mélysége: 330,0 m
- csövezés: 0,0 – -24,0 m Ø368/352 mm acél cső
0,0 – 296,0 m Ø241/228 mm acél cső
284,0 – 330,0 m Ø7” acél
- szűrőzés: 298,0 – 303,0 m
311,5 – 318,5 m
320,0 – 323,0 m sárgaréz szítaszövet (szítaszám:40/50)
- nyugalmi vízszint (2018): -8,0 m
- üzemben kivehető
- legnagyobb vízmennyiség: 430 l/p –6,1 m leszívási szinten
- kútszivattyú: VOGEL 61 TL-12 HF
Q= 400 l/p; H=68 m
- kút kiképzés: terepszint fölé kiemelt vasbeton lapon könnyűszerkezetű kútszekrény hőszigeteléssel, gázos kútra előírt szabványos szekrénnel
- kút védőterülete: közös vízmű védőterület 50x100 = 5000 m²
- metántartalom (2025): 3,80 l/m³ „B” fokozat

2.1.4. 10/a számú fűrt kút:

- helye: Nagyatád, 02/2 hrsz.
- kataszteri száma: K-86
- építés éve: 2017

- helyének koordinátái: EOY X = 99 949,64 m
EOY Y = 520 550,23 m
- terepszint feletti magasság: zkušfej = 124,73 mBf
- mélysége: 80,6 m
- csövezés: 0,0 – 35,0 m Ø508/493,8 mm acél cső
0,0 – 80,6 m Ø330/302 mm PVC
- szűrőzés: 40,0 – 54,0 m
63,0 – 69,0 m sárgaréz szítaszövet (szítaszám:40/50)
- nyugalmi vízszint (2018): +2,68 m
- üzemben kivehető
- legnagyobb vízmennyiség: 1600 l/p -4 leszívási szinten
- kútszivattyú: VOREL 61 TL-12 HF (fojtással üzemel)
Q= 400 l/p; H=68 m
- kút kiképzés: terepszint fölé kiemelt vasbeton lapon könnyűszerkezetű
kútszekrény szabványos szekrénnel
- kút védőterülete: közös vízmű védőterület 50x100 = 5 000 m²
- metántartalom (2025): 1,88 l/m³ „B” fokozat

2.2. Monitoring kutak:

2.2.1. 2/a számú kút:

- helye: Nagyatád, 364 hrsz.
- kataszteri száma: B-51
- építés éve: 1972. (kompresszoros felújítás: 2000)
- helyének koordinátái: EOY X = 100 556,92 m
EOY Y = 520 083,50 m
- mélysége: 81,0 m
- csövezés: 0,0 – -28,5 m Ø318 mm acél cső
24,3 – 81,0 m Ø203 mm acél cső
- szűrőzés: 46,0 – 50,0 m
54,0 – 61,0 m
67,0 – 75,0 m
- nyugalmi vízszint (2018): +0,4 m
-

2.2.2. 3. számú kút:

- helye: Nagyatád, 055 hrsz.
- kataszteri száma: B-48
- építés éve: 1971.
- helyének koordinátái: EOY X = 101 192,44 m
EOY Y = 520 132,10 m
- terepszint feletti magasság: zkušfej = 130,469 mBf
- mélysége: 220,2 m
- csövezés: 0,0 – 177,0 m Ø241/228 mm acél cső

- 166,8 – 220,2 m Ø165/155 mm acél cső
 - szűrőzés: 180,3 – 185,0 m
193,0 – 196,0 m
209,7 – 213,0 m sárgaréz szítaszövet (szítaszám:40/50)
 - nyugalmi vízszint (2018): -1,0 m
- 2.2.3. 7/b. számú kút:
 - helye: Nagyatád, 07/18 hrsz.
 - kataszteri száma: K-75
 - építés éve: 2000.
 - helyének koordinátái: EOVS X = 100 783,00 m
EOVS Y = 520 551,00 m
 - mélysége: 85,0 m
 - csövezés: 0,0 – 39,0 m Ø276/264 mm acél cső
0,0 – 12,5 m Ø193/181 mm acél cső
0,0 – 24,0 m Ø165/155mm KM-PVC
24,0 – 85,0 m Ø140/125mm KM-PVC
 - szűrőzés: 41,0 – 57,0 m
64,0 – 77,0 m 0,5 mm-es réselt szűrőcső
 - nyugalmi vízszint (2018): +2,3 m
- 2.2.4. 9. számú kút:
 - helye: Nagyatád, 02/2 hrsz.
 - kataszteri száma: K-62
 - építés éve: 1980
 - helyének koordinátái: EOVS X = 99 979,76 m
EOVS Y = 520 553,07 m
 - mélysége: 123,93 m
 - csövezés: 0,0 – 24,1 m Ø368/352 mm acél cső
0,0 – 176,8 m Ø241/228 mm acél cső
166,8 – 220,0 Ø165/155 mm acél cső
 - szűrőzés: 189,0 – 209,0 m sárgaréz szítaszövet (szítaszám:10/80)
 - nyugalmi vízszint (2018): -1,2 m
- 2.2.5. Lábod 2. számú kút:
 - helye: Lábod, 279 hrsz.
 - kataszteri száma: K-13/a
 - építés éve: 1973. (kútátalakítás: 1991)
 - helyének koordinátái: EOVS X = 97 200,00 m
EOVS Y = 526 600,00 m
 - mélysége: 270,0 m
 - csövezés: 0,0 – 149,0 m Ø241mm acél cső
139,2 – 270,0 m Ø133mm acél cső

- szűrőzés: 188,0 – 205,0 m
208,0 – 241,0 m
236,5 – 239,0 m
252,0 – 260,5 m sárgaréz szítaszövet (szítaszám:40/50)
 - nyugalmi vízszint (2024): -15,4 m
- 2.3. Vízkezelés létesítményei:
- 2.3.1. Vas- és mangántalanító berendezés:
- típusa: FERMASICC 3500 iker
 - szűrőátmérő: 3500 mm
 - szűrőréteg magasság: 2000 mm
 - anyag: acél
 - szűrőközeg: 2-3 mm-es kvarchomok
 - kapacitás: $Q=6000 \text{ m}^3/\text{d}$
- 2.3.2. Légekompreszor:
- Öblítő-levegő kompreszor: 1 db
- típusa: DIGÉP VR 100/220-12 db
 - teljesítménye: $Q=600 \text{ m}^3/\text{h}$; $V=0-16 \text{ P}$
- Technológiai levegő kompreszor: 1 db
- típusa: Fini E.C.BK 119-500F-7.5TP
 - teljesítménye: $Q=500 \text{ m}^3/\text{h}$; $V=0-7,5 \text{ P}$
- 2.3.3. Fertőtlenítés:
- Szűrés előtt:
- vegyszeradagoló típusa: MILTON ROY LMI P773-152S
 - teljesítménye: $Q=2,8 \text{ l/h}$
 - adagolt vegyszer: NaOCl 90%-os
 - adagoló tartály: $V_h=120 \text{ l}$
- Szűrés után:
- vegyszeradagoló típusa: MILTON ROY GEP 163-368 S2
 - teljesítménye: $Q=1,5 \text{ l/h}$
 - adagolt vegyszer: NaOCl 90%-os
 - adagoló tartály: $V_h=120 \text{ l}$
- 2.3.4. Vasiszap üleptető medence:
- anyaga: vasbeton
 - hasznos térfogata: $V_h=2 \times 50 \text{ m}^3$
 - túlfolyó és ürítő vezeték: 22,8 fm HCSV 40/220 betoncső gumigyűrűs kivitelben
 - befogadó: 73. és 03. hrsz.ú árokon keresztül Babócsai-Rinya patak
- 2.4. Vízelosztás létesítményei:
- Ivóvíz hálózat:

Nagyatád város elosztóhálózat:

Névleges átmérő (mm)	Anyag	Hossz (fm)
80	ac	3 800
100	ac	18 500
100	KM-PVC	1 536,6
110	KPE	2191,3
125	ac	10 900
150	ac	3 900
200	ac	2935
200	KM-PVC	148
250	ac	2150
300	ac	210

Víztorony fő nyomóvezeték:

300	ac	1750
-----	----	------

Nagyatád-Kivadár ÖV (Szigetvár utcai NA100 ac vezetékről)

100	KM-PVC	2243
-----	--------	------

Kivadár városrész elosztó hálózat

100	KM-PVC	2140
-----	--------	------

Jánosmajor településrész elosztóhálózat

100	KPE	3578
-----	-----	------

Nagyatád-Újkútpuszta ÖV

110	KPE	2150
-----	-----	------

Nagyatád-Újkútpuszta elosztó hálózat

110	KPE	473
-----	-----	-----

Összesen: 56 678,8

Nagyatád-Ötvöskónyi ÖV

150	KM-PVC	4889,9
160	KPE	70,3

Ötvöskónyi település elosztóhálózat

80	KM-PVC	732
----	--------	-----

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

100	KM-PVC	4644
150	KM-PVC	330

Mindösszesen: 67345

2.5. Nyomástartó és fokozó berendezések:

2.5.1. Térszínti tározó a vízmű védterületen

- anyaga: vasbeton
- hasznos térfogat: $V_h = 500 \text{ m}^3$
- túlfolyószint: 130,30 mBf.
- ürítővíz befogadója: 73 hrsz.-ú árok

2.5.2. Víztorony: (Nagyatád)

- anyaga: vasbeton
- hasznos térfogat: $V_h = 1500 \text{ m}^3$
- túlfolyószint: 179,70 mBf
- töltővezeték: 170,85 mBf (NA 350 mm)
- fenékürítő: 170,05 mBf (NA 100 mm)
- túlfolyó- és ürítő vezeték befogadója: Jóléti-tó

3. Vízgazdálkodási és vízvédelmi rendelkezések, előírások:

4.1. Vízkészletjárulékmal kapcsolatos rendelkezések:

4.1.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

- Lekötött éves vízmennyiség: 1 022 000 m³/év
- Vízkészlet jellege: rétegvíz, II. osztály
- Vízhasználat jellege: közcélú
- Víz kivétel időszaka: folyamatos
- Víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám: 1,0

4.1.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

4.1.3. Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

4.1.4. Engedélyes köteles jelen határozat 3.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után vízkészletjárulékot fizetni és - az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni a Vízügyi Hatóság a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az

Vízügyi Hatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.

- 4.1.5. A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a <https://kormanyhivatalok.hu/medianezet/102618> honlapon érhetők el.

- 4.2. A vasiszap ülepítő medencéből elfolyó ülepített öblítővizek szennyezőanyag tartalma nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 1. „Időszakos vízfolyás befogadó” területi kategóriára előírt alábbi kibocsátási határértéket:

Szennyező anyag megnevezése	Határérték (mg/l)	Határérték jellege
Összes vas	10	területi
Összes mangán	2	területi
Összes lebegőanyag	50	területi

A kibocsátott tisztított szennyvíz minőségére előírt határértékeknek a mintavételi helyen kell teljesülni. A hatósági mintavétel helye: ülepítőt követő első tisztítóakna.

5. Szakkérdésben állásfoglalás

- 5.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban Természetvédelmi Hatóság) SO/KTHF/05828-2/2025. számon szakvéleményét megadta:

„**Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Eljáró Hatóság) megkeresésére a **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a Nagyatád város vízellátásának vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárására vonatkozó szakkérdésben a **hozzájáruló**

véleményemet

a benyújtott dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok és információk alapján, **feltételek előírása nélkül adom meg.**

Környezetvédelmi vizsgálat szempontjából a hatáskör hiányát állapítom meg.”

- 5.2. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (a továbbiakban Népegészségügyi Hatóság) SO/NEF/00379-2/2025 számon szakvéleményét megadta:

„A Nagyatád város közütemi ivóvízellátásának vízjogi üzemeltetési engedélyezése tárgyú ügyben a megadott webhelyről letöltött dokumentációk alapján a vízjogi üzemeltetési engedély módosítás kiadásának közegészségügyi akadálya nincs.”

6. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat az üzemeltetés során be kell tartani:

- 6.1. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) 009355-0002/2025 számú vagyonkezelői hozzájáruló és objektumazonosítói nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani.

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
 Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
 Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormanyhivatalok.hu
 ☎: +36 72 896 900 ✉: vizugy@baranya.gov.hu
 HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
 HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

Engedélyes köteles:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
 - b.) A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani. Az ellenőrzés során az Üzemeltető minden olyan iratot, okiratot rendelkezésre köteles bocsátani, melyekkel rendelkeznie kell, így különösen:
 - üzemeltetési engedély,
 - üzemeltetési szabályzat
 - c.) Az üzemeltetett létesítmény állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
 - d.) A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - az engedélyes személyében bekövetkező változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
 - e.) Az üzemeltető személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni.
 - f.) Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízlétesítményt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.
 - g.) A kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség-mérővel megállapítani. A vízmérőóra állását minden hónap első munkanapján le kell olvasni és a mérési naplóban dokumentálni. A vízmérő óra meghibásodását vagy cseréjét és a felszerelt vízmérő óra hitelesítés dátumát 8 napon belül be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak. A bejelentés elmulasztása a vízjogi engedélytől eltérő üzemeltetésnek minősül.
 - h.) Tudomásul venni, hogy a feltárt vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed.
7. A vízjogi üzemeltetési engedély **2030. szeptember 30.** napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárát előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben előírt mellékletek csatolásával kérhető.
 8. A Vízügyi Hatóság a vízlétesítményt a **II. felügyeleti kategóriába** sorolta.
 9. A határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzi.

10. A Vízügyi Hatóság a véglegessé válásra tekintet nélkül elrendeli jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
11. Jelen vízjogi üzemeltetési engedély nem mentesíti az engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
12. Az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 85 736,- Ft, melyet az Engedélyes megfizetett. Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésének nem tett eleget, az végrehajtható

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Vízügyi Hatósághoz (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.) kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Kérelmező ügyfél kérelmére elvi vízjogi engedély kiadására irányuló eljárás indult a Vízügyi Hatóság előtt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm.

rendelet) 4. mellékletben foglalt táblázata alapján megküldte az ügyben érintett hatóságnak. A társhatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötésekkel hozzájárultak az engedély kiadásához.

A Vízügyi Hatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. §-a szerint azt, hogy a tervbe vett vízgazdálkodási cél megvalósításának általános műszaki megoldási lehetőségei mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A vízilétesítmények műszaki terve elkészíthető.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Fischer András
főosztályvezető