



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BA/VVO/262-14/2026

Ügyintéző: Jung Péter

Telefon: 72/896-912

Tárgy: Somogydöröcske község

vízellátásának vízbázis

felülvizsgálata és vízjogi üzemeltetési
engedély módosítása

KÖZLEMÉNY

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság Somogydöröcske község vízellátásának vízbázis felülvizsgálata és vízjogi üzemeltetési engedély módosítása tárgyú eljárásban döntést hozott.

A Vízügyi Hatóság a BA/VVO/262/2026 számon folytatott eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszi.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2026. május 28.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy száma: BA/VVO/262/2026

Az ügy tárgya: Somogydöröcske község vízellátásának vízbázis felülvizsgálata és vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
(8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Vízügyi Hatóság az alábbi döntést hozta.

HATÁROZAT

I.

A területi vízügyi hatóságként eljáró **Baranya Vármegyei Kormányhivatal** Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a jogelődje által a **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., a továbbiakban: Üzemeltető) részére 35200/948-18/2016. ált. ügyirat- és S. X/24 vízikönyvi számon kiadott, majd 35200/1709-5/2021. ált. határozattal módosított vízjogi üzemeltetési engedélyt – egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett – kérelemre, az alábbiak szerint módosítja:

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; Web: kormányhivatalok.hu
Telefon: +36 72 896 900 E-mail: vizugy@baranya.gov.hu
HKP rövidnév: BAVKHVVO; KRID: 570401983
HKP KÉR azonosító: KHIV BRK TIVHF; KRID: 576058903

Az engedély 2.2. pontja a következővel kiegészül:

Víztest túlterhelésre
vonatkozó „t” szorzószám 1,0

Az engedély 2.3.2. pontjában a Légellátó egység törölve helyébe a következő lép:

Légellátó egység: pneomatikus szerelvények működtetéséhez és a visszaöblítéshez szükséges levegő biztosítása

– kompresszor: 1 db AIRKO REMUS

biológiai vízkezeléshez szükséges levegő biztosítása

– kompresszor: 1 db AEROMAX-S 510/300 + tartály

Az engedély 3. pontja törölve helyébe a következő lép:

3. Védelem alá helyezett vízbázis adatai:

3.1 Védelem alá helyezett vízkészlet adatai:

- a vízkészlet jellege: II. osztályú rétegvíz,
- vízadó réteg megnevezése: felső pannon korú, változó vastagságú homok, rétegek,
- a vízbázis védettsége: az 50 éves elérési idővel számolt hidrogeológiai védőidomnak nincs felszíni metszete, a kút védett felszín alatti vízkivételi műveknek minősül
- védelem alá helyezett víztermelés: hidrogeológiai „A” és „B” zóna „C” zóna

Somogydöröcske I. számú kút (K-2):	25 m³/nap	518,4 m³/nap
Somogydöröcske II. számú kút (K-3):		532,8 m³/nap

3.2 A vízműkút belső védőterülete:

A 20 napos elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínt. A kötelezően kialakítandó minimum 10 méter sugarú körnek megfelelő belső védőterület a kutaknál biztosított.

A belső védőterület által érintett ingatlan földkönyvi nyilvántartásból következő adatai:

Kútnév	Hrsz.	Kiterjedése (m ²)	Tulajdonos	Művelési ág
1. számú kút (K-2)	030/4	404	Somogydöröcske Község Önkormányzata	kivett vízmű és épület
2. számú kút (K-3)	030/5	452		kivett közforgalom elől elzárt magánút

A belső, külső védőidom és a hidrogeológiai védőidom „A” zóna térbeli kiterjedését, a védőidomok felszíni vetületének sarokponti koordinátáit az engedély alapját képező tervdokumentáció tartalmazza.

3.3 Hidrogeológiai védőövezet „B” zóna:

Az 50 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínt.

A hidrogeológiai „B” zóna védőidomát e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint kerül kijelölésre:

- 3.3.1. Vertikális kiterjedése: $Z_{\max} = -50,0$ mBf (felszíntől: ~190 m)
 $Z_{\min} = -130,0$ mBf (felszíntől: ~270 m)

- 3.3.2. Felszíni vetületének sarokponti koordinátái:

Sorszám	EOVY	EOVX	Sorszám	EOVY	EOVX
1	569738	139491	7	569903	139358
2	569936	139445	8	569709	139431
3	570148	139371	9	569704	139462
4	570152	139353	10	569710	139485
5	570131	139322			

- 3.4 Hidrogeológiai védőövezet „C” zóna:

A kutak maximálisan kitermelhető vízmennyisége alapján meghatározott 50 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínt.

A hidrogeológiai „C” zóna védőidomát e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint kerül kijelölésre:

- 3.4.1. Vertikális kiterjedése: $Z_{\max} = -50,0$ mBf (felszíntől: ~190 m)
 $Z_{\min} = -130,0$ mBf (felszíntől: ~270 m)

- 3.4.2. Felszíni vetületének sarokponti koordinátái:

Sorszám	EOVY	EOVX	Sorszám	EOVY	EOVX
1	569628	140282	6	569296	139148
2	570203	140207	7	569120	139390
3	570424	139705	8	569129	139778
4	570348	139424	9	569372	140159
5	569988	139042			

A belső, külső és a hidrogeológiai védőidomok felszíni vetületével érintett ingatlanok listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az engedély 4. pontja törölve helyébe a következő lép:

4. Az engedély **2031. június 30-ig** hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárat előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

Az engedély az 5.15. ponttal kiegészül:

- 5.15. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) 010018-0002/2026 számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.

Az engedély 6.8. pontja törölve, helyébe a következő lép:

- 6.8. Jelen határozattal kijelölésre kerülő védőövezeteket a települések rendezési tervébe át kell vezetni.

Felelős: Somogydöröcske Község Önkormányzata

Határidő: 2029. május 31.

Az engedély 6.9. pontja törölve, helyébe a következő lép:

- 6.9. A védelem alá helyezett vízbázis használatáról, az éves ellenőrzésekről, a vízvizsgálati eredményekről, a védőterülettel kapcsolatos intézkedésekről éves értékelő jelentést kell készíteni és megküldeni a Vízügyi Hatóságnak.

Felelős: Üzemeltető

Határidő: tárgyévet követő július 31.

Az engedély 6.10. pontja törölve, helyébe a következő lép:

- 6.10. Az üzemeltetési tapasztalatok alapján a jelen határozatot megalapozó dokumentációban foglaltak felülvizsgálatát 12 évenként el kell végezni, és szükség esetén javaslatot kell adni a kijelölt védőterület és védőidom módosítására.

Felelős: Üzemeltető

Határidő: 2038. május 31.

Az engedély 1. számú melléklete kicserélésre kerül.

III.

1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (továbbiakban: Népegészségügyi Főosztály) SO/NEF1/00039-2/2026 számú szakvéleménye:

„A Somogydöröcske vízellátásának vízbázis felülvizsgálata és vízjogi üzemeltetési engedély módosítása kapcsán a megjelölt webhelyről letöltött dokumentációt - a vízbázis felülvizsgálat vonatkozásában - közegészségügyi szempontból elfogadásra alkalmasnak tartom, a vízbázis felülvizsgálathoz kikötés nélkül hozzájárulok.”

2. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (továbbiakban: Népegészségügyi Osztály) SO-07/NEO/00092-2/2026 számú szakvéleménye:

„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (továbbiakban: Hatóság) – a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.) megkeresésére – A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok Tanácsház u. 7.) Somogydöröcske község ivóvízellátó rend-szerének (7284 Somogydöröcske Keleti utca hrsz.:030/4) vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbítására irányuló hatósági eljárás ügyében, az alábbi nyilatkozatot teszem:

A digitálisan elérhető dokumentáció alapján – a vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásánál elbírálására, továbbá, hogy az **ivóvízkivétel**, vízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás vagy fürdők vízellátási módjainak engedélyezésénél a vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállnak-e - szakkérdések tekintetében a vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbítása ügyében, a népegészségügyi hozzájárulást kikötés nélkül adtam meg.”

IV.

Az engedély fentiekkel nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 47.600,- Ft, mely összeg megfizetésre került.

A Vízügyi Hatóság a határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzi.

A Vízügyi Hatóság a véglegessé válásra tekintet nélkül jelen határozatot nyilvánosan közzéteszi, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Jelen döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – közigazgatási pert lehet indítani. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez kell címezni, és a Vízügyi Hatósághoz kell benyújtani.

A keresetlevelet a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy **személyesen** hivatali időben, vagy **postai úton**, vagy **elektronikus úton**; a **gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél kizárólag elektronikus** úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: elektronikus bírósági űrlap mellékelésével, amely elérhető az e-papir.gov.hu felületen.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23) rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti

Bővebb tájékoztatás az elektronikus bírósági űrlapokról, továbbá a jogi képviselő nélkül eljáró fél keresetlevelének elkészítéséhez felhasználható formanyomtatványról: <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatványok/eljarasok-nyomtatványai> A közigazgatási perben az ügyfelet tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha a bíróság szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelmet is elő lehet terjeszteni. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Üzemeltető kérelmére indított vízbázis felülvizsgálat miatt vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárás során a Vízügyi Hatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

A Vízügyi Hatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. mellékletben foglalt táblázata alapján szakkérdés vizsgálata céljából megküldte az ügyben érintett hatóságoknak. A társhatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn és hozzá járult az üzemeltetéshez.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. A döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a honlapján helyezi el.

Pécs, időbélyegző szerint

A főispán helyett eljáró Müllerné dr. Juhos Bernadett főigazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Dr. Keresztes Izabella
osztályvezető