



BÉKÉS VÁRMEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Szarvas, külterület 0640 hrsz.-ú ingatlanon lévő biogáz üzem tiszta csapadékvizei bevezetésére szolgáló vízellétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélye

Ügyintéző: Dudás János

Telefon: 66/549-482

Vizikönyvi szám: Szarvas/1563

HATÁROZAT

Az **Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft.** (5540 Szarvas, Mezőberényi út 0640. hrsz.; adószám: 14074031-2-04) részére vízjogi üzemeltetési engedélyt adok arra, hogy a Szarvas, külterület 0640 hrsz.-ú ingatlanon lévő biogáz üzem területén keletkező **tiszta csapadékvizek bevezetésére szolgáló vízellétesítményeket fenntartsa és üzemeltesse.**

I.

Az engedélyezett vízellétesítmények főbb műszaki jellemzői

1. A vízellétesítmények funkciója:

A Szarvas, külterület 0640 hrsz.-ú ingatlanon lévő biogáz üzem tároló épületeinek tetőzetén keletkező tiszta csapadékvizek bevezetése.

2. A vízellétesítmények által érintett ingatlanok:

Település	Ingatlan (hrsz.)	tulajdonos / vagyongazdálkodó
Szarvas	külterület 0640	Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft.
	külterület 0641	Magyar Állam / Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

3. Csapadékvíz bevezetés:

A telephely tároló épületeinek tetőzetén keletkező tiszta csapadékvizek a kialakított csapadékvízgyűjtő csatornákon elvezetve bevezetésre kerülnek a Kondoros-völgyi-főcsatorna 4+252 fm szelvényébe.

- vízgyűjtő területe: 2116 m²
- mértékadó csapadékvíz mennyiség: 39,2 l/s

A vízilétesítmény 2 éves visszatérési idejű 10 perces intenzitású csapadékvíz összegyűjtésére és elvezetésére alkalmas.

A Kondoros-völgyi-főcsatorna medre a bevezetéstől számított 2-2 m hosszan, a káros kimosódások elkerülése érdekében, védelemmel ellátott.

4. Műszaki dokumentáció:

Az engedélyezett vízilétesítmény pontos helyét, további műszaki adatait az INSULA BAU Építőipari Tervező, Kivitelező, Kereskedelmi és Környezetvédelmi Kft. (7673 Cserkút, Kereskdűlő dűlő 275.) által Aufwind 1/B. tervszámon 2019. októberében készített tervdokumentáció tartalmazza.

5. Vízügyi objektumazonosítók (VOR):

VOR	Objektum név	Objektum típus
AUJ790	Szarvas 0640 hrsz. biogázüzem (Aufwind Schmack Első Biogáz Kft.) csapadékvíz elvezetése	Saját célú csapadékvíz elhelyezés

II.

A vízilétesítmény üzemeltetésére vonatkozó rendelkezések:

1. A vízilétesítményeket jelen engedély rendelkezéseinek megfelelően kell üzemeltetni.
2. A Kondoros-völgyi-főcsatornába csak tiszta csapadékvíz vezethető be.
3. A létesítményeket az engedélyes köteles jó, és vízhasznosítási feladatainak ellátására alkalmas állapotban tartani.
4. A vízilétesítmények állagmegőrzéséről, és azok szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodni kell.
5. A vízilétesítmények üzemeltetését környezetszennyezést kizáró módon kell végezni úgy, hogy a felszíni vízbe, felszín alatti vízbe szennyező anyag nem kerülhet. Amennyiben a vízilétesítmények üzemeltetésével összefüggésben a víztérbe szennyeződés kerül, annak teljes kárelhárítási költsége a károkozót terheli.
6. Be kell tartani a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság KHA-0546-004/2023. iktatószámú befogadói nyilatkozatban foglaltakat.
7. Amennyiben az üzemeltetés során környezetszennyezés történik – az azonnali elhárítás megkezdése mellett – az I. fokú vízügyi hatósághoz és az I. fokú környezetvédelmi hatósághoz való bejelentéséről gondoskodni kell.
8. Ezen engedélyt mellékleteivel együtt meg kell őrizni és az ellenőrzésre jogosult szervek felhívására rendelkezésre kell bocsátani.

III.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály **BE/39/00834-2/2023.** ügyiratszámom az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Békés Vármegyei Kormányhivatal előtt – a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály megkeresésére – indult szakhatósági eljárásban az Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft. (5540 Szarvas, Mezőberényi út 0640 hrsz.) ügyfél részére, a Szarvas, külterület 0640 hrsz. alatti ingatlanon lévő biogáz üzem csapadékvíz elvezetés vízilétesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedélye kiadásához

az alábbi feltételekkel hozzájárulok:

- *A vízilétesítmények üzemeltetését úgy kell végezni, hogy a befogadó Kondorosvölgyi-főcsatornába szennyezőanyag nem kerülhet, illetve a természeti értékek nem sérülhetnek.*

Jelen döntés az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

IV.

1. Ez az engedély **2043. július 31. napjáig** hatályos.
2. A vízilétesítmények a **IV. felügyeleti** kategóriába tartoznak.
3. Az engedélyezett létesítmények tulajdoni, üzemeltetői jogában beállott minden változást az I. fokú vízügyi hatósághoz 30 napon belül be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.

V.

A határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához (1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.) címzett, de a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.) benyújtható fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 40.000,- Ft, melyet a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozata ellen benyújtandó fellebbezés esetén a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10026005-00283573-00000000 számú számlájára, kell megfizetni a jogorvoslati kérelem előterjesztésével egyidejűleg.

A fellebbezési határidő elteltével – fellebbezés hiányában – jelen határozat külön értesítés nélkül véglegessé válik.

INDOKOLÁS

Az Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft. (5540 Szarvas, Mezőberényi út 0640. hrsz.; továbbiakban: Engedélyes) a Szarvas, külterület 0640 hrsz.-ú ingatlanon lévő biogáz üzem meglévő csapadékvíz elvezetésére szolgáló vízellátási művei átépítésére a 35400/3432-8/2022.ált. iktatószámú határozatban vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott, mely 2024. november 30. napjáig hatályos.

A Greenkraft Mérnökiroda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2083 Solymár, Magas u 69., képviseli: Kis Balázs Péter; továbbiakban: Kérelmező) 2023. április 24. napján 2023/15529 VIZEK ügyszámon kérelmet nyújtott be az I. fokú vízügyi hatósághoz, melyben a megvalósult csapadékvíz elvezetés vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadását kérte.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) 28/D. § (1) és (5) bekezdése alapján az érintett ügyfeleket 35400/1623-1/2023.ált. iktatószámú levelemben értesítettem az eljárás megindításáról. Az értesítettek a határozat kiadmányozásáig iratbetekintést nem kértek, észrevételt, nyilatkozatot nem tettek.

A benyújtott dokumentációt megvizsgálva megállapítottam, hogy az hiányos, ezért a 35400/1623-2/2022.ált. iktatószámú végzésben a hiányosságok pótlását rendelttem el, arra 2023. június 05. napjáig biztosítva határidőt. Kérelmező a hiánypótlást 2023. május 30. napjával teljesítette.

Az eljárás során az alábbiakat állapítottam meg:

1. Kérelmező igazolta jelen közigazgatási eljárásra vonatkozó képviseleti jogosultságát.
2. Az érintett Szarvas, külterület 0640 hrsz.-ú ingatlan az Engedélyes tulajdona.
3. A befogadó Kondoros-völgyi-főcsatorna a Magyar Állam tulajdonában és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: KÖVIZIG) vagyongazdálkodásában van.
4. A KÖVIZIG a KHA-0546-004/2023. ügyiratszámú vagyongazdálkodási hozzájárulását megadta, a tiszta csapadékvíz bevezetéséhez hozzájárult. Nyilatkozatában megállapította, hogy a Kondoros-völgyi-főcsatorna az 1066 m³/év csapadék vízhozamot fogadni tudja. Feltételeinek előírását a rendelkezés II.7. pontjában írtam elő.

5. A vízilétesítmény a vízjogi létesítési engedély hatályán belül valósult meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 16.9. és 16.10. pontja szerint szakhatóságként a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt kerestem meg, aki a BE/39/00834-2/2023. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában feltétel előírásával hozzájárult a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához. Állásfoglalását a határozat rendelkező részének III. pontja tartalmazza.

Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2023. május 3. napján érkezett megkeresésében az Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft. (5540 Szarvas, Mezőberényi út 0640 hrsz.) ügyfél részére, a Greenkraft Mérnökiroda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. meghatalmazott kérelmére indult eljárásban, a Szarvas, külterület 0640 hrsz. alatti ingatlanon lévő biogáz üzem csapadékvíz elvezetés vízilétesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedélye kiadásához kért szakhatósági állásfoglalást, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Szakhat. rendelet) 1. melléklet 16. vízügyi és vízvédelmi ügyek 9. és 10. pontja alapján.

Az eljárás során az alábbiakat állapítottam meg:

A Szarvas, külterület 0640 hrsz. alatti ingatlanon lévő biogáz üzem csapadékvíz-elvezetésére szolgáló vízilétesítményei a 35400/3432-8/2022.ált. iktatószámú vízjogi létesítési engedély alapján elkészült.

A Szarvas, külterület 0640 hrsz. alatti biogázüzem területére hulló csapadékvíz túlnyomó többségét összegyűjtik és a szennyezett csapadékvizet a biogáz termeléséhez hasznosítják. Ez a vízmennyiség azonban meghaladja a termelési igényt, ezért a szennyezettlen csapadékvíz leválasztásához, elvezetéséhez és elhelyezéséhez új elvezetőrendszert létesítettek.

A szennyezettlen csapadékvíz a műszaki épületről és a fedett tárolószínekről gyűjthető és vezethető külön a szennyezett csapadékvizektől. A műszaki épületről lefutó szennyezettlen csapadékvizet az épület melletti cserjés-gyepes területen elszikkasztják, míg a fedett tárolószínekről összegyűjtött szennyezettlen csapadékvizet a Kondorosvölgyi-főcsatornába (Szarvas, külterület 0641 hrsz.) vezetik be.

Az eljáró hatóság megállapította, hogy a vízilétesítmények nem tartoznak a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének hatálya alá, ezért a Szakhat. rendelet I. melléklet 16. vízügyi és vízvédelmi ügyek című táblázat 9. pontja alapján azt vizsgáltam, hogy a létesítmények érintenek-e szennyezett területet.

A rendelkezésemre álló nyilvántartásokat áttanulmányozva megállapítottam, hogy az érintett területen nincs aktív kármentesítési eljárás. A beruházás nem érint szennyezett területet.

A vízilétesítmények helye nem képezi részét országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, egyedi tájértéknek, azonban a befogadó csatorna természetközeli állapotú vizes élőhely, mely természeti értékeknek adhat otthont.

Előírássomat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban Tvt.) alábbi rendelkezései alapján írtam elő:

„A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”

A vízállás- és vízvédelmi intézkedések üzemeltetése során – a feltételeim betartása esetén – természetvédelmi érték veszélyeztetése nem áll fenn, a táj- és természetvédelmi jogszabályban foglalt követelmények érvényesülnek, így a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján, a 81. § (1) bekezdése szerinti módon, a Szakhat. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 16. vízügyi és vízvédelmi ügyek 9. és 10. pontja alapján hoztam meg.

A hatásköröm és az illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdésén a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, 6. § (1) bekezdés c) pontján, 6. § (2) bekezdésén, és a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, 5. § (1) bekezdés c) pontján, 5. § (2) bekezdésén alapul.

A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.

Kérem az eljáró hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”

A határozat I.5. pontjában a vízügyi objektumazonosítók megállapítása a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság által KHA-0546-004/2023. ügyiratszámom kiadott Vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat alapján történt.

A telephelyen keletkező csapadékvíz a Kondoros-völgyi-főcsatornába kerül (meder VOR: AAA084), melynek befogadója a Hármaskörös folyó alsó szakasza (víztest VOR: AOC778, meder VOR: AAA582), mely víztest állapota a 1242/2022. (IV. 28.) kormányhatározattal elfogadott hatályos vízgyűjtő gazdálkodási tervben (továbbiakban: VGT) foglaltak alapján:

Víztest VOR	Víztest neve	Mennyiségi állapot értékelése	EMVA és VKJ szerinti mennyiségi állapota	Minőségi integrált állapota
AOC778	Hármaskörös alsó	a természetes vízkészletből a vízhasználatok mennyisége a hasznosítható vízkészlet 90%-a alatt	jónál nem rosszabb	mérsékelt

		marad		
--	--	-------	--	--

Az engedélyezési eljárás során, a rendelkezésekre álló dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység vízvédelmi és vízgazdálkodási érdeket nem sért, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt megadtam.

A felszíni és felszín alatti vízvédelmi előírásaimat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 10-11. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4-8. §-a alapján tettem meg.

A határozatot a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben és 2. mellékletének 12. pontja szerinti illetékességemben eljárva az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdés szerinti módon adtam ki.

A vízjogi üzemeltetési engedélyt a Vgt. 28/A. § (1) b) pontja, a 29. § (1) bekezdés és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet.) 5. §-ában foglaltak szerint adtam ki.

A Korm. rendelet. 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az engedély hatályát határozott időben állapítottam meg.

A tulajdonos változással kapcsolatos bejelentési kötelezettség előírása a Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése, a vízilétesítmények felügyeleti kategóriába sorolása a Korm. rendelet 21. § (4) bekezdésének d) pontja értelmében történt.

A közigazgatási eljárás igazgatási szolgáltatási díja a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) 37. és 74. pontja alapján 80.000,- Ft, mely megfizetésre került.

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116 § (1) bekezdése és a Vgt. 29/A. § biztosítja.

A fellebbezésről adott tájékoztatás az Ákr. 118. §-ában foglaltakon alapszik.

A vízjogi engedélyezési eljárás jogorvoslati eljárás díjának megállapítása a BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján történt.

Békéscsaba, *elektronikus bélyegző szerint*

**Kiss András Zoltán tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos
igazgató**

nevében és megbízásából:

**dr. Igricz Mária
szolgálatvezető-helyettes**

Mell.: 5. címzettnek elektronikus iratok véglegessé válás után

Terjedelem: 4 lap / 8 old.

Kapja:

	Címzett:	Cím:	Kézbesítés módja:
1.	Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft.	14074031	CK
2.	Greenkraft Mérnökiroda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	14242328	CK
3.	Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság		NSZ
4.	Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály		NSZ
5.	Vízikönyvvezető (TCS: I/1905)		véglegessé válás után

Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.

Telefon: +36 (66) 549-470

E-mail: bekes.titkarsag@katved.gov.hu

Hivatali kapu azonosító: BEKESMKI 308225137

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35400/1623-7/2023.ált.