



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/38/01508-7/2026.
Ügyintéző: Veress Annamária
Telefon: (66) 362-944

Tárgy: Közlemény eljárás megindításáról
Ügyfél: HHE Sarkad Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 46.
KÜJ: 103 448 679
KTJ: 103 415 373
103 415 395

KÖZLEMÉNY

A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt a **HHE Sarkad Kft.** (1026 Budapest, Pasaréti út 46., KÜJ: 103 448 679) ügyfél képviseletében eljáró ECO-GREEN Környezetvédelmi és Innovációs Kft. meghatalmazott kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Az eljáró hatóság: Békés Vármegyei Kormányhivatal

Az ügy tárgya: Sarkad, HHE-Nyékpuszta-23 és a HHE-Nyékpuszta-27 jelű szénhidrogén kutak termelésbe állításával kapcsolatos előzetes vizsgálati eljárás

Az ügy iktatási száma: BE/38/01508/2026.

Az eljárás megindításának napja: 2026. június 16.

Az ügyfajta irányadó ügyintézési határidő: 45 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének,
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének és
- a kormányzati igazgatási szünet, valamint
- a négy órán át fennálló üzemszünet, illetve technikai szünet (üzemzavar) időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Veress Annamária (66) 362-944/2014 mellék

A közlemény a Békés Vármegyei Kormányhivatal internetes honlapján megtalálható. A területi környezetvédelmi hatóságnál a közlemény közhírré tételének időpontja:

2026. július 3. – 2026. július 24. között.

A területi környezetvédelmi hatóság a kérelem és mellékleteinek (Eco-Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft. által készített előzetes vizsgálati dokumentáció) elérését elektronikus úton a Békés Vármegyei Kormányhivatal honlapján biztosítja, mely az alábbi linken érhető el:

<https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar>

A megjelenő oldalon a szűrő mezőben a „Forrás” lenyíló menüben a Békés Vármegyei Kormányhivatalt kell kiválasztani, a „Dokumentum típusa” mezőben a „Közlemény – környezetvédelmi” típust, illetve a „Szabadszöveges keresés” mezőben a BE/38/01508-5/2026. ügyiratszámot, a cég nevét vagy név részletét kell megadni.

A környezethasználó megnevezése és adatai

Neve: HHE Sarkad Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid neve: HHE Sarkad Kft.
Címe: 1026 Budapest, Pasaréti út 46.
KÜJ száma: 103448679
Adószám: 26197524-2-41

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

A tervezett tevékenység célja

A tervezett beruházás célja a meglévő HHE-Nyékpusztá-23 és a HHE-Nyékpusztá-27 jelű szénhidrogén kutak termelésbe állítása, vezetékes kapcsolatok kiépítését a tervezett szénhidrogén kutak és a tervezett HHE-Nyékpusztá- Délnyugati csomópont között. A tervezett vezetékek nyomvonala Sarkad város külterületén haladna, a tervezett nyomvonal hossza kb. 919 m.

A tervezett beruházás – a Corvinus projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, valamint a Corvinus projekt kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 308/2022. (VIII. 11.) Kormányrendelet alapján – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A tervezett tevékenység megnevezése

A tervezett tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 13. és 95. pontja alapján:

„13. Kőolaj-, földgáztermelés (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), méretmegkötés nélkül” és „95. Gáz-, kőolaj-, kőolajtermék-, vegyi anyag- vagy geológiai tárolásra szánt szén-dioxid áramokat szállító vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), termál víztestek esetében méretmegkötés nélkül”

a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartozik.

A tervezett tevékenység által érintett ingatlanok

A tervezett beruházás Békés vármegyében, Sarkad település területét érinti:

- Sarkad, külterület 0492 hrsz. (szántó)
EOV koordináták Y= 165 173
X= 822 849

A kútkörzet teljes területe kb. 100 m x 100 m, a kútkörzet tényleges területfoglalása kb. 18 m x 35 m

- Sarkad, külterület 0490 hrsz. (szántó)
EOV koordináták Y= 165 336
X= 823 532

A kútkörzet teljes területe kb. 100 m x 100 m, a kútkörzet tényleges területfoglalása kb. 18 m x 35 m

A tervezett vezeték a Sarkad, külterület 0491 hrsz. (kivett saját használatú út) földutat keresztezi.

A tervezett beruházás alapadatai

Szénhidrogén kutak termelésbe állítása

- a HHE-Nyékpusztá-23 jelű szénhidrogén termelő kút termelésbe állítása
- a HHE-Nyékpusztá-27 jelű szénhidrogén termelő kút termelésbe állítása

Mezőbeni vezetékek fektetése

- a HHE-Nyékpusztá-23 jelű szénhidrogén termelő kút és a HHE-Nyékpusztá- Délnyugati csomópont között: ~ 805 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték
- a HHE-Nyékpusztá-27 jelű szénhidrogén termelő kút és a HHE-Nyékpusztá- Délnyugati csomópont között: ~ 114 m hosszú, DN100 átmérőjű, PN160 engedélyezési nyomású szénhidrogén vezeték

A tervezett vezetékekkel párhuzamosan, azokkal közös árokban elhelyezésre kerül egy optikai földkábel és egy erőátviteli földkábel is:

Optikai kábel fektetése

- a HHE-Nyékpusztá-23 jelű kút és a HHE-Nyékpusztá-Délnyugati csomópont között: ~ 805 m hosszú optikai földkábel
- a HHE-Nyékpusztá-27 jelű kút és a HHE-Nyékpusztá-Délnyugati csomópont között: ~ 114 m hosszú optikai földkábel

Erőátviteli kábel fektetése

- a HHE-Nyékpusztá-23 jelű kút és a HHE-Nyékpusztá-Délnyugati csomópont között: ~ 805 m hosszú erőátviteli földkábel

- a HHE-Nyékipusztá-27 jelű kút és a HHE-Nyékipusztá-Dél nyugati csomópont között: ~ 114 m hosszú erőátviteli földkábel

A kutak létesítését nem egy időben tervezik elvégezni, a bányatelken egyszerre csak egy kút lemélyítése történik, így a lemélyítés környezeti hatásai nem adódnak össze.

A HHE-Nyékipusztá-23 és HHE-Nyékipusztá-27 jelű kutak várható becsült termelése kutanként: kb. 100 000 Nm³/nap földgáz, kb. 80 t/nap kőolaj, kb. 10 m³/nap termelék kíséző víz várható.

A Nyékipusztai Gázüzem teljes napi szénhidrogén- termelése nem lép túl a napi 500 000 m³ földgáz, illetve napi 500 tonna kőolaj mennyiséget.

A vezetéképítés fontosabb fázisai:

- Tereprendezés az építési sáv szélességében
- Acélcső szálak helyszínre szállítása és vonalba fektetése
- Csőszálak összehegesztése, varratok vizsgálata, a varratok körül a külső védőbevonat (passzív korrózióvédelem) elkészítése, vizsgálata
- Keresztezési műtárgyak (műutak, vízfolyások stb.) elkészítése
- Csőárók ásása, vezetékek árokba fektetése, vonali szakasz összekötése a keresztezési műtárgy szakaszokkal
- Földvisszatöltés, megfelelő tömörítés
- Vezeték nyomáspróbája
- Tereprendezés az építési sávban, az eredeti állapotnak megfelelően.

A tárgyi vezetékszakasz mezőgazdasági területen halad, az építési sáv szélessége a nyomvonalától mért 10-10 méter. A vezetékek fektetési technológia részeként a tereprendezés során eltávolítják az építést akadályozó növényzetet. A vezetékek építés időtartama, egy-egy zajtől védendő területet tekintve kevesebb, mint 30 nap.

A vezetékek nyomvonala lakott területektől távol létesül, a legközelebb eső védendő területek több, mint 3.000 méterre találhatók.

A tervezett tevékenység ütemezése

- Tervezés, előkészítési munkálatok időpontja: 2026. I-II. negyedév
- A beruházás megvalósításának ideje: 2026. III. negyedév
- A kivitelezés tervezett időtartama: kb. 1 hónap

A tervezett tevékenység hatásterülete

Kivitelezés

A beruházás levegővédelmi hatásterülete nitrogén-oxidok vonatkozásában a vezetékek fektetés kezdőpontjától 38-38 m széles sáv, kén-dioxid, szén-monoxid, nem-metán illékony szerves vegyületek vonatkozásában a nyomvonalától mért 26-26 m széles sáv, PM 10 vonatkozásában pedig 10 m széles sáv területe a nyomvonal közepétől számítva.

A zajvédelmi hatásterületet 35-35 m széles sáv a tervezett nyomvonal mentén.

Üzemeltetés

A tervezett beruházás az üzemelés időszakában sem fog határérték feletti zajterhelést okozni a zajtől védendő területen.

A vezetéképítés során légszennyező pontforrás nem létesül, így az üzemelés során pontforrás által kibocsátott légszennyezés nem lesz. A vezetékek zárt rendszerű, fenntartása során levegőszennyezéssel nem kell számolni.

A tervezett technológia zárt rendszerű, normál üzemi körülmények között a felszíni létesítmények, valamint a kapcsolódó vezetékek működése nem terheli sem a felszín alatti vizeket, sem pedig a földtani közeget. A tevékenység várható környezetterhelése és környezet-igénybevétele a földtani közeg és a felszín alatti vizek szempontjából semleges.

A tervezett beruházás nem érint országos jelentőségű védett természeti terület, sem Natura 2000 területet, sem pedig Nemzeti Ökológiai Hálózat területeit.

Országhatáron áterjedő hatások bekövetkezése a tervezett vezetékszakaszra vonatkozóan – a dokumentációban rögzítettek szerint – nem valószínűsíthető.

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőire létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A területi környezetvédelmi hatóság a Khvr. 5. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

„5. § (2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,

ca) ennek tényét rögzíti és – a cb) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.”

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – betekinthez, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

Cím: Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától – 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 3. § (3) bekezdésén alapul, megfelelően a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz lehet észrevételt tenni.

Gyula, időbélyegző szerint

A főispán helyett eljárva
Dr. Rákóczi Attila
főigazgató
névében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese
osztályvezető