



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/01670-39/2025.

Ügyintéző: Gelencsér Kovács Ivett

Tárgy: Hollóháza Község Önkormányzata által a Hollóháza szennyvízhálózat-szennyvíztisztító és szennyvízgyűjtő hálózat építésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása

H A T Á R O Z A T

I. Hollóháza Község Önkormányzata (3999 Hollóháza, Szent László út 15., KÜJ: 104202971) megbízásából eljáró Csapóné Hegedűs Andrea EPAPIR-20250217-2489 számon benyújtott kérelmére indult, a Hollóháza szennyvízhálózat-szennyvíztisztító (**KTJ:103326231**) és szennyvízgyűjtő hálózat építésére (**KTJ:103326242**) vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott

előzetes vizsgálati eljárást

lezárom,

és egyidejűleg

megállapítom,

hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

II. **Tájékoztatom**, hogy országos jelentőségű védett természeti területen a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdése értelmében egyes tevékenységek (pl. fakivágás, cserjeirtás, nád és más vízínövényzet irtása) kizárólag természetvédelmi engedély birtokában végezhetők.

Továbbá Natura 2000 területen az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében: „A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges

a) a gyep feltöréséhez;

b) a terület helyreállításához;

c) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, kivéve a csatorna medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztzelvényben lévő fa, facsoport mederfenntartási céllal történő kivágását;”

Az építési munkálatokról a lakosság tájékoztatása szükséges, és csak nappali időszakban végezhető. **Azoknál a védendő ingatlanoknál ahol határérték feletti zajterhelés prognosztizálható, ott az építési munkálatok megkezdése előtt 30 nappal**, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján, a határértékek betartása alóli felmentés kérelmezése szükséges a környezetvédelmi hatóságtól.

Felhívom a figyelmet, hogy a kivitelezés talajkiemeléssel járó földmunkái (pl. tereprendezés, humusztakaró eltávolítása, vezetékárkok, aknák-, vízáttemelők kialakítása) **régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők**.

Felhívom a figyelmet, hogy a tervezett szennyvízgyűjtő-elvezető hálózat és a hozzákapcsolódó szennyvíztisztító telep a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) fogalom meghatározása alapján vízilétesítménynek minősül.

A Vgtv. 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a vízilétesítmények megépítéséhez vízjogi létesítési engedély szükséges, amelyet a vízügyi hatóságtól meg kell kérni a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben és a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben előírtak szerint összeállított dokumentáció benyújtásával.

Építési munka csak végleges vízjogi létesítési engedély birtokában végezhető.

- III. **Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője** MH/376-2/2025. számon a Hollóháza szennyvízhálózat-szennyvíztisztító és szennyvízgyűjtő hálózat építése tárgyában az előzetes vizsgálati eljárásban szakhatósági hozzájárulását megadta.

Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal Füzérkomlói Kirendeltség Jegyzője Fk/100-3/2025. számon a Hollóháza szennyvízhálózat-szennyvíztisztító és szennyvízgyűjtő hálózat építése tárgyában az előzetes vizsgálati eljárásban szakhatósági hozzájárulását megadta.

- IV. Fentieknél megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem írja elő:

Az érintett terület az Észak-magyarországi-középhegység nagytáj, Tokaj-Zempléni-hegyvidék középtáj, Központi-Zemplén kistájba tartozik. A szennyvízcsatorna-hálózat tervezett nyomvonala Hollóháza és Füzérkomlós települések közigazgatási területét érinti. Az új szennyvíztisztító telep helyszíne Füzérkomlós közigazgatási területéhez tartozik. Szennyvíztisztító telep helyrajzi száma: Füzérkomlós 033 hrsz. A bevezetés helye a Nyíri-patak 8,437 fkm-e.

A projekt keretében Hollóháza szennyvízcsatorna hálózatát fejlesztik, valamint eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telepet létesítenek. A szennyvíztisztító Füzérkomlós külterületén, a meglévő porcelángyári kommunális tisztító területén kap helyet. A szennyvízcsatorna-hálózat tervezett nyomvonala Hollóháza és Füzérkomlós települések közigazgatási területét érinti. A beruházás volumene kis mértékű, a mindössze 770 lakosú Hollóháza település szennyvízkezelését kívánja megoldani. A létesítendő szennyvíztisztító telep biológiai terhelése 1900 LE, tervezett névleges hidraulikai terhelése 190 m³/d, maximum 244 m³/d. Az új, kiépítésre kerülő gravitációs csatorna-hálózat hossza várhatóan 9875,35 méter lesz. Ehhez 742,81 méter nyomóvezeték csatlakozik. A tervezett összes bekötések száma: 432 db.

A csatornahálózattal érintett ingatlanok

Település	Hrsz	Művelési ág
Füzérkomlós	033	kivett gazdasági épület, udvar
Füzérkomlós	036	kivett országos közút
Hollóháza	404/2	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	404/4	kivett közterület
Hollóháza	400	kivett közpark, egyéb épület
Hollóháza	395	kivett Török-patak
Hollóháza	399	kivett lakóház
Hollóháza	398	kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Hollóháza	397	kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Hollóháza	396	kivett lakóház, udvar
Hollóháza	394/10	kivett üzem
Hollóháza	394/9	kivett üzem
Hollóháza	394/13	kivett saját használatú út
Hollóháza	394/12	kivett üzem
Hollóháza	394/11	kivett múzeum
Hollóháza	432/5	kivett épület, udvar
Hollóháza	432/6	kivett lakóház, udvar
Hollóháza	371	kivett közterület
Hollóháza	376	kivett közút
Hollóháza	370	kivett közterület
Hollóháza	366	kivett Kréta-patak
Hollóháza	361	kivett köztút
Hollóháza	359	kivett Kréta-patak
Hollóháza	358/4	kivett lakóház, udvar
Hollóháza	357	kivett közút
Hollóháza	358/5	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	317	kivett közút
Hollóháza	294/3	kivett közterület
Hollóháza	306	kivett közút
Hollóháza	295	kivett közút
Hollóháza	276/10	kivett saját használatú út
Hollóháza	09/91	kivett saját használatú út
Hollóháza	258	kivett közút
Hollóháza	250	kivett közút
Hollóháza	253/1	kivett beépítetlen terület

Hollóháza	249/2	kivett lakóház, udvar
Hollóháza	249/1	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	248	kivett közút
Hollóháza	236	kivett közterület
Hollóháza	235/4	kivett út
Hollóháza	230/8	kivett saját használatú út
Hollóháza	247/6	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	247/7	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	247/4	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	247/3	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	246/8	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	246/10	kivett lakóház, udvar
Hollóháza	246/9	kivett lakóház, udvar
Hollóháza	245	kivett községháza
Hollóháza	246/3	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	212	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	194	kivett közterület
Hollóháza	218/5	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	437	kivett közterület
Hollóháza	468	kivett közút
Hollóháza	471	kivett közút
Hollóháza	179	kivett közterület
Hollóháza	146	kivett közterület
Hollóháza	175	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	174	kivett lakóház, udvar
Hollóháza	173	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	172	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	171	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	203/1	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	107	kivett közút
Hollóháza	240/1	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	47/2	kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Hollóháza	108	kivett Török-patak
Hollóháza	510/1	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	510/2	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	511/39	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	52	kivett közterület
Hollóháza	106	kivett közterület
Hollóháza	511/20	kivett közterület

Hollóháza	105	kivett közpark
Hollóháza	202	kivett közterület
Hollóháza	555	kivett általános iskola
Hollóháza	258	kivett közút
Hollóháza	09/96	kivett sporttelep
Hollóháza	288/4	kivett helyi közút
Hollóháza	203/2	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	204	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	205	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	206	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	207	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	208	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	209	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	210	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	211	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	218/1	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	235/5	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	292/6	kivett udvar
Hollóháza	292/9	kivett lakóház, udvar
Hollóháza	335/3	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	335/5	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	335/6	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	335/7	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	339	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	394/7	kivett ipartelep
Hollóháza	50	kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Hollóháza	544/10	kivett közút
Hollóháza	282/3	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	195	kivett lakóház, udvar
Hollóháza	230/3	kivett lakóház, udvar
Hollóháza	247/5	kivett beépítetlen terület
Hollóháza	239	kivett Török-patak
Hollóháza	46	kivett közút

A szennyvízgyűjtő hálózat:

Kezdőpont (telepi átemelő): EOY Y: 826107,91 EOY X: 356466,01

Végpont (legtávolabbi pont): EOY Y:824301,69 EOY X:358824,89

Szennyvíztisztító műtárgy: EOY Y:826148,16 EOY X:356461,54

A tervezett tevékenység megkezdésének várható időpontja: 2027. IV. negyedév.

Az építés megkezdésének várható időpontja: 2026. I. negyedév.

Az üzemelés várható időtartama: 25-30 év.

V. A határozat alapjául szolgáló előzetes vizsgálati dokumentációt és kiegészítéseit a Vino-Natura Kft. (6763 Szatymaz, Bokor u.3.) készítette 2025. február havi keltezéssel.

VI. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett Önkormányzatok Jegyzőinek azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodjon a határozat teljes szövegének közterületen és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről Hatóságomat a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell.

VII.

- A határozat érvényességi ideje 2 év.
- A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
- Jelen határozat alapján kizárólag az IV. pontban meghatározott létesítmény engedélyezése kezdeményezhető, ettől eltérően megvalósuló létesítményre a határozat nem vonatkozik, így az nem engedélyezhető.

VIII. Jelen eljárás 2 x 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, amely Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. (3910 Tokaj Dózsa György utca 2.) által 2025. március 3-án befizetésre került.

IX. A döntés ellen – a közléstől számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára benyújtott fellebbezésnek van helye.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás ügyintézési határideje megegyezik az elsőfokú eljárás ügyintézési határidejével.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a fellebbezést elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő fellebbezés benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja fellebbezését a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

Fellebbezés hiányában jelen döntésem a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A Hollóháza Község Önkormányzata (3999 Hollóháza, Szent László út 15.) megbízásából eljáró Csapóné Hegedűs Andrea EPAPIR-20250217-2489 számon benyújtott kérelmében a Hollóháza szennyvízhálózat-szennyvíztisztító és szennyvízgyűjtő hálózat építésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán.

Tárgyi tevékenység a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett: a szennyvíztisztító telep a 103. c) pont, a szennyvízgyűjtő hálózat a 104. b) pont szerint.

A Rend. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint *„A környezethasználó ... előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.”*

Az eljárás során a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, amennyiben igen, dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.

Ha NATURA 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad a tárgyi létesítménnyel kapcsolatos, hatáskörébe tartozó egyéb engedélyek megszerzésének szükségességéről.

Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja.

A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt - legfeljebb két ízben, összhangban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) 91/B. § (1) bekezdésében foglaltakkal.

A beadvány alapján 2025. február 17-én előzetes vizsgálati eljárás indult.

Az ügyfél részére a teljes eljárásra történő áttérésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése értelmében BO/32/01670-2/2025. számon 2025. február 24-én értesítést küldtem.

A beadvány áttekintését követően megállapítottam, hogy a kérelmező kérelme benyújtásakor nem fizette meg az igazgatási szolgáltatási díjat, ezért BO/32/01670-3/2025. számon formai, illetve tartalmi szempontból hiánypótlási felhívást adtam ki.

Csapóné Hegedűs Andrea EPAPIR-20250303-8386 azonosító számú beadványában a BO/32/01670-3/2025. számú felhívásomra hiánypótlást nyújtott be.

A beadvány áttekintését követően megállapítottam, hogy az tartalmi, illetve örökségvédelmi szempontból hiányos, ezért BO/32/016710-21/2025. számon hiánypótlási felhívást adtam ki.

Csapóné Hegedűs Andrea EPAPIR-20250324-13273 azonosító számú beadványában a BO/32/01670-21/2025. számú felhívásomra hiánypótlást nyújtott be.

Hollóháza Község Önkormányzata (3999 Hollóháza, Szent László út 15.) megbízásából eljáró Csapóné Hegedűs Andrea EPAPIR-20250324-13585 azonosító számú kérelmében az eljárás szünetelését kérte.

Ennek alapján a környezetvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 49. § (1) bekezdése szerint eljárva BO/32/01670-32/2025. számú végzésével megállapította, hogy az eljárás 2025. március 24. napjától szünetelt.

Csapóné Hegedűs Andrea EPAPIR-20250505-11565 azonosító számú beadványában kérte az eljárás folytatását és hiánypótlást nyújtott be.

Csapóné Hegedűs Andrea EPAPIR-20250509-12596 és EPAPIR-20250512-17447 azonosító számú beadványában kiegészítést nyújtott be.

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. (3910 Tokaj Dózsa György utca 2.) 2025. március 3-án a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 35. pontja szerinti 2 x 250 000,- Ft, azaz 500 000,- Ft (azaz ötszázezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok mellett vizsgáltam a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében e rendelet 3. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 8. és 17. pontjaiban szereplő szakkérdéseket.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben

A dokumentáció készítői rendelkeznek az előzetes vizsgálati dokumentáció részszerkezetére vonatkozó szakértői jogosultsággal, a kérelmező az erre vonatkozó igazolásokat benyújtotta.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció kielégíti a „R” 4. számú mellékletének tartalmi követelményeit.

A tervezett tevékenység kapcsán környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból jogszabályi okból kizáró ok nem merült fel.

A Rend. 5. számú mellékletében felsorolt szempontok és az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők az alábbiakban részletezettek szerint.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A kivitelezés során fellépő légszennyező hatás:

A létesítés során kis mértékű, ideiglenes légszennyező hatással kell számolni; a gépek, berendezések, építőanyagok helyszínre szállításánál a közúti közlekedés füstgázainak kibocsátásaival kell számolni. A várható mozgó légszennyező források a többnyire dízel motorokkal működő gépek, munkagépek és szállítójárművek lehetnek. Az építőanyagok, gépészet és munkagépek helyszínre szállítása során összesen pár fordulóra kell számítani, amely tehergépjárművek a berendezéseket szállítják a helyszínre a meglévő burkolt úton.

Az építés során a várható járulékos légszennyező források a többnyire dízel motorokkal működő építőipari gépek és szállítójárművek lehetnek. Kipufogógázuk számottevő koncentrációban tartalmaz nitrogén-oxidokat, szén-monoxidot, kormot, illékony szerves vegyületeket.

A munkagépek dízelmotorjainak emissziós faktora (g/kWh)

- NO_x: 14-15,
- CO: 3,0-8,0,
- SO₂: 0,4-0,5,
- VOC: 1,3-3,8,
- korom: 1,1-2,2.

Az építési munkák során a környezet porterhelésének átmeneti növekedésével kell számolni az alapozási és egyéb földmozgatással járó munkák miatt. Ennek mértéke nehezen becsülhető és jelentősen befolyásolják a talaj tulajdonságai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori meteorológiai viszonyok. A por nagyobb távolságra való elhordásával csak erős szél esetén számolhatunk, ilyen helyzetben az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat esetleg szüneteltetni célszerű. A tapasztalatok alapján a fajlagos poremisszió max. 2 kg/m³ mozgatott föld. Száraz időszakban célszerűen locsolni kell a területet a porképződés megakadályozására.

A munkaterületről származó por és a munkagépek kipufogógázának légszennyező hatása a tapasztalatok szerint mintegy 50 m távolságig észlelhető, de a normál körülmények között még ezen távolság előtt kiülepszik. A kipufogógázokban lévő légszennyező anyagok és az építési terület megközelítésére igénybevett utakra hordott föld másodlagos légszennyező hatása (porzás) okozhat légszennyezést. A porszennyezés csökkentése érdekében száraz időszakban locsolni kell a porzó területeket és az utakat. Az építési területről kijövő teherautók kerekét szükség szerint mosással (kerékmosón) tisztíthatják. Porzó anyag szállításakor a gépjárműveket ponyvával kell letakarni, ezáltal védve a környezetet a porszennyezéstől. Az építkezés miatt megnövekedő járműforgalom légszennyező hatása a térség nagy forgalmú útjainak jelenlegi terheléséhez képest nem számottevő, így a környezet levegőminőségét nem fogja észrevehetően rontani. A nagyobb mértékű környezetterheléssel járó építési munkálatok időtartama az építkezés elején várható és körülbelül 3-4 hónapot vesz igénybe.

A levegőszennyezés hatásterülete a létesítés időszakában a munkaterületen és annak közvetlen környezetében található.

A hosszabb időtartamú munkavégzés (pl. földmunka) során használt munkagépek és átlagos fogyasztásuk dokumentációban bemutatásra kerültek. A dokumentációban felsorolt adatok példák az egyes munkagép-fajták jellemző adataira. A beruházás jelenlegi szakaszában még nem tudható, hogy pontosan hány darab és milyen típusú munkagépeket használnak majd, de a fogyasztásuk hasonló lesz. Ezek a munkagépek elsősorban a szennyvíztelep kivitelezése során fognak dolgozni. A hálózat nyomvonalának kiásása a két univerzális kotróval, vagy azzal egyenértékű árokásával történik.

A számításokat a leggyakoribb meteorológiai viszonyoknak megfelelő (szélsebesség: 2,5 m/s, nappal, derült) időjárási viszonyokra végezték el. Minden további lehetőség ezeknél kedvezőbb eredményeket szolgáltat.

A hatásterület lehatárolását a Hatástávolság 8.0.0.5. szoftver alapján végezték el. Az építési területet felületi forrásként kezelve végezték el a számításokat, melynek a hosszabbik oldala a telep esetében 75 méter, így a vonalas létesítmények esetében is 75 méterenként szakaszolták a munkaterületeket.

A dokumentációban bemutatott számítások alapján a területen folytatott építési tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet. 2. § 12c. pontjában foglalt feltételek vizsgálata szerint az alábbiak szerint alakul:

Vizsgált komponens	Maximális terheltség (m)	„A” feltétel hatástávolsága (m)	„B” feltétel hatástávolsága (m)	„C” feltétel hatástávolsága (m)
CO - szennyvíztelep	6	nem értelmezhető	nem értelmezhető	12
CO - szennyvízcsatorna	5	nem értelmezhető	nem értelmezhető	10
NO ₂ - szennyvíztelep	6	43	23	12
NO ₂ - szennyvízcsatorna	5	39	21	10
PM ₁₀ - szennyvíztelep	5	147	121	10
PM ₁₀ - szennyvízcsatorna	4	131	108	9
SO ₂ - szennyvíztelep	6	28	11	12
SO ₂ - szennyvízcsatorna	5	26	11	10

Az eredményekből látható, hogy a négy paraméterre vizsgált káros anyag kibocsátás közül a legjelentősebb távolságú hatás a PM10-nél jelentkezik, ahol az „A” feltétel szerinti hatástávolság a szennyvíztelep esetében 147 méter, a szennyvízhálózat esetében 131, így a levegővédelmi hatásterületet az építés időszakára 147 és 131 méterben állapították meg az egyes beruházási elemek tekintetében. A hatásterületen belül védendő ingatlanok a szennyvízhálózat esetében vannak.

A levegő porterhelésének csökkentésére tett tervezett intézkedések:

- Megfelelő logisztikai szervezéssel el kell érni azt, hogy a szállítójárművek minél rövidebb ideig tartózkodjanak a területen, üresjáratukat kerülni kell.
- A szállítás, helyszínen történő anyagmozgatás idején a porterhelés minimalizálása érdekében szükség szerint az anyagokat nedvesíteni kell.
- A munkaterület pormentesítéséről folyamatosan gondoskodni kell.
- A helyszínen hulladékot égetni tilos!
- A hulladékok gyűjtését szelektíven kell megoldani. A könnyű frakciójú hulladékokat szél által történő elhordás ellen konténerben kell gyűjteni.

Az üzemelés légszennyező hatása:

Szennyvíztelep

A tervezett tisztítómű a meglévő szennyvízkezelő területén kap helyet, a legközelebbi ingatlantól lakóépülettől 190 méterre.

A lakott területek közelsége miatt az esetlegesen szaghatással járó technológiai egységek szagmentesítéséről biofilter gondoskodik. A gépi rács zárt kialakítású, bűzös levegőjét biofilterre vezetik. A biológiai tisztítás technológiája aerob rendszerű, a totáloxidációs biológiai lebontás eredményeként stabilizált iszapok kerülnek víztelenítésre. A 6. iszap sűrítő műtárgy vasbeton fedést kap. Az iszapvíztelenítő gépház bűzös levegőjét szintén biofilterre vezetik.

Összességében a tervezett szennyvíztisztítási technológia zárt kialakítású, megfelelő védelemmel ellátott, így környezetére káros légszennyezést nem fejt ki. A telepen elektromos temperálást és fűtést alkalmaznak. Légszennyező anyagot kibocsátó kazán nem létesül a projekt során.

A tervezett technológiai teljes szagárama: 651,7 SZE/s. A szag hatásterületét az adott területen uralkodó szélirány és szélesség határozza meg a teljes szagáram esetén.

A szagterjedés számítását a MMK honlapjáról letölthető terjedés-számítási programmal végezték el.

Szag hatásterületnek azt a távolságot tekintjük a szagforrástól, amelynél már csak 1 SZE mérhető olfaktometriás módszerrel (1 SZE az a szaganyag mennyiség 1 m³, szaganyagot tartalmazó gázban, amely még éppen/vagy már szagérzetet vált ki az észlelők 50%-ban).

A szag hatásterülete szerint a szennyvíztisztító telepet érintő É-ÉNY-i irányú, D-DK-re fújó szél esetén maximum 23 m-es környezetben mérhető 1,5 SZE. A teleptől D-DK irányban található legközelebb eső ingatlan kívül esik a szaghatás védőterületen, így a szaghatás lakóingatlant nem érint.

Csatornahálózat

A tervezett átemelőkhöz a szaghatások semlegesítésére süllyesztett kivitelű, aktív biofiltert terveztek, amibe a bűzös levegőt egy D110 PE vezeték vezeti az átemelő szívóteréből.

A fentiek alapján megállapítható, hogy levegőtisztaság-védelmi szempontból kizáró ok nem merül fel, jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők.

Zajvédelmi szempontból

A telep telekhatárától a legközelebbi védendő a Hollóháza, 406 hrsz-ú ingatlanon (Károlyi út 2.) lévő lakóház homlokzata, amely a Füzérkomlós, 033 hrsz. határától 190 méterre található.

Szennyvíztisztító telep építésének időszakában.

A munkagépek fajlagos hangteljesítmény-szintje: 1 db markoló 101 dB(A), 1 db homlokrakodó 100 dB(A), 1 db univerzális kotró 100 dB(A), 1 db betonmixer 98 dB(A), 1 db betonpumpa 86 dB(A), összesen 105,94 dB(A).

A munkagépek hangteljesítményszintjének figyelembe vételével az építés során egy adott pontban az alábbi zajterheléssel kell számolni: 110,74 dB(A).

Az első védendő lakóépületnél az építési zaj L_{AM} 47,497 dB lép fel.

Az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zajterhelési értékek a zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII.3.) KVM-EüM együttes rendelet 2. számú melléklete szerinti 65 dB határértéket a szennyvíztelep építése során nem haladják meg.

Az építőanyag szállítást naponta maximum 2 darab nyerges tehergépjárművel tervezik.

Szennyvízcsatorna-hálózat építésének időszakában.

A munkagépek fajlagos hangteljesítmény-szintje: 1 db kotró hidraulikus bontókalapács 120 dB(A), 1 db homlokrakodó 100 dB(A), 1 db univerzális kotró 100 dB(A), összesen 120,08 dB(A).

Az első védendő lakóépületnél (kb. 5 méterre) az árok szélétől: L_{AM} 101,1 dB.

Az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zajterhelési értékek a zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII.3.) KVM-EüM együttes rendelet 2. számú melléklete szerinti 65 dB határértéket a csatornahálózat kiépítése során 36,1 dB-el meghaladják.

Építőanyag szállítás naponta maximum 2 darab nyerges tehergépjárművel tervezik.

Szennyvíztelep üzemelésének időszakában.

A tervezett szennyvíztisztító telep zajforrásai: a mechanikai tisztítás gépei, a finomrács berendezés üzeme szakaszos, a gépek zajszintje nem lépi túl az 50 dB-t.

A fűvógéptérbe elhelyezett, tervezett fűvók zajszintje (2 db): $LW1 = 92$ dB burkolat nélkül, és $LW2 = 68$ dB zajvédő burkolattal.

Eleveniszapos medence (AIR-medence): a medencékben finombuborékos levegőztető rendszer üzemel, melynek zajszintje nem éri el a 40 dB szintet.

Ülepítő (ALT-medence): az ülepítőből az iszapot kiemelő mamutszivattyú által a kibocsátott zajszint kisebb, mint 50 dB.

Az iszapvíztelenítő gép nappali időszakban üzemel, a kibocsátott zajszint kisebb, mint 50 dB.

A szennyvíztisztító berendezéseinek hangteljesítmény-szintje:

Finomrács maximum 50 dB(A), Légekompreszor (burkolattal) 68 dB(A), Légekompreszor (burkolattal) 68 dB(A), AIR medence maximum 40 dB(A), Ülepítő medence maximum 50 dB(A), Iszapvíztelenítő gépház maximum 50 dB(A), Eredő terhelés 71,11 dB(A).

Az első védendő lakóépületnél (190 méterre) a Füzérkomlós, 033 hrsz. határáról $L_{AM} = 15,662$ dB zajterhelés becsülhető.

Az üzemelés során a felszín alatt lévő vezetéknek zajkibocsátása nincs.

Hatásterület:

A szennyvíztelep telekhatáráról mérve az építés ideje alatti hatásterület 140,3 méter széles sáv.

A csatornahálózat építés ideje alatti hatásterület a csatorna cső telepítésének nyomvonala mellett a 714,5 méter széles sáv.

Üzemelés

A legközelebbi védendő épület 190 méter távolságra falusias lakó övezetben található. Falusias lakóövezetre nappal 14,3 méteres hatásterület és éjjel 45,2 méteres hatásterület jelölhető ki.

Az üzemelés alatti hatásterületen védendő épület nem található.

A kivitelezés során a megnövekedett forgalom a kapcsolódó szállítási útvonalon maximum 0,128 dB(A) növekményt okoz.

Zajvédelmi szempontból a benyújtott dokumentáció alapján a beruházás megvalósítását kizáró ok nincs, a kivitelezés alatt jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető.

Fentiek alapján felhívom a figyelmet az alábbiakra:

Az építési munkálatokról a lakosság tájékoztatása szükséges, és csak nappali időszakban végezhető.

Azoknál a védendő ingatlanoknál ahol határérték feletti zajterhelés prognosztizálható, ott az építési munkálatok megkezdése előtt 30 nappal, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján, a határértékek betartása alóli felmentés kérelmezése szükséges a környezetvédelmi hatóságtól.

Földtani közeg védelme szempontjából

A projekt keretében elvégzendő feladat Hollóháza szennyvízcsatorna hálózatának, valamint eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telepének tervezése. A létesítmény Füzérkomlós külterületén, a meglévő porcelángyári kommunális tisztító területén kap helyet.

A létesítendő szennyvíztisztító telep tervezett biológiai terhelése 1900 LE, tervezett névleges hidraulikai terhelése 190 m³/d. a maximum 244 m³/d.

A beruházás volumene kis mértékű, a mindössze 770 lakosú Hollóháza település szennyvízkezelését kívánja megoldani. A létesítendő szennyvíztisztító telep biológiai terhelése 1900 LE, tervezett névleges hidraulikai terhelése 190 m³/d. a maximum 244 m³/d.

Az új, kiépítésre kerülő gravitációs csatorna-hálózat hossza várhatóan 9875,35 méter lesz. Ehhez 742,81 méter nyomóvezeték csatlakozik. A tervezett összes bekötések száma: 432 db.

A tervezett szennyvízcsatorna-hálózat Hollóháza utcáit érinti, így az azokkal szomszédos ingatlanok főként a bekötésre váró ingatlanok.

A szennyvíztelep helyszíne a tisztított szennyvíz befogadó Nyíri-patak, valamint a mellette létesült kerékpárút és a Hollóházát Füzérkomlóssal összekötő 3719. számú közút közötti területen található.

A tervezett szennyvíztisztító helyszíne aszfaltos úton megközelíthető. Az e-közmű térkép alapján az alapvető közművek még nem kerültek kiépítésre.

A telep ivóvíz ellátáshoz fogyasztói bekötés létesül a Füzér ivóvíz távvezetékéről. A vételezett víz mennyiségének mérésére ivóvíz mérőakna épül. Továbbá kerítésen kívül elhelyezendő egy tűzcsap is.

Az új szennyvíztisztító telep helyszínéül szolgáló Füzérkomlós, 033 hrsz-ú, jelenleg „kivett gazdasági épület, udvar” besorolású ingatlan területe 1912 m².

Jelen projekt keretében az építőanyagok és technológiai berendezések szállítása meglévő úton történik. Erdemi vízrendezés a meglévő állapothoz képest nem történik.

A szennyvízelvezető hálózat elválasztott rendszerű, így a csapadékvíz nem juthat be a csatornahálózatba. Ezáltal egy hirtelen lezúduló, nagyobb mennyiségű csapadék nem okozza a szennyvíztisztító túlterhelését és károsodását (ezáltal a szennyvíz esetleges kijutását közterületre).

A vezetékek és műtárgyépítéshez, kapcsolódó építési és bontási tevékenység során elsősorban építési-bontási hulladékok keletkeznek.

Létesítés során a meglévő beépített területeken történik munkavégzés. A vezetékekfektetés során a földmunkagép maximum 100 cm szélességben szedi ki a nyomvonal mentén a földet. A vezetékekfektetést követően a talaj visszatöltésre kerül.

A munkálatok során a felvonulási, szállítási útvonalak kijelölése meglévő utak mentén, döntően burkolt felületen történik.

A kivitelezés során a felszíni és felszín alatti vizekre a legnagyobb hatással a csőfektetési, valamint a műtárgyépítési munkák lehetnek.

A földmunkák lebonyolítása során környezeti kockázatot jelenthet a munkagépekből elfolyó üzemanyag, illetve hidraulika olaj. Ez a kockázat minimálisra csökkenthető a munkagépek rendszeres karbantartásával, képzett, az adott berendezés kezelésére jogosult személyek alkalmazásával.

A munkálatok során csak olyan berendezések használhatóak, amelyek kifogástalan műszaki állapotban vannak, és amelyek rendelkeznek az üzemeltetéshez szükséges összes hatósági engedéllyel.

A berendezéseket csak arra jogosult személyek üzemeltethetik. Amennyiben valamilyen meghibásodás következtében üzemanyag, hidraulika olaj vagy kenőanyag jut a környezetbe azt azonnal fel kell takarítani, ill. az esetleges szennyezett közeget kármentesíteni kell.

A munkagépek és járművek mosását csak az erre a célra megfelelően kialakított területen lehet elvégezni. A mosóvíz megfelelő gyűjtéséről, kezeléséről és elhelyezéséről gondoskodni kell.

Az üzemelés során talajt érintő hatás a tömörödésten kívül nem várható.

Havária lehet a rendszer meghibásodása, csőtörés, csőrepedés. Technológiai hibából, esetleg környezeti katasztrófából eredő technológiai leállás miatt a szennyvíz a talajba kerülhet, mely lokális szennyeződéssel járhat.

Rendkívüli (havária) események felmérésre kerültek, esetleges bekövetkezésükre felkészültek.

A szennyvíztisztító telep folyamatirányítási rendszerében bekövetkező havária esemény:

Mechanikai előkezelés, gépi rács meghibásodása

Biológiai tisztítás lehetséges havária események

Biológiai tisztító egység hidraulikai túlterhelés

Biológiai tisztító egység minőségi túlterhelés

Izszapvíztelenítő berendezés meghibásodása

Vegyszertartályok sérülése
Aramkimaradás.

A felszín alatti vizek és a talaj tekintetében a várható hatások mindenképpen pozitívak, különösen azokon a területeken, ahol semmilyen szennyvízelvezetés nem volt az elmúlt évtizedekben.

Felszíni vizek tekintetében a hatásviselő a befogadó, megfelelő minőségű tisztított szennyvíz esetében nincs negatív hatás.

A Hollóháza szennyvízhálózat-szennyvíztisztító és szennyvízgyűjtő hálózat építésre vonatkozó munkálatok, valamint az üzemelés földtani közeg védelmi érdeket nem sértenek, jelentős környezeti hatások nem valószínűsíthetők.

Természet- és tájvédelmi szempontból

A vizsgálati dokumentáció alapján a beruházás területe érinti az 1/1984. (XII. 13.) OKTH rendelkezéssel létesített, és a 147/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Zempléni Tájvédelmi Körzet területét, része a „Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völgygel” elnevezésű, HUBN10007 kódszámú különleges madárvédelmi Natura 2000 területnek, továbbá része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kijelölt országos ökológiai hálózat magterületének.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága ANPI/680-1/2025. számon nyújtott adatszolgáltatást tárgyi ügyben: „A tervezett tevékenységgel érintett területen – Igazgatóságunk biotikai adatbázisa alapján – a következő természeti értékek előfordulása ismert (a félkövéren kiemelt faj közösségi jelentőségű faj is): Hollóháza (belterület): *Cardamine glanduligera* (824703-356445, 824706-356460, 824679-356572 EO), *Equisetum hyemale* (824852-357764, 824844-357752 EO), *Carabus coriaceus*, *Dorcus parallelipedus*, *Cerambyx scopolii*, ***Rosalia alpina***, *Argynnis paphia*, *Inachis io*, *Rana dalmatina*, *Vipera berus*, *Coronella austriaca*, *Anguis fragilis*, *Hirundo rustica*, *Sylvia atricapilla*, *Carduelis chloris*, *Phylloscopus collybita*”

A „R” 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, a „R” 1-3. számú mellékletekben meghatározott fajok és a „R” 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Tekintettel arra, hogy a kialakítani tervezett szennyvíztisztító a Natura 2000 hálózat részét képezi, a „R” 10. § (1) bekezdése alapján az előzetes vizsgálati dokumentációt, illetőleg a Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tervezett beruházás – mind a létesítés, mind az üzemeltetés fázisaiban – megfelel a „R” 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak, a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, a „R” 1. számú mellékletében meghatározott fajok természetvédelmi helyzetére jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorol, védett természeti értékeket nem károsít, vagy veszélyeztet, a területre kitűzött hosszú távú természetvédelmi célok elérését nem akadályozza, ezért a „R” 4. § (1) bekezdésében meghatározottakkal nem ellentétes.

A továbbtervezéskor, a kivitelezés ütemezésekor szem előtt tartandó korlátozásokat a természeti értékek általános védelme érdekében, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény. 17. § (1), 42.§ (1), (2), 43. § (1) bekezdéseiben, továbbá a „R”-ben foglaltak alapján tettem.

A benyújtott dokumentáció az érdemi döntéshez elegendő alapul szolgál, megállapításai, javaslatai helytállóak. Összességében megállapítható, hogy a tervezett beavatkozások dokumentációban bemutatott módon történő végrehajtása, a kivitelezés fázisában az élőhelyek kismértékű zavarásával jár, azonban hosszabb távon természetvédelmi szempontból is elfogadható, ezért KHV kiírása nem indokolt.

A védett, illetőleg Natura 2000 jelölő fajok és élőhelyeik megóvása érdekében, a természetvédelmi érdekeket szolgáló részletes előírásainkat, a beavatkozások hatásainak csökkentését, megelőzését célzó időbeli, térbeli korlátozásokat, saját hatáskörben a természetvédelmi engedélyezési eljárás keretében, illetőleg a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás keretében szakhatóságként tesszük meg.

A fentiek miatt a kivitelezéssel járó beavatkozások, illetőleg azok ütemezése vonatkozásában, a továbbtervezéskor és a kivitelezéskor az alábbi természetvédelmi célú, a beavatkozásokkal járó negatív hatásokat mérséklő korlátozások tekintendők irányadónak:

1. A kivitelezést a természeti értékek legnagyobb kíméletével kell végezni, a beavatkozással érintett területet a műszakilag indokolható legkisebb térmértékre kell csökkenteni. Amennyiben műszakilag megoldható, a felvonulási területet döntően meglévő utakra, egyéb okokból igénybevett területekre kell korlátozni. Amennyiben elkerülhetetlen, a gyepterületen való közlekedést, munkavégzést száraz vagy fagyott talajviszonyok időszakára kell ütemezni.
2. Törekedni kell a fák és cserjék kivágásának elkerülésére. Amennyiben ilyen tevékenység végzése elkerülhetetlen azt vegetációs/fészkelési időszakon kívül, augusztus 15. és március 1. közötti periódusra kell tervezni.
3. A Nyíri-patak medrét érintő a beavatkozásokat (mederkotrás, mederburkolat és mederbiztosítás létesítése), a védett vízi életközösségek állományainak megóvása érdekében, a június 15. és október 31. közötti periódusra kell ütemezni.
4. A munkálatok során a keletkezett törmelék, a munkálatokhoz használt anyag a patakba nem kerülhet, illetve az esetlegesen bejutott idegen anyagokat el kell távolítani a mederből.
5. A földmunkák során keletkező felesleges földhulladékot védett természeti területen, Natura 2000 területen deponálni, elhelyezni tilos.
6. A földmunkák során megnyitott árokba, gödrökbe beleesett, beletelepült védett kételtűeket, hullóket, kisemlősöket minden munkanapon, valamint betemetés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyre át kell telepíteni.
7. A létesítés során megbontott vagy taposással, egyéb tevékenységgel sértett felszíneket a munkák befejezése után helyre kell állítani. A bolygatott felszíneken az inváziós és allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését lehetőség szerint kaszálással meg kell akadályozni.
8. Az özönnövények kaszálását a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt szükséges elvégezni, további területek megfertőzésének elkerülése érdekében. Ennek megfelelően az özönnövényekkel erősen fertőzött szakaszokon a kaszálási munkákat július, augusztus hónapra kell időzíteni.

A tevékenység kapcsán szakterületi szempontból kizáró ok nem merült fel, a benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység végzése (szakági szempontból) várhatóan nem jár jelentős környezeti hatással.

Éghajlatvédelmi szempontból

Összességében megállapítható, hogy a szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetése a nyári hőhullámos napok számának, a viharos időjárási események intenzitásának, valamint a villámárvizek gyakoriságának a növekedésére érzékeny.

Különösen a csapadék intenzitásának növekedésével a szennyvíztisztító esetleg károsodhat.

Ugyan kisebb eséllyel fordulhatnak elő, de egy esetleges tömegmozgás veszélyeztetheti a létesítményeket.

Az érintett területen a hőhullámokkal szembeni kitettség viszont csak kismértékű, így az éghajlatváltozás következtében előforduló átlaghőmérséklet növekedés kevésbé befolyásolja a létesítmények használatát.

Fentiek alapján megállapítható, hogy bár a szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna hálózat több éghajlati paraméternek is ki van téve, csak alacsony szinten érzékeny azokra.

Hulladékgazdálkodási hatáskörben

A szennyvízhálózat-szennyvíztisztító és szennyvízgyűjtő hálózat fejlesztése során a meglévő műtárgyak szükséges mértékig elbontásra kerülnek, funkciójuk megszűnik, a helyükre kerül a tervezett új iszapsűrítő műtárgy. A műtárgyak vasbeton szerkezetűek, bontásuk hagyományos módszerekkel történik. A bontás során amennyiben a beton nem tartalmaz veszélyes hulladékot, betonörlemény készül, mely az új műtárgyak építésénél lesúlyozó feltöltésként kerül felhasználásra. A hálózat létesítésénél számos helyen szükséges az aszfaltos burkolat bontása. Ez előreláthatólag 6500 m²-nyi felület bontását jelenti. Bontásból származó hulladékok nem maradhatnak a területen.

A hulladékok gyűjtését szelektíven oldják meg. A könnyű frakciójú hulladékokat szél által történő elhordás ellen konténerben gyűjtik. A szennyvíztisztító telep építési helyszínén, a földmunkákkal érintett területeken a talaj felső humuszos talajrétegét az építés megkezdése előtt letermelik, majd az építés időtartama alatt deponálásra kerül. A kivitelezési munkák befejező fázisában a deponált humuszt a szennyvíztisztító telep területén tervezik elteríteni, vagy rézsűképzésre felhasználni. Amennyiben azonban a kitermelés során szennyezettként azonosítják a földet, abban az esetben veszélyes hulladékként kerül kezelésre.

A kivitelezés során a területen dolgozók tevékenységéből kommunális hulladék, a csővezetékek helyszínre szállítása, telepítése során csomagolóanyagok keletkeznek (fa, műanyag fólia).

A munkagépek karbantartásából és a kivitelezési munkákból származó veszélyes hulladékokat (olajos rongy, fáradt olaj, festék és oldószer maradék, kenő és tömítő anyagok maradácai stb.) a vonatkozó veszélyes hulladékkezelésre vonatkozó előírások szerint kell gyűjteni és elhelyezni. A keletkezett hulladékokat érvényes hatósági engedéllyel rendelkező kezelőknek tervezik átadni.

Az üzemeltetés időszakában a rácsszemét és a víztelenített iszap zárt és szagmentes konténerbe kerül, melynek elhelyezésére a Mento Kft.-vel megkötött keretszerződés keretében kerül sor.

A szennyvíztisztító telep gépészeti berendezéseinek időszakosan végzett javítások során keletkező veszélyes hulladékot, a berendezések javítását, karbantartását végző szakcégek szállítják el a szennyvíztisztító telepről.

A felhagyáskor elsősorban építési-bontási hulladékok, a csővezetékek és a műtárgyak bontásából származó hulladékok keletkezésével kell kalkulálni, amennyiben a berendezések, műtárgyak elbontásra kerülnek.

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása hulladékgazdálkodási szempontból nem indokolt.

Hulladékgazdálkodási szempontból tárgyi tevékenység nem gyakorol jelentős hatást a környezetre, a tevékenység engedélyezésével kapcsolatosan kizáró ok nem áll fenn.

A tevékenységhez a dokumentációban foglaltak alapján hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozó hulladékgazdálkodási engedély beszerzése nem szükséges.

Közegészségügyi hatáskörben

Hollóháza Község Önkormányzata (3999 Hollóháza, Szent László út 15.) szennyvíztisztító telep és szennyvízgyűjtő hálózat építését/rekonstrukcióját tervezi. A projekt keretében Hollóháza szennyvízcsatorna hálózatát fejlesztik, valamint eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telepet létesítenek a meglévő helyére. A szennyvíztisztító Füzérkomlós külterületén (Füzérkomlós, 033 hrsz.), a meglévő porcelángyári kommunális tisztító területén kap helyet. A szennyvízcsatorna-hálózat tervezett nyomvonala Hollóháza és Füzérkomlós települések közigazgatási területét érinti. A beruházás a 770 lakosú Hollóháza település szennyvízkezelését kívánja megoldani. Az új, kiépítésre kerülő gravitációs csatorna-hálózat hossza várhatóan 9875,35 méter lesz. Ehhez kapcsolódóan 742,81 méter nyomóvezeték csatlakozik. A telepítés megkezdésének várható időpontja: 2026. I. negyedév. A tervezett tevékenység megkezdésének várható időpontja: 2027. IV. negyedév. A szennyvíztelep helyszíne a tisztított szennyvíz befogadó Nyíri-patak, valamint a mellette létesült kerékpárút és a Hollóházát Füzérkomlóssal összekötő 3719. számú közút közötti területen található. A telephelyen jelenleg az 1970 körül létesült mechanikai és biológiai szennyvíztisztító üzemel. A képződött szennyvíziszap beszállításra kerül a sátoraljaújhegyi szennyvíztisztító telepre. Külön szennyvíztisztítója volt a Jeruzsálem utcai gyári lakótelepnek, a 335/2 hrsz. ingatlanon, a Kréta-patak partján. A tisztított szennyvíz a Kréta-patakba került bevezetésre.

A gyári kommunális szennyvízelvezető rendszer nem rendelkezik hatályos üzemeltetési engedéllyel a dokumentáció szerint. Az elmúlt évtizedekben a kommunális szennyvíz elvezető rendszer átadásra került az önkormányzatnak,

de ott a szakszerű üzemeltetés és fenntartás körülményei nem állnak fenn a dokumentáció szerint. Ezért a meglévő tisztító nem használható fel a teljes település szennyvíz mennyiségének tisztítására. Valamint a település számos ingatlanán házi ülepítőkbe kerül a szennyvíz kiépített hálózat hiányában. A telep ivóvíz ellátáshoz fogyasztói bekötés létesül a Füzér ivóvíz távvezetékéről. Továbbá kerítésen kívül elhelyezendő egy tűzcsap. A projektben kiépül a megfelelő áramellátást biztosító transzformátor állomás is a dokumentáció szerint. A fejlesztés során a meglévő műtárgyak szükséges mértékig elbontásra kerülnek, jövőben funkciójuk megszűnik, a helyükre kerül a tervezett új iszapsűrítő műtárgy, mely méreténél fogva a telken máshol nem elhelyezhető. A bontás megkezdése előtt a közműcsatlakozások megszüntetésre és lezárásra kerülnek, a nyers szennyvíz nyomóvezetékét a telepi átemelő műtárgyba át kell kötni. A tervezett szennyvíz technológia sorrend a mechanikai tisztítás, biológiai tisztítás, fertőtlenítés, tisztított szennyvíz elvezetése, a fölös iszap sűrítése, a sűrített iszap víztelenítése és tárolása. A biológiai tisztítás BIOCOS technológiával tervezett a dokumentáció szerint. Amely 1-1 levegőztetett eleveniszapos medencét kombinál 2-2 db ülepítő- és keverő medence térrésszel, amelyek hidraulikusan össze vannak kötve a műtárgyfenék közelében elhelyezett fali nyílásokkal. Az üzemviteli épületben többek között fehér-fekete öltöző, tartózkodó, diszpécser helyiség, WC és vendég WC kerül kialakításra. Az új szennyvíztisztító telepen irányítástechnikai rendszert fognak kialakítani a technológia vezérlésére. Minden beépített berendezés működtethető a kapcsolódobozokról, illetve a folyamatirányító berendezésről. A kommunikációs kábel bármilyen mű sérülése esetén a PLC havária módba kerül. A gépi rács hibája esetén a mechanikai tisztítás a kézi rácson folyik. A hiba miatt a rendszer a Sátoraljaújhely szennyvíztisztító telepre bejelzést küld, amely személyes hibaelhárítást tesz szükségessé. A biológiai tisztítás hibája esetén értesítés jelenik meg a kezelőfelületen. Áramkimaradás esetén automata átkapcsolású aggregátor lép működésbe. A hálózatba 3 darab átemelő szivattyút szükséges beintegrálni a dokumentáció szerint. A vezetékek és műtárgyépítéshez, kapcsolódó építési és bontási tevékenység során elsősorban építési-bontási hulladékok keletkezésével számolnak. A munkálatok idejére a dolgozók számára mobil illemhelyiséget fognak biztosítani. A telep ivóvíz ellátáshoz fogyasztói bekötés létesül a Füzér ivóvíz távvezetékéről. A hálózat létesítése során 6500 m²-nyi aszfaltos burkolat bontásával számolnak. A dokumentáció szerint a szennyvíz hálózat kivitelezési helyétől 5 méterre lesznek a legközelebbi védendő ingatlanok homlokzatai. A szennyvíz telep telekhatára esetében ez 190 méterre adódik.

A dokumentáció szerint a létesítés során kismértékű, ideiglenes légszennyező hatással kell számolni a munkagépek és szállítójárművek miatt, illetve a földmozgatással járó tevékenység során a porterhelés is megnövekedhet átmenetileg. A legjelentősebb távolságú hatás a PM10-nél jelentkezik, ahol az „A” feltétel szerinti hatástávolság a szennyvíztelep esetében 147 méter, a szennyvízhálózat esetében 131 méter. Az üzemelés során a dokumentáció szerint a lakott területek közelsége miatt az esetlegesen szaghatással járó technológiai egységek szagmentesítéséről biofilter fog gondoskodni a szennyvíz telepen. Az átemelőkhöz ugyancsak aktív biofiltert terveztek. A szennyvíztelep és a csatornahálózat tekintetében sem várható rendszeres mozgás, így gépek, berendezések emissziós terhelése nem fog jelentkezni a dokumentáció szerint.

A zajvédelmi határérték túllépésére a kivitelezés során a hálózat létesítésénél kell számolni a dokumentáció szerint. Erre a dokumentáció javasolja a kivitelező részére a zajterhelési határérték alóli felmentés beszerzését. A szennyvíztisztító telep esetén zajvédelmi hatásterületre 140,2 méter adódik a dokumentációban bemutatott számítások alapján. A csatornahálózat létesítése esetén ez 714,5 méterre adódik.

A dokumentációban bemutatott számítások szerint a kivitelezés során a megnövekedett forgalom maximum 0,128 dB növekményt okoz. A szennyvíztisztító telep éjszakai üzemi hatásterülete 45,2 méterre adódott a dokumentációban bemutatott számítások alapján.

A meglévő műtárgyak bontásakor keletkező beton hulladékot vissza akarják forgatni az új műtárgyak építésére. A régi iszapot el fogják távolítani, a csepegtető testeket külön fogják bontani és kezelni. Bontás előtt a műtárgyakat nagy nyomású mosóval fogják megtisztítani, és az így keletkező szennyezett vizet a biológiai műtárgyakra fogják feladni. Amennyiben a kivitelezés során szennyezett talajra bukkan-nak, azt veszélyes hulladékként fogják kezelni a dokumentáció szerint.

A kivitelezési munkákból szár-mazó veszélyes hulladékot az előírásoknak megfelelően kell gyűjteni és tárolni, végül engedéllyel rendelkező kezelőnek kell átadni a dokumentációban foglaltak alapján. Üzemeltetés során a rácsszemét és a víztelenített iszap zárt és szagmentes rendszerben kerül majd a tároló konténerbe a tervek szerint.

A dokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy az abban foglalt adatok helytállósága és az előírások maradéktalan betartása esetén a kivitelezés és üzemeltetés jelentős környezeti hatást nem okoz, a területén élő lakosság egészségügyi kockázata nem növekszik. A dokumentációban ismertetett környezetvédelmi intézkedések biztosítani fogják, hogy a tevékenységből származó káros környezet-egészségügyi hatások az alábbi előírások és a vonatkozó jogszabályok betartásával csökkenthetők legyenek.

A szennyvíztisztító telep kivitelezés és üzemeltetés során a káros környezet-, település- és közegészségügyi hatások elfogadható szinten tartása érdekében az alábbiak betartása szükséges:

1. A kivitelezés és üzemeltetés során folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
2. A kivitelezés során a szálló por koncentrációját száraz, szeles időben a kitermelésre, szállításra és deponálásra kerülő anyagok, valamint a szállítás útvonalak nedvesítésével kell csökkenteni. Szállítás során a porzásra hajlamos rakomány ponyvával történő takarásáról gondoskodni szükséges.
3. A bűzhatás csökkentése érdekében a telep üzeme során a biofilterek cseréjéről rendszeres szükséges gondoskodni.
4. A kivitelezés során keletkező, kitermelt vagy fellelt települési és veszélyes hulladékokat környezetkárosítást kizáró módon, fizikai és kémiai állapotuk szerint elkülönítve kell gyűjteni, elszállítatásukról lehetőség szerint naponta gondoskodni szükséges.
5. A tevékenység környezetre gyakorolt hatását, és a határértékeknek való megfelelést a jogszabályokban meghatározott esetekben, illetve amennyiben túllépés valószínűsíthető mérésekkel szükséges ellenőriztetni.
6. A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
7. A munkavállalók számára a biológiai kockázatok elkerülése érdekében egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges. A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani.
8. A kivitelezés és üzemeltetés során veszélyes anyagokkal kapcsolatba kerülő munkavállalók egyéni védelméről, a védőeszközök biztosításáról egészségi állapotuk megóvása érdekében fokozottan gondoskodni szükséges. A rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében a dolgozók egészségügyi kockázatát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.
9. A kivitelezés során keletkező kommunális szennyvizek felszín alatti vizek és a talaj szennyezését kizáró módon történő gyűjtéséről, és rendszeres elszállításáról gondoskodni szükséges.
10. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.

A szennyvízgyűjtő hálózat (beleértve az átemelőket) kivitelezése és üzemeltetése során a káros környezet-, település- és közegészségügyi hatások elfogadható szinten tartása érdekében az alábbiak betartása szükséges:

1. A kivitelezés és üzemeltetés során folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
2. A kivitelezés során a szálló por koncentrációját száraz, szeles időben a kitermelésre, szállításra és deponálásra kerülő anyagok, valamint a szállítás útvonalak nedvesítésével kell csökkenteni. Szállítás során a porzásra hajlamos rakomány ponyvával történő takarásáról gondoskodni szükséges.
3. A bűzhatás csökkentése érdekében az átemelők üzeme során a biofilterek cseréjéről rendszeres szükséges gondoskodni.

4. A kivitelezés során keletkező, kitermelt vagy fellelt települési és veszélyes hulladékokat környezetkárosítást kizáró módon, fizikai és kémiai állapotuk szerint elkülönítve kell gyűjteni, elszállításukról lehetőség szerint naponta gondoskodni szükséges.
5. A tevékenység környezetre gyakorolt hatását, és a határértékeknek való megfelelést a jogszabályokban meghatározott esetekben, illetve amennyiben túllépés valószínűsíthető mérésekkel szükséges ellenőriztetni.
6. A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
7. A munkavállalók számára a biológiai kockázatok elkerülése érdekében egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges. A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani.
8. A kivitelezés és üzemeltetés során veszélyes anyagokkal kapcsolatba kerülő munkavállalók egyéni védelméről, a védőeszközök biztosításáról egészségi állapotuk megóvása érdekében fokozottan gondoskodni szükséges. A rákkeltő és mutagén anyagok tekintetében a dolgozók egészségügyi kockázatát a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.
9. A kivitelezés során keletkező kommunális szennyvizek felszín alatti vizek és a talaj szennyezését kizáró módon történő gyűjtéséről, és rendszeres elszállításáról gondoskodni szükséges.
10. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részére be kell jelenteni, a bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.

Örökségvédelmi hatáskörben

A tervezett beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi törvény (Kötv.) 7. § 20. a) pontja szerinti nagyberuházásnak minősül. A Kérelmező a beruházási területre vonatkozóan elkészítette a Kötv. 23/C. § (1) bekezdése által nagyberuházás esetén előírt, a Kötv. 7. § 3. pontja szerinti előzetes régészeti dokumentációt (továbbiakban: ERD).

Megállapítom, hogy a tervezett beruházás által érintett területen és 250 méter széles övezetében 1 ismert (nyilvántartott) régészeti lelőhely - Fagyos forrás - található (azonosító száma: 16673). Továbbá érintett a Római katolikus templom műemléki környezete elnevezésű védett terület (törzsszám: 11589, azonosító: 19137).

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény [továbbiakban: Méptv.] 124. § (1) bekezdése értelmében műemléki területen a területet érintő beavatkozást a műemléki érték településképi, illetve tájképi megjelenésének és érvényesülésének kell alárendelni. A Méptv. 133. § (1)-(3) bekezdései szerint a műemléket és a műemlékvédelem sajátos helyszíneit érintő hatósági eljárásban a műemlékvédelmi szempontok érvényesülését vizsgálni kell.

Megállapítom, hogy a tervezett munkálatok a műemlékvédelmi szempontoknak megfelelnek.

A Kötv. 19. § (2) bekezdése szerint a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A Kötv. 23/E. § (5) bekezdése és az Övr. 43. § (3) bekezdése alapján a földmunkákkal érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területeken a kivitelezéshez szükséges elsődleges földmunkák régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők.

Fentiek és az ERD javaslata alapján a kivitelezéshez szükséges talajkiemeléssel járó földmunkák a Kötv. 22. § (3) bekezdés ab) pontja alapján **régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők.**

Az Övr. 35. § (1) bekezdése alapján, ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé – a beruházási földmunkával érintett mélységig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.

A Kötv. 23/E. § (2a) bekezdése alapján a nagyberuházást megelőző feltárást a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum, jelen esetben a Herman Ottó Múzeum (3529 Miskolc, Görgy Artúr utca 28.) végezheti jogszabályban meghatározottak szerint.

A Kötv. 22. § (10) bekezdése alapján a feltárássra jogosult intézmény és a beruházó a régészeti megfigyelésre vonatkozóan írásbeli szerződést köt, mely szerződés tartalmazza a feltárási módját, időtartamát, a feltárássra jogosult intézmény által végzendő régészeti feladatellátás költségét, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szakmai feltételeket.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok kulturális örökségvédelmi szempontból nem merül fel.

A tárgyi ügyben környezeti hatásvizsgálat lefolytatása örökségvédelmi szempontból nem indokolt.

Hollóháza szennyvízhálózat szennyvíztisztító és szennyvízgyűjtő hálózat építésére vonatkozó kérelem és a megküldött előzetes vizsgálati dokumentáció felülvizsgálata alapján a kulturális örökség védelmére kiterjedően az alábbiak betartása szükséges:

- A kivitelezés talajkiemeléssel járó földmunkái (pl. tereprendezés, humusztakaró eltávolítása, vezetékkárok, aknák-, vízátelők kialakítása) **régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhető.**
- Amennyiben a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát igényel, akkor a régészeti bontómunkát a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
- A régészeti megfigyelést a beruházó/építtető és a gyűjtőterületén érintett vármegyei hatáskörű városi múzeum, a miskolci Herman Ottó Múzeum (3529 Miskolc, Görgey A. út 28.) előzetes írásos megállapodása alapján, a beruházó költségviselésével kell elvégezni.
- Építtető (engedélyes) a tárgyi munkálatok megkezdéséről 14 nappal korábban köteles írásban értesíteni örökségvédelmi hatóságot, valamint a területileg illetékes múzeumot.

Termőföld minőségi hatáskörben

A vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható, a tervezett beruházás a környező termőföldek minőségét nem veszélyezteti. A beruházással érintett hollóházai ingatlanok „*kivett*” megnevezésűek.

Vízügyi, vízvédelmi hatáskörben

Az 1791/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 2038/2020. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseivel összhangban, a „Hollóháza szennyvízhálózat-szennyvíztisztító és szennyvízgyűjtő hálózat-tervezése” tárgyú projekt támogatásban részesült. A projekt keretében elvégzendő feladat Hollóháza szennyvízcsatorna hálózatának, valamint eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telepének tervezése. A létesítmény Füzerkomlós külterületén, a meglévő porcelángyári kommunális tisztító területén kap helyet. A létesítendő szennyvíztisztító telep tervezett biológiai terhelése 1900 LE, tervezett névleges hidraulikai terhelése 190 m³/d. a maximum 244 m³/d.

Az új, kiépítésre kerülő gravitációs csatorna-hálózat hossza várhatóan 9875,35 méter lesz. Ehhez kapcsolódóan 742,81 méter nyomóvezeték csatlakozik. A tervezett összes bekötések száma: 432 db.

A szennyvízcsatorna-hálózat tervezett nyomvonala Hollóháza és Füzerkomlós települések közigazgatási területét érinti. Az új szennyvíztisztító telep helyszíne Füzerkomlós közigazgatási területéhez tartozik.

Szennyvíztisztító telep helyrajzi száma: Füzerkomlós 033 hrsz.

A telep súlyponti EOVS koordinátái: Y:826130, X:356465 A hálózat súlyponti koordinátái: Y: 825012, X:357533

A bevezetés helye a Nyíri-patak 8,437 fkm-e.

A telephelyen található a porcelángyár kommunális szennyvízeinek tisztítására létesült tisztítótelep. A telep 1970 körül létesült, 3348 fm kommunális szennyvízelvezető rendszer csatlakozik hozzá. A telep hidraulikai tisztítási kapacitása: 150 m³/d. A meglévő tisztító nem használható fel a teljes települési szennyvízmennyiség tisztítására, elbontása és új tisztító létesítése szükséges, a meglévő, elöregedett csatornahálózat rekonstrukciója mellett. A település Petőfi utcától északra található részén - mely a terület mintegy kétharmadát jelenti – nincs kiépített szennyvízelvezető rendszer. Az egyes lakóházak, ingatlanok szennyvíze házi ülepítőbe, majd részben elszívárogtatásra, részben elszállításra kerül.

Hatóságunk nyilvántartása szerint az érintett terület vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

A tervezett tevékenység megvalósításával kapcsolatban kizáró okot nem állapítottunk meg.

Jelentős környezeti hatás vízvédelmi és vízügyi szempontból nem várható, ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § értelmében a környezetvédelmi hatóság az engedélyezési eljárásában – az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett – a 8. számú melléklet 2.-3. pontjában foglalt szakkérdésre – Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, valamint annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.

Az eljárás során a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 5. § (2) bekezdésében előírtaknak megállapítása érdekében, valamint a Rend. 3. § (4) bekezdése alapján BO/32/01670-6/2025. - BO/32/01670-7/2025. számon 2025. március 4-én, a tervezett tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében megkerestem Hollóháza Község Önkormányzat és Füzérkomlós Község Önkormányzat Jegyzőjét.

A Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya BO/05/00640-2/2025. számon hozott döntése értelmében a "Hollóháza szennyvízhálózat-szennyvíztisztító és szennyvízgyűjtő hálózat építése" megnevezésű kivitelezéssel összefüggésben HH382/2025. számon a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét kizárta. Egyidejűleg a szakhatósági eljárás lefolytatására a Mikóháza Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét (székhelye: 3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.) jelölte ki.

Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal Füzérkomlói Kirendeltsége Fk/100-2/2025. számon a Hollóháza, szennyvíztisztító és szennyvízgyűjtő csatornahálózat építése tárgyában az előzetes vizsgálati eljáráshoz szakhatósági hozzájárulását megadta.

Indoklásul az alábbiakat adta elő:

„Szakhatóságként az eljárásban megvizsgáltam, hogy a helyi településrendezési eszközökkel való összhang megvan-e, valamint annak elbíráltam, hogy az építmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A rendelkezésemre álló dokumentumok alapján megállapítottam, hogy Füzérkomlós Községi Önkormányzat településtervvvel és Helyi Építési Szabályzattal nem rendelkezik.

A tervezett szennyvíztisztító hálózat helye helyi védettség alá nem esik, így a tervezett építésnek akadálya nincs, a településrendezési követelményeknek megfelel, és a tervezett munkák elvégzéséhez külön engedély nem szükséges.

Az eljárás során állásfoglalásban előírást nem tettem, a benyújtott tervek alapján kifogást nem emelek.”

Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője MH/376-3/2025. számon a Hollóháza szennyvízhálózat-szennyvíztisztító és szennyvízgyűjtő hálózat építése tárgyában az előzetes vizsgálati eljáráshoz szakhatósági hozzájárulását megadta.

Indoklásul az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BO/32/01670-6/2025 iktatószámú végzésében szakhatósági állásfoglalást kért Hollóháza Község Önkormányzata jegyzőjét annak megállapításáról, hogy a Hollóháza szennyvízgyűjtő hálózat építése tárgyában készült előzetes vizsgálati dokumentáció a település településrendezési tervében és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírásokkal összhangban van-e.

Hollóháza Község Önkormányzatának jegyzője az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 23. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozva kizárási okot jelentett be.

A Borsod- Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya a kizárásnak helyt adva a BO/05/00640-2/2025 számú végzésben a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét jelölte ki a szakhatósági eljárás lefolytatására.

Hollóháza szennyvízgyűjtő hálózat építése tárgyában a VINO-NATURA Kft. (6763 Szatymaz, Bokor u. 3.) Faggyas Szabolcs (Sz-009/2009) ügyvezető-szakértő, okl. természetvédelmi mérnök, okl. környezetmérnök „Hollóháza szennyvízhálózat-szennyvíztisztító és szennyvízgyűjtő hálózat építéséhez kapcsolódó”, VN-6-SZ/2025 munkaszám alatt előzetes vizsgálati dokumentációt készített.

Hollóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2022. (IX.21.) önkormányzati rendeletével hatályon kívül helyezte a Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/2009. (IX.15.) önkormányzati rendeletet.

Hollóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által településrendezési tervben, helyi építési szabályzatban meghatározott előírásokat tartalmazó önkormányzati rendelet nem került elfogadásra.

A mellékelt dokumentumok alapján a rendelkező részben foglaltak szerinti szakhatósági hozzájárulás megadása mellett döntöttem.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 55. § (4) bekezdés alapján zártam ki, se jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.”

A Rend. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet és az előzetes vizsgálati dokumentációt, valamint a közleményt Hollóháza Község Önkormányzat és Füvészkömlős Község Önkormányzat, valamint feltételezetten érintett Füvés Község Önkormányzat Jegyzője részére BO/32/01670-5/2025. - BO/32/01670-8/2025. számon megküldtem közhírré tételre.

Az eljárás megindítását követően a Rend. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a környezetvédelmi hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a honlapomon.

Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal Hollóháza Kirendeltsége tájékoztatta a hatóságot, hogy a közlemény 2025. március 6. napján kifüggesztésre került a Hollóháza Kirendeltség hirdetőtábláján és lakossági észrevétel nem érkezett.

Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal Füvéskömlősi Kirendeltsége tájékoztatta a hatóságot, hogy a közlemény 2025. március 5. napján kifüggesztésre került a Kirendeltség hirdetőtábláján.

Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal Kishutai Kirendeltsége tájékoztatta a hatóságot, hogy a közlemény 2025. március 7. napján kifüggesztésre került a Kishutai Kirendeltség hirdetőtábláján.

A közlemény megjelenését követően a tervezett beruházással kapcsolatban a környezetvédelmi hatósághoz a nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatásai véleményezhetők, nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve a tervezett munkálatokból származtatható, várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével Hollóháza Község Önkormányzata (3999 Hollóháza, Szent László út 15.) által tervezett beruházás, a Hollóháza szennyvízhálózat-szennyvíztisztító és szennyvízgyűjtő hálózat építése környezetvédelmi engedély nélkül megvalósítható.

A Rend. 5. § (3) bekezdésének megfelelően a határozat rendelkező és indokoló részében meghatározott feltételeket a tevékenység engedélyezése során figyelembe kell venni.

A kérelmet az alábbi jogszabályok figyelembevételével bíráltam el:

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
- levegőminőség védelme: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,
- földtani közeg védelme: a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet,
- zajterhelés elleni védelem: a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet,
- hulladékgazdálkodás: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet,
- természet- és tájvédelmi szempontok: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010 (V. 11.) KvVM rendelet, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény.
- közegészségügyi szempontból: a felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c.) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. §-a, 14. § (1) bekezdése és 4. számú melléklete, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtására megjelent 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet. A földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékeit és a szennyezések mérését a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1)-(4) bekezdése és a levegőterheltségi szint határértékeiről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. §-a tartalmazza. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján

"Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sáttábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani.

- örökségvédelmi: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet,
- földvédelmi: a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény 9-13. §, 15/B. §, 16-17. §.

A határozatot a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Rend. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozat érvényességi idejeként megállapított 2 év a határozat rendelkező részében bemutatott létesítmény vízjogi létesítési engedélyezési kérelmének benyújtására vonatkozik, nem az üzemeltetésére.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 35. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

Jelen határozatot a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (2) bek. szerint eljárva közlöm a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1), a 116. § (1)-(3) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § és 71/B. § figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A fellebbezés előterjesztésére vonatkozóan az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Kelt.: Miskolc, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:

Bese Barnabás

főosztályvezető

Kapják:

1. Csapóné Hegedűs Andrea **ÜK**
2. Hollóháza Község Önkormányzata (**HK: HOLLOHAZA, KRID: 703144955**)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyvédelmi Osztály (**HK: BAZVKHKVVO KRID: 372099945**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (**BAZMKHNSZ, KRID: 312659938**)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (**JHO5MIJE0H, KRID: 623573338**)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (**HK: BAZMKHNTI, KRID: 512508939**)
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (üi.sz.: **BO/51/02926-3/2025.**)
(e-mail: hulladekgazdalkodas@borsod.gov.hu)
8. Füzerkömlös Község Önkormányzata (**HK: FKOMLOS, KRID: 243183154**)
9. Füzer Község Önkormányzata (**HK: FUZER; KRID: 111926379**)
10. Mikóházai Községi Önkormányzati Hivatal Jegyzője (**HK: MIKOHÁZA; KRID: 606132791**)
11. Honlapra
12. Iratokhoz