



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/32/00687-9/2026.

Ügyintéző: Greutter-Gregus Éva

Tárgy: FGSZ Földgázszállító Zrt. Nemesbikki Kompresszor és Gázátadó állomáson működő tüzelőberendezések üzemeltetéséhez kiadott BO-08/KT/00307-8/2018. számú egységes környezethasználati engedély módosítása

HATÁROZAT

- I. Az FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 5.; KÜJ: 100572562), mint engedélyes részére a Nemesbikki Kompresszor és Gázátadó állomáson (KTJ: 100290265) működő tüzelőberendezések üzemeltetéséhez kiadott BO-08/KT/00307-8/2018. számú

egységes környezethasználati engedélyt

(a továbbiakban alaphatározat)

az alábbiak szerint

módosítom:

- 1) **Az alaphatározat I. pontjában lévő „Engedélyezett kapacitás: Az 5db SOLAR Taurus 60 S ipari típusú gázturbina összes névleges bemenő hőteljesítménye: 87 MW. Nemesbikk kompresszorállomás összes teljesítménye 84,9 Mwth.” mondatokat törölöm, helyettük az alábbiakat rögzítem:**

A Nemesbikki kompresszorállomáson üzemelő egy darab CENTAUR 50 (K1) és a három darab SOLAR Taurus 60 S (K2, K3, K4) ipari típusú gázturbina összes teljesítménye 67,5 MWth.

- II. Jelen határozatom kizárólag a BO/32/04830-9/2025. számon módosított BO-08/KT/00307-8/2018. számú egységes környezethasználati engedéllyel együtt érvényes.
- III. A BO/32/04830-9/2025. számon módosított BO-08/KT/00307-8/2018. számú egységes környezethasználati engedély egyebekben változatlanul érvényes.
- IV. Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja 20 250,- Ft, mely a FGSZ Földgázszállító Zrt.-t terheli, és általa befizetésre került.
- V. A döntés ellen – a közléstől számított 15 napon belül - a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztályára benyújtott fellebbezésnek van helye.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás ügyintézési határideje megegyezik az elsőfokú eljárás ügyintézési határidejével.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a fellebbezést elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a <https://epapir.gov.hu> elérhetőségen az elektronikus úton történő fellebbezés benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adóttak, úgy papír alapon is benyújthatja fellebbezését a közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére.

Fellebbezés hiányában jelen döntésem a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 5) EPAPIR-20260115-3310 számon kérelmet nyújtott be a Nemesbikki Kompresszor és Gázátadó állomáson működő tüzelőberendezések üzemeltetéséhez kiadott BO-08/KT/00307-8/2018. számú (BO/32/04830-9/2025. számon módosított) egységes környezethasználati engedély módosítására, mely engedély 2033. január 31-ig érvényes.

A benyújtott kérelem alapján 2026. január 15-én az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás indult.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Rend.) 20/A. § (10) bekezdése értelmében a *„környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”*

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/00687-2/2026. számon, 2026. január 19-én tájékoztatást adtam ki a teljes eljárásra történő áttéréőről.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal honlapján az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás megindításáról értesítést tettem közzé, valamint a kérelemhez mellékeltem dokumentumot elektronikus úton közzétettem BO/32/00687-3/2026. számon.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

A dokumentáció áttekintését követően megállapítottam, hogy a kérelmező kérelme benyújtásakor nem fizette meg az egységes környezethasználati engedély módosítására megállapított igazgatási szolgáltatási díjat, ezért BO/32/00687-4/2026. számú végzésemben hiánypótlásra hívtam fel a kérelmezőt. Az eljárási költséget az ügyfél 2026. február 05. napján megfizette a hatóság részére.

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (VI. 19.) EM rendelet 3. sz. melléklet 10.2. pontja alapján 20 250,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Az FGSZ Zrt. kompresszoregység-flotta optimalizálása miatt a Nemesbikk kompresszorállomáson a K7 berendezés Taurus 60 gázturbinája áttelepítésre kerül Csanádpalota kompresszorállomásra, helyére új gázturbina nem kerül beépítésre.

Így Nemesbikk kompresszorállomás összes teljesítménye 84,9 MWth-ról 67,5 MWth-ra változik.

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A Zrt. kompresszoregység-flotta optimalizálása miatt a Nemesbikk kompresszorállomáson a K7 berendezés Csanádpalota kompresszorállomásra áttelepítésre kerül, és helyette új nem kerül beépítésre. Így Nemesbikk kompresszorállomás összes teljesítménye 84,9 MWth-ról 67,5 MWth-ra változik. A LAL változásjelentést a Zrt. elvégezte, amelyet a környezetvédelmi hatóság jóváhagyott.

A K7 berendezéshez tartozó gázturbina áttelepítése nem eredményez jelentős változtatást. A környezeti levegőbe történő kibocsátások mennyiségében és minőségében szignifikáns csökkenés várható, azonban új kibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A tervezett módosításokat levegőtisztaság-védelmi szempontból a BO-08/KT/00307-8/2018. számú egységes környezethasználati engedélyben foglalt előírások betartása mellett nem kifogásolom.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

Az áttelepítés következtében a telephelyen üzemelő technológiai berendezések száma csökken, így a kompresszorállomás összes névleges bemenő hőteljesítménye 84,9 MWth-ról 67,5 MWth-ra változik. Mivel egy jelentős zajforrás eltávolításra kerül és azt nem pótolják új berendezéssel, a tevékenység környezeti zajkibocsátása várhatóan mérséklődik, de legalábbis nem növekszik.

A módosítás nem eredményez olyan változtatást, amely új zajkibocsátási határérték megállapítását vagy a védelmi intézkedések szigorítását tenné szükségessé. Erre való tekintettel az alaphatározatban rögzített zaj- és rezgésvédelmi előírások és feltételek változatlan formában továbbra is érvényesek.

Földtani közeg védelmi, természet- és tájvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási szempontból a tervezett fejlesztés nem releváns, így továbbra is fenntartjuk az egységes környezethasználati engedélyben rögzített megállapításainkat változatlan formában.

Elérhető legjobb technika vonatkozásában:

A kompresszorállomás feladata a nemesbikki távvezetéki csomópontra érkező földgáz nyomásának szükség szerinti emelése, és visszahúttással vagy anélkül a kijelölt távvezetéki irányokba való továbbítása.

A kompresszor állomáson eddig üzemeltetett 4 db, egyenként 5,4 MW hasznos-, és 17,4 MW névleges bemenő hőteljesítményű Solar Taurus 60 S típusú gázturbina és 1 db kisebb (15,3 MW) hőteljesítményű Centaur 50 gázturbina végezte/biztosította a szükséges nyomásfokozást.

Az egységes környezethasználati engedély köteles – 50 MWth-ot meghaladó összes bemenő hőteljesítményű – létesítményt 4 db, egyenként 17,4 MW-os és 1 db 15,3 MW-os teljesítményű turbina alkotja, így azokra nem vonatkoznak az „Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához a nagy tüzelőberendezések engedélyezése során” című BAT Referencia dokumentumban, valamint a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó 2017/1442 számú Bizottsági végrehajtási határozatban (BAT következtetés) előírtak.

Ennek alapján az elérhető legjobb technikának való megfelelést a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. számú mellékletében foglaltak, valamint az alábbi BAT Referencia dokumentumok felhasználásával vizsgálták és megállapítást nyert 2018-ban az elérhető legjobb technika tekintetében, hogy a *"légszennyező anyagok kibocsátás csökkentésére az üzemeltetett gépegységek alacsony emissziós égőtérrel rendelkeznek. Az optimális égési hőmérséklet és a tökéletes fűtőgáz-levegő arány miatt alacsony a CO és NO_x kibocsátás. VOC emisszió nincs."*

A most áttelepítésre kerülő gázturbina a 2018-ban megállapított elérhető legjobb technikákra vonatkozó következtetésekhez fűződő megállapításokat nem befolyásolja, a kibocsátásra nézve csökkenést eredményez, így a határozat ez irányú kiegészítésére, módosítására nincs szükség.

Közegészségügyi hatáskörben

Az FGSZ Földgázz szállító Zrt. a Nemesbikki Kompresszor és Gázátadó állomáson működő tüzelőberendezések üzemeltetésére vonatkozóan BO-08/KT/00307-8/2018. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, amely 2033. január 31. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya az egységes környezethasználati engedély módosítása. Az FGSZ Zrt. kompresszoregység-flotta optimalizálása miatt, Nemesbikk kompresszorállomáson a K1 berendezés Taurus 60 gázturbinája lecserélésre kerül egy kisebb teljesítményű Centaur 50 gázturbinára. Így Nemesbikk kompresszorállomás összes teljesítménye 87 MWth-ról 84,9 MWth-ra változik.

A tevékenység végzéséhez az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott BO-08/KT/00307-8/2018. számú egységes környezethasználati engedélyt módosító BO/32/06474-14/2022. számú határozatban foglalt közegészségügyi előírásokat változatlan formában továbbra is fenntartom, azokat kiegészíteni, vagy módosítani nem kívánom.

A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (10) bekezdés értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A kérelemben foglaltakat elfogadtam, és az FGSZ Földgázz szállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 5.), mint engedélyes részére a Nemesbikki Kompresszor és Gázátadó állomáson működő tüzelőberendezések üzemeltetéséhez kiadott BO-08/KT/00307-8/2018. számú egységes környezethasználati engedélyt módosítottam.

Jelen határozatomat tájékoztatásul megküldöm azon szervek részére, amelynek az alaphatározat megküldésre került.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályairól szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése alapján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 3. sz. melléklet 10.2. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1), a 116. § (1)-(3) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § és 71/B. § figyelembevételével adtam tájékoztatást.

A fellebbezés előterjesztésére vonatkozóan az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdése, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésbe foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. FGSZ Földgázszállító Zrt. (**CK: 12543331**)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
(**HK: BAZVKHKVVO KRID: 372099945**) (tudomásulvétel céljából)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(**BAZMKHNSZ, KRID: 312659938**)
4. Honlapra
5. Iratokhoz