

000509./26.

Befogadó nyilatkozat

A BorsodChem Zrt. részéről nyilatkozunk, hogy a BorsodChem IV. gyártelepén (hrs.: Berente 578) megépült HYCO IV. üzem által kibocsátott szennyvizet kezelésre, tisztításra minőségi és mennyiségi korlátozás nélkül a szintén tulajdonában és kezelésében lévő Szennyvíztisztító Telepen átveszi.

Szennyvíz elvezetésre vonatkozó előírások:

- A tetőcsapadékvizeket a IV. gyártelepi tetőcsapadékvíz gyűjtő rendszerbe kell vezetni.
- A burkolati csapadékvizeket a CO₂ eltávolító egység területén összegyűlő csapadékvíz kivételével a burkolati csapadékvíz elvezető rendszerbe kell vezetni.
- A tető és burkolati csapadékvizek végső befogadója a Sajó folyó. A Szennyvíztisztító Telep felé történő átemelés, kezelés csak a csapadékvizek elszennyeződése esetén történik.
- A keletkező ipari szennyeződések tartalmazó szennyvizet és a CO₂ eltávolító egység területén összegyűlő burkolati csapadékvizeket átlagosító medencébe/tartályba kell gyűjteni, innen külön nyomóvezetéken kell eljuttatni a Szennyvíztisztító Telep szerves szennyvíz tisztító sorára.
- A Szennyvíztisztító Telep felé kiadott szennyvíz mennyiségét méréssel kell meghatározni, minőségét rendszeresen ellenőrizni kell.

Kazincbarcika, 2026. április 27.



Lektor Dénes
Director EHS

BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika
Bolyai tér 1.
80.



Szentpéteri Sándor
S. Manager EP

