

M09-1 – Melléklet

Telephelyi víz- és csapadékvíz-gazdálkodási rend

Telephelyi víz- és csapadékvíz-gazdálkodási rend

HCM 1890 Zrt. – Mészgyártás (Miskolc-Hejőcsaba)

Készítette:	HCM 1890 Zrt.
Érintett telephely:	Miskolc-Hejőcsaba, 41594/2/A hrsz.
Kelt:	2026-02-20
Felülvizsgálat:	évente (vagy változás esetén rendkívüli)

1. Cél és hatály

A dokumentum célja, hogy egységes és ellenőrizhető rendben rögzítse a telephelyen keletkező csapadékvizek, valamint a vízfelhasználások (szociális, tűzivíz) kezelésének alapelveit, továbbá a felszíni vizek védelmét szolgáló üzemeltetési követelményeket. A rend kiterjed a mészgyártási tevékenységhez műszakilag kapcsolódó területekre és létesítményekre (anyagfogadás, tárolás, anyagmozgatás, kemence, késztermék-kezelés, karbantartási területek).

2. Jogszabályi megfelelési keret

A telephely vízgazdálkodási tevékenységét az alábbi megfelelési keretekkel összhangban végzi:

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet A) pont (különösen h) alpont) – a kibocsátások és várható hatások bemutatása,
- a felszíni vizek védelmére és vízszennyezőanyag-kibocsátásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi követelmények,
- a telephely mindenkori engedélyei és belső szabályzatai (havária- és hulladékkezelési rend, karbantartási rend).

3. Telephelyi alapelvek és kibocsátási útvonalak

3.1. Technológiai vizek és szennyvizek

A mészgyártási technológia száraz eljárás; technológiai (ipari) szennyvíz nem keletkezik. A telephely vízfelhasználása szociális jellegű, továbbá tűzivíz célú felhasználás biztosított.

3.2. Csapadékvíz-rendszer és befogadók

A telephely területéről származó csapadékvizek a telephelyi csapadékvíz-elvezető rendszerbe kerülnek. A csapadékvíz-elvezető rendszerbe kizárólag szennyezésmentes csapadékvizek vezethetők. A csapadékvíz-elvezető csatornarendszer fenntartási tisztítását éves gyakorisággal, nagy nyomású vízzel végzik.

A telephely csapadékvíz-elvezetésének befogadói: Hejő-patak, Malomárok, valamint a Nádasréti záportározó.

3.3. Felszíni vizek védelmét szolgáló üzemeltetési követelmények

A telephely a felszíni vizek védelmét az alábbi rend szerint biztosítja:

- a porzó anyagok (mész, égetett mész) kezelése zárt/irányított anyagmozgató és tároló rendszerekkel történik,
- a telephelyi tisztántartás és portalanítás a kijelölt üzemeltetési és karbantartási rend szerint történik, a porlerakódás és lemosódás megelőzése érdekében,
- a veszélyes anyagok és veszélyes hulladékok kezelése kijelölt, zárt gyűjtőhelyeken és ADR-kompatibilis csomagolásban történik,
- a havária események megelőzésére és kezelésére telephelyi havária-kezelési utasítás van érvényben, a kiömlések környezetbe jutását a kármentési eszközök és azonnali beavatkozási rend megelőzi,
- a csapadékvíz-hálózatba történő idegen anyag bejutását a telephelyi ellenőrzések és üzemviteli fegyelem kizárja.

4. Ellenőrzés és dokumentálás

A telephely a csapadékvíz-rendszer és a felszíni vízvédelem működését az alábbi gyakoriságokkal ellenőrzi:

Ellenőrzés tárgya	Gyakoriság	Dokumentálás
Csapadékvíz-elvezető műtárgyak és nyomvonal szemrevételezése	negyedévente	ellenőrzési napló
Telephelyi tisztántartás és porlerakódás ellenőrzése	havonta	üzemnapló / karbantartási napló
Csapadékvíz-elvezető csatornarendszer fenntartási tisztítása	évente	karbantartási jegyzőkönyv
Havária eszközök készletellenőrzése	havonta	havária eszköz nyilvántartás

5. Kapcsolódó dokumentumok

M04-2 – MAERZ PFRK típusú kétaknás mészégető kemence technológiai és üzemeltetési utasítás

M12-1 – Hulladékgazdálkodási, veszélyes anyag veszélyes áru és havária-kezelési utasítás

M02-1 – Részletes helyszínrajz