

---

---

***Jegyzőkönyv***  
***Vízzárósági (Víztartási) próba elvégzéséről***

**Készült:** 2022.10.21. – 3977 Zemplénagárd, 0124/16 hrsz.

**Tárgy:** Háda Zoltán zemplénagárdi baromfinevelő telepén található szennyvízgyűjtő akna vízáróságának ellenőrzése.

**Vizsgált műtárgy adatai:**

- 2 db 50 m<sup>3</sup> technológiai szennyvízgyűjtő akna
- 1 db 10 m<sup>3</sup> szociális szennyvízgyűjtő akna
- 1 db kerékmósó medence + 1m<sup>3</sup>-es akna

**Előzmények:**

A helyszíni ellenőrzés előtt 24 órával a szennyvízgyűjtő aknákat vízzel teljesen feltöltötték. A mai napon az akna vízáróságát, vízáróságát vizsgáljuk.

**Értékelés:**

A vizsgálat ideje alatt vízcsökkenést nem tapasztaltunk. A szennyvízakna környezetében nedvesedést, folyást nem tapasztaltunk.

Az MSZ-10 303-81.sz. szabvány F.2.3. pontja értelmében a 4 db vasbeton műtárgy: **vízzáró**



---

NDH INVEST Kft.  
képviselésében  
Ari Attila ügyvezető

NDH INVEST KFT.  
4600 Kisvárda, 0249/78. hrsz.  
Cg.: 15 - 09 - 076374  
Adószám: 23072013 - 2 - 15  
EU. TAX. ID.: HU 23072013