
Jegyzőkönyv
Vízzárósági (Víztartási) próba elvégzéséről

Készült: 2023.10.06. – 3977 Zemplénagárd, 0124/16 hrsz.

Tárgy: Háda Zoltán zemplénagárdi baromfinevelő telepén található szennyvízgyűjtő akna vízáróságának ellenőrzése.

Vizsgált műtárgy adatai:

- 2 db 50 m³ technológiai szennyvízgyűjtő akna
- 1 db 10 m³ szociális szennyvízgyűjtő akna
- 1 db kerékmű medence + 1m³-es akna

Előzmények:

A helyszíni ellenőrzés előtt 24 órával a szennyvízgyűjtő aknákat vízzel teljesen feltöltötték. A mai napon az akna vízáróságát, vízáróságát vizsgáljuk.

Értékelés:

A vizsgálat ideje alatt vízcsökkenést nem tapasztaltunk. A szennyvízakna környezetében nedvesedést, folyást nem tapasztaltunk.

Az MSZ-10 303-81.sz. szabvány F.2.3. pontja értelmében a 4 db vasbeton műtárgy: **vízzáró**

Kelt: Zemplénagárd, 2023. október 06.



NDH INVEST Kft.

NDH INVEST KFT.
4600 Kisvárda, 0249/86. hrsz. ③
Cg. 15 - 09 - 076874
Adószám: 23072013 - 2 - 15
EU. TAX. ID.. HU 23072013