

JEGYZŐKÖNYV

Vízzárosági (vízartási) próba elvégzéséről

Készült: 2024.10.29. – 3977 Zemplénagárd, 0124/16 hrsz. – 6 istállós baromfitelep

Tárgy: Háda Zoltán EV. zemplénagárdi baromfinevelő telepén található szennyvízgyűjtő aknák vízzároságának ellenőrzése.

Vizsgált műtárgy adatai:

- 2 db 50 m³ technológiai szennyvízgyűjtő akna
- 1 db 10 m³ szociális szennyvízgyűjtő akna
- 1 db kerékmósó medence + 1m³-es akna

Előzmények:


A helyszíni ellenőrzés előtt 24 órával a szennyvízgyűjtő aknákat teljesen feltöltötték. A mai napon az aknák vízartását, vízzároságát vizsgáljuk.

Értékelés:

A vizsgálat ideje alatt vízcsökkenést nem tapasztaltunk. A szennyvízakna környezetében nedvesedést, folyást nem tapasztaltunk.

Az MSZ-10 303-81.sz. szabvány F.2.3. pontja értelmében a 4 db vasbeton műtárgy: **vízartó**

Zemplénagárd, 2024.10.29


MILTONA TRADE Kft.
1149 Budapest, Biber utca 14-16. 4.em. 13.
Adószám: 25811285-2-42

Milona Trade Kft.
Képviseelő: Fedor Tamás