

**Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály**

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39

Tárgy: Albertirsa-Sándorfalva Integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárás – BP/2003/00215-3/2026. Ügyiratszámú Hiánypótlási felhívásra válasz

Tisztelt Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály!

Az „Albertirsa-Sándorfalva” jelű 400 kV-os távvezeték és optikai összeköttetés beforgatása Törökfői alállomásba projekt Integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárása során a Budapest Főváros Kormányhivatal BP/2003/00215-3/2026. Ügyiratszámú Hiánypótlási felhívására az alábbi válaszokat adjuk:

Környezeti hatásvizsgálati eljáráshoz:

4. Kérjük adja meg a tervezett távvezeték KTJ azonosítóját.

Válasz: A tervezett távvezeték KTJ azonosítója: 103376753

5. Kérjük, hogy az összes szakértő igazolja aláírásával a környezeti hatástanulmány dokumentáció elkészítésében való részvételt.

Válasz: A dokumentáció elkészítésében részt vett szakértői jogosultsággal rendelkező összes szakértő aláírása megtalálható a csatolt Környezeti hatástanulmány második oldalán.

Levegőtisztaság-védelem:

6. A beküldött dokumentációban a „Vezetékjog-tulajdonosi-lista_Törökfői-felh_0206.pdf” elnevezésű táblázatban és a „Töröksfői KHT.pdf” elnevezésű dokumentáció 48. oldalán szerepel a Kecskemét 0775/8 hrsz. alatt található major, szántó besorolású ingatlan, az érintett ingatlanok, valamint a levegőtisztaság-védelmi hatásterület (128m) által érintett területek között. Kérjük adja meg a védendő ingatlan és a tervezett távvezeték távolságát, valamint vizsgálja meg a védendő ingatlan biztonsági övezet általi érintettségét.

Válasz: Kecskemét 0775/8 hrsz. alatt található major, szántó besorolású területen a védendő ingatlan és a tervezett távvezeték közötti legkisebb távolság ~ 300 m.

Biztonsági övezet: a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 6.§ (1) bek. szerint a vezeték mindkét oldalán a nyugalomban lévő szélső áramvezetőkől vízszintesen és merőlegesen mért 28-28 m-ig terjed.

A Kecskemét 0775/8 hrsz. alatt található major, szántó besorolású területen a védendő ingatlan a távvezeték biztonsági övezetén kívül található. Továbbá az építés során meghatározott levegőtisztaság-védelmi hatásterületen (128 m) is kívül esik.

Zaj-és rezgésvédelem:

7.

Válasz:

Az oszlopok építése során keletkező rezgések főként a földmunkákból, az alapozásból és a szerkezeti elemek telepítéséből származnak. Az egyik legjelentősebb rezgésforrás a talaj előkészítése, valamint az alapozási munkálatok.

Szakmai és mérési tapasztalatink alapján a legnagyobb rezgésterheléssel érintett munkafolyamatok által keltett rezgések 80 méteres távolságon belül jelentkeznek.

Az alábbi táblázat az építési helyszínekhez legközelebb eső védendő ingatlanok távolságát mutatja be.

Település	Hrsz., illetve cím	Távvezeték-től való távolság (m)	Rezgésterhelés túllépés
Kecskemét	Hrsz.:0776/4	105	-
Városföld	Hrsz.: 0131/8	190	-
Kiskunfélegyháza	Tanya 343 Hrsz.:0246/4	1500	-
Nyárlőrinc	Tanya 208 Hrsz.:0107/2	570	-
Tiszaalpár	Tanya Hrsz.: 0128/6	300	-

A távolságok alapján megállapítható, hogy 80m-es távolságon belül nem található védendő ingatlan, ezért a várható rezgésterhelés a legközelebbi hatásviselőnél **nem jelent kockázatot.**

Javasoljuk, hogy az építéshez kapcsolódó szállítási útvonalak a környékbeli lakott területeket kerüljék el, és a főutat, ill. a lakott területen kívüli földutakat vegyék erre a célra igénybe.

Üzemelés alatt egy távvezetéknek nincs kimutatható rezgésterhelése.

8.

Válasz:

Zaj- rezgés- és levegőszennyezési hatások intenzitás szerinti tagolása:

- Közvetlen munkaterület (oszlophelyek, alapozás, szerelési területek): Itt jelentkeznek a legnagyobb intenzitású, de időben korlátozott hatások (földmunka, betonozás, daruzás, szerelés).
- Ideiglenes munkasáv és megközelítési útvonalak: Közepes intenzitású, szakaszos jellegű zaj- rezgés- és porterhelés a munkagépek közlekedése miatt.
- Vezetékbehúzással érintett nyomvonal környezete: Rövid időtartamú, kis-közepes intenzitású zajhatás, rezgésterhelés és levegőterhelés jellemzően nem jelentős.

Földtani közeg védelme:

9. Kérjük, ismertessék, hogy az alaptestek és földelővezetők felületkezelése során hogyan akadályozzák meg a földtani közeg elszennyeződését.

Válasz:

Az oszlopok alapteste monolit vasbeton szerkezet, amely nem igényel helyszíni, oldószeres vagy egyéb talajjal érintkező felületkezelést. A korrózióvédelmet a megfelelő betonminőség és betonfedés biztosítja, így az alaptest kialakítása során a földtani közegbe jutó szennyező anyag alkalmazása nem történik.

A földelővezetők és rúd földelők tűzihorganyzott acél kivitelben készülnek, a horganyzás üzemi körülmények között történik, ezért a kivitelezés helyszínén galvanizálási tevékenység nem zajlik. A terepszint alatti, a terv szerint 30 cm mélységig elhelyezkedő szakaszok bitumenes korrózióvédő bevonattal kerülnek ellátásra. A bevonat felhordása kontrollált körülmények között, kis mennyiségű anyag felhasználásával történik, csapadékmentes időjárás mellett. A munkavégzés során csepegés elleni védelem (alátétfólia, kármentő) biztosított, az esetlegesen keletkező hulladékokat és szennyezett anyagokat elkülönítetten gyűjtik és engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

A földelőszalag csatlakoztatása mechanikus kötésekkel történik, a hegesztések minimális mértékűek és ellenőrzött kivitelűek, a keletkező fémhulladék és salak összegyűjtésre kerül.

A fentiek alapján a felületkezelésből eredően a földtani közeg elszennyeződésének kockázata megfelelő műszaki és szervezési intézkedések mellett alacsony, tartós talajterhelés nem várható.

Kérnénk válaszaink figyelembe vételét az eljárás során és az eljárás folytatását.

Budapest 2026.03.02.

Tisztelettel:

VIBROCOMP KFT.
1118 Bp., Bozókvár u. 12.

Bite Pál Endréné dr.
ügyvezető

VIBROCOMP

VIBROCOMP KFT.
1118 BUDAPEST, BOZÓKVÁR UTCA 12.
TEL: +36 1 310 72 92
FAX: +36 1 319 63 03
MAIL: info@vibrocomp.com

VIBROCOMP
ROMANIA

VIBROCOMP SRL
CLUJ-NAPOCA,
CALEA DOROBANTILOR 25/79
TEL: +40 72 801 89 76
MAIL: romania@vibrocomp.com

VIBROCOMP
MIDDLE EAST

VIBROCOMP ME FZC
391860 DUBAI,
UNITED ARAB EMIRATES
TEL: +974 4 334 43 69
MAIL: me@vibrocomp.com

VIBROCOMP
SHIFT

VIBROCOMP SHIFT W.L.L.
20778, DOHA, QATAR
TEL: +974 4 450 38 23
FAX: +974 4 487 16 80
MAIL: qatar@vibrocomp.com

VIBROCOMP
CENTRAL ASIA

VIBROCOMP CA LLC AZ
1069 BAKU,
AZERBAIJAN
TEL: +994 506704200
MAIL: ca@vibrocomp.com