

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály

Mészáros Lóránd főosztályvezető részére

1124 Budapest,

Németvölgyi út 37-39.

Iktatószám: ÁBIG/00376-1/2026

Ügyintéző: Juhász Ágnes

Telefonszám: (+36 1) 3041464

Tárgy: Integrált építési és környezetvédelmi engedély kérelem-

Albertirsa-Sándorfalva 400 kV-os távvezeték és optikai összeköttetés beforgatása Törökfői alállomásba

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Hivatkozva a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdésében foglaltakra, kérjük a **Albertirsa-Sándorfalva 400 kV-os távvezeték és optikai összeköttetés beforgatása Törökfői alállomásba** létesítéséhez szükséges integrált építési és környezetvédelmi engedély megadását Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztályától, mint országos illetékességgel a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró hatóságtól a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 115. § (2) bekezdés szerint..

Az integrált engedélyezés részeként, a környezetvédelmi engedélyes rész tekintetében a MAVIR Zrt. kérelmezi, hogy a környezetvédelmi hatóság a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján a 3. számú mellékletben szereplő tevékenységet-előzetes vizsgálati eljárás nélkül – már rögtön környezeti hatásvizsgálati eljárásként folytassa le a mellékletben szereplő környezeti hatásvizsgálati dokumentáció alapján.

Az eljárás lefolytatásához szükséges alap adatokat az alábbiakban kiemelve küldjük, a teljes tervdokumentáció kérelmünkhöz csatolásra került.

1. A megszüntetendő hálózat (vezeték) megnevezése

-

2. A létesítendő hálózat (vezeték) megnevezése

Albertirsa-Sándorfalva 400 kV-os távvezeték és optikai összeköttetés beforgatása Törökfői alállomásba

3. A hálózat (vezeték) rendeltetése

Közcélú

4. A MEKH engedélyének száma, kelte (ha a VET 74. §-a szerinti engedély kiadására a kérelem benyújtását megelőzően sor került)

A MEKH 4224/2023 számú, „Az Albertirsa-Szolnok-Szeged-Sándorfalva fejlesztéséhez szükséges 400 kV-os hálózati elemek közcélú átviteli hálózati elemekké minősítés.” tárgyban kiadott, 2023. július 20-án kelt határozata

5. A beruházás adatai

- | | | |
|----|---|---|
| a. | engedélyes/építető megnevezése és elérhetősége (például telefon, telefax, e-mail) | MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
1031 Budapest, Anikó u. 4. |
| b. | beruházás célja, rendeltetése | közcélú távvezeték és optikai összeköttetés létesítése |
| c. | beruházás érték előirányzata | 9 Mrd Ft |

6. A tervező megnevezése, címe, tervezési jogosultságának megjelölése

- | | |
|--|---|
| - Tervező megnevezése: | MVM XPERT Zrt. |
| - Tervező címe: | 1158 Budapest,
Rákospalotai Körvasút sor 105. |
| - Tervezési jogosultságának megjelölése: | Szendi Csaba felelős tervező
Kamarai szám: 13-8188, jogosultság: EN-VI |

7. A kivitelezés adatai (ha már ismert)

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| a. | kivitelező megnevezése és elérhetősége (például telefon, telefax, e-mail) | később kerül kiválasztásra |
| b. | kivitelező címe | - |
| c. | kivitelezés kezdési időpontja | 2026. harmadik negyedév |
| d. | kivitelezés tervezett befejezési időpontja | 2028.03.30. |

8. Az üzemeltető megnevezése, elérhetősége (például telefon, telefax, e-mail) és címe

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt., 1031 Budapest, Anikó u. 4.

9. A létesítendő hálózat (vezeték) adatai

- | | | |
|----|--|-----------------------------------|
| a. | üzemi feszültség | 400 kV |
| b. | nyomvonalhossz belterületen (és zártkertben) | - |
| c. | nyomvonalhossz külterületen | 19.145 km |
| d. | vezetők száma, keresztmetszete, anyaga | 2x3x(2x500/65) ACSR |
| e. | átalakító és kapcsoló berendezés típusa | Törökfői 400/132 kV-os alállomás, |

10. A megszüntetendő hálózat (vezeték) adatai

-

11. A hálózat (vezeték) nyomvonalának rövid leírása

A meglévő Szolnok OVIT – Szeged OVIT 220 kV-os távvezeték nyomvonalán megvalósuló kétrendszerű 400 kV-os távvezeték új 126. és 127. sz. végfeszítő oszlopai között, a nyomvonalból nyugati irányba 16 méterrel kihelyezve, gerincvezeték irányú karsíkkal el-rendezett KATICA II. OVSF oszlop kerül beépítésre, amelyről NY-i irányba indul a felhasítás. Kisebb iránytörésekkel, szántóföldi művelésű területeken halad keresztül Tiszaalpár területén, majd Nyárlőrinc településre érve ÉNY-i irányba fordul. A következő feszítő oszlopokon DNY-i irányba törve, az Alpár-Nyárlőrinci-csatornát keresztezi a nyomvonal és halad tovább Nyárlőrinc külterületén. A következő feszítőoszlopnál ÉNY-i irányba törik a nyomvonal, majd átlép Kiskunfélegyháza külterületére. Továbbra is jellemzően szántóföldi művelésű területeken haladva, egy telepített erdőt keresztezve É-i irányban halad tovább a Csukás-éri-főcsatorna mellett. A Csukás-éri-főcsatornát keresztezve lép át Városföld külterületére. A következő feszítőoszlopig a csatornával párhuzamosan halad a nyomvonal, majd ÉNY-i irányba tartva éri el a Tiszakécske-Kecskemét 132 kV-os távvezetékét, amelyet keresztezve enyhén DNY-i irányba tart. A következő szakaszon a Tiszakécske-Kecskemét 132 kV-os távvezeték és a Nagykőrös-Kecskemét 132 kV-os távvezetékek között halad, majd ÉNY-i irányba törve keresztezi is az utóbbi 132 kV-os nyomvonalat. A városföldi Dózsa TSZ Lakótelep bekötő útját és több 22 kV-os távvezetékét is keresztezve éri el Kecskemét határát, ahol NY-i irányba fordulva csatlakozik az új Törökfői 400/132 kV-os alállomás 2 és 3 mezőinek fogadóportáljára.

A távvezeték nyomvonala és biztonsági övezete jellemzően szántóföldi művelésű mezőgazdasági ingatlanokat érint.

A tervezett távvezeték nyomvonala végig Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében kerül megvalósításra, **Kecskemét, Városföld, Nyárlőrinc, Kiskunfélegyháza, Tiszaalpár** települések külterületén halad.

A tervezett nyomvonal teljes mértékben elkerüli a lakott övezeteket, a lehetőségek szerint elkerüli az erdőterületeket, NATURA 2000 területet nem érint.

12. Helyszíni szemle ideje (abban az esetben, ha a helyszíni szemlét a kérelmező vagy megbízása alapján a tervező megszervezte)

Nem került rá sor, az érintettek írásban lettek kiértékelve.

13. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a hálózat (vezeték) megépítése a közcélú hálózat szükséges fejlesztése érdekében indokolt, és az az érintett ingatlanok rendeltetésszerű használatát lényegesen nem akadályozza

Kijelentjük, hogy a tárgyi hálózat (vezeték) megépítése a közcélú hálózat szükséges fejlesztése érdekében indokolt, és az az érintett ingatlanok rendeltetésszerű használatát lényegesen nem akadályozza.

14. Az eljárásban érintett önkormányzat(ok) adatai (megnevezés, cím)

	Polgármester	Jegyző	Hivatal címe, telefonszáma
Kecskemét	Szemereyné Dr. Pataki Klaudia	Dr. Temesvári Péter	6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Tel: 76/513-594
Városhőd	Abonyi Roland	Dr. Béres Erzsébet	6033 Városhőd Fő utca 35. Tel: 76/474-422
Nyárlőrinc	Pácsa József	Szakácsné Marsa Edina Krisztina	6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34. Tel: 76/589-001
Kiskunfélegyháza	Csányi József	Dr. Tigyí-Aradi Alexandra	6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. Tel: 76/562-000
Tiszaalpár	Ágoston Béla	Székely Edina	6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. Tel: 76/424-133

15. Termőföld esetében a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló hatósági határozat

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Főhivatali Főosztály
6000 Kecskemét,
Fecske utca 25.

Időleges más célú
Ügyiratszám:
Kelt:

Végleges más célú
Ügyiratszám:
Kelt:

16. Engedélyezési eljárás költségviselőjének adatai

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt., 1031 Budapest, Anikó u. 4.

17. Egyéb

-

Bármilyen kérdés, probléma esetén szakértőink segítségével állunk szíves rendelkezésükre.

Budapest, 2026. 02.02.

Köszönettel

.....
Laczi Tamás
Átviteli beruházási
igazgató

.....
Princzing Áron
Átviteli beruházási
osztályvezető