



BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA

MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS MÉRÉSÜGYI FŐOSZTÁLY

Engedélyszám: **VB-140/2026**
Ügyiratszám: BP/2003/00239-233/2026
Ügyintéző: Kiss Gergely
Telefon: (+36-1) 458-5539
E-mail: kiss.gergely@bfkh.gov.hu

Tárgy: Integrált építési és környezetvédelmi engedély
Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220kV-os távvezeték kétrendszerű 400kV-osra történő átépítése

Oldal: 1/190

Melléklet: -

Hiv. szám: ÁBIG/00378-1/2026
Ügyintéző: Szendi Csaba (MVM XPert Zrt.)
Jurácsikné Sári Mónika (Afry Erőterv Zrt.)
Juhász Ágnes (MAVIR Zrt.)

Engedélyes: **MAVIR Zrt.**
1031 Budapest, Anikó utca 4.

H A T Á R O Z A T

A MAVIR Zrt. (1031 Budapest, Anikó utca 4. / Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága / Cégjegyzékszám: 01-10-044470 / Statisztikai azonosító: 12550753-3513-114-01) (a továbbiakban: hálózati engedélyes) részére a „**Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220kV-os távvezeték kétrendszerű 400kV-osra történő átépítése**” megnevezésű, MVM XPert Zrt. (1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.) tervező által készített 141001053-004 munkaszámú, 141001053-004/0103/B/1-9. lapszámú átnézeti térképek (2025.09.10), 141001053-004/0201/A/1-34. lapszámú nyomvonalrajzok (2025.09.10), 141001053-004/0411/C/1-23. lapszámú keresztezési kimutatás (2025.12.18), Oszlop EOV koordináta lista (2026.01.13), valamint VO-9079/4, VO-9081/4, VO-9082/4, VO-9083/4, VO-9084/5, VO-9087/4, VO-9099/2, VO-9099/4, VO-9101/4, VO-9102/4, VO-9103/4, VO-9104/4, VO-9104/6, VO-9105/4, VO-9106/2, VO-9106/4 rajzszámú oszlopképek szerinti közcélú hálózat építésére **Budapest Főváros Kormányhivatala** (továbbiakban: BFKH) az **Építési (vezetékjogi) engedély** részben és a **Környezetvédelmi engedély** részben foglaltak alapján

INTEGRÁLT ÉPÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYT AD

és egyben a vezetékjogot megalapítja.

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.



Jelen döntés közlése hirdetményi úton történik. A közlés jogkövetkezményei – így a jogorvoslatra nyitva álló határidő kezdete – a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

A beruházás és engedélyezése a villamosenergetikai beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 328/2023. (VII.17.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, illetve 1. melléklete és a 2. mellékletének 9. pontja értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy és kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárás.

A döntés közlésének napja - eltérő rendelkezés hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A hirdetményt Budapest Főváros Kormányhivatala, mint eljáró építésügyi hatóság hivatalában és honlapján teszi közzé.

A BFKH a <http://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/budapest> (Hirdetmények: Hirdetmény – villamosenergia ipar) internetes felületen a hirdetményt 2026. július 06.-án függeszti ki, és 2026. július 13.-án veszi le. A levétel a döntés közlésének a napja.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a székhelye szerint illetékes Törvényszéknek címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály, Villamosenergia-ipari Osztály (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) címén benyújtani.

A perben a jogi képviselet kötelező.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: DÁP tv.) meghatározottak szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a keresetet. A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: <https://epapir.gov.hu/>

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

ÉPÍTÉSI (VEZETÉKJOGI) ENGEDÉLY RÉSZ

A hálózati engedélyes e határozat alapján a közcélú hálózat és biztonsági övezete által érintett ingatlanokon:

- föld feletti vezetéket építhet, valamint ahhoz tartozó távközlési összeköttetést helyezhet el,
- tartószerkezetet helyezhet el,
- az építés során a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja.

E munkálatok elvégzését az ingatlan tulajdonosa vagy mindenkori jogszerű használója tűrni köteles.

A hálózati engedélyes a vezetékjog alapján

- a létesítmény(ek)e)t üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja, átalakíthatja, és felújíthatja, fejlesztheti,
- a vezetékek mentén lévő, biztonsági övezetben lévő növényzetet, annak ágait, gyökereit eltávolíthatja, és
- a fent meghatározott tevékenységek elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet.



A benyújtott Nyomvonalrajzot és Területkimutatást a BFKH záradékkal és hivatali bélyegző lenyomattal látta el.

A záradékolt iratok szerinti közcélú hálózat és annak biztonsági övezete által érintett ingatlanokat, az egyes ingatlanokat érintő terület mértékét az 1. számú táblázat tartalmazza.

A határozat a közcélú hálózat és biztonsági övezete tekintetében vezetékjogot, mint közérdekű használati jogot alapító határozat.

A határozat véglegessé válása után a BFKH megkeresi az ingatlanügyi hatóságot, hogy a vezetékjogot az 1. számú táblázatban meghatározott ingatlanokra - a hálózati engedélyes javára - a Terület-kimutatásban és Változási vázrajzban foglaltaknak megfelelően az ingatlan-nyilvántartásba jegyezze be.

(GEOTREND Kft. (4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9., IV. em. 410-411.) által készített 202-1/2025, 202-2/2025, 202-3/2025, 202-4/2025, 202-5/2025 (2026.03.23); 202-6/2025, 202-7/2025, 202-8/2025, 202-9/2025 (2026.03.25); 202-10/2025, 202-11/2025, 202-12/2025, 202-13/2025, 202-14/2025 (2026.03.27); 202-15/2025, 202-16/2025, 202-17/2025, 202-18/2025, 202-19/2025, 202-20/2025, 202-21/2025 (2026.03.30) munkaszámú Földhivatal által záradékolt változási vázrajzok.)

A vezetékjog a végleges határozat alapján a bejegyzés előtt is gyakorolható.

A vezetékjog, mint közérdekű használati jog a mindenkorai engedélyest illeti meg és az ingatlan mindenkorai tulajdonosát terheli.

1. számú táblázat
Vezetékjoggal érintett ingatlanok

Helység	Helyrajzi szám	Építmény és biztonsági övezete által érintett terület [m ²]
Szolnok, külterület	0123/41	317
Szolnok, külterület	0123/43	26926 (ebben a 124. oszlop 155 m ²)
Szolnok, külterület	0123/23	1946
Szolnok, külterület	0123/5	4337
Szolnok, külterület	0122	979
Szolnok, külterület	0121/9	15054 (ebben a 125. oszlop 175 m ²)
Szolnok, külterület	0121/11	1504
Szolnok, külterület	0120	578
Szolnok, külterület	0109/18	4629
Szolnok, külterület	0109/14	890
Szolnok, külterület	0104	1215
Szolnok, külterület	0100/8	22216 (ebben a 2. oszlop 155 m ²)
Szolnok, külterület	0100/9	7706 (ebben az 1. oszlop 91 m ²)
Szolnok, külterület	0100/10	1911 (ebben az 1. oszlop 128 m ²)
Szolnok, külterület	0100/11	153
Szolnok, külterület	0100/7	5094
Szolnok, külterület	0100/6	8993 (ebben a 3. oszlop 58 m ²)
Szolnok, külterület	0110	486
Szolnok, külterület	0116/8	53904 (ebben a 4/126. oszlop 118 m ² , az 5. oszlop 71 m ²)
Szolnok, külterület	0116/6	865
Szolnok, külterület	0114	726
Szolnok, külterület	0113/3	23049 (ebben a 6. oszlop 64 m ²)
Szolnok, külterület	0113/1	5146
Szolnok, külterület	088/2	2536
Szolnok, külterület	067	438
Szolnok, külterület	068/3	21833 (ebben a 7. oszlop 91 m ²)
Szolnok, külterület	069	573
Szolnok, külterület	070/6	46



Szolnok, külterület	068/6	27495 (ebben a 8. oszlop 71 m ² , a 9. oszlop 64 m ²)
Szolnok, külterület	068/7	1310
Szolnok, külterület	063	704
Szolnok, külterület	045/1	109
Szolnok, külterület	045/6	4555
Szolnok, külterület	045/7	18636 (ebben a 10. oszlop 71 m ²)
Szolnok, külterület	045/8	6136
Szolnok, külterület	045/9	4890
Szolnok, külterület	045/10	3120
Szolnok, külterület	045/11	579
Szolnok, külterület	048	800
Szolnok, külterület	049/1	290
Szolnok, külterület	051/12	1373
Szolnok, külterület	050	1984
Szolnok, külterület	051/11	66
Szolnok, külterület	049/3	34206 (ebben a 11. oszlop 71 m ² , a 12. oszlop 71 m ²)
Szolnok, külterület	035/4	2249
Szolnok, külterület	034/2	397
Szolnok, külterület	034/57	47704 (ebben a 13. oszlop 71 m ² , a 14. oszlop 88 m ²)
Szolnok, külterület	024	2591
Szolnok, külterület	023/7	421
Szolnok, külterület	023/6	6949
Szolnok, külterület	023/2	10
Szolnok, külterület	022	1704
Szolnok, külterület	019/7	8991 (ebben a 15. oszlop 14 m ²)
Szolnok, külterület	019/8	18010 (ebben a 15. oszlop 85 m ²)
Szolnok, külterület	0955/1	406
Szolnok, külterület	0953/1	69
Szolnok, külterület	0957/52	25395 (ebben a 16. oszlop 78 m ²)
Szolnok, külterület	0957/23	6017
Szolnok, külterület	0957/48	12216 (ebben a 17. oszlop 71 m ²)
Szolnok, külterület	0957/47	14896
Szolnok, külterület	0949/1	336
Szolnok, külterület	0961/10	2067
Szolnok, külterület	0961/12	6289
Szolnok, külterület	0961/11	6593 (ebben a 18. oszlop 78 m ²)
Szolnok, külterület	0961/13	2623
Szolnok, külterület	021/13	246
Szolnok, külterület	021/12	2070
Szolnok, külterület	021/16	210
Szolnok, külterület	0961/113	3332
Szolnok, külterület	0961/114	4999 (ebben a 19. oszlop 54 m ²)
Szolnok, külterület	0961/115	4735 (ebben a 19. oszlop 30 m ²)
Szolnok, külterület	0961/116	536
Szolnok, külterület	0961/175	549
Szolnok, külterület	0961/188	6482
Szolnok, külterület	0961/187	3848
Szolnok, külterület	0961/189	2369
Szolnok, külterület	0961/244	23491 (ebben a 20. oszlop 155 m ²)
Szolnok, külterület	0963	3047
Szolnok, külterület	0966	54731 (ebben a 21. oszlop 136 m ² , a 22. oszlop 78 m ²)
Szolnok, külterület	0967/2	334



Szolnok, külterület	0940	34466 (ebben a 23. oszlop 78 m ² , a 24. oszlop 71 m ²)
Tószeg, külterület	0115	943
Tószeg, külterület	0130/26	798
Tószeg, külterület	0130/25	730
Tószeg, külterület	0130/24	730
Tószeg, külterület	0130/23	730
Tószeg, külterület	0130/22	730
Tószeg, külterület	0130/21	4085
Tószeg, külterület	0130/20	6584
Tószeg, külterület	0130/19	4484
Tószeg, külterület	0130/18	11856 (ebben a 25. oszlop 71 m ²)
Tószeg, külterület	0130/17	2537
Tószeg, külterület	0130/3	2490
Tószeg, külterület	0130/16	281
Tószeg, külterület	0130/15	257
Tószeg, külterület	0130/14	492
Tószeg, külterület	0130/13	222
Tószeg, külterület	0130/12	533
Tószeg, külterület	0130/11	32
Tószeg, külterület	0130/4	31066 (ebben a 26. oszlop 58 m ² , a 27. oszlop 71 m ²)
Tószeg, külterület	0134/3	719
Tószeg, külterület	0134/1	703
Tószeg, külterület	0135/2	1211
Tószeg, külterület	0135/5	24631 (ebben a 28. oszlop 78 m ²)
Tószeg, külterület	0135/4	359
Tószeg, külterület	0135/25	33283 (ebben a 29. oszlop 71 m ²)
Tószeg, külterület	0135/7	689
Tószeg, külterület	0135/6	40198 (ebben a 30. oszlop 71 m ²)
Tószeg, külterület	0157	1978
Tószeg, külterület	0156	3517 (ebben a 31. oszlop 71 m ²)
Tószeg, külterület	0149	608
Tószeg, külterület	0140/10	412
Tószeg, külterület	0140/9	465
Tószeg, külterület	0140/8	1020
Tószeg, külterület	0140/7	3028
Tószeg, külterület	0140/6	24928 (ebben a 32. oszlop 84 m ²)
Tószeg, külterület	0140/5	11661
Tószeg, külterület	097	4203
Tószeg, külterület	092/24	1168
Tószeg, külterület	092/25	4161 (ebben a 33. oszlop 88 m ²)
Tószeg, külterület	092/26	6867
Tószeg, külterület	092/27	7184
Tószeg, külterület	092/28	19844 (ebben a 34. oszlop 78 m ²)
Tószeg, külterület	092/30	4054
Tószeg, külterület	092/31	363
Tószeg, külterület	091	976
Tószeg, külterület	088/25	2301
Tószeg, külterület	088/24	2245
Tószeg, külterület	088/23	2361
Tószeg, külterület	088/22	2731
Tószeg, külterület	088/21	1534
Tószeg, külterület	088/20	605



Tószeg, külterület	088/19	414
Tószeg, külterület	088/17	341
Tószeg, külterület	088/16	82959 (ebben a 35. oszlop 93 m ² , a 36. oszlop 71 m ² , a 37. oszlop 71 m ² , a 38. oszlop 84 m ²)
Tószeg, külterület	088/4	3537
Tószeg, külterület	088/5	11688
Tószeg, külterület	088/6	680
Tószeg, külterület	088/7	1031
Tószeg, külterület	088/8	52
Tószeg, külterület	088/1	11850 (ebben a 39. oszlop 64 m ²)
Jászkarajenő, külterület	051	1001
Jászkarajenő, külterület	052/4	7971 (ebben a 48. oszlop 84 m ²)
Jászkarajenő, külterület	052/5	6332
Jászkarajenő, külterület	052/3	1570
Jászkarajenő, külterület	052/9	3167
Jászkarajenő, külterület	052/10	2203
Jászkarajenő, külterület	052/11	1024
Jászkarajenő, külterület	052/7	101
Jászkarajenő, külterület	052/8	122
Jászkarajenő, külterület	053	13
Jászkarajenő, külterület	054/3	34
Jászkarajenő, külterület	057	1095
Jászkarajenő, külterület	069/22	1936
Jászkarajenő, külterület	068	1548
Jászkarajenő, külterület	067/6	15153 (ebben a 49. oszlop 64 m ²)
Jászkarajenő, külterület	067/7	5767
Jászkarajenő, külterület	066	770
Jászkarajenő, külterület	063/15	264
Jászkarajenő, külterület	063/14	2349
Jászkarajenő, külterület	063/12	4973 (ebben az 50. oszlop 71 m ²)
Jászkarajenő, külterület	063/11	37668 (ebben az 51. oszlop 64 m ²)
Jászkarajenő, külterület	076	524
Jászkarajenő, külterület	077/27	5074
Jászkarajenő, külterület	077/31	11300 (ebben az 52. oszlop 71 m ²)
Jászkarajenő, külterület	077/32	26768 (ebben az 53. oszlop 71 m ²)
Jászkarajenő, külterület	077/40	470
Jászkarajenő, külterület	077/41	1662
Jászkarajenő, külterület	077/42	1089
Jászkarajenő, külterület	077/43	1749
Jászkarajenő, külterület	077/44	2375
Jászkarajenő, külterület	077/45	8354
Jászkarajenő, külterület	077/46	84
Jászkarajenő, külterület	077/7	698
Jászkarajenő, külterület	077/18	334
Jászkarajenő, külterület	077/35	3427 (ebben az 54. oszlop 71 m ²)
Jászkarajenő, külterület	077/48	68
Jászkarajenő, külterület	077/8	73
Jászkarajenő, külterület	077/49	7672
Jászkarajenő, külterület	077/19	74
Jászkarajenő, külterület	078	1721
Jászkarajenő, külterület	079/4	525
Jászkarajenő, külterület	077/38	111



Jászkarajenő, külterület	077/39	14
Jászkarajenő, külterület	079/29	13025 (ebben az 55. oszlop 64 m ²)
Jászkarajenő, külterület	079/3	649
Jászkarajenő, külterület	0199	1317
Jászkarajenő, külterület	0189/21	140
Jászkarajenő, külterület	0189/18	76
Jászkarajenő, külterület	0189/19	995
Jászkarajenő, külterület	0189/45	5219
Jászkarajenő, külterület	0189/4	212
Jászkarajenő, külterület	0189/46	1763
Jászkarajenő, külterület	0189/47	1071
Jászkarajenő, külterület	0189/48	1385
Jászkarajenő, külterület	0189/49	1645
Jászkarajenő, külterület	0189/50	292
Jászkarajenő, külterület	0189/51	1755
Jászkarajenő, külterület	0189/52	1466
Jászkarajenő, külterület	0189/53	853
Jászkarajenő, külterület	0189/54	1939
Jászkarajenő, külterület	0189/55	734
Jászkarajenő, külterület	0189/56	4680 (ebben az 56. oszlop 78 m ²)
Jászkarajenő, külterület	0186	1409
Jászkarajenő, külterület	0183/19	12816
Jászkarajenő, külterület	0183/17	10957
Jászkarajenő, külterület	0183/16	5108 (ebben az 57. oszlop 71 m ²)
Jászkarajenő, külterület	0183/21	34
Jászkarajenő, külterület	0183/22	3664
Jászkarajenő, külterület	0182	1253
Jászkarajenő, külterület	0166/17	24389 (ebben az 58. oszlop 99 m ²)
Jászkarajenő, külterület	0172	1140
Jászkarajenő, külterület	0175/24	73885 (ebben az 59. oszlop 84 m ² , a 60. oszlop 71 m ² , a 61. oszlop 64 m ²)
Jászkarajenő, külterület	0176	1492
Jászkarajenő, külterület	0217/21	1145
Jászkarajenő, külterület	0219/5	1283
Jászkarajenő, külterület	0217/37	2921
Jászkarajenő, külterület	0217/38	606
Jászkarajenő, külterület	0217/41	3119
Jászkarajenő, külterület	0217/42	8406
Jászkarajenő, külterület	0217/33	14611 (ebben a 62. oszlop 78 m ²)
Jászkarajenő, külterület	0217/32	1536
Jászkarajenő, külterület	0217/16	9963
Jászkarajenő, külterület	0217/17	6456
Jászkarajenő, külterület	0222	377
Jászkarajenő, külterület	0223/1	22784 (ebben a 63. oszlop 71 m ²)
Jászkarajenő, külterület	0224	831
Jászkarajenő, külterület	0225/6	10097 (ebben a 64. oszlop 71 m ²)
Kőröstetétlen, külterület	013/17	3932
Kőröstetétlen, külterület	013/13	18632
Kőröstetétlen, külterület	014	788
Kőröstetétlen, külterület	015/1	19933 (ebben a 40. oszlop 78 m ²)
Kőröstetétlen, külterület	016	3216
Kőröstetétlen, külterület	013/14	43088 (ebben a 41. oszlop 78 m ² , a 42. oszlop 64 m ²)



Kőröstetétlen, külterület	011	253
Kőröstetétlen, külterület	017/20	31848 (ebben a 43. oszlop 64 m ²)
Kőröstetétlen, külterület	017/19	7851 (ebben a 44. oszlop 64 m ²)
Kőröstetétlen, külterület	017/18	10466
Kőröstetétlen, külterület	017/14	690
Kőröstetétlen, külterület	017/11	5225
Kőröstetétlen, külterület	017/10	13038 (ebben a 45. oszlop 64 m ²)
Kőröstetétlen, külterület	017/9	1164
Kőröstetétlen, külterület	017/8	1826
Kőröstetétlen, külterület	017/7	1185
Kőröstetétlen, külterület	017/6	2
Kőröstetétlen, külterület	019/7	3042
Kőröstetétlen, külterület	019/8	1648
Kőröstetétlen, külterület	019/9	2633
Kőröstetétlen, külterület	019/10	5469 (ebben a 46. oszlop 52 m ²)
Kőröstetétlen, külterület	019/11	3006 (ebben a 46. oszlop 52 m ²)
Kőröstetétlen, külterület	019/12	1509
Kőröstetétlen, külterület	020	1951
Kőröstetétlen, külterület	021/19	14
Kőröstetétlen, külterület	021/44	3699
Kőröstetétlen, külterület	021/21	4306
Kőröstetétlen, külterület	021/22	1383
Kőröstetétlen, külterület	021/23	1645
Kőröstetétlen, külterület	021/24	2494 (ebben a 47. oszlop 52 m ²)
Kőröstetétlen, külterület	021/25	2218 (ebben a 47. oszlop 52 m ²)
Kőröstetétlen, külterület	021/26	1611
Kőröstetétlen, külterület	021/27	839
Kőröstetétlen, külterület	021/28	1609
Kőröstetétlen, külterület	021/29	972
Kőröstetétlen, külterület	021/30	988
Kőröstetétlen, külterület	021/31	1004
Kőröstetétlen, külterület	021/32	1364
Kőröstetétlen, külterület	021/33	1731
Kőröstetétlen, külterület	021/34	1785
Kőröstetétlen, külterület	021/35	5364
Kőröstetétlen, külterület	021/37	5186
Kőröstetétlen, külterület	021/36	1035
Kőröstetétlen, külterület	021/15	473
Kocsér, külterület	0108	416
Kocsér, külterület	0109/3	19955 (ebben a 65. oszlop 71 m ²)
Kocsér, külterület	0109/5	20687
Kocsér, külterület	0113	495
Kocsér, külterület	0112	394
Kocsér, külterület	0121/15	77
Kocsér, külterület	0121/16	4556
Kocsér, külterület	0121/17	9815 (ebben a 66. oszlop 3 m ²)
Kocsér, külterület	0121/18	9815 (ebben a 66. oszlop 96 m ² , a 67. oszlop 71 m ²)
Kocsér, külterület	0121/19	13926
Kocsér, külterület	0123/1	1008
Kocsér, külterület	0124/29	16
Kocsér, külterület	0124/28	1459
Kocsér, külterület	0124/27	3508



Kocsér, külterület	0124/26	15539 (ebben a 68. oszlop 69 m ²)
Kocsér, külterület	0124/25	4212 (ebben a 68. oszlop 2 m ²)
Kocsér, külterület	0124/24	6086
Kocsér, külterület	0124/23	5257
Kocsér, külterület	0124/22	2277
Kocsér, külterület	0125	414
Kocsér, külterület	0139/1	6194
Kocsér, külterület	0139/2	7591 (ebben a 70. oszlop 19 m ²)
Kocsér, külterület	0139/3	14353 (ebben a 69. oszlop 99 m ² , a 70. oszlop 45 m ²)
Kocsér, külterület	0139/4	2624
Kocsér, külterület	0139/10	545
Kocsér, külterület	0111	1418
Kocsér, külterület	0181	1500
Kocsér, külterület	0200/18	216
Kocsér, külterület	0200/19	37
Kocsér, külterület	0200/24	14797
Kocsér, külterület	0201	308
Kocsér, külterület	0202/14	5435 (ebben a 80. oszlop 64 m ²)
Kocsér, külterület	0202/2	748
Kocsér, külterület	0202/22	30871 (ebben a 81. oszlop 64 m ²)
Kocsér, külterület	0203	271
Szentkirály, külterület	0221/18	7771
Szentkirály, külterület	0221/8	266
Szentkirály, külterület	0221/19	14958 (ebben a 82. oszlop 64 m ²)
Szentkirály, külterület	0222	339
Szentkirály, külterület	0221/15	52
Szentkirály, külterület	0224/31	20149 (ebben a 83. oszlop 58 m ²)
Szentkirály, külterület	0224/18	3957
Szentkirály, külterület	0223	1734
Szentkirály, külterület	0224/2	1600
Szentkirály, külterület	0224/15	134
Szentkirály, külterület	0224/32	11887 (ebben a 84. oszlop 64 m ²)
Szentkirály, külterület	0224/17	12421
Szentkirály, külterület	0219	526
Szentkirály, külterület	0226/29	8536 (ebben a 85. oszlop 71 m ²)
Szentkirály, külterület	0226/30	6262
Szentkirály, külterület	0226/31	4387
Szentkirály, külterület	0226/33	1295
Szentkirály, külterület	0226/22	19276 (ebben a 86. oszlop 64 m ²)
Szentkirály, külterület	0226/23	4590
Szentkirály, külterület	0226/7	2026
Szentkirály, külterület	0226/32	13050 (ebben a 87. oszlop 99 m ²)
Szentkirály, külterület	0214/4	412
Szentkirály, külterület	0227	727
Szentkirály, külterület	0234/3	549
Szentkirály, külterület	0237	2621
Szentkirály, külterület	0238	295
Szentkirály, külterület	0241/38	4046
Szentkirály, külterület	0240/41	4
Szentkirály, külterület	0241/39	979
Szentkirály, külterület	0241/40	2638
Szentkirály, külterület	0240/42	878



Szentkirály, külterület	0241/41	2414
Szentkirály, külterület	0240/44	3898 (ebben a 88. oszlop 104 m ²)
Szentkirály, külterület	0240/14	4116
Szentkirály, külterület	0241/15	19437 (ebben a 89. oszlop 88 m ²)
Szentkirály, külterület	0241/16	19237
Szentkirály, külterület	0240/8	2128
Szentkirály, külterület	0268	523
Szentkirály, külterület	0267/19	13459 (ebben a 90. oszlop 78 m ²)
Szentkirály, külterület	0267/20	27159 (ebben a 91. oszlop 78 m ²)
Szentkirály, külterület	0267/2	1812
Szentkirály, külterület	0267/22	15713
Szentkirály, külterület	0264	409
Szentkirály, külterület	0263/10	4369 (ebben a 92. oszlop 71 m ²)
Szentkirály, külterület	0242	2182
Szentkirály, külterület	0251/19	13127
Szentkirály, külterület	0251/4	1050
Szentkirály, külterület	0251/20	3914
Szentkirály, külterület	0251/28	7046 (ebben a 93. oszlop 71 m ²)
Szentkirály, külterület	0251/33	4952
Szentkirály, külterület	0251/36	3800
Szentkirály, külterület	0251/37	8310
Szentkirály, külterület	0251/25	7551 (ebben a 94. oszlop 78 m ²)
Szentkirály, külterület	0251/26	1492
Szentkirály, külterület	0252	337
Szentkirály, külterület	0253/4	389
Szentkirály, külterület	0253/6	7821
Szentkirály, külterület	0254	507
Szentkirály, külterület	0257/5	1675
Szentkirály, külterület	0257/7	13127 (ebben a 95. oszlop 78 m ²)
Szentkirály, külterület	0258	1207
Szentkirály, külterület	0259/6	2016
Szentkirály, külterület	0271	1835
Szentkirály, külterület	0276/19	273
Szentkirály, külterület	0276/18	572
Szentkirály, külterület	0276/20	4542
Szentkirály, külterület	0277	534
Szentkirály, külterület	0278/37	6191
Szentkirály, külterület	0278/35	3766
Szentkirály, külterület	0278/33	9739 (ebben a 96. oszlop 71 m ²)
Szentkirály, külterület	0278/31	11185
Szentkirály, külterület	0278/15	2033
Szentkirály, külterület	0282	603
Szentkirály, külterület	0288/25	28246 (ebben a 97. oszlop 78 m ²)
Szentkirály, külterület	0288/26	479
Szentkirály, külterület	0288/27	14561 (ebben a 98. oszlop 71 m ²)
Szentkirály, külterület	0288/28	10362
Szentkirály, külterület	0288/19	4805
Szentkirály, külterület	0289/1	482
Szentkirály, külterület	0290/38	10039 (ebben a 99. oszlop 133 m ²)
Szentkirály, külterület	0290/39	10152
Szentkirály, külterület	0290/45	2567
Szentkirály, külterület	0294/41	10



Szentkirály, külterület	0290/41	5241
Szentkirály, külterület	0290/42	3512
Szentkirály, külterület	0290/43	7092 (ebben a 100. oszlop 71 m ²)
Szentkirály, külterület	0290/44	6379
Szentkirály, külterület	0294/27	7528
Szentkirály, külterület	0292/11	6735
Szentkirály, külterület	0294/28	221
Szentkirály, külterület	0292/8	5609 (ebben a 101. oszlop 71 m ²)
Szentkirály, külterület	0294/40	496
Szentkirály, külterület	02/3	1488
Szentkirály, külterület	017/11	17068
Szentkirály, külterület	017/12	13411 (ebben a 102. oszlop 84 m ²)
Szentkirály, külterület	020	508
Szentkirály, külterület	021/17	8324
Szentkirály, külterület	021/16	21358 (ebben a 103. oszlop 71 m ²)
Szentkirály, külterület	022/1	698
Szentkirály, külterület	025/36	14403 (ebben a 104. oszlop 21 m ²)
Szentkirály, külterület	025/35	16528 (ebben a 104. oszlop 56 m ²)
Szentkirály, külterület	026	537
Szentkirály, külterület	027/4	2320
Szentkirály, külterület	027/7	11872 (ebben a 105. oszlop 118 m ²)
Szentkirály, külterület	027/5	629
Szentkirály, külterület	027/8	18201 (ebben a 106. oszlop 84 m ²)
Szentkirály, külterület	027/6	4712
Szentkirály, külterület	028	704
Szentkirály, külterület	029/1	54509 (ebben a 107. oszlop 104 m ² , a 108. oszlop 71 m ²)
Tiszakécske, külterület	0373/12	27686 (ebben a 71. oszlop 64 m ²)
Tiszakécske, külterület	0373/2	899
Tiszakécske, külterület	0372	871
Tiszakécske, külterület	0371/13	670
Tiszakécske, külterület	0371/14	23112 (ebben a 72. oszlop 71 m ²)
Tiszakécske, külterület	0371/60	21443 (ebben a 73. oszlop 64 m ²)
Tiszakécske, külterület	0371/61	10240
Tiszakécske, külterület	0371/26	425
Tiszakécske, külterület	0371/27	301
Tiszakécske, külterület	0371/38	58646 (ebben a 74. oszlop 71 m ² , a 75. oszlop 58 m ² , a 76. oszlop 64 m ²)
Tiszakécske, külterület	0363	1640
Tiszakécske, külterület	0362/12	8697
Tiszakécske, külterület	0362/13	23512 (ebben a 77. oszlop 78 m ²)
Tiszakécske, külterület	0362/14	20685 (ebben a 78. oszlop 88 m ²)
Tiszakécske, külterület	0355	499
Tiszakécske, külterület	0348/6	19629 (ebben a 79. oszlop 64 m ²)
Lakitelek, külterület	03/49	14500 (ebben a 116. oszlop 104 m ²)
Lakitelek, külterület	03/56	6626
Lakitelek, külterület	03/7	321
Lakitelek, külterület	03/6	115
Lakitelek, külterület	03/59	297
Lakitelek, külterület	03/5	44
Lakitelek, külterület	03/60	371
Lakitelek, külterület	03/4	240
Lakitelek, külterület	03/61	105



Lakitelek, külterület	03/63	492
Lakitelek, külterület	03/62	329
Lakitelek, külterület	03/2	1831
Lakitelek, külterület	02	1560
Lakitelek, külterület	0244/50	5
Lakitelek, külterület	0244/24	6419 (ebben a 117. oszlop 78 m ²)
Lakitelek, külterület	0244/51	2108
Lakitelek, külterület	0244/26	1365
Lakitelek, külterület	0244/28	274
Lakitelek, külterület	0244/31	13326 (ebben a 118. oszlop 86 m ²)
Lakitelek, külterület	0244/38	6307
Lakitelek, külterület	0244/30	665
Lakitelek, külterület	0244/4	79
Lakitelek, külterület	0244/32	1575
Lakitelek, külterület	0244/5	848
Lakitelek, külterület	0244/33	131
Lakitelek, külterület	0244/6	312
Lakitelek, külterület	0244/34	864
Lakitelek, külterület	0244/35	1268
Lakitelek, külterület	0244/36	1046
Lakitelek, külterület	0244/7	135
Lakitelek, külterület	0244/44	805 (ebben a 118. oszlop 2 m ²)
Lakitelek, külterület	0244/8	286
Lakitelek, külterület	0244/37	1349
Lakitelek, külterület	0244/46	7568
Lakitelek, külterület	0244/45	8686
Lakitelek, külterület	0243	458
Lakitelek, külterület	0240/2	1
Lakitelek, külterület	0241/7	1344
Lakitelek, külterület	0240/1	1343
Lakitelek, külterület	0239/30	11348 (ebben a 119. oszlop 64 m ²)
Lakitelek, külterület	0239/16	221
Lakitelek, külterület	0239/31	5580 (ebben a 120. oszlop 78 m ²)
Lakitelek, külterület	0239/29	8970
Lakitelek, külterület	0239/14	1658
Lakitelek, külterület	0239/18	530
Lakitelek, külterület	0231	415
Lakitelek, külterület	0237/3	10369
Lakitelek, külterület	0235	409
Nyárlőrinc, külterület	042/35	16
Nyárlőrinc, külterület	042/34	1575
Nyárlőrinc, külterület	042/33	10385 (ebben a 109. oszlop 136 m ²)
Nyárlőrinc, külterület	042/7	160
Nyárlőrinc, külterület	044	1176
Nyárlőrinc, külterület	061/130	23064 (ebben a 110. oszlop 121 m ²)
Nyárlőrinc, külterület	061/129	5548
Nyárlőrinc, külterület	061/34	409
Nyárlőrinc, külterület	061/126	1349
Nyárlőrinc, külterület	061/92	12995
Nyárlőrinc, külterület	061/6	2283
Nyárlőrinc, külterület	061/93	359
Nyárlőrinc, külterület	061/94	280



Nyárlőrinc, külterület	061/95	6450
Nyárlőrinc, külterület	061/101	14231 (ebben a 111. oszlop 64 m ²)
Nyárlőrinc, külterület	061/102	5458
Nyárlőrinc, külterület	061/108	275
Nyárlőrinc, külterület	061/109	3126
Nyárlőrinc, külterület	061/111	10198 (ebben a 112. oszlop 78 m ²)
Nyárlőrinc, külterület	061/112	2664
Nyárlőrinc, külterület	061/113	264
Nyárlőrinc, külterület	061/114	5200
Nyárlőrinc, külterület	061/115	22032 (ebben a 113. oszlop 64 m ²)
Nyárlőrinc, külterület	061/116	4538
Nyárlőrinc, külterület	061/29	188
Nyárlőrinc, külterület	062	682
Nyárlőrinc, külterület	064/7	38221 (ebben a 114. oszlop 78 m ² , a 115. oszlop 88 m ²)
Nyárlőrinc, külterület	064/2	725
Nyárlőrinc, külterület	065	658
Tiszaalpár, külterület	0107/24	12550 (ebben a 121. oszlop 78 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0106	409
Tiszaalpár, külterület	0105/16	35988 (ebben a 122. oszlop 71 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0102	289
Tiszaalpár, külterület	0101/9	23035 (ebben a 123. oszlop 71 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0101/12	684
Tiszaalpár, külterület	0101/16	1034
Tiszaalpár, külterület	0101/10	16745 (ebben a 124. oszlop 71 m ²)
Tiszaalpár, külterület	083/181	2342
Tiszaalpár, külterület	083/159	6789
Tiszaalpár, külterület	083/158	904
Tiszaalpár, külterület	083/157	189
Tiszaalpár, külterület	083/156	486
Tiszaalpár, külterület	062/2	1829
Tiszaalpár, külterület	0108/43	452
Tiszaalpár, külterület	0108/44	102
Tiszaalpár, külterület	0108/42	22909 (ebben a 125. oszlop 78 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0108/14	1160
Tiszaalpár, külterület	0108/13	1077
Tiszaalpár, külterület	0108/12	642
Tiszaalpár, külterület	0118/5	1171
Tiszaalpár, külterület	0108/16	2977
Tiszaalpár, külterület	0108/17	1008
Tiszaalpár, külterület	0108/18	997 (ebben a 126. oszlop 52 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0108/29	1849 (ebben a 126. oszlop 52 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0108/28	1843
Tiszaalpár, külterület	0108/76	4933
Tiszaalpár, külterület	0108/77	16528 (ebben a 127. oszlop 104 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0108/26	4635
Tiszaalpár, külterület	0108/36	1210
Tiszaalpár, külterület	0108/25	1436
Tiszaalpár, külterület	0108/37	4226
Tiszaalpár, külterület	0108/38	9311
Tiszaalpár, külterület	0108/39	9233 (ebben a 128. oszlop 64 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0108/40	4433
Tiszaalpár, külterület	0108/70	2765



Tiszaalpár, külterület	0108/69	2678
Tiszaalpár, külterület	0108/72	2034
Tiszaalpár, külterület	0108/73	2084
Tiszaalpár, külterület	0108/74	2408
Tiszaalpár, külterület	0108/75	9778 (ebben a 129. oszlop 71 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0121/2	1107
Tiszaalpár, külterület	049/3	1034
Tiszaalpár, külterület	049/2	1377
Tiszaalpár, külterület	049/41	14642 (ebben a 130. oszlop 71 m ²)
Tiszaalpár, külterület	049/38	46
Tiszaalpár, külterület	050	1364
Tiszaalpár, külterület	0127/22	828
Tiszaalpár, külterület	0127/21	7060
Tiszaalpár, külterület	0125/13	661
Tiszaalpár, külterület	0125/1	17617 (ebben a 131. oszlop 71 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0125/2	10570
Tiszaalpár, külterület	0125/3	1909
Tiszaalpár, külterület	0125/4	2
Tiszaalpár, külterület	0125/8	4259
Tiszaalpár, külterület	0125/31	15732 (ebben a 132. oszlop 64 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0125/32	1205
Tiszaalpár, külterület	0123/36	316
Tiszaalpár, külterület	0123/35	2075
Tiszaalpár, külterület	0123/34	577
Tiszaalpár, külterület	0123/33	822
Tiszaalpár, külterület	0123/32	868
Tiszaalpár, külterület	0123/31	3352
Tiszaalpár, külterület	0123/30	1538
Tiszaalpár, külterület	0123/29	2084 (ebben a 133. oszlop 64 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0123/28	1000
Tiszaalpár, külterület	0123/27	1419
Tiszaalpár, külterület	0123/26	1737
Tiszaalpár, külterület	0123/25	1602
Tiszaalpár, külterület	0123/24	1760
Tiszaalpár, külterület	0123/23	1585
Tiszaalpár, külterület	0123/40	78
Tiszaalpár, külterület	0123/39	9830
Tiszaalpár, külterület	0123/20	3547
Tiszaalpár, külterület	0123/19	1360 (ebben a 134. oszlop 35 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0123/18	1078 (ebben a 134. oszlop 43 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0123/17	1153
Tiszaalpár, külterület	0123/16	1626
Tiszaalpár, külterület	0123/15	1435
Tiszaalpár, külterület	0123/14	1416
Tiszaalpár, külterület	0123/13	1590
Tiszaalpár, külterület	0123/12	1129
Tiszaalpár, külterület	0123/11	1124
Tiszaalpár, külterület	0123/10	1664
Tiszaalpár, külterület	0123/47	3765
Tiszaalpár, külterület	0123/48	1161
Tiszaalpár, külterület	0123/8	776
Tiszaalpár, külterület	0123/7	3



Tiszaalpár, külterület	0123/6	343
Tiszaalpár, külterület	0154/9	192
Tiszaalpár, külterület	0154/10	22503 (ebben a 135. oszlop 64 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0154/11	34
Tiszaalpár, külterület	0153	3091
Tiszaalpár, külterület	0152/94	10513 (ebben a 136. oszlop 88 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0152/95	7684
Tiszaalpár, külterület	0152/96	176
Tiszaalpár, külterület	0156	1263
Tiszaalpár, külterület	0155/1	1007
Tiszaalpár, külterület	0250/31	3328 (ebben a 137. oszlop 10 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0250/32	3581 (ebben a 137. oszlop 78 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0250/33	3404
Tiszaalpár, külterület	0250/34	5644
Tiszaalpár, külterület	0250/35	5725
Tiszaalpár, külterület	0250/36	5006
Tiszaalpár, külterület	0250/38	1375
Tiszaalpár, külterület	0250/59	11644 (ebben a 138. oszlop 71 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0250/58	984
Tiszaalpár, külterület	0250/57	11446
Tiszaalpár, külterület	0250/56	76
Tiszaalpár, külterület	0263	332
Tiszaalpár, külterület	0264/17	10390 (ebben a 139. oszlop 71 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0264/18	12186
Tiszaalpár, külterület	0265	448
Tiszaalpár, külterület	0269/48	2251
Tiszaalpár, külterület	0269/47	9479 (ebben a 140. oszlop 64 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0269/46	3851
Tiszaalpár, külterület	0269/45	128
Tiszaalpár, külterület	0249	1810
Tiszaalpár, külterület	0218/47	1841
Tiszaalpár, külterület	0218/48	3398
Tiszaalpár, külterület	0218/49	2249
Tiszaalpár, külterület	0218/50	9152 (ebben a 141. oszlop 71 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0218/51	711
Tiszaalpár, külterület	0218/52	214
Tiszaalpár, külterület	0218/46	233
Tiszaalpár, külterület	0218/76	6506
Tiszaalpár, külterület	0218/40	4992
Tiszaalpár, külterület	0218/39	2332
Tiszaalpár, külterület	0218/38	898
Tiszaalpár, külterület	0218/25	5106 (ebben a 142. oszlop 71 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0218/24	3478
Tiszaalpár, külterület	0218/23	3314
Tiszaalpár, külterület	0218/22	2036
Tiszaalpár, külterület	0218/21	4654
Tiszaalpár, külterület	0224	375
Tiszaalpár, külterület	0225/38	425
Tiszaalpár, külterület	0225/29	6219
Tiszaalpár, külterület	0225/31	9070 (ebben a 143. oszlop 64 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0225/15	336
Tiszaalpár, külterület	0225/32	10129



Tiszaalpár, külterület	0225/33	6894 (ebben a 144. oszlop 99 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0225/34	2471
Tiszaalpár, külterület	0225/35	1042
Tiszaalpár, külterület	0223/10	1340
Tiszaalpár, külterület	0223/29	1301
Tiszaalpár, külterület	0223/15	142
Tiszaalpár, külterület	0223/9	226
Tiszaalpár, külterület	0223/27	9476
Tiszaalpár, külterület	0223/28	30
Tiszaalpár, külterület	0223/26	8812
Tiszaalpár, külterület	0223/25	11606 (ebben a 145. oszlop 99 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0223/24	2242
Tiszaalpár, külterület	0223/23	413
Tiszaalpár, külterület	0223/48	12354
Tiszaalpár, külterület	0192	1452
Tiszaalpár, külterület	0232/51	86
Tiszaalpár, külterület	0232/56	4944 (ebben a 146. oszlop 71 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0232/53	7417
Tiszaalpár, külterület	0232/57	9579
Tiszaalpár, külterület	0232/11	7407 (ebben a 147. oszlop 64 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0232/12	57
Tiszaalpár, külterület	0232/49	4065
Tiszaalpár, külterület	0232/58	1793
Tiszaalpár, külterület	0232/50	4
Tiszaalpár, külterület	0232/59	22324 (ebben a 148. oszlop 71 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0232/47	6173
Tiszaalpár, külterület	0233/6	1713
Tiszaalpár, külterület	0234/1	566
Tiszaalpár, külterület	0191/20	32441 (ebben a 149. oszlop 88 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0190	562
Tiszaalpár, külterület	0185/25	4886 (ebben a 150. oszlop 71 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0185/12	12
Tiszaalpár, külterület	0185/28	18215
Tiszaalpár, külterület	0185/29	176
Tiszaalpár, külterület	0185/30	1380
Tiszaalpár, külterület	0185/2	38036 (ebben a 151. oszlop 84 m ² , a 152. oszlop 58 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0186	1098
Tiszaalpár, külterület	0187/6	232
Tiszaalpár, külterület	0187/5	336
Tiszaalpár, külterület	0187/4	328
Tiszaalpár, külterület	0187/3	1246
Tiszaalpár, külterület	0187/2	5059
Tiszaalpár, külterület	0187/7	2330
Tiszaalpár, külterület	0187/11	9844 (ebben a 153. oszlop 78 m ²)
Tiszaalpár, külterület	0178	1819
Tiszaalpár, külterület	0179/41	3376
Tiszaalpár, külterület	0179/42	19816 (ebben a 154. oszlop 64 m ²)
Gáter, külterület	013	1199
Gáter, külterület	042/11	3881
Gáter, külterület	042/5	2778
Gáter, külterület	042/10	25285 (ebben a 165. oszlop 78 m ²)
Gáter, külterület	044/70	1153



Gátér, külterület	044/26	605
Gátér, külterület	044/27	556
Gátér, külterület	044/9	6808
Gátér, külterület	044/10	2578
Gátér, külterület	044/20	1641
Gátér, külterület	044/21	1123
Gátér, külterület	044/13	1629
Gátér, külterület	044/32	54
Gátér, külterület	046/7	503
Gátér, külterület	046/12	310
Gátér, külterület	046/13	591
Gátér, külterület	046/14	1096
Gátér, külterület	046/15	2483 (ebben a 166. oszlop 64 m ²)
Gátér, külterület	046/16	1097
Gátér, külterület	046/17	1518
Gátér, külterület	046/18	1376
Gátér, külterület	046/19	726
Gátér, külterület	046/20	2699
Gátér, külterület	046/33	1879
Gátér, külterület	046/34	2478
Gátér, külterület	046/37	2055
Gátér, külterület	046/22	274
Gátér, külterület	046/38	2320
Gátér, külterület	046/40	836
Gátér, külterület	046/41	1898
Gátér, külterület	046/23	3918 (ebben a 167. oszlop 71 m ²)
Gátér, külterület	046/6	1491
Gátér, külterület	046/26	18220
Gátér, külterület	047/23	9697 (ebben a 168. oszlop 71 m ²)
Gátér, külterület	049/8	2751
Gátér, külterület	048/2	77
Gátér, külterület	050	1814
Gátér, külterület	048/1	137
Gátér, külterület	051/2	5203
Gátér, külterület	051/3	14993 (ebben a 169. oszlop 71 m ²)
Gátér, külterület	065	1318
Gátér, külterület	069/15	2036
Gátér, külterület	069/11	9580
Gátér, külterület	069/9	6117
Gátér, külterület	069/8	10007 (ebben a 170. oszlop 99 m ²)
Gátér, külterület	062/1	1001
Gátér, külterület	072/6	18729 (ebben a 171. oszlop 99 m ²)
Csongrád, külterület	0465	644
Csongrád, külterület	0464/22	14763
Csongrád, külterület	0464/21	43854 (ebben a 156. oszlop 71 m ² , a 155. oszlop 64 m ²)
Csongrád, külterület	0464/20	13133
Csongrád, külterület	0452	572
Csongrád, külterület	0462/16	24503 (ebben a 157. oszlop 78 m ²)
Csongrád, külterület	0462/15	27845 (ebben a 158. oszlop 58 m ² , a 159. oszlop 71 m ²)
Csongrád, külterület	0458	57
Csongrád, külterület	0419	311
Csongrád, külterület	0420/26	210



Csongrád, külterület	0418/1	32019 (ebben a 160. oszlop 71 m ²)
Csongrád, külterület	0418/3	2321
Csongrád, külterület	0417	645
Csongrád, külterület	0416/5	44819 (ebben a 161. oszlop 71 m ² , a 162. oszlop 88 m ²)
Csongrád, külterület	0414/2	1435
Csongrád, külterület	0415	2144
Csongrád, külterület	0412	374
Csongrád, külterület	0360/8	2657
Csongrád, külterület	0360/12	1734
Csongrád, külterület	0360/11	9134
Csongrád, külterület	0360/10	8471 (ebben a 163. oszlop 71 m ²)
Csongrád, külterület	0360/9	17308 (ebben a 164. oszlop 64 m ²)
Csongrád, külterület	0360/4	1238
Csongrád, külterület	0360/6	514
Csongrád, külterület	0256	1329
Csongrád, külterület	0257/36	32042 (ebben a 172. oszlop 71 m ²)
Csongrád, külterület	0257/35	7151
Csongrád, külterület	0257/8	400
Csongrád, külterület	0257/32	8083
Csongrád, külterület	0251	568
Csongrád, külterület	0255/16	13366 (ebben a 173. oszlop 71 m ²)
Csongrád, külterület	0255/17	3374
Csongrád, külterület	0255/18	8430
Csongrád, külterület	0255/32	5079 (ebben a 174. oszlop 78 m ²)
Csongrád, külterület	0255/33	5852
Csongrád, külterület	0255/19	2094
Csongrád, külterület	0255/20	185
Csongrád, külterület	0255/21	5983
Csongrád, külterület	0255/34	2573
Csongrád, külterület	0254	78
Csongrád, külterület	0253/32	8
Csongrád, külterület	0247	304
Felgyő, külterület	0319/17	6372
Felgyő, külterület	0317	1013
Felgyő, külterület	0316/13	40284 (ebben a 175. oszlop 71 m ² , a 176. oszlop 78 m ²)
Felgyő, külterület	0315	1431
Felgyő, külterület	0296/25	24873 (ebben a 177. oszlop 71 m ²)
Felgyő, külterület	0296/27	9020
Felgyő, külterület	0296/26	11086 (ebben a 178. oszlop 118 m ²)
Felgyő, külterület	0294/23	380
Felgyő, külterület	0294/21	30214 (ebben a 179. oszlop 99 m ²)
Felgyő, külterület	0294/22	13174
Felgyő, külterület	0293	920
Felgyő, külterület	0292/1	9577 (ebben a 180. oszlop 64 m ²)
Felgyő, külterület	0292/2	9561
Felgyő, külterület	0291	908
Felgyő, külterület	0248/22	2321
Felgyő, külterület	0248/3	979
Felgyő, külterület	0247/1	4150 (ebben a 181. oszlop 71 m ²)
Felgyő, külterület	0247/3	6928
Felgyő, külterület	0247/4	19220 (ebben a 182. oszlop 64 m ²)
Felgyő, külterület	0245	2560



Felgyő, külterület	0244/24	20557 (ebben a 183. oszlop 71 m ²)
Felgyő, külterület	0242	498
Felgyő, külterület	0241/20	8167
Felgyő, külterület	0241/21	278
Felgyő, külterület	0241/22	7170
Felgyő, külterület	0241/23	1861
Felgyő, külterület	0241/16	197
Felgyő, külterület	0241/15	1868
Felgyő, külterület	0241/12	9637 (ebben a 184. oszlop 71 m ²)
Felgyő, külterület	0241/13	1179
Felgyő, külterület	0241/14	953
Felgyő, külterület	0246/1	863
Felgyő, külterület	0240/1	19272 (ebben a 185. oszlop 71 m ²)
Felgyő, külterület	0240/2	1634
Felgyő, külterület	0240/3	9645
Felgyő, külterület	0240/4	7854
Tömörkény, külterület	052	655
Tömörkény, külterület	050/8	18630 (ebben a 186. oszlop 58 m ²)
Tömörkény, külterület	049	1248
Tömörkény, külterület	021/24	15233 (ebben a 187. oszlop 71 m ²)
Tömörkény, külterület	021/3	917
Tömörkény, külterület	021/23	2486
Tömörkény, külterület	021/6	1448
Tömörkény, külterület	021/25	6603
Tömörkény, külterület	022	520
Tömörkény, külterület	027/15	8249 (ebben a 188. oszlop 78 m ²)
Tömörkény, külterület	027/30	25873 (ebben a 188. oszlop 1 m ² , a 189. oszlop 64 m ²)
Tömörkény, külterület	027/5	3760
Tömörkény, külterület	030	290
Tömörkény, külterület	038/9	37124 (ebben a 190. oszlop 64 m ²)
Tömörkény, külterület	039	972
Tömörkény, külterület	040/47	134
Tömörkény, külterület	099	1083
Tömörkény, külterület	0100/41	3997
Tömörkény, külterület	0101/89	13095 (ebben a 191. oszlop 71 m ²)
Tömörkény, külterület	0101/88	13901 (ebben a 192. oszlop 64 m ²)
Tömörkény, külterület	0101/87	5480
Tömörkény, külterület	0101/91	1556
Tömörkény, külterület	0100/21	169
Tömörkény, külterület	0103/43	10518
Tömörkény, külterület	0103/44	11164 (ebben a 193. oszlop 71 m ²)
Tömörkény, külterület	0103/17	1746
Tömörkény, külterület	0104	713
Tömörkény, külterület	0106/16	200
Tömörkény, külterület	0106/17	11520 (ebben a 194. oszlop 104 m ²)
Tömörkény, külterület	0106/8	1598
Tömörkény, külterület	0106/22	11306
Tömörkény, külterület	0106/23	3278
Tömörkény, külterület	0108	703
Tömörkény, külterület	0110/55	1970
Tömörkény, külterület	0110/30	3485
Tömörkény, külterület	0110/31	9254 (ebben a 195. oszlop 134 m ²)



Tömörkény, külterület	0110/34	17
Tömörkény, külterület	0110/71	1016
Tömörkény, külterület	0110/70	2542
Tömörkény, külterület	0111/38	1012
Tömörkény, külterület	0111/36	1
Tömörkény, külterület	0111/32	2581
Tömörkény, külterület	0111/3	2888
Tömörkény, külterület	0111/35	3538
Tömörkény, külterület	0111/42	813
Tömörkény, külterület	0112	687
Tömörkény, külterület	0198	8131
Tömörkény, külterület	0199/51	2610
Tömörkény, külterület	0199/30	3723 (ebben a 196. oszlop 64 m ²)
Tömörkény, külterület	0199/50	14489
Tömörkény, külterület	0199/67	1186
Tömörkény, külterület	0199/68	322
Tömörkény, külterület	0200	487
Tömörkény, külterület	0202/50	1104
Tömörkény, külterület	0202/51	9372 (ebben a 197. oszlop 64 m ²)
Tömörkény, külterület	0202/52	3658
Tömörkény, külterület	0202/53	1919
Tömörkény, külterület	0202/54	2312
Tömörkény, külterület	0202/55	739
Tömörkény, külterület	0202/56	1563
Tömörkény, külterület	0202/57	2435
Tömörkény, külterület	0202/59	1039
Tömörkény, külterület	0202/60	555
Tömörkény, külterület	0202/61	92
Tömörkény, külterület	0203	311
Tömörkény, külterület	0204/8	14270 (ebben a 198. oszlop 71 m ²)
Tömörkény, külterület	0204/7	4552
Tömörkény, külterület	0204/6	2957
Tömörkény, külterület	0204/5	2086
Tömörkény, külterület	0219	597
Tömörkény, külterület	0220/15	591
Tömörkény, külterület	0205	228
Tömörkény, külterület	0218	205
Tömörkény, külterület	0206/6	643
Tömörkény, külterület	0208	171
Tömörkény, külterület	0212/2	20012 (ebben a 199. oszlop 71 m ²)
Tömörkény, külterület	0212/1	12641 (ebben a 200. oszlop 71 m ²)
Tömörkény, külterület	0211	997
Tömörkény, külterület	0210/27	50941 (ebben a 201. oszlop 64 m ² , a 202. oszlop 64 m ²)
Tömörkény, külterület	0210/26	615
Tömörkény, külterület	0210/25	16877 (ebben a 203. oszlop 104 m ²)
Tömörkény, külterület	0209	445
Pusztaszer, külterület	0194	477
Pusztaszer, külterület	0195/10	1317
Pusztaszer, külterület	0195/15	698
Pusztaszer, külterület	0195/40	1638
Pusztaszer, külterület	0195/100	13995
Pusztaszer, külterület	0195/101	15740 (ebben a 204. oszlop 64 m ²)



Pusztaszer, külterület	0195/102	5413
Pusztaszer, külterület	0195/52	1268
Pusztaszer, külterület	0195/114	15
Pusztaszer, külterület	0195/53	2405
Pusztaszer, külterület	0195/54	18516 (ebben a 205. oszlop 71 m ²)
Pusztaszer, külterület	0195/55	76
Pusztaszer, külterület	0195/51	150
Pusztaszer, külterület	0159	4687
Pusztaszer, külterület	0205/23	313
Pusztaszer, külterület	0205/18	7276
Pusztaszer, külterület	0205/17	6609 (ebben a 206. oszlop 71 m ²)
Pusztaszer, külterület	0205/16	6720
Pusztaszer, külterület	0205/15	3059
Pusztaszer, külterület	0205/14	707
Pusztaszer, külterület	0205/4	703
Pusztaszer, külterület	0187/21	26775 (ebben a 207. oszlop 71 m ²)
Pusztaszer, külterület	0187/20	7295
Pusztaszer, külterület	0157/12	11043 (ebben a 208. oszlop 71 m ²)
Pusztaszer, külterület	0157/11	2066
Pusztaszer, külterület	0157/5	27962 (ebben a 209. oszlop 78 m ²)
Pusztaszer, külterület	0154	1319
Pusztaszer, külterület	0149/24	6667
Pusztaszer, külterület	0149/72	4267
Pusztaszer, külterület	0149/73	21385 (ebben a 210. oszlop 78 m ²)
Pusztaszer, külterület	0149/9	1595
Pusztaszer, külterület	0149/70	380
Pusztaszer, külterület	0149/64	7608 (ebben a 211. oszlop 64 m ²)
Pusztaszer, külterület	0149/63	5566
Pusztaszer, külterület	0149/62	820
Pusztaszer, külterület	0150	479
Pusztaszer, külterület	0149/28	435
Pusztaszer, külterület	0149/29	566
Pusztaszer, külterület	0149/7	529
Pusztaszer, külterület	0149/68	4364
Pusztaszer, külterület	0149/59	7982 (ebben a 212. oszlop 71 m ²)
Pusztaszer, külterület	0148	493
Pusztaszer, külterület	0145/70	560
Pusztaszer, külterület	0145/69	3158
Pusztaszer, külterület	0145/68	2561
Pusztaszer, külterület	0145/67	2963
Pusztaszer, külterület	0145/66	7888
Pusztaszer, külterület	0145/15	614
Pusztaszer, külterület	0145/64	7589 (ebben a 213. oszlop 71 m ²)
Pusztaszer, külterület	0145/77	4351
Pusztaszer, külterület	0145/78	3023
Pusztaszer, külterület	0145/27	470
Pusztaszer, külterület	0145/34	2460
Pusztaszer, külterület	0146	468
Pusztaszer, külterület	0145/56	44
Pusztaszer, külterület	0134/7	79
Pusztaszer, külterület	0145/74	1041
Pusztaszer, külterület	0145/75	8081



Pusztaszer, külterület	0145/76	6291 (ebben a 214. oszlop 71 m ²)
Pusztaszer, külterület	0145/9	1011
Pusztaszer, külterület	0147	364
Pusztaszer, külterület	0107/17	9650
Pusztaszer, külterület	0108	795
Pusztaszer, külterület	0107/23	11372
Pusztaszer, külterület	0107/24	29910 (ebben a 215. oszlop 88 m ² , a 216. oszlop 78 m ²)
Pusztaszer, külterület	0107/28	4095
Pusztaszer, külterület	0104	1519
Pusztaszer, külterület	083/2	2706
Pusztaszer, külterület	082/29	11570 (ebben a 217. oszlop 64 m ²)
Pusztaszer, külterület	082/28	12060
Pusztaszer, külterület	083/5	1989
Pusztaszer, külterület	084	999
Pusztaszer, külterület	089/22	634
Pusztaszer, külterület	089/33	2135
Pusztaszer, külterület	089/5	2044
Pusztaszer, külterület	089/32	5536 (ebben a 218. oszlop 71 m ²)
Pusztaszer, külterület	089/28	703
Pusztaszer, külterület	089/27	14082
Pusztaszer, külterület	089/23	10808 (ebben a 219. oszlop 64 m ²)
Pusztaszer, külterület	089/19	30075 (ebben a 220. oszlop 64 m ²)
Pusztaszer, külterület	089/24	4715
Pusztaszer, külterület	090	580
Pusztaszer, külterület	091/39	11349 (ebben a 221. oszlop 71 m ²)
Pusztaszer, külterület	062	479
Pusztaszer, külterület	061/9	18660
Pusztaszer, külterület	061/10	4306 (ebben a 222. oszlop 104 m ²)
Pusztaszer, külterület	092	639
Pusztaszer, külterület	096/5	31329 (ebben a 223. oszlop 78 m ²)
Ópusztaszer, külterület	0251/35	15028
Ópusztaszer, külterület	0250	848
Ópusztaszer, külterület	0245/10	18088 (ebben a 224. oszlop 71 m ²)
Ópusztaszer, külterület	0245/11	794
Ópusztaszer, külterület	0244/1	17828 (ebben a 225. oszlop 71 m ²)
Ópusztaszer, külterület	0244/19	1001
Ópusztaszer, külterület	0244/20	2291
Ópusztaszer, külterület	0244/18	332
Ópusztaszer, külterület	0240/10	997
Ópusztaszer, külterület	0240/14	6324
Ópusztaszer, külterület	0240/13	3952
Ópusztaszer, külterület	0240/12	635
Ópusztaszer, külterület	0240/11	4306 (ebben a 226. oszlop 71 m ²)
Ópusztaszer, külterület	0236	875
Ópusztaszer, külterület	0237/14	595
Ópusztaszer, külterület	0237/3	2366
Ópusztaszer, külterület	0237/9	304
Ópusztaszer, külterület	0237/4	1781
Ópusztaszer, külterület	0237/10	2875
Ópusztaszer, külterület	0237/16	5167
Ópusztaszer, külterület	0237/17	6499
Ópusztaszer, külterület	0237/11	5334 (ebben a 227. oszlop 71 m ²)



Ópusztaszer, külterület	0237/18	776
Ópusztaszer, külterület	0229/2	331
Ópusztaszer, külterület	0214/2	503
Ópusztaszer, külterület	0228	315
Ópusztaszer, külterület	0227/25	1239
Ópusztaszer, külterület	0227/96	4518
Ópusztaszer, külterület	0227/97	3519
Ópusztaszer, külterület	0227/73	19
Ópusztaszer, külterület	0227/98	1122
Ópusztaszer, külterület	0227/99	303
Ópusztaszer, külterület	0227/94	14464 (ebben a 228. oszlop 71 m ²)
Ópusztaszer, külterület	0227/90	33
Ópusztaszer, külterület	0227/91	2448
Ópusztaszer, külterület	0227/92	12667
Ópusztaszer, külterület	0227/93	488
Ópusztaszer, külterület	0227/87	1257
Ópusztaszer, külterület	0227/61	6638
Ópusztaszer, külterület	0227/100	12476 (ebben a 229. oszlop 133 m ²)
Ópusztaszer, külterület	0230	578
Ópusztaszer, külterület	0231/6	1544
Ópusztaszer, külterület	0231/17	3256
Ópusztaszer, külterület	0231/16	3859
Kistelek, külterület	0309/72	704
Kistelek, külterület	0309/91	4793
Kistelek, külterület	0309/93	2358 (ebben a 230. oszlop 118 m ²)
Kistelek, külterület	0309/92	1123
Kistelek, külterület	0309/94	3750
Kistelek, külterület	0309/73	14673 (ebben a 231. oszlop 78 m ²)
Kistelek, külterület	0309/50	10971
Kistelek, külterület	0309/51	1006
Kistelek, külterület	0309/97	1810
Kistelek, külterület	0309/58	2252
Kistelek, külterület	0309/57	3474
Kistelek, külterület	0317/5	593
Kistelek, külterület	0317/13	1169
Kistelek, külterület	0318/23	5121 (ebben a 232. oszlop 4 m ²)
Kistelek, külterület	0318/25	7737 (ebben a 232. oszlop 71 m ²)
Kistelek, külterület	0318/42	4923
Kistelek, külterület	0318/43	1313
Kistelek, külterület	0318/46	1312
Kistelek, külterület	0318/47	825
Kistelek, külterület	0318/92	399
Kistelek, külterület	0318/90	24071 (ebben a 233. oszlop 71 m ²)
Kistelek, külterület	0318/77	27742
Kistelek, külterület	0318/78	1092 (ebben a 234. oszlop 64 m ²)
Kistelek, külterület	0318/79	1574 (ebben a 235. oszlop 58 m ²)
Kistelek, külterület	0318/63	8402
Kistelek, külterület	0318/64	1925
Kistelek, külterület	0318/65	4275
Kistelek, külterület	0318/66	2934
Kistelek, külterület	0318/67	2862 (ebben a 236. oszlop 78 m ²)
Kistelek, külterület	0318/68	2594



Kistelek, külterület	0318/69	365
Kistelek, külterület	0318/84	4475
Kistelek, külterület	0322/68	4246
Kistelek, külterület	0322/50	7535
Kistelek, külterület	0322/69	6206 (ebben a 237. oszlop 110 m ²)
Kistelek, külterület	0322/66	546
Kistelek, külterület	0322/71	2418
Kistelek, külterület	0322/72	3470
Kistelek, külterület	0322/75	4570
Kistelek, külterület	0322/76	22680 (ebben a 238. oszlop 71 m ²)
Kistelek, külterület	0322/39	868
Kistelek, külterület	0322/89	1287
Kistelek, külterület	0322/88	2199
Kistelek, külterület	0322/92	4543 (ebben a 239. oszlop 31 m ²)
Kistelek, külterület	0322/91	3038 (ebben a 239. oszlop 27 m ²)
Kistelek, külterület	0322/98	2407
Kistelek, külterület	0322/97	6431 (ebben a 239. oszlop 26 m ²)
Balástya, külterület	033/20	12839
Balástya, külterület	033/12	2969
Balástya, külterület	033/21	1429
Balástya, külterület	033/23	507
Balástya, külterület	033/24	17670 (ebben a 240. oszlop 84 m ²)
Balástya, külterület	034/35	3926
Balástya, külterület	034/36	5088
Balástya, külterület	034/30	7822 (ebben a 241. oszlop 84 m ²)
Balástya, külterület	034/43	270
Balástya, külterület	034/39	8216
Balástya, külterület	034/9	187
Balástya, külterület	034/28	212
Balástya, külterület	034/21	3831
Balástya, külterület	034/49	1806
Balástya, külterület	034/50	1820
Balástya, külterület	034/26	3201
Balástya, külterület	034/10	7871 (ebben a 242. oszlop 99 m ²)
Balástya, külterület	035	373
Balástya, külterület	038/19	1478
Balástya, külterület	038/1	7272
Balástya, külterület	038/18	13835 (ebben a 243. oszlop 78 m ²)
Balástya, külterület	038/16	10658
Balástya, külterület	038/12	7884
Balástya, külterület	038/2	2424
Balástya, külterület	037	688
Balástya, külterület	038/14	6171 (ebben a 244. oszlop 84 m ²)
Balástya, külterület	038/3	1192
Balástya, külterület	036/27	61
Balástya, külterület	036/22	34
Balástya, külterület	036/6	917
Balástya, külterület	036/21	886
Balástya, külterület	036/5	1028
Balástya, külterület	036/4	2446
Balástya, külterület	041	920
Balástya, külterület	068/22	10710



Balástya, külterület	068/24	5678 (ebben a 245. oszlop 58 m ²)
Balástya, külterület	068/5	1
Balástya, külterület	068/23	5065
Balástya, külterület	068/19	7437
Balástya, külterület	068/2	2250
Balástya, külterület	073	211
Balástya, külterület	074/168	12858 (ebben a 246. oszlop 58 m ²)
Balástya, külterület	074/141	5046
Balástya, külterület	074/118	2230
Balástya, külterület	074/119	532
Balástya, külterület	074/117	1047
Balástya, külterület	074/114	411
Balástya, külterület	074/115	6812 (ebben a 247. oszlop 64 m ²)
Balástya, külterület	074/116	9255
Balástya, külterület	074/121	5751
Balástya, külterület	074/162	10234 (ebben a 248. oszlop 64 m ²)
Balástya, külterület	074/161	2002
Balástya, külterület	074/163	151
Balástya, külterület	074/81	8410
Balástya, külterület	074/145	1350
Balástya, külterület	074/130	1793
Balástya, külterület	074/123	6772 (ebben a 249. oszlop 71 m ²)
Balástya, külterület	074/73	1342
Balástya, külterület	074/158	2026
Balástya, külterület	074/159	3555
Balástya, külterület	074/107	5007
Balástya, külterület	074/84	4058
Balástya, külterület	074/153	5685
Balástya, külterület	074/105	1687
Balástya, külterület	074/103	3142
Balástya, külterület	074/71	2776 (ebben a 250. oszlop 78 m ²)
Balástya, külterület	074/139	3128
Balástya, külterület	074/138	4
Balástya, külterület	074/136	817
Balástya, külterület	074/82	7165
Balástya, külterület	074/102	5791
Balástya, külterület	074/56	2393
Balástya, külterület	074/41	1012
Balástya, külterület	074/40	145
Balástya, külterület	074/66	6922 (ebben a 251. oszlop 71 m ²)
Balástya, külterület	076	871
Balástya, külterület	081/24	9552
Balástya, külterület	081/33	12542 (ebben a 252. oszlop 71 m ²)
Balástya, külterület	081/13	12469 (ebben a 253. oszlop 64 m ²)
Balástya, külterület	081/34	8149
Balástya, külterület	081/37	4785
Balástya, külterület	081/26	3328
Balástya, külterület	081/29	6256
Balástya, külterület	090	127
Balástya, külterület	081/19	185
Balástya, külterület	081/18	5475
Balástya, külterület	081/22	5331



Balástya, külterület	081/5	1171
Balástya, külterület	081/23	8292 (ebben a 254. oszlop 99 m ²)
Balástya, külterület	081/6	78
Balástya, külterület	081/15	8670
Balástya, külterület	081/20	3337
Balástya, külterület	081/21	8253 (ebben a 255. oszlop 99 m ²)
Balástya, külterület	081/32	1445
Balástya, külterület	081/12	1665
Balástya, külterület	081/9	1817
Balástya, külterület	081/31	8166 (ebben a 256. oszlop 64 m ²)
Balástya, külterület	082	231
Balástya, külterület	083/3	140
Balástya, külterület	083/5	13995
Balástya, külterület	084	182
Balástya, külterület	085/1	2747
Balástya, külterület	085/14	7611 (ebben a 257. oszlop 71 m ²)
Balástya, külterület	085/13	3966
Balástya, külterület	085/12	6170
Balástya, külterület	085/10	2850
Balástya, külterület	085/9	823
Balástya, külterület	086/1	1646
Balástya, külterület	087/24	14
Balástya, külterület	087/23	204
Balástya, külterület	087/22	911
Balástya, külterület	087/21	1334
Balástya, külterület	087/20	623
Balástya, külterület	087/11	4589 (ebben a 258. oszlop 64 m ²)
Balástya, külterület	087/3	669
Balástya, külterület	087/4	122
Balástya, külterület	087/9	7392
Balástya, külterület	087/19	77
Balástya, külterület	087/6	3005
Balástya, külterület	087/16	617
Balástya, külterület	087/18	250
Balástya, külterület	087/7	459
Balástya, külterület	087/8	1
Balástya, külterület	078	585
Sándorfalva, külterület	0452	1533
Sándorfalva, külterület	0454/14	16589 (ebben a 259. oszlop 91 m ²)
Sándorfalva, külterület	0454/31	24
Sándorfalva, külterület	0454/32	17819 (ebben a 260. oszlop 58 m ²)
Sándorfalva, külterület	0454/48	163
Sándorfalva, külterület	0454/47	518
Sándorfalva, külterület	0454/17	2292
Sándorfalva, külterület	0454/35	8375 (ebben a 261. oszlop 64 m ²)
Sándorfalva, külterület	0454/22	2084
Sándorfalva, külterület	0454/18	1221
Sándorfalva, külterület	0454/19	3230
Sándorfalva, külterület	0454/38	1314
Sándorfalva, külterület	0454/10	2030
Sándorfalva, külterület	0454/30	291
Sándorfalva, külterület	0454/37	1143



Sándorfalva, külterület	0454/36	2339
Sándorfalva, külterület	0454/39	3190
Sándorfalva, külterület	0454/40	6976 (ebben a 262. oszlop 71 m ²)
Sándorfalva, külterület	0454/41	4125
Sándorfalva, külterület	0454/20	270
Sándorfalva, külterület	0454/23	4325
Sándorfalva, külterület	0454/24	4462
Sándorfalva, külterület	0454/25	1547
Sándorfalva, külterület	0454/26	1112
Sándorfalva, külterület	0454/9	6353 (ebben a 263. oszlop 104 m ²)
Sándorfalva, külterület	0380/1	7691
Sándorfalva, külterület	0402	614
Sándorfalva, külterület	0404	4065
Sándorfalva, külterület	0405/2	13434 (ebben a 264. oszlop 93 m ²)
Sándorfalva, külterület	0406	53
Sándorfalva, külterület	0407	359
Sándorfalva, külterület	0398/3	1659
Sándorfalva, külterület	0398/41	19839 (ebben a 265. oszlop 133 m ²)
Sándorfalva, külterület	0398/49	858
Sándorfalva, külterület	0398/50	12714
Sándorfalva, külterület	0398/52	13
Sándorfalva, külterület	0398/53	5265
Sándorfalva, külterület	0398/25	431
Sándorfalva, külterület	0398/30	17847 (ebben a 266. oszlop 58 m ²)
Sándorfalva, külterület	0398/31	505
Sándorfalva, külterület	0398/38	7481 (ebben a 267. oszlop 64 m ²)
Sándorfalva, külterület	0398/39	5492
Sándorfalva, külterület	0398/23	1
Sándorfalva, külterület	0396	564
Sándorfalva, külterület	0395	883
Sándorfalva, külterület	0394	575
Sándorfalva, külterület	0382/73	1629
Sándorfalva, külterület	0382/74	3435
Sándorfalva, külterület	0382/75	6691
Sándorfalva, külterület	0382/76	334
Sándorfalva, külterület	0382/21	20
Sándorfalva, külterület	0382/20	196
Sándorfalva, külterület	0382/18	1029
Sándorfalva, külterület	0382/17	3109 (ebben a 268. oszlop 64 m ²)
Sándorfalva, külterület	0382/16	1449
Sándorfalva, külterület	0382/56	2207
Sándorfalva, külterület	0382/55	2204
Sándorfalva, külterület	0382/14	4415
Sándorfalva, külterület	0382/13	2799
Sándorfalva, külterület	0382/12	2042
Sándorfalva, külterület	0382/11	1203
Sándorfalva, külterület	0382/9	392
Sándorfalva, külterület	0347/1	1819
Sándorfalva, külterület	0347/4	77
Sándorfalva, külterület	0333/2	404
Sándorfalva, külterület	0333/1	39173 (ebben a 269. oszlop 104 m ² , a 270. oszlop 71 m ²)
Sándorfalva, külterület	0334/1	603



Sándorfalva, külterület	0335/5	63109 (ebben a 271. oszlop 64 m ² , a 272. oszlop 64 m ² , a 273. oszlop 71 m ²)
Sándorfalva, külterület	0336	665
Sándorfalva, külterület	0337/3	5998
Sándorfalva, külterület	0337/4	19094 (ebben a 274. oszlop 104 m ²)
Sándorfalva, külterület	0314	592
Sándorfalva, külterület	0313/9	11148
Sándorfalva, külterület	0312	334
Sándorfalva, külterület	0311	670
Sándorfalva, külterület	0180	416
Sándorfalva, külterület	0172/8	9211 (ebben a 275. oszlop 71 m ²)
Sándorfalva, külterület	0172/9	8307
Sándorfalva, külterület	0172/10	2741
Sándorfalva, külterület	0172/11	3273
Sándorfalva, külterület	0172/12	5539
Sándorfalva, külterület	0172/13	6828 (ebben a 276. oszlop 64 m ²)
Sándorfalva, külterület	0172/14	12706
Sándorfalva, külterület	0172/15	5894 (ebben a 277. oszlop 64 m ²)
Sándorfalva, külterület	0172/16	3560
Sándorfalva, külterület	0172/3	3094
Sándorfalva, külterület	0174/4	1681
Sándorfalva, külterület	0174/2	6269
Sándorfalva, külterület	0174/1	7478
Sándorfalva, külterület	0175/1	41577 (ebben a 278. oszlop 104 m ² , a 279. oszlop 71 m ²)
Sándorfalva, külterület	0174/3	2994
Sándorfalva, külterület	0169/1	22297 (ebben a 280. oszlop 71 m ²)
Sándorfalva, külterület	0168	1177
Sándorfalva, külterület	0167/1	20157 (ebben a 281. oszlop 78 m ²)
Sándorfalva, külterület	046	2464
Sándorfalva, külterület	047/1	8671 (ebben a 290. oszlop 84 m ²)
Sándorfalva, külterület	048	1497
Sándorfalva, külterület	049/15	752
Sándorfalva, külterület	049/16	16246
Sándorfalva, külterület	049/17	317
Sándorfalva, külterület	049/11	574
Sándorfalva, külterület	052/2	9207 (ebben a 291. oszlop 64 m ²)
Sándorfalva, külterület	053	976
Sándorfalva, külterület	054	25443 (ebben a 292. oszlop 71 m ²)
Sándorfalva, külterület	047/2	1876
Sándorfalva, külterület	055	978
Sándorfalva, külterület	056/1	62
Sándorfalva, külterület	056/2	553
Sándorfalva, külterület	032	8555
Sándorfalva, külterület	045/1	37349 (ebben a 293. oszlop 84 m ² , a 294. oszlop 64 m ²)
Sándorfalva, külterület	045/2	769
Sándorfalva, külterület	044	2258
Sándorfalva, külterület	039/1	17429 (ebben a 295. oszlop 64 m ²)
Algyő, külterület	01301/15	3642
Algyő, külterület	01301/16	4498
Algyő, külterület	01301/5	630
Algyő, külterület	01301/8	6738
Algyő, külterület	01301/9	7631 (ebben a 282. oszlop 136 m ²)



Algyő, külterület	01301/10	4528
Algyő, külterület	01301/11	3811
Algyő, külterület	01301/12	2510
Algyő, külterület	01302	1106
Algyő, külterület	01301/3	971
Algyő, külterület	01301/13	412
Algyő, külterület	01301/14	2632
Algyő, külterület	01298	1675
Algyő, külterület	01303	1488
Algyő, külterület	01304	273
Algyő, külterület	01297/3	4423
Algyő, külterület	01297/2	6452 (ebben a 283. oszlop 78 m ²)
Algyő, külterület	01297/1	7698
Algyő, külterület	01296	316
Algyő, külterület	01289/18	3239
Algyő, külterület	01289/17	3276
Algyő, külterület	01289/16	6210 (ebben a 284. oszlop 58 m ²)
Algyő, külterület	01289/15	4720
Algyő, külterület	01289/14	8789
Algyő, külterület	01289/13	1461
Algyő, külterület	01289/12	4660 (ebben a 285. oszlop 64 m ²)
Algyő, külterület	01289/11	1944
Algyő, külterület	01289/10	2153
Algyő, külterület	01289/9	8646
Algyő, külterület	01289/8	605
Algyő, külterület	01289/7	1142
Algyő, külterület	01289/6	1700
Algyő, külterület	01289/5	2700
Algyő, külterület	01289/4	1388
Algyő, külterület	01289/3	4733 (ebben a 286. oszlop 78 m ²)
Algyő, külterület	01291	462
Algyő, külterület	01292	3221
Algyő, külterület	01285	1133
Algyő, külterület	01265/24	276
Algyő, külterület	01265/23	6530
Algyő, külterület	01265/22	3448
Algyő, külterület	01265/21	885
Algyő, külterület	01265/20	894
Algyő, külterület	01265/19	4029
Algyő, külterület	01265/25	26
Algyő, külterület	01265/18	13783 (ebben a 287. oszlop 104 m ²)
Algyő, külterület	01265/17	18627 (ebben a 288. oszlop 78 m ²)
Algyő, külterület	01265/16	2603
Algyő, külterület	01265/15	2031
Algyő, külterület	01265/14	6
Algyő, külterület	01265/13	11363
Algyő, külterület	01265/12	1733
Algyő, külterület	01265/11	2599
Algyő, külterület	01265/10	9394 (ebben a 289. oszlop 155 m ²)
Algyő, külterület	01265/9	8213
Algyő, külterület	01265/8	1800
Algyő, külterület	01265/7	585



Algyő, külterület	01264/1	1415
Algyő, külterület	01266	2384
Algyő, külterület	01267	2216
Algyő, külterület	01268	967
Algyő, külterület	01201/12	1344
Algyő, külterület	01201/13	141
Algyő, külterület	01201/14	102
Algyő, külterület	01201/15	83
Algyő, külterület	01937	5179
Algyő, külterület	01938	941
Algyő, külterület	01939	788
Algyő, külterület	01201/23	1306
Algyő, külterület	01201/24	2313
Algyő, külterület	01201/25	3035
Algyő, külterület	01201/26	4832 (ebben a 296. oszlop 64 m ²)
Algyő, külterület	01201/27	1740
Algyő, külterület	01201/28	2016
Algyő, külterület	01201/29	5971
Algyő, külterület	01201/30	1933
Algyő, külterület	01201/31	1337
Algyő, külterület	01201/32	1677
Algyő, külterület	01201/33	1653
Algyő, külterület	01201/34	2022
Algyő, külterület	01201/35	1123
Algyő, külterület	01201/36	1405 (ebben a 297. oszlop 46 m ²)
Algyő, külterület	01201/37	2704 (ebben a 297. oszlop 46 m ²)
Algyő, külterület	01201/38	414
Algyő, külterület	01201/39	7446
Algyő, külterület	01936	326
Algyő, külterület	01935	387
Algyő, külterület	01934/8	16697 (ebben a 298. oszlop 64 m ²)
Algyő, külterület	01934/9	2589
Algyő, külterület	01934/10	2194
Algyő, külterület	01933	851
Algyő, külterület	01923	551
Algyő, külterület	01922	1663
Szeged II., külterület	01135	15413 (ebben a 299. oszlop 64 m ²)
Szeged II., külterület	01139	5931
Szeged II., külterület	01133	10336
Szeged II., külterület	01142/4	752
Szeged II., külterület	01143	943
Szeged II., külterület	01145/4	5273 (ebben a 300. oszlop 71 m ²)
Szeged II., külterület	01147	1061
Szeged II., külterület	01150	1
Szeged II., külterület	01148/1	21021 (ebben a 301. oszlop 58 m ²)
Szeged II., külterület	01145/5	1615
Szeged II., külterület	01145/6	1527
Szeged II., külterület	01181/11	12094
Szeged II., külterület	01181/12	6306 (ebben a 302. oszlop 88 m ²)
Szeged II., külterület	01185	840
Szeged II., külterület	01193/5	18
Szeged II., külterület	01193/8	13108



Szeged II., külterület	01194/2	701
Szeged II., külterület	01195/29	16793 (ebben a 303. oszlop 84 m ²)
Szeged II., külterület	01197	14664
Szeged II., külterület	01200	3652
Szeged II., külterület	01205/9	210
Szeged II., külterület	01205/31	85
Szeged II., külterület	01205/30	2484
Szeged II., külterület	01205/10	2649
Szeged II., külterület	01195/37	11895 (ebben a 304. oszlop 104 m ²)
Szeged II., külterület	01205/6	48
Szeged II., külterület	01205/13	42
Szeged II., külterület	01205/14	67
Szeged II., külterület	01205/15	96
Szeged II., külterület	01205/16	117
Szeged II., külterület	01205/17	152
Szeged II., külterület	01205/18	131
Szeged II., külterület	01205/19	285
Szeged II., külterület	01205/20	440
Szeged II., külterület	01205/21	23
Szeged II., külterület	01206/1	6525
Szeged II., külterület	01206/2	303
Szeged II., külterület	01207/23	6729
Szeged II., külterület	01207/47	1935
Szeged II., külterület	01207/65	4382 (ebben a 305. oszlop 118 m ²)
Szeged II., külterület	01207/61	3845
Szeged II., külterület	01207/60	2513
Szeged II., külterület	01207/59	3756
Szeged II., külterület	01207/58	1075
Szeged II., külterület	01207/57	1441
Szeged II., külterület	01207/56	10006 (ebben a 306. oszlop 104 m ²)
Szeged II., külterület	01207/55	7210
Szeged II., külterület	01207/63	6543
Szeged II., külterület	01207/112	14241 (ebben a 307. oszlop 78 m ²)
Szeged II., külterület	01207/110	17106 (ebben a 308. oszlop 133 m ²)
Szeged II., külterület	01207/108	3817
Szeged II., külterület	01207/106	3253
Szeged II., külterület	01207/104	7693 (ebben a 309. oszlop 58 m ²)
Szeged II., külterület	01207/102	2850
Szeged II., külterület	01207/103	166
Szeged II., külterület	01207/101	493
Szeged II., külterület	01241/9	2560
Szeged II., külterület	01272/1	2525
Szeged II., külterület	01294/5	7852 (ebben a 310. oszlop 102 m ²)
Szeged II., külterület	01294/4	807

A BFKH felhívja a figyelmet az alábbiakra:

1. A Villamosmű, közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére adott engedély hatálya megszűnik, ha az építményeket az építésre kiadott engedély véglegessé válásától, illetve az engedéllyel szemben indított közigazgatási per esetén az ítélet jogerőre emelkedésétől számított két éven belül, közcélú hálózat esetén öt éven belül nem építi meg, vagy az említett építményeket véglegesen eltávolítja az engedélyes. A Hatóság a villamosmű, közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére adott vagy már meghosszabbított engedély hatályát az engedélyes által a hatály lejártá előtt benyújtott kérelem alapján, külön jogszabályban



meghatározott módon, két évvel meghosszabbíthatja, ha az engedély a meghosszabbítás idején hatályban lévő jogszabályi előírásoknak megfelel. Az építésre adott létesítési engedély hatályának megszűnésével a hatósági határozattal alapított vezetékjog is megszűnik.

2. A vezetékjog megszűnését a hálózati engedélyes az azt követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak.
3. A vezetékjog gyakorlása során az ingatlan használatának akadályozásával vagy korlátozásával okozott kárral összefüggésben fizetendő kártalanítás összegében a hálózati engedélyes és az ingatlan tulajdonosa közvetlenül állapodik meg. Megállapodás hiányában a hálózati engedélyes a véglegessé vált engedélyben foglalt jogainak gyakorlását csak akkor kezdheti meg, ha a saját költségére készítendő szakvéleményben foglalt kártalanítás összegét az ingatlan tulajdonosnak átadta, vagy - ha ez az ingatlan tulajdonos érdekkörében felmerült ok miatt nem lehetséges - annak javára a bíróságon kezelt letétekről szóló külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően bírósági letétbe helyezte, és arról az ingatlan tulajdonosát hitelt érdemlően igazolható módon értesítette. Ha a tájékoztatásra az ingatlan tulajdonos érdekkörében felmerült ok miatt nem kerül sor, az engedélyes köteles erről az engedélyező BFKH-t a tájékoztatást kizáró ok igazolásával egyidejűleg tájékoztatni.
4. A jelen határozat alapján elvégzendő munkák megkezdéséről és várható befejezéséről köteles a hálózati engedélyes az ügyfeleket a helyben szokásos módon, továbbá a BFKH-t, valamint a település illetékes építési hatóságát - 15 nappal korábban - írásban értesíteni. Az értesítésnek tartalmaznia kell a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nevét, címét névjegyzéki számát és elérhetőségét (telefonszámát). Amennyiben a kivitelezés során műszaki ellenőrt alkalmaznak, úgy annak az adatait is be kell jelenteni. Amennyiben a hálózati engedélyes az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a BFKH a kivitelezést leállíthatja.
5. Az ingatlanok tulajdonosai (használói, kezelői) jogosultak azokat továbbra is rendeltetésszerűen használni, kötelesek azonban az előzőekben foglaltak mellett minden olyan tevékenységtől tartózkodni, amely a hálózati engedélyest a vezetékjog gyakorlásában akadályozná, vagy amely a létesítmény biztonságát, az életet és a testi épséget, vagy a vagyont veszélyeztetné.
6. A létesítmény megépítését követően a műszaki biztonsági követelményekre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott eljárás lefolytatását követően üzembe helyezhető. A határozat alapján megépített létesítmény üzembe helyezését követően, az üzemeltető a létesítmény üzemeltetését a BFKH-nak 90 napon belül köteles bejelenteni.
7. Az üzemeltető a bejelentés alapján az építményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja, átalakíthatja, felújíthatja, fejlesztheti, továbbá a villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték vagy a közvetlen vezeték mentén, a biztonsági övezetben lévő növényzetet, annak ágait gyökereit eltávolíthatja.
8. Az üzembe helyezési eljárás lefolytatásáról szóló bejelentésben foglaltakat a Hatóság tizenöt nap elteltével hallgatással tudomásul veszi, a tudomásulvételt a hiányzó feltételek teljesítéséhez kötheti, vagy a tudomásulvétellel egyidejűleg határidő megjelölésével az esetlegesen hiányzó munkálatok elvégzésére kötelezi a bejelentőt. Ha a kérelmező a Hatóság által előírt feltételeket a megadott határidőre nem vagy nem kielégítően teljesíti, a Hatóság az építmény további üzemeltetését megtiltja. Ha az építmény további feltételek előírásával sem feleltethető meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek, a Hatóság annak bontását rendeli el.
9. A biztonsági övezetre vonatkozó tilalmak és korlátozások megtartását a villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték vagy a közvetlen vezeték üzemeltetője rendszeresen ellenőrzi, és azok megsértése esetén megteszi a jogszabályban előírt állapot visszaállításához szükséges intézkedéseket a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 137.§ (4)-(12) bekezdéseiben foglaltak szerint. Az intézkedést az ingatlan tulajdonosa, kezelője és használója tűrni köteles.
10. A létesítési engedély az építési munkákkal kapcsolatos polgári jogi igényt nem dönt el. Az engedély nem mentesíti az Engedélyest az építési tevékenység megkezdéséhez szükséges más hatósági engedélyek, nyilatkozatok vagy hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól. A hálózati engedélyes köteles betartani a létesítésre vonatkozó jogszabályi előírásokat, az érintett szolgáltatók, kezelők nyilatkozataiban foglaltakat.



A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 4224/2023 számú „Az Albertirsa-Szolnok-Szeged-Sándorfalva fejlesztéséhez szükséges 400kV-os hálózati elemek közcélú átviteli hálózati elemekké minősítés” tárgyban kiadott, 2023.07.20-án kelt határozata a Szolnok-Szeged 220kV-os távvezeték kétrendszerű 400kV-ra történő átépítését, a Szolnok-Sándorfalva 400kV-os távvezeték szakaszt, a Sándorfalva-Szeged 400kV-os távvezeték szakaszt, az Albertirsa-Szolnok OVIT állomása 400kV-os távvezeték szakaszt, a Szolnok OVIT-Józsa 400kV-os távvezeték szakaszt, a Törökfői állomást, a Sándorfalva-Törökfői 400kV-os távvezeték szakaszt, a Törökfői-Albertirsa 400kV-os távvezeték szakaszt és 2 ohmos soros fojtókat közcélú átviteli hálózati elemmé minősítette.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Ütügyi Osztály (6728 Szeged, Kereskedő köz 5/A-5/B.) a kapcsolódó szállítási útvonalak vizsgálatával kapcsolatos **tájékoztatást** adott ki tárgyi beruházásra vonatkozóan. Ügyiratszám: CS/TUT/00063-2/2026; kelt: 2026.03.23.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztály (6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.) a kapcsolódó szállítási útvonalak vizsgálatával kapcsolatos **nyilatkozatot** adott ki tárgyi beruházásra vonatkozóan. Ügyiratszám: BK/UO/251-11/2026; kelt: 2026.04.27.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Ütügyi Osztály (5000 Szolnok, Indóház u. 8.) a kapcsolódó szállítási útvonalak vizsgálatával kapcsolatos **tájékoztatást** adott ki tárgyi beruházásra vonatkozóan. Ügyiratszám: JN/52/00645-2/2026; kelt: 2026.03.26.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Közlekedésselüzeleti Főosztály Ütügyi Osztály (1141 Budapest, Komócsy utca 17-19.) a tényállás tisztázására tett **javaslatot** tárgyi beruházással kapcsolatban. Ügyiratszám: PE/UT/00685-2/2026; kelt: 2026.03.24.

Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (2040 Budaörs, Akron utca 2.) **közútkezelői hozzájárulást** adott ki tárgyi beruházásra vonatkozóan. Ügyiratszám: KT-KT/Ált/2026/00105/002; kelt: 2026.02.03.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Csongrád-Csanád Vármegyei Igazgatósága (6721 Szeged, Juhász Gy. u. 9.) **közútkezelői hozzájárulást** adott ki tárgyi beruházásra vonatkozóan. Ügyiratszám: MK-20606/5/2025; kelt: 2025.12.08.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatósága (6000 Kecskemét, Bocskai u. 5.) **közútkezelői hozzájárulást** adott ki tárgyi beruházásra vonatkozóan. Ügyiratszám: MK-20554/9/2025; kelt: 2025.12.17.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt., Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Igazgatósága (5000 Szolnok, Petőfi Sándor u. 7-11.) **közútkezelői hozzájárulást** adott ki tárgyi beruházásra vonatkozóan. Ügyiratszám: MK-20796/6/2025; kelt: 2025.12.16.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Vármegyei Igazgatósága (1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.) **közútkezelői hozzájárulást** adott ki tárgyi beruházásra vonatkozóan. Ügyiratszám: MK-53634/2/2025; kelt: 2026.01.22.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.) „tulajdonosi hozzájárulás és hasznosítási megállapodás” tartalmú dokumentumot adott ki tárgyi beruházásra vonatkozóan. Ügyiratszám: MK-54427/2025; kelt: 2026.03.02.



Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) tulajdonosi és útkezelői nyilatkozata: 2025.12.08.

Balástya Község Polgármesteri Hivatala (6764 Balástya, Rákóczi u. 5.) tulajdonosi és útkezelői nyilatkozata: 2025.12.02.

Csongrád Város Polgármesteri Hivatala (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) tulajdonosi és útkezelői nyilatkozata: 2025.12.05.

Felgyő Község Polgármesteri Hivatala (6645 Felgyő, Széchenyi út. 1.) tulajdonosi és útkezelői nyilatkozata: 2025.12.11.

Gátér Község Polgármesteri Hivatala (képviseli: Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal - 6111 Gátér, Petőfi Sándor u. 16.) tulajdonosi és útkezelői nyilatkozata: 2025.12.16. (Gát/28-90/2025, Gát/28-91/2025).

Jászkarajenő Község Polgármesteri Hivatala (2746 Jászkarajenő, Rákóczi Ferenc utca 16.) tulajdonosi és útkezelői nyilatkozata: 2025.12.16.

Kistelek Város Polgármesteri Hivatala (6760 Kistelek, Árpád utca 1-3.) tulajdonosi és útkezelői nyilatkozata: 2025.12.03.

Kocsér Község Polgármesteri Hivatala (képviseli: Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal - 2755 Kocsér, Szent István tér 1.) tulajdonosi és útkezelői nyilatkozata: 2025.11.25.

Kőröstetétlen Község Polgármesteri Hivatala (képviseli: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal - 2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) tulajdonosi és útkezelői nyilatkozata: 2026.01.30., 2026.02.02. (C/42861-2/2025).

Lakitelek Nagyközség Polgármesteri Hivatala (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) tulajdonosi és útkezelői nyilatkozata: 2025.11.25.

Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatala (6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34.) tulajdonosi és útkezelői nyilatkozata: 2025.12.11. (PH/1494-4/2025).

Ópusztaszer Község Polgármesteri Hivatala (6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130.) tulajdonosi és útkezelői nyilatkozata: 2025.12.17.

Pusztaszer Község Polgármesteri Hivatala (képviseli: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal - 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45.) tulajdonosi és útkezelői nyilatkozata: 2025.12.10.

Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatala (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.) tulajdonosi és útkezelői nyilatkozata: 2025.12.03.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) tulajdonosi nyilatkozata: 2026.02.27. (01/4305-4/2026), útkezelői nyilatkozata: 2026.03.10. (01/14976-3/2026).

Szentkirály Község Polgármesteri Hivatala (6031 Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13.) tulajdonosi és útkezelői nyilatkozata: 2025.12.02.

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) tulajdonosi nyilatkozata: 2026.03.04. (XIX.12950-2/2026), útkezelői nyilatkozata: 2026.03.05. (XIII.16904-2/2026).

Tiszaalpár Nagyközség Polgármesteri Hivatala (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.) tulajdonosi és útkezelői nyilatkozata: 2025.12.16.

Tiszaújváros Város Polgármesteri Hivatala (6060 Tiszaújváros, Körösi u. 2.) tulajdonosi és útkezelői nyilatkozata: 2025.12.09.

Tószeg Község Polgármesteri Hivatala (5091 Tószeg, Rákóczi út 37.) tulajdonosi és útkezelői nyilatkozata: 2025.12.01. (ALT/589-2/2025).

Tömörkény Község Polgármesteri Hivatala (6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.) tulajdonosi és útkezelői nyilatkozata: 2025.12.03.

Az **Agrárminisztérium Földalap Gazdálkodási Főosztály** (1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.) „tulajdonosi hozzájárulás” és „tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás” tartalmú dokumentumokat adott ki tárgyi beruházásra vonatkozóan. Ügyiratszámok: FAGF/271-1/2026, FAGF/347-2/2026; kelt: 2026.01.14, 2026.03.12.



Az **Építési és Közlekedési Minisztérium Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár Beruházás Vagyongazdálkodási Főosztály** (1300 Budapest, Pf. 378.) **vagyonkezelői hozzájárulást** adott ki tárgyi beruházásra vonatkozóan. Ügyiratszám: KAT/2897-1/2026/BEVAFO; kelt: 2026.02.25.

A **MÁV Pályaműködtetési Zrt. Általános vezérigazgató-helyettes Ingatlan gazdálkodási Igazgatóság** (1117 Budapest, Budafoki út 79.) **tulajdonosi hozzájárulást** adott ki tárgyi beruházásra vonatkozóan. Ügyiratszám: 3490-7/2026/PALYA; kelt: 2026.03.26.

A **MÁV Pályaműködtetési Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság Fejlesztés és Projektelőkészítés Igazgatóság** (1117 Budapest, Budafoki út 79.) **vasútfejlesztési nyilatkozatot** adott ki tárgyi beruházásra vonatkozóan. Ügyiratszám: 3490-1/2026/PALYA; kelt: 2026.02.17.

A **MÁV Pályaműködtetési Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged** (6721 Szeged, Tisza Lajos körút 28-30.) **vasútüzemeltetői hozzájárulást** adott ki tárgyi beruházásra vonatkozóan. Ügyiratszám: 3490-2/2026/MAV; kelt: 2026.03.02.

A **MÁV Pályaműködtetési Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest** (1086 Budapest, Kerepesi út 3.) **vasútüzemeltetői hozzájárulást** adott ki tárgyi beruházásra vonatkozóan. Ügyiratszám: 3490-3/2026/PALYA; kelt: 2026.03.11.

A **KÖTIVIZIG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság** (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) **vagyonkezelői hozzájárulást** adott ki tárgyi beruházásra vonatkozóan. Ügyiratszám: KP-029195-002/2025; kelt: 2025.12.19.

Az **ATIVIZIG Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság** (6720 Szeged, Stefánia 4.) **üzemeltetői és vagyonkezelői hozzájárulást** adott ki tárgyi beruházásra vonatkozóan. Ügyiratszám: 012504-0011/2025; kelt: 2025.12.30.

A **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság** (2509 Esztergom, Strázsa-hegy) **természetvédelmi kezelői állásfoglalást** (+mellékleteket) adott ki tárgyi beruházásra vonatkozóan. Ügyiratszám: DINPI/829-11/2026; kelt: 2026.04.21.

A **Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság** (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) **ügyféli nyilatkozatot** adott ki tárgyi beruházásra vonatkozóan. Ügyiratszám: HNPI-01456-3/2026; kelt: 2026.03.23.

A **Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság** (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.) **természetvédelmi kezelői állásfoglalást** adott ki tárgyi beruházásra vonatkozóan. Ügyiratszám: ÁLT/310-9/2026; kelt: 2026.04.02.

Kérelmező benyújtotta a **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály** (amely Csongrád-Csanád Vármegyében is illetékes) (6000 Kecskemét, József Attila u. 2.) **erdő elvi igénybevételi engedély** határozatát. Ügyiratszám: BK/ERD/00103-5/2026; kelt: 2026.01.15.

Kérelmező benyújtotta a **Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály** (amely Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében is illetékes) (4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. II. em.) **erdő elvi igénybevételi engedély** határozatát. Ügyiratszám: HB/15-ERD/00023-8/2026; kelt: 2026.02.18.

Kérelmező benyújtotta a **Pest Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály** (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1.) **erdő elvi igénybevételi engedély** határozatát. Ügyiratszám: PE/ERDŐ/212-3/2026; kelt: 2026.01.23.



Kérelmező benyújtotta a **Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1.** (6724 Szeged, Kálvária sgt. 41-43.) termőföld időleges más célú hasznosítását engedélyező 10029-18/2026 ügyiratszámú határozatát, kelte: 2026.05.06., valamint termőföld végleges más célú hasznosítását engedélyező 10028-17/2026 ügyiratszámú határozatát, kelte: 2026.05.05.

Kérelmező benyújtotta a **Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 6.** (6640 Csongrád, Justh Gyula utca 2/b.) termőföld időleges más célú hasznosítását engedélyező 15005-14/2026 ügyiratszámú határozatát, kelte: 2026.05.07., valamint termőföld végleges más célú hasznosítását engedélyező 15003-15/2026 ügyiratszámú határozatát, kelte: 2026.05.05.

Kérelmező benyújtotta a **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.** (6000 Kecskemét, Fecske utca 25.) termőföld időleges más célú hasznosítását engedélyező 14511/14/2026 ügyiratszámú határozatát, kelte: 2026.05.06., valamint termőföld végleges más célú hasznosítását engedélyező 14512/17/2026 ügyiratszámú határozatát, kelte: 2026.03.06.

Kérelmező benyújtotta a **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 6.** (6100 Kiskunfélegyháza, Jókai utca 8.) termőföld időleges más célú hasznosítását engedélyező 17.012/8/2026 ügyiratszámú határozatát, kelte: 2026.02.23., valamint termőföld végleges más célú hasznosítását engedélyező 17.011/12/2026 ügyiratszámú határozatát, kelte: 2026.02.23.

Kérelmező benyújtotta a **Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály** (5000 Szolnok, Ostor utca 1/a.) termőföld időleges más célú hasznosítását engedélyező 16.003/10/2026 ügyiratszámú határozatát, kelte: 2026.01.29., valamint termőföld végleges más célú hasznosítását engedélyező 16.004/11/2026 ügyiratszámú határozatát, kelte: 2026.01.29.

Kérelmező benyújtotta a **Pest Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály** (1135 Budapest, Lehel utca 43-47.) termőföld időleges más célú hasznosítását engedélyező 11.344-9/2026 ügyiratszámú határozatát, kelte: 2026.05.28.

Kérelmező benyújtotta a **Pest Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 9.** (2750 Nagykőrös, Ceglédi út 16/b. fsz. 2.) termőföld végleges más célú hasznosítását engedélyező 16939-8/2026 ügyiratszámú határozatát, kelte: 2026.05.29.

Kérelmező benyújtotta a **Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítész** (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) térségi területfelhasználási engedélyét. Ügyiratszám: CS/B01/04214-17/2026; kelt: 2026.04.30.

Kérelmező benyújtotta a **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda** (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) térségi területfelhasználási engedélyét. Ügyiratszám: BK/AFI/361-12/2026; kelt: 2026.04.27.

Kérelmező benyújtotta a **Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda** (5000 Szolnok, Ady Endre út 33.) térségi területfelhasználási engedélyét. Ügyiratszám: JN/40/00213-24/2026; kelt: 2026.06.17.

Kérelmező benyújtotta a **Pest Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda** (1051 Budapest, Sas utca 25. 4. em.) térségi területfelhasználási engedélyét. Ügyiratszám: PE/AF/00196-11/2026; kelt: 2026.05.19.



SZAKHATÓSÁGKÉNT ELJÁRÓ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI JEGYZŐK KIJELÖLÉSE ÉS A JEGYZŐI SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOK RENDELKEZÉSEI

A **Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal** Hatósági Főosztály Hatósági, Perképviselési és Felügyeleti Osztály (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) által kiadott **kizáró/kijelölő végzések**: CS/B01/04178-2/2026 (**Algyő** helyett **Deszk**), CS/B01/03879-2/2026 (**Balástya** helyett **Zsombó**), CS/B01/04000-2/2026 (**Csongrád** helyett **Szentes**), CS/B01/04168-2/2026 (**Felgyő** helyett **Csanytelek**), CS/B01/03880-2/2026 (**Kistelek** helyett **Mindszent**), CS/B01/03810-2/2026 (**Ópusztaszer** helyett **Forráskút**), CS/B01/04217-2/2026 (**Pusztaszer** helyett **Baks**), CS/B01/03809-2/2026 (**Sándorfalva** helyett **Szatymaz**), CS/B01/04177-2/2026 (**Szeged** helyett **Hódmezővásárhely**), CS/B01/04169-2/2026 (**Tömörkény** helyett **Csanytelek**).

A rendelkezéseket részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ III.B.1-21.** pontjaiban.

A **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal** Hatósági Főosztály Oktatási és Hatósági Osztály (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) által kiadott **kizáró/kijelölő végzések**: BK/TH/02470-3/2026 (**Lakitelek** helyett **Kecskemét**), BK/TH/02466-2/2026 (**Nyárlőrinc** helyett **Kecskemét**), BK/TH/02961-2/2026 (**Gátér** helyett **Kecskemét**), BK/TH/02957-2/2026 (**Szentkirály** helyett **Kecskemét**), BK/TH/02467-2/2026 (**Tiszaalpár** helyett **Kecskemét**), BK/TH/02302-2/2026 (**Tiszaújváros** helyett **Kecskemét**).

A rendelkezéseket részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ III.B.1-21.** pontjaiban.

A **Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal** Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztály (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) által kiadott **kizáró/kijelölő végzések**: JN/23/00733-2/2026 (**Szolnok** helyett **Rákóczi**), JN/23/00814-2/2026 (**Tószeg** helyett **Szajol**).

A rendelkezéseket részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ III.B.1-21.** pontjaiban.

A **Pest Vármegyei Kormányhivatal** Hatósági Főosztály Hatósági Osztály (1052 Budapest, Városház u. 7.) által kiadott **kizáró/kijelölő végzések**: PE/040/01206-33/2026 (**Jászkarajenő** helyett **Abony**), PE/040/01219-2/2026 (**Körösterület** helyett **Abony**), PE/040/01218-3/2026 (**Kocsér** helyett **Nagykörös**).

A rendelkezéseket részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ III.B.1-21.** pontjaiban.

EGYÉB SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOK RENDELKEZÉSEI

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (1055 Budapest, Balaton u. 7-11.) 2026.02.02-án kelt, 978-7/2026/h iktatószámú szakhatósági állásfoglalás rendelkező része alapján:

„Az AFRY ERŐTERV Zrt. (1117 Budapest Infopark sétány 3.) 141001053-004/17847/2026. hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa- Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése (Szolnok-Szeged 220 kV-os távvezeték átépítése 400 kV-osra) Bontás/építés (141001053-004/0103/B) tárgyában az alábbi előzetes szakhatósági állásfoglalást adom:

A beruházás megvalósításához **hozzájárulok**.

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály (1055 Budapest, Balaton u. 7-11.) 2026.01.29-én kelt, 1165-5/2026/h iktatószámú szakhatósági állásfoglalás rendelkező része alapján:

„A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1031 Budapest, Anikó u. 4.) nevében eljáró AFRY ERŐTERV Energetikai Tervező és Vállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Infopark sétány 3.) (a továbbiakban: Ügyfél) Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztályhoz (1055 Budapest, Balaton utca 7-11.), mint katonai légügyi hatósághoz (a továbbiakban: Szakhatóság) 2026. január 20. napján benyújtott kérelmére indult előzetes szakhatósági eljárásban az alábbi döntést hoztam:

A Szakhatóság az Ügyfél részére a csatolt dokumentáció szerinti, Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése (Szolnok-Szeged 220 kV-os távvezeték átépítése 400 kV-osra) tárgyú építmény (a továbbiakban: Építmény) megvalósításához az építmény elhelyezésének, magasságának, közvetlen és közvetett hatásainak az állami célú légiközeledésre, valamint a földi telepítésű berendezések működésére, és a légiközeledés biztonságára gyakorolt hatás szakkérdésében **hozzájárul**.



A Szakhatóság felhívja ugyanakkor az Ügyfél figyelmét, hogy a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 21/H. § (2) bekezdése értelmében az autópályák, az autóutak, az elsőrendű főutak, a vasutak, a völgyek, valamint a folyók tengelyétől mért 100-100 m távolságig terjedő sávon belül

a) bármilyen rendeltetésű légvezeték tartóoszlopait és az egyéb kötőtpályás közlekedési rendszer tartószerkezetét, ha magassága a talajfelszínhez viszonyítva meghaladja a 25 m-t, továbbá a legfelső légvezeték vagy az egyéb kötőtpályás közlekedési rendszer pályája 50 m felett elhelyezkedő szakaszát, ha a tartószerkezetek magassága meghaladja az 50 m-t, valamint

b) bármilyen rendeltetésű légvezeték-átfeszítések tartóoszlopait, az átfeszített vezetéket és az átfeszített egyéb kötőtpályás közlekedési rendszer pályájának elemeit, ha azok magassága a talajfelszínhez viszonyítva meghaladja a 25 m-t

a szerkezet vagy építmény tulajdonosa akadályjelöléssel látja el."

Építési és Közlekedési Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály (2220 Vecsés, Lincoln út 1.) 2026.02.24-én kelt, KÖFÁT/4508-1/2026/LRHF iktatószámú szakhatósági állásfoglalás rendelkező része alapján:

„A légiközlekedési hatóságként eljáró építési és közlekedési miniszter (1442 Budapest, Pf. 89., a továbbiakban: Hatóság) az AFRY Erőterv Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 3., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére, a „Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése (Szolnok-Szeged 220 kV-os távvezeték átépítése 400 kV-osra) Bontás/építés" tárgyban indított, előzetes szakhatósági állásfoglalás megadására irányuló eljárásban az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A Hatóság a Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítésére vonatkozó vezetékjogi engedély megadásához az alábbi feltételekkel **hozzájárul**.

Az építendő köteles a 400 kV-os távvezetéket (a továbbiakban: Építmény) az alábbiaknak megfelelően akadályjelöléssel ellátni a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékének kihirdetéséről szóló 2007. évi XLVI. törvény mellékleteként kihirdetett 14/I. Függelék (a továbbiakban: ICAO Annex 14/I.) 6. fejezetében előírtak szerint:

a) Amennyiben a légvezeték nyomvonala autópályát, autóutat, elsőrendű főutat, vagy vas-utat keresztez, úgy azok tengelyétől mért 100 - 100 m távolságig a felső vezetéket 30 méterenként 60 cm átmérőjű gömbökkel kell ellátni.

b) Az a) pontban előírt 60 cm átmérőjű gömbök kiosztását úgy kell kialakítani, hogy az első gömböt a tervezett oszloptól 5-15 méter távolságra kell a távvezetéken elhelyezni, ezt követően kell a 30 méteres kiosztást alkalmazni.

c) Ahol egynél több vezeték helyezkedik el a legfelsőbb szinten, a jelzők felváltva is elhelyezhetők az egyes vezetékek mentén, oly módon, hogy az feleljen meg a távolsági szabálynak (egy vezetéken a 60 cm átmérőjű gömbök 60 méterenként kerülnek elhelyezésre, a párhuzamos vezetéken a 60 méteres távolság felében kerül elhelyezésre a gömb, szintén 60 méteres kiosztással, amely így a 30 méteres távolsági szabálynak megfelel).

d) Amennyiben a jelzések elhelyezése a vezetéken gyakorlati okokból nem lehetséges, akkor „B” típusú nagy intenzitású akadályfényt kell elhelyezni a tartóoszlopokon az ICAO Annex 14/I. 6. fejezete szerint.

e) Amennyiben a légvezeték nyomvonala autópályát, autóutat, elsőrendű főutat, vagy vas-utat keresztez, úgy azok tengelyétől mért 100 - 100 m távolságig terjedő sávon belül a 400 kV-os nagyfeszültségű hálózat tartóoszlopait a szerkezet vagy építmény tulajdonosának akadályjelzéssel kell ellátnia az ICAO Annex 14/I. 6. fejezetében előírtak szerint. Az érin-tett tartóoszlopokat váltakozó kontrasztos színű sávokkal kell jelölni; ennek érdekében vörös (RAL 3020) és fehér (RAL 9016) színösszeállítást kell használni úgy, hogy a tartóoszlop tetején a sötétebb színű sáv legyen; a sávoknak vízszintesen kell elhelyezkedniük; a sávok magassága az építmény magasságának 1/7 része. Amennyiben az oszlopok jelenleg is rendelkeznek festett színjelöléssel, az újrafestését csak abban az esetben szükséges elvégezni, ha a jelenlegi festés már nem biztosítja a megfelelő láthatóságot.

A Hatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. A Hatóság állásfoglalása csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Kérelmező a szakhatósági eljárásért fizetendő 26.000 Ft díjat megfizette."



Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettes (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.) 2026.03.23-án kelt, 35300/401-1/2026.ált iktatószámú szakhatósági állásfoglalás rendelkező része alapján:

„A műszaki biztonsági, környezetvédelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala fenti hivatkozási számú megkeresése alapján MAVIR Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1031 Budapest, Anikó u. 4., adószám: 12550753-2-44, a cég rövidített elnevezése: MAVIR ZRT.) meghatalmazásából az MVM XPert Zrt. (1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105., adószám: 27086001-2-44, a cég rövidített elnevezése: MVM XPert Zrt.) által benyújtott - a Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok- Szeged meglévő egyrendszerű 220kV-os távvezeték kétrendszerű 400kV-osra történő átépítése tárgyú - kérelmére indult - **integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárásban, a természeti katasztrófáknak való kitettségéből eredő várható hatások szakkérdésben** - katasztrófavédelmi szempontból **hozzájárulok**.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6721 Szeged, Berlini körút 16-18.) 2026.04.01-jén kelt, 35600/447-1/2026.ált iktatószámú szakhatósági állásfoglalás rendelkező része alapján:

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ III.A.1** pontjában.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (5000 Szolnok, József Attila út 14.) 2026.03.25-én kelt, 36600/367-2/2026.ált iktatószámú szakhatósági állásfoglalás rendelkező része alapján:

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ III.A.3** pontjában.

Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.) 2026.04.02-án kelt, 36300/574-1/2026.ált iktatószámú szakhatósági állásfoglalás rendelkező része alapján:

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ III.A.2** pontjában.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (2509 Esztergom, Strázsa-hegy) 2026.04.21-én kelt, DINPI/829-11/2026 iktatószámú természetvédelmi kezelői állásfoglalása alapján:

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ INDOKOLÁSA II.B** pontjában.

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) 2026.03.23-án kelt, HNPI-01456-3/2026 iktatószámú ügyféli nyilatkozata alapján:

„Az Igazgatóságunk működési területét érintő, Szolnok-Sándorfalva távvezeték nyomvonal által lehatárolt terület a **Jászkarajenői puszták különleges madárvédelmi terület (HUDI10004)** (275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet és 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet) és a **Jászkarajenői puszták kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUDI21056)** (275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet és 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet), az **Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó** (2018. évi CXIII. törvény) és a **Tájképvédelmi terület övezet** (9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet) részét képezi. Valamint az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet alapján **érzékeny természeti területnek**, a Birdlife International nemzetközi természetvédelmi szervezet kritériumai alapján **kijelölt fontos madárelőhelynek (Important Bird Area)** minősül. A területen (10/2015. (III. 13.)) FM rendelet alapján és a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) információs adatbázisa alapján részben állandó gyepterületként nyilvántartott gyepterületek találhatók.

Az érintett területekről az Igazgatóságunk adatbázisa alapján a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján fokozottan védett kerecsensólyom (*Falco cherrug*) faj egyedeinek és állományainak előfordulásáról van tudomásunk.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § alapján (2) bekezdése alapján „A természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen. (3) bekezdése értelmében „A természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá a gazdasági, terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési döntések, valamint a hatósági intézkedések során figyelembe kell venni.”, a 7. § (1) bekezdése szerint „A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok



figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megővését.", valamint a 43. § (1) bekezdése alapján „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása."

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében „A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása." Továbbá ugyanezen jogszabály 8. § (2) bekezdése alapján „A védett természeti területnek nem minősül Natura 2000 területen tilos engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely" - a 4. § (1) bekezdésére „figyelemmel - a terület védelmi céljainak a megvalósítását akadályozza."

A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok és információk alapján, a megkeresésben megjelölt oszlopsoron haladó 400kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetésének létesítésével szemben **kifogást nem emelünk**, amennyiben javaslatunk betartásra kerülnek:

- A tevékenységet fagyott vagy száraz talajviszonyok esetén lehet megkezdeni.
- Festék vagy más környezetszennyező anyag a létesítés és használat során a környezetbe nem kerülhet.
- A tevékenység során védett természeti érték nem károsodhat.
- A munkavégzéshez szükséges depóniák helye az illetékes természetvédelmi őrral egyeztetett módon és helyre legyen kijelölve.
- A munkálatok tényleges megkezdése előtt legalább 5 nappal telefonon értesítsék a területileg illetékes természetvédelmi őrt (Szolnok, Tószeg: Wilhelm Ákos: +36-30/468-1180) és lehetőség szerint rendszeresen tájékoztassák a munkálatok előrehaladásáról.
- A kivitelezés során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a munkálatokat le kell állítani és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes természetvédelmi őrt, akik a helyszínen a természeti értékek védelme érdekében a munkálatokat felfüggeszthetik, valamint a természetvédelmi hatóság által további korlátozásokat tehetnek.

Továbbá felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a korábban már a területileg illetékes természetvédelmi hatóságok részére jeleztük, hogy tekintettel, a fent említett fokozottan védett madárfaj védelme (fészkelési- és költési időszak) érdekében, időbeli korlátozást írjanak elő a Kérelmező számára. Semmilyen tevékenységet ne folytassanak a Szolnok-Sándorfalva szakaszon megjelölt (34, 35; 36; 23, 24 és 25) oszlopoknál és azok közvetlen környezetében február 1.-től - július 1.-ig.

Tájékoztatjuk, hogy a 2023-as év végén már történtek egyeztetések a MVM XPert Zrt. és az Igazgatóságunk között, melynek során megtettük a fentebb leírt javaslatokat és felhívtuk a figyelmet a megjelölt oszlopokon található költőládák meglétére is.

Egyúttal javasoljuk felhívni az Engedélyes figyelmét, hogy jelen nyilatkozatunkat az aktuálisan rendelkezésünkre álló adatok és információk alapján adjuk. Amennyiben egy esetleges beavatkozás megkezdéséig újabb védett természeti érték előfordulásáról, jelenlétéről szerzünk információt a tárgyi ingatlanok területéről, illetve azok környezetéből, vagy a tervezett tevékenységek természeti értékek zavarását, károsodását eredményezhetik, úgy a fenti előírás javaslatok változhatnak, adott esetben korlátozhatják a munkálatok megvalósulását."

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.) 2026.04.02-án kelt, ÁLT/310-9/2026 iktatószámú természetvédelmi kezelői állásfoglalása alapján:

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ INDOKOLÁSA II.B** pontjában.



SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOK RENDELKEZÉSEI

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉRDÉS

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ II.A.h, II.B.i, II.C.h, II.F.a** pontjaiban.

TALAJVÉDELMI SZAKKÉRDÉS

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ II.A.e, II.B.f, II.C.e, II.D.d** pontjaiban.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZAKKÉRDÉS

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ II.A.d, II.B.e, II.C.d, II.D.c** pontjaiban.

TERMŐFÖLD MENNYISÉGI VÉDELME (INGATLANÜGYI) SZAKKÉRDÉS

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ II.A.f, II.B.g, II.C.f, II.D.e** pontjaiban.

ERDÉSZETI SZAKKÉRDÉS

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ II.B.j, II.D.g, II.E.a** pontjaiban.

TERÜLETRENDEZÉSI ELŐÍRÁSOKRA VONATKOZÓ (ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI) SZAKKÉRDÉS

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ II.A.g, II.B.h, II.C.g, II.D.f** pontjaiban.

IPARBIZTONSÁGI (ÉS TŰZVÉDELMI) SZAKKÉRDÉS

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ II.A.c, II.B.d, II.C.c, II.D.b** pontjaiban.

VÍZÜGYI ÉS VÍZVÉDELMI SZAKKÉRDÉS

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ II.A.b, II.C.b** pontjaiban.

Az eljárási költség befizetése megtörtént. (A vezetékjogi engedélyezési eljárásra vonatkozó jogszabály alapján a megállapított eljárási díj: 22.624.900.- Ft)

Eljárási díj visszafizetési kötelezettség az ügyfél részére nem keletkezett.

KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ

I. Engedélyes és az engedélyezett létesítmény a környezeti hatástanulmány alapján:

Környezethasználó/engedélyes.

Neve:	MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.
Rövidített neve:	MAVIR Zrt.
Székhelye:	1031 Budapest, Anikó u. 4.
Cégjegyzékszám:	01-10-044470
KSH törzsszám:	12550753-3512-114-01
TEÁOR-szám:	3513'25 Villamosenergia-szállítás
KÜJ:	100 737 482
KTJ Szolnok vezetékelügyelőség:	100 516 659
Sándorfalva vezetékelügyelőség:	100 987 158

1) A tervezett távvezeték:

A tervezett beruházás célja:

A MAVIR Zrt. a „Szolnok OVIT - Szeged OVIT 220 kV-os egyrendszerű távvezeték kétrendszerű 400 kV-os távvezetékévé átépítését tervezi. A tervezett beruházás célja az országos 400 kV-os nagyfeszültségű villamoshálózat rendszerének további erősítése, a folyamatosan növekvő fogyasztói igények és országsszerte települő megújuló energiával üzemelő erőművek hálózatra való csatlakozásának biztosítása.



A távvezeték ismertetése:

A tervezett távvezeték nyomvonalának hossza összesen 116 km. A nyomvonalon 312 db (KATICA I. és KATICA II. típusú) duplex felületvédelemmel ellátott, kétrendszerű, két védővezetős, osztott lábú, rácsos acélszerkezettel, csavarkötésekkel ellátott, szél-, zúzmara- és jégterhelésből származó igénybevételre méretezett tartó- és feszítő oszlop létesül.

Az ellátásbiztonság növelése érdekében a MAVIR ZRt. Szolnok-Szeged 220 kV-os egyrendszerű távvezeték átépítését tervezi kétrendszerű 400 kV-os távvezetékké. A tervezett beruházás célja az országos 400 kV-os nagyfeszültségű villamoshálózat rendszerének további erősítése, a folyamatosan növekvő fogyasztói igények, és országszerte települő megújuló energiával üzemelő erőművek hálózatra való csatlakozási igényeinek zökkenőmentes biztosítása érdekében.

A tervezett átalakítással együtt járó feszültség szint változása miatt a távvezeték Szeged alállomás helyett Sándorfalva alállomásba történő bekötése tervezett, amelynek elnevezése így Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezeték és hírközlési összeköttetés. A jelenlegi Szolnok-Szeged 220 kV-os összeköttetés ezzel az átalakítással megszűnik és a 400 kV-os új kétrendszerű távvezeték jelentős részben a régi vezeték nyomvonalán kerül megvalósításra.

A 400 kV-os nyomvonal Szolnok és Balástya települések között a meglévő 220 kV-os nyomvonalon valósul meg. Gyakorlatban ez a sarokpontok kismértékű módosulását jelenti, mivel pontosan a jelenlegi oszlophelyekre sem műszaki, sem feszültségmentesítési idősükséglet figyelembevétele miatt nem kerülhet új oszlop, azonban ez nem jelent jelentős problémát, mivel a feszültség szint emelés miatt a távvezeték biztonsági övezete mindenképpen szélesebb sávot fog lefedni. A meglévő nyomvonalról jelentősebb eltérés kizárólag a Szolnoki alállomás térségében és a Sándorfalva, Algyő, Szeged szakaszon lesz.

Szolnok 400/220/132 kV-os alállomási becsatlakozások:

Az átépítést követően kialakuló kétrendszerű nyomvonal egyes rendszerei a szolnoki alállomás előtt két külön irányban kerülnek rákötésre a meglévő rendszerekre.

Sándorfalva-Algyő-Szeged szakasz:

A Nádas-tó és környezetében lévő üdülőövezet kikerülésére irányuló kitérítést követően a nyomvonal tovább halad Algyő irányába, majd irányváltást követően (megkerülve a halastavakat, előbb a Nádas-tó-Nagyszéki főcsatorna melletti erdősávot követve, majd a meglévő távvezeték folyosó szélén haladva) köt be a Sándorfalva alállomásba.

A tervezett új légvezeték nyomvonalával érintett ingatlanok Szolnok, Tószeg, Körösten, Jászkarajenő, Kocsér, Tiszakécske, Szentkirály, Nyárlőrinc, Lakitelek, Tiszaalpár, Csongrád, Gátér, Felgyő, Tömörkény, Pusztaszer, Ópusztaszer, Kistelek, Balástya, Sándorfalva, Szeged és Algyő települések közigazgatási területéhez tartoznak, gyakorlatilag lakóterületek érintése nélkül, viszont egyes esetekben nem lakóterületen lévő lakóingatlanok megközelítésével. Az újonnan létrejövő nyomvonalszakasz által érintett ingatlanok általános, illetve különleges mezőgazdasági, vízgazdálkodási, erdőgazdálkodási, illetve ipari, kereskedelmi és szolgáltató gazdasági besorolású területeket érintenek.

A távvezeték létesítése 312 db oszlop telepítésével jár. Az építendő távvezeték konkrétan vett helyigényét az oszlopok által elfoglalt terület jelenti. A tervezett KATICA típusú oszlopok által elfoglalt tényleges terület típustól és alakzattól függően 60 és 120 m² közötti értékre tehető oszloponként, így a 312 db oszlop által elfoglalt terület összesen: 24.000 m² és 26.000 m² között várható. Az oszlopok önhordóak, kikötésük nem szükséges, és korszerű gyári duplex (horganyzás+festés) felületvédelemmel készülnek. A beruházás elsősorban mezőgazdasági művelésű szántóterületeken valósul meg. A beavatkozással érintett nyomvonal szakasz mentén szállítási és vezetékhúzási tevékenységet fognak végezni. Az oszlopok felállítása után a véglegesen igénybe vett, lebetonozott terület kivételével a művelési terület többi részét teljes egészében rekultiválják, rendezik és az eredeti rendeltetéséhez megfelelő állapotba alakítják vissza a rekultivációs tervben foglaltaknak megfelelően.



A távvezeték műszaki adatai:

Névleges feszültség: 400 kV, háromfázisú váltakozó

Frekvencia: 50 Hz

Fázisvezető: 2×3×(2×500/65) ACSR

1x96 optikai szál as OPGW + 1x95/55 ACSR

„KATICA I.”, a kiemelt keresztezések esetén „KATICA II”, rácsos szerkezetű, osztott lábú, kétrendszerű, két védővezetős kialakítással, kivéve Szolnok alállomás bekötés és a meglévő Albertirsa irányra csatlakozás, ezeken a helyeken egyrendszerű kialakítás

Felületvédelem: duplex (festett + horganyzott)

Alapozás: Monolit vasbeton alapok, egyes helyeken cölöpalap

Nyomvonalhossz: 116 km

mindkét oldalon a nyugalomban lévő szélső áramvezetőktől vízszintesen és merőlegesen mért 28-28 m, KATICA I. típusú tartóoszlop esetén a teljes biztonsági övezet: 66,4 m, KATICA II. típusú tartóoszlop esetén: 68,4 m

A megvalósításhoz szükséges létesítmények, kapcsolódó műveletek:

1. Józsa-Albertirsa 400 kV-os távvezeték beforgatása Szolnok OVIT alállomásba
2. Az átépített távvezeték beforgatása a létesülő Törökfői alállomásba

A tervezett távvezeték létesítéséhez szükséges munkálatok:

- őrzött telep kialakítása az átépítéshez, oszlopszereléshez szükséges anyagok tárolására
- a terület előkészítése
- a tervezett új oszlop alapjainak elkészítése (kitűzés, alapgödör gépi kiásása, földelő keret elhelyezése, alaptest betonozása)
- oszlopszerkezetek helyszínen történő összeszerelése
- oszlopszerkezetek állítása daruval (az oszlopok méretétől függően egy vagy két részletben)
- áram- és védővezető sodronyok kihúzása (csigák felszerelése az oszlopokra, behúzókötel felhelyezése, vezetékhúzás csörlővel)
- szigetelőláncok, szerelvények és egyéb tartozékok felszerelése
- technológiai szerelés, földelések telepítése, a korábban elhelyezett földelő keretekhez való csatlakoztatás
- alaptestek felületi kezelése
- talaj rekultiváció (külön rekultivációs terv alapján), tereprendezés

A munkagépek tevékenysége oszloponként és gépegységenként megközelítőleg 5-7 nap, a tehergépjármű-forgalom várhatóan 3x1 hét időtartamot vesz igénybe. A gépek egy munkaterületen csak néhány napot dolgoznak. A munkaterületek (oszlophelyek) egymástól átlagosan 300-350 méter távolságra helyezkednek el. A munka jelentős részét emberi erővel, gépek nélkül végzik (pl. oszlopszerelés).

Oszlopok alapozása

Az alapozások beásási mélysége a talaj teherbírásától függően várhatóan 2-3 m. Gyenge talajok esetén nagyobb alapozási mélységet alkalmaznak. A négyszögletű oszlop mindegyik lába alá külön alap készül. Súlyalapok esetén gödör alján egy szerelő betonlemez alakítanak ki, erre kerül a vaslemezről készült zsaluzat, valamint a betonacél háló. A munkagödrök készítéséhez kanalas markolóval és toló lappal ellátott munkagépeket használnak. A monolit beton alaptestekhez a betont mixer kocsikkal szállítják a helyszínre. A négyzetes keresztmetszetű, bevasalt betonlap 0,5 méterrel a terepszint fölé emelkedik. A betont vibrátorral tömörítik. A beton megkötése után a zsalukat eltávolítják, majd rétegenként tömörítve visszatemetik a gödört. A visszatöltés után megmaradt, rekultivációra nem használható, kevert talajanyagot a helyszínről elszállítják és a közeli hulladéklerakón takaróanyagként hasznosítják. A humusz elterítéssel a munkák végén az eredeti terepviszonyokat helyreállítják.

Oszlopszerelés és állítás

Az alaptestek megszilárdulására előirányzott négy hét alatt megkezdődik az oszlopok előre gyártott elemeinek (különböző méretű szögacélok) helyszínre szállítása. Az oszlopok horganyzott és festett (duplex) felületvédelmű acélszerkezetek.



Az oszlopszerkezetek elemeit az építési organizációkor meghatározott megközelítő utakon tehergépkocsival szállítják az oszlophelyekhez. A szereléshez szükséges helyfoglalásuk a helyszínen – a távvezeték nyomvonalában – tartóoszlopok esetén $40 \times 40 \text{ m} = 1.600 \text{ m}^2$, feszítőoszlopoknál $40 \times 60 \text{ m} = 2.400 \text{ m}^2$. Egy oszlop összeszerelése 1-2 napot vesz igénybe. Az oszlopszerelési műveletek befejezése után az állításhoz előkészített rácsos szerkezetű acél oszlopokat az elkészült alapokra egy (esetleg kettő) darabban autódaruval állítják fel.

Az oszlophelyenként néhány óráig tartó állítást az oszlop tömegétől függően egy vagy két autódaruval végzik, amelyek a helyszínen a szereléskor már igénybe vett területet használják.

Szigetelő szerelés, vezeték szerelés és szabályozás

A szigetelőket és a különböző szerelvényeket gyárilag készült csomagolásban szállítják az építés idejére kialakított ideiglenes telephelyre. A vezető sodronyok kábeldobon érkeznek. A szigetelőláncokat az ideiglenes telephelyen szerelik össze. A szigetelőláncokat és a vezetékhúzáshoz használt terelőkerekeket az állítás előtt az oszlopokra felszerelik. A munkavégzéssel érintett terület bővül a vezetékszereléshez igénybe vett területtel, mely a távvezeték teljes nyomvonalán megközelítőleg 12 m széles sáv. A védővezető és a fázisvezetők teljes nyomvonalon való felszerelését az előírt technológiai műveleteknek megfelelően végzik. A vezetékmekanikai követelményeknek megfelelően az egyenes szakaszokon feszítőközöket jelölnek ki. Ezek elején és végén a vezetősodronyok kihúzásához és szabályozásához speciális munkagépeket használnak.

A vezetékhúzási technológia és az alkalmazott gépi berendezések biztosítják a távvezeték sodronyok által érintett terület, a keresztezett út zavartalan forgalmát. A vezetékhúzás idején ideiglenes forgalomkorlátozást alkalmaznak. A feszítőközökben először előkötelet húznak ki, majd azzal a szigetelőláncokra szerelt kerekeken keresztül a levegőben húzzák be és szabályozzák be a sodronyokat.

A vezeték szerelés befejező fázisa az áram- és védővezető sodronyok szerelvényeinek (pl.: rezgéscsillapító) felszerelése. Ezeket a szerelvényeket az oszlop felől megközelítve a sodronyokat szerelik fel.

Alkalmazott gépparkok, szerszámok

Az építéshez szükséges anyagok szállítása az organizációs bejárás vagy terv alapján kijelölt utakon, hidakon, átereszekén keresztül, ha szükséges, akkor a távvezeték nyomvonala mentén történik.

Az alkalmazott munkagépek, teherautók, berendezések helyszínenként

- földmunkagép
- autódaru
- kosaras emelőkocsi
- vezetékhúzó
- fékeződob
- teherautó
- mixer kocsi
- kéziszerszámok a helyszíni szereléshez

A kivitelezés előreláthatólag 2026. III. negyedévtől 2028. I. negyedévig tart, amely időszak alatt a távvezeték és optikai összeköttetés létesítése megközelítőleg 21 hónapig tart szakaszolva.

A működés várható időtartama megfelelő üzemeltetés mellett minimum 50 év.

A meglévő 220 kV-os hálózat elbontása

Az új távvezeték jelentős részen (1 – 263. sz. oszlopok között) a régi távvezetékkel azonos nyomvonalon létesül, a létesítéssel párhuzamosan a régi nyomvonal is elbontásra kerül. A bontási munkálatok során, a közös nyomvonalszakaszon a bontási és építési munkálatok várható hatótényezői azonosak, a munkavégzés ugyanazokkal a gépekkel történik, ugyanazon kivitelező által. A régi rendszer elbontása térben nem különül el jelentősen az új nyomvonal építésével, de időben mindenképpen eltér, így a hatások összeadódásával nem valószínűsíthető. A kivitelezés során a lehető legrövidebb ideig iktatható csak ki az üzemelő rendszer, így az építést és bontást összehangoltan, de egymást követő lépések szerint végzik el a közös nyomvonalszakaszon.



A bontási és építési munkák lépései egy-egy szakaszon az alábbiak:

- terep előkészületi munkák
- az új oszlopok alapozási munkálatainak elvégzése
- az új oszlopszerkezetek összeszerelése, állításra előkészítése
- régi oszlop leszerelvényezése, fektetése daruval
- új oszlop állítása daruval, és felszerelvényezése
- régi oszlopok szállítható méretre darabolása hidraulikus ollóval, majd elszállítása a munkaterületről, hulladékkezelő létesítménybe
- régi oszlopalapok egyben kiemelése földmunkagép és daru alkalmazásával és elszállítása hulladékkezelő partnerhez
- tereprendezés

A régi nyomvonal bontása az új nyomvonal építésével közel azonos környezeti hatásokkal jár. A bontási munkálatok a kivitelezési munkák oszlophelyenkénti időtartamának kismértékű növekedését okozzák.

A nyomvonal az alábbi természetvédelmi oltalom alatt álló területeket érinti közvetlenül:

- Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet országos jelentőségű védett természeti terület
- A törvény erejénél fogva (ex lege) országos jelentőségű védett természeti területnek minősülő szikes tavak.
- Szegedi Fertő Déli Része helyi jelentőségű védett természeti terület.

Natura 2000 területek:

különleges madárvédelmi területek:

- Alsó-Tisza-völgy HUKN10007
- Csongrád-Bokrosi Sós-tó HUKN30001
- Jászkarajenői puszták HUDI10004

Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek:

- Közép-csongrádi szikesek HUKN20017
- Baksi-puszták HUKN20019
- Csongrád-Bokrosi Sós-tó HUKN30001
- Jászkarajenői puszták HUDI21056

II. Előírások:

A. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírások:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

1. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A tevékenység végzése során a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
3. A létesítési tevékenységből eredő légszennyező anyag kibocsátások nem eredményezhetik a vonatkozó egészségügyi határértékek túllépését a hatásterületen és az azon kívül eső védendő ingatlanoknál sem.
4. Szükség esetén a benyújtott engedélyezési tervdokumentációban ismertetett légszennyező anyag kibocsátás csökkentő intézkedéseket (pl. nedvesítés, munkavégzés szüneteltetés, stb.) kell alkalmazni a talajkitermelés, deponálás, szállítás tevékenységek során.



5. Munkavégzés az időjárási viszonyok figyelembevételével, szélcsendes időben végezhető. A hatásterületen, valamint a munkavégzés környezetében lévő lakott ingatlanok szempontjából kedvezőtlen szélirány esetén munkavégzés nem történhet.
6. A depóniákat lakott ingatlanoktól a lehető legtávolabb kell elhelyezni, továbbá kiporzásra hajlamos ideiglenes anyagdepók felületét szükség esetén a szél általi elhordás megakadályozása érdekében nedvesen kell tartani, vagy gondoskodni kell azok megfelelő takarásáról.
7. A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy azok kerüljék a lakott területeket.
8. A szállítási útvonalakat indokolt esetben portalaníttatni szükséges. A nem portmentesített utakon a gépjárművek csak olyan sebességgel közlekedhetnek, amellyel nem okoznak porképződést a környezeti levegőben.
9. A kitermelt anyag szállítása csak lefedett járművel történhet.
10. A létesítés ideje alatt minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a másodlagos porterhelés csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű koordinálás).
11. A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől.
12. A tervezett földmunkák, valamint a kapcsolódó szállítások során törekedni kell az anyagok minél kisebb mértékű elszóródására. Az elszóródott anyagot azonnal össze kell takarítani.
13. A szállítójárművek, munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.
14. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

Földtani közeg védelmi szempontból:

15. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
16. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
17. A tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
18. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentrációnál kedvezőtlenebb állapotot.
19. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, az építési és bontási tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
20. Az építési szakaszon kerülni kell a munkagépek üzemanyaggal történő feltöltését. A munkagépek javítási munkái csak szakműhelyben, tankolásuk csak az üzemanyagtöltő állomáson végezhetőek.
21. Csak kifogástalan állapotú munka- és erőgépek, valamint szállítóeszközök alkalmazhatóak, a gépek, berendezések műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni szükséges.
22. Az építés/bontás során elegendő mennyiségű kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és eszközöket kell tartani, valamint a kivitelezés helyszínén rendelkezésre kell állnia olyan edényzetnek, melynek anyaga alkalmas a veszélyes anyag, vagy hulladék tárolására, gyűjtésére.
23. A tevékenység során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a környezetvédelmi hatóságnak.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

24. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni.
25. A kivitelező az építőipari tevékenységek ideje alatt a zajvédelmi követelményeket köteles betartani.



26. A kivitelezés során a zajkibocsátás csökkentése – zavaró zajhatások minimalizálása – érdekében kis zajteljesítményű munkagépeket kell alkalmazni és azok használatát a konkrét feladat elvégzésére kell csökkenteni.
27. A mechanikailag rossz állapotban lévő, indokolatlan zajkibocsátást okozó munkagépek, berendezések használata tilos.
28. A kivitelezőnek a szállítási, fuvarozási útvonalakat úgy kell megválasztania, hogy hatásterületük a legkisebb legyen.
29. Az építési tevékenységet az éjszakai időszakban (22:00 és 06:00 óra között) nem végezhetnek.
30. Kerülni kell a gépek (zajforrások) indokolatlan üzemeltetését (álló gépjárművek motorjainak járatását, stb.).
31. Tekintettel arra, hogy a környezet zajterhelése az építés ideje alatt időszakosan megnövekszik, a közérdekű bejelentések megelőzése érdekében, a megnövekedett zajterheléssel érintett ingatlanok lakosait írásban tájékoztatni szükséges, az építési tevékenység időtartamának megjelölésével.

Természetvédelmi szempontból:

32. A tervezett munkálatokat a vadon élő élővilág, a természetes-, természetközeli állapotú élőhelyek legnagyobb kíméletével kell végezni. Ennek érdekében a természetvédelmi oltalom alatt álló területek esetében a beavatkozással érintett területet a műszakilag indokolható legkisebb térmértékre kell csökkenteni.
33. Fás szárú növényzet kitermelése, irtása szeptember 1. és február 28. között végezhető.
34. A földmunkák során a nyitott munkagödröket, munkaárkokat legalább kétnaponként ellenőrizni kell, az árokban csapdába esett állatok kimentése érdekében. Az állatok kimentéséről és a munkaterülettől legalább 100 m távolságban lévő, természetközeli élőhelyen való elengedésükről gondoskodni kell.
35. Kivitelezés (építés és bontás) során a természetvédelmi oltalom szintjétől függetlenül valamennyi természetközeli állapotú gyepterületet kímélni kell, azokon anyagnyerő- vagy depónia-, és bármilyen eszközök számára tároló hely nem alakítható ki.
36. A munkálatok során törekedni kell arra, hogy a munkagépek és a kiszolgáló járművek csak a természetben kijárt (használatban lévő) földutakon közlekedjenek. A védett és Natura 2000 területek vonatkozásában az organizációs tervet előzetesen egyeztetni szükséges a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal, aminek során az Igazgatóság munkatársai meghatározzák a kímélendő, a munkavégzés során igénybe nem vehető területeket.
37. Védett és Natura 2000 területeken az ideiglenes organizációs utak kialakításához és stabilizálásához idegen anyag (zúzott kő, murva) nem használható.

Időbeli korlátozás:

38. A meglévő nagyfeszültségű légvezeték nyomvonalán lévő aktív kerecsensólyom (*Falco cherrug*) fészkelő ládák helyszínein, a fokozottan védett faj védelme érdekében a fészkelési- és költési időszakon belül, február 1. és július 1. között a fészekkel érintett és az azzal szomszédos oszlopokon munkavégzés nem folytatható. A korlátozással érintett oszlopok:
 - ~ 205., 206., 207. sz. oszlopok
 - ~ 196., 197., 198. sz. oszlopok
 - ~ 176., 177., 178. sz. oszlopok
 - ~ 153., 154., 155. sz. oszlopok

Utólagos helyreállítás:

39. Az elővigyázatosság elvét figyelembe véve, valamennyi Natura 2000 gyepterület közvetlen érintettsége, illetve egyéb természetközeli állapotú gyepterületek (ökológiai hálózat) érintettsége esetén az igénybevett területek (építés, bontás, organizáció) természetvédelmi szempontú helyreállításáról gondoskodni szükséges.
40. A helyreállítást úgy kell elvégezni, hogy az adott termőhelytől függően a lehető legnagyobb természetességű gyepek élőhely kialakulása induljon meg. A helyreállításokról részletes tervet szükséges készíteni, az érintett területek pontos kimutatásával és az alkalmazott technológiák



részletes bemutatásával, amit a természetvédelmi hatósággal, illetve a természetvédelmi kezelővel előzetesen egyeztetni szükséges.

Madárvédelmi intézkedések:

41. Az elővigyázatosság elvét figyelembe véve, valamennyi madárvédelmi Natura 2000 terület közvetlen érintettsége esetén, illetve a nagyobb vizes élőhelyek között (átmozgások) szükséges a madáreltérítő berendezések kihelyezése.
 - Az érintett szakaszok:
 - ~ Csongrád és Tiszaalpár térsége: 150-160. számú oszlopok közötti szakasz
 - ~ Pusztaszer és Tömörkény térsége: 169-217. számú oszlopok közötti szakasz
 - ~ Sándorfalva térsége: 273-310. számú oszlopok közötti szakasz
42. Természetvédelmi szempontból a láthatóságot leginkább növelő és legnagyobb várható élettartammal rendelkező szerelvények (elérhető legjobb technológia) kihelyezése indokolt, lehetőség szerint olyan eszközt szükséges választani, ami relatíve nagy felületű és/vagy aktívan világít is.
 - ~ Védővezető jelölése RIBE madáreltérítő szerelvényekkel: A szerelvényeket egymástól 40 méter távolságban kell telepíteni, védőspirállal való rögzítéssel.
 - ~ Az áramvezetőkre KLAMP10 (Hammarprodukter) gyártmányú madáreltérítő telepítése. Azon az oldalon, ahol 2 áramvezető helyezkedik el, ott 40-40 méteres telepítési távolsággal, egymástól 20 méter eltolással kell kihelyezni az eszközöket. Az egyedüli áramvezető oldalon 20 méteres telepítési távolság indokolt.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

43. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.
44. Amennyiben a kitermelt talajt nem helyben, a kitermelés helyén kívánják felhasználni, akkor az hulladéknak minősül és hulladékként kell gondoskodni a kezeléséről.
45. A keletkező föld-, építési-bontási hulladékok hulladékgazdálkodási engedély nélküli gyűjtése kizárólag a hulladék keletkezésének helyén, az organizációs terv alapján az építési munkaterületen belül erre a célra alkalmas és kijelölt területen végezhető.
46. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatára, előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.
47. A keletkező föld-, építési-bontási hulladékok a keletkezés helyén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig használhatók fel építési tevékenységhez.
48. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékot környezetszennyezést kizáró módon, műszaki védelemmel rendelkező területen, szelektíven gyűjteni.
49. A hulladék az ingatlanon legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig gyűjthető, ez idő alatt kell a hulladék kezeléséről gondoskodni.
50. Hulladékot csak olyan szervezetnek, vállalkozásnak – elsődlegesen hasznosítónak – lehet átadni, amely az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy amelynek az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
51. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
52. Veszélyes hulladékot engedély nélkül tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
53. A veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben vagy tárolóedényben lehet tárolni.



54. A keletkező hulladékokról a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni.

b) Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben tett előírások:

- A tervezett távvezeték és a hozzá kapcsolódó létesítmények kialakítása a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon végezhető.
- A kivitelezéssel és tevékenységgel nem okozhatják felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- A beruházás megvalósítása során esetlegesen szükséges víziközművek kiváltása, újak létesítése, meglévő csapadékvíz-, belvíz-, öntözőcsatorna elvezető/elhelyező rendszer átalakítása, egyéb vízilétesítmények átalakítása vízjogi engedély köteles tevékenység, mely vízjogi létesítési engedélyének birtokában kezdhető meg.
- A kivitelezés és a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
- Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni.
- A kivitelezés és üzemeltetés során keletkező és összegyülekező csapadékvizek ártalommentes elvezetését/elhelyezését is biztosítani kell.
- A tervezett távvezeték és a hozzá kapcsolódó létesítmények létesítése, illetve vízilétesítmények keresztezése, átépítése kizárólag a vízilétesítmény kezelőjének/üzemeltetőjének hozzájáruló nyilatkozatában foglaltak betartása mellett, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján végezhető.

c) Iparbiztonsági hatáskörben tett előírások:

- Az iparbiztonsági feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a hatósági engedély megadásához az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségéből eredő várható hatások elbírálás szakkérdése szempontjából feltétel nélkül hozzájárul.

d) Örökségvédelmi hatáskörben tett előírások:

- **A beruházás megvalósítása során a 306., 307. és 308. jelű oszlopokkal érintett Szeged 382. lelőhely [87367, avar temető], valamint a 181. jelű oszloppal érintett Felgyő 73. lelőhely [17647, szarmata temető] területén teljes felületű feltárást kell végezni.** Az érintett távvezeték alapozásokba részben beleeső temetkezéseket teljes terjedelmükben fel kell tární, amennyiben szükséges, akkor a kivitelezési munkagödör területén kívüli rábontással. Ezen oszlop-alapozások kivitelezése kizárólag a régészeti feltárást követően kezdhető meg.
- **Az I. pontban nem részletezett valamennyi érintett munkaterületen a távvezeték oszlopok alapozásához régészeti megfigyelést kell biztosítani.** A kivitelezéshez szükséges földmunkákat a régészeti terepmunkát ellátó régész irányításával és az általa meghatározott módon és eszközökkel kell elvégezni, a megfelelő régészeti tükörfelület kialakítása érdekében. A régészeti megfigyelés közben esetlegesen előkerülő ismeretlen régészeti lelőhelyek feltárásnak módjáról és a kivitelezés további feltételeiről az örökségvédelmi hatóság dönt. A beruházó, illetve a kivitelező a régészeti terepmunkákra vonatkozó szerződés megkötése érdekében vegye fel a kapcsolatot a Magyar Nemzeti Múzeummal, és állapodjon meg a feltárási tevékenységek elvégzéséről. A beruházó, illetve a kivitelező köteles továbbá a munkakezdés és a munkálatok befejezésének időpontjáról a Kormányhivatalt tájékoztatni.
- **A 218. sz. oszloppal érintett Pusztaszer 97. lelőhelyen [20830] található kunhalom (Szárnyék-halom), a 163. sz. oszloppal érintett Csongrád 288. lelőhelyen [103158] található kunhalom, továbbá a beruházás közvetlen környezetében a Tömörkény 0111/46 hrsz-ú**



ingatlanon található kunhalom (Tömörkény 32. lelőhely [17721], Gyovai-halom) területének bármilyen módon történő igénybevétele a kivitelezés során tilos.

- **A beruházással összefüggésben kivitelezési anyagok tárolása során az általánosan védett régészeti lelőhelyek területének igénybevétele kerülendő.** Amennyiben az igénybevételt nem lehet elkerülni, úgy a tárolásra szolgáló területet a terepfelszín mechanikai bevédelével úgy kell kialakítani, hogy a régészeti lelőhelyek állománya ne sérüljön.
- Jelen szakhatósági állásfoglalás nem vonatkozik az átépítésre kerülő 220 kV-os távvezeték meglévő tartószerkezeteinek bontására sem az új távvezeték nyomvonalában, sem a Szeged és Sándorfalva közigazgatási területén kizárólag bontásra kerülő távvezetékre.
Nem vonatkozik továbbá a környezeti hatástanulmányban jelölt egyéb munkarészekre (úgy mint a megvalósításhoz szükséges ideiglenes felvonulási utakra és stabilizálandó földutakra, közműkiváltásokra, őrzött központi kivitelezési területre, oszlop tartószerkezetek helyszíni összeszerelését szolgáló kivitelezési területekre).
- Ezen munkarészek esetében az engedélyes köteles örökségvédelmi bejelentés-tudomásulvételi eljárásra a bontás és építés kiviteli terveit, organizációs terveit az örökségvédelmi hatóságnak megküldeni, az örökségvédelmi hatáscsökkentő intézkedések meghatározása érdekében. A tudomásulvételi eljárásban az engedélyes továbbá köteles benyújtani a jelen eljárásban megküldött egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció feltárási projekttervének kiegészítését.
- **A tervezett beruházás kivitelezése kizárólag az örökségvédelmi tudomásulvételi eljárás lefolytatását követően kezdhető meg.**

e) Talajvédelmi hatáskörben tett előírások:

- A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföldek minőségében, továbbá a vizekben kárt ne okozzanak.
- A beruházás megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról a talajvédelmi tervekben foglaltak szerint. Humuszos termőréteget elszállítani nem lehet.
- A beruházás kivitelezését úgy kell megvalósítani, hogy taposási kár termőföldet a lehető legcsekélyebb mértékben érjen. A taposással károsított termőföldeket a taposási kárból származó talajtömörödöttség és levegőtlenesség vonatkozásában a talajvédelmi terv szerint agronómiai műveletekkel, az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani.
- Termőföldön hulladékot és építési anyagot lerakni, tárolni tilos.

f) Ingtatlanügyi hatáskörben tett előírások:

1. Földhivatali Főosztály (Szeged):

- A tervezett beruházás termőföldet is érint, így az a termőföld védelméről szóló 2007. évi. CXXIX. törvény hatálya alá tartozik.
- A külterületi termőföld időleges és/vagy végleges más célú hasznosítása esetén a termőföld igénybevétele előtt az illetékes földhivatali osztálytól meg kell kérni a termőföld más célú hasznosításának engedélyezését.
- A termőföld megóvása és ésszerű használata szempontjából a fent nevezett, engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb területi mértékű termőföld igénybevételével történhet.
- A tevékenység megvalósítása során fokozottan figyelni kell arra, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megközelítését, megfelelő mezőgazdasági használatát a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.



2. Földhivatali Főosztály (Csongrád):

- termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételeivel – lehet felhasználni;
- ha a végleges más célú hasznosítás átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint, igazolni kell a helyhez kötött beruházást;
- olyan termőföld, melynek tulajdoni lapján fenntartható vízgazdálkodási közösség területe jogi jelleg került bejegyzésre, az igénybevevő személyétől függetlenül kizárólag a (3) bekezdés f) és g) pontja, a 10. § (2) bekezdés a), b), d), f) és g) pontja, a 15/B. § (3) bekezdése, valamint a 21. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetekben hasznosítható más célra;
- ha más célú hasznosítással érintett termőföld minősége földminősítési eljárás eredményeként átlagosnál jobb minőségű termőföldből átlagos vagy az átlagosnál gyengébb minőségű termőföldre változott, a termőföld minőségében bekövetkezett változás ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 5 éven belül a termőföld más célú hasznosítására csak helyhez kötött igénybevétele esetén kerülhet sor - 11.§ (3b);
- termőföld időleges- és végleges más célú hasznosításának megkezdése előtt az ingatlanügyi hatóságtól végleges engedélyező döntéssel kell rendelkeznie az igénybevevőnek;
- ha a megvalósítás során egyéb, a fenti felsorolásban nem szereplő termőföldnek minősülő ingatlant időlegesen- vagy véglegesen más célra hasznosítanak (pl.: felvonulási terület, gépparkoló, anyagdepó stb.) úgy arra is véglegessé vált engedéllyel kell rendelkezni a munkák megkezdése előtt;
- a megvalósítás során nem akadályozhatják a szomszédos termőföldek mezőgazdasági hasznosítását;
- Időleges más célú hasznosításnak kell tekinteni a termőföldre az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett közérdekű használati jog – szolgalmi vagy más használati jog – jogosultja, mint igénybevevő részéről e jog olyan gyakorlását is, amely a termelés folytatását, illetőleg a talajvédelmi előírások betartását meghatározott ideig nem teszi lehetővé. E jog gyakorlásával járó termőföld-igénybevétele nem minősül engedélyköteles időleges más célú hasznosításnak, feltéve, hogy a jogosult a közérdekű használati joggal terhelt területen olyan tevékenységet végez, amelyre külön jogszabály, illetve jogszabály előírásai szerint az ingatlan tulajdonosával kötött megállapodás vagy véglegessé vált hatósági engedély jogosítja fel;
- A termőföld más célú hasznosítása az igénybevevő személyétől függetlenül kizárólag a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 13. § (3) bekezdésében meghatározott célú igénybevételekre engedélyezhető, ha az érintett termőföld tulajdonjoga megszerzésének napjától a más célú hasznosítás iránti kérelem benyújtásának napjáig 5 év még nem telt el, és a tulajdonos a tulajdonszerzés alapjául szolgáló okiratban a Földforgalmi tv. 13. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tett, kivéve ha a termőföld igénybevétele kisajátítás céljának megvalósítása érdekében szükséges, vagy ha a termőföld igénybevétele olyan, a tulajdonjog korlátozását lehetővé tevő közérdekű célt szolgál, amelynél törvény lehetővé teszi a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvező hozzájáruló nyilatkozatának bíróság vagy hatóság döntésével történő pótlását - Tfv. 10. § (4);
- A határozat időbeli hatályán belül ugyanazon földrészletnek azonos területére benyújtott más célú hasznosítás iránti kérelmet – a belterületbe vonás és a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél megvalósításához szükséges más célú hasznosítás esetei kivételével – vissza kell utasítani. - Tfv. 13. § (2);
- termőföld más célú hasznosítása iránti kérelemnek a Tfv. 12. §-ban megjelölt tartalommal és előírt mellékletekkel kell rendelkeznie.

g) Állami főépítési hatáskörben tett előírások:

- A beruházás területrendezési tervekkel való összhangja jelenleg nem biztosított, azonban az a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés e) pontja és 3. § (3) bekezdésének megfelelően kezdeményezett területrendezési hatósági eljárás lefolytatásával megteremthető.



h) Népegészségügyi hatáskörben tett előírások:

1. Szegedi Járási Hivatal:

A megvalósítás során:

- A keletkező, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok gyűjtését a kezelését végző szolgáltatónak történő átadásig a közegészségügyi követelmények szerint kell végezni.
- A kivitelezést végzőnek a veszélyes anyagokkal való tevékenysége az egészség veszélyeztetését kizáró módon történjen megfelelő védőeszköz használatával.
- A kivitelezést végző által történő, a veszélyes anyagokkal és keverékekkel folytatott foglalkozásszerű felhasználás az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított előzetes bejelentést követően végezhető, mely tevékenységgel kapcsolatban képződő hulladékok kezelése, mozgatása, tárolása során fokozott figyelmet kell fordítani az egészségkárosító kockázatok és környezetkárosító hatások kivédésére, valamint az anyagok talajra és felszín alatti vízbe kerülésének megakadályozására.
- A létesítéshez használt munkagépek, berendezések, eszközök karbantartását és üzemeltetését úgy kell végezni, hogy a talajba és a felszín alatti vízbe szennyeződés ne kerülhessen, ezáltal azok emberi egészségre gyakorolt hatását károsan ne befolyásolja.
- Az építési helyen a dolgozók részére a megfelelő mennyiségű ivóvizet biztosítani szükséges, annak vételi helyét tisztán kell tartani. Az ivóvíz célú víz minőségének a vonatkozó jogszabály által előírt feltételeknek kell megfelelnie.
- A dolgozók részére a személyi higiénia a tisztálkodási lehetőségének megteremtésével valósuljon meg. A nem ivóvíz céllal (pl.: kézmosás, eszközmosás) biztosított vizet „nem ivóvíz” felirattal jelölni kell.
- A külső helyszínen történő munkavégzés során a munkát végzők számára biztosított mobil étkező, pihenő tisztán tartásáról, hűtés-fűtéséről, szellőzéséről gondoskodni szükséges.
- A kivitelezés során keletkezett szennyvíz gyűjtésére és ideiglenes tárolására szolgáló közműpótló létesítmény használata során a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani.
- A dohányzás szabályaira tekintettel a vonatkozó jogszabályban meghatározott előírások szerint szükséges rendelkezni, az intézkedésről a dolgozókat tájékoztatni kell.
- Az ivóvízszállító vezetékek érintettsége esetén megfelelő körültekintéssel szükséges eljárni az ivóvízbiztonság és az ivóvízminőség kapcsán felmerülő kockázatok kivédése érdekében.
- A létesülő elektromos, mágneses, illetve elektromágneses teret kibocsátó berendezéseknek, létesítményeknek a kibocsátott értékekre vonatkozóan meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályban előírt értékeknek az egészség védelme érdekében.

2. Szentesi Járási Hivatal:

- Az engedély kiadásának a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII.30) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében közegészségügyi akadálya nincs.

B. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Környezetvédelmi hatáskörben tett előírások:

Létesítés idejére vonatkozó előírások

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

1. Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.



2. Az építéshez szükséges anyagok szállítását úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány ne okozzon határérték feletti szálló porterhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.
3. A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (pl. sár) a másodlagos porszennyezés megelőzésére.
4. A szállítási útvonalak megtervezésénél minimumra kell csökkenteni a lakott ingatlanok megközelítését, a gépjárművek helyben járatását mellőzni kell.
5. A szállítási útvonalat kedvezőtlen időjárási viszonyok között (szárazság, nagy szélsébség) a porképződés megakadályozására locsolni kell, a járművek sebességét a nem pormentesített utakon csökkenteni kell 5 km/óra sebesség értékre. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, ami megakadályozza a porképződést.
6. A létesítési munkálatok során a szállító járművek és munkagépek által okozott légszennyezést a munkagépek gazdaságos kihasználásával kell a minimumra csökkenteni.
7. A szállító járművek és munkagépek motorjainak rendszeres karbantartásával minimalizálni kell a légszennyező anyag kibocsátást.
8. Ha a szélsébség meghaladja a 10 m/s-ot, a munkavégzést fel kell függeszteni.
9. A talajkitermelés során kedvezőtlen időjárási viszonyok között (száraz időjárási körülmények) a porképződés megakadályozására locsolni kell a talajkitermeléssel érintett területet.
10. A porzásra hajlamos ideiglenes anyagdepók felületét szükség esetén a szél általi elhordás megakadályozása érdekében nedvesen kell tartani, vagy gondoskodni kell azok megfelelő takarásáról.
11. **A hatásterülettel érintett kivett tanya művelési ágú ingatlanok esetében biztosítani kell a levegőtisztaság-védelmi követelmények teljesülését, a létesítés ideje alatt meg kell akadályozni a lakosság kiporzással történő zavarását.**

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

12. Tilos a munkavégzés, kapcsolódó szállítás éjjeli időszakban.
13. A munkálatok során a **kivitelezés okozta zajterhelési szintek az egyes védendő lakóépületeknél nem léphetik túl a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket.**
14. A létesítéséhez és megvalósításhoz kapcsolódó szállítási, fuvarozási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
15. A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek, a rezgés súlyozott egyenértékű gyorsulása nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. melléklete szerinti határértéket.
16. **A kivitelezési tevékenység megkezdését megelőző 30 napon belül - a kivitelezőnek a teljes géppark és az organizáció ismeretében - minden munkafázisra kiterjedő zaj- és rezgésvédelmi tervet szükséges készíteni, amelyben pontosítani szükséges az építési tevékenység végzése során, várható zaj- és rezgésterhelést a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a 7. § szerint, valamint meg kell határozni az építés alatt szükséges zaj- és rezgés csökkentő intézkedéseket. A zaj- és rezgésvédelmi tervet a környezetvédelmi hatóság részére be kell nyújtani.**
17. Az oszlophelyekhez legközelebbi (50 m-en belüli) lakóingatlanok esetében javasolt a kivitelezési munkálatokat organizációs szinten is különös gondossággal kezelni, úgymint: alacsony rezgésű technológiák alkalmazása (pl.: vibrációmentes alapozás, tömörítés), nehéz gépek üzemeltetésének optimalizálása (pl.: alacsonyabb ütemfrekvencia, kisebb ütőerő), munkavégzés ütemezése érzékeny időszakok elkerülésére, fokozatos intenzitásnöveléssel. A zaj- és rezgésvédelmi tervben kerüljön bemutatásra, szükség szerint a rezgésmonitorozás és határértékek beállítása a munkafolyamatok dinamikus szabályozásához.

Földtani közeg védelmi szempontból:

18. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.



19. A létesítményt úgy kell megvalósítani, hogy az sem a kivitelezés, sem a későbbi üzemeltetés során ne veszélyeztesse a földtani közeget.
20. A tevékenységet a földtani közeg veszélyeztetését, károsodását, szennyezését kizáró módon kell végezni.
21. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben.
22. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
23. A kivitelezés során csak megfelelő műszaki állapotú gépek, berendezések, szállítóeszközök használhatóak, melyek rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve szükség szerinti javításáról gondoskodni kell. A gépek, berendezések, szállítóeszközök szervizelése, tervszerű megelőző karbantartása kizárólag szakműhelyekben végezhető.
24. A munkagépek és szállítójárművek üzemanyaggal való feltöltése csak vízzáró burkolatú területen, vagy kármentő tálca használatával végezhető. Amennyiben olaj- vagy üzemanyag elfolyás következik be, azt azonnal a megfelelő anyaggal fel kell itatni. A használt felitató anyagot, illetve az esetlegesen kitermelendő szennyezett talajt veszélyes hulladékként kell kezelni.
25. A munkaterületről való levonulás után a beavatkozással közvetlenül és közvetetten érintett területeket helyre kell állítani.

Az üzemeltetés idejére vonatkozó előírások

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

26. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
27. A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell üzemeltetni, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek a rezgés súlyozott egyenértékű gyorsulása nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. melléklete szerinti határértéket.
28. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletébe foglalt vonatkozó kibocsátási határértékeket be kell tartania a létesítmény üzemeltetőjének.

Földtani közeg védelmi szempontból:

29. A hálózat üzemeltetését, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet (például karbantartást) úgy kell végezni, hogy azok során a földtani közeg elszennyeződése kizárható legyen.

Üzemzavar esetére vonatkozó előírások

30. A létesítés, üzemelés során bekövetkezett, környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről, valamint a megtett intézkedésekről a **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.; telefon: +36-76/795-870, ügyelet: +36-70/503-9490; e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu, hulladeg-gazdalkodas@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384) **az esemény bekövetkezte után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 8 órán belül tájékoztatni kell.**
31. Üzemzavar esetén (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
32. Az okozott kárt saját költségén fel kell számolni.



Létesítmény felhagyásának idejére vonatkozó előírások

33. A létesítmény elbontásának szándékát a tervezett határnapját megelőzően legalább **60 nappal írásban** be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
34. A felhagyást környezetszennyezést kizáró módon kell megvalósítani, melynek során el kell végezni a teljes terület mechanikai és biológiai rekultivációját; a területen építmények, berendezések nem maradhatnak vissza.
35. A tevékenység felhagyása esetén, ha a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár következett be, a mindenkor érvényes – jelenleg a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási vagy a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti – kármentesítési eljárást kell lefolytatni.
36. A létesítmény felhagyása során biztosítani kell, hogy a működésből eredő talajszennyezés ne maradjon vissza.

b) Természetvédelmi hatáskörben tett előírások:

1. Védett természeti területen a művelési ág megváltoztatásához a természetvédelmi hatóság természetvédelmi engedélyét be kell szerezni.
2. Védett természeti területen, Natura 2000 területen a terület helyreállításához (gyephelyreállítási feladatok) a természetvédelmi hatóság természetvédelmi engedélyét be kell szerezni.
3. Érzékeny természeti területen a gyepterület (rét, legelő) művelési ág megváltoztatásához a természetvédelmi hatóság természetvédelmi engedélyét be kell szerezni.
4. A kivitelezés megkezdése előtt az átépítéssel érintett nyomvonalban és annak környezetében, Bács-Kiskun vármegyét érintően, botanikai felmérést, valamint élőhely-felmérést kell végezni, különös tekintettel a védett növényfajok aktuális előfordulására, gyepek lehatárolására.
5. A felmérések eredményét bemutató dokumentációt a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt szükséges megküldeni az illetékes természetvédelmi kezelő, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.) és a természetvédelmi hatóság részére.
6. A felmérésnek mindenképpen ki kell térnie a 83. és 89. számú oszlopok közötti szakaszra [detektált, korábbi kistestű aszat (*Cirsium brachycephalum*) előfordulás], valamint a 154. számú oszlop környékére [detektált, korábbi apró nőszirmos (Iris pumila), tekert csüdfű (*Astragalus contortuplicatus*)].
7. A védett növények állományát elsődlegesen helyben kell megvédeni lekerítéssel. Amennyiben a védett növények helyben nem védhetőek meg, úgy azokat át kell telepíteni és növényfajtól függően magfogással és megfelelő helyen történő elvetéssel kell az áttelepítést kiegészíteni.
8. Az áttelepítést a természetvédelmi hatóság végleges engedélyének birtokában lehet megkezdni.
9. Az áttelepítéshez, maggyűjtéshez és vetéshez tervdokumentációt szükséges készíteni, amely tartalmát a természetvédelmi engedélyezések előtt a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal le kell egyeztetni.
10. A kivitelezést a vadon élő élővilág és a természetes-, természetközeli állapotú élőhelyek legnagyobb kíméletével kell végezni. A kivitelezés során védett növény- vagy állatfajok nem sérülhetnek, pusztulhatnak el.
11. A természetvédelmi oltalom alatt álló területek esetében a beavatkozással érintett területet a műszakilag indokolható legkisebb térmértékre kell csökkenteni.
12. A kivitelezés (építés és bontás) során a természetvédelmi oltalom szintjétől függetlenül valamennyi természetközeli állapotú gyepterületet kímélni kell, azokon anyaggyűjtő- vagy depónia-, és bármilyen eszközök számára tároló hely nem alakítható ki.
13. A kivitelezést gyepterületen fagyott vagy száraz talajviszonyok esetén lehet megkezdni.
14. A munkálatok során törekedni kell arra, hogy a munkagépek és a kiszolgáló járművek csak a természetben kijárt (használatban lévő) földutakon közlekedjenek. A védett természeti területek és Natura 2000 területek vonatkozásában az organizációs tervet előzetesen egyeztetni szükséges a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal, aminek során az Igazgatóság munkatársai meghatározzák a kímélendő, a munkavégzés során igénybe nem vehető területeket.



15. Védett természeti területeken és Natura 2000 területeken az ideiglenes organizációs utak kialakításához és stabilizálásához idegen anyag (zúzott kő, murva) nem használható.
16. Természetvédelmi oltalom alatt álló területeken (védett természeti területen, Natura 2000 területen) a kivitelezési munkálatokat általánosságban, vegetációs időszakban, március 15. és augusztus 15. között nem lehet folytatni.
17. Természetvédelmi oltalom alatt nem álló területeken fakitermelést, cserjeirtást vegetációs és költési időszakban, március 15. és augusztus 15. között nem lehet végezni.
18. A 16. és 17. pontokban előírtaktól eltérni kizárólag a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és a természetvédelmi hatóság írásos hozzájárulásával lehet. A hozzájárulások beszerzéséhez a természetvédelmi szakértőnek helyszíni vizsgálattal kell bizonyítania, hogy a tervezett munka védett érték károsodásával valószínűsíthetően nem jár. A helyszíni vizsgálatról készült dokumentumot, a hozzájárulási kérelemmel meg kell küldeni a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak, aki azt továbbítja a természetvédelmi hatóság részére.
19. A meglévő nagyfeszültségű légvezeték nyomvonalán lévő aktív kerecsensólyom (*Falco cherrug*) fészkelő ládák helyszínein, a fokozottan védett faj védelme érdekében a fészkelési- és költési időszakon belül, február 1. és július 1. között a fészekkel érintett és az azzal szomszédos oszlopokon munkavégzés nem folytatható. A korlátozással érintett oszlopok Bács-Kiskun vármegyét érintően:
 - 71., 72. számú oszlopok;
 - 153., 154. számú oszlopok.
20. Valamennyi madárvédelmi Natura 2000 terület közvetlen érintettsége, illetve a nagyobb vizes élőhelyek között a madárártmozgások miatt madáreltérítő berendezéseket kell kihelyezni. Az érintett szakaszok Bács-Kiskun vármegyét érintően:
 - Tiszaalpár térsége: 150-164 oszlopok közötti szakasz;
 - Gátér térsége: 169-171 oszlopok közötti szakasz.
21. Természetvédelmi szempontból a láthatóságot leginkább növelő és legnagyobb várható élettartammal rendelkező szerelvények (elérhető legjobb technológia) kihelyezése indokolt, lehetőség szerint olyan eszközt szükséges választani, ami relatíve nagy felületű és/vagy aktívan világít is.
22. A védővezetőt RIBE madáreltérítő szerelvényekkel kell jelölni. A szerelvényeket egymástól 40 méter távolságban kell telepíteni, védőspirállal való rögzítéssel.
23. Az áramvezetőkre KLAMP10 (Hammarprodukter) gyártmányú madáreltérítőt kell telepíteni. Azon az oldalon, ahol 2 áramvezető helyezkedik el, ott 40-40 méteres telepítési távolsággal, egymástól 20 méter eltolással kell kihelyezni az eszközöket. Az egyedüli áramvezető oldalon 20 méteres telepítési távolságot indokolt.
24. Valamennyi természetközeli állapotú gyepterület (védett természeti, Natura 2000 gyepterületek, ökológiai hálózat) érintettsége esetén az igénybevett területek (építés, bontás, organizáció) természetvédelmi szempontú helyreállításáról gondoskodni szükséges.
25. A helyreállítást úgy kell elvégezni, hogy az adott termőhelytől függően a lehető legnagyobb természetességű gyepes élőhely kialakulása induljon meg. A helyreállításokról részletes tervet szükséges készíteni, az érintett területek pontos kimutatásával és az alkalmazott technológiák részletes bemutatásával, amit a természetvédelmi hatósággal, illetve a természetvédelmi kezelővel előzetesen egyeztetni szükséges.

c) Hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírások:

- Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- A létesítés és az üzemelés során a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 2. melléklete szerinti azonosító kód alá kell besorolni, és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni. A



hulladék további kezelésre csak az adott hulladék típusra érvényes engedéllyel rendelkező szervezetnek adható át. A hulladékgazdálkodási engedély meglétéről és hatályosságáról a hulladék átadását megelőzően meg kell győződni. A keletkező hulladékok további kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.

- Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak. Ennek megfelelően a hasznosítható hulladék (pl. növényi hulladék komposztálása) hasznosításáról gondoskodni kell.
- A kitermelt szennyezetlen talaj és más, természetes állapotában meglévő olyan anyag hulladékstátuszát, amelyet nem a kitermelés helyén használnak fel, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 1. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti fogalom meghatározással, valamint a melléktermékre vagy a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell értelmezni.
- A kitermelt talajt a további felhasználás előtt a szennyezőanyag-tartalom tekintetében vizsgálni szükséges. Amennyiben szennyezett, a VM rendelet 2. melléklete szerint hulladék azonosító kód alá kell besorolni és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően veszélyes hulladékként kezelni.
- Feltöltésre, visszatöltésre – hulladékhasznosítási engedély hiányában – kizárólag hulladéknak nem minősülő, a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal rendelkező inert anyag vagy szennyezetlen talaj használható fel. Az átvett anyag eredetét igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.
- A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait kell betartani. A Ht. 56. § (1) bekezdése alapján veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.
- A hulladék gyűjtőhelyek (üzemi, munkahelyi) kialakítását és üzemeltetését az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerint kell végezni.
- A keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján nyilvántartást kell vezetni, és a 10. § alapján adatszolgáltatást teljesíteni a Korm. rendelet előírásainak megfelelően.
- A nyilvántartásokat, bizonylatokat (köztük a mérlegjegyeket) veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni.

d) Iparbiztonsági hatáskörben tett előírások:

- Az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségéből eredő várható hatások elbírálása szakkérdésben az integrált építési és környezetvédelmi eljárásban az engedély megadásához feltétel nélkül hozzájárulok.

e) Örökségvédelmi hatáskörben tett előírások:

- A földmunkák kivitelezésének időpontját előtte 8 munkanappal Hivatalomnak írásban be kell jelenteni. A beruházással érintett területen a régészeti leletek megóvása végett a kivitelezési munkák ütemezését a régészeti szakmunkák kivitelezésére jogosult intézménnyel egyeztetni kell, mely a Magyar Nemzeti Múzeum Közgűjteményi Központtal (a továbbiakban: MNM KK; regeszeti@projektiroda@hnm.hu; https://nri.mnm.hu/kapcsolat_1702482772).
- A beruházáshoz kapcsolódó összes földmunkát, beleértve
 - o a bontást,
 - o az új oszlopok állítását;



- o ha szükséges, a megközelítésre szolgáló kiszolgáló földutak 30 cm-t meghaladó mélységű földmunkát igénylő stabilizációját jelentő mélyítést, és
- o ha szükséges, 30 cm-t meghaladó mélységű földmunkát igénylő tereprendezést is, pl. szintkülönbség rendezése, ferde terep, utak kialakítása esetén, régészeti megfigyelés mellett lehet végezni. Régészeti jelenség előkerülése esetén a munkálatok felfüggesztése mellett beruházás alapterületébe eső régészeti emlékeket, objektumokat dokumentálni kell.
- A munkagépek helyszínre jutását biztosító földutak 30 cm-t meghaladó földmunkával járó kialakítása, vagy tereprendezés esetén, azokon a helyszíneken szintén régészeti megfigyelést kell végezni.
- A régészeti szakmunkákról készült dokumentációt a munkák bejezését követő 30 napon belül meg kell küldeni Hivatalomnak.

f) Talajvédelmi hatáskörben tett előírások:

- A termőföldön vagy termőföldre hatást gyakorló tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a termőföld minőségében kárt ne okozzanak, az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A munkálatok befejeztével a szomszédos mezőgazdasági területeken semmilyen visszamaradó anyag nem maradhat (pl. bontott hálózati anyag, egyéb hulladék... stb.).
- Földkábel fektetési munkálatok végzése-, illetve a vezetékeket tartó oszlopok állítása során a kitermelt humuszos feltalajt differenciáltan kell deponálni a humuszmentes altalajtól (keveredés megakadályozása), majd a természetes talaj rétegzettségnek megfelelően kell a kitermelt talajanyagot visszatermelni a munkaárokba.
- A létesítés során kiszoruló meddő altalajt – amennyiben keletkezik – el kell szállítani a mezőgazdasági művelésben maradó termőföldről, a termékeny felszíni réteget elszállítani nem lehet.

g) Ingtatlanügyi hatáskörben tett előírások:

1. Földhivatali Főosztály (Kiskunfélegyháza):

- Amennyiben a beruházással összefüggésben termőföld időleges-, vagy végleges más célú hasznosításának igénye merülne fel, a Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) előírásainak megfelelően a beruházás megkezdését megelőzően kérelmezni kell a termőföld más célú hasznosításának engedélyezését.
- Termőföld igénybevétele csak végleges földvédelmi engedély birtokában kezdhető meg.

2. Földhivatali Főosztály (Kecskemét):

- A tervezett beruházás a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény hatálya alá eső területet is érint, ezért a termőföld igénybevétele megkezdését megelőzően a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításának engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása szükséges.
- Az előzetes földvédelmi engedélyezés elmulasztása a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának kivizsgálására irányuló eljárás lefolytatását vonja maga után, mely a földvédelmi járulék megállapítása mellett földvédelmi bírság kiszabásával járhat.

h) Állami főépítési hatáskörben tett előírások:

- A kérelmezőnek a kivitelezés megkezdéséig igazolni kell az engedélyező hatóság felé, hogy tárgyi tervezett távvezeték szerepel Bács-Kiskun Vármegye Területrendezési Tervében.

i) Népegészségügyi hatáskörben tett előírások:

- A tervezett beruházás kapcsán a kivitelezési és az üzemeltetéssel összefüggő tevékenységeket úgy kell végezni, hogy az semmilyen módon ne okozzon a felszín alatti vízben szennyeződést.



- A kivitelezési tevékenység a védendő létesítmények esetében nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű porterhelésével, amely a légszennyezettségi egészségügyi határérték túllépését eredményezi. Amennyiben az időjárási körülmények, szélviszonyok elősegítik a porképződést, a munkaterület locsolásával, nedvesítésével kell a kiporzást csökkenteni a védendő lakóépületek (tanyák) esetében. A porszennyezés csökkentésére lakott területek (tanyák) vagy azok közelében, az anyagszállító gépjárműveket le kell fedni.
- A lakott területek (tanyák) közvetlen közelében megvalósítandó kivitelezési tevékenység a védendő létesítményekben élők számára zavaró, egészségkárosító mértékű zajhatást nem okozhat.
- A kivitelezési tevékenység különböző helyszínein folyamatosan biztosítani kell a kommunális szilárd és folyékony hulladék zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon történő gyűjtését és megfelelő gyakoriságú elszállítását, amely megakadályozza a szétszóródást és /vagy csepegést, valamint a bűz-és szaghatást is csökkenti.
- A veszélyes hulladékokkal történő tevékenység (gyűjtés) során törekedni kell az egészségügyi kockázatok minimalizálására.

j) Erdészeti hatáskörben tett előírások:

- A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt az alábbi erdők érintett részei igénybevétele az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 78. § (2) bekezdése szerinti engedélyezése megtörténik. Erre vonatkozóan a kérelmezőnek külön eljárást kell kezdeményeznie az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszr.) 11 §, illetve az Evt. végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 54-55 § szerint eljárva.

Település	Helyrajzi szám, alrészlet	Erdőtervi jel
Tiszaécske	0362/14-a	53 C
Tiszaécske	0362/13-b	53 D
Tiszaécske	0348/6	54 A, 54 B
Szentkirály	0224/17-a	37 P
Szentkirály	0226/30	37 A
Szentkirály	0290/44	81 C
Szentkirály	0292/11-d	81 B
Szentkirály	0292/8	81 B
Szentkirály	017/11	102 B, 102 C
Szentkirály	025/35	80 H
Szentkirály	025/36	80 I
Szentkirály	027/7	76 D, 76 E
Szentkirály	027/8-b	19 BI, 19 D, 19 C, 19 E
Szentkirály	029/1-a	18 B, 18 C, 18 D, 18 E, 18 F, 18 G, 18 H, 18 I, 18 J, 18 L
Szentkirály	0263/10	54 C
Nyárlőrinc	042/34	127 A
Nyárlőrinc	061/130-a	128 G
Nyárlőrinc	061/126	128 P



Nyárlőrinc	061/92-a	128 L, 128 M
Nyárlőrinc	061/92-d	128 N
Nyárlőrinc	061/92-f	128 K
Nyárlőrinc	061/95-b	129 B, 129 E
Nyárlőrinc	061/102	129 C, 129 D
Nyárlőrinc	061/109	132 B
Nyárlőrinc	061/112-a	132 A
Nyárlőrinc	061/114	133 B, 133 D
Nyárlőrinc	061/116-a	133 E, 133 I
Nyárlőrinc	064/7-a	134 A, 134 I
Nyárlőrinc	064/7-d	134 B, 134 D
Lakitelek	03/49	121 B, 121 C
Lakitelek	0244/26	123 A
Lakitelek	0244/32-b	123 C
Lakitelek	0244/38	123 B
Lakitelek	0244/51	123 D
Lakitelek	0244/46-a	123 E
Lakitelek	0241/7	125 A
Lakitelek	0239/31	126 G, 126 H
Lakitelek	0237/3	126 F
Tiszaalpár	0107/24	23 C, 23 F
Tiszaalpár	0105/16	23 D, 23 E, 23 G, 23 H, 23 I, 23 J
Tiszaalpár	0101/9	1 B, 1 A, 1 D
Tiszaalpár	0101/10	1 B, 1 D
Tiszaalpár	0101/16	1 C
Tiszaalpár	0108/26	21 H, 21 I
Tiszaalpár	0108/36	21 I
Tiszaalpár	049/41-b	46 B
Tiszaalpár	049/38-b	46 B
Tiszaalpár	0125/1-a	44 M
Tiszaalpár	0125/32	44 C
Tiszaalpár	0264/17-b	39 E
Tiszaalpár	0185/12	68 A
Tiszaalpár	0185/2-a	69 F, 69 G, 69 H
Tiszaalpár	0179/41	70 B
Tömörkény	0212/2-a	3 A, 3 H
Tömörkény	0212/2-c	3 B, 3 E
Pusztaszer	0195/102	18 A, 18 C
Pusztaszer	0195/52	18 A, 18 C
Pusztaszer	0195/53	18 A, 18 C



Pusztaszer	082/28	32 L, 32 O
Pusztaszer	082/29	32 M, 32 N
Pusztaszer	089/19	234 L, 234 K, 234 J, 234 H, 234 M, 234 G, 234 B, 234 C, 234 Q
Pusztaszer	061/9	36 C, 36 F
Pusztaszer	061/10	36 A
Ópusztaszer	0240/11	80 B
Ópusztaszer	0240/13	80 C
Ópusztaszer	0240/14	80 D
Ópusztaszer	0227/99	81 A
Kistelek	0309/93	102 F
Kistelek	0309/94	102 G
Kistelek	0318/23-b	104 A, 104 D
Kistelek	0318/84-d	108 C
Kistelek	0322/76-b	108 D
Kistelek	0322/76-f	108 E
Balástya	034/30	66 N, 66 O
Balástya	034/35	66 Q
Balástya	034/36	66 N, 66 O
Balástya	038/1	66 L, 66 M
Balástya	038/18-b	66 A, 66 B, 66 C, 66 E, 66 G
Balástya	038/19-b	66 M
Balástya	038/14-c	66 J
Balástya	038/14-d	66 J, 66 D
Sándorfalva	0382/17	60 G
Sándorfalva	0333/1	10 A, 10 B, 10 C, 10 E, 11 D
Sándorfalva	0335/5-a	16 B, 16 I, 16 D, 15 D, 15 C, 15 A, 15 E, 17 A, 17 D, 17 E, 17 F
Sándorfalva	0335/5-b	17 F
Algyő	1266	3 A
Szeged	1135	177 A
Szeged	1139	177 C

- A munkálatok miatt, valamint a létesítmények biztonsági övezetei által elfoglalt területen szükségessé váló fakitermeléseket a tervezett tevékenység megkezdése előtt legalább 14 nappal megelőzően be kell jelenteni az Evt. 41. §, az Eszr. 8. §, továbbá a Vhr. 28. § előírásai szerint.



C. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírások:

Földtani közeg védelmi szempontú előírások:

A létesítés időszakára vonatkozóan:

1. Kioldódó szennyezőanyagot tartalmazó anyagok kültéri, fedetlen és műszaki védelem nélküli helyen történő tárolása - akár ideiglenes jelleggel is - tilos.
2. A létesítés során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne szennyeződhessen. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet földtani közeg védelmére vonatkozó előírásait be kell tartani.
3. Az létesítésnél használt járművek meghibásodása esetén nagy körültekintéssel kell eljárni, kármentő tálcákkal kell megóvni a földtani közeget az esetlegesen elcsepegő, elfolyó szennyezőanyagtól. Amennyiben a földtani közeg felszínére szennyezőanyag jut, a szennyezett földtani közeggel együtt haladéktalanul össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kezelni!
4. Környezetszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni.

Az üzemeltetés időszakára vonatkozóan:

1. Az üzemeltetés során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne szennyeződhessen. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet földtani közeg védelmére vonatkozó előírásait be kell tartani.
2. Az üzemeltetés és a karbantartások során használt járművek meghibásodása esetén nagy körültekintéssel kell eljárni, kármentő tálcákkal kell megóvni a földtani közeget az esetlegesen elcsepegő, elfolyó szennyezőanyagtól. Amennyiben a földtani közeg felszínére szennyezőanyag jut, a szennyezett földtani közeggel együtt haladéktalanul össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kezelni!
3. Környezetszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni.

Levegővédelmi szempontú előírások:

1. A távvezeték építése során tilos – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban R.) 4. § értelmében – a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A szabadban, félig zárt vagy zárt térben végzett műveletek, anyag- és hulladéktárolás helyhez kötött diffúz légszennyező forrásnak minősülnek, melyeket úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy azokból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
3. A kivitelezési tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő, az elérhető legjobb technikának megfelelő gépekkel és járművekkel lehet végezni.
4. A kivitelezés során gondoskodni kell a kiporzás, mint diffúz forrás kialakulásának megakadályozásáról. (pl. takarás, vízpermetezés, egyéb)
5. A porterhelés csökkentése érdekében gondoskodni kell a munkaterület és a szállítási útvonalak folyamatos takarításáról, portalanításáról, locsolásáról.
6. A kivitelezési munkálatok során keletkező hulladék nyílt téri égetése szigorúan tilos!
7. Szállításkor megfelelő intézkedések megtételével meg kell akadályozni a szállított anyag kiporzását, kiszóródását.

Éghajlatvédelmi szempontú előírások:

Építés-, kivitelezés időszakára vonatkozó előírások:

1. A kivitelezés során modern, alacsony kibocsátású kivitelezői gépparkot kell alkalmazni, az energiahatékonyságot szem előtt tartó organizáció mellett.



2. A projekt sérülékenységeinek csökkentése érdekében a kivitelezésnél az építést a technológiai fegyelem betartása mellett kell végezni.
3. A beépítésre szánt anyagokat helyi éghajlati viszonyoknak megfelelően, valamint az éghajlati változásokra jól reagálóan kell megválasztani.
4. Olyan tartószerkezeteket kell beépíteni, melyek a ma elérhető legjobb minőségű anyagokból készülnek, és a szélsőséges időjárási körülményekre is méretezve vannak.
5. UV álló beépített anyagokat kell alkalmazni, így a sugárzás káros hatásai csökkenthetők.
6. Amennyiben a nyomvonalon és annak környezetében a növényzet kapcsán beavatkozás szükséges, akkor elsődlegesen növényzet alakítását támogatjuk. Amennyiben mégis elkerülhetetlen a fásszerű növényzet kivágása, akkor annak pótlása szükséges a megvalósuló villamos vezeték biztonsági zónáján kívüli területen. Elsősorban az őshonos, lombhullató fajok (kocsányos tölgy, hegyi- és mezei juhar, magyar kőris, hársak, fehér nyár) ültetése javasolt. Az ültetett faegyedek számának meg kell haladnia a kivágott faegyedek számát.
7. A tervezett távvezeték és kapcsolódó létesítményeinek tájba illesztése, valamint a rombolt felületek rehabilitációja céljából az oszlophelyek végleges más célú kivonásával érintett területen gyepesítést kell végrehajtani.
8. A kivitelezés során kialakuló talajdegradációt orvosolni kell.

Üzemelés időszakára vonatkozó előírások:

1. Az üzemeltetés során kiemelt figyelmet kell fordítani a létesítmények megfelelő állapotának megőrzése érdekében az állagmegóváásra és karbantartásra az elérhető legjobb technológia figyelembevételével.
2. Az üzemeltetés, karbantartás során okozott talajdegradációt folyamatosan orvosolni szükséges.
3. A beruházás kapcsán telepített növényzetet életben kell tartani, fenntartására gondot kell fordítani.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú előírások:

1. A zaj- és rezgésbocsátás tekintetében mind a létesítés, mind az üzemeltetés és felhagyás során meg kell felelni a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásainak, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet mellékleteibe foglalt zaj- és rezgésterhelési határértékeknek.
2. A kivitelezéshez és a későbbi üzemeltetéshez használt gépjárművek, munkagépek rendszeres karbantartásával meg kell akadályozni az üzemzavarokat, a rendkívüli zajszennyezést.
3. A szállítás útvonalát lehetőség szerint úgy kell megválasztani, hogy az a lakott területet elkerülje.
4. Panaszra okot adó zaj- és rezgésszennyezés nem következhet be, a tervezett létesítmény megvalósítása és majdani üzemeltetése a környéken élők nyugalmát nem zavarhatja.
5. A jelenlegi nyomvonalhoz kapcsolódó, megszüntetésre kerülő oszlophelyek elbontására vonatkozóan a kivitelezés megkezdése előtt szükséges megvizsgálni, hogy a várható zajbocsátás a vonatkozó zajterhelési határértékeknek megfelel-e, illetve műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre csökkenthető-e. Amennyiben nem, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól. A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.

Természetvédelmi szempontú előírások:

1. A tevékenységet fagyott vagy száraz talajviszonyok esetén lehet megkezdeni.
2. A tevékenység során védett természeti érték nem károsodhat.
3. A munkavégzéshez szükséges depóniák helye az illetékes természetvédelmi őrral egyeztetett módon és helyre legyen kijelölve.
4. Az oszlopok bontását követően az oszlophelyeken a terepszintet a környezetében lévő terepszintnek megfelelően helyre kell állítani.
5. Gyepterületeken a terepszint helyreállítását követően a természetes visszagyepesedés biztosításával helyre kell állítani a gyepfelületet. A gyomosodás megakadályozására a gyepfelület záródásáig évi legalább 2 alkalommal tisztító kaszálást kell alkalmazni, a keletkezett biomasszát a területről el kell szállítani.



6. **A védett és fokozottan védett madarak ütközéses baleseteinek megelőzése/elkerülése érdekében a légvezeték láthatóságát növelő, a rendelkezésre álló adatok alapján leghatékonyabb, hosszú élettartamú madáreltérítő eszközök felszerelése szükséges, amelyet a vezetékkihúzással egy időben el kell végezni teljes szakaszon.**
7. Korra való tekintet nélkül, valamennyi fa- és cserjefajok kivágását, a tervezett földmunkákat fészkelési- és vegetációs időn (szeptember 1. és március 15.) kívülre kell tervezni, fészkelési- és vegetációs időben fa- és cserjefajok kivágása, földmunkák kizárólag a természetvédelmi kezelő Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság írásos hozzájárulásával végezhető, melyet hatóságunk részére is meg kell küldeni.
8. A fa- és cserjefajok kivágásához szükséges engedélyeket meg kell szerezni, illetve a bejelentéseket meg kell tenni.
9. A fokozottan védett kerecsensólyom (*Falco cherrug*) védelme érdekében fészkelési- és költési időszakban, február 1-től – július 1-ig semmilyen tevékenységet nem végezhetnek a 23, 24; 25; 34, 35 és 36 számú bontandó oszlopoknál és azok közvetlen környezetében.
10. A munkálatok tényleges megkezdése előtt legalább 5 nappal telefonon értesítsék a területileg illetékes természetvédelmi őrt (Wilhelm Ákos: +36 30/468-1180) és rendszeresen tájékoztatni kell a munkálatok előrehaladásáról.
11. A kivitelezés során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a természetvédelmi őrt a természeti értékek védelme érdekében a munkálatokat felfüggesztheti, valamint a természetvédelmi hatóságnál további korlátozásokat kezdeményezhet.
12. A tervezett bontás és létesítés során nem végezhető olyan tevékenység, amely veszélyezteti a Jászkarajenői puszták (HUDI10004) különleges madárvédelmi területek és a Jászkarajenői puszták (HUDI21056) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek Natura 2000 hálózatok jelölés céljait.

b) Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben tett előírások:

- A tevékenység nem járhat az érintett környezeti elemek (csapadékvíz, talaj, felszíni és felszín alatti vizek) veszélyeztetésével, illetve károsításával. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésért és annak ártalommentes megszüntetéséért az ingatlan tulajdonosát és használóját egyetemleges felelősség terheli.
- A tevékenységek során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz ne szennyeződjön.
- A tevékenység során be kell tartani a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló rendelet előírásait.
- A tevékenységek során esetlegesen bekövetkező káreseményt (havária), a felszíni, felszín alatti víz, vagy a földtani közeg szennyeződését telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon a hatóságra be kell jelenteni, és a kárelhárítást a vonatkozó jogszabályok előírásait követve kell elvégezni. A talajba, felszíni vagy felszín alatti vízbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőségvizsgálatokat el kell végezni. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), felszíni és felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell. Havária bekövetkezése esetén biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét.
- Amennyiben kockázatos anyagok tárolása, felhasználása tervezett, azokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet előírásait. A kockázatos anyagok csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.
- A tervezett létesítmények kivitelezése során a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló rendeletben és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni.



- Az építési munkák során felhasznált talaj szennyezettségét is meg kell vizsgálni. Csak olyan anyagok használhatók fel, melyek a földtani közeget, a felszín alatti vizeket nem károsítják.
- Az építési munkálatok végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
- A munkaterületen esetlegesen elfolyó szennyezőanyagot haladéktalanul fel kell itatni, össze kell gyűjteni és veszélyes hulladékként, arra alkalmas gyűjtőedényben kell tárolni az elszállításig.
- A tevékenységek során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni. A munkaterületen csak a gépek kisebb karbantartási munkáit lehet elvégezni a szükséges védelmi eszközök (pl. olajfelfogó tálcák) alkalmazása mellett. Szennyezőanyag műszaki védelem nélküli helyen történő tárolása - akár ideiglenes jelleggel is - tilos.
- A gépek karbantartásából származó veszélyes anyagokat a teljes térfogat kiöntésmentes befogadására alkalmas kármentőben kell elhelyezni, illetve ennek megfelelő műszaki biztonsági megoldást kell alkalmazni a felszín alatti vizek szennyeződhetőségének kizárása érdekében.
- A munkaterületről elfolyó szennyeződhető csapadékvizek csak tisztítást követően vezethetők el.
- Az építés időszakában a munkavégzés helyszínein keletkező kommunális szennyvizeket zárt tartályokban kell gyűjteni, és azok ártalmatlanítását szennyvíztisztító telepen kell végezni.
- A tevékenység végzése során a felszíni és felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A tevékenységet a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. Kioldódó szennyezőanyagot tartalmazó anyag kültéri, fedetlen és műszaki védelem nélküli helyen történő tárolása - akár ideiglenes jelleggel is - tilos.
- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti engedélyköteles tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól – a változást követő tizenöt napon belül – tájékoztatni kell az I. fokú vízvédelmi hatóságot. A 16. § (1) bekezdés szerinti részletes-adatlap tartalmát érintő változásokat a részletes-adatlapon kell közölni.

c) Iparbiztonsági hatáskörben tett előírások:

- Az integrált építési és környezetvédelmi engedély megadásához az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségéből eredő várható hatások, valamint a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében a telepítési hely környezetében feltárt kockázatok és azok várható hatásainak vizsgálata szempontjából hozzájárulok.

d) Örökségvédelmi hatáskörben tett előírások:

- Tárgyi beruházáshoz kapcsolódó elsődleges földmunkák csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők. A beruházó és/vagy a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a feltárási tevékenység elvégzésére jogosult múzeummal (*Magyar Nemzeti Múzeum, e-mail.: regeszeti-projektiroda@hnm.hu*) és előzetesen írásban állapodjon meg a régészeti tevékenység elvégzéséről.
- Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor - legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig - az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
- Az előkerülő régészeti jelenségek függvényében - a feltáró intézmény javaslata alapján - további régészeti szakfeladatok megállapítására kerülhet sor a régészeti örökség védelme érdekében.
- Tárgyi létesítmény használatbavételi engedélyének hozzájárulásához feltétel a régészeti megfigyelésről szóló jelentés másolatának bemutatása.



e) Talajvédelmi hatáskörben tett előírások:

- A vezetékjog engedélyezési dokumentációt és a környezeti hatástanulmányt talajvédelmi szempontból elfogadom, és az abban foglaltak maradéktalan és egységes betartását előírom.

f) Ingtatlanügyi hatáskörben tett előírások:

- A dokumentáció alapján a projekt érint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény [továbbiakban: Tftv.] 2. § 1. és 19. pontja szerinti átlagosnál jobb minőségű termőföldet. A Tftv. 11. § (2) bekezdés alapján az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. A Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220kV-os távvezeték kétrendszerű 400kV-osra történő átépítése helyhez kötött igénybevételnek minősül, így azt – a Tftv. 11. § (2) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve - átlagosnál jobb minőségű termőföldön is lehet létesíteni más célú hasznosítási engedéllyel.
- A Tftv. 8/A. § szerint földvédelmi szakkérdés vizsgálata során a 8. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A Tftv. 8. § (3) bek. alapján a szakhatósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére, létesítmény elhelyezésére, jogosultság gyakorlására hasonló körülmények és feltételek esetén átlagos minőségű, vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföldeken is sor kerülhet.
- Továbbá a Tftv. 8. § (2) bekezdése alapján, a szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.

g) Állami főépítési hatáskörben tett előírások:

- A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 382R.) 13/B. § (3a) bekezdése szerint a (3) bekezdés b) pontja esetén a nyomvonalnak a területrendezési előírásokkal való összhangjának hiányában is kiadható az építési engedély, ha a területrendezési eszköz módosításának elfogadására hatáskörrel rendelkező szerv előzetes elvi döntést hoz területrendezési eszköz olyan módosításának kezdeményezéséről, amely az összhang megteremtésére irányul.
- A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét érintő szakasz a hatályos területrendezési előírásokkal összhangban van azzal, hogy a Szolnok állomásba való csatlakozás tekintetében alkalmazni szükséges a 382R. 13/B. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a szakasz (3a) bekezdésben foglaltakat.

h) Népegészségügyi hatáskörben tett előírások:

- Az engedély kiadásának környezet- és település-egészségügyi szempontból akadálya nincs.

D. Pest Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírások:

1. Táj- és természetvédelmi szempontból:

I. Általános táj- és természetvédelmi szempontú előírások:

- 1.1. Az építés és bontás során védett fokozottan védett fajok egyedei nem károsodhatnak.
- 1.2. Az építés és bontás során keletkező munkagödröket reggelente ellenőrizni kell, az esetlegesen bekerült védett kisemlősöket, hüllőket, kétélűtüket ki kell menteni és szabadon kell engedni.



- 1.3. Az építési és bontási munkálatok során **szükségessé váló fás szárú növényzet letermelését** a fő vegetációs és szaporodási időszakon kívül, **szeptember 1. és március 1. között lehet** végezni a védett állatfajok szaporodási időszakának biztosítása, különösen a védett madárfajok fészkelésének védelme érdekében.
- 1.4. Az építés és bontás során a természetvédelmi oltalom szintjétől függetlenül valamennyi gyepeként hasznosított területen sem alakítható ki anyagnyerő-, depónia-, vagy bármilyen eszköz és anyag számára tároló hely.
- 1.5. Az építési és bontási tevékenység befejeztével a tereprendezéssel érintett zöldfelületeket a lehető legrövidebb időn belül helyre kell állítani.
- 1.6. Az építési és bontási munkálatok befejeztével a bolygatott felszíneken esetlegesen megjelenő adventív növényfajokat [pl.: ürömlevelű parlagfű (*Ambrosia artemisiifolia*), aranyvessző fajok (*Solidago* sp.), selyemkóró (*Asclepias syriaca*)] teljes mértékben vissza kell szorítani, visszatelepülésüket meg kell akadályozni. A kivitelezés által bolygatott felszíneken az inváziós növények megtelepedését szükség esetén legalább két évig mechanikai módszerek alkalmazásával kell megakadályozni, elterjedésüket vissza kell szorítani.
- 1.7. A természetközeli állapotú gyepterületek (pl. ökológiai hálózat) érintettsége esetén az igénybevett területek (építés, bontás, organizáció) természetvédelmi szempontú helyreállításáról gondoskodni szükséges. A helyreállítást úgy kell elvégezni, hogy az adott termőhelytől függően a lehető legnagyobb természetességű gyepek élőhely kialakulása induljon meg. A helyreállításokról részletes tervet kell készíteni az érintett területek pontos kimutatásával és az alkalmazott technológiák részletes bemutatásával, amit a Természetvédelmi Hatósággal, illetve a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: Igazgatóság), mint természetvédelmi kezelővel előzetesen egyeztetni szükséges. A távvezeték üzembe helyezni a helyreállítási terv alapján elvégzett helyreállítás után lehet.
- 1.8. A természetes és természetközeli állapotú élőhelyek élővilágának megóvása érdekében a természetvédelmi oltalom szintjétől függetlenül valamennyi **érintett gyepterületen** fészkelési és/vagy vegetációs időszakban **(március 15. – augusztus 15. között), vagy vízzel telített talajon munkavégzés nem megengedett.** Ettől eltérni kizárólag az Igazgatóság és a Természetvédelmi Hatóság írásos hozzájárulásával, helyszíni vizsgálatok és erről készült jegyzőkönyv megléte esetén lehetséges, amennyiben a tervezett munka védett természeti érték károsodásával valószínűsíthetően nem jár.
- 1.9. Az erdős, fásított területek közelében lévő magasfeszültségű oszlop (pl. 54., 55., 63.- 65. oszlop) traverzek esetén tájba illesztés érdekében az oszlopok fém szerkezetét a felszíntől mért 15 méter magasságig matt sötétzöld festéssel kell ellátni. A többi oszlop, oszlopszerkezet rész tekintetében a színezéséhez világos szürke, nem csillogó színárnyalat használható.
- 1.10. A fészkelési és költési időszak után a bontandó tartóoszlopokról leszerelt költőládákat a következő fészkelési és költési időszak megkezdéséig a régi oszlopokhoz legközelebb eső új tartóoszlopokra fel kell szerelni.
- 1.11. A kivitelezés során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén az adott munkafázist le kell állítani és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes természetvédelmi őrköt, akik a helyszínen a természeti értékek védelme érdekében a munkálatokat felfüggeszthetik, valamint a Természetvédelmi Hatóság által további korlátozásokat tehetnek.
- 1.12. Bármely új munkafázis megkezdése előtt legalább 5 nappal szükséges telefonon értesíteni az Igazgatóság területi természetvédelmi őr munkatársait (Vidra Tamás, tájegységvezető: +36306634650; Ábel László, örkerületvezető: +36306822690).
- 1.13. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy a bontási és építési kivitelezési munkálatokat megvalósító valamennyi alvállalkozó, vállalkozó és azok helyszínen munkálatokat végző munkatársai a természetvédelmi szempontokat megismerjék és betartsák.

II. Az érintett Natura 2000 területekre vonatkozó táj- és természetvédelmi szempontú előírások:

- 1.14. A megvalósításhoz szükséges munkálatokat a vadon élő élővilág, a természetes és természetközeli állapotú élőhelyek legnagyobb kíméletével szükséges végezni. Ennek érdekében



- a Natura 2000 területek igénybevételét a műszakilag indokolható legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- 1.15. A Natura 2000 területeket érintő nyomvonalszakasz mentén költő védett és fokozottan védett **madárvilág kímélete érdekében semmilyen munkavégzés nem végezhető** a fészkelési és költési időszakban, azaz **február 1. – július 1. között**.
- 1.16. A kivitelezéshez szükséges megközelítési útvonalak (organizáció) tervezése során az alábbi szempontokat figyelembe kell venni.
- a) Törekedni kell arra, hogy a munkagépek és a kiszolgáló járművek csak a természetben kijárt (használatban lévő) utakon, földutakon közlekedjenek.
 - b) A kijárt útról nem megközelíthető oszlophelyek esetén a gyepterületeket lehető legrövidebb hosszúságban érintő módon lehet kijelölni.
 - c) Gyepterületen megközelítési utat a lehető legrövidebb ideig lehet fenntartani.
- 1.17. A bontás és építés organizációs tervét a kivitelezőnek előzetesen egyeztetni szükséges az Igazgatósággal, amely során az Igazgatóság természetvédelmi kezelőként meghatározhatja a természetvédelmi szempontból kímélendő, munkavégzés során igénybe nem vehető területeket. A munkavégzés nem kezdhető meg leegyeztetett és természetvédelmi szempontból elfogadott organizációs terv nélkül.
- 1.18. Ideiglenes organizációs utak kialakításának, stabilizálásának módja az élővilág legkíméletesebb igénybevételének figyelembevételével valósítható meg. Az ehhez szükséges módszert, anyaghasználatot az organizációs terv készítése során az Igazgatósággal egyeztetni szükséges.
- 1.19. Gyepterületeken a munkálatok megkezdése előtt a munkaterületeket jól látható és stabil módon le kell keríteni a környező gyepterületek igénybevételének elkerülése érdekében.
- 1.20. A kijelölt madárvédelmi Natura 2000 területeken és közvetlen környezetükben lévő szakaszokon (34. – 72. oszlopok között) a nagy testű madarak ütközésveszélyének mérséklése érdekében madáreltérítő berendezésekkel kell ellátni, és ezek meglétét, megfelelő működését rendszeresen ellenőrizni kell. Természetvédelmi szempontból a láthatóságot leginkább növelő és legnagyobb várható élettartammal rendelkező szerelvények (elérhető legjobb technológia) kihelyezése szükséges, lehetőség szerint olyan eszköz megválasztásával, ami relatíve nagy felületű és/vagy aktívan világít is.

2. Levegővédelmi szempontból:

- 2.1. A kivitelezés során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki intézkedések végrehajtásával kell a levegőterhelést megelőzni, illetőleg a legkisebb mértékűre csökkenteni.

3. A földtani közeg védelme szempontjából:

- 3.1. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. Az építés/bontás, illetve az üzemeltetés során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne szennyeződjön.
- 3.2. A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése, esetleges karbantartása csak vízzáró burkolatú területen, vagy kármentőtálca alkalmazása mellett végezhető. Amennyiben olaj vagy üzemanyag elfolyás következik be, azt azonnal a megfelelő anyaggal fel kell itatni.
- 3.3. Az építés/bontás során veszélyes anyagokat csak műszaki védelemmel ellátott zárt tárolóban tárolhatnak. A helyszíni festési/felületkezelési munkálatok csak megfelelő műszaki védelemmel (fólia) kialakított területen végezhetők.
- 3.4. A földtani közeg szennyezettségének észlelése esetén a szükséges környezetvédelmi lépéseket haladéktalanul meg kell tenni, amelyeket a Környezetvédelmi Hatóság részére be kell jelenteni.

4. Hulladékgazdálkodási szempontból:

- 4.1. A tevékenység végzése során gondoskodni kell a hulladékképződés megelőzéséről, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, továbbá környezetkímélő ártalmatlanításáról.



- 4.2. Az építési-bontási munkálatok/kivitelezés, illetve az üzemeltetés, felhagyás során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.
- 4.3. **A hulladékok további kezelésre csak az adott típusú hulladéokra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek adhatók át, melyről a hulladék átadását megelőzően kell meggyőződni.** A keletkező hulladékok kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.
- 4.4. A keletkező hulladékok átmeneti gyűjtésének céljából **munkahelyi és/vagy üzemi gyűjtőhelyet kell létesíteni és üzemeltetni.** A Hulladékgazdálkodási Hatóság illetékességi területén üzemi gyűjtőhely létesítése esetén az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyásra be kell nyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére.
- 4.5. A keletkező hulladékok átmeneti gyűjtésének céljából létesítendő **gyűjtőhely(ek) kialakításának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályban foglalt követelményeknek.**
- 4.6. **Az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladékok kizárólag hulladékhasznosítás céljára adhatók tovább.**
- 4.7. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelése során be kell tartani a vonatkozó rendelet előírásait.
- 4.8. A tevékenység végzése során keletkező hulladékokról nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást teljesíteni a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére.
- 4.9. A keletkezett hulladékok szállítását, illetve további kezelését csak az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet végezheti.
- 4.10. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 82. § (1) bekezdése alapján a tervezett kivitelezési munkálatok során keletkezett hulladékok megfelelő kezelését, elszállítását, hasznosítását, illetve ártalmatlanítását igazoló dokumentumokat (veszélyes hulladék esetén az „SZ”-lapokat) be kell nyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére.
- 4.11. A tervezett munkálatok végzése során figyelembe kell venni az építési-bontási hulladékok kezelésének feltételeit meghatározó, hatályos jogszabály előírásait.
- 4.12. **A kivitelezés során kitermelt földtani közeget a további felhasználás előtt vizsgálni kell.** A talajt vagy más természetes állapotában meglévő anyagot azok szennyezettsége esetén, illetve abban az esetben, ha azokat nem a kitermelés helyén használják fel, hulladéknak kell besorolni és kezeléséről hulladékbirtokosként gondoskodni kell.
- 4.13. Feltöltésre, visszatöltésre kizárólag hulladéknak nem minősülő tiszta ásványi anyag, illetve a hulladéktátság megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal rendelkező, szennyeződésmentes anyag használható fel. A felhasznált anyag eredetét igazoló dokumentumokat, illetve a hulladéktátság megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.

b) Iparbiztonsági hatáskörben tett előírások:

- Az iparbiztonsági hatóság az eljárás során megállapította, hogy a kérelem iparbiztonsági szempontból engedélyezhető.

c) Örökségvédelmi hatáskörben tett előírások:

- A kivitelezés földmunkáit rézsúkanalas (iszapolókanalas) markolóval, tükörfelület kialakításával, régészeti megfigyelés mellett lehet végezni.
- A régészeti megfigyelést annak megkezdése előtt a szakfeladatot ellátó intézmény útján elektronikus úton legalább 1 munkanappal korábban be kell jelenteni, elvégzését pedig jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
- Amennyiben a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát igényel, akkor a régészeti bontómunkát régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. A régészeti bontómunka megkezdését a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról



szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. sz. melléklete szerinti tartalommal be kell jelenteni.

- A fenti szakfeladatok elvégzésére a Magyar Nemzeti Múzeum (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.) jogosult. A régészeti szakfeladatok ellátásába az MNM a területileg illetékes Ferenczy Múzeumi Centrumot (2000 Szentendre, Fő tér 2-5.) bevonhatja.
- A régészeti szakfeladatok elvégzésére Beruházónak a feltárással jogosultsággal rendelkező intézménnyel szerződést kell kötnie.
- A szakfelügyeletről szóló jegyzőkönyvet meg kell küldeni.

d) Talajvédelmi hatáskörben tett előírások:

- Amennyiben a beruházás megvalósítása során a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 14. § (1) bekezdésének bármely pontjában leírtak bekövetkezésével számolni kell, a beruházás megkezdése előtt időleges más célú hasznosítás engedélyezését kell kezdeményezni az illetékes Földhivatalnál. A földhivatali eljárásban 500 fm vagy 400 m² –nél nagyobb termőföld igénybevétele esetén Osztályunk talajvédelmi szakkérdés tekintetében a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. sz. melléklet 2.5. pontja alapján összeállított, mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultivációt, újrahazsnosítást megalapozó talajvédelmi terv alapján nyilatkozik.
- A munkálatok során a bolygatással érintett mezőgazdasági művelési ágban nyilvántartott ingatlanok területéről a felső, színében elkülönülő humuszos talajréteget le kell termelni és egyéb talajfélésegtől elkülönítetten deponálni.
- A munkálatok befejezését követően az eredeti talajrétegezetséget kell visszaállítani, humuszos talajanyag elszállítása a területről tilos.
- Az erőgépek okozta káros talajtömörödés elkerülése érdekében a talajjal kapcsolatos beavatkozások időpontját a talajnedvesség-állapota alapján kell meghatározni. A munkavégzés a talaj szabadföldi vízkapacitását meg nem haladó nedvességtartalmú állapotában történjen.
- A földmunkák során más mezőgazdasági területet igénybe venni szigorúan tilos, mezőgazdasági területen szennyező- vagy egyéb talajidegen anyag, illetve terméklen földanyag nem maradhat.

e) Ingtatlanügyi hatáskörben tett előírások:

1. Földhivatali Főosztály (Cegléd):

- A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény [továbbiakban: Tftv.] 8. § (1) és (2) bekezdés előírja, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételel történjen, továbbá a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza. Ezen szempontok vizsgálata a 11.344/2026 és 16.939/2026 számú időleges- és végleges más célú termőföld hasznosítási eljárásokban folyamatban van. A Pest Vármegye területén található földrészleteken a termőföld igénybevételel járó munkálatok fent hivatkozott határozatokban előírtak szerint történhet.
- Amennyiben a beruházás során hivatkozott eljárásokban foglaltakon felül, további termőföldként nyilvántartott területek más célú hasznosítása válik szükségessé, azt még az igénybevétele előtt a Tftv. 9-13. §-aiban foglaltak szerint kérelmezni kell. A Tftv. 2. § 19. pontja szerint „termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül;”.
- Fentieken túlmenően, amennyiben a beruházás megvalósítása során a kisajátítási határon, illetve az út ingatlanhatárán kívül időlegesen termőföld igénybevételekre kerül sor (pl. anyagmozgatás, deponálás, felvonulási terület biztosítása céljából) azt előzetesen, a Tftv. rendelkezései szerint engedélyeztetni kell. A Tftv. 14. § (1) bekezdés szerint a termőföld-igénybevétele akkor minősül időleges más célú hasznosításnak, ha az érintett területen
 - a) a lábon álló termés megsemmisül,
 - b) termés kiesés következik be,



- c) az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy
- d) a talajszerkezet károsodik.”

f) Állami főépítési hatáskörben tett előírások:

- A beruházás területrendezési tervekkel való összhangja jelenleg nem biztosított, azonban az a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés e) pontja és 3. § (3) bekezdésének megfelelően kezdeményezett területrendezési hatósági eljárás lefolytatásával megteremthető.

g) Erdészeti hatáskörben tett előírások:

- a tervezett beruházással érintett területre vonatkozóan az erdő igénybevételének valós megkezdését megelőzően annak végleges engedélyezésére irányuló igénybevételi eljárást kell eredményesen lefolytatni.

E. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Erdészeti hatáskörben tett előírások:

- A beruházás megkezdése előtt a kérelmező az erdészeti hatóságnál folytassa le az Adattárban nyilvántartott erdőterületek vonatkozásában az erdő végleges igénybevételére vonatkozó eljárást.

F. Budapest Főváros Kormányhivatala előírásai:

a) Népegészségügyi hatáskörben tett előírások:

- Az eljárás során a tevékenység engedélyezését kizáró ok nem merült fel, ugyanakkor a dokumentációban megfogalmazott javaslatok betartására, illetve a szükséges védelmi intézkedések megvalósítására kiemelt figyelmet kell fordítani. Fontos kiemelni, hogy az építés körülményeiről jelenleg csak tájékoztató jellegű információk állnak rendelkezésre. A kivitelezéskor várható hatások csak részben ismertek, ugyanakkor a megfelelő technológia kiválasztásával és a szükséges védelmi intézkedések betartásával azok jelentősen mérsékelhetők.

III. A közreműködő szakhatóságok és állásfoglalásainak rendelkező része:

A. Természeti katasztrófáknak kitettség tekintetében:

1. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35600/447-1/2026.ált számú szakhatósági állásfoglalása:

„Budapest Főváros Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály megkeresése alapján a MAVIR Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1031 Budapest, Anikó u. 4.) meghatalmazásából az MVM XPert Zrt. (1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.) kérelmére a Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220kV-os távvezeték étrendszerű 400kV-osra történő átépítése érdekében indult integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárás ügyében folytatott eljárásban a környezetvédelmi engedély megadásához a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésében polgári védelmi szempontból **hozzájárulok**.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”



2. Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36300/574-1/2026.ált számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály (a továbbiakban: Hatóság) megkeresése alapján MAVIR Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1031 Budapest, Anikó u. 4.) meghatalmazásából az MVM XPert Zrt. (1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.) által benyújtott kérelemre vonatkozó integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési ügyben a környezetvédelmi engedély megadásához, a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésében polgári védelmi szempontból Pest Vármegye illetékességi területének vonatkozásában **hozzájárulok**.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

3. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36600/367-2/2026.ált számú szakhatósági állásfoglalása:

„Budapest Főváros Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály fenti hivatkozási számú megkeresése alapján a MAVIR Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1031 Budapest, Anikó u. 4.) meghatalmazásából az MVM XPert Zrt. (1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.) által benyújtott kérelemre, a Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220kV-os távvezeték kétrendszerű 400kV-osra történő átépítése ügyében az engedély megadásához - a természeti katasztrófáknak való kitettségből eredő kockázatok és várható hatások szakkérdésben, illetékességi területemre vonatkozóan - katasztrófavédelmi szempontból **hozzájárulok**.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

B. A településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek-e:

1. Deszk Község Jegyzőjének D/2044-2/2026 számú szakhatósági állásfoglalása (Algyő):

„Budapest Főváros Kormányhivatalánál a MAVIR Zrt. (1031 Budapest, Anikó u. 4.) meghatalmazottja által (MVM XPert Zrt. 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.), integrált építési és környezetvédelmi eljárás keretében kezdeményezett vezetékjog engedély kérelemhez 141001053-004/0103/B rajzszámú, Pető Csaba (13-8186) által készített beadványi tervdokumentációt terjesztett elő.

A beadványban szereplő tervdokumentációban (OVIT-Sándorfalva, Törökfái, Albertirsa közös Törökfái-Sándorfalva oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220kV-os távvezeték kétrendszerű 400kV-osra történő átépítése tárgyú projekt,) foglaltakhoz kikötés nélkül **hozzájárulok**.

Ezen végzésem ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak a döntésemet magában foglaló határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

2. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjének VFCS/188-2/2026 számú szakhatósági állásfoglalása (Szeged):

„A Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Villamosenergia-ipari Osztály (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) fenti számú megkeresésére a „Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220kV-os távvezeték kétrendszerű 400kV-osra történő átépítése (integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárás)” tárgyában az MAVIR Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1031 Budapest, Anikó u. 4.) meghatalmazásából az MVM XPert Zrt. (1158 Budapest,



Rákospalotai Körvasút sor 105.) által benyújtott, a kérelemhez csatolt tervdokumentáció alapján a szakhatósági hozzájárulást **megadom**.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

3. Forráskút Község Jegyzőjének Fk/552-4/2026 számú szakhatósági állásfoglalása (Ópusztaszer):

„Ópusztaszer Község Jegyzőjének eljáró szakhatóság kijelölés iránti kérelmére a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági, Perképviselési és Felügyeleti Osztály CS/B01/03810-2/2026. számú eljáró hatóság kijelölő végzése alapján a Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Villamosenergia-ipari Osztály megkeresésére a „Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsonon haladó 400 kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: Szolnok-Szeged 220 kV-os egyrendszerű távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése” érdekében indult integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárásban a mellékelt Hatásvizsgálati dokumentáció és kiegészítésében foglaltak alapján megállapítom, hogy a tervezett átépítés folyamán a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek, így helyi építésügyi szakhatósági **hozzájárulást adok**.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg."

4. Szatymaz Község Jegyzőjének E1/77-2/2026 számú szakhatósági állásfoglalása (Sándorfalva):

„A Hatóságomhoz 2026. március 31. napján érkezett megkeresésre a „Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsonon haladó 400kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220kV-os távvezeték kétrendszerű 400kV-osra történő átépítése” tárgyú, 141001053-004/0103/B rajzszámú engedélyezési tervek alapján, valamint a benyújtott tervdokumentációban foglalt műszaki tartalom betartása mellett - az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 20. pontjában biztosított hatáskörömnél fogva – **hozzájárulok**.

Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsonon haladó 400kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220kV-os távvezeték kétrendszerű 400kV-osra történő átépítése elnevezésű munkálatokhoz, mely a Sándorfalva (külterület) 0167/1, 0168, 0169/1, 0172/10, 0172/11, 0172/12, 0172/13, 0172/14, 0172/15, 0172/16, 0172/3, 0172/8, 0172/9, 0174/1, 0174/2, 0174/3, 0174/4, 0175/1, 0180, 0311, 0312, 0313/9, 0314, 032, 0333/1, 0333/2, 0334/1, 0335/5, 0336, 0337/3, 0337/4, 0347/1, 0347/4, 0380/1, 0382/11, 0382/12, 0382/13, 0382/14, 0382/16, 0382/17, 0382/18, 0382/20, 0382/21, 0382/55, 0382/56, 0382/73, 0382/74, 0382/75, 0382/76, 0382/9, 039/1, 0394, 0395, 0396, 0398/23, 0398/25, 0398/3, 0398/30, 0398/31, 0398/38, 0398/39, 0398/41, 0398/49, 0398/50, 0398/52, 0398/53, 0402, 0404, 0405/2, 0406, 0407, 044, 045/1, 045/2, 0452, 0454/10, 0454/14, 0454/17, 0454/18, 0454/19, 0454/20, 0454/22, 0454/23, 0454/24, 0454/25, 0454/26, 0454/30, 0454/31, 0454/32, 0454/35, 0454/36, 0454/37, 0454/38, 0454/39, 0454/40, 0454/41, 0454/47, 0454/48, 0454/9, 046, 047/1, 047/2, 048, 049/11, 049/15, 049/16, 049/17, 052/2, 053, 054, 055, 056/1, 056/2 hrsz. területeit érinti.

Megállapítottam, hogy a tervezett hálózat a Sándorfalva Szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 20/2004. (IX. 23.) Ör. rendelet (HÉSZ) előírásainak megfelel, azzal összhangban van és a helyi természetvédelmi követelményeknek megfelel.

Jelen szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye."

5. Baks Község Jegyzőjének ONK/433-2/2026 számú szakhatósági állásfoglalása (Pusztaszer):

„Baks Község Jegyzője, mint a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal által PUK/317-47/2026 számon a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal (Pusztaszer Község Önkormányzata ügyfél) előtt fenti hivatkozási számon folyamatban lévő hatósági eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló



2016. évi CL. törvény 55. § (1) bekezdése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. Környezet- és természetvédelmi ügyek 20. pontja alapján, mint megkeresett szakhatóság, a „Szolnok OVIT - Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái- Sándorfalva közös oszlopson haladó 400 kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220 kV-os távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése (integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárás)” tárgyú építési és környezetvédelmi engedélyezési eljáráshoz a szakhatósági állásfoglalást **megadom**.

Nyilatkozom, hogy a tervezett nyomvonalvezetés összhangban van Pusztaszer község helyi építési szabályzatával, helyi jelentőségű természetvédelmi területet nem érint. A hatályos településrendezési tervben és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 116. § (4) bekezdése szerint döntésem ellen jogorvoslattal élni csak az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet.”

6. Zsombó Nagyközség Jegyzőjének ZS/1306-4/2026 számú szakhatósági állásfoglalása (Balástya):

„Zsombó Nagyközség Jegyzőjeként - a „Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopson haladó 400kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220kV-os távvezeték kétrendszerű 400kV-osra történő átépítése” tárgyú integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárásban a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal CS/B01/03879-2/2026. számú kijelölő végzése alapján szakhatóságként eljárva - a 141001053-004/0103/B rajszámú engedélyezési tervek alapján, valamint a benyújtott tervdokumentációban foglalt műszaki tartalom betartása mellett az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 20. pontjában biztosított hatáskörömnél fogva szakhatósági **hozzájárulást adok** a „Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopson haladó 400kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220kV-os távvezeték kétrendszerű 400kV-osra történő átépítése” elnevezésű munkálatokhoz, amelyek a Balástya (külsőterület) 033/20, 033/12, 033/21, 033/23, 033/24, 034/35, 034/36, 034/30, 034/43, 034/39, 034/9, 034/28, 034/21, 034/49, 034/50, 034/26, 034/10, 035, 038/19, 038/1, 038/18, 038/16, 038/12, 038/2, 037, 038/14, 038/3, 036/27, 036/22, 036/6, 036/21, 036/5, 036/4, 041, 068/22, 068/24, 068/5, 068/23, 068/19, 068/2, 073, 074/168, 074/141, 074/118, 074/119, 074/117, 074/114, 074/115, 074/116, 074/121, 074/162, 074/161, 074/163, 074/81, 074/145, 074/130, 074/123, 074/73, 074/158, 074/159, 074/107, 074/84, 074/153, 074/105, 074/103, 074/71, 074/139, 074/138, 074/136, 074/82, 074/102, 074/56, 074/41, 074/40, 074/66, 076, 081/24, 081/33, 081/13, 081/34, 081/37, 081/26, 081/29, 090, 081/19, 081/18, 081/22, 081/5, 081/23, 081/6, 081/15, 081/20, 081/21, 081/32, 081/12, 081/9, 081/31, 082, 083/3, 083/5, 084, 085/1, 085/14, 085/13, 085/12, 085/10, 085/9, 086/1, 087/24, , 087/23, 087/22, 087/21, 087/20, 087/11, 087/3, 087/4, 087/9, 087/19, 087/6, 087/16, 087/18, 087/7, 087/8, 078 helyrajzi számú területeit érintik.”

7. Mindszent Város Jegyzőjének MIN/2069-3/2026 számú szakhatósági állásfoglalása (Kistelek):

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági, Perképviselési és Felügyeleti Osztály (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) által megküldött végzésre - melyben Mindszent Város Jegyzőjét jelölte ki a tárgyi ügyben eljáró szakhatóságnak - a „Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa- Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopson haladó 400 kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok - Szeged meglévő egyrendszerű 220 kV-os távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése (integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárás)” tárgyában, a településrendezési tervben és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírásoknak való megfelelés megállapítása szakkérdésben a szakhatósági állásfoglalást az alábbiak szerint **megadom**:

A Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopson haladó 400kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220kV-os távvezeték kétrendszerű 400kV-osra történő átépítése Kistelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kistelek Város Településszerkezeti tervéről szóló 58/2022. (V.04.) Kt. számú határozatában és Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Kistelek Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló



4/2022. (V. 6.) önkormányzati rendeletében és azok módosításaiban foglaltakkal összhangban van, azok előírásai érvényesülnek.

Érintett ingatlanok helyrajzi számai: Kistelek 0309/50, 0309/51, 0309/57, 0309/58, 0309/72, 0309/73, 0309/91, 0309/92, 0309/93, 0309/94, 0309/97, 0317/13, 0317/5, 0318/23, 0318/25, 0318/42, 0318/43, 0318/46, 0318/47, 0318/63, 0318/64, 0318/65, 0318/66, 0318/67, 0318/68, 0318/69, 0318/77, 0318/78, 0318/79, 0318/84, 0318/90, 0318/92, 0322/39, 0322/50, 0322/66, 0322/68, 0322/69, 0322/71, 0322/72, 0322/75, 0322/76, 0322/88, 0322/89, 0322/91, 0322/92, 0322/97, 0322/98.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) pontja értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági állásfoglalás hat hónapig érvényes.”

8. Csanytelek Község Jegyzőjének CS/580-7/2026 számú szakhatósági állásfoglalása (Tömörkény):

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal CS/B01/04169-2/2026. számú szakhatóság kijelöléséről szóló végzésében foglaltak alapján Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjeként a Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztályánál a MAVIR Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1158 Budapest, Anikó u. 4.) meghatalmazásából az MVM XPert Zrt. (1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.) által benyújtott kérelemre a Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetésének létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 200 kV-os távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése érdekében indult integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan **megállapítom**, hogy a tervezett beruházás Tömörkény község rendezési tervével, valamint Tömörkény Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott településrendezési és természetvédelmi követelményekkel összhangban áll, helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint.

Jelen végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

9. Csanytelek Község Jegyzőjének CS/580-6/2026 számú szakhatósági állásfoglalása (Felgyő):

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal CS/B01/04168-2/2026. számú szakhatóság kijelöléséről szóló végzésében foglaltak alapján Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjeként a Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztályánál a MAVIR Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1158 Budapest, Anikó u. 4.) meghatalmazásából az MVM XPert Zrt. (1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.) által benyújtott kérelemre a Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetésének létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 200 kV-os távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése érdekében indult integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan **megállapítom**, hogy a tervezett beruházás Felgyő község rendezési tervével, valamint a település helyi építési szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott településrendezési és természetvédelmi követelményekkel összhangban áll, helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint.

Jelen végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

10. Szentes Város Jegyzőjének SZM/446-2/2026 számú szakhatósági állásfoglalása (Csongrád):

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági, Perképviselési és Felügyeleti Osztály (H 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) által megküldött végzésre - melyben Szentes Város Jegyzője jelölte ki a tárgyi ügyben eljáró szakhatóságnak - a „Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok – Szeged meglévő egyrendszerű 220 kV-os távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése (integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárás)” tárgyában, a helyi építési szabályzatban



meghatározott előírásoknak való megfelelés és a helyi településrendezési tervekkel való összhang megállapítása szakkérdésben a szakhatósági állásfoglalást az alábbiak szerint **megadom**:

A Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220 kV-os távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének Csongrád Város Településszerkezeti Tervéről szóló 239/2022. (XII. 15.) önkormányzati határozatában és Csongrád Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 47/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal összhangban van, azok előírásai érvényesülnek.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) pontja értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági állásfoglalás hat hónapig érvényes.”

11. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 7543-21/2026 számú szakhatósági állásfoglalása (Gátér):

„A Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Villamosenergia-ipari Osztály 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. cím alatti hivatal megkeresésére Szolnok OVIT - Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezeték és hírközlési összeköttetések létesítése: Szolnok - Szeged meglévő egyrendszerű 220 kV-os távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése engedélyezéséhez integrált építési és környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárásban Gátér Község területére vonatkozóan - mint hatáskörrel rendelkező kijelölt települési önkormányzat jegyzője - a településrendezési tervben és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülése tekintetében **hozzájárulok**.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban előírt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható.”

12. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 7543-14/2026 számú szakhatósági állásfoglalása (Tiszaalpár):

„A Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Villamosenergia-ipari Osztály 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. cím alatti hivatal megkeresésére Szolnok OVIT - Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezeték és hírközlési összeköttetések létesítése: Szolnok - Szeged meglévő egyrendszerű 220 kV-os távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése engedélyezéséhez Tiszaalpár Nagyközség területére vonatkozóan - mint hatáskörrel rendelkező kijelölt települési önkormányzat jegyzője - a településrendezési tervben és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülése tekintetében **hozzájárulok**.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban előírt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható.”

13. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 7543-15/2026 számú szakhatósági állásfoglalása (Lakitelek):

„A Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Villamosenergia-ipari Osztály 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. cím alatti hivatal megkeresésére Szolnok OVIT - Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezeték és hírközlési összeköttetések létesítése: Szolnok - Szeged meglévő egyrendszerű 220 kV-os távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése engedélyezéséhez Lakitelek Nagyközség területére vonatkozóan - mint hatáskörrel rendelkező kijelölt települési önkormányzat jegyzője - a településrendezési tervben és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülése tekintetében **hozzájárulok**.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban előírt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.



Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható.”

14. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 7543-13/2026 számú szakhatósági állásfoglalása (Nyárlőrinc):

„A Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Villamosenergia-ipari Osztály 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. cím alatti hivatal megkeresésére Szolnok OVIT - Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezeték és hírközlési összeköttetések létesítése: Szolnok - Szeged meglévő egyrendszerű 220 kV-os távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése engedélyezéséhez Nyárlőrinc Község területére vonatkozóan - mint hatáskörrel rendelkező kijelölt települési önkormányzat jegyzője - a településrendezési tervben és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülése tekintetében **hozzájárulok**.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban előírt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható.”

15. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 7543-20/2026 számú szakhatósági állásfoglalása (Szentkirály):

„A Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Villamosenergia-ipari Osztály 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. cím alatti hivatal megkeresésére Szolnok OVIT - Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezeték és hírközlési összeköttetések létesítése: Szolnok - Szeged meglévő egyrendszerű 220 kV-os távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése engedélyezéséhez integrált építési és környezetvédelmi hatásvizsgálat eljárásban Szentkirály Község területére vonatkozóan - mint hatáskörrel rendelkező kijelölt települési önkormányzat jegyzője - a településrendezési tervben és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülése tekintetében **hozzájárulok**.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban előírt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható.”

16. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 7543-12/2026 számú szakhatósági állásfoglalása (Tiszakécske):

„A Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Villamosenergia-ipari Osztály 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. cím alatti hivatal megkeresésére Szolnok OVIT - Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezeték és hírközlési összeköttetések létesítése: Szolnok - Szeged meglévő egyrendszerű 220 kV-os távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése engedélyezéséhez Tiszakécske Város területére vonatkozóan - mint hatáskörrel rendelkező kijelölt települési önkormányzat jegyzője - a településrendezési tervben és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülése tekintetében **hozzájárulok**.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban előírt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható.”

17. Nagykőrös Város Jegyzőjének NK/10574-2/2026 számú szakhatósági állásfoglalása (Kocsér):

„A Pest Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztály (1052 Budapest, Városház u. 7.) által megküldött PE/040/01218-3/2026. ügyiratszámú végzésre - melyben Nagykőrös Város Önkormányzatának Jegyzőjét jelölte ki a tárgyi ügyben eljáró szakhatóságnak - a „Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezetékek és



hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok – Szeged meglévő egyrendszerű 220 kV-os távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése (integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárás)” tárgyában, a helyi építési szabályzatban meghatározott előírásoknak való megfelelés és a helyi településrendezési tervekkel való összhang megállapítása szakkérdésben a szakhatósági állásfoglalást az alábbiak szerint **megadom**:

A Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220 kV-os távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (V.29.) számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti terve és Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 5/2020. (VI.2.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal összhangban van, azok előírásai érvényesülnek.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) pontja értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági állásfoglalás hat hónapig érvényes.”

18. Abony Város Jegyzőjének HSZO/1315-2/2026 számú szakhatósági állásfoglalása (Jászkarajenő):

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztály (1052 Budapest, Városház u. 7.) által megküldött PE/040/01206-33/2026. ügyiratszámú végzésre - melyben Abony Város Önkormányzatának Jegyzőjét jelölte ki a tárgyi ügyben eljáró szakhatóságnak - a „Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok — Szeged meglévő egyrendszerű 220 kV-os távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése (integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárás)” tárgyában, a helyi építési szabályzatban meghatározott előírásoknak való megfelelés és a helyi településrendezési tervekkel való összhang megállapítása szakkérdésben a szakhatósági állásfoglalást az alábbiak szerint **megadom**:

A Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220 kV-os távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése Jászkarajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (12.01.), valamint a 4/2018 (TV.II.) számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti terve és Köröstetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többször módosított helyi építési szabályokról szóló 2/2006. (V. 15.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal összhangban van, azok előírásai érvényesülnek.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) pontja értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági állásfoglalás hat hónapig érvényes.

19. Abony Város Jegyzőjének HSZO/1315-3/2026 számú szakhatósági állásfoglalása (Köröstetétlen):

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztály (1052 Budapest, Városház u. 7.) által megküldött PE/040/01219-2/2026. ügyiratszámú végzésre - melyben Abony Város Önkormányzatának Jegyzőjét jelölte ki a tárgyi ügyben eljáró szakhatóságnak - a „Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok - Szeged meglévő egyrendszerű 220 kV-os távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése (integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárás)” tárgyában, a helyi építési szabályzatban meghatározott előírásoknak való megfelelés és a helyi településrendezési tervekkel való összhang megállapítása szakkérdésben a szakhatósági állásfoglalást az alábbiak szerint **megadom**:

A Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220 kV-os távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése Köröstetétlen Község önkormányzat Képviselő-testületének a többször módosított helyi építési szabályokról szóló 2/2006. (V. 15.) Önkormányzati rendeletében foglaltakkal összhangban van, azok előírásai érvényesülnek.



Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) pontja értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági állásfoglalás hat hónapig érvényes.

20. Szajol Község Jegyzőjének 857-2/2026 számú szakhatósági állásfoglalása (Tószeg):

„Hivatkozással a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztály JN/23/00814-2/2026. iktatószámú, „Eljáró hatóság kijelölése” tárgyú végzésére, a „Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítésére (a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220 kV-os távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése)” elnevezésű beruházás integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárásához szükséges szakhatósági hozzájárulásomat **megadom**.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

21. Rákóczi Zoltán Község Jegyzőjének Rf/581-4/2026 számú szakhatósági állásfoglalása (Szolnok):

„Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály előtt, a MAVIR Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (1031 Budapest, Anikó u. 4.) meghatalmazásából az MVM Xpert Zrt. (1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.) által kezdeményezett a Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220 kV-os távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése érdekében kezdeményezett integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárásban a szakhatósági hozzájárulásomat **megadom**.

A döntés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A döntés elleni jogorvoslati jog az eljárást befejező döntés - határozat -, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

IV. A hatóság felhívja az engedélyes figyelmét az alábbiakra:

- a) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (8) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a határozat visszavonását nem teszi szükségessé.
- b) Amennyiben az engedély rendelkező részének I. pontjában rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, tulajdonosváltozás következik be, új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a hatóságnak bejelenteni.
- c) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 82. § (1) bekezdése értelmében az engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá az engedélyes adataiban bekövetkező változást az engedélyes köteles a hatóság felé 15 napon belül bejelenteni.
- d) Amennyiben a létesítmény megvalósítása során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő változtatások három év alatt együttesen elérik a R. 2. § (2) bekezdés abf), abg) vagy aca) pontjában megadott küszöbértéket, akkor az engedélyes köteles azt bejelenteni a hatóságnak.
- e) Környezetet zavaró, káros környezetterhelés kialakulása esetén az engedélyes utólag is kötelezhető környezetvédelmi célú műszaki megoldás, intézkedés megtételére.
- f) A R. 26. § (4) és (4a) bekezdései értelmében jelen engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználat ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére. A (4) bekezdés szerint kiszabott bírság összege a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevételel rendelkező vállalkozás esetében



ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

- g) Környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén, amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság a tevékenységet korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja vagy a jelen engedélyt visszavonhatja és az üzemeltetőt a R. 26. § (3) bekezdésben meghatározott mértékű bírság megfizetésére kötelezi.
- h) A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 196. § (7) bekezdés szerint a közcélú nyomvonalas építménynél a Kvt. 72. §-ától eltérően a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt akkor vonja vissza, ha
 - a. a véglegessé válástól számított tíz éven belül a közcélú nyomvonalas építmény megvalósítását vagy az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg,
 - b. a jogosult nyilatkozik arról, hogy a környezetvédelmi engedéllyel nem kíván élni, vagy
 - c. c) az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.
- i) A Kvt. 72. §-a alapján a hatóság az engedélyt visszavonja, ha a véglegessé válástól számított öt éven belül a tevékenységet, illetve az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg, illetőleg ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy az integrált építési és környezetvédelmi engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

**V. A környezetvédelmi engedély érvényességi ideje:
AZ ENGEDÉLY HATÁROZATLAN IDEIG ÉRVÉNYES.**

VI. A hatóság a határozatot megküldi az eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőinek, akik gondoskodnak a határozat teljes szövegének közhírré tételéről. A jegyzők a határozat közhírré tételét követő öt napon belül tájékoztatják a hatóságot a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

VII. Jelen eljárás 1.215.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, melyet az engedélyes befizetett.

I N D O K O L Á S

Az MVM XPert Zrt. (1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.) a MAVIR Zrt. (1031 Budapest, Anikó utca 4.) megbízása alapján (nevében/helyett eljárva), integrált építési és környezetvédelmi engedély megadását kérte a határozat rendelkező részében megjelölt létesítményre.

Az integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárásra vonatkozó törvényi szabályozást a VET 132/B. §-a rögzíti:

„(1) A Hatóság a Hivatal által jóváhagyott hálózatfejlesztési tervben szereplő, új közcélú átviteli hálózati távvezetékre, valamint a villamosmű műszaki biztonsági követelményeit meghatározó miniszteri rendeletben a főelosztóhálózatra vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárást és a vezetékjogi engedélyezési eljárást ezen alcím szerinti eljárásban összevontan folytatja le, és dönt az integrált építési és környezetvédelmi engedély (a továbbiakban ezen alcím alkalmazásában: engedély) megadásáról.

(2) A Hatóság a környezeti hatásvizsgálat során a környezet- és természetvédelmi jogszabályokat alkalmazza.

(3) A környezet- vagy természetvédelmi szempontoknak való meg nem felelés esetén a kérelmet el kell utasítani.

(4) Az ügyintézési határidő 120 nap.

(5) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban hozott hatósági döntéssel kapcsolatban indult perben a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességgel jár el.

(6) Az engedélyre – az (1)–(5) bekezdésben foglalt eltéréssel – a vezetékjogi engedélyre vonatkozó rendelkezések az irányadóak.”

A hatáskört és illetékességet a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági



hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet (KormR.) 22.§ (2) bekezdés I.) pontja és (3a) bekezdése jelöli ki:

„(3a) A Kormány a (2) bekezdés I) pontja körébe tartozó a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 115. § (1) bekezdése szerinti átviteli hálózattal kapcsolatos engedélyezési eljárásban országos illetékességű építésügyi hatóságként az 1. melléklet szerinti műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.”

Az iratbetekintésre és a közmeghallgatásra vonatkozó előírások részletezését a környezetvédelmi engedély rész indokolása tartalmazza.

ÉPÍTÉSI (VEZETÉKJOGI) ENGEDÉLY RÉSZ INDOKOLÁSA

A MAVIR Zrt. (1031 Budapest, Anikó utca 4.; a korábbi Magyar Energia Hivatal 715/2012 sz. határozata alapján hálózati engedélyes - TSO) a jelen határozat rendelkező részében megjelölt közcélú hálózat létesítésére, a vezetékJog engedélyezésére és a vezeték építési engedélyezésére vonatkozó kérelmet nyújtott be. A tervezett hálózat részben közterületet, részben egyéb, nem közterületként nyilvántartott idegen ingatlant érint.

A hálózati engedélyes nyilatkozott, hogy a közcélú hálózat létesítése annak szükséges fejlesztése érdekében indokolt. A kérelemhez csatolt műszaki dokumentációt átvizsgálva a BFKH megállapította, hogy az megfelel a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 12.-18/B.§, és a 3. sz. melléklet 4. pontjában meghatározott előírásoknak. A közcélú hálózat létesítése az érintett ingatlanok használatát lényegesen nem akadályozza. A beérkezett iratok, valamint a szakhatósági állásfoglalások alapján megállapításra került, hogy az építést engedélyező vezetékJogi engedély megadásának, valamint a vezetékJog alapításának jogszabályi akadálya nincs, így a BFKH rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

JEGYZŐI SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOK INDOKOLÁSA

Az indokolásokat részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ INDOKOLÁSA II.B.1-21.** pontjaiban.

EGYÉB SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOK INDOKOLÁSA

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (1055 Budapest, Balaton u. 7-11.) 2026.02.02-án kelt, 978-7/2026/h iktatószámú szakhatósági állásfoglalás indokolása alapján:

„Az AFRY ERŐTERV Zrt. 141001053-004/17847/2026. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezeték és hírközlési összeköttetések létesítése (Szolnok-Szeged 220 kV-os távvezeték átépítése 400 kV-osra) Bontás/építés (141001053-004/0103/B) tárgyában.

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 1. § (1) bekezdésén, 3. § 11. pontján, 6. § (1) bekezdés b) pontján, 59. § (1) bekezdés a), d)-e) pontján alapszik.

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a villamos-energetikai beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 328/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 9. sora, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. Építésügyi ügyek táblázat 46. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése tartalmazza.

Jelen szakhatósági döntést a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás 1. melléklet 6. függelék A) táblázat 13. sorában foglaltak alapján a



Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály vezetőjeként a miniszter nevében és megbízásából kiadmányozom."

Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály (1055 Budapest, Balaton u. 7-11.) 2026.01.29-én kelt, 1165-5/2026/h iktatószámú szakhatósági állásfoglalás indokolása alapján:

„Az Ügyfél az Építményre vonatkozólag kérte a Szakhatóság előzetes állásfoglalását az Építmény a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárásában.

Döntésemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésére és 57. §-ára, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésére és 1. melléklete 4. pontja táblázata 23. sorára figyelemmel, a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt illetékességi területemen eljárva, e rendelet 3. § i) pontjában meghatározott hatásköröm alapján hoztam meg.

A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást az Ákr. 81. § (2) bekezdésének a) pontja alapján mellőztem.

A kiadmányozási jog a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás 6. függelékén alapul."

Építési és Közlekedési Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály (2220 Vecsés, Lincoln út 1.) 2026.02.24-én kelt, KÖFÁT/4508-1/2026/LRHF iktatószámú szakhatósági indokolása alapján:

„A Kérelmező a 2026. január 16. napján érkezett megkeresésében a „Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfői, Törökfői-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése (Szolnok-Szeged 220 kV-os távvezeték átépítése 400 kV-osra) Bontás/építés" tárgyban a Hatóság előzetes szakhatósági állásfoglalását kérte.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. melléklet 4. Építésügyi ügyek táblázat 41. sor a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési eljárásban a légiközlekedési hatóságot szakhatóságként jelöli ki.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. melléklet 1. melléklet 4. Építésügyi ügyek táblázat 41. sora alapján a Hatóság vizsgálatának célja „polgári célú repülés biztonsága érdekében az építmény elhelyezése, magassága közvetlen és közvetett hatásainak vizsgálata a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonságára".

A Hatóság a rendelkezésre álló dokumentumokat megvizsgálta, és a rendelkező részben foglaltak szerint adja meg állásfoglalását.

A Hatóság szakhatósági állásfoglalását az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. Építésügyi ügyek táblázat 41. sora és a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995 (XI. 30.) Korm. rendelet 21/G. § és 21/H. §, az általános közigazgatási rend-tartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 57. §-a, továbbá az ICAO Annex 14/I. 6. fejezete alapján adja meg.

A Hatóság az önálló jogorvoslatot az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zárta ki, és e jogszabályi helyre hivatkozással adott tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A Hatóság tájékoztatásul közli, hogy jelen hatósági eljárásban a személyes adatkezelés a Hatóságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, amellyel kapcsolatos részletes előírásokat és az adatkezelésben érintettek jogait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet 6. cikke és III. fejezete; az Ákr. 27. §-a, 36. §-a és a 1032. §-a; a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 3/A §-a; a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 74. cikke; továbbá a 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. §-a és II/A. fejezete határozza meg. A Hatóság tájékoztatásul közli, hogy az Info tv. 22. §-a szerint a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak érvényesítése



érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá az Info tv. 23. §-a értelmében lehetősége van adatainak védelme érdekében a bírósághoz fordulni.

A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet mellékletének 214. pontja szerinti szakhatósági eljárás díját, azaz 26.000.- forintot a Kérelmező megfizette. A Hatóság a rendelkező részben szereplő döntés meghozatala során a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés által meghatározott hatásköre alapján és országos illetékességgel járt el.

A Hatóság rögzíti, hogy a közlekedésért felelős miniszter a Kormány tagjainak feladat- és hatás-köréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 95. § 8. pontja alapján az építési és közlekedési miniszter.

A kiadmányozási jog az Építési és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás 1. melléklet 106. § (1) bekezdésén alapul."

Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettes (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.) 2026.03.23-án kelt, 35300/401-1/2026.ált iktatószámú szakhatósági állásfoglalás indokolása alapján:

„A Budapest Főváros Kormányhivatala, mint engedélyező hatóság 2026. 03. 20-án megkereste a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot (a továbbiakban Szakhatóság) a BP/2003/00239-64/2026. számú ügyben indult integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárásban, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 2. pontja értelmében a környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményei a fenti szakkérdéssel kapcsolatosan az alábbiak:

„A tervezett tevékenység - ideértve a kapcsolódó műveleteket és létesítményeket is - számba vett változatainak részletes leírása, különösen

a) az előzetes vizsgálathoz vagy az előzetes konzultációhoz benyújtott dokumentáció szerinti alapadatok [4. számú melléklet 1. b) pontja] részletezése - megjelölve azt, ha az ott leírtakhoz képest változás történt - , valamint az alapadatokon kívül a következők bemutatása:

ab) a természeti katasztrófáknak (különösen földrengések, vízkárok) való kitettség bemutatása.

b) az egyes hatótényezők részletezése

db) a természeti katasztrófákra (különösen földrengések, vízkárok) visszavezethető okok, amelyek kiválthatják vagy fokozhatják a hatótényezők kockázatát, illetve hatásait."

A beérkezett dokumentációt Szakhatóságom megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg:

- a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció Gátér, Lakitelek, Nyárlőrinc, Szentkirály, Tiszaalpár és Tiszakécske települések, illetve a Szolnok-Szeged 220 kV-os egyrendszerű távvezeték átépítése kétrendszerű 400 kV-os távvezetékévé vonatkozásában, a települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendeletben meghatározott osztályba sorolás alapját képező, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet által szabályozott kockázatbecslési eljárás során, a települési veszélyelhárítási tervben meghatározott természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi, a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit, **a természeti katasztrófáknak való kitettséget megfelelően tartalmazza,**

- az érintett Bács-Kiskun vármegyei települések vonatkozásában a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM- BM együttes rendelet alapján az ár- és belvízi veszélyeztetettségi kategóriákat a benyújtott dokumentáció megfelelően tartalmazza.

A kérelemben szereplő vizsgálatok kiterjednek a telepítési helyekre - a távvezeték integrált nyomvonalára (amely a jelenlegi 220kV-os távvezeték nyomvonalától vármegyénkben csak kismértékben tér el) - jellemző, a tevékenységtől független, potenciális külső kiváltó okokra és azok hatásaira, továbbá alkalmasak annak megítélésére, hogy a tervezett tevékenység a természeti katasztrófáknak való kitettség szempontjából nem hordoz olyan kockázatot, amely a hozzájárulás megtagadását vagy feltételek előírását indokolná.

Fentiekre tekintettel, mivel az Ügyfél kérelme a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében jogszabályt nem sért, a környezethasználati engedély megadásához a Szakhatóság hozzájárult.



Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg."

Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6721 Szeged, Berlini körút 16-18.)
2026.04.01-jén kelt, 35600/447-1/2026.ált iktatószámú szakhatósági állásfoglalás indokolása alapján:

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ INDOKOLÁSA II.A.1** pontjában.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (5000 Szolnok, József Attila út 14.)
2026.03.25-én kelt, 36600/367-2/2026.ált iktatószámú szakhatósági állásfoglalás indokolása alapján:

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ INDOKOLÁSA II.A.3** pontjában.

Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.) 2026.04.02-án kelt, 36300/574-1/2026.ált iktatószámú szakhatósági állásfoglalás indokolása alapján:

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ INDOKOLÁSA II.A.2** pontjában.

SZAKKÉRDÉSEK VIZSGÁLATÁNAK INDOKOLÁSA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉRDÉS

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ INDOKOLÁSA I.A.h, I.B.i, I.C.h, I.F.a** pontjaiban.

TALAJVÉDELMI SZAKKÉRDÉS

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ INDOKOLÁSA I.A.e, I.B.f, I.C.e, I.D.d** pontjaiban.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZAKKÉRDÉS

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ INDOKOLÁSA I.A.d, I.B.e, I.C.d, I.D.c** pontjaiban.

TERMŐFÖLD MENNYISÉGI VÉDELME (INGATLANÜGYI) SZAKKÉRDÉS

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ INDOKOLÁSA I.A.f, I.B.g, I.C.f, I.D.e** pontjaiban.

ERDÉSZETI SZAKKÉRDÉS

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ INDOKOLÁSA I.B.j, I.D.g, I.E.a** pontjaiban.

TERÜLETRENDEZÉSI ELŐÍRÁSOKRA VONATKOZÓ (ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI) SZAKKÉRDÉS

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ INDOKOLÁSA I.A.g, I.B.h, I.C.g, I.D.f** pontjaiban.

IPARBIZTONSÁGI (ÉS TŰZVÉDELMI) SZAKKÉRDÉS

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ INDOKOLÁSA I.A.c, I.B.d, I.C.c, I.D.b** pontjaiban.

VÍZÜGYI ÉS VÍZVÉDELMI SZAKKÉRDÉS

Részletesen ld. a **KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ INDOKOLÁSA RÉSZ I.A.b, I.C.b** pontjaiban.

A BFKH a figyelemfelhívásokban foglaltak 1. pontját a VET. 117.§ (6) és (7) bekezdése, 2. pontját a VET. 126.§ (1) bekezdése, 3. pontját a Vhr. 10.§ (1) bekezdése, 4. pontját a Vhr. 5.§ (1) bekezdése, 5. pontját a VET. 137.§-a, 6. pontját a Vhr. 25.§-a, 7. pontját a VET. 124.§ (2) bekezdése, 8. pontját a Vhr. 25.§-a és 26/A.§-a, 9. pontját a VET. 137.§-a, 10. pontját a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény 163. § (7) és (9) bekezdései alapján tette.



A biztonsági övezet terjedelmét illetve a biztonsági övezetben érvényes korlátozásokat és tilalmakat, a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendelet tartalmazza.

A szakhatóságok az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. táblázata, a szakkérdéssel érintett illetékes kormányhivatali osztályok a Vhr. 4. melléklete alapján kerültek bevonásra.

Hatáskört és illetékességet a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet (KormR.) 22.§ (2) bekezdés I.) pontja jelöli ki.

A határozat a KormR. 22.§ (2) bekezdés I) pontjában és a Vhr. 3.§-ában biztosított hatósági jogkör alapján, a VET. 123-126.§-ai, a Vhr. 12-18/B.§-a, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban ÁKR.) 80.§ (1) bekezdés szerint eljárva lett meghozva.

Az eljárási díj a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016 (XII.29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) mellékletébe foglaltak alapján került megállapításra.

KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY RÉSZ INDOKOLÁSA

A MAVIR Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1031 Budapest, Anikó u. 4.) 2026. február 17-én érkezett beadványában a Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220kV-os távvezeték kétrendszerű 400kV-osra történő átépítése tárgyában integrált építési és környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló eljárás lefolytatását kezdeményezte.

Tárgyi beruházáshoz kapcsolódó engedélyezési eljárásra vonatkoznak a villamosenergetikai beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 328/2023. (VII. 17.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 328/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet] megfogalmazottak. Tárgyi tervezett létesítményt a 328/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 2. melléklet 9. pontja nevesíti.

A tervezett beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint:

1. számú melléklet 32. pont: Villamos légvezeték 220 kV feszültségtől és 15 km hosszúságtól

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (1) bekezdés a) pontja értelmében „a környezethasználat a környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén – a b) pontban és az (1a) bekezdésben foglaltak kivételével – a tevékenységre a környezetvédelmi hatóság által kiadott környezetvédelmi engedély véglegessé válását követően kezdődhet meg, illetve folytatható.”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BP/2003/00239-3/2026. számú, 2026. február 24. napján kelt levéllel a hatóság tájékoztatta az ügyfelet a teljes eljárásra történő áttérésről.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi engedélyezés tekintetében a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. számú melléklet 8. pontjára figyelemmel [Villamosenergia-, gőz-, vízellátás a 8.1 és a 8.2 figyelembevételével] 1 215 000,-Ft, melyet kérelmező befizetett 2026. március 3-án.

A hatóság az eljárásba bevonta az illetékes szerveket figyelemmel a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1)



bekezdésében és 12/A. §-ában foglaltakra, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez.

A kérelem összhangban van a kérelem benyújtásakor érvényes R. 6. és 7. számú mellékleteiben foglaltakkal.

A környezeti hatástanulmány készítői rendelkeznek a hatástanulmány részzakterületeire vonatkozó szakértői jogosultsággal.

A tevékenység engedélyezésével kapcsolatban kizáró ok nem merült fel.

A dokumentációban foglaltak alapján a területileg illetékes Kormányhivatalok az alábbiakat állapították meg, előírásait az alábbiakkal indokolták:

I. A dokumentációban foglaltak alapján tett előírások indokolása:

A. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal:

a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskör:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Várható környezeti hatások:

Létesítési fázis:

Az építési munkálatok során légszennyező anyag kibocsátást okoz a földmunkák és a kitermelt föld deponálásából eredő porkibocsátás, a munkagépek és szállító járművek kipufogó gázainak kibocsátása, valamint a szállításhoz kapcsolódó porterhelés.

A benyújtott tervdokumentációban foglaltak szerint a kivitelezés során az alábbi munkagépek üzemelésé tervezett a munkaterületen:

- 1db univerzális földmunkagép
- 1 db földgálya
- 1 db autódaru
- 1 db kosaras emelőkocsi
- 1 db vezetékhúzó
- 1 db fékeződob
- 1 db mixer kocsi
- 1 db tehergépjármű
- 1 db locsolóautó

A munkagépek tevékenysége oszloponként és gépegységenként kb. 5-7 nap, a teherautó-forgalom kb. 3x1 hét időtartamot vesz igénybe. A távvezeték és optikai összekötés létesítése kb. 21 hónapig tart szakaszolva, így az említett munkagépek nem egyidejűleg dolgoznak a helyszínen. A gépek egy munkaterületen csak néhány napot dolgoznak, majd elhagyják a területet (egy-egy munkaterület, oszlophely egymástól átlagosan 300-350 méter távolságra van). A munka jelentős részét emberi erővel, gépek nélkül végzik.

Az alapozás oszloponként megközelítőleg 1 hét, amit 3-4 hét szünet követ, az oszlopszerelés és állítás 2-3 hét, a szigetelő-és vezetékszerelés, besabályozás, utómunkálatok szintén kb. 1 hetet vesznek igénybe.

Fentiek ismeretében a dokumentáció vizsgálta a létesítés során várható földmunkák, munkagépek, valamint szállítási tevékenység légszennyező anyag kibocsátásait, hatásterületét.

Legnagyobb hatásterületet az oszlopok kiásása, és az ehhez kapcsolódó földmunkák légszennyező anyag kibocsátása eredményezi, amely az oszlophelyek körüli 59 méteres terület. A hatásterületen belül védendő ingatlanok találhatók, de a számítások szerint a létesítési tevékenységből eredő légszennyező anyag kibocsátások nem fogják a vonatkozó egészségügyi határértékek túllépését eredményezni.



A dokumentáció az alábbi légszennyező anyag kibocsátás csökkentésére tervezett intézkedéseket ismertette:

- talajkitermelés során a felület szükség szerinti nedvesítése (száraz időjárási körülmények között) víztartályos locsolóautó alkalmazásával;
- ideiglenes depóniák szél alatti falának szükség szerinti nedvesítése, tartós állás esetén ponyvával való takarása;
- élénk és erős szélben (10 m/s szélesebbeség felett) a talajkitermelés kerülése, leállítás;
- a burkolt közutakra (abronccsal vagy teherautóról való elszóródás) a talaj felhordás elkerülése, felhordás esetén az úttest takarítása közúti tisztító gépjárművel;
- a burkolatlan feltáró utakon a gépjárművek sebességének korlátozása 30 km/h maximális sebességre;
- a depóniák kialakításánál olyan területek kijelölését kell preferálni, amelyek lakóingatlanoktól (lakott területektől) a lehető legnagyobb távolságra vannak.

Üzemeltetési fázis:

A villamos légvezeték hálózat üzemeltetése légszennyező anyag kibocsátással nem jár, a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti engedély köteles légszennyező pontforrás nem létesült, üzemeltetés nem tervezett. A hálózat szükség szerinti karbantartása, valamint évi egy-két alkalommal történő ellenőrzése számottevő gépjármű forgalmat nem eredményez, így az ebből adódó kibocsátások nem számottevők.

Felhagyási fázis:

A tervezett távvezeték felhagyásával várhatóan nem kell számolni. Amennyiben a távvezeték elbontásra kerül, annak hatása megegyezik az építési munkálatok során várható hatásokkal.

A benyújtott dokumentáció vizsgálta a tervezett távvezeték éghajlatváltozással szembeni érzékenységet, a vezeték hatását a klímaváltozásra, valamint a tevékenység üvegházhatású gáz kibocsátását.

A levegőtisztaság-védelmi szempontú előírások indokolása:

A R. 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A rendelkező részben tett előírások – figyelemmel a dokumentáció megállapításaira, valamint a légszennyező anyag kibocsátás csökkentésére tervezett javaslatokra – a vonatkozó jogszabályi határértékek teljesülése, valamint a hatásterületen lévő védendő ingatlanok védelme érdekében tette a környezetvédelmi hatóság.

Földtani közeg védelmi szempontból:

Várható környezeti hatások:

Létesítési és üzemelési szakasz

Létesítés során a földtani közeg fizikai állapota a munkagödrök mélyítése, a földvisszatöltés, tömörítés, illetve a munkálatokat végző munkagépek, szállítójárművek taposó hatása által érintett. A munka- és erőgépek, szállítójárművek taposó hatása (talajtömörödés) a munkaterületeken és a szállítási útvonalakon jelentkezik. A munkálatok során a talaj szerkezete megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, tömörödnek, a hatás azonban csak lokális jellegű. A földmunkák során letermelt humuszt átmenetileg helyben deponálják, majd humusz elterítéssel a munkák végén visszatöltik. A kivitelezés utolsó fázisában tereprendezést (humusztérítés, füvesítés) végeznek.

Az oszlopok alapozásnál használt beton nem tartalmaz káros, vagy talajt terhelő összetevőket, csak olyan szerves anyagokat, mint a kavics, cement, víz, így káros anyag szivárgás nem történik.



A kivitelezés során szennyező hatást jelentenek a munka- és erőgépek, szállítójárművek égéstermékéből származó légszennyező anyagok, az építés során szálló por, amelyek a talajra ülepedve, majd abba bemosódva szennyezhetnek. A kivitelezés időszakossága miatt azonban káros mértékű talajszennyezés bekövetkezése nem valószínűsíthető.

Havária esetén (munkagépek, erőgépek, szállítójárművek meghibásodása esetén üzemanyag, hidraulikaolaj, kenőzsír elcsepegeése, elfolyása) talajszennyezés következhet be. A havária esetek elkerülése a munka- és erőgépek, szállítójárművek megfelelő karbantartásával, az üzemelési utasítások betartásával biztosítható.

Az üzemeltetés során új hatótényezővel nem kell számolni, csupán a tevékenység területfoglalása jelent minimális terhelést a földtani közegre vonatkozóan. Az üzemeltetési szakaszban az oszlopalapok által elfoglalt területek művelés alól véglegesen kivonásra kerülnek.

A földtani közeg védelme érdekében tett előírások indokolása:

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a *környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése* tartalmazza.

A felszín alatti közegek védelmét szolgáló feltételeket a *felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Favir.) rögzíti.

A (B) szennyezettségi határértéket a *földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet* határozza meg.

A műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés írja elő.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A tevékenység a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Zr.) hatálya alá tartozik.

A 400kV-os légvezeték beruházás helyszíne Csongrád-Csanád Vármegyében Csongrád, Gátér, Felgyő, Tömörkény, Pusztaszer, Ópusztaszer, Kistelek, Balástya, Sándorfalva, Szeged és Algyő települések külterületi ingatlanjai.

Az átépítésre kerülő és az újonnan létrejövő nyomvonalszakasz által érintett ingatlanok általános, illetve különleges mezőgazdasági, vízgazdálkodási, erdőgazdálkodási, ipari, kereskedő és szolgáltató gazdasági besorolású területek.

A nyomvonal mentén lévő gazdasági területeken helyenként tanyagazdaságok is üzemelnek, melyeken lakófunkcióval rendelkező ingatlan is található.

A legközelebbi védendő ingatlanok:

- Csongrád 0257/8 hrsz. általános mezőgazdasági területen (Má-1) a nyomvonaltól 40 m távolságra található.
- Tömörkény külterületén tanyás mezőgazdasági terület (Mt) besorolású, mezőgazdasági termelőüzem területén található egy oszlop, melyet cserélnék, továbbá a légvezeték az üzem felett halad keresztül.
- Tömörkény 021/3 hrsz. alatti lakóingatlan, a legközelebbi oszlophelytől 40 m-re.
- Ópusztaszer 0229/2 hrsz. alatti lakóingatlan, általános mezőgazdasági területen (Má), a nyomvonaltól 40 m-re, a legközelebbi oszlophelytől pedig 48 m-re.
- Pusztaszer 089/5 hrsz. alatti lakóingatlan, általános mezőgazdasági területen (Má), a nyomvonaltól 25 m-es távolságban, a legközelebbi oszlophelytől 45 m-re.
- Balástya és Sándorfalva határán, a 087/3 hrsz. alatti ingatlan a távvezeték nyomvonalától 30 m-re, a legközelebbi oszlophelytől 48 m-re található, tanya jellegű mezőgazdasági területen (Mt)
- Sándorfalva Kővágó településrészén a kertvárosias lakóterületek övezete 550 m-re kerül a kitérítéssel megoldott városrész kikerüléssel.

A tervezett nyomvonal esetében a védendő lakóingatlan és a tervezett oszlophely közötti legkisebb távolság 40 m körüli. A környezeti hatásvizsgálati dokumentációban bemutatott számítások alapján megállapítható,



hogy a zajterhelési határértékek a létesítés során várhatóan teljesülnek a legközelebbi védendő létesítményeknél.

A tervezett létesítmény megvalósítása idején a földmunka és a betonozás, valamint az oszlopok összeállítása a legközelebbi védendő ingatlanoknál okozhat építési eredetű zajterhelést. A legfőbb zajforrások az építőipari munkagépek, kézi szerszámok, valamint a szállítás. Éjszakai munkavégzés nem történik, a létesítést kizárólag a nappali időszakban végeznek. Az építési- valamint a szállítási zajkibocsátás átmeneti jellegű, a kivitelezés megközelítőleg 21 hónapot vesz igénybe, azonban egy-egy helyszínen (oszlophelyen) ténylegesen csak néhány hétig folyik a tényleges munkavégzés. Ezen zajforrások az építési tevékenység befejezésével megszűnnek.

Az üzemelés során a távvezeték nem számít számottevő zaj- vagy rezgésforrásnak. Általában a villamos távvezeték esetenkénti zajkibocsátása a koronajelenség okozta sercegés, pattogás, valamint az oszlopok, sodronyok szél okozta zúgásának összegzéséből adódhat. Ezen zajforrások keletkezése nagyban függ az időjárási viszonyoktól, nedves, párás, esős időben fordulhatnak elő, azonban a távvezeték közvetlen környezetében, a biztonsági övezeten belül jelentkeznek.

A zaj-és rezgésvédelem érdekében tett előírások indokolása:

Az előírásokat a hatóság a Zr. 3. § (1) bekezdése szerint: „Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.”, továbbá a Zr. 9. § (1) bekezdése alapján tette: „A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.”

Felhagyás:

A tevékenység befejezését követően a létesítmények elbontásra kerülnek. A létesítmény esetleges felhagyásakor a bontási tevékenység környezeti hatásai – a létesítéshez hasonlóan – a létesítmény helyszínén lokálisan és időszakosan érvényesülnek. A létesítmények teljes felszámolása esetén biztosítani kell, hogy a helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell végezni. A létesítmények megszüntetése esetén fontos a terület rekultivációja, tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás – a földtani közeg védelme, valamint zaj- és rezgésvédelem szempontjából – a területre vonatkozóan jelentős mértékű többletterheléssel nem jár, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be.

Természetvédelmi szempontból:

A tervezési nyomvonal a 268-293 sz. valamint a 205-217 sz. oszlopok között érinti a *Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 140/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet* (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. számú mellékletében, szereplő ingatlanokat, vagyis országos jelentőségű védett természeti területen halad.

A nyomvonal a 174-178, valamint a 179 és 188. számú oszlopok között a *természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény* (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdése és (3) bekezdés e) pontja alapján szikes tónak, azaz törvény erejénél fogva országos jelentőségű védett természeti területnek minősülő területeken halad át. A nyomvonal a 299-305. sz. oszlopok között a *Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről szóló 35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendelet* (a továbbiakban: Kgy rendelet) 4. sz. melléklet 11. pontja alapján a Szegedi Fertő Déli Része helyi jelentőségű védett természeti területen halad.

A létesítmény az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Nkr.) szerint, valamint az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet* 1. számú mellékletének 8.1. pontja alapján az Alsó-Tisza-völgy elnevezésű, HUKN10007 azonosító számú



különleges madárvédelmi terület részeként (268-293 sz., valamint a 205-217sz. oszlopok között), 1. számú mellékletének 8.3 és 5. számú mellékletének 8.5 pontja alapján a Csongrád-Bokrosi Sóstó elnevezésű, HUKN30000 azonosító számú különleges madárvédelmi terület és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület részeként (153-160 sz. oszlopok között), 5. sz.melléklet 8.3. pontja alapján a Baksi-pusztá elnevezésű, HUKN20019 azonosító számú kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület részeként (214-217 sz. oszlopok között), 5. sz. melléklet 8.25. pontja alapján a Közép-Csongrádi szikesek elnevezésű, HUKN20017 azonosító számú kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület részeként (263-264 sz. oszlopok között a Natura 2000 hálózatot érinti.

Közvetlenül nem érintett, a nyomvonaltól kb. 1000 m-es távolságra található a Csongrádi Kónya-szék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, valamint a Gátéri Fehér-tó különleges madárvédelmi terület és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.

Az KvVM rendelet. 3. §-a szerint:

„A védettség indoka és célja a Duna-Tisza köze jellegzetes tájképi arculatának, a szikes tavaknak, legelőknak, réteknek és a Tisza hullámterének, illetve ezen élőhelyek természetes növény- és állatvilágának, a madarak háborítatlan fészkelő- és táplálkozóhelyének megőrzése, vonulásuk feltételeinek biztosítása, a terület történelmi és kultúrtörténeti értékeinek, emlékhelyeinek megóvása

Az Nkr. 4. § (1) bekezdése szerint:

„A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.”

A Kgy rendelet 4. sz. melléklet 11. pontja szerint a védelem indoka az egykori szikes pusztából kialakított halastavak, valamint a megmaradt szikespuszta-foltok biológiai sokféleségének megőrzése, a természetkímélő gazdálkodás biztosítása a védetté nyilvánítás révén lehetséges.

A korábbi, 220 kV-os légvezetékhez képest új nyomvonal a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területén létesül, túlnyomórészt szántóként nyilvántartott és művelt területeket érint. Az új nyomvonal jelentős új, mesterséges elemként jelenik meg a védett tájképben, azonban a nyomvonal kijelölése természetvédelmi érdekből, a Szegedi Fehér-tó környezetében élő védett madárfajok állományának kímélete érdekében került kijelölésre. A nyomvonal többi része már meglévő vezetékek nyomvonalán halad, így ezeken a területeken a tájképi változás kevésbé jelentős.

A nyomvonal a szántók és egyéb leromlott természetességű területekhez képest jelentősen kisebb mértékben, de nem elhanyagolható területnagyságon érint mind természetvédelmi oltalom alatt álló és nem álló természetes, természetközeli állapotú gyepterületeket. Ezek kímélete a létesítés során, valamint az ideiglenesen igénybevett területek természetes állapotba történő helyreállítása szükséges a Tvt. alábbi rendelkezései alapján.

9. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.

17. § (1) alapján a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

31. §-a értelmében tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.

A munkavégzés időbeli korlátozása, a munkagödrök ellenőrzése a területen előforduló védett állat és növényfajok egyedeinek kímélete érdekében szükséges, a Tvt. 42 §. (1) bekezdés és 43. § (1) bekezdés értelmében:

42.§ (1) Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.



43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Tvt. 7.§ (5) bekezdés alapján elektromosenergia-szállító légvezetékek létesítésekor, valamint középvezetű szabad légvezeték teljes szakaszhosszra kiterjedő felújításakor olyan műszaki megoldásokat kell alkalmazni, amelyek a vadon élő madarakat nem veszélyeztetik.

A Nkr. 10. § (1) bekezdése alapján olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak – a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel – vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni.

(3) A terv kidolgozója, illetve a beruházó a 14. számú mellékletnek megfelelően hatásbecslési dokumentációt készít, amely alapján a hatásbecslést a természetvédelmi hatóság végzi.

A tervező a dokumentáció mellékleteként benyújtotta a hatásbecslési dokumentációt.

A tervezett villamos légvezeték az ütközéses balesetek kiváltójaként veszélyes lehet a területen előforduló védett madárfajok állományára, ezért szükséges a kritikus szakaszokon a vezeték láthatóságát megnövelni, erre a tervező által javasolt megoldások kivitelezését írta elő a hatóság. A kritikus szakaszok elsősorban a különleges madárvédelmi területeken és közelükben találhatók, az intézkedéssel várhatóan biztosítani lehet, hogy a beruházás ne legyen káros hatással ezen Natura 2000 területek kijelölésének alapjául szolgáló fajok állományára.

A kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeken a munkaterület minimalizálásával, az időbeli korlátozásokkal, valamint az előírt helyreállítási munkákkal biztosítható, hogy a Natura 2000 területek kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzete ne romoljon a beruházás miatt.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A meglévő 220 kV-os nyomvonalon összességében mintegy 300 oszlop és 114 km nyomvonalhosszúságú légvezeték (áram- és védővezető), valamint szigetelők és egyéb szerelvény kerül leszerelésre. Ezek egy része más területeken javítási, illetve korszerűsítési munkák során még felhasználható, többségük azonban – korokból kifolyólag – hulladékként kerül átadásra hulladékgazdálkodási szervezeteknek. Az alaptestek elbontása és egyes elhasznált oszlopszerkezetek, illetve függesztőláncok leselejtezése során nagyobb mennyiségű hulladék keletkezésével számolnak. A bontások során főleg beton hulladék (~ 3000 tonna), vas és acél hulladék (~ 1500 tonna), valamint kevert építési-bontási- és alumínium hulladék keletkezésével számolnak. A kivitelezés során mintegy 312 új oszlop létesítésére kerül sor. Az építési munkálatok során nagyobb mennyiségben építési-bontási hulladék (föld és kövek, kevert építési-bontási hulladék, fém- és fa hulladék), valamint kisebb mennyiségben csomagolási hulladék (veszélyes anyagokat maradvésként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék ~ 0,75 tonna, valamint papír- és karton-, műanyag-, fa csomagolási hulladék ~ 5,2 tonna) képződésével számolnak.

A kivitelezés során keletkező hulladékok jellemzően nem veszélyes hulladékok, amelyek gyűjtése zárt, ép gyűjtőedényekben tervezett a kivitelező által. Veszélyes hulladékként a kiürült festékes dobozok, kiürült zsírtalanítószeres flakonok kis mennyiségű képződését valószínűsítik, amelyek gyűjtése szintén zárt gyűjtőedényben (pl.: patentzáras fémhordóban) tervezett a kivitelező által. Havária esetén is képződhet veszélyes hulladék (pl.: fáradt olaj, olajos föld), ennek előfordulása a munkagépek és szállítójárművek megfelelő karbantartásával minimalizálható, elkerülhető.



A nyiladékképzés során keletkező értéket képviselő faanyag a kezelő/tulajdonos tulajdona. Az egyéb nyesedék és növényi maradvány az adott területen kerül darálásra és szétterítésre, melynek következtében helyben komposztálódik.

A távvezeték működése során a területen hulladék keletkezésével csak nem szabályszerű működés, illetve havária esetén számolnak. Az ilyen esetekben fellépő javítási munkák során keletkező hulladékok előreláthatóan csekély mennyiségű, főleg csomagolási-, kevert építési-bontási- és fém hulladékok lehetnek. A növényzet karbantartása (pl.: magassági szabályozás, gyérítés) során a növényi szövetek helyben darálásra, szecskázásra kerülnek, és a nyomvonalon kerülnek elterítésre, megkönnyítve ezzel helybeni bomlásukat, komposztálódásukat, ezáltal hasznosulásukat. Az ilyen jellegű munkákat a jelenlegi gyakorlat szerint az üzemeltető alvállalkozóra bízta.

A felhagyás során az oszlopok acélszerkezetei, azok kialakított vasbeton alapjai, a magasfeszültségű hálózat elemei (pl.: sodronyok, szigetelők) elbontásra kerülnek. Az elbontás során keletkező hulladékok nagy része hasznosítható és másodnyersanyagként felhasználható, vagy akár felújítással újrahasználatra is előkészíthető. A légvezetékes hálózat lebontásakor veszélyes hulladék várhatóan nem, vagy csak kis mértékben keletkezik majd. Az összegyűjtött hulladékot a munka végeztével a területről elszállítják, hulladék a helyszínen nem marad, az az akkor érvényben lévő előírásoknak megfelelően kerül kezelésre.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján:

1. § (3) Nem terjed ki a törvény hatálya

e) a szennyezetlen talajra és más, természetes állapotában meglévő olyan anyagra, amelyet építési tevékenység során termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természetes állapotában építési tevékenységhez használják fel.

2. § (1) 23. hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválnak, megválni szándékozik vagy megválni köteles;

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

5. § (2) A hulladékképződés megelőzése érdekében törekedni kell arra, hogy a technológiából származó, de a technológiai folyamatba visszavezetett gyártási maradék, anyag, valamint a már használt, de eredeti céljára ismételten felhasználható termék, illetve melléktermék a gyártásfelhasználás ciklusban maradjon. Az anyag vagy termék, illetve melléktermék a gyártásfelhasználás ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká.

6. § (3) A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.

12. § (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.

(4) A hulladékbirtokos a hulladékot a 15. § (1) bekezdésében meghatározott hasznosítási művelet megvalósíthatósága, az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.

16. § (3) bekezdése szerint az elkülönítetten gyűjtött hulladék nem ártalmatlanítható, kivéve, ha a hulladékhierarchiára figyelemmel ez biztosítja a legjobb környezeti eredményt.

31. § (2) bekezdés alapján a hulladékbirtokos

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvékenység körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,



ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, valamint – ha a hulladék szállítására a 14. § (1) bekezdése alapján engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül kerül sor – a koncessziós társasággal szerződéses jogviszonyban álló átrakó vagy hulladékkezelő létesítmény, komposztáló üzemeltetését végző személy részére történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás;

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

bc) a hulladék szállítónak történő átadása,

bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,

bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy

bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás

útján gondoskodik.

(10) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak a (2) bekezdés b) pont bb)–bf) alpontja szerint adja át, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet

62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

65. § (1) A hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenységet ellátó koncessziós társaság (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

A veszélyes hulladékok vonatkozásában a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet rendelkezik.

A környezetvédelmi hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a, 5. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; a természetvédelmi hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a, 6. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; a hulladékgazdálkodási hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet szabályozza.

b) Vízügyi és vízvédelmi hatáskör:

A Sándorfalva-Algyő-Szeged szakasz esetében a Nádas-tó és környezetében lévő üdülőövezet kikerülésére irányuló kitérítést követően a nyomvonal tovább halad Algyő irányába, majd irányváltást követően (megkerülve a halastavakat, előbb a Nádas-tó-Nagyszéki főcsatorna melletti erdősávot követve, majd a meglévő távvezeték folyosó szélén haladva) köt be a Sándorfalva állomásba.

Az újonnan létesülő 400 kV-os nagy feszültségű villamosvezeték nyomvonalának hossza: 116 km. A tervezett távvezeték átépítés illetékességi területünkön Nyárlőrinc, Tiszaalpár, Csongrád, Gátér, Felgyő,



Tömörkény, Pusztaszer, Ópusztaszer, Kistelek, Balástya, Sándorfalva, Szeged és Algyő települések területén haladnak.

A tervezett új távvezeték nyomvonalával érintett ingatlanok főként mezőgazdasági besorolású ingatlanok.

Az építendő távvezeték helyigényét, a meglévő oszlopok által elfoglalt terület jelenti. A távvezeték létesítése 312 db oszlop telepítésével jár. A tervezett KATICA típusú oszlopok által elfoglalt tényleges terület típustól és alakzattól függően 60 és 120 m² közötti értékre tehető oszloponként, így a 312 db oszlop által elfoglalt terület összesen: 24.000 m² és 26.000 m² között várható. A biztonsági övezet határa, a tárgyi tervezett 400 kV-os távvezeték esetében, a külső sodronyoktól mért 28-28 méteres távolságig terjed.

A tervezett nyomvonal számos csatornát, főcsatornát mint, vízfolyásokat keresztez. A vízfolyások keresztezésben csak a sodronyok érintettek, az oszlophelyek nem, így a felszíni vizekre való hatás nincs. A keresztezendő vízfolyásokba nem tervezett beavatkozás.

Az átalakítást követően a távvezeték felszíni állóvizet nem érint. Mind a Nádas-tó, mind a sándorfalvi halastavak (Fehér-tó) és környezetük kikerülésére kerülve köt be a Sándorfalva állomásba.

A felszín alatti vizek tekintetében közvetlen hatásterület nem jelölhető ki. Az oszlopok alapozása a talajvíztükör szintjének módosulását, a felszín alatti víz térbeli elhelyezkedését jelentősen nem befolyásolja. A felszín alatti vizet a talaj közvetítésével érheti el elsősorban szennyezés, ami a távvezetékek kiépítése és üzemelése esetén is csak havária esetén következhet be. A közvetett hatásterület a szennyezéssel érintett területre terjed ki, melynek hatásterülete csekély mértékű lehet, és a tevékenység jellegéből adódóan nem jelent kockázatot.

A tervezett légvezetékes hálózat szakasz működése nem jár vízhasználattal, szennyvíz keletkezéssel, illetve egyéb vízszennyező hatásokkal. A távvezeték területéről a csapadékvíz a környező mezőgazdasági, erdő területeken elszikkad.

Üzemelés során felszíni és a felszín alatti víz szennyeződésével a távvezeték esetében nem kell számolni.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján az érintett települések közül Tömörkény, Pusztaszer és Sándorfalva települések fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi övezetbe tartoznak, a többi érintett település érzékeny besorolású.

A rendelkező részben előírtakat a következőkkel indokolom:

A környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- megelőzze a környezetszennyezést
- kizárja a környezetkárosítást

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja alapján a szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint ami a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéke.

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.



A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjára való tekintettel a vízilétesítményeket, illetve a vízimunkákat a kezelő előírásainak megfelelően kell tervezni.

A villamosenergetikai beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 328/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése- 2. mellékletének 9. pontja alapján **jelen eljárás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.**

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapítja meg.

A hatóság hatáskörét a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. számú mellékletének 2. és 3.- valamint a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 3.2. és 3.3 pontjai-, illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapítja meg.

c) Iparbiztonsági hatáskör:

Az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségéből eredő várható hatások elbírálása tekintetében az engedélyező hatóság által csatolt iratokat az iparbiztonsági hatóság megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg:

A benyújtott dokumentáció alapján „a Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái- Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220kV-os távvezeték kétrendszerű 400kV-osra történő átépítése érdekében” ügyre vonatkozóan megállapítható, hogy a beruházás nyomvonala alsó vagy felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem hatásterületét vagy veszélyességi övezetét nem érinti.

Fentiekre tekintettel a tárgyi ügyben a hatósági engedély megadásához az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségéből eredő várható hatások elbírálás szakkérdése szempontjából hozzájárultam.

A beruházást a villamosenergetikai beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 328/2023. (VII. 17.) Kormányrendelet 2. melléklet 11. sora kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.

A hatóság a szakkérdésben tett nyilatkozatát a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24-27. §-ai által, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. melléklet 4. sora által, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés által biztosított hatásköre alapján hozta meg.

A hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

d) Örökségvédelmi hatáskör:

A Kormányhivatal az integrált eljárásban érkezett kérelem érdemi vizsgálata során megállapította, hogy a megküldött tervanyag átnézeti helyszínrajza alapján a tervezett távvezeték átépítés során a Szeged és Sándorfalva közigazgatási területén a meglévő 220 kV-os távvezeték úgy kerül elbontásra, hogy a tervezett 400 kV-os távvezeték nem ezen a nyomvonalon valósul meg, és a csatolt egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció a bontás nyomvonalát nem tartalmazza, ezért a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 40. § (8) és (9) bekezdése értelmében a feltárási projektterv kiegészítése szükséges.



A Kérelmező képviselőjében eljáró AFRY Erőterv Zrt., mint meghatalmazott 2026. április 01. napján tervkiegészítést küldött az engedélyezés tárgyának tisztázása érdekében.

A megküldött tervanyagban a létesítendő új távvezeték oszlopok alapozási terveit csatolta, továbbá nyilatkozott a hírközlési összeköttetés műszaki tartalmának tisztázása tekintetében, valamint jelezte, hogy az egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációban nem vizsgált nyomvonal bontása tekintetében a szakhatósági eljárásban a beruházó MAVIR Zrt. tesz nyilatkozatot.

Fentiekre tekintettel a Kormányhivatal CS/D01/01858-3/2026. számon hiánypótlási felhívást adott ki. A Kérelmező meghatalmazottja útján a beruházói nyilatkozatot 2026. április 14. napján csatolta.

A Kormányhivatal a kérelem érdemi vizsgálata során megállapította, hogy a tervezett távvezeték-oszlopok az alábbi általánosan védett régészeti lelőhelyek területét érintik:

Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén: Szeged 382. lelőhely [87367], Szeged 394. lelőhely [92637],

Algyő közigazgatási területén: Algyő 15. lelőhely [40605], Algyő 82. lelőhely [101734], Algyő 103. lelőhely [103154],

Balástya közigazgatási területén: Balástya 246. lelőhely [103155],

Csongrád közigazgatási területén: Csongrád 65. lelőhely [17422], Csongrád 188. lelőhely [103158], Csongrád 290. lelőhely [103160],

Felgyő közigazgatási területén: Felgyő 73. lelőhely [17647],

Pusztaszer közigazgatási területén: Pusztaszer 44. lelőhely [20776], Pusztaszer 52. lelőhely [20784], Pusztaszer 82. lelőhely [20815], Pusztaszer 87. lelőhely [20820], Pusztaszer 97. lelőhely [20830],

Ópusztaszer közigazgatási területén: Ópusztaszer 106. lelőhely [103168],

Sándorfalva közigazgatási területén: Sándorfalva 35. lelőhely [29523], Sándorfalva 45. lelőhely [29533], Sándorfalva 49. lelőhely [29537], Sándorfalva 82. lelőhely [103170], Sándorfalva 83. lelőhely [103171], Sándorfalva 85. lelőhely [103173], Sándorfalva 86. lelőhely [103174],

Tömörkény közigazgatási területén: Tömörkény 17. lelőhely [17684], Tömörkény 62. lelőhely [69831], Tömörkény 83. lelőhely [103190], Tömörkény 84. lelőhely [103191], Tömörkény 86. lelőhely [103193].

A tervezett beruházással érintett ingatlanokon, a beruházás közvetlen környezetében az alábbi régészeti lelőhelyek találhatóak: Szeged 237. lelőhely [63018], Szeged 300. lelőhely [69629], Szeged 525. lelőhely [102488], Algyő 14. lelőhely [40604], Algyő 18. lelőhely [40608], Algyő 19. lelőhely [40609], Algyő 81. lelőhely [101733], Balástya 182. lelőhely [21016], Balástya 187. lelőhely [21021], Balástya 188. lelőhely [21022], Balástya 217. lelőhely [21051], Balástya 219. lelőhely [21053], Balástya 220. lelőhely [21054], Balástya 221. lelőhely [21055], Balástya 226. lelőhely [21060], Balástya 228. lelőhely [21062], Balástya 247. lelőhely [103156], Balástya 248. lelőhely [103157], Csongrád 61. lelőhely [17412], Csongrád 158. lelőhely [17329], Csongrád 208. lelőhely [17497], Felgyő 54. lelőhely [17628], Felgyő 55. lelőhely [17629], Felgyő 56. lelőhely [17630], Felgyő 70. lelőhely [17644], Felgyő 72. lelőhely [17646], Felgyő 74. lelőhely [17648], Felgyő 75. lelőhely [17649], Felgyő 76. lelőhely [17650], Kistelek 75. lelőhely [71651], Kistelek 76. lelőhely [71653], Kistelek 97. lelőhely [103166], Kistelek 98. lelőhely [103167], Ópusztaszer 34. lelőhely [33644], Pusztaszer 6. lelőhely [20738], Pusztaszer 43. lelőhely [20775], Pusztaszer 45. lelőhely [20777], Pusztaszer 50. lelőhely [20782], Pusztaszer 104. lelőhely [103169], Sándorfalva 10. lelőhely [29498], Sándorfalva 11. lelőhely [29499], Sándorfalva 22. lelőhely [29510], Sándorfalva 32. lelőhely [29520], Sándorfalva 36. lelőhely [29524], Sándorfalva 40. lelőhely [29528], Sándorfalva 41. lelőhely [29529], Sándorfalva 47. lelőhely [29535], Sándorfalva 48. lelőhely [29536], Tömörkény 1. lelőhely [17656], Tömörkény 16. lelőhely [17683], Tömörkény 24. lelőhely [17691], Tömörkény 30. lelőhely [17697], Tömörkény 32. lelőhely [17721], Tömörkény 43. lelőhely [55575], Tömörkény 44. lelőhely [55576], Tömörkény 52. lelőhely [69709], Tömörkény 53. lelőhely [69711], Tömörkény 82. lelőhely [103189], Tömörkény 85. lelőhely [103192], Tömörkény 87. lelőhely [103194].

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 19. § (1) bekezdése értelmében a földmunkával járó beavatkozásokkal, fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon kitermelését is (a továbbiakban együtt: beruházások), a régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon elkerüléssel, bennhagyással vagy elfedéssel meg kell őrizni.



A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében a régészeti emlékek és leletek eredeti helyzetükből csak régészeti terepmunka keretében mozdíthatók el. A régészeti emlékek és régészeti leletek eredeti helyzetükből való elmozdítása az örökségvédelmi hatóság engedélye vagy tudomásulvétele nélkül a 4. § szerinti rongálásnak minősül.

I. A tervezett 400 kV-os távvezeték tervanyagainak és a tervkiegészítésként megküldött alapozási tervek átvizsgálása során az örökségvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett oszlopalapozások két régészeti korú temetőt érintenek (Szeged 382. lelőhely [87367], Felgyő 73. lelőhely [17647]), amelyek területén a Kötv. 22. § (3a) pontjában foglaltak figyelembe vételével az örökségvédelmi hatóság teljes felületű megelőző feltárást írt elő, mivel a tervezett alapozási munkálatok során a régészeti megfigyelés és bontómunka csak részleges sírfeltárást tesz lehetővé, nem biztosítja a régészeti emlékek teljes feltárását, ezáltal nem felel meg a Kötv. 23. § (1) bekezdésében foglalt feltételnek.

II. Az örökségvédelmi hatóság a fenti két lelőhely területén kívüli munkaterületeken található régészeti lelőhelyeken, valamint a régészeti lelőhelyek területén kívül építendő távvezeték oszlopok esetében a Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja, a Kötv. 23/C § (1b) bekezdése, valamint a Kr. 43. § (3) bekezdése alapján régészeti megfigyelést és szükség esetén régészeti bontómunkát írt elő.

A régészeti megfigyelés során előkerülő, korábban ismeretlen régészeti lelőhelyek esetében a Kötv. 23. § (3) bekezdése alapján az örökségvédelmi hatóság dönt a feltárás módjáról és feltételeiről.

III. A tervezett távvezeték létesítéssel érintett ingatlanokon található kunhalmokat, valamint a beruházás közvetlen környezetében található kunhalmot, mint a Kötv. 7. § 43. pontja szerinti tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyet a Kr. 21. § (3) bekezdése alapján el kell kerülni, területük semmilyen munkavégzésre nem vehető igénybe.

A régészeti terepmunkák ellátásáról a Kötv. 23/G § (2) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Múzeum gondoskodik.

A teljes felületű megelőző feltárás a Kötv. 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján engedélyköteles tevékenység. A Kr. 29. § (1) bekezdés a) pontja szerint a régészeti megfigyelést annak megkezdése előtt legalább egy munkanappal be kell jelenteni az örökségvédelmi hatóságnak a 7. mellékletben meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellátott formanyomtatvány alkalmazásával.

IV. Az örökségvédelmi hatóság az általánosan védett régészeti lelőhelyek állományának védelmére vonatkozó előírását a Kötv. 9. §-ára tekintettel hozta meg.

V. Az örökségvédelmi hatóság az integrált eljárásban benyújtott tervanyagok alapján megállapította, hogy a tervezett távvezeték létesítése a Kötv. 23/C § (1a) és (1b) bekezdése alapján előzetes régészeti dokumentáció nélkül, régészeti megfigyelés biztosításával elvégezhető, amennyiben a beruházás földmunkái kizárólag távvezeték tartóoszlopok alapozásának megépítésére, vagy meglévő távvezeték tartóoszlopok alapozásának bővítésére terjednek ki.

Az örökségvédelmi hatóság a tárgyi integrált eljárásban benyújtott engedélyes terveket és környezeti hatástanulmányt megvizsgálva megállapította, hogy az ismertetett beruházás kivitelezése nem kizárólagosan távvezeték-tartóoszlopok alapozásával veszi igénybe a régészeti lelőhelyek területét. A megépítéshez felvonulási utakat és őrzött központi kivitelezői területet, továbbá a tartószerkezetek helyszíni szereléséhez kivitelezői területeket jelölnek ki. Ezek helyszíne jelen eljárás során nem ismert.

A tervezett távvezeték létesítése miatt továbbá meglévő közművek kiváltása is várható, amelyekre vonatkozóan információt a megküldött tervanyagok nem tartalmaznak.

Az ismertetett beruházás tárgya továbbá a meglévő 220 kV-os távvezeték elbontása, amely többnyire a meglévő nyomvonal vezetékjoggal biztosított sávját veszi igénybe, ugyanakkor Szeged és Sándorfalva közigazgatási területén a meglévő nyomvonal új nyomvonalra kerül át, a régi teljes egészében megszüntetésre kerül. A tárgyi eljárás tervanyagai a bontás folyamatát nem ismertetik, a MAVIR Zrt. pótlólag megküldött beruházói nyilatkozata alapján tárgyi engedélyezés a bontásra nem vonatkozik, ezért az örökségvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulását kizárólag a tervekben ismertetett távvezeték oszlopok



alapozása tekintetében adta meg, a kivitelezéshez szükséges további földmunkák és terület-igénybevételek elvégzésének örökségvédelmi feltételeit a Kötv. 63. § (2) bekezdése alapján kiviteli tervek és organizációs tervek megküldésével, tudomásulvételi eljárásban határozza meg.

A tudomásulvételi eljárásban csatolni szükséges a jelen eljárásban megküldött egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció feltárási projekttervének kiegészítését a bontással megszűnő nyomvonal és a kivitelezéshez szükséges egyéb terület-igénybevételek és beruházási munkarészek tekintetében. Az előzetes régészeti dokumentáció kiegészítését az örökségvédelmi hatóság a Kötv. 22. § (3) bekezdés b) pontja, a 23/C § (4) bekezdése, 23/D §-a alapján írta elő.

A Kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a szakkérdés tekintetében a *kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. § (1) bekezdés a) pontja határozza meg.

Az örökségvédelmi szakkérdéseket a Kormányhivatal a Kr. 87-88.§-ban meghatározott szempontok szerint vizsgálta. A szakhatóság közreműködését az *általános közgazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55-56.§-a szabályozza.

e) Talajvédelmi hatáskör:

Az építendő távvezeték helyigényét az oszlopok által elfoglalt, 60-120 m² oszlopalapok területe jelenti (talajfelszíntől számított 2-3 m mélységig). A szerelési munkaterület és a felvonulási terület az oszlophelyek közvetlen környezetében, a tartóoszlopok esetén 40x40 m², feszítőoszlopoknál 2400 m². A biztonsági övezet a távvezeték mindkét oldalán 28-28 m, a KATICA típusú tartóoszlopok esetén 66,4, illetve 68,4 m.

A környezeti hatástanulmány szerint „az oszlopok felállítása után a véglegesen igénybe vett, lebetonozott terület kivételével a művelési terület többi részét teljes egészében rekultiválják, rendezik és az eredeti rendeltetéséhez megfelelő állapotba alakítják vissza a rekultivációs tervben foglaltaknak megfelelően. [...] A tervezett távvezeték környezeti hatásainak vizsgálata alapján tervezett létesítmény és biztonsági övezete, valamint környezetvédelmi hatásterülete védendő területeket, épületeket hátrányosan nem érint, létesítésének és üzemelésének környezeti hatásai mérsékeltnek tekinthetők.”

A tárgyi beruházás vonatkozásában korábban indult, termőföld időleges és végleges más célú hasznosítási engedélyezési eljárásokban a talajvédelmi hatóság a CS/F01/01512-2/2025., CS/F01/00043-4/2026., CS/F01/00044-4/2026., CS/F01/00100-2/2026. és CS/F01/00129-2/2026. számú nyilatkozataiban adta meg kikötéseket tartalmazó állásfoglalásait a Dr. Sándor Zsolt, talajvédelmi szakértő által 2025. június 24-én, H-23-2025. számmal és a Leviczky Dobi Mária, talajvédelmi szakértő által 2025. december 10-én, 383/2025. számmal készített, a talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi terv és a mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó talajvédelmi terv alapján. A talajvédelmi tervek szerint az érintett ingatlanokon mentésre érdemes humuszos termőréteg található.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfv.) 43. § (2) bekezdése szerint a beruházások megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról.

A Tfv. 44. § (2) bekezdése szerint talajfelszín megbontása esetén az érintett területen a humuszos feltalajt, termőréteget le kell termelni, az altalajtól külön deponálni, majd az így keletkezett mentett humuszos termőréteg teljes mennyiségét a kivitelezési munkálatok befejeztével a beruházás helyszínén kell elteríteni legfeljebb 25 cm vastagságban úgy, hogy a kialakított felső humuszos termőréteg vastagsága az eredeti humuszos termőréteggel együtt az 1 métert ne haladja meg.

A Tfv. 14. § (2) bekezdése szerint az időlegesen más célra hasznosított termőföldet az igénybevevő az engedélyező határozatban megállapított határidő vagy határnap lejártáig köteles eredeti állapotba helyreállítani.

A beküldött dokumentáció alapján a talajvédelmi hatóság megállapította, hogy az ügyféli kérelem teljesíthető, a rendelkező részben foglalt kikötések és az engedélyezési dokumentumokban és a talajvédelmi tervekben foglaltak maradéktalan betartása mellett talajvédelmi érdekeket nem sért, ezért a kérelem a termőföld minőségi védelme tekintetében meghatározott követelményeknek megfelel.



A rendelkező részben foglalt kikötések a Tfv. 14. § (2), 43. § (1)-(3), 44. § (1) és 48. § (1) bekezdései alapján kerültek meghatározásra.

A szakkérdés megkeresés a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, 4. melléklet, 2. táblázat 1.a alpontján és a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet, 3. melléklet, 6. pontján alapul.

A talajvédelmi hatóság hatásköréről és illetékességéről a Tfv. 53. § (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése, 52. § (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) bekezdése rendelkezik.

A nyilatkozat az Ákr., a Tfv. és a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás előírásai, valamint a becsatolt dokumentáció alapján került kiadásra integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárásban.

f) Ingtatlanügyi hatáskör:

1. Földhivatali Főosztály (Szeged).

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Továbbiakban: Tfv.) 8. § értelmében:

„8. § (1) Ha az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételevel történjen.”

(2) A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.

8/A. § Földvédelmi szakkérdés vizsgálata során a 8. § (1)–(3a) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.

Az ingatlanügyi hatóság felhívja a Tisztelt Hivatal figyelmét, hogy a Tfv. 9. § és 10. §-ban foglaltak figyelembe vételével - amennyiben a beruházás termőföldet érint akkor a földhivatali engedély beszerzése szükséges, a (szomszédos) termőföldön végzett bármilyen olyan beavatkozás megkezdése előtt, mellyel a termőföld –időlegesen vagy véglegesen – mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná válik. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól.

A nyilatkozat a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rend. 3 sz. melléklet 8. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. § (1), (2), 9. §, 10. § és 11. § foglaltakon alapul.

2. Földhivatali Főosztály (Csongrád).

Csongrád külterület 0247; 0251; 0253/32; 0254; 0255/16; 0255/17; 0255/18; 0255/19; 0255/20; 0255/21; 0255/32; 0255/33; 0255/34; 0256; 0257/8; 0257/32; 0257/35; 0257/36; 0360/4; 0360/6; 0360/8; 0360/9; 0360/10; 0360/11; 0360/12; 0412; 0414/2; 0415; 0416/5; 0417; 0418/1; 0418/3; 0419; 0420/26; 0452; 0458; 0462/15; 0462/16; 0464/20; 0464/21; 0464/22; 0465 hrsz-ú, és

Felgyő külterület 0240/1; 0240/2; 240/3; 0240/4; 0241/12; 0241/13; 0241/14; 0241/15; 0241/16; 0241/17; 0241/20; 0241/21; 0241/22; 0241/23; 0242; 0244/24; 0245; 0246/1; 0247/1; 0247/3; 0247/4; 0248/3; 0248/22; 0291; 0292/1; 0292/2; 0293; 0294/21; 0294/22; 0294/23; 0296/25; 0296/26; 0296/27; 0315; 0316/13; 0317; 0319/17 hrsz-ú, valamint a

Tömörkény külterület 021/3; 021/6; 021/23; 021/24; 021/25; 022; 027/5; 027/15; 027/30; 030; 038/9; 039; 040/47; 049; 050/8; 052; 099; 0100/21; 0100/41; 0101/87; 0101/88; 0101/89; 0101/91; 0103/17; 0103/43;



0103/44; 0104; 0106/8; 0106/16; 0106/17; 0106/22; 0106/23; 0108; 0110/30; 0110/31; 0110/34; 0110/55; 0110/70; 0110/71; 0111/3; 0111/32; 0111/35; 0111/36; 0111/38; 0111/42; 0112; 0198; 0199/30; 0199/50; 0199/51; 0199/67; 0199/68; 0200; 0202/50; 0202/51; 0202/52; 0202/53; 0202/54; 0202/55; 0202/56; 0202/57; 0202/59; 0202/60; 0202/61; 0203; 0204/5; 0204/6; 0204/7; 0204/8; 0205; 0206/6; 0208; 0209; 0210/25; 0210/26; 0210/27; 0211; 0212/1; 0212/2; 0218; 0219; 0220/15 hrsz-ú ingatlanok beruházással érintett része termőföldnek minősül, így ezeken termőföld időleges- és/vagy végleges más célú hasznosítása tárgyában kell eljárást lefolytatni a munkák megkezdése előtt.

Amennyiben az időleges más célú hasznosítás bejegyzett jogon alapul, úgy nem kell engedély az ingatlanügyi hatóságtól, csak bejelentési kötelezettsége van az igénybevevőnek!

Figyelembe kell venni, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza. Ha mégis időlegesen- vagy véglegesen más célra hasznosítanak (pl.: felvonulási terület, gépparkoló, anyagdepó stb.) szomszédos termőföldeket, úgy arra is engedéllyel kell rendelkezni az ingatlanügyi hatóságtól!

A szakkérdésben szereplő termőföldek egy része átlagosnál jobb minőségű. Ezeken az ingatlanokon igazolni kell, hogy a beruházás helyhez kötött!

Amennyiben az ingatlan tulajdoni lapjára *fenntartható vízjogi közösség területe* jogi jelleg került feljegyzésre, csak kivételes esetben használható más célra!

A fent leírtak alapján megállapításra kerül, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak a fent részletezett feltételek betartása mellett megfelel.

A Tftv. 2. §-a 19. pontja alapján termőföldnek minősül: „az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül;”.

Termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani. Ha a kivitelezési munkálatok során termőföld más célú hasznosítására – időlegesen vagy véglegesen – kerül sor, akkor földvédelmi eljárást kell lefolytatni. Az igénybevevőnek a kivitelezés megkezdése előtt az illetékes ingatlanügyi-hatóságtól a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) előírásai szerinti végleges döntéssel kell rendelkeznie. Az ingatlanügyi hatóság más célú hasznosításra vonatkozó engedélye nem mentesíti az igénybe vevőt a külön jogszabályok szerint szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Amennyiben földvédelmi járulék kerül megállapításra, úgy azt a munkák megkezdésének a napjáig az előírt számlára meg kell fizetni.

A tevékenység megvalósítása során fokozottan figyelni kell arra, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.

Termőföld megóvása és ésszerű használata szempontjából a fent nevezett, engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételel történjen.

A nyilatkozatot a Tftv. 2. § és 19. pontjában, a 7. §-a (2) és (3) bekezdései, a 8. §-a (1) és (2) bekezdésében, a 8/A. §-ában, a 9. § (1) bekezdésében, a 10. §-a (2) bekezdés f) pontjában, a 14. §-ában, 16. § a 21. §-ában, a 16-17/C. §-aiban; az Ákr. 55. §-ában foglaltakon alapul.

A nyilatkozatot a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet táblázatának B oszlopában meghatározottak alapján került kiadásra.

Az ingatlanügyi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja állapítja meg.

g) Állami főépítési hatáskör:

A területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján az egyes területrendezési hatósági eljárással összefüggő feladatokat, így a területrendezési tervekkel való összhang kérdésének vizsgálatát a vármegyei kormányhivatal az állami főépítési hatáskörében látja el.



A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. melléklet 1.2.1.13. pontja alapján a tervezett beruházás az Országos Területrendezési Tervben, valamint érintettség esetén a vármegyei területrendezési tervben megállapított országos jelentőségű elem.

A tervezett távvezeték sem Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: MATrT) 2. mellékletét képező, „Az Ország Szerkezeti Terve” megnevezésű tervlapon, sem a vonatkozó 4/8. mellékletben, sem Csongrád-Csanád vármegye területére hatályos, Csongrád Megye Területrendezési Tervéről szóló Csongrád Megyei Közgyűlés elnökének 4/2020. (V. 22.) önkormányzati rendeletben nem szerepel.

A területrendezési tervvel való egyezőség biztosítására a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet szerinti, beillesztésre irányuló eljárásban van lehetőség.

h) Népegészségügyi hatáskör:

1. Szegedi Járási Hivatal:

A benyújtott dokumentáció szerint a Kérelmező a tárgyi területeken a villamoshálózat teljesítménynövelését célzó fejlesztést tervez. A beruházás a növekvő fogyasztói igényekre adott válasz, mely során az országos 400 kV-os nagyfeszültségű villamoshálózat rendszerének további erősítése és a megújuló energiával üzemelő erőművek hálózatra való csatlakozási igényeinek biztosítása valósul majd meg. A fejlesztés létrejöttéhez a Kérelmező a kivitelezést végző által vezeték-bontásokat, oszloptelepítéseket és új vezetéksodronyok elhelyezést végez el. A kivitelezés helyszínére a kivitelező saját telephelyéről indul és oda is érkezik vissza. A helyszínekre a vezetéktartó oszlopokat részenként szállítják, majd ott kerülnek összeszerelésre. Ezen oszlopok alapját cölöp, -súly és lemezalapok képezik, ezek elkészülte ásási és betonozási munkálatokkal jár. A kivitelezés során történő talajmunkák, alapozás és építési tevékenység gépjárműforgalmat generál majd, a munkagép és járműhasználattal, illetve a kivitelezéshez használt anyagok révén veszélyes szennyezők kerülhetnek a talajra, valamint a felszín alatti vízbe. Ezek a megvalósításkor jelentkező hatások a munkálatok befejeztével megszűnnek. A távvezetékek nyomvonala keresztes többek közt ivóvízvezeték is, érint lakott és felhagyott tanyaépületeket, de főként mezőgazdasági művelésű földterületet. A Kérelmező az elkészült távvezetékek megfelelő magasságban való elhelyezése kapcsán a fellépő impulzusos terek és mágneses indukciók esetében a 0 Hz–300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: ESzCsM rendelet) előírásainak való megfeleléssel számol.

A fenti megvalósító munkálatok kapcsán figyelembe kell venni az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eü. tv.) 44. § (1) bekezdését, mely előírja egyebekben, hogy a létesítmények, műtárgyak tervezése, létesítése során érvényesíteni kell a közegészségügyi előírásokat. E törvény 46. §-a megfogalmazza, hogy a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

A kivitelezés ideje alatt közvetetten keletkező kommunális hulladék zárt tárolóban való gyűjtéséről a tároló tisztán tartásáról és a hulladéknak az ártalmatlanítására jogosultnak történő átadásáról szóló követelményeket a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet tartalmazza.

A szociális szükségletek kielégítése (mobil közműpótló használata) során, az így keletkező szennyvíznek az egészségügyi kártevők (legyek) bejutását megakadályozása érdekében, zárt egységben történő tárolásával, továbbá a hulladék elszállítása, ártalmatlanítása után a tároló egység tisztításával és fertőtlenítésével együtt gondoskodni kell.

A létesítés során felhasznált veszélyes anyagok gyűjtése, ideiglenes tárolása, valamint szállítása során a közegészségügyi és környezet-egészségügyi szempontokra tekintettel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 16. §-ában foglaltak az irányadók. E törvény 20. § (3) bekezdése szerint a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg. A tevékenység egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végrehajtásáért, valamint a környezet védelméért szervezett



munkavégzés keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó, illetve – egyéb nem szervezett munkavégzés esetén – a munkavégző a felelős.

A veszélyes anyagokkal való tevékenység bejelentését a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza.

A felszín alatti vízkészletek egészségre gyakorolt hatásának káros befolyástól való megőrzésére az Eü. tv. és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai alapján szükséges törekedni. E rendelet 4. § alapján alapvető célkitűzésként el kell érni, hogy a felszín alatti víztestek állapota feleljen meg a jó állapot, azaz a jó mennyiségi és minőségi állapot követelményeinek, ennek érdekében úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti vizek állapota ne romoljon.

A munkát végzők egészségvédelme érdekében, a részükre az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM (a továbbiakban: SzCsM-EüM rendelet) együttes rendelet alapján biztosított ivóvíz minőségére vonatkozóan, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek kell teljesülnie.

A munkát végzők részére a hordozók (tárgyak) és érintés útján terjedő fertőzések megelőzése érdekében a megfelelő tisztálkodást (szappanos kézmosás) lehetővé kell tenni, az erre a célra szolgáló víz minőségét amennyiben az nem felel meg az ivóvíz minőségi követelményeinek „nem ivóvíz” felirattal szükséges jelölni.

Az SzCsM-EüM együttes rendelet 4. mellékletének 15. pontja fogalmazza meg azokat a kritériumokat, amelyek a pihenőhelyek higiéniájára, szellőzésére, tisztán tarthatóságára, felszereltségére vonatkoznak. Az e rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében az építési munkahelyen a biztonság megvalósítása és az egészség védelme érdekében a munkáltató köteles a 10. §-ban meghatározott intézkedéseket a 4. számú mellékletben foglaltakkal összhangba hozni és megvalósítani, így a szociális szükségletek kielégítése (mobil közműpótló használata) során, az így keletkező szennyvíznek az egészségügyi kártevők (legyek) bejutását megakadályozása érdekében, zárt egységben történő tárolásával, továbbá a hulladék elszállítása, ártalmatlanítása után a tároló egység tisztításával és fertőtlenítésével együtt gondoskodni kell.

A dohányzás szabályozásáról és az ezzel kapcsolatos tájékoztatásról a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. §-a alapján szükséges intézkedni.

A lakosságra ható elektromos és mágneses expozíciók várható mértékét, a vonatkoztatási határértékek betartását az ESZCsM rendelet 3. §-a szerint az 1. számú melléklet rögzíti és írja elő.

A Hatóság fentebb megfogalmazott előírásai a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvízminőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi, a munkahigiénés követelmények minimális szintjére és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó közegészségügyi követelményeknek való megfelelést szolgálják.

A Hatóság a nyilatkozatát a fentebb hivatkozott jogszabályok előírásai mellett a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1) és 25. § (1) bekezdése és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3) NM rendelet, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet vonatkozó előírásait figyelembe véve adta ki.

A Hatóság hatáskörét és illetékességét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2.§, 3.§ és 4.§-ai, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet biztosítják.



2. Szentesi Járási Hivatal:

A szakkérdésekre adott válasz az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10.§ (1) bekezdése, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28) KTM utasítás 24-25. §-a, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 55/2024. (II.28.) főispáni utasítás 52-53.§-a, valamint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII.30) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés és 3. melléklete alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében biztosított illetékesség alapján került megadásra.

B. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal:

a) Környezetvédelmi hatáskör:

A távvezeték nyomvonala által érintett települések

A távvezetékek nyomvonala és biztonsági övezete Bács-Kiskun Vármegyében az alábbi települések területét érinti: Tiszakécske, Szentkirály, Nyárlőrinc, Lakitelek, Tiszaalpár, Gátér.

Bács-Kiskun Vármegyében a távvezeték kezdőpontja (71. oszlop):

Tiszakécske 0348/6 hrsz., EOVS = 183960,2200 m, EOVS = 722320,3983 m

A létesítmény telepítése és működése során okozott környezetterhelés és –igénybevétel jellege

Levegőterhelés:

Légszennyező anyag kibocsátást kizárólag a 400 kV-os távvezeték létesítése, valamint a meglévő 220 kV-os távvezeték bontása okozhat. Az építési munkálatok során a munkagépek kipufogó gázainak kibocsátása, a létesítés földmunka fázisainak porkibocsátása, valamint a kapcsolódó szállítás jár légszennyező anyag kibocsátással, porterheléssel. A távvezeték normál feltételek melletti üzemmenetének nincs légszennyező hatása, a karbantartásra érkező járművek elhanyagolható mértékű.

Zajterhelés, rezgésterhelés:

Jelen véleményezés során a benyújtott dokumentációból a távvezeték Bács-Kiskun Vármegye területére eső nyomvonalát vizsgálatuk. Az építéssel érintett önkormányzatok: Tiszakécske, Szentkirály, Nyárlőrinc, Lakitelek, Tiszaalpár, Gátér települések közigazgatási területe. A távvezeték üze me normál légköri viszonyok esetén nem jár zajkibocsátással.

A távvezeték és optikai összeköttetés létesítése kb. 21 hónapig tart szakaszolva, ezen belül az egyes, zajvédelmi szempontból figyelembe vett építési fázisok tervezett időtartama „1 hónap felett 1 évig” időn belül várható. Építési tevékenységet kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) végeznek. A tervezett távvezetékhez legközelebb eső lakóépület:

Település	HRSZ	Művelési ág	Státusz	Távolság nyomvonaltól (m)	Távolság oszlophelytől (m)
Szentkirály	0226/7	Kivett, tanya	Aktív	39	82
Szentkirály	0257/5	Kivett, tanya	Aktív	30	140
Szentkirály	027/5	Kivett, tanya	Aktív	38	45
Szentkirály	027/6	Kivett, tanya	Aktív	15	50



Lakitelek	0244/4	Kivett, tanya	Aktív	40	75
Lakitelek	0244/5	Kivett, tanya	Aktív	40	186
Lakitelek	0244/6	Kivett, tanya	Aktív	40	152
Lakitelek	0239/18	Kivett, tanya	Aktív	28	175
Gátér	042/5	Kivett, tanya	Aktív	40	155

Az építés során a zajterhelési határértékek teljesülnek a legközelebbi zajtól védendő létesítményeknél.

A bontással kapcsolatosan általánosan megállapítható, hogy a közös nyomvonalszakaszon a bontási és építési munkálatok várható hatótényezői azonosak, hiszen a munkavégzés ugyanazokkal a gépekkel történik, ugyanazon kivitelező által. Annak ellenére, hogy a régi rendszer elbontása térben jelentősen nem különül el az új nyomvonal építésével, de időben mindenképpen eltér, így a hatások összeadódásával nem kell számolni. Ennek oka, hogy a kivitelezés kapcsán a lehető legrövidebb ideig iktatható csak ki az üzemelő rendszer, így az építést és bontást összehangoltan, de egymást követő lépések szerint kell elvégezni a közös nyomvonalszakaszon.

Ennek lépései egy-egy szakaszon az alábbi:

- terep előkészületi munkái;
- az új oszlopok alapozási munkálatainak elvégzése;
- az új oszlopszerkezetek összeszerelése, állításra előkészítése;
- régi oszlop leszerelvényezése, fektetése daruval;
- új oszlop állítása daruval, és felszerelvényezése;
- régi oszlopok szállítható méretre darabolása hidraulikus ollóval, majd elszállítása a munkaterületről, hulladékkezelő létesítménybe;
- régi oszlopalapok egyben kiemelése földmunkagép és daru alkalmazásával és elszállítása hulladékkezelő partnerhez;
- tereprendezés.

Összességében megállapítható, hogy a régi nyomvonal bontása az új nyomvonal építésével közel azonos, illetve összemérhető környezeti hatásokkal jár. A hatások összeadódásával, egymás erősítésével nem kell számolni.

Az építési zajvédelmi hatások elsősorban a földmunka, a betonozás (oszlopalapozás) és oszlopok összeállítása (szerelési munkák) idején, valamint a hozzájuk kapcsolódó anyagmozgatás és gépjármű-forgalom során jelentkeznek. Az alapozás (oszloponként) megközelítőleg 1 hét, amit 3-4 hét szünet követ, az oszlopszerelés és - állítás 2-3 hét, a szigetelő- és vezetékszerelés, besabályozás, utómunkálatok szintén kb. 1 hetet vesznek igénybe. Mivel párhuzamos munkavégzés folyik, ezért a becsült kivitelezési idő átfedésekkel kb. 21 hónap.

A munkagépek tevékenysége oszloponként és gépegységenként kb. 5-7 nap, a teherautó-forgalom kb. 3x1 hét időtartamot vesz igénybe.

A gépek egy munkaterületen csak néhány napot dolgoznak, majd elhagyják a területet (egy-egy munkaterület – oszlophely - egymástól átlagosan 300-350 méterre van). A munka jelentős részét emberi erővel, gépek nélkül végzik (pl. oszlopszerelés).

A zajkibocsátás időben átmeneti jellegű, az építési tevékenység időtartamával megegyező időtartamú.

A célforgalom okozta zajterhelés az építés befejezésével megszűnik.

Az üzemelés ideje alatt a távvezeték nem számít számottevő zaj-, vagy rezgésforrásnak. Az üzemelés során a villamos távvezeték zajkibocsátása a koronajelenség okozta sercegés, pattogás, valamint az oszlopok, sodronyok szél okozta zúgásának esetenkénti összegződéséből adódik.



A felhagyás zajvédelmi hatásai az építéshez hasonlóak. Felhagyás során a zajterhelési határértékek várhatóan teljesülnek.

A közvetlen hatásterület lehatárolása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5., 6. és 8. § előírásai szerint készült.

Földtani közeg

A földtani közegre a kivitelezés során elsősorban az oszlopok területfoglalása, a talajbolygatás és a földmunkák gyakorolnak negatív hatást. A tervezett oszlopok jellemzően mezőgazdasági területen létesülnek, azonban a területfoglalás negatív hatását enyhíti, hogy egy-egy ingatlanon kis területet érint az oszlopok helyfoglalása.

Az oszlopalapok által igénybe vett területen a talaj eredeti funkciója megváltozik, addigi természetes állapota megszűnik. Az építési területen emellett a munkagépek okozta talajtömörődéssel kell számolni, illetve a beavatkozással érintett nyomvonal szakasz mentén a szállítási, vezetékhúzási tevékenység miatt taposási kár keletkezhet.

A talajba csak az oszlopok alapozása kerül elhelyezésre. Egy-egy tartóoszlop alapozásakor $40-150 \text{ m}^3$, míg feszítőoszlop alapozásakor $40-360 \text{ m}^3$ betont használnak fel. A felhasznált betonból nem történik káros anyag kioldódás a talajba.

Az oszlopok felállítása után a véglegesen igénybe vett, lebetonozott terület kivételével a művelési terület többi részét teljes egészében rekultiválják, és az eredeti rendeltetéséhez megfelelő állapotba alakítják vissza.

A munkaterületeken az esetleges havária helyzeteket leszámítva talajszennyezéssel nem kell számolni. A területen dolgozó munkagépek esetleges műszaki meghibásodása, balesete során elfolyó olajok és üzemanyagok lokálisan okozhatnak talajszennyezést. A havária események bekövetkezésének valószínűsége megfelelő műszaki állapotú gépek használatával minimalizálható.

A távvezeték üzemszerű működésének a földtani közegre gyakorolt hatása elhanyagolható. Az oszlopközökben a jelenlegi szántóföldi művelés fog fennmaradni, azt a vezetékek nem korlátozza, így a talaj aktivitását, termőképességét sem.

Éghajlat változása elleni védelem/éghajlatváltozással szembeni érzékenység

A távvezeték érzékenysége a klímaváltozásra

Az érzékenységvizsgálat alapján a tervezett távvezeték közepes mértékben a levegő szélsőségesen magas hőmérsékletére, az ezzel érintett napok gyakoriságának növekedésére, az UV sugárzás emelkedésére, a gyakoribb szélviharokra és extrém csapadékokra, ónos esőre, zúzmarára mutat érzékenységet. A beküldött klímavédelmi kockázatelemzés részeként bemutatott adaptációs intézkedések, javaslatok megvalósításával jelentősen csökkenthető a tervezett létesítmény érzékenysége a klímaváltozásra. Adaptációs javaslatként kiemelhető a távvezeték állékonyságának fenntartása, javítása, létesítmények, eszközök állapotának, működésének felügyelete, oszlopsérülés, kidőlés elleni védelem, létesítmények, műtárgyak megfelelő méretezése, berendezések és anyagok megfelelő megválasztása, valamint szükség szerint a műszaki előírások, szabványok módosítása.

A távvezeték hatása a klímaváltozásra

A távvezetékek üzemeltetése nincs negatív hatással a térség klímarezilienciájára, azonban járulékos hatása van a hálózati terhelések (extrém energiahasználat télen vagy nyáron) kiegyenlítésére. A vezetékek üzemeltetése a későbbiekben lehetőséget nyújthat a klímaváltozással kapcsolatos adaptációs képességekhez, a hőhullámok és a magasabb hőmérséklet okozta érzékenység enyhítéséhez.

Üvegházhatású gáz kibocsátás

A tervezett távvezeték, valamint a kapcsolódó létesítmények, beleértve a megközelítő utakat, földkábeleket, távvezeték oszlopokat önmagukban nem járnak üvegházhatású gáz kibocsátásával. Üvegházhatású gáz kibocsátást kizárólag a kivitelezési munkák okoznak, amelynek a hatásai átmenetiek. Az építés fázisa időleges, az egyes munkálatok hatásai mind térben, mind időben lokálisan jelentkeznek, maradandó változás nem valószínűsíthető.



A kivitelezés kezdeti szakaszában a tereprendezés, az esetlegesen szükséges organizációs utak építése, a földmunkák elvégzése, a humuszréteg letermelése történik. Ekkor a földmunkák és alapozások során üzemelő munkagépek kipufogógázai lokális, és csak a munkafolyamat időtartamára korlátozódó levegőterhelést okoznak. Ebben az időszakban rövid idejű hatásként a közlekedésből származó légszennyezőanyag-kibocsátás kisebb mértékű növekedése várható a szállítási útvonalakon.

A távvezeték létesítése a munkagépek és a szállítójárművek üzemanyag felhasználásán keresztül kis mértékben jár üvegházhatású gázok, elsősorban szén-dioxid kibocsátásával.

A távvezetéki oszlopok létesítése során összesen 358,8 t CO₂ kibocsátás várható.

A távvezeték hatásterülete

Kivitelezési munkálatokból származó hatásterület:

- Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A kivitelezési fázis közvetlen hatásterületét a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §. 12c. a), b), c) pontja szerint légszennyezettséget modellező szoftverrel végezték el. A modellezés által meghatározott közvetlen hatásterület átlagos meteorológiai körülmények között szálló por (PM₁₀) tekintetében a távvezeték nyomvonalától számított 59 m, amely lakott területet nem, de mezőgazdasági területen lévő lakófunkcióval is rendelkező tanyaépületeket érint. Az építési folyamatok levegő terhelése átmeneti, és csak száraz időszakban jelentkezhet, amelyet többek között a talaj nedvesítésével csökkenhetnek.

- Zaj- és rezgésterhelés szempontból:

Zajvédelmi hatásterület (építés alatt): 40 m.

A zajvédelmi hatásterület (40 m) által érintett védendő ingatlanok helyrajzi száma, funkciója és a nyomvonalától, illetve az építési területtől (oszlop hely) mért távolsága:

Település	HRSZ	Művelési ág	Státusz	Távolság nyomvonalától (m)	Távolság oszlophelytől (m)
Szentkirály	0226/7	Kivett, tanya	Aktív	39	82
Szentkirály	0257/5	Kivett, tanya	Aktív	30	140
Szentkirály	027/5	Kivett, tanya	Aktív	38	45
Szentkirály	027/6	Kivett, tanya	Aktív	15	50
Lakitelek	0244/4	Kivett, tanya	Aktív	40	75
Lakitelek	0244/5	Kivett, tanya	Aktív	40	186
Lakitelek	0244/6	Kivett, tanya	Aktív	40	152
Lakitelek	0239/18	Kivett, tanya	Aktív	28	175
Gátér	042/5	Kivett, tanya	Aktív	40	155

A nyomvonal teljes mértékben külterületen halad.

- Földtani közeg-védelmi szempontból: Az építés alatti közvetlen hatásterület a nyomvonal és biztonsági övezete által érintett ingatlanokra terjed ki, melybe a szerelési munkaterület és a felvonulási terület is beletartozik. Az oszlopalapok területe oszloponként 60-120 m², mélysége a talajfelszíntől számított 2-3 m. A szerelési munkaterület az oszlophelyek közvetlen környezetében, a



tartóoszlopok esetén $40 \times 40 \text{ m} = 1.600 \text{ m}^2$, feszítőoszlopoknál $40 \times 60 \text{ m} = 2.400 \text{ m}^2$ nagyságú terület. A munkagépek által érintett felvonulási területek főként a fentiekben felsorolt területekkel azonosak.

Üzemelésből eredő hatásterület:

- Levegőtisztaság-védelmi szempontból: A távvezeték normál feltételek melletti üzemelésének nincs légszennyező hatása. A nagyfeszültségű szabadvezeték a légtérrel nem szennyezi. A távvezeték karbantartása miatt évente 1-2 alkalommal érkező járművek légszennyező-anyag kibocsátása elhanyagolható mértékű.
- Zajterhelési szempontból: A részletesen bemutatott zajterhelés jellegéből, illetőleg a kismértékű zajterhelés távolság függvényében kialakuló zajcsillapodás következtében tárgyi területen a hatásterület a meghatározott biztonsági övezet határán belül határolható le.
Az üzemelési fázis hatásterületének legnagyobb kiterjedését az éjszakai időszak adja, a mezőgazdasági területek (tanyaépületeket is beleértve) irányában 11 m, míg a védendő létesítmények nélküli gazdasági területek irányában 3,6 m-ig terjed, tehát a biztonsági övezeten belül marad. Az üzemeltetés során a számított hatásterületen belül védendő épület nem helyezkedik el.
Az üzemelési fázis zajvédelmi hatásterülete sem a nappali, sem az éjszakai időszakban nem érint védendő területet vagy létesítményt.
- Földtani közeg terhelése szempontjából: A létesítmény közvetlen hatása az oszlopok által igénybe vett területre terjed ki, ahol a talaj eredeti funkciója megváltozik, addigi természetes állapota megszűnik. Az oszlopok által elfoglalt terület oszloptípustól függően 60 és 120 m^2 közötti, mélysége a talajfelszíntől számított 2-3 m. A nyomvonal teljes hosszán a 312 db oszlop által elfoglalt terület összesen 24.000 és 26.000 m^2 között lesz.

Várható környezeti hatások

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

Létesítés

Levegőtisztaság-védelmi szempontból az építés munkafázisban végzett földmunkák során képződő porterhelés, illetve a gépjármű (teher, személy és munkagép) forgalomból származó kipufogógázok okozhatnak átmeneti levegőterhelést. A különböző kivitelezési földmunkák (alapozás, ideiglenes depóniák) és a szállítás során a munkagépek által keltett légmozgások, továbbá a széljárás következtében nőhet a levegő szállópor tartalma. Az oszlopalapok elhelyezéséhez szükséges munkagödör kialakításakor a kitermelt humuszt prizmában tárolják a munkaterületen. A visszatöltés után megmaradt, rekultivációra nem használható, kevert talajanyagot a helyszínről elszállítják és a közeli hulladéklerakón takaróanyagként hasznosítják. A humusz elterítésével a munkák végén az eredeti terepviszonyokat helyreállítják.

Az építési folyamatok legnagyobb hatásterülete NO_2 komponens tekintetében munkaterület (oszlophely) geometriai közepétől számított 31 m sugarú kör által határolt terület.

Az építési munkálatok közvetlen hatásterületét légszennyezettséget modellező szoftverrel határozták meg, amely átlagos meteorológiai körülmények között szálló por (PM_{10}) tekintetében az oszlopok kialakítása során 59 méter.

A tervezett távvezeték nyomvonalához legközelebbi lakóterületi övezet 160 méterre található, a legközelebbi gazdasági területen elhelyezkedő védendő ingatlan pedig 15 méterre, a Szentkirály 027/6 hrsz. alatti tanya.



A levegőtisztaság-védelmi hatásterület (59 m) által érintett ingatlanokat az alábbi táblázat tartalmazza.

Település, Hrsz.	Művelési ág	Távolság a nyomvonalától (m)	Távolság az oszlophelytől (m)	Oszlopszám (tervezett)
Szentkirály 0226/7	kivett tanya	39	82	87.
Szentkirály 0240/7	kivett tanya	50	140	89.
Szentkirály 0267/2	kivett tanya	55	116	91.
Szentkirály 0257/5	kivett tanya	30	140	95.
Szentkirály 027/5	kivett tanya	38	45	105.
Szentkirály 027/6	kivett tanya	15	50	106.
Lakitelek 064/3	kivett tanya	56	134	116.
Lakitelek 0244/4	kivett tanya	40	75	117.
Lakitelek 0244/5	kivett tanya	40	186	118.
Lakitelek 0244/6	kivett tanya	40	152	118.
Lakitelek 0244/7	kivett tanya	53	72	118.
Lakitelek 0239/18	kivett tanya	28	175	120.
Tiszaalpár 0218/12	kivett tanya	58	100	142.
Gátér 042/5	kivett tanya	40	155	164.

A munkavégzés várhatóan egyidejűleg nem a teljes beruházási területen, csak annak egy részén történik. Legkedvezőtlenebb időjárási állapotokkal nem számoltak, mivel ha a szélsősebesség meghaladja a 10 m/s-ot, a munkavégzés felfüggesztésre kerül élet- és vagyónvédelmi szempontok, illetve munkavédelmi okok miatt, ezáltal a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt jelentkező nagymértékű kiporzás nem várható.

Építés során a földmunkákhoz használt munkagépek és szállítójárművek okoznak átmeneti levegőterhelést. A távvezeték átépítése a tervek alapján 21 hónapig tart szakaszolva, így a munkagépek nem egyidejűleg dolgoznak a helyszínen. Egy-egy munkaterületen a porszenyezéssel járó tevékenységek (pl.: alapozás, tereprendezés) viszonylag rövid ideig tartanak. A gépek egy munkaterületen csak néhány napot dolgoznak, majd elhagyják a területet (egy-egy munkaterület – oszlophely - egymástól átlagosan 300-350 méterre van). A munka jelentős részét emberi erővel, gépek nélkül végzik (pl. oszlopszerelés).

Diffúz légszenyezés szempontjából az oszlopok kiásása és az ehhez tartozó földmunkák során az oszlophelyek körüli 59 m-es terület tekinthető közvetlen hatásterületnek. A levegőterhelés átmeneti, és csak száraz időszakban jelentkezhet, továbbá csak a kivitelezési munkafolyamatok befejezéséig tart. A szállításhoz kapcsolódó tehergépjármű forgalom legfeljebb 6-8 db teherautó (16 elhaladás) naponta, a munkásokat érintő személyszállítás nagysága legfeljebb 5-6 gépjármű, 12 elhaladás naponta.

A beküldött dokumentáció alapján a munkagépek és a tehergépjárművek légszenyező-anyag kibocsátásának nagyságát az alábbi táblázat tartalmaz.

Légszenyező-anyag kibocsátás (g/h)			
Jármű típusa	CO	NO ₂	PM
Munkagép	1030	99,2	3,72
Tehergépjármű	1,565	0,515	0,063

Az elvégzett terjedésszámítások alapján a legnagyobb hatásterület PM₁₀ esetén várható az oszlopok kiásása és az ehhez tartozó földmunkák során az oszlophelyektől mérve 59 m, ez tekinthető a kivitelezési fázis közvetlen levegőtisztaság-védelmi hatásterületének.

Levegőtisztaság-védelmi hatások becslése a működés során

A létesítmény üzemelése során nem bocsát ki légszenyező anyagokat a légtérbe, a kivitelezés során helyhez kötött pontforrás nem létesül, hatásterület nincs. A légvezeték hálózat üzemeltetése és szükség szerinti karbantartása nem okoz levegőterhelést.



Felhagyás

A tervezett létesítmény felhagyása esetén a bontási munkálatok az építési munkafolyamatokhoz hasonló mértékű levegőterhelést okoznak. A kedvezőtlen hatása csak átmenetileg lesz érzékelhető és várhatóan nem okoz határérték feletti levegőterhelést. A felhagyás folyamatainak többletterhelése elsősorban a szállítási forgalomból, a munkagépek kipufogó gázaiból, valamint a durva földmunkákból (pl. rekultivációhoz szükségessé váló tereprendezés) származtatható.

Havária

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tervezett tevékenységet érintő havária események közül a tüzeseteknél az égés során felszabaduló káros anyagok, valamint a képződő füst okozhat átmeneti levegőterhelést, azonban a tüzesetek előfordulása nem valószínűsíthető.

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indoklása

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásainkat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lvr.) 4. §, 26. § (1), (2), és 28. § (2) bekezdéseiben foglaltak alapján tettük.

Az Lvr. 4. §-a szerint: „*tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.*”

Az Lvr. 26. § (1) bekezdése szerint „*diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell.*”

Az Lvr. 26. § (2) bekezdése alapján „*diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.*”

Az Lvr. 28. § (2) bekezdése értelmében: „*A közúti jármű üzemeltetője, a vasúti jármű üzemeltetője szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.*”

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A távvezeték Bács-Kiskun Vármegye területén Tiszakécske, Szentkirály, Nyárlőrinc, Lakitelek, Tiszaalpár, Gátér települések külterületén kerül kiépítésre, nyomvonalával érintett ingatlanok közlekedési, mezőgazdasági, vízgazdálkodási és erdő besorolású ingatlanok. A meglévő 220 kV-os nyomvonal megtartásával épül át a távvezeték, a sarokpontok kismértékű (20-30 m-es elmozgatásával) gyakorlatilag lakóterületek érintése nélkül, viszont egyes esetekben nem lakóterületen lévő lakóingatlanok megközelítésével.

A távvezeték nyomvonal által megközelített védendő lakóépületek:

Település	HRSZ	Művelési ág	Státusz	Távolság nyomvonalától (m)	Távolság oszlophelytől (m)
Szentkirály	0226/7	Kivett, tanya	Aktív	39	82
Szentkirály	0240/7	Kivett, tanya	Aktív	50	140
Szentkirály	0267/2	Kivett, tanya	Aktív	55	116
Szentkirály	0257/5	Kivett, tanya	Aktív	30	140
Szentkirály	027/5	Kivett, tanya	Aktív	38	45
Szentkirály	027/6	Kivett, tanya	Aktív	15	50



Nyárlőrinc	029/3	Kivett, tanya	Aktív	123	145
Nyárlőrinc	029/4	Kivett, tanya	Aktív	118	197
Nyárlőrinc	042/6	Kivett, tanya	Aktív	145	167
Nyárlőrinc	064/2	Kivett, tanya	Aktív	62	62
Lakitelek	064/3	Kivett, tanya	Aktív	56	134
Lakitelek	03/7	Kivett, tanya	Aktív	60	89
Lakitelek	03/6	Kivett, tanya	Aktív	88	124
Lakitelek	03/5	Kivett, tanya	Aktív	92	135
Lakitelek	03/4	Kivett, tanya	Aktív	70	147
Lakitelek	03/3	Kivett, tanya	Aktív	94	182
Lakitelek	0244/3	Kivett, tanya	Aktív	93	126
Lakitelek	0244/4	Kivett, tanya	Aktív	40	75
Lakitelek	0244/5	Kivett, tanya	Aktív	40	186
Lakitelek	0244/6	Kivett, tanya	Aktív	40	152
Lakitelek	0244/7	Kivett, tanya	Aktív	53	72
Lakitelek	0244/8	Kivett, tanya	Aktív	70	81
Lakitelek	0244/9	Kivett, tanya	Aktív	67	102
Lakitelek	0244/10	Kivett, tanya	Aktív	71	190
Lakitelek	0239/16	Kivett, tanya	Aktív	89	104
Lakitelek	0239/15	Kivett, tanya	Aktív	70	96
Lakitelek	0239/18	Kivett, tanya	Aktív	28	175
Tiszaalpár	0218/12	Kivett, tanya	Aktív	58	100
Gátér	042/5	Kivett, tanya	Aktív	40	155

A legkedvezőtlenebb esetből kiindulva ezek az épületek gazdasági területen (mezőgazdasági terület) lévő lakható épületek zajvédelmi szempontból. A fenti aktív státuszú lakóingatlanok lettek a számításoknál figyelembe véve.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § p) pontja szerint a mezőgazdasági, illetve erdőgazdasági területek nem minősülnek védendő területnek (így a



határértékek sem vonatkoztathatóak rájuk), azonban a tanyaépületek lakófunkciót ellátó helységei a rendelet 2. § qc) pontja szerint védendő helységnek minősülnek. Az épületek főfalainak legalább 30 dB-es hanggátlási képességét figyelembe véve azonban a gazdasági területekre vonatkozó határértékek figyelembe vétele a számítások minősítése során, megfelelő megközelítés az épületek zajvédelmi szempontú értékelésére.

Az építőipari kivitelezéstől származó zaj terhelési határértékei a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet* 2. sz. melléklet alapján „1 hónap felett 1 évig” tartó kivitelezés ideje alatt nappali időszakban gazdasági területre 70 dB a zajterhelési határérték L_{AM} megítélési szintre.

A távvezeték teljes kivitelezése megközelítőleg 21 hónapot vesz igénybe, azonban egy-egy helyszínen (oszlophelyen) ténylegesen csak néhány hétig folyik munkavégzés, így jelen esetben az Építési kivitelezési tevékenység zajterhelés határértékei táblázat „1 hónap felett 1 évig” oszlopok határértékei alkalmazandók. A munkálatok csak a nappali időszakban folynak, legfeljebb napi 8 óra időtartamban. Éjszakai munkavégzés nem tervezett.

Az építési munkák vonatkozásában részletes organizációs terv még nem áll rendelkezésre, ezért a várható zaj- és rezgésterhelésre vonatkozóan más, hasonló építési tevékenységek tapasztalatai, illetve szakértői becslés alapján lehet előrejelzést adni.

A távvezeteki létesítmény megvalósítása idején a földmunka és a betonozás, valamint az oszlopok összeállítása a telekhatárokkal szomszédos területeken időszakosan építési eredetű zajterhelést okoz.

A kivitelezés várható zajkibocsátása a jelenlegi vizsgálati fázisban a szokásosan alkalmazott technológiai műveletek alapján határozható meg, így várhatóan az alábbi munkagépek, teherautók és berendezések alkalmazására kerülhet sor:

- univerzális földmunkagép, hangteljesítmény szint L_w : 99 dB (A),
- kanalas kotrógép, hangteljesítmény szint L_w : 93 dB (A),
- földgálya, hangteljesítmény szint L_w : 102 dB (A),
- daru, hangteljesítmény szint L_w : 94 dB (A),,
- betonpumpa, hangteljesítmény szint L_w : 98 dB (A),
- tömörítőgép, hangteljesítmény szint L_w : 101 dB (A),
- sarokcsiszoló, daraboló, hangteljesítmény szint L_w : 99 dB (A),
- fűrőgép, hangteljesítmény szint L_w : 98 dB (A),
- kompresszor, hangteljesítmény szint L_w : 97 dB (A),
- Bob Cat rakodógép, hangteljesítmény szint L_w : 81 dB (A),
- homlokrakodó, hangteljesítmény szint L_w : 103 dB (A),
- autódaru, hangteljesítmény szint L_w : 93 dB (A).

Várható kivitelezés okozta zajterhelés védendő lakóépületeknél:

A zajvédelmi szempontból legkedvezőtlenebb üzemelésnek a legzajosabb berendezés folyamatos üzemét tekinthetjük. Így a kiindulási hangteljesítményszintnek az $L_w = 103$ dB(A) értéket tekintjük, továbbá a számítások során a zajforrást a védendő létesítményhez legközelebb eső munkaponthoz (legközelebb eső oszlop telepítési helyéhez) koncentrálna a munkafolyamat által okozott legnagyobb zajterhelés került becslésre.

A zajterhelési pont a legközelebbi lakóépületek zajtól védendő homlokzata előtt a nyílászárótól 2 méterrel, a padlószint felett 1,5 m-es magasságban került kijelölésre, mint megítélési pont.

A zajforrás és a megítélési pontok között esetlegesen előforduló növényzet - a biztonság javára - nem került figyelembevételre. A számítások a nappali (6-22 óra) időszakra vonatkoznak, mert a berendezések üzemeltetése az éjszakai órákban nem tervezett. A munkagépek üzemeltetése napi 8 órás műszakból áll. A korrekciós tényezők értékeinek megállapításánál a legkedvezőtlenebb esetek kerültek figyelembevételre, mivel az üzemeltetési helyek környezete előre nem ismert. Az előzőekben ismertetettek miatt az építkezés okozta zajterhelés a számítottól várhatóan alacsonyabb lesz.



Fentiek alapján elvégzett számítások alapján az alábbi távolság került meghatározásra a zajforrásoktól számítva:

Zajforrás megnevezése	Védőtávolság (m)
	70 dB*
Kivitelezési tevékenység	20

* a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében gazdasági területre meghatározott zajterhelési határértékek

A fenti távolság alapján a kivitelezés zajvédelmi szempontból nem érint védendő létesítményt, mivel a meghatározott legnagyobb zajjal terhelt tevékenység az oszlopok területén várható, amelyek a lakóingatlanoktól minden esetben 20 m-nél nagyobb távolságban helyezkednek el.

A legközelebbi lakóingatlan homlokzata előtt várható kivitelezési zajterhelés mértéke (ismert oszlophelyeket figyelembe véve) a kiindulási adatok alapján:

Zaj ellen védendő lakóépületek		Távolsága a legközelebbi oszloptól (m)	Területi besorolás	Kivitelezés okozta zajterhelés (dB) Nappal	Határérték (dB) Nappal	Minősítés
Település	hrszt.					
Szentkirály	0226/7	82	Má-1 - tanyás mezőgazdasági	57,7	70	Megfelel
Szentkirály	0240/7	140	Má-1 - tanyás mezőgazdasági	53,1	70	Megfelel
Szentkirály	0267/2	116	Má-1 - tanyás mezőgazdasági	54,7	70	Megfelel
Szentkirály	0257/5	140	Má-1 - tanyás mezőgazdasági	53,1	70	Megfelel
Szentkirály	027/5	45	Má-1 - tanyás mezőgazdasági	62,9	70	Megfelel
Szentkirály	027/6	50	Má-1 - tanyás mezőgazdasági	62,0	70	Megfelel
Nyárlőrinc	029/3	145	E - erdőgazdasági általános	52,8	70	Megfelel
Nyárlőrinc	029/4	197	E - erdőgazdasági általános	50,1	70	Megfelel



Nyárlőrinc	042/6	167	E - erdőgazdasági általános	51,5	70	Megfelel
Nyárlőrinc	042/7	126	E - erdőgazdasági általános	54,0	70	Megfelel
Nyárlőrinc	064/2	62	E - erdőgazdasági általános	60,2	70	Megfelel
Lakitelek	064/3	134	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	53,5	70	Megfelel
Lakitelek	03/7	89	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	57,0	70	Megfelel
Lakitelek	03/6	124	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	54,1	70	Megfelel
Lakitelek	03/5	135	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	53,4	70	Megfelel
Lakitelek	03/4	147	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	52,7	70	Megfelel
Lakitelek	03/3	182	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	50,8	70	Megfelel
Lakitelek	0244/3	126	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	54,0	70	Megfelel
Lakitelek	0244/4	75	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	58,5	70	Megfelel
Lakitelek	0244/5	186	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	50,6	70	Megfelel
Lakitelek	0244/6	152	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	52,4	70	Megfelel
Lakitelek	0244/7	72	Mát - általános ta- nyás mezőgazdasági	58,9	70	Megfelel



Lakitelek	0244/8	81	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	57,8	70	Megfelel
Lakitelek	0244/9	102	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	55,8	70	Megfelel
Lakitelek	0244/10	190	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	50,4	70	Megfelel
Lakitelek	0239/16	104	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	55,7	70	Megfelel
Lakitelek	0239/15	96	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	56,4	70	Megfelel
Lakitelek	0239/18	175	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	51,1	70	Megfelel
Tiszaalpár	0218/12	100	Má-1 - tanyás mezőgazdasági	56,0	70	Megfelel
Gátér	042/5	155	Má-1 - általános mezőgazdasági	52,2	70	Megfelel

A fenti távolságok alapján a kivitelezés zajvédelmi szempontból nem érint védendő létesítményt.

Az építőipari kivitelezéstől származó zaj terhelési határértékei a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklet alapján 1 hónap felett 1 évig tartó kivitelezés ideje alatt nappali időszakban gazdasági területre 70 dB a zajterhelési határérték L_{AM} megítélési szintre. Az elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a legközelebbi védendő létesítményeknél a kivitelezés okozta várható zajterhelés a vonatkozó zajvédelmi határérték alatt marad.

A távvezeték kivitelezése egy-egy helyszínen csak néhány hétig folyik, a kivitelezés környezeti hatásai átmeneti jellegűek, az építkezés befejezésével megszűnnek.

A védendő épületeknél nem várható határérték feletti zajterhelés. Az elvégzett számítások alapján a távvezeték létesítése során a zaj által okozott hatás elviselhetőnek minősül.

Kivitelezés zajvédelmi hatásterülete

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték,

...



d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel (nappal (6:00–22:00) 55 dB, ha az építési munka időtartama 1 hónap felett 1 évig tart),

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–22:00) 45 dB

A hangterjedés számítás az MSZ 15036 – Hangterjedés a szabadban c. szabvány alapján került elvégzésre.

Fenti számításokat alapul véve a hatásterület vonala az alábbi távolságra tehető az oszlophelyektől a mezőgazdasági-, illetve gazdasági területek irányában:

Kivitelezési tevékenység zajvédelmi hatásterülete

Zajforrás megnevezése	Építési határértékek (L _{TH} ; dB; nappal)		Hatásterület határa	
			Határérték L _{TH} (dB(A))	Hatásterület kiterjedése (m)
Kivitelezési tevékenység	Gazdasági területen (zajtól védendő részén)	70	60	40
Kivitelezési tevékenység	Gazdasági területen (zajtól nem védendő részén)	70	55	71

Az elvégzett számítások alapján a teljes nyomvonal hatásterületi kiterjedése a nyomvonal középvonalától 71 méter a kivitelezési szakaszra vonatkozóan, mindkét irányban, illetve a gazdasági területeken elhelyezkedő szórt tanyavilági lakóingatlanok esetében 40 méter.

A tervezett nyomvonal esetében védendő lakóingatlan és tervezett oszlophely között a legkisebb távolság a felmérések szerint ~40 méter, így a számítások alapján megállapítható, hogy a zajterhelési határértékek a létesítés során várhatóan teljesülnek a távvezeték oszlophelyeihez legközelebbi védendő létesítményeknél.

A hatásterületen belüli védendő ingatlanok, és az azokon lévő lakóépületek nyomvonaltól és legközelebbi tervezett oszlophelytől való távolsága:

Település	HRSZ	Művelési ág	Státusz	Távolság nyomvonaltól (m)	Távolság oszlophelytől (m)
Szentkirály	0226/7	Kivett, tanya	Aktív	39	82
Szentkirály	0257/5	Kivett, tanya	Aktív	30	140
Szentkirály	027/5	Kivett, tanya	Aktív	38	45
Szentkirály	027/6	Kivett, tanya	Aktív	15	50
Lakitelek	0244/4	Kivett, tanya	Aktív	40	75
Lakitelek	0244/5	Kivett, tanya	Aktív	40	186
Lakitelek	0244/6	Kivett, tanya	Aktív	40	152
Lakitelek	0239/18	Kivett, tanya	Aktív	28	175



Gátér	042/5	Kivett, tanya	Aktív	40	155
-------	-------	---------------	-------	----	-----

Építés alatti szállítás

Az építkezés idején a szállítójárművek közúton, földúton, illetve mezőgazdasági területen tudják megközelíteni a kivitelezési területet.

A létesítéssel érintett útszakaszokon a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. melléklete alapján, zajtől védendő területeken az útkategória és az övezeti besorolások figyelembevételével az országos közúthálózatba tartozó mellékutaktól, a települési önkormányzat tulajdonában lévő gyűjtőutaktól és külterületi közutaktól származó zajra nappal falusias lakóterületre 60 dB, gazdasági területre 65 dB a zajterhelési határérték $L_{AM}^{kő}$ megítélési szintre. A megítélési idő a vonatkozó jogszabály alapján közlekedési zaj vizsgálata esetén nappal (6:00-22:00) 16 óra, míg éjjel (22:00-6:00) 8 óra. Éjszakai gépjárműforgalom, anyagszállítás nem tervezett a távvezeték létesítéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódóan.

A tervezett távvezeték létesítéséhez kapcsolódó járműmozgás volumenét az anyagszükségletek alapján határozták meg, éjszakai járműmozgással nem számoltak: a szállítások tekintetében a tehergépjármű forgalom volumene napi maximumban 6-8 db teherautóra tehető (max. 16 elhaladás/nap), de ezen mennyiség időben jelentősen változó képet mutat, mivel lesznek olyan időszakok, amikor nem lesz várható teherautó mozgás. A munkásokat érintő személyszállítás volumene mikrobuszok és személyautók figyelembevételével naponta maximum 5-6 gépjárműre tehető (max. 12 elhaladás/nap). Ennek alapján az ismertetett 2023. évi forgalmi adatokkal számolva a 44. sz. főúton 0,1%-os, a 451. sz. főúton 0,3 %-os napi forgalomnövekmény várható a távvezeték kivitelezése során. Az érintett útszakaszokon a forgalomnövekmény okozta zajterhelés növekedés 3 dB alatt marad, így hatásterület nem határozható meg (figyelemmel a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 7.§ (1) bekezdésére).

Ha a kivitelező kiválasztásra kerül, organizációs terv készül az építkezéshez, amely hatósági egyeztetést követően kerül elfogadásra a MAVIR Zrt. által. Ennek alapján kerülnek majd kijelölésre a pontos szállítási útvonalak, melyek az egyes oszlopok állítása során, illetve szakaszonkénti vezetékfeszítés során a II. rendű főutaknál kisebb rendű utak lesznek.

A zajkibocsátás időben átmeneti jellegű, csak az építési tevékenység időtartama alatt áll fenn, a célforgalom okozta zajterhelés az építés befejezésével megszűnik.

Üzemelés

A távvezeték nem számít számottevő zaj-, vagy rezgésforrásnak. Általában esős, párás hajnalokon érzékelhető a zaja, a koronakisülésre hajlamos szerelvények és sodronyelrendezések alkalmazása esetén. A koronakisülések mérete, keletkezésük valószínűsége függ a levegő átütési szilárdságától is, ezért párás, esős időben fordulhatnak elő inkább.

A hálózat üzemeltető környezetvédelmi szabályzata maximális üzemi zajszintet határoz meg, mely a biztonsági övezet szélén maximum 40 dB, a vezeték alatt maximum 55 dB, nappali és éjjeli időszakban egyaránt.

A 400 kV-os távvezetékek biztonsági övezete a villamosművek, valamint a termelői, magán és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 6. § (1) szerint a távvezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, 28,0-28,0 méter távolságokra lévő függőleges síkokig terjed, azaz KATICA I. típusú tartóoszlop esetén a teljes biztonsági övezet: 66,4 méter, KATICA II. típusú tartóoszlop esetén: 68,4 méter.

A zajterhelés mértéke, valamint a védendő épületek távolságának figyelembe vételével megállapítható, hogy az üzemelésből eredő zajterhelés a védendő épületek környezetében nem lépi túl a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerint az üzemi létesítményektől származó zajterhelés L_{AM} megítélési szintje az épületek környezetében, gazdasági terület esetén nappal $L_{AM} = 60$ dB, éjjel $L_{AM} = 50$ dB, de a falusias lakóterületi nappal $L_{AM} = 50$ dB, éjjel $L_{AM} = 40$ dB értékeket sem.



Az elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a legközelebbi védendő létesítményeknél a távvezeték üzemelése okozta várható zajterhelés a vonatkozó zajvédelmi határértékek alatt marad:

Zaj ellen védendő lakóépületek		Távolsága a nyomvonaltól (m)	Területi besorolás nappal	Üzemelés okozta zajterhelés (dB)		Üzemi zaj-terhelési határérték (dB)		Minősítés
Település	hrsz.			nappal	éjjel	nappal	éjjel	
Szentkirály	0226/7	39	Má-1 - tanyás mezőgazdasági	15,2	24,2	50	40	Megfelel
Szentkirály	0240/7	50	Má-1 - tanyás mezőgazdasági	13,0	22,0	50	40	Megfelel
Szentkirály	0267/2	55	Má-1 - tanyás mezőgazdasági	12,2	21,2	50	40	Megfelel
Szentkirály	0257/5	30	Má-1 - tanyás mezőgazdasági	17,5	26,5	50	40	Megfelel
Szentkirály	027/5	38	Má-1 - tanyás mezőgazdasági	15,4	24,4	50	40	Megfelel
Szentkirály	027/6	15	Má-1 - tanyás mezőgazdasági	23,5	32,5	50	40	Megfelel
Nyárlőrinc	029/3	123	E - erdőgazdasági általános	5,2	14,2	50	40	Megfelel
Nyárlőrinc	029/4	118	E - erdőgazdasági általános	5,6	14,6	50	40	Megfelel
Nyárlőrinc	042/6	145	E - erdőgazdasági általános	3,8	12,8	50	40	Megfelel
Nyárlőrinc	042/7	98	E - erdőgazdasági általános	7,2	16,2	50	40	Megfelel
Nyárlőrinc	064/2	62	E - erdőgazdasági általános	11,2	20,2	50	40	Megfelel
Lakitelek	064/3	56	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	12,0	21,0	50	40	Megfelel
Lakitelek	03/7	60	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	11,4	20,4	50	40	Megfelel



Lakitelek	03/6	88	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	8,1	17,1	50	40	Megfelel
Lakitelek	03/5	92	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	7,7	16,7	50	40	Megfelel
Lakitelek	03/4	70	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	10,1	19,1	50	40	Megfelel
Lakitelek	03/3	94	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	7,5	16,5	50	40	Megfelel
Lakitelek	0244/3	93	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	7,6	16,6	50	40	Megfelel
Lakitelek	0244/4	40	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	15,0	24,0	50	40	Megfelel
Lakitelek	0244/5	40	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	15,0	24,0	50	40	Megfelel
Lakitelek	0244/6	40	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	15,0	24,0	50	40	Megfelel
Lakitelek	0244/7	53	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	12,5	21,5	50	40	Megfelel
Lakitelek	0244/8	70	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	10,1	19,1	50	40	Megfelel
Lakitelek	0244/9	67	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	10,5	19,5	50	40	Megfelel
Lakitelek	0244/10	71	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	10,0	19,0	50	40	Megfelel
Lakitelek	0239/16	89	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	8,0	17,0	50	40	Megfelel



Lakitelek	0239/15	70	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	10,1	19,1	50	40	Megfelel
Lakitelek	0239/18	28	Mát - általános tanyás mezőgazdasági	18,1	27,1	50	40	Megfelel
Tiszaalpár	0218/12	58	Má-1 - tanyás mezőgazdasági	11,7	20,7	50	40	Megfelel
Gátér	042/5	40	Má-1 - általános mezőgazdasági	15,0	24,0	50	40	Megfelel

A hálózat üzemeltetése során évente egyszer vagy kétszer kerül sor üzemviteli bejárásra, szemrevételezésre, négyévente pedig minősítő bejárásra, ami terepjáró-forgalmat jelent. A létesítmények esetleges üzemzavara során az elhárításhoz szükség lehet darus kocsi is. A meghibásodás valószínűsége csekély, 15 éven belül várhatóan nem jelentkezik. Karbantartások és felújítások során a várható járműforgalom tekintetében általában egy gépjármű/nap mozgásával lehet számolni.

Üzemelési fázis zajvédelmi hatásterülete

Az üzemelés során a benyújtott dokumentációban bemutatott zajterhelés jellegéből, illetőleg a kismértékű zajterhelés távolság függvényében kialakuló zajcsillapodás következtében azt lehet kijelenteni, hogy tárgyi területen a hatásterület a meghatározott biztonsági övezet határán belül határolható le.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték,

...

d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőtérletre megállapított zajterhelési határértékkel (nappal (6:00–22:00) 55 dB, ha az építési munka időtartama 1 hónap felett 1 évig tart),

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–22:00) 45 dB

A hangterjedés számítása az MSZ 15036 – Hangterjedés a szabadban c. szabvány alapján került elvégzésre.

Fenti számításokat alapul véve a hatásterület vonala az alábbi távolságra tehető a távvezeték-től a falusias- illetve a mezőgazdasági területek irányában:

Üzemi tevékenység zajvédelmi hatásterülete nappal

Üzemi tevékenység határértéke (L_{TH} ; dB; nappal)		Hatásterület határa	
		Határérték L_{TH} (dB(A))	Hatásterület kiterjedése (m)
Falusias lakóterületek irányában:	50	40	2,2



Általános-, illetve korlátozott használatú mezőgazdasági területek irányában (zajtól nem védendő területek):	45	45	1,3
--	----	----	-----

Üzemi tevékenység zajvédelmi hatásterülete éjjel

Üzemi tevékenység határértéke (L_{TH} ; dB; nappal)		Hatásterület határa	
		Határérték L_{TH} (dB(A))	Hatásterület kiterjedése (m)
Falusias lakóterületek irányában:	40	30	20
Általános-, illetve korlátozott használatú mezőgazdasági területek irányában (zajtól nem védendő területek):	35	35	11

Az üzemelési fázis zajvédelmi hatásterülete sem a nappali, sem az éjszakai időszakban nem érint védendő területet vagy létesítményt.

A felhagyás esetén elvégzendő elbontási műveletek során a telepítési fázisra megállapítottakkal azonos hatótényezők és hatásfolyamatok azonosíthatók, a jelenlegi környezeti tényezők alapján.

Rezgés

Az oszlopok építése során keletkező rezgések főként a földmunkákból, az alapozásból származnak. Az egyik legjelentősebb rezgésforrás a talaj előkészítése, valamint az alapozási munkálatok.

Az építés során, a munkagépek okozta rezgések a legközelebbi védendő objektumoknál döntő többségben a tervezett oszlophelyek nagy távolsága miatt várhatóan nem lesznek észlelhetők.

A kivitelezési fázisban normál alapozási munkával kell számolni, várhatóan vibrációs tömörítési, illetve alapozási technológia nem kerül alkalmazásra. Továbbá a kivitelezés során tartós rezgéssel járó technológia nem kerül alkalmazásra.

Az oszlophelyekhez legközelebbi (50 m-en belüli) lakóingatlanok esetében javasolt a kivitelezési munkálatokat organizációs szinten is különös gondossággal kezelni, úgymint:

- alacsony rezgésű technológiák alkalmazása (pl.: vibrációmentes alapozás, tömörítés);
- nehéz gépek üzemeltetésének optimalizálása (pl.: alacsonyabb ütemfrekvencia, kisebb ütőerő);
- munkavégzés ütemezése érzékeny időszakok elkerülésére, fokozatos intenzitásnöveléssel;
- esetlegesen rezgésmonitorozás és határértékek beállítása a munkafolyamatok dinamikus szabályozásához.

Az oszlophelyektől 50 m-en belül elhelyezkedő ingatlanok:

Település	HRSZ	Művelési ág	Státusz	Távolság nyomvonalától (m)	Távolság oszlophelytől (m)
Szentkirály	027/5	Kivett, tanya	Aktív	38	45
Szentkirály	027/6	Kivett, tanya	Aktív	15	50



Az építendő 400 kV-os távvezeték-szakaszok tervezett elhelyezésével és kialakításával a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007 (X. 29.) Korm. rendeletben előírt követelmények teljesülnek, illetve teljesíthetők.

A hatásterületen több helyen is lakóingatlanok helyezkednek el, melyek (mező)gazdasági területen lévő, lakhatásra használt/használható tanya jellegű épületek.

A tervezett nyomvonal esetében védendő lakóingatlan és tervezett oszlophely között a legkisebb távolság ~40 méter, így a számítások alapján megállapítható, hogy a zajterhelési határértékek a létesítés során várhatóan teljesülnek a távvezeték oszlophelyeihez legközelebbi védendő létesítményeknél is.

Határérték feletti rezgésterhelés nem várható sem a létesítés, sem az üzemelés során. A tervezett létesítmény építése és későbbi működtetése a zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából nem okoz jelentős környezeti hatást.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rend. környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

A dokumentációban leírtak szerint a távvezeték közvetlen és közvetett zajvédelmi hatásterületén védendő létesítmény nincs. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése, valamint a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség.

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében, ha a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésben megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania hatóságunkra.

A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A távvezeték zajhelyzetének megváltozásáról benyújtott kérelem alapján, a zajkibocsátási határérték kiadásnak szükségességét meg kell vizsgálni.

Földtani közeg védelme szempontjából:

Telepítési szakasz

A kivitelezés meghatározott ideig tartó tevékenység, melynek hatásai a munkaterületen belül, annak közvetlen környezetében, a szállítások által a terület úthálózatán és a környezetében, illetve az átépítés miatti területfoglalásban jelentkeznek. A beruházás elsősorban mezőgazdasági művelésű szántóterületeken valósul meg. A kivitelezés kezdeti szakaszában a tereprendezés, az esetlegesen szükséges organizációs utak építése, a földmunkák elvégzése, a humuszréteg letermelése történik. Az oszlopalapok létesítésekor a humuszréteget eltávolítják és helyben hasznosítják az érintett ingatlanokon, illetve a kitermelt talajt átmenetileg helyben deponálva tárolják.

Az építéshez szükséges anyagok szállítása a kivitelezéshez készítendő organizációs terv alapján kijelölt utakon, hidakon, átereszekon keresztül, illetve ha szükséges, akkor a távvezeték nyomvonala mentén történik.

Mivel a távvezeték és az optikai összeköttetés létesítése kb. 21 hónapig tart szakaszolva, a kivitelezés során alkalmazott gépek, járművek nem egyidejűleg végeznek munkát a helyszínen. A gépek egy munkaterületen csak néhány napot dolgoznak, majd elhagyják a területet [egy-egy munkaterület (oszlophely) egymástól átlagosan 300-350 méterre van]. A munka jelentős részét emberi erővel, gépek nélkül végzik (pl. oszlopszerelés).

A helyszíni munkálatok viszonylag szűk területet érintenek, de ezen a kis területen átmenetileg a talajfelszíni és felszín közeli rétegek bolygatását, intenzív igénybevételezt jelentik. Az építés során főként alapozási munkákra lesz szükség a távvezeték oszlopok alapjainak az elkészítéséhez. Az alapozások talajmechanikai szakvélemény alapján méretezett súlyalapok, talajvizes súlyalapok, illetve lemezalapok. Az oszlopalapok egy része a vízjárta területeken cölöpalapozással készül.



A távvezeték oszlopok alapozásának mélysége a talajszint alatt 2,0-3,0 m között változik. Különösen gyenge talajok esetén előfordulhat ennél nagyobb alapozási mélység. Egy-egy tartóoszlop alapozásakor 40-150 m³, míg a feszítőoszlopok alapozásakor 40-360 m³ betont használnak fel. A talajba csak az oszlopok alapozása kerül elhelyezésre. Az alapozásnál használt beton nem tartalmaz káros vagy mérgező összetevőket, így abból nem történik káros anyag kioldódás a talajba.

Az építendő távvezeték konkrétan vett helyigényét az oszlopok által elfoglalt terület jelenti. A tervezett KATICA típusú oszlopok által elfoglalt tényleges terület típustól és alakzattól függően 60 és 120 m² közötti értékre tehető oszloponként, így a 312 db oszlop által elfoglalt terület összesen 24.000 és 26.000 m² között várható. Az oszlopok szereléséhez szükséges helyfoglalás a helyszínen – a távvezeték nyomvonalában – tartóoszlopok esetén 40 x 40 m = 1.600 m², feszítőoszlopoknál 40 x 60 m = 2.400 m².

A beavatkozással érintett nyomvonal szakasz mentén végzett szállítási, vezetékhúzási tevékenység miatt ezen a területrészen taposási kár keletkezik, illetve a kivitelezés során a nagytömegű munkagépek kedvezőtlen mértékű talajtömörödést idézhetnek elő.

Az építés során használt, veszélyesnek minősülő kivitelezési segédanyagokat (alapozók, festékek, zsírtalanítók) kármentő aljzattal ellátott, zárt tároló konténerben (konténerépületben) tárolják. Az előre festetten helyszínre kiszállított oszlopelemek összeillesztését követően az illesztési pontokon (összefogó kisméretű lemezek és csavarok) való festési munkák során a festési pontok alatt a talajfelszín fólia takarással védik, a felhasznált veszélyes anyagok közvetlen munkaterületen tartásához pedig kisméretű kármentő tálcát biztosítanak, ezzel is megakadályozva a veszélyes anyagok talajfelszínre kerülését, illetve talajba szivárgását.

Az oszlopok felállítása után a véglegesen igénybevett, lebetonozott terület kivételével a művelési terület többi részét teljes egészében rekultiválják, rendezik és az eredeti rendeltetéséhez megfelelő állapotba alakítják vissza. Az oszlopközökben a jelenlegi szántóföldi művelés fog fennmaradni, azt a vezeték nem korlátozza, így a talaj aktivitását, termőképességét sem.

A munkaterületeken az esetleges havária helyzeteket leszámítva talajszennyezéssel nem kell számolni. A kivitelezés során szennyezés csak a munkafolyamatokban részt vevő munkagépek balesete, meghibásodása esetén jöhet létre, amikor üzemanyag vagy hidraulikaolaj kerül a talajra. A rendkívüli helyzetek megelőzését szolgálja a megfelelő műszaki állapotú munkagépek használata. A hidraulikus emelő berendezések vezetékei golyós szelepekkel vannak ellátva, amelyek megakadályozzák egy esetleges meghibásodás esetén az olaj elfolyását.

Havária esetén a szennyezés terjedése elkerülhető az esetlegesen kijutott anyagok felitatása, semlegesítése által. A szennyező anyag és a szennyezett talaj összegyűjtésével, valamint megfelelő helyre történő elszállításával a szennyeződés gyorsan lokalizálható, a környezetszennyezés minimalizálható. A kivitelező a munkaterületen kármentő készletet, illetve a keletkező veszélyes hulladékok (pl.: szennyezett felitató anyag) tárolásához zárt gyűjtőedényzetet biztosít.

Az építkezési helyszíneken munkagépek és szállítójárművek tisztítása, karbantartása, tankolása nem történik, ezek elvégzése szakszervizben, telephelyen, illetve gépjárműmosóban tervezett.

A távvezeték építése során vízhasználat – kedvezőtlen időjárás esetén – a földmunkák idején szükséges a munkaterület és a deponált föld nedvesítéséhez, a levegő porterhelésének csökkentése céljából, illetve a betonlapok locsolásához, melyekhez a vizet lajtos kocsival szállítják a területre.

A kivitelezés során a munkaterületen dolgozó alkalmazottak szociális igényeinek ellátása céljából ideiglenesen telepített, zárt mobil illemhelyekben és mosdókban kell kommunális szennyvíz keletkezésével számolni, melyet tartályos autóval szállíttatnak el a legközelebbi szennyvíztisztító telepre.

Üzemeltetési szakasz

A villamos légvezetékes hálózatnak káros anyag kibocsátása nincs. Az oszlopalapok területén azonban a talaj eredeti funkciója megváltozik, a jelenlegi természetes állapota megszűnik, művelés alól véglegesen kivonásra kerül. Az oszlopalapok által elfoglalt területek a villamos létesítmény részei lesznek.



A tervezett oszlopok jellemzően mezőgazdasági területen létesülnek, azonban a területfoglalás negatív hatását enyhíti, hogy egy-egy oszlop helyfoglalása viszonylag kis területet érint.

A hálózat üzemeltetése során évente egyszer vagy kétszer kerül sor üzemviteli bejárásra, négyévente pedig minősítő bejárásra. A karbantartások és felújítások ideje alatt általában csak egyetlen gépjármű forgalmával kell számolni. A létesítmény esetleges üzemzavara során az elhárításhoz szükség lehet darus kocsira is. A meghibásodás valószínűsége azonban csekély, 15 éven belül várhatóan nem jelentkezik.

A létesítmény működése vízhasználattal, illetve szennyvíz keletkezésével nem jár. A távvezeték területéről elfolyó tiszta csapadékvíz a környező területeken elszikkad.

Felhagyási szakasz

A villamos légvezetékes hálózatok üzemélettartama 50 év, így a létesítmény felhagyása nem valószínű a közeljövőben. Amennyiben mégis sor kerülne a felhagyásra, úgy annak hatásai hozzávetőlegesen megegyeznek az építés hatásaival.

A létesítmény felhagyása során az oszlopok acélszerkezeteit, azok kialakított vasbeton alapjait, a magasfeszültségű hálózat elemeit (sodronyok, szigetelők stb.) elbontják, a bontási hulladékokat elszállítják, a területet az eredeti állapotnak megfelelően rekultiválják.

A tevékenység felhagyását és a létesítmények elbontását követően káros hatás a területen nem marad vissza, így visszaállítható a terület eredeti állapota.

A tevékenységgel érintett, Bács-Kiskun vármegyében található ingatlanokon kármentesítési eljárás jelenleg nincs folyamatban. Földtani közeg szempontjából a tevékenység engedélyezésével kapcsolatosan kizáró ok nem áll fenn.

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő, melyek a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Kvt.), a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] foglaltakon alapulnak.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módjára vonatkozó előírást a Kvt. 6. § (1) bekezdése alapján tettük.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelemre vonatkozó előírásunkat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján írtuk elő.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: „a környezetveszélyeztetés megszüntetése érdekében környezetkárosodást megelőző intézkedéseket, a környezetkárosodás megszüntetése érdekében helyreállítási intézkedéseket kell tenni. A helyreállítási intézkedés keretében kárelhárítást, illetve kármentesítést kell végezni.”

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében „a környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében, így különösen haladéktalanul ellenőrzése alá vonni, feltartóztatni, eltávolítani vagy más megfelelő módon kezelni a környezetkárosodást okozó anyagokat, illetve más károsító tényezőket.”

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak alapján „a környezethasználó azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás bekövetkezése esetén kárelhárítást (a továbbiakban: kárelhárítás), minden más esetben kármentesítést köteles végezni...”

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében foglaltak szerint: „a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről



a) – amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a területi vízügyi hatóságot (a továbbiakban: vízügyi hatóság) és a területi vízügyi igazgatóságot (a továbbiakban: VIZIG),
b) – amennyiben az az 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot (a továbbiakban együtt: környezetvédelmi hatóság) és a Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: NPI)
haladéktalanul köteles tájékoztatni.”

b) Természetvédelmi hatáskör:

Az átépítéssel érintett nyomvonal Bács-Kiskun vármegyében Tiszakécske települést (71.-79. sz. oszlopok), Szentkirály települést (82.-108. sz. oszlopok), Nyárlőrinc települést (109.-115. sz. oszlopok), Lakitelek települést (116.-120. oszlopok), Tiszaalpár települést (121.-154. sz. oszlopok), valamint Gátér települést (165.-171. sz. oszlopok) érinti.

A nyomvonal az alábbi szakaszokon érint országos jelentőségű védett természeti területeket Bács-Kiskun vármegyét érintően:

- 88. és 89. sz. oszlopok között, a Szentkirály 0241/15a hrsz.-ú ingatlan „ex lege” szikes tó részét képezi;
- 147. és 148. sz. oszlopok között, a Tiszaalpár 0232/58-59 hrsz.-ú ingatlanok „ex lege” szikes tó részét képezik;
- 167. sz. és 169. sz. oszlopok között, a Gátér 047/23; 047/20; 049/8; 048/2; 050; 051/1-3 hrsz.-ú ingatlanok „ex lege” szikes tó részét képezik;
- 72. sz. oszlop és környéke, a Tiszakécske 0371/14 hrsz.-ú ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatlapján szerepel az „ex lege” szikes tó jogi jelleg;
- 154. sz. oszlop közelében, a Tiszaalpár 0179/42 hrsz.-ú ingatlan részben „ex lege” szikes tó részét képezi;
- A nyomvonal Gátér térségében, a Gátéri Fehér-tó elnevezésű „ex lege” szikes tó mellett halad el.

Az „ex lege” védett szikes tó és lápterületek a természet védelméről szóló 1996. LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel országos jelentőségű védett természeti területnek minősülnek.

A Tvt. 23. § (3) bekezdésének e) pontja alapján a szikes tó olyan természetes vagy természetközeli vizes élőhely, amelynek medrét tartósan vagy időszakosan legalább 600 mg/liter nátrium kation dominanciájú oldott ásványi anyag tartalmú felszíni víz borítja, illetve a területén sziki életközösségek találhatók.

A nyomvonal az alábbi Natura 2000 területeket érinti Bács-Kiskun vármegyét érintően:

- Tiszakécske 0373/12 hrsz.-ú ingatlan (71. sz. oszlop és környéke) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletének 5.5.5. pontja alapján a HUDI10004 azonosítószámú, Jászkarajenői puszták elnevezésű különleges madárvédelmi Natura 2000 terület része;
- a Tiszakécske 0373/12 hrsz.-ú ingatlan (71. sz. oszlop és környéke) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 5. sz. mellékletének 5.29.5. pontja alapján a HUDI21056 azonosítószámú, Jászkarajenői puszták elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 terület része;
- a Tiszaalpár 0179/42 hrsz.-ú ingatlan (154. sz. oszlop és környéke) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletének 8.3.3. pontja alapján a HUKN30001 azonosítószámú, Csongrád-Bokrosi Sós-tó elnevezésű különleges madárvédelmi Natura 2000 terület része;
- a Tiszaalpár 0179/42 hrsz.-ú ingatlan (154. sz. oszlop és környéke) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 5. sz. mellékletének 8.5.3. pontja alapján a HUKN30001 azonosítószámú, Csongrád-Bokrosi Sós-tó elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 terület része;



- A nyomvonal Gátér térségében, a Gátéri Fehér-tó elnevezésű különleges madárvédelmi (HUKN30002) és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési (HUKN30002) Natura 2000 területek mellett halad el.

Az **Nkr. 4. § (1) bekezdése** alapján „A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.”

Az **Nkr. 10. § (1) bekezdése** szerint „Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak – a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel – vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.”

Az **Nkr. 10. § (2) bekezdése** szerint: „Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni.”

Az **Nkr. 10. § (3) bekezdése** szerint: „A terv kidolgozója, illetve a beruházó a 14. számú mellékletnek megfelelően hatásbecslési dokumentációt készít, amely alapján a hatásbecslést a természetvédelmi hatóság végzi. A hatásbecslési dokumentációt a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a természetvédelem szakterület megfelelő részterületén szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő is elkészítheti.”

A fentiek alapján az érintett Natura 2000 területet érintően Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készült. A Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció becsatolásra került integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárásban.

A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció, vezetékjogi engedélyezési dokumentáció alapján tett megállapításaink:

Az ellátásbiztonság növelése érdekében a MAVIR Zrt. Szolnok-Szeged 220 kV-os egyrendszerű távvezeték átépítését tervezi kétrendszerű 400 kV-os távvezetékké. A kétrendszerű 400 kV-os távvezeték jelentős mértékben a régi nyomvonalat követi. A nyomvonal leginkább szántóföldi környezetben halad, így a nyomvonallal érintett természetvédelmi oltalom alatt álló területek, élőlények, valamint további természetközeli állapotú élőhelyek (különösen a gyepterületek) jelenléte felértékelődik, védelme különös figyelmet igényel. A nyomvonal az alábbiak szerint érint gyepterületeket a dokumentációban foglaltak és a rendelkezésre álló információink szerint Bács-Kiskun vármegyét érintően, pontos kijelölés hiányában: 71.; 82-89.; 91.; 95-96.; 110-115.; 120-124.; 144-152.; 154.; 168. sz. oszlopok. A nyomvonal üzemtervezett erdők között, nyiladékokban is áthalad, amelyek művelési ága sok esetben szántó, illetve erdő, azonban természetben gyepeként vannak jelen. Meg kell még említeni, hogy a nyomvonal 135. és 136. sz. oszlopok között egy csatornát szel át (Tiszaalpár 0153 hrsz.), amely élőhelyvédelmi szempontból kiemelő. Botanikai szempontból a rendelkezésre álló információink alapján Bács-Kiskun vármegyét érintően a 83. és 89. számú oszlopok közötti szakasz [detektált, korábbi kistészkű aszat (*Cirsium brachycephalum*) előfordulás], valamint a 154. számú oszlop környéke [detektált, korábbi apró nőszirm (*Iris pumila*), tekert csüdfű (*Astragalus contortuplicatus*)] Zoológiai szempontból a 71. és 154. oszlopok fontosak a kerecsensólyom (*Falco cherrug*) fészkelés miatt. Továbbá a 95. és 96. oszlopok térségében ismertek szalakóta és egerészölyv fészekadatok is. A nyomvonal madarak szempontjából kiemelten fontos útvonalat érint, ezért az ütközések elkerülése érdekében az átépítés során megfelelő madárvédelmi berendezéseket szükséges beépíteni.



Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció alapján tett megállapításaink:

Natura 2000 terület közvetlen érintettség Bács-Kiskun vármegyét érintően mindössze 2 oszlop létesítésénél van területfoglalással, ugyanakkor a nyomvonal kiépítés további ingatlant is érint e tekintetben, valamint a közeli Natura 2000 területek esetében a madármozgások is fontos természetvédelmi szempontok. A létesítés során a Jászkarajenői puszták elnevezésű különleges madárvédelmi Natura 2000 terület esetében a jelölő fajok közül a nagyobb testű fajok tekintetében lehet ütközésekkel számolni. A Jászkarajenői puszták elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 terület esetében a 1530* pannon szikes sztyeppék és mocsarak megnevezésű jelölő élőhelyen az oszloplétesítés, taposás a várható hatás, jelölő faj előfordulásáról Bács-Kiskun vármegyét érintően nincs tudomásunk. A Csongrád-Bokrosi Sós-tó elnevezésű különleges madárvédelmi Natura 2000 terület esetében is a nagyobb testű jelölő fajok a várható hatásviselők (ütközés). A Csongrád-Bokrosi Sós-tó elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 terület esetében a 1530* pannon szikes sztyeppék és mocsarak megnevezésű jelölő élőhelyen az oszloplétesítés, taposás a várható hatás, jelölő faj előfordulásáról Bács-Kiskun vármegyét érintően nincs tudomásunk. Összegezve a Natura 2000 területek közvetlen érintettsége kismértékű Bács-Kiskun vármegyét tekintve, a hatásviselők leginkább az oszloplétesítéssel és a nyomvonal kialakítással érintett, meglévő gyepek, illetve egyes jelölő madárfajok, amelyek várható ütközéseket szenvedhetnek el az üzemelés során. A hatások megfelelő természetvédelmi intézkedések betartása esetén csökkenthetők.

A rendelkezésre álló információink alapján megállapítható, hogy a beruházás megvalósítása – megfelelő természetvédelmi intézkedések megvalósulása esetén – a Natura 2000 területekre várhatóan nem gyakorolnak jelentős kedvezőtlen hatást.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az ÁLT/310-9/2026. számon az alábbiakat nyilatkozta:

„A KNPI a „Szolnok-Sándorfalva, Sándorfalva-Törökfái, Törökfái- Albertirsa közös oszlopsoron haladó 400kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetésének létesítése” és a „Szolnok- Sándorfalva 400 kV-os távvezeték és optikai összeköttetés beforgatása Törökfái alállomásba” tárgyú hálózatfejlesztési munkára vonatkozó előkészítő egyeztetésre benyújtott dokumentációval kapcsolatban a Budapest Főváros Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Villamosenergia-ipari Osztálya által lefolytatott előkészítő egyeztetési eljárásban véleményezte az akkor rendelkezésre álló tervdokumentációkat. A KNPI az ÁLT/833-6/2025 és az ÁLT/833-10/2025. számú, mellékleteként is csatolt természetvédelmi kezelői nyilatkozataiban foglaltakat a továbbiakban is fenntartja.

Általános intézkedési és térbeli korlátozási javaslatok:

- A tervezett munkálatokat a vadon élő élővilág, a természetes-, természetközeli állapotú élőhelyek legnagyobb kíméletével kell végezni. Ennek érdekében a természetvédelmi oltalom alatt álló területek esetében a beavatkozással érintett területet a műszakilag indokolható legkisebb térmértékre kell csökkenteni.

- A kivitelezés (építés és bontás) során a természetvédelmi oltalom szintjétől függetlenül valamennyi természetközeli állapotú gyepterületet kímélni kell, azokon anyaggyerő- vagy depónia-, és bármilyen eszközök számára tároló hely nem alakítható ki. A munkálatok során törekedni kell arra, hogy a munkagépek és a kiszolgáló járművek csak a természetben kijárt (használatban lévő) földutakon közlekedjenek. A védett és Natura 2000 területek vonatkozásában az organizációs tervet előzetesen egyeztetni szükséges a KNPI-vel, aminek során az Igazgatóság munkatársai meghatározzák a kímélendő, a munkavégzés során igénybe nem vehető területeket.

- Védett és Natura 2000 területeken az ideiglenes organizációs utak kialakításához és stabilizálásához idegen anyag (zúzott kő, murva) nem használható

Időbeli korlátozási javaslatok:

- A meglévő nagyfeszültségű légvezeték nyomvonalán lévő aktív kerecsensólyom (*Falco cherrug*) fészkelő ládák helyszínein, a fokozottan védett faj védelme érdekében a fészkelési- és költési időszakon belül, február 1. és július 1. között a fészekkel érintett és az azzal szomszédos oszlopokon munkavégzés nem folytatható. A korlátozással érintett oszlopok:
 - ~ 205., 206., 207. sz. oszlopok
 - ~ 196., 197., 198. sz. oszlopok
 - ~ 176., 177., 178. sz. oszlopok
 - ~ 153., 154., 155. sz. oszlopok
 - ~ 70., 71., 72. sz. oszlopok



- A nyomvonal által érintett védett természeti területeken a fészkelési és vegetációs időszakban (március 15 és augusztus 15 között), továbbá vízzel telített talajon munkavégzés általánosan nem megengedett. Ettől eltérni kizárólag a területileg illetékes nemzeti park igazgatóság és a természetvédelmi hatóság írásos hozzájárulásával, illetve a helyszíni felülvizsgálatot és erről készült jegyzőkönyv meglétével lehet, amennyiben a tervezett munka védett érték károsodásával valószínűsíthetően nem jár.

Utólagos helyreállítási javaslatok:

- Tekintettel arra, hogy a környezeti hatásvizsgálat és a kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslés kapcsán nem került sor az építéssel, bontással és a kapcsolódó organizációval érintett területek terepi adatokra alapozott, részletes botanikai feltárására, illetve az érintett élőhelyek kis térléptékű lehatárolására, így az elővigyázatosság elvét figyelembe véve, a beruházóval történt előzetes személyes konzultációk alapján valamennyi Natura 2000 gyepterület közvetlen érintettsége, illetve egyéb természetközeli állapotú gyepterületek (ökológiai hálózat) érintettsége esetén az igénybevett területek (építés, bontás, organizáció) természetvédelmi szempontú helyreállításáról gondoskodni szükséges.

- A helyreállítást úgy kell elvégezni, hogy az adott termőhelytől függően a lehető legnagyobb természetességű gyepek élőhely kialakulása induljon meg. A helyreállításokról részletes tervet szükséges készíteni, az érintett területek pontos kimutatásával és az alkalmazott technológiák részletes bemutatásával, amit a természetvédelmi hatósággal, illetve a természetvédelmi kezelővel előzetesen egyeztetni szükséges.

- A különböző gyepek helyreállítási módszereiről több jó példa és gyakorlat is rendelkezésre áll, amelyek közül a KNPI által szerkesztett Élőhely-rekonstrukciók lehetőségei és tapasztalatai Magyarország síkvidéki területein c. kiadvány is beszámol. Javasoljuk az ebben foglaltakat figyelembe venni a helyreállítás tervezése során.

Madárvédelmi intézkedések:

- A környezeti hatásvizsgálatban és a kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslési dokumentációban nem kerültek pontosan azonosításra a madárvédelmi szempontból kritikus szakaszok annak ellenére, hogy a KNPI erre előzetesen kifejezetten felhívta a figyelmet a ÁLT/833-6/2025 és ÁLT/833-10/2025. számú természetvédelmi kezelői nyilatkozataiban. Így az elővigyázatosság elvét figyelembe véve, a beruházóval történt előzetes személyes konzultációk alapján valamennyi madárvédelmi Natura 2000 terület közvetlen érintettsége esetén, illetve a nagyobb vizes élőhelyek között (átmozgások) szükséges a madáreltérítő berendezések kihelyezése.

- Az érintett szakaszok:

- ~ Csongrád és Tiszaalpár térsége: 150-160 oszlopok közötti szakasz
- ~ Pusztaszer és Tömörkény térsége: 169-217 oszlopok közötti szakasz
- ~ Sándorfalva térsége: 273-310 oszlopok közötti szakasz

- Természetvédelmi szempontból a láthatóságot leginkább növelő és legnagyobb várható élettartammal rendelkező szerelvények (elérhető legjobb technológia) kihelyezése indokolt, lehetőség szerint olyan eszközt szükséges választani, ami relatíve nagy felületű és/vagy aktívan világít is.

- A KNPI a MAVIR Zrt. által alkalmazott és a hatásbecslési dokumentációban részletezett technológiai megoldás alkalmazását támogatja, javasolt szöveges előírás:

~ Védővezető jelölése RIBE madáreltérítő szerelvényekkel: A szerelvényeket egymástól 40 méter távolságban kell telepíteni, védőspirállal való rögzítéssel. (Az eszköz relatíve nagy (60x60cm-es) sziluettet biztosít az észleléshez és sötétedés után még órákon át fluoreszkáló fényt bocsát ki. A szél hatására lengő mozgást végez.)

~ Az áramvezetőkre KLAMP10 (Hammarprodukter) gyártmányú madáreltérítő telepítése. Azon az oldalon, ahol 2 áramvezető helyezkedik el, ott 40-40 méteres telepítési távolsággal, egymástól 20 méter eltolással kell kihelyezni az eszközöket. Az egyedüli áramvezető oldalon 20 méteres telepítési távolságot indokolt. (A RIBE-nél kisebb sziluettel rendelkezik, de UV fényvisszaverő képessége miatt a madarak még időben észlelik, drónnal telepíthető. Az eszköz a szélben lengő mozgást végez.) [...]"

A természetvédelmi hatóság a fenti kezelői nyilatkozatot figyelembe vette.

Az Nkr. 10. § (7) bekezdése alapján „A terv akkor fogadható el, illetve a beruházás akkor engedélyezhető, ha a hatásbecslés alapján megállapítható, hogy az a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére, illetve a



Natura 2000 területre kedvezőtlen hatással nem jár, továbbá – a 4. § (1) bekezdésre figyelemmel – nem ellentétes a jelölés céljaival.”

Valamennyi rendelkezésre álló információt áttekintve, a természetvédelmi kezelő nyilatkozatát figyelembe véve a tervezett beruházás a rendelkező részben előírtak betartásával várhatóan nem okoz jelentős kedvezőtlen változást a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelyek tekintetében, nem ellentétes a kijelölés céljaival, ezáltal az Nkr. 10. § (7) bekezdése alapján engedélyezhető a beruházás.

A rendelkező részben tett előírások jogszabályi alapjai (Tvt. alapján)

- 5. §. (1) bekezdés szerint minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.
- 5. § (2) bekezdés szerint a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.
- 5. § (3) bekezdés szerint a természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá a gazdasági, terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési döntések, valamint a hatósági intézkedések során figyelembe kell venni.
- 7. § (5) bekezdése szerint elektromosenergia-szállító légvezetékek létesítésekor, valamint középvezettségű szabad légvezeték teljes szakaszosszra kiterjedő felújításakor olyan műszaki megoldásokat kell alkalmazni, amelyek a vadon élő madarakat nem veszélyeztetik.
- 8. § (1) bekezdés szerint a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.
- 16. § (1) A mező-, erdő-, nád-, hal-, vadgazdálkodás (a továbbiakban: gazdálkodás) során biztosítani kell a fenntartható használatot, ami magában foglalja a tartamosságot, a természetkímélő módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét.
- 16. § (2) A gazdálkodást a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a természetes élővilág maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni.
- 17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.
- 17. § (2) A természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására.
- 31. § szerint tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.
- 35. § (1) bekezdés a) pontja szerint védett természeti területen a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túl tilos olyan épületet, építményt, nyomvonalas létesítményt, berendezést létesíteni vagy üzembe helyezni, amely annak jellegét és állapotát veszélyeztet, károsítja, vagy ott a tájképi egységet megbontja.
- 35. §. (1) bekezdés b) pontja szerint védett természeti területen a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túl gondoskodni kell a vadon élő szervezetek, életközösségeik, a biológiai sokféleség fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.
- 42. § (1) bekezdés szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.
- 42. § (2) bekezdése alapján gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.
- 43. §. (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kíntása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása.



Az Nkr. 8. § (2) bekezdése szerint a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen tilos engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely - a 4. § (1) bekezdésére figyelemmel - a terület védelmi céljainak a megvalósítását akadályozza.

A természetvédelmi hatóság a természetvédelmi kezelővel történő egyeztetéseket a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. § aa) pontjában megfogalmazottak figyelembe vételével írta elő.

A beszerzendő természetvédelmi engedélyek:

A Tvt. 21. § (1) bekezdésének a) pontja szerint **természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a gyepek és nádas művelési ág megváltoztatásához.**

A Tvt. 38. § (1) bekezdése szerint védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen:

c) a terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához;

d) termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési ágának a megváltoztatásához;

Az Nkr. 9. § (2) bekezdése szerint a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges:

b) a terület helyreállításához;

A Tvt. 42. § (3) bekezdése szerint a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett növényfaj:

a) egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtéséhez;

b) egyedének birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez, kertekbe, botanikus kertekbe történő telepítéséhez;

e) egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, termesztésbe vonásához;

A természetvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontja, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg.

c) Hulladékgazdálkodási hatáskör:

Az ellátásbiztonság növelése érdekében a MAVIR ZRt. Szolnok-Szeged 220 kV-os egyrendszerű távvezeték átépítését tervezi kétrendszerű 400 kV-os távvezetékké. A tervezett beruházás célja az országos 400 kV-os nagyfeszültségű villamoshálózat rendszerének további erősítése, a folyamatosan növekvő fogyasztói igények, és országszerte települő megújuló energiával üzemelő erőművek hálózatra való csatlakozási igényeinek zökkenőmentes biztosítása érdekében.

A tervezett átalakítással együtt járó feszültség szint változása miatt a távvezeték Szeged alállomás helyett Sándorfalva alállomásba történő bekötését tervezzük, amelynek elnevezése így Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezeték és hírközlési összeköttetés.

A jelenlegi Szolnok-Szeged 220 kV-os összeköttetés ezzel az átalakítással megszűnik és a 400 kV-os új kétrendszerű távvezeték jelentős részben a régi vezeték nyomvonalán kerül megvalósításra.

Az építéssel érintett önkormányzatok Bács-Kiskun vármegyében: Tiszakécske, Szentkirály, Nyárlőrinc, Lakitelek, Tiszaalpár, Gátér.

Az alapkoncepciónak megfelelően a 400 kV-os kétrendszerű távvezetésekre történő átépítést a jelenlegi 220 kV-os távvezeték nyomvonalán kell elvégezni az arra alkalmas helyeken. A 400 kV-os nyomvonal Szolnok és Balástya települések között a meglévő 220 kV-os nyomvonalon valósulna meg. Gyakorlatban ez a sarokpontok kismértékű módosulását jelenti, mivel pontosan a jelenlegi oszlophelyekre sem műszaki, sem feszültségmentesítési időszükséglet figyelembevételével nem kerülhet új oszlop, azonban ez nem jelent



jelentős problémát, mivel a feszültségszint emelés miatt a távvezeték biztonsági övezete mindenképpen szélesebb sávot fog lefedni. A meglévő nyomvonalról jelentősebb eltérés kizárólag a Szolnoki alállomás térségében és a Sándorfalva, Algyő, Szeged szakaszon lesz.

Várható környezeti hatások

Hulladékgazdálkodás

Kivitelezési munkálatok során várhatóan keletkező hulladék

Bontás során keletkező hulladékok mennyisége

A meglévő 220 kV-os nyomvonalon összességében mintegy 300 oszlop és 114 km nyomvonalhosszúságú légvezeték (áram- és védővezető), valamint szigetelők és egyéb szerelvények kerülnek leszerelésre. Ezen anyagok egy része nem hulladékként kerül elszállításra a területekről, hanem más területeken, javítási, illetve korszerűsítési munkák során felhasználásra kerülnek, többségük azonban - korokból kifolyólag - hulladékként kerül átadásra hulladékgazdálkodási szervezeteknek. Az alaptestek elbontásával és egyes elhasznált oszlopszerkezetek, illetve függesztőláncok leselejtezésével nagyobb mennyiségű hulladék keletkezésével lehet számolni.

Létesítés során várható hulladékok mennyisége

A kivitelezés során mintegy 310 új oszlop létesül, ezen építési folyamatok során az alábbi hulladékok keletkezése várható:

Hulladék azonosító kód	Hulladék típus (megnevezés)	Hulladék kezelése	Becsült keletkező mennyiség
Várható hulladékmennyiség a bontások során			
17 01 01	Betontörmelék	Hulladékgyűjtő-, feldolgozó telepre szállítják	3.000 tonna
17 04 05	Acél hulladék (vasoszlop, vasszerkezet, szerelvények)	Hulladékgyűjtő-, feldolgozó telepre szállítják	1.500 tonna
17 09 04	Kevert építési/bontási hulladék	Hulladékgyűjtő-, feldolgozó telepre szállítják	100 tonna
17 04 02	Alumínium	Hulladékgyűjtő-, feldolgozó telepre szállítják	30 tonna
Várható hulladékmennyiség az építési munkák során			
13 01 13*	Egyéb hidraulikai olajok	Hulladékgyűjtő-, feldolgozó telepre szállítják	Csak havária esetén
13 02 05*	Ásvány olajalapú klórvegyületet nem tartalmazó motor, hajtómű- és kenőolaj	Hulladékgyűjtő-, feldolgozó telepre szállítják	Csak havária esetén
17 05 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek (olajos föld)	Hulladékgyűjtő-, feldolgozó telepre szállítják	Csak havária esetén
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	Hulladékgyűjtő-, feldolgozó telepre szállítják	3.000 kg
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	Hulladékgyűjtő-, feldolgozó telepre szállítják	1.000 kg
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	Hulladékgyűjtő-, feldolgozó telepre szállítják	1.200 kg
17 09 04	Kevert építési/bontási hulladék	Hulladékgyűjtő-, feldolgozó telepre szállítják	5.500 kg



17 05 04	Föld és kövek	Elszállítják, illetve deponálják, mivel a tervezett létesítmény alapozásánál, tereprendezésnél újra felhasználható	1.500 m ³
17 04 02	Alumínium	Hulladékgyűjtő-, feldolgozó telepre szállítják	150 kg
17 04 05	Acél hulladék (vasoszlop, vasszerkezet, szerelvények)	Hulladékgyűjtő-, feldolgozó telepre szállítják	1.700 kg
17 02 01	Fa	Hulladékgyűjtő-, feldolgozó telepre szállítják	2.800 kg
17 01 01	Betontörmelék	Hulladékgyűjtő-, feldolgozó telepre szállítják	15.000 kg

A távvezeték építése során keletkező hulladékok jellemzően nem veszélyes hulladékok, kivéve a kiürült festékes dobozok vagy kiürült zsírtalanítószeres flakonok (HAK 15 01 10*), amelyből keletkezhet kisebb mennyiség, illetve a 13-as főcsoportba sorolt hulladékok, melyek azonban kizárólag havária esetén képződhetnek. Tekintettel arra, hogy az építkezés során alkalmazott munkagépek és gépjárműveknek kötelező környezetvédelmi bizonyítvánnyal kell rendelkezni, ennek előfordulása a gyakorlati tapasztalatok szerint elenyésző.

A veszélyes hulladékok gyűjtése zárt gyűjtőedényben (pl.: patentzáras fémhordóban) történik a kivitelező által.

A távvezeték telepítése során az Engedélyes építető nem gyűjt, nem tárol hulladékot, sem építési-bontási hulladékot, sem az építőanyagok csomagolási hulladékait. A kivitelezők hatáskörébe rendeli a fenti hulladékokat, akik a hulladékok kezeléséről telepengedély- és hulladékgazdálkodási engedélyük alapján, illetve a Koncesszor (MOHU MOL Zrt.) által támasztott követelmények alapján kötelesek eleget tenni hulladékgazdálkodási kötelezettségeiknek. A munkaterületen munkanapon túli hulladékgyűjtés nem történik, a kivitelező minden munkanap végén köteles elszállítani az aznap keletkezett hulladékokat.

Az MVM XPERT Zrt. *Hulladékkezelési belső szabályzattal* (XPERT-BSz-0015 számú) és *Távvezetési Divízió Igazgatói utasítással* rendelkezik (3/2020. sz., kelt: Bp., 2020.01.13.), amely az építési- és bontási hulladékok és megmaradó anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat tartalmazza, így többek között a kivitelező-alvállalkozóval szemben támasztott fenti feltételeket is. Ezenkívül az *MVM XPERT ZRT. kivitelezési munkáinak környezetvédelmi feltételei* című munkautasítása (XPERT-MU-0009-04-01 számú) kiterjed a munkaterületen végzendő hulladékgyűjtés szabályaira, melyet az alvállalkozóknak is be kell tartaniuk.

Az *építőipari kivitelezési tevékenységről* szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet értelmében, az építkezés megkezdését követően, ha a keletkezett építkezési nem veszélyes hulladékok mennyisége eléri, illetve meghaladja az *építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól* szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet I. számú mellékletben szereplő mennyiségi küszöbértékeket, akkor erről a felelős műszaki vezető tájékoztatja az illetékes hatóságot.

Az építési tevékenység befejezését követően, az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladék vonatkozásában, a felelős műszaki vezető kitölti az építési napló adatai alapján az *építőipari kivitelezési tevékenységről* szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, és azt átadja az építetőnek.

A nyomvonal kialakítása során több helyen szükséges a biztonsági övezet kiszélesítése, az adott területen lévő növényzet tarvágása, illetve magasságának szabályozása. Az erdőterületek esetén a nyiladékképzést, illetve szélesítést az adott erdőrészlet tulajdonosával, illetve kezelőjével egyeztetett módon hajtják végre. A nyiladékképzés során keletkező értéket képviselő faanyag a kezelő/tulajdonos tulajdona. Az egyéb nyesedék és növényi maradványok az adott területen kerülnek darálásra és szétterítésre, melynek következtében helyben komposztálódnak. Ez a gyakorlat érvényes az egyéb területeken szükséges növénymentesítésre is. A gépek a nyomvonalon a növényzet szecskázásával a helyi, természetes komposztálódást/le bomlást segítik elő.

A nyomvonal jelentős többsége aktív mezőgazdasági, illetve legelőterület, ahol a növényzet gyérítésére nincs szükség.



A munkafázisok során várható hulladéktípusok részletezése

Alapozási munkálatok

Az alapozási munkálatok során a 15 és 17 főcsoportba sorolható hulladékok keletkezhetnek. Ezek behatárolt területe az oszlophely térsége kb. $25 \times 25 \text{ m} = 625 \text{ m}^2$.

A tervezett oszlophelyek figyelembevételével a HAK 15 01 01 és a 15 01 02 hulladéktípusok képződhetnek, melyek részben az alapozási munkálatokhoz szükséges segédanyagok csomagolásából, részben a dolgozók által fogyasztott élelmiszer csomagoló anyagaiból származnak.

A HAK 17 01 01 beton hulladék a betonszállító mixer kocsiból kifolyó beton, illetve a zsaluzatok lebontása után azok tisztításából keletkezhet.

A HAK 17 05 04 föld a betonalap helyfoglalása miatt visszamaradó szennyezetlen földmennyiség, mely a tereprendezés után elszállításra kerül.

Az alapozási munkálatoknál egyéb hulladék nem keletkezik.

Oszlopszerelés

Az oszlopszerelési munkálatok során a 15 és 17 főcsoportba sorolható hulladékok keletkezhetnek. Ezek behatárolt területe az oszlophely térsége, mely tartóoszlopok esetén hozzávetőlegesen $40 \text{ m} \times 40 \text{ m} = 1.600 \text{ m}^2$, feszítőoszlopoknál pedig $40 \text{ m} \times 60 \text{ m} = 2.400 \text{ m}^2$ területigényre korlátozódik.

A tervezett oszlophelyek figyelembevételével a HAK 15 01 01, 15 01 02 hulladéktípusok képződhetnek, melyek részben a szerelési művelethez szükséges segédanyagok csomagolásából, részben a dolgozók által fogyasztott élelmiszer csomagoló anyagaiból származnak. Ezenkívül az oszlopok rendszerszín jelzésének felfestése során kiürült festékes dobozok, kiürült zsírtalanítószeres flakonok képződhetnek, mint veszélyes hulladék, HAK 15 01 10* kódon.

A HAK 17 04 05 vas és acélhulladék az oszlopszerelésnél szükséges hibás csavarok és a vasszerkezet esetleges javításából keletkezhet, becsült értéke oszlophelyenként nem számottevő.

A zsaluzatok kiegészítő elemeinek hulladéka jellemzően fahulladék, HAK 17 02 01 kódon.

Az oszlopszerelési munkálatoknál egyéb hulladék nem keletkezik.

Oszlopállítás

Az oszlopállítás az oszlopszerelési munkálatoknál igénybe vett területen zajlik darus kocsival. Az oszlopállításhoz a helyszínen csak a darus kocsihoz tartozó, az állítás után azonnal tovább szállított segédanyagokat és szerszámokat használnak, így gyakorlatilag az oszlopállításnál hulladék nem keletkezik. A dolgozók által esetleg hátra hagyott csomagolási anyag hulladék keletkezésével kell számolni.

Szigetelőszerelés

A szigetelőszerelés az oszlophelyeken az oszlop közvetlen közelében zajlik. A telephelyen felszerelvényezett szigetelőláncokat gépkocsival a helyszínre szállítják, majd a még fekvő oszlop tartókarjaira és ott az előre elkészített (oszlopszerelésnél) rögzítő szerelvényhez csatlakoztatja. Egy oszlop szigetelővel történő felszerelése max. 2-3 órát vesz igénybe (6-12 db). A helyszínen csomagoló- és egyéb anyagot nem használnak, így hulladék sem képződik.

Vezetékszerelés és szabályozás

A vezetékszerelés és szabályozáshoz az ún. feszítőoszlopok térsége és a két feszítő oszlop közötti nyomvonalhossza van munkálatokra igénybe véve. Így a vezetékszerelési munkálatoknál a feszítő oszlopok térségében tartózkodnak huzamosabb ideig munkagépek. A tartózkodás tartóoszlopok esetén $40 \text{ m} \times 40 \text{ m} = 1.600 \text{ m}^2$, feszítőoszlopoknál $40 \text{ m} \times 60 \text{ m} = 2.400 \text{ m}^2$ területigényre korlátozódik.

A nyomvonal hosszában a feszítőoszlopok közötti tartóoszlopok közvetlen térségében darus kocsik csak addig tartózkodnak, amíg a vezetősodronyt a szigetelőre szerelt görgős szerkezetbe beemeli.

A tervezett munkahelyek figyelembevételével a HAK 15 01 01, 15 01 02 és 15 01 03 hulladéktípusok keletkeznek, melyek a vezetékszerelés műveletéhez használt segédanyagok csomagolásából és a dolgozók által fogyasztott élelmiszer csomagoló anyagaiból származnak.

A HAK 17 04 02 és 17 04 05 hulladéktípusok a vezetősodronyok méretre szabásakor keletkező hulladék darabokból (alumínium a külső burok, acél a vezetősodrony acélerősítése) adódik.

A vezetékszerelés és szabályozás időtartamban egy művelet sor. A vezetékek besabályozása után a munkaterületet elhagyják és a távvezeték építési műveletei befejezést nyernek.



Általánosságban

Az építési, illetve részben bontási területeken a fentiekén kívül általánosságban keletkező hulladékfajta a kevert építési-bontási hulladék, HAK 17 09 04 azonosító kóddal.

A keletkező hulladékokat a kivitelező várhatóan a munkaterülettől függő, az ottani régióban szolgáltatást biztosító hulladékkezelőnek adja át kezelésre, figyelembe véve a lehető legkisebb szállítási távolságokat, azonban a kezelő tényleges személyéről a kivitelező fog dönteni.

Az üzemelés, üzemeltetés során keletkező hulladékok

A légvezetékes hálózatot általában 50 éves üzemelési időtartamra tervezik, ez idő alatt kizárólag karbantartási, illetve ellenőrzési feladatok merülnek fel. Az elektromos rendszer ellenőrzése évente maximum egy-két alkalommal történik.

A légvezeték megépítése során alkalmazott anyagok és technológiák normál körülmények között hosszútávú, több évtizedes zavartalan működést biztosítanak, így karbantartási hulladékok keletkezésével csak havária, illetve üzemzavar esetén lehet számolni.

Az ilyen esetekben fellépő javítási munkák során keletkező hulladékok mennyisége nem becsülhető meg, de előre láthatóan minimális mennyiségű. Típusukat tekintve az alábbiak lehetnek:

- HAK 15 01 01 - papír és karton csomagolási hulladék;
- HAK 15 01 02 - műanyag csomagolási hulladék;
- HAK 15 01 03 - fa csomagolási hulladék;
- HAK 17 09 04 - kevert építési-bontási hulladék;
- HAK 17 04 02 - alumínium;
- HAK 17 04 05 - acél hulladék (vasoszlop, vasszerkezet, szerelvények).

A nyomvonal biztonsági övezetét időnként, jellemzően néhány évente a növényzettől mentesíteni, illetve magassági szabályozni szükséges. Az ilyen jellegű munkákat a jelenlegi gyakorlat szerint az üzemeltető alvállalkozó közreműködésével végzi. A növényzet karbantartása során a növényi szövetek helyben darálásra, illetve szecskázásra kerülnek, és a nyomvonalon kerülnek elterítésre, megkönnyítve ezzel helybeni bomlásukat, ezáltal hasznosulásukat.

A létesítmény felhagyása

A tevékenység felhagyásakor a kivitelezési fázisban szereplő hatásokkal kell számolni a távvezeték lebontása következtében.

A légvezetékes hálózat lebontásakor veszélyes hulladék nem, vagy csak kis mértékben keletkezik.

A felhagyás során az oszlopok acélszerkezetei, azok kialakított vasbeton alapjai, a magasfeszültségű hálózat elemei (sodronyok, szigetelők stb.) elbontásra kerülnek. A bontási hulladékok nagy része hasznosítható és másodnyersanyagként felhasználható, vagy akár felújítással újrahasználatra is előkészíthető, és felhasználható.

A tervezett létesítmény felhagyása miatt várható hulladék-kibocsátások számottevő mértékűek, azonban az összegyűjtött hulladékot a munka végeztével a területről elszállítják, hulladék a helyszínen nem marad.

A felhagyás időszakában keletkező hulladékokat az akkor érvényben lévő előírásoknak megfelelően szükséges kezelni. A hulladékgazdálkodás tervezett módja esetén a környezet védendő elemeire helyszíni és a vizsgált területen kívüli hatások nem várhatók.

A villamos hálózat területét a létesítmény elbontása után rekultiválni szükséges.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások indoklása

Rendelkező rész 1. pont szerinti előírás a Ht. 4. §-án alapszik.

A rendelkező rész 2. pontjában foglalt előírást a Ht. 63. § (1) bekezdése, 12. § (4) bekezdése 31. § (2) és (5) bekezdései és a 7. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 3. pontjában rögzített előírás a Ht. 7. §-án alapszik.

Rendelkező rész 4-6. pontjaiban rögzített előírásokat a Ht. 1. § (1) bekezdés 23. pontja, 1. § (3) bekezdés e) pontja, valamint 8-10. §-ai alapján tettük.



- d) A fajok állományait szabályozó tényezők csekély mértékű kedvezőtlen változását okozza.
- e) Az új magasfeszültségű vezeték egy meglévő nyomvonalán, annak elbontásával valósul meg, az emberi vagy egyéb zavarást a vegetációs időszakon kívül, csak a létesítés során növeli.
- f) A ragadozók állományára érdemi hatása nincs.

A megfogalmazott természetvédelmi előírások betartásával lehetőség van az érintett területen előforduló természeti értékek, jelölő fajok és jelölő élőhelyek potenciális megőrzésére, továbbá nem várható a tervezett nyomvonalas beruházásnak és üzemelésnek az élőhely szempontjából visszafordíthatatlan és a meglévő hasonló, de elbontandó infrastrukturális elem üzemeléséhez képest érdemben eltérő kedvezőtlen táj- és természetvédelmi szempontú hatása.

A bontást és építést követő különböző gyepek helyreállítási módszerekről több jó példa és gyakorlat is rendelkezésre áll, amelyek közül a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által szerkesztett Élőhely-rekonstrukciók lehetőségei és tapasztalatai Magyarország síkvidéki területein c. kiadványban élőhely specifikusan rendelkezésre állnak.

A szakvéleményt a fentebb hivatkozottakon túl a Tvt. alábbi paragrafusai támasztják alá:

A Tvt. 5. § (2) bekezdése kimondja, hogy „A természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.”

A Tvt. 6. § (2) bekezdése értelmében „A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.”

A Tvt. 7. § (2) bekezdésének f) pontja szerint „A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket.”

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján „A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”

(2) bekezdése értelmében „Őshonosak mindazok a vadon élő szervezetek, amelyek az utolsó két évezred óta a Kárpát-medence természetföldrajzi régiójában - nem behurcolás vagy betelepítés eredményeként - élnek, illetve éltek.”

A Tvt. 9. § (1) bekezdése alapján „A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.”

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján „A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”

A Tvt. 20 § (1) bekezdése előírja, hogy: „A felhagyott bányaterületen a felszíni tájsebeket folyamatosan meg kell szüntetni, és – ha lehetséges – természetszerű állapotot kell kialakítani.”

A Tvt. 42. § (1) bekezdés szerint „tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”

A Tvt. 42. § (2) bekezdés alapján „gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.”



A Tvt. 42. § (3) bekezdés e) pontja értelmében „a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett növényfaj egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, természetbe vonásához.”

Továbbá a Tvt. 43. § (1) bekezdés szerint „tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

A fentiek figyelembevételével a tervezett tevékenységgel szemben táj- és természetvédelmi szempontból kizáró ok nem áll fenn.

A Természetvédelmi Hatóság táj- és természetvédelmi szempontú előírásait és megállapításait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet és a MATrT törvény figyelembevételével tette.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéhez tartozó nyomvonal szakaszhoz, és a zajvédelmi szempontból lényegesebb oszlophelyekhez a legközelebbi védendő épületek, területek, illetve létesítmények helyezkednek el:

- Jászkarajenő külterület, Má-t – tanyás mezőgazdasági területen keresztülhalad a nyomvonal. Itt szórt jelleggel több tanyaépület is található, illetve egy mezőgazdasági jellegű ipari gazdasági terület is. A szórt tanyák közül a legközelebbi lakóingatlan (0189/6 hrsz) mintegy 50 m távolságban helyezkedik el a meglévő/tervezett nyomvonaltól, a legközelebbi oszlophelytől pedig 50 m-re.
- Jászkarajenő külterületén, szintén Má-t – tanyás mezőgazdasági területen keresztülhalad a nyomvonal egy lakóépületet is befogadó ingatlan felett. A lakóingatlan (0219/5 hrsz) mintegy 25 m távolságban helyezkedik el a meglévő/tervezett nyomvonaltól, azaz védőövezeten belül, a legközelebbi oszlophelytől pedig 46 m-re.

Építési fázis

A távvezeteki létesítmény megvalósítása idején a földmunka és a betonozás, valamint az oszlopok összeállítása, a telekhatárokkal szomszédos területeken időszakosan építési eredetű zajterhelést okoz. A Dokumentáció alapján az alkalmazott építőipari munkagépek, és a kézi szerszámok működtetéséből, valamint a szállításból eredő zaj lesz a meghatározó.

Az elvégzett számítások alapján a legközelebbi védendő létesítményeknél a kivitelezés okozta várható zajterhelés az alábbiak szerint alakul:

Zaj ellen védendő legközelebbi létesítmény	Védendő távolsága a legközelebbi oszlop területétől	Övezeti besorolás	Kivitelezés okozta zajterhelés	Határérték	Minősítés
Jászkarajenő, tanyavilág (0189/6 hrsz)	50 m	Má-t – tanyás mezőgazdasági	62,0 dB	70 dB	Megfelel
Jászkarajenő, tanyavilág (0219/5 hrsz)	46 m	Má-t – tanyás mezőgazdasági	62,7 dB	70 dB	Megfelel

A Dokumentációban lévő számítások alapján megállapítható, hogy a kivitelezési tevékenység nem okoz jelentős, zajterhelési határértéket meghaladó zajterhelést a védendő objektumoknál.



A kivitelezés egy adott szakaszon 1 hónapon belül befejeződik, az építőipari kivitelezési tevékenységből származó zajterhelési értékek a zajtól védendő területeken a *környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 2. melléklete szerinti 70 dB határértéket nem haladják meg.

Az elvégzett számítások alapján a teljes nyomvonal hatásterületi kiterjedését a nyomvonal középvonaltól 71 m távolságban határozták meg a kivitelezési szakaszra vonatkozóan, mindkét irányban, illetve a gazdasági területeken elhelyezkedő szórt tanyavilági lakóingatlanok esetében 40 m távolságban.

A hatásterületen belüli ingatlanok, és az azokon lévő lakóépületek nyomvonaltól és a legközelebbi tervezett oszlophelytől való távolsága:

Település	Hrsz.	Művelési ág	Státusz	Távolság nyomvonaltól (m)	Távolság oszlophelytől (m)	Oszlopszám (tervezett)
Jászkarajenő	052/3	Kivett, tanya	Aktív	32	195	48-49.
Jászkarajenő	077/7	Kivett, tanya	Aktív	40	68	54.
Jászkarajenő	0219/5	Kivett, tanya	Aktív	25	46	61.

Építésből származó rezgésterhelés:

A kivitelezés során a legjelentősebb rezgésterheléssel a tervezett oszlophelyeken végzett földmunkából és alapozási munkálatokból eredően kell számolni. Az építés során, a munkagépek okozta rezgések a legközelebbi védendő objektumoknál döntő többségben a tervezett oszlophelyek nagy távolsága miatt várhatóan nem lesznek észlelhetők. A kivitelezési fázisban normál alapozási munkával kell számolni, a Dokumentáció szerint vibrációs tömörítési technológia nem kerül alkalmazásra.

Építés okozta közlekedési zaj:

A szállítások tekintetében a tehergépjármű forgalom volumene napi maximumban 6-8 db teherautóra tehető (max. 16 elhaladás/ nap), de ezen mennyiség időben jelentősen változó képet mutat, mivel lesznek olyan időszakok, amikor nem lesz várható teherautó mozgás. A munkásokat érintő személyszállítás volumene mikrobuszok és személyautók figyelembevételével naponta maximum 5-6 gépjárműre tehető (max. 12 elhaladás/nap).

A szállításból eredő zajterhelés kevesebb, mint 3 dB-el fog megnövekedni, így a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdése alapján a közúti szállítási tevékenységhez kapcsolódó közvetett hatásterület nem állapítható meg.

A tervek szerint éjszakai gépjárműforgalom, anyagszállítás nem várható a távvezeték létesítésével, vagy üzemeltetésével kapcsolódóan.

Üzemelési fázis

A távvezeték nem számít számottevő zaj-, vagy rezgésforrásnak, emiatt annak semmilyen környezeti zaj- és rezgésvédelmi hatása nem jelentős. A távvezeték hallható zaja általában esős, párás hajnalokon tűnhet zavarónak, amikor az egyéb zajforrások megszűnnek. A zaj mértékét növelheti a feszültségszint, illetve a koronakisülésre hajlamos szerelvények és sodronyrendezések alkalmazása.

Az átviteli hálózati 400 kV-os távvezetékek esetében elvégzett mérések alapján sem sikerült eddig 40 dB feletti zajszintet kimutatni, ami az üdülőövezetek éjszakai határértéke. A vizsgált távvezeték



feszültségszintjéből (400 kV) következően, a térségben kialakuló zajszint szükségszerűen kisebb, mint 40 dB.

Üzemelési fázis által okozott zajterhelés értékelése:

Zaj ellen védendő legközelebbi létesítmény	Védendő területi jele	Övezeti besorolás	Üzemelés okozta zajterhelés – nappal	Üzemelés okozta zajterhelés – éjjel	Határérték - nappal	Határérték - éjjel
Jászkarajenő, tanyavilág (0189/6 hrsz)	ZT1	Má-t – tanyás mezőgazdasági	13,0 dB	22,1 dB	60 dB	50 dB
Jászkarajenő, tanyavilág (0219/5 hrsz)	ZT2	Má-t – tanyás mezőgazdasági	19,0 dB	28,1 dB	60 dB	50 dB

A tervezett távvezeték várható környezeti zajkibocsátása a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete által előírt határértéket nem haladja meg.

Az üzemelési fázis zajvédelmi hatásterülete sem a nappali, sem az éjszakai időszakban nem érint védendő területet vagy létesítményt.

A Dokumentáció alapján a beruházás környezetében található tanyaépületek általános mezőgazdasági területen állnak, ezek a területek a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § p) pontja alapján zajtól nem védendő területek, a zajterhelési határértékek azonban csak védendő területekre kerültek megállapításra, ezért szigorúan véve ezeken a területen található védendő létesítmények homlokzata előtt zajterhelési határérték nincs meghatározva. A gyakorlat azonban az, hogy a mezőgazdasági terület esetében, amennyiben a területen védendő létesítmény helyezkedik el, a zajterhelési határértékeket tartalmazó táblázat 5. sorában található zajterhelési határértékeket tekintjük követelménynek.

Rezgésterhelés az üzemelési fázisban:

A távvezeték üzemeltetése rezgésterhelés szempontjából nem jelentős, rezgésvédelmi szempontból a létesítmény környezeti hatása semlegesnek tekinthető.

A tervezett nyomvonal, valamint a védőtávolságok alapján megállapítható, hogy a legközelebbi védendő épületekben nem kell rezgésterhelés növekedésre számítani, a rezgés súlyozott egyenértékű gyorsulása nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. melléklete szerinti határértéket.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházással szemben zaj- és rezgésvédelmi szempontból kizáró ok nem áll fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság zaj- és rezgésvédelmi szempontú megállapításait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és a *környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet figyelembevételével tette.

Levegővédelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kivitelezés során a munkálatokkal, illetve szállítással járó kiporzás, valamint a munkagépek és szállítójárművek által kibocsátott légszennyező anyagok – az időjárási viszonyoktól függően – lokálisan jelentkező, időszakos levegőterhelést okozhatnak, mely során a megfelelő intézkedések végrehajtása és a technológiai fegyelem betartása esetén levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem kell számolni.



A területen dolgozó munkagépek esetleges műszaki meghibásodása során a gépekből elfolyó olajok és üzemanyagok lokálisan ugyan okozhatnak talajszennyezést, azonban ezek mértéke elhanyagolható, és felszámolásuk a helyszínen azonnal elvégezhető pl. olajfelítató anyagok használatával, amit veszélyes hulladékként kell kezelni.

Üzemelés időszakában évente egy-két alkalommal történő ellenőrzés, meghibásodás, vagy havária esetén a javítással vagy helyreállítással kapcsolatos hulladékok keletkezésével lehet csak számolni, ezért földtani közeget szennyező hatás nincs.

Felhagyás időszakában a távvezeték hálózat elbontásakor veszélyes hulladék nem, vagy csak kis mértékben keletkezik. A felhagyás során az oszlopok acélszerkezetei, azok kialakított vasbeton alapjai, a nagyfeszültségű hálózat elemei (sodronyok, szigetelők stb.) elbontásra kerülnek. A bontási hulladékok nagy része felhasználható és másodnyersanyagként felhasználható, vagy akár felújítással újrahasználatra előkészíthető.

A tevékenység felhagyását és a létesítmények elbontását követően káros hatás a területen nem marad vissza, így visszaállítható a terület eredeti állapota.

A Dokumentáció alapján a tervezett tevékenység során a technológiai fegyelem betartása esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében foglalt követelményeket, szempontokat is megvizsgálva megállapítható, hogy a felszín alatti közegek szempontjából a tervezett beruházás megvalósítása során nem várható szennyező hatás, a földtani közeg védelme szempontjából kizáró ok nem áll fenn.

A tervezett nyomvonalszakasz a Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása szerint kármentesítést nem érint.

A tervezett tevékenység, létesítmények nem szerepelnek a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklet az „üzemi terv készítésére kötelezettek” felsorolásában, melynek értelmében üzemi kárelhárítási terv benyújtására a MAVIR Zrt. nem kötelezett.

A Környezetvédelmi Hatóság a felszín alatti közeg védelme érdekében tett előírásait és megállapításait a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Dokumentációban a távvezeték teljes szakaszára vonatkozóan mutatták be a létesítés, üzemelés és esetleges felhagyás időszakában keletkező hulladékok típusait, mennyiségeit és gyűjtésük, kezelésük módját, így az Pest Vármegye illetékességi terület vonatkozásában külön nem került bontásra.

A kivitelezési munkákat végző fővállalkozó a tervek szerint az MVM XPert Zrt. (a továbbiakban: Kivitelező) lesz.

Az őrzött központi kivitelezői terület helye a telepítési munkálatok idejére ideiglenesen kerül kijelölésre, melyen más létesítmények mellett a képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló konténereket is elhelyezik.

A kivitelezést megelőzően jellemzően bontási munkálatokra nem kerül sor, azokat az új oszlopok telepítését követően, vagy azzal egy időben végzik majd.

A kivitelezés (alapozási, oszlopszerelési, oszlopállítási, szigetelőszerelési és vezetékszerelési munkálatok) során képződő nem veszélyes hulladékok (15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék; 15 01 02 műanyag csomagolási hulladék; 15 01 03 fa csomagolási hulladék; 17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól; 17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól; 17 04 02 alumínium; 17 04 05 vas és acél; 17 02 01 fa; 17 01 01 beton) várható mennyisége 2 430,35 tonna, a veszélyes hulladékok (15 01 10 veszélyes anyagokat maradékként



tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék) keletkezése pedig 0,75 tonna mennyiségben várható.

A bontási munkálatok során légvezetékek, valamint szigetelők és egyéb szerelvények kerülnek leszerelésre. Ezen anyagok egy része más területeken – javítási, illetve korszerűsítési munkák során – vélhetően még újrahasználhatók, így nem hulladékként kerülnek elszállításra.

A bontás során keletkező nem veszélyes hulladékok (17 01 01 beton; 17 04 02 alumínium; 17 04 05 vas és acél; 17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól) becsült mennyisége 4 630 tonna.

A távvezeték üzemszerű működése során hulladék képződése nem valószínűsíthető.

Az üzemelés várható időtartama: minimum 50 év.

A tevékenység felhagyása során az oszlopok acélszerkezetei, azok kialakított vasbeton alapjai, a magasfeszültségű hálózat elemei elbontásra kerülnek.

A tevékenység felhagyásakor a kivitelezési fázisban szereplő hulladékok keletkezésével és mennyiségeivel lehet számolni. A bontási hulladékok nagy része hasznosítható és másodnyersanyagként felhasználható, vagy akár felújítással újrahasználatra is előkészíthető, és felhasználható. A bontás során keletkező hulladékok kezelését az akkor érvényben lévő vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint fogják végezni.

Havária esemény bekövetkezése a kivitelezési, bontási munkálatok során a munkagépek és szállítójárművek megfelelő karbantartásával elkerülhető, vagy minimálisra csökkenthető. Egy esetlegesen bekövetkező havária kapcsán veszélyes hulladékok (13 01 13* egyéb hidraulikaolaj; 13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj; 17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek) keletkezésére lehet számítani, mennyiségük azonban nem becsülhető. Ilyen esetekre a kivitelező kármentőkészletet biztosít a munkaterületen.

Az üzemelés során bekövetkező havária esetekben a javítási munkák során nem veszélyes hulladékok (papír és karton csomagolási hulladék; műanyag csomagolási hulladék; valamint fa csomagolási hulladék, továbbá kevert építési-bontási hulladék; alumínium hulladék; vas és acél hulladék) minimális mennyiségben keletkezhetnek.

A tevékenység kapcsán a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kezelése során általánosságban az alábbi megállapítások tehetők:

- A hulladékgazdálkodási kötelezettségek teljesítése a Kivitelező feladata lesz, a munkaterületen keletkezett hulladékokat minden munkanap végén elszállítja majd.
- A hulladékok gyűjtését szállításra kész állapotban fogják végezni.
- A nem veszélyes hulladékokat zárt, sértetlen gyűjtőedényekben gyűjtik majd.
- A Kivitelező a keletkező hulladékokat a munkaterülettől függően, az ottani régióban az adott típusú hulladék kezelésére engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak fogja átadni.
- Az alapozási munkálatok során átmenetileg deponált szennyezetlen talajt a tereprendezés után a tervek szerint elszállítatják.
- Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése zárt gyűjtőedényben/patentzáras fémhordóban fog megvalósulni.

A Kivitelező hulladékkezelési belső szabályzattal, továbbá kivitelezési munkáinak környezetvédelmi feltételeire munkautasítással rendelkezik.

A munkagépeket és szállítójárműveket szakszervizben, illetve gépjárműmosó telephelyen fogják tisztítani, illetve karbantartani, ilyen munkálatokat az építkezési helyszíneken nem fognak végezni.

A tervezett beruházás megvalósításával szemben – a létesítés, üzemeltetés és felhagyás során a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtése, illetve a hulladékok további kezelésének (hasznosítás, ártalmatlanítás) megoldása esetén – hulladékgazdálkodási szempontból kizáró ok nem áll fenn.



A tervezett tevékenységgel kapcsolatban hulladékkezelő létesítmény létesítése nem indokolt, tekintettel arra, hogy a várhatóan keletkező hulladékok kezelésére engedéllyel rendelkező szervezetek megfelelő kezelési kapacitással rendelkeznek.

A keletkező hulladékoknak a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti besorolására vonatkozó kötelezettséget a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 63. § (1) bekezdése írja elő.

A létesítendő hulladék gyűjtőhelyek kialakításának és üzemeltetésének szabályait az egyes *hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13-17. §-ai tartalmazzák.

A veszélyes hulladékok gyűjtésével, illetve kezelésével kapcsolatos szabályokat a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3-4. §-a szabályozza.

A kitermelt talajra vonatkozó feltételeket a Ht. 2. § (4) bekezdése szabályozza.

A feltöltésre, illetve visszatöltésre felhasználható anyagokkal kapcsolatos szabályozás a Ht. 9. § (1) bekezdésén alapul.

A keletkező hulladékok további kezelésre történő átadásával kapcsolatos kötelezettségeket a Ht. 31. §-a, illetve 82. §-a szabályozza.

A hasznosítható hulladékok hasznosításra történő átadásának kötelezettségét a Ht. 15. § (1) bekezdése írja elő.

A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség szabályait a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. §-a, 10. §-a, 14-16. §-a tartalmazza.

A Ht. 4. §-a értelmében:

„Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.”

A Hulladékgazdálkodási Hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza.

*

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, 5. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; természetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, 6. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet szabályozza.



az elsődleges leletfeldolgozás költségeit. A Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése alapján a régészeti feltárás befejezése után az építési helyszín kivitelezési tevékenység végzésére való alkalmassá tétele, illetve az ingatlan rendeltetésszerű és biztonságos, az élet- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő használatához szükséges tereprendezési munkák elvégzése megelőző feltárás esetén a beruházó feladata.

Tájékoztatom az Építetöt, hogy ha a megelőző feltárást (régészeti megfigyelést) szükségessé tevő beruházás bármilyen okból meghiúsul vagy szünetelésének időtartama a feltárás felfüggesztésétől vagy befejezésétől számítva meghaladja az egy évet, a Korm. rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a beruházó köteles az ingatlan korábbi használatának megfelelő állapotot helyreállító tereprendezési munkák elvégzéséről és a feltárt régészeti emlékeknek a hatóság által előírt állagmegóvásáról gondoskodni. Felhívom továbbá a figyelmet, hogy a Korm. rendelet 36. § (4) bekezdése szerint amennyiben a beruházás vagy a feltárás munkálatainak harminc napot meghaladó szünetelésére a feltárást végző, hogy intézménynek fel nem róható okból kerül sor, a feltárt régészeti emlékek ideiglenes állagmegóvásáról, biztonságáról, őrzéséről a feltárást végző intézmény a beruházó költségére köteles gondoskodni.

Fenti kikötéseimet a Korm. rendelet 88. §-ban foglalt szakkérdések érvényesülése érdekében tettem.

d) Talajvédelmi hatáskör:

A fenti előírásokat a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007 (XII.23.) Kormány rendelet 4. sz. melléklet 2. pont 1.a. alpontja alapján tettem meg.

e) Ingatlanügyi hatáskör:

1. Földhivatali Főosztály (Cegléd).

Hatásköröm és illetékességem a 2007. évi CXXIX. törvény 7. § (1) bekezdésén és a 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 36-37. §-án alapul.

f) Állami főépítési hatáskör:

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. melléklet 1.2.1.13. pontja alapján a tervezett beruházás az Országos Területrendezési Tervben, valamint érintettség esetén a vármegyei területrendezési tervben megállapított országos jelentőségű elem. A tervezett távvezeték sem Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: MATrT) 2. mellékletét képező, „Az Ország Szerkezeti Terve” megnevezésű tervlapon, sem a vonatkozó 4/8. mellékletben, sem Pest vármegye területére hatályos, Pest Vármegye Területrendezési Tervéről szóló Pest Vármegyei Közgyűlés elnökének 10/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendeletben nem szerepel. A területrendezési tervvel való egyezőség biztosítására a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet szerinti, beillesztésre irányuló eljárásban van lehetőség.

g) Erdészeti hatáskör:

A megküldött tervdokumentáció, a tervezett beruházás több, az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) 6. §-a szerinti erdőterületet érint. A tervezett beruházás az erdő igénybevételével jár. Az erdő igénybevétele az erdőkre nézve kedvezőtlen hatást gyakorol, hiszen adott területen az erdő, mint bonyolult életközösség működését egyértelműen zavarja.

Erdőterület tervezett igénybevétele esetén az Evt. 77-78. §-a szerint előzetes engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges. Fentiek miatt a tervezett beruházással érintett területre vonatkozóan az Evt. 77. § szerinti igénybevétel engedélyezésére irányuló kérelmet kell benyújtani az erdészeti hatósághoz úgy, hogy az eljárás legkésőbb a tervezett igénybevétel megkezdéséig sikerrel lefolytatható legyen.



hatása az oszlop telepítések környezetében fog jelentkezni, ugyanakkor a légszennyező hatás csak átmeneti lesz és a levegőterheltségi határértékek teljesülni fognak. A létesítéshez kapcsolódó szállítások légszennyező hatása várhatóan nem lesz számottevő, az a legközelebbi lakóingatlanoknál nem okoz kimutatható változást.

A villamos légvezetékes hálózat üzemeltetése nem jár károsanyag-kibocsátással, annak nincs légszennyező hatása.

A kivitelezés során a talajba csak az oszlopok alapozása kerül, azonban az alapozásnál használt beton nem tartalmaz káros vagy mérgező összetevőket, így káros hatásokkal nem kell számolni, az csak műszaki meghibásodás esetén fordulhat elő. A távvezeték üzemeltetése és szükség szerinti karbantartása nem okoz talajszennyezést.

A távvezeték telepítése és üzemeltetése a felszín alatti vizekre nem lesz érzékelhető hatással, a felszín alatti vizek szennyezése csak havária (pl. olaj elfolyás) esetén fordulhat elő. A tervezett távvezeték nyomvonala – a légvezeték – néhány kisebb vízgyűjtő csatornát keresztez, így havária esetén pl. olaj a lefolyó csapadékvizekkel bemosódhat a talajba, talajvízbe, majd az a felszíni vízbe juthat, ugyanakkor korszerű, megfelelően karbantartott munkagépek használatával ezek hatása minimálisra csökkenthető. A tervezett légvezetékes hálózat szakasz működése nem jár vízhasználattal, szennyvízkezeléssel, illetve egyéb vízszennyező hatásokkal.

A távvezeték bontása, illetve létesítése során veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezése várható, ahol a kivitelezésből származó hulladékok gyűjtését, tárolását a kivitelezők fogják végezni. A hulladékok minden esetben engedéllyel rendelkező átvető telephelyére lesznek elszállítva. A távvezeték üzemeltetése során hulladék keletkezése nem várható.

A nagyfeszültségű távvezetékek közelében elektromágneses tér jön létre. A villamos térerő a feszültségtől, a mágneses indukció az áramerősségtől függ és az áramvezetőktől való távolság növekedésével mindkettő erősen csökken. A dokumentáció szerint „*a ténylegesen fellépő villamos térerősség és mágneses indukció értékek a nemzetközi ajánlások és hazai jogszabályi előírások által a lakosságra tartósan megengedett értékek, azaz $E = 5 \text{ kV/m}$ és $B = 100 \text{ } \mu\text{T}$ alatt maradnak*”, így azok nem gerjesztenek „*olyan elektromágneses tereket, amelyek az élő szervezet számára károsak lehetnek*”.

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján a Szolnok-Szeged 220 kV-os távvezeték 400 kV-osra történő átépítése során jelentős környezet-egészségügyi terhelés nem keletkezik, szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatással nem kell számolni, mert a kivitelezés és üzemelés hatásai nem okozzák a környezet állapotának olyan mértékű módosulását, mely a lakosság egészségi állapotának kedvezőtlen megváltozását idézhetné elő.

*

A szakhatóságokat az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján kereste meg a hatóság.

A szakhatóságok állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben a hatóság előírta.

II. A közreműködő szakhatóságok állásfoglalásainak indokolása:

A. Természeti katasztrófáknak kitettség tekintetében:

1. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„Budapest Főváros Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály megkereste a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a MAVIR Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1031 Budapest, Anikó u. 4.) meghatalmazásából az MVM XPert Zrt. (1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.) kérelmére a



Igazgatóságot, mint első fokú polgári védelmi szakhatóságot, szakhatósági állásfoglalása kiadásának céljából.

A környezetvédelmi engedély módosítására irányuló kérelmet és dokumentációt a vonatkozó ügyben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 4. alpontja alapján, a természeti katasztrófáknak való kitettségére vonatkozóan megvizsgálta.

A benyújtott dokumentáció a tervezett tevékenység környezetére vonatkozóan figyelembe veszi a települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendeletben meghatározott katasztrófavédelmi besorolás alapjául szolgáló veszélyeztetettséget, illetve a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 234/2011 (XI. 10.) Korm. rendelet által szabályozott Veszély-elhárítási Tervekben meghatározott természeti eredetű természeti katasztrófáknak való kitettséget.

A fentiek alapján megállapítom, hogy a kérelem során benyújtott dokumentumok megfelelően tartalmazzák a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat, azok várható hatásait és az ellenük való védekezésre felkészülés és a hatások kezelésének eljárásrendjére vonatkozó információkat.

Szakhatósági állásfoglalásom az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. sora határozza meg. Ennek értelmében döntésem a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében annak elbírálása alapján hoztam meg, hogy a kérelem megfelelően tartalmazza-e a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait.

Illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

A jogorvoslat lehetőségéről a tájékoztatást az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adtam."

3. Jász-Nagykun–Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának indoklása:

A rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció áttanulmányozása során megállapítást nyert, hogy a dokumentáció és kiegészítései - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben, a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendeletben, valamint a települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendeletben meghatározott osztályba sorolást, és a tárgyi megvalósítás helyszínére illetékes települési veszélyelhárítási tervben meghatározott - természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit megfelelően tartalmazza.

Tárgyi megvalósítás - Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfai, Törökfai-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220kV-os távvezeték kétrendszerű 400kV-osra történő átépítése - természeti katasztrófáknak való kitettsége nem feltételezett.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. pontja, a villamosenergetikai beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 328/2023. (VII.17.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, illetve 1. melléklete és a 2. mellékletének 9. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.



B. A településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek-e:

Az Ákr. és az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az 1. melléklet 9. táblázat 20. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében szakhatósági állásfoglalás megadása érdekében a hatóság megkereste az érintett települések jegyzőit.

A hatóság a megkeresésben az alábbiakról tájékoztatta a jegyzőket:

A R. 1. § (6b) bekezdése értelmében a hatóság az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati, valamint az összevont eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település, a fővárosban a kerület (a továbbiakban együtt: település) önkormányzata ügyfélnek minősül.

Az Ákr. 23. § (4) bekezdése szerint a jegyző kizárt annak az ügynek az elintézéséből, amelyben az illetékeségi területének az önkormányzata, annak szerve vagy a polgármester ügyfél.

A fentiekre tekintettel, a hatóság a megkeresésben kérte, hogy mint eljáró szakhatóságok a kizárási okot szíveskedjenek megvizsgálni, és annak felmerülése esetén az Ákr. 24. § (4) bekezdése szerint a kizárási okot a felügyeleti szerv számára szíveskedjenek bejelenteni.

A fenti rendelkezésekre tekintettel az érintett települések jegyzői kérték szakhatósági állásfoglalás kiadása tárgyában kizárásukat, és kérték új eljáró szakhatóság kijelölését.

A felügyeleti szervek által kijelölt szakhatóságok állásfoglalásaiban foglaltakat a rendelkező részben a hatóság előírta.

1. Deszk Község Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának indokolása (Algyő):

„Algyő Nagyközség Jegyzője kérelemmel fordult a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalhoz hivatkozva az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 23. § (4) bekezdésére és a kizárással figyelemmel eljáró hatóság kijelölését kérte szakhatósági állásfoglalást igénylő kérelem tárgyában.

A Kormányhivatal kérelmének helyt adott és CS/B01/04178-2/2026 számú kijelölő végzése alapján az eljárás lefolytatására Deszk Község Jegyzőjét jelölte ki.

Jelen ügyben megállapítottam, hogy Budapest Főváros Kormányhivatal BP/2003/00239-63/206 számú megkeresésében a csatolt beadványi tervdokumentációra vonatkozóan szakhatósági állásfoglalás kiadása iránt fordult a az eljárásban szakhatóságként részt vevő területileg illetékes települések jegyzőjéhez, hogy a csatolt dokumentáció alapján az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet 1. melléklet 9. táblázat 20. pontja szerinti szakkérdés tekintetében a szakhatósági állásfoglalást adja ki.

Egyben végzésében kérte az Ákr. 23. § (4) bekezdés szerinti kizárási ok bejelentését az érintett települések jegyzőjétől és helyettesítő szakhatóság kijelölése felől történő intézkedést.

A benyújtott megkeresést és a mellékelt beadványtervet áttekintve megállapítom, hogy a beadványtervben szereplő beruházás Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (I.26.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Algyő Nagyközség Önkormányzat helyi építési szabályzata (a továbbiakban: HÉSZ) szerint a tervezett létesítmény a szabályzatnak megfelel, valamint helyi jelentőségű védett természeti területet a beruházás nem érint.

Fentiek alapján a tervezett létesítmény, beruházás megfelel a HÉSZ előírásainak, a beruházás a hatályos településrendezési terv előírásaival nem ellentétes.

Döntésemet a fenti jogszabályok alapján hoztam meg.

Szakhatósági jogállásomat és illetékeségemet az Ákr. 55. §-a, valamint a 16. §-a, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 20. pontja alapozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét – az eljárás ezen szakaszában – az Ákr. 55. § (4) bekezdés zárja ki.”



Fentieknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint hoztam meg ügyintézési határidőn belüli végzésemet.

Az eljárás során illetékességemet a közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 15. § (1) bekezdése és a 24 §. (4) bekezdése, hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokol alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete, 9. táblázatának 20. pontja határozza meg.”

9. Csanytelek Község Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának indokolása (Felgyő):

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal CS/B01/04168-2/2026. számú végzésével a Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400kV-os távvezeték és hírközlési összeköttetésének létesítése: a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 200 kV-os távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése érdekében indult integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárás tárgyában szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatos eljárás lefolytatására Csanytelek Község Jegyzőjét jelölte ki.

Fentieknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint hoztam meg ügyintézési határidőn belüli végzésemet.

Az eljárás során illetékességemet a közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 15. § (1) bekezdése és a 24 §. (4) bekezdése, hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokol alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete, 9. táblázatának 20. pontja határozza meg.”

10. Szentes Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának indokolása (Csongrád):

„A műszaki biztonsági, környezetvédelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály BP/2003/00239-63/2026. számú végzésében Csongrád Város Jegyzőjét (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) kereste meg a tárgyi ügy vonatkozásában szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Csongrád Város Jegyzője megállapította, hogy vele szemben kizárási ok áll fenn, ezért a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági, Perképviselési és Felügyeleti Osztály (H 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) az általa megküldött CS/B01/04000-2/2026. számú végzésében Szentes Város Jegyzőjét (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) jelölte ki a tárgyi ügyben eljáró szakhatóságnak.

A szakhatósági megkereséshez mellékelte, az AFRY ERŐTERV ZRT. (1117 Budapest, Infopark sétány 3.), mint szaktervező által készített (Pető Csaba felelős tervező; tnsz.: EN-VI 13-8186) „Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfái, Törökfái-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezeték és hírközlési összeköttetések létesítése” tárgyú, 141 001 053-004 munkaszámú tervdokumentáció és a DENADA Kft. (2112 Veresegyház, Kodály Zoltán utca 51/B.) által készített NATURA 2000 hatásvizsgálati dokumentáció és kiegészítése alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének Csongrád Város Településszerkezeti Tervéről szóló 239/2022. (XII. 15.) önkormányzati határozatában és Csongrád Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 47/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal összhangban van, azok előírásai érvényesülnek.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55.§ (4) bekezdése zárja ki.

A szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdekeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.(XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 20. pont, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. §-a alapján biztosított jogkörömben eljárva adtam ki.

Az eljárás folyamán eljárási költség nem merült fel, így annak megállapításáról nem rendelkeztem.

A szakhatósági állásfoglalásomat a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági, Perképviselési és Felügyeleti Osztály 2026. 03. 30. napján kelt, CS/B01/04000-2/2026. végzésben foglalt felhatalmazás alapján adtam ki.”



A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) a 2026. március 24. napján kelt, JN/23/00733-2/2026. iktatószámú végzésében Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjét az integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárásához lefolytatandó szakhatósági eljárásból kizárta és az eljárás lefolytatására Rákócziútra Város Jegyzőjét jelölte ki, a kapcsolódó iratanyag továbbítása mellett.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint a Kormány – a (2)–(4) bekezdésben, az 1/A–1/E. §-ban foglaltak kivételével – az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott meghatározott szakkérdések tekintetében, az ott meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.

A Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 20. pontja alapján előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati eljárás során annak elbírálására, hogy a településrendezési tervben és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a települési önkormányzat jegyzője a kijelölt szakhatóság.

A rendelkezésemre álló dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett Szolnok OVIT-Sándorfalva, Albertirsa-Törökfői, Törökfői-Sándorfalva közös oszlopsoron haladó 400 kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetések létesítésére, a Szolnok-Szeged meglévő egyrendszerű 220 kV-os távvezeték kétrendszerű 400 kV-osra történő átépítése tárgyú beruházás megfelel Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szolnoki Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 12/2018. (V.11.) önkormányzati rendelet követelményeinek. A tervezett tevékenység a helyi településrendezési eszközökkel összhangban van.

Hatásköröm és illetékességem a Kormányhivatal hivatkozott iktatószámú kijelölő végzésén alapul.

Az önálló jogorvoslatot az Ákr. 112. §-a alapján zártam ki, és az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről.

Jelen ügyben eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.”

*

Az eljárásban az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján megkeresett Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁLT/310-9/2026 számon az alábbi nyilatkozatot adta:

„A KNPI a „Szolnok- Sándorfalva, Sándorfalva-Törökfői, Törökfői- Albertirsa közös oszlopsoron haladó 400kV-os távvezetékek és hírközlési összeköttetésének létesítése” és a „Szolnok- Sándorfalva 400 kV-os távvezeték és optikai összeköttetés beforgatása Törökfői állomásba” tárgyú hálózatterfejlesztési munkára vonatkozó előkészítő egyeztetésre benyújtott dokumentációval kapcsolatban a Budapest Főváros Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Villamosenergia-ipari Osztálya által lefolytatott előkészítő egyeztetési eljárásban véleményezte az akkor rendelkezésre álló tervdokumentációkat.

A KNPI az ÁLT/833-6/2025 és az ÁLT/833-10/2025. számú, mellékleteként is csatolt természetvédelmi kezelői nyilatkozataiban foglaltakat a továbbiakban is fenntartja.

Általános intézkedési és térbeli korlátozási javaslatok:

- A tervezett munkálatokat a vadon élő élővilág, a természetes-, természetközeli állapotú élőhelyek legnagyobb kíméletével kell végezni. Ennek érdekében a természetvédelmi oltalom alatt álló területek esetében a beavatkozással érintett területet a műszakilag indokolható legkisebb térmértékre kell csökkenteni.

- A kivitelezés (építés és bontás) során a természetvédelmi oltalom szintjétől függetlenül valamennyi természetközeli állapotú gyepterületet kímélni kell, azokon anyaggyerő- vagy depónia-, és bármilyen eszközök számára tároló hely nem alakítható ki.

- A munkálatok során törekedni kell arra, hogy a munkagépek és a kiszolgáló járművek csak a természetben kijárt (használatban lévő) földutakon közlekedjenek. A védett és Natura 2000 területek vonatkozásában az organizációs tervet előzetesen egyeztetni szükséges a KNPI-vel, aminek során az Igazgatóság munkatársai meghatározzák a kímélendő, a munkavégzés során igénybe nem vehető területeket.

- Védett és Natura 2000 területeken az ideiglenes organizációs utak kialakításához és stabilizálásához idegen anyag (zúzott kő, murva) nem használható.



1. A közlemény Algyő Nagyközség Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2026. március 17. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
2. A közlemény Balástya Község Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2026. március 17. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
3. A közlemény Csongrád Város Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2026. március 17. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
4. A közlemény Felgyő Község Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2026. március 18. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
5. A közlemény Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének tájékoztatása szerint Gátér Község vonatkozásában 2026. március 17. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
6. A közlemény Jászkarajenő Község Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2026. március 18. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
7. A közlemény Kistelek Város Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2026. április 8. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
8. A közlemény a Nyársapát Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének tájékoztatása szerint Kocsér Község vonatkozásában 2026. március 17. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
9. A közlemény a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének tájékoztatása szerint Körösetetlen Község vonatkozásában 2026. március 17. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
10. A közlemény Lakitelek Nagyközség Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2026. március 17. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
11. A közlemény Nyárlőrinc Község Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2026. március 17. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
12. A közlemény Ópusztaszer Község Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2026. március 17. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
13. A közlemény Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének tájékoztatása szerint Pusztaszer Község vonatkozásában 2026. március 19. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
14. A közlemény Sándorfalva Város Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2026. március 23. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
15. A közlemény Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2026. március 17. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
16. A közlemény Szentkirály Község Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2026. március 19. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
17. A közlemény Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2026. március 19. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
18. A közlemény Tiszaalpár Nagyközség Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2026. március 18. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
19. A közlemény Tiszakécske Város Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2026. március 17. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
20. A közlemény Tószeg Község Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2026. március 19. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
21. A közlemény Tömörkény Község Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2026. március 17. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

A hatásvizsgálati eljárás keretében a hatóság a R. 9. § (1) bekezdése alapján 2026. április 27-én 08.00-20.00 óra között jelenlétenélküli közmeghallgatást tartott. A hatóság a közmeghallgatással összefüggésben az alábbiakat vette figyelembe és tette közhírré.

A Kvt. 91/C. § (3) bekezdése b) pontja alapján a közmeghallgatás az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján is megtartható. A közmeghallgatás időpontját megelőzően lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintettek írásban is észrevételeket tehessenek és kérdéseket tehessenek fel.



A közlemény az Ákr. 88. § (2) bekezdés a)-d) pontjában foglaltakon túl, tartalmazza a döntés rendelkező részét és indokolásának kivonatát, valamint azt a figyelemfelhívást, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető. Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.

A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 82. § tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 29. § (1) bekezdése alapján a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19.§ határozza meg.

A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Kelt: Budapest, (dátumot az időbélyegző rögzíti)

A főispán helyett eljáró dr. Mészár Erika főigazgató
nevében és megbízásából

Az irat elektronikus aláíró tanúsítvánnyal kerül kiadmányozásra.

Mészáros Lóránd
főosztályvezető

A határozatot kapják elosztási lista alapján (elektronikus úton, vagy postai úton név, lakcím/telephely):

- Engedélyes
- Tervező
- Érintett önkormányzatok
- Ingatlan tulajdonosok
- Érintett szakhatóságok
- Érintett vármegyei kormányhivatalok
- Irattár