



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 29530-33-19/2026.
Ügyiratszám: CS/Z02/07671-12/2025.

Ügyintéző: dr. Kiss Renáta
Papdi-Lázár Enikő
Retek Zoltán
Darók Roland
Molnár Katalin
Kriván Tímea
Radócz Zoltán

Tel.: +36 (62) 681-673

Tárgy: MOL Nyrt., Algyő Gázüzem, egységes
környezethasználati engedély módosítása

Hiv. szám: -

Melléklet: -

H A T Á R O Z A T

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **MOL Nyrt.** (1117 Budapest, Dombóvári út 28.; KÜJ: 100 170 243) – a továbbiakban: engedélyes – részére CS/Z02/09522-3/2024. számon (KTO-azonosító: 29530-33-12/2024.) kiadott, a KT Algyő Gázüzem (Algyő 01884/35, 01884/5 hrsz. alatti) telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyt – az engedélyes által benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján – jelentős változtatás miatt az alábbiak szerint

módosítja:

- I. **Az engedély rendelkező részének 7. oldalán szereplő „A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI” fejezet „3. Kapcsolódó létesítmények” című alfejezet „3.1. DS Logisztika PBTT Algyő E-10 Tartálypark:” pontja az alábbiak szerint módosul:**

3.1. DS Logisztika PBTT Algyő E-10 Tartálypark:

Az üzem rendeltetése, fő tevékenységei:

Az E-10 tartályparkban a KT Algyői Gázüzem E és EE üzemrészei cseppfolyós gáztermékeinek (propán, i-bután, n-bután, pb-keverék, i-pentán, n-pentán) fogadása. Termékek tárolása nyomástartó edényekben. Megfelelő összetételű PB keverék előállítása.

MOL Nyrt. DS Logisztika Telep Üzemeltetés PB Tárolás-Töltés Algyő Töltő-lefejtőről import cseppfolyós gáztermékek fogadása, beadása az üzembe feldolgozásra, feldolgozott termékek fogadása.

KT Főgyűjtőről kondenzátum széles frakció fogadása, beadása az üzembe feldolgozásra, feldolgozott termékek fogadása.

A tárolt termékek szivattyúval történő kiszállítása Töltő-lefejtő felé. A Gázüzemből fogadott anyagok az „E” és „EE” feldolgozó üzemekből érkeznek vezetékeken. A termékforgalom a mindenkori feldolgozott földgáztól, valamint a kiszállítandó termékek minőségi követelményeitől függően alakul.

Az új gázterméktisztító (GTT) technológia az E-10 tartálpark és Algyő Gázüzem közti területre tervezett, a tartálpark és a mellette található részben zöld területen. A technológia bővítésével lehetőség nyílik nagyobb mennyiségű tisztított cseppfolyós termékek, hajtógázok, vegyipari célú PB és pentán félék forgalmazására.

A gáztisztító technológia főbb egységei:

- adszorber tornyok
- nitrogén-generátor
- gázkromatográfok
- folyamatirányító rendszer

A véggáz égető technológiai feladata az adszorpciós töltetek regenerálása során felhasznált forró nitrogénnel a tornyokból deszorbeált különböző szennyezők, először a szénhidrogének, majd a kén-tartalmú vegyületek megsemmisítése, elégetése. A véggáz-semlegesítő működését tekintve fűtőgázt (előkészített földgázt) és levegőt hozzákeverve égeti el a nitrogénben benne lévő szennyezőanyagokat nagy hatékonysággal.

Az E-10-ben 27 db gömbtartály került telepítésre, megoszlásuk:

- 12 db 16 bar-os 400 m³-es tartály
- 6 db 6 bar-os 400 m³-es tartály
- 3 db 20 bar-os 250 m³-es tartály
- 2 db 18 bar-os 250 m³-es tartály
- 3 db 16 bar-os 250 m³-es tartály
- 1 db 7,5 bar-os 1000 m³-es tartály

Összességében a 27 db tárolótartály 8.690 m³ cseppfolyós szénhidrogén tárolására alkalmas, ami 4.870 tonnának felel meg.

A kitárolás a Töltő-lefejtő felé történik, ahol a legnagyobb mennyiségben PB kerül kitárolásra.

Kiszolgáló rendszerek:

Tartályok biztonsági rendszere

Zárttá tételi rendszer

Műszerlevegő rendszer

Szloprendszer

Nitrogénellátó rendszer

Felszíni vízelvezető rendszer – Csapadékvízgyűjtő aknák vízleürítése

Villamos rendszer

Fáklya rendszer

Hidraulika rendszer

A tűzivíz és permetvíz rendszer

Tűzjelző rendszer

Sieger CH gáz szennyezettségmérő műszerek

MoLaRi vonali CH gázérzékelő rendszer

II. Az engedély rendelkező részének 7. oldalán szereplő „A LÉTESÍTMÉNY ÉS A TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI” fejezet „3. Kapcsolódó létesítmények” című alfejezet „3.2. Algyő Töltő-lefejtő és Gáztisztító telephely:” pontja az alábbiak szerint módosul:

3.2. Algyő Töltő-lefejtő és Gáztisztító telephely:

Az üzem rendeltetése, fő tevékenységei:

Az E-10 tartályparkból a KT Algyői Gázüzem E és EE üzemszékei cseppfolyós gáztermékeinek (propán, i-bután, n-bután, pb-keverék, i-pentán, n-pentán) fogadása. Termékek tárolása nyomástartó edényekben.

Vasúti kocsikban érkező import cseppfolyós gáztermékek fogadása, lefejtése, beadása az E-10 tartályparkba, feldolgozott termékek fogadása.

Vasúti kocsikba és közúti töltőkön tankautókba cseppfolyós gáztermékek betöltése, mérlegelése és fuvarozás céljából történő feladás történik.

Gáztermék tisztítón a felállított adszorbereken keresztül nagy tisztaságú gáztermékek előállítása, nyomástartó edényekbe történő betárolása valósul meg, kereskedelmi igények alapján a terméket kitarolják vasúti kocsikba és tankautókba.

Az E-10 tartályparkban létesülő véggázégetőre a gázterméktisztító regenerálási gázai is átvezetésre kerülnek égetés céljából.

Kiszolgáló létesítmények:

Tartálypark

- 2 db 14,5 bar-os 100 m³-es tartály
- 3 db 14,5 bar-os 150 m³-es tartály

Szivattyútér

Folyamatirányító rendszer

Csapadékízgyűjtő, kezelő és elvezető rendszer

Párnagáz biztosítása a fűtőgáz rendszerről

Nitrogénrendszer

Villamos elosztórendszer

Termék szagosítás

Biztonsági rendszerek

Régi és új négyállásos vasúti töltő-lefejtő

Vasúti lefejtő

Közúti töltő

Új KT-3 közúti töltő

Kétállásos közúti töltő

Háromállásos Tisztatermék töltő

Hajtógáz termékkiadó kamiontöltőre

III. Az engedély rendelkező részének 17-22. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐVÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet az alábbiakkal egészül ki:

Új gázterméktisztító (GTT) technológia:

Az adszorpciós tisztításra tervezett 8 db adszorber tornyok a következő tisztítási funkciókat látják el:

- Propán tisztítására 2 db (SH-10, SH-11),
- Hajtógáz tisztítására 2 db (SH-12, SH-13),
- Bután tisztítására 2 db (SH-14, SH-15),
- Pentán tisztítására 2 db (SH-16, SH-17).

A technológia adszorpciós ciklusa tervezetten 20-40 nap Ezt befolyásolhatja több tényező: szennyező anyagok koncentrációjának eloszlása, víztartalom, illetve a tisztítási intenzitás. A regenerálási ciklust akkor kell megkezdeni, amikor a kromatográfus mérések, valamint a kézi mintavételek laboratóriumi vizsgálatainak eredményei nem felelnek már meg az előírt termékminőségi határértékeknek.

A véggázégető feladata a gáztermék tisztítók tölteteinek regenerálásakor keletkező gázok égetése, ami két helyről érkezik:

- a Töltő-lefejtőn már meglévő és üzemelő gáztermék tisztítóról,
- az E-10 tartályparkba tervezett új gáztermék tisztítóról.

A Töltő-lefejtőn már meglévő és üzemelő gáztermék tisztítóról a regenerálási gázok egy új létesítésű átkötő vezetéken érkeznek a véggáz égetőre.

Mindkét gáztermék tisztítón egyszerre csak egy adszorpciós oszlop kerül regenerálásra, a véggázégető ennek a regenerálási gázát fogadja és égeti el.

A fáklyarendszerre kerülő szénhidrogének nem kerülnek elégetésre a fáklyán, hanem a fáklya kompresszoron keresztül visszakerülnek a Gázüzem nyomásfokozó kompresszortelepére, majd a gázfeldolgozó technológiai rendszerére, újrafeldolgozásra. Fáklyahasználat csak biztonsági okokból indokolt esetekben történik.

IV. Az engedély rendelkező részének 22-24. oldalán szereplő „A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet „Algyő tartálypark, Algyő töltő-lefejtő és tisztító telephely:” alfejezet az alábbiakkal egészül ki:

Az IMMI 2025. programmal számították ki a zajterhelést az érintett védendő lakóépületek (tanyák) homlokzata előtt 2 m-re, a homlokzat hangvisszaverésével együtt.

Megállapították, hogy a tervezett gáztermék tisztító technológia és a véggáz égető zajkibocsátásától származó együttes (összegzett) zajterhelés a védendő tanyáknál megfelel a zajterhelési határértéknek a tervezett fejlesztése nem növeli a jelenlegi zajvédelmi hatásterületet.

V. Az engedély rendelkező részének 37. oldalán szereplő „ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA” fejezet „A BAT-nak való megfelelés a technológia szempontjából:” alfejezete az alábbiakkal egészül ki:

A tervezéskor figyelembe vették a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseket az ásványolaj- és gázfinomítás tekintetében történő meghatározásáról szóló Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas (2015) (Legjobb Elérhető Technikák (BAT) Referenciadokumentum az Ásványolaj és gáz finomításához) dokumentumot.

*

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések:

1. A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság nyilatkozatát az alábbiak szerint megadta:

- Az egységes környezethasználati engedély módosításához a hatóság előírás nélkül hozzájárul.

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:

- A telephelyen végzett tevékenységet a felszíni- és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni; a telephely üzemeltetése nem veszélyeztetheti a felszíni- és felszín alatti vizek jó állapotát.
- A telephelyen végzett tevékenység nem eredményezhet a felszín alatti vízben a vonatkozó rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
- A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
- Vízilétesítmények üzemeltetése kizárólag érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek birtokában- és azokban foglaltak betartásával történhet.
- Vízjogi engedélyek hatálya alá eső vízilétesítményeket átalakítani, bővíteni, új vízilétesítményeket építeni csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehet.
- A telephelyen lévő vízilétesítmények karbantartásáról és tisztításáról rendszeresen gondoskodni kell.
- Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni.

3. A Kormányhivatal, mint talajvédelmi hatóság nyilatkozatát az alábbi kikötésekkel megadta:

- A tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező termőföldek minőségében és a vizekben kárt ne okozzanak.
- Termőföldet érintő havária esetén a talajvédelmi hatóságot értesíteni kell.

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-06/NEO/04590-2/2025. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:

- A létesítéshez használt munkagépek, berendezések, eszközök karbantartása és üzemeltetése során minden elvárható védőintézkedést szükséges megtenni annak elkerülése érdekében, hogy a talajba és a felszín alatti vízbe szennyeződés ne kerülhessen, ezáltal azokban és az emberi egészségre gyakorolt hatásukban káros változás ne következzen be.

Jelen módosítás az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a döntést hozó Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalhoz (*Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.*) – csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a

döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – benyújtandó, indokolást tartalmazó fellebbezésnek van helye.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a fellebbezést elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) terjesztheti elő.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – az eljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50 %-a, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelten a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

A befizetési bizonylat közlemény rovatába fel kell tüntetni jelen döntés számát.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Az ügyfél az eljárás 2 430 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) a CS/Z02/09522-3/2024. számon (KTO-azonosító: 29530-33-12/2024.) kiadott határozatával egységes környezethasználati engedélyt adott a MOL Nyrt. részére a KT Algyő Gázüzem (Algyő 01884/35, 01884/5 hrsz. alatti) telephelyen végzett, *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének 1.2. pontja (*Energiaipar, Ásványolaj- és gáz feldolgozása (gáztisztítók)*), valamint 13.2. pontja (*Bányászat, Földgázkitermelés éves átlagban 500 ezer m³/nap kitermeléstől*) szerinti tevékenységek folytatásához. Az engedély 2035. február 15-ig érvényes.

A MOL Nyrt. képviseletében Dr. Móriczné Vincze Zsuzsanna környezetvédelmi szakértő 2025. november 3. napján a fenti telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása tárgyában a R. szerinti teljes körű felülvizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet nyújtott be a hatósághoz.

A MOL Nyrt. által benyújtott módosítási kérelemben foglaltak szerint a KT Algyő Gázüzemhez kapcsolódó Logisztika a Töltő-Lefejtő és Gáztermék Tisztító telephelyen, valamint Algyő E-10 tartálpark telephelyen folytatott meglévő tevékenység módosítása, bővítése tervezett.

A tevékenység jelentős változtatásnak minősül.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 20/A. § (12) bekezdése szerint „a környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen a) módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.”

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése alapján „környezetvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi környezetvédelmi hatóság jár el.” A Rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal jár el.”

Mivel a kérelem hiányos volt, a hatóság a 2025. november 5-én kelt, CS/Z02/07671-3/2025. számú végzésében igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére hívta fel az ügyfelet. A díj tekintetében a hiánypótlásnak 2025. november 18-án tettek eleget.

A hatóság a nyilvánosság informálása és bevonása szabályainak érvényre juttatása érdekében a R. 21. § (2)-(3) bekezdése alapján a dokumentáció benyújtását követően a honlapján közzétette a közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tevékenység telepítése szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Algyő Nagyközség Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2025. november 11. napjától közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

A hatóság 2025. november 10-én – figyelemmel a R. 1. § (6b) bekezdésére – tájékoztatta a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét, hogy az egységes környezethasználati eljárásban ügyfélnek minősül és nyilatkozatot tehet.

Algyő Nagyközség Önkormányzata nem élt nyilatkozattételi jogával.

*

A hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó nyilatkozatokban foglaltakat a rendelkező részben a hatóság előírta.

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések, az előírt feltételek indokolása:

1. A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság szakkérdés vizsgálatában foglaltak indokolása:

„A MOL Nyrt. Algyő Gázüzem (01884/4, 01884/5 hrsz. alatti telephelyen) CS/Z02/09522-3/2024. számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, amelyben kapcsolódó létesítményként szerepel többek között a MOL Nyrt. DS Logisztika PBTT Algyő E-10 tartálypark és az Algyő Töltő-Lefejtő és Gáztisztító telephely is, ahol a MOL Nyrt. DS Logisztika szervezet technológiai fejlesztést, korszerűsítést, jelentős változásnak minősülő beruházást tervez.

A projekt keretei között szükséges megvalósítani a beérkező és gyártott (többlet) termékek tisztítását, valamint csővezetéki átkötésekkel megfelelő manipulációt kialakítani úgy, hogy a legnagyobb rugalmasságot érjen el a technológia. A felmerülő tárolási/logisztikai feladatok megoldáshoz tehát új gázterméktisztító létesítését, a szükséges technológiai manipulációs csőkapcsolatok kialakítását, valamint a töltő-lefejtő technológia fejlesztéseit tervezik. A technológia bővítésével nagyobb mennyiségű tisztított cseppfolyós termékek, hajtógázok, vegyipari célú PB és pentán félék forgalmazására nyílik lehetőség.

Az új gázterméktisztító (GTT) technológia az E-10 tartálypark és Algyő Gázüzem közti területre tervezett, a tartálypark és a mellette található, részben zöld területen. A tervezett beruházás kivitelezése során, a telepítés érdekében alapozási és földmunkák, valamint a terület megközelítéséhez szükséges csatlakozó utak építése történik. A létesítés során a tartálypark jelenleg is üzemelő részével csőkapcsolatok kialakítására, szivattyúk telepítésére is sor kerül. A GTT telepítése során várhatóan kis mennyiségben keletkeznek majd nem veszélyes- (pl.: vas és acél hulladék, hegesztési maradékok, műanyag hulladékok, kevert építési-bontási hulladék, települési hulladék, stb.) és veszélyes hulladékok (pl.: hulladék festékes dobozok, használt olaj hulladékok, olajos rongy, stb.) egyaránt. A létesítés során az építési és szerelési munkálatok során keletkező hulladékok a kivitelezők felelősségi körébe tartoznak.

A kivitelezést követő üzemszerű működés során várhatóan azonos hulladékok keletkeznek, mint az eddig engedélyezett működésnél (pl.: szennyezett hordók, olajos rongy, szennyezett szűrők hulladéka, olajszűrők, építési-bontási hulladékok, stb.). A hulladékok gyűjtése a már meglévő telephelyi eszközökkel, edényzettel megoldható.

Felhagyáskor a létesítéshez hasonló hulladékok keletkeznek. A felhagyás esetén az akkor hatályos előírások szerint járnak el. A beruházás elmaradásának hulladékgazdálkodási hatásai nincsenek.

Az Algyő Gázüzemben folytatott, illetve az engedélyben szereplő más kapcsolódó tevékenységek, telephelyek (SZG-2; SZG-3; SZG-4) a változással nem érintettek.

A dokumentációt a hatóság elfogadja, az azokban foglalt módosításokhoz előírás nélkül hozzájárul.

A hatóság hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 17. pont B oszlopa, illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.”

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

„A MOL Nyrt. DS Logisztika szervezet Algyő E-10 tartálypark telephelyén, valamint a Töltő-Lefejtő és Gáztermék Tisztító telephelyén jelentős változásnak minősülő beruházást tervez melyhez szükséges az egységes környezethasználati engedély módosítása.

A két telephelyen folytatott tevékenység az Algyő Gázüzem területén folytatott tevékenységekhez, mint kapcsolódó tevékenység tartozik.

A beadott dokumentációban foglaltak szerint az Algyő Gázüzemben folytatott, illetve az EKHE engedélyben szereplő más kapcsolódó tevékenységek, telephelyek (SZG-2; SZG-3; SZG-4) a változással nem érintettek.

A módosítás kizárólag a MOL Nyrt. Logisztika Algyő E-10 tartálypark telephelyén, valamint a Töltő-Lefejtő és Gáztermék Tisztító telephelyén folytatott meglévő tevékenységekhez kapcsolható, így az engedély módosítással nem érintett részei változatlanul érvényesek.

I. MOL Nyrt. Logisztika Algyő E-10 tartálypark telephely

Az üzem rendeltetése, fő tevékenységei

– a KT Algyői Gázüzem E és EE üzemrészei cseppfolyós gáztermékeinek (propán, ibután, n-bután, pb-keverék, i-pentán, n-pentán) fogadása, termékek tárolása nyomástartó edényekben, megfelelő összetételű PB keverék előállítása.

- MOL Nyrt. DS Logisztika Telep Üzemeltetés PB Tárolás-Töltés Algyő Töltő-lefejtőről import cseppfolyós gáztermékek fogadása, beadása az üzembe feldolgozásra, feldolgozott termékek fogadása,
- KT Főgyűjtőről kondenzátum széles frakció fogadása, beadása az üzembe feldolgozásra, feldolgozott termékek fogadása,
- A tárolt termékek szivattyúval történő kiszállítása Töltő-lefejtő felé.

Az E-10-ben 27 db gömbtartály került telepítésre:

- 12 db 16 bar-os 400 m³-es tartály
- 6 db 6 bar-os 400 m³-es tartály
- 3 db 20 bar-os 250 m³-es tartály
- 2 db 18 bar-os 250 m³-es tartály (T-252, T-253)
- 3 db 16 bar-os 250 m³-es tartály (T-254, T-255, T-258)
- 1 db 7,5 bar-os 1000 m³-es tartály

Összességében a 27 db tárolótartály 8.690 m³ (4870 t) cseppfolyós szénhidrogén tárolására alkalmas. Éves viszonylatban mintegy 38.000 t PB féleség, valamint kb. 41.000 t pentán kerül forgalmazásra.

A korszerűsítés részeként a meglévő technológia 8 db új adszorber toronnyal, mint gázterméktisztítóval kerül kiegészítésre, valamint a szükséges technológiai manipulációs csőkapcsolatok kialakítása, 4+1 db szivattyúval, kromatográfokkal, termékhűtő és regeneráló nitrogén fűtéssel, továbbá segédüzemi épület kerül megvalósításra.

Új gázterméktisztító (GTT) technológia:

Az új gázterméktisztító (GTT) technológia az E-10 tartálypark és Algyő Gázüzem közti területre tervezett a tartálypark és a mellette található részben zöld területen. A technológia bővítésével lehetőség nyílik nagyobb mennyiségű tisztított cseppfolyós termékek, hajtógázok, vegyipari célú PB és pentán félék forgalmazására.

Technológia főbb egységei:

1. 8 db új adszorber torony zeolit töltettel
2. Nitrogéngenerátor
3. Gáz kromatográfok
4. Folyamatirányító rendszer
5. Tér beton
6. Fő közlekedési útvonal
7. Tér világítás
8. Tűzvíz ellátás tűzcsapokkal

Véggáz égető:

A véggáz égető technológiai feladata az adszorpciós töltetek regenerálása során felhasznált forró nitrogénnel a tornyokból deszorbeált különböző szennyezők, először a szénhidrogének majd a kén-tartalmú vegyületek megsemmisítése, elégetése.

E-10 tartályparkban tervezett változtatások:

Olyan csővezetéki manipulációs lehetőséget kialakítása, mely biztosítja a termékek alternatív forgalmazását/tárolását. Az új vezetékkapcsolatok kialakítani úgy történik, hogy a jelenlegi rendszer is eredeti állapot megtartása mellett működőképes maradjon.

Vízellátás:

A telepen a szociális vízfelhasználást a MOL Nyrt. Algyő Technológiai Ipartelep saját hálózatáról biztosítják, átlagos mennyisége: 66 m³/év. Az ivóvíz felhasználását palackos vízzel oldják meg.

A technológiai vízellátásnak tekinthető a szerkezeti vizsgálatok során felhasznált víz mennyisége, a tűzoltási gyakorlathoz felhasznált víz mennyisége, a tűzoltásra felhasznált víz, valamint a permetvíz rendszeren felhasznált víz. Felhasznált vízmennyiség: 1800 – 6800 m³/év

Szennyvíz:

A tartálypark területén kizárólag kommunális szennyvíz keletkezik a szociális épület szociális helységében, mennyisége: 66 m³/év. A keletkezett szennyvíz elvezetésére csatornarendszer szolgál.

A telephelyi tevékenység során közvetett, vagy közvetlen bevezetés a felszín alatti közegekbe nem történik.

Csapadékvizek:

A csapadékvíz elvezetésére betonozott árokrendszer áll rendelkezésre, mely a gázüzemi övárookra csatlakozik, befogadója a Pörös éri főcsatorna. A csapadékvíz elvezetésre kiadott vízjogi üzemeltetési engedély száma: 19427-1-17/2011.; legutóbb módosítva 35600/370-7/2022. ált. számon; az engedély hatálya 2027. április 30.

Az új GTT üzemelése során technológiai vízigény nem jelentkezik, szennyvíz nem keletkezik. A területre hullott csapadékvíz elvezetés a burkolt felületekről a már meglévő csapadékvíz gyűjtő rendszerre burkolt árkokkal történő rákötéssel tervezett.

A tervezett GTT beruházás a felszín alatti és felszíni vizeket érintő hatásai elhanyagolhatók. A telephelyi tevékenység során közvetett, vagy közvetlen bevezetés a felszín alatti közegekbe nem történik. A telepített technológia és kapcsolódó létesítmények műszaki épségét műszeresen folyamatosan és időszakos felügyelet során rendszeresen ellenőrzik. A tárolt veszélyes anyagok esetleges kifolyáskor elpárolognak. A tartályokat és a nyomástartó edényeket az előírásoknak megfelelően műszaki és szerkezeti, felülvizsgálatnak vetik alá. A vizsgálatok során a hibás berendezést lecserélik, javítják.

II. Töltő-Lefejtő és Gáztermék Tisztító telephely

Az üzem rendeltetése, fő tevékenységei:

- Az E-10 tartályparkból a KT Algyői Gázüzem E és EE üzemrészei cseppfolyós gáztermékeinek (propán, i-bután, n-bután, pb-keverék, i-pentán, n-pentán és ezek keveréke) fogadása. Termékek tárolása nyomástartó edényekben.
- Vasúti kocsikban érkező import cseppfolyós gáztermékek fogadása, lefejtése, beadása az E-10 tartályparkba, vagonokban keverése, vagonokba átfajtása, feldolgozott termékek fogadása.
- Vasúti kocsikba és közúti töltőkön tankautókba cseppfolyós gáztermékek betöltése, mérlegelése és feladása fuvarozásra.
- Gáztermék tisztítón a felállított adszorbereken keresztül nagy tisztaságú gáztermékek előállítása, betárolása nyomástartó edényekbe, vagonokba, kereskedelmi igények alapján kitárolása vasúti kocsikba és tankautókba.

Részei:

- Négyállásos vasúti gáztöltő
- Háromállásos Tisztatermék töltő
- Két állásos közúti töltő
- Gáztermék tisztító rendszer
- Kiszolgáló létesítmények (2 db 100 m³ tartály normál pentán és bután tárolásra, 3 db 150 m³-es tartály izobután és propán tárolásra)

Tűzivíz rendszer

A fejlesztés részeként új négyállásos vasúti töltő-lefejtő és új KT-3 közúti töltő kerül kialakításra, a meglévő vágányra, illetve üzemi területre valamit a jelenleg is üzemelő részeken átalakításokat is terveznek.

Vízellátás:

A kommunális víz a JURA Ipari Park Algyő Technológiai Ipartelep vízellátó rendszeréről történik KPE D63 vezetékről. A rendszerről a telephely vízellátása a kezelőépületben történik (öltöző, zuhany, WC), valamint a kamionos tartózkodóban (zuhany, WC) és a kamiontöltő kezelő épületben (WC). Felhasznált mennyiség átlagban 195 m³/év. Az ivóvizet üzemegységben palackról biztosítják.

Technológiai vízhasználat esetenként jelentkezik a tartályok és adszorberek szerkezeti vizsgálata során, tűzoltási gyakorlat alkalmával, illetve tűzoltáskor.

A tűzi víz ellátását a MOL Nyrt. Logisztika algyői Bázistelep telephelyről induló tűzi víz gerinc hálózatról és a Töltő-lefejtő és GTT mellett kialakított 4000 m³-es tűzi víz tározó tóból kapja, amely a Töltő-lefejtő és GTT körül körvezetékként van kialakítva. A telep körül 21 db tűzcsap található. A Bázistelepén 2 db 1000 m³-es tárolótartályban lévő víz áll rendelkezésre. Szennyvíz:

A kezelőépületben keletkező kommunális szennyvíz vízzáró módon kialakított 5 m³-es aknába kerül. Innen tartálykocsin keresztül jut az Algyő szennyvíztisztító telepre.

Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

Csapadékvíz:

A csapadékvizek – fizikai tisztítás után, olajfogó műtárgyon (REWOX MT/MOS 1-4/8- C RAIN) átvezetve – az övárkokban elszikkadnak, vagy nagyobb mennyiség esetén a belvízlevezető rendszeren keresztül a Pörös éri főcsatornába jutnak. A tisztított vizet átemelő aknába vezetik, ahonnan DN 80 acél nyomócsövön jut a befogadó árokba, nyílt árokrendszeren keresztül. Az árok a Pörös éri főcsatornába torkollik. A tisztított csapadékvíz mennyisége átlagosan 495 m³/év.

A tisztított csapadékvíz felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követésére monitoring kutat üzemeltetnek a 28446-4-2/2008 számon kiadott és 35600/5705- 6/2018.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján, mely engedély 2029. február 28. napjáig érvényes.

Az üzemelés során, normál üzemmenet mellett a telephely és kapcsolódó létesítményei érdemben nem befolyásolják a felszín alatti víz állapotát. A telepített technológia és kapcsolódó létesítmények műszaki épségét mind műszeresen, mind az időszakos felügyelet során rendszeresen ellenőrzik. A tartályokat és a nyomástartó edényeket az előírásoknak megfelelően műszaki és szerkezeti, felülvizsgálatnak vetik alá. A vizsgálatok során a hibás berendezést lecserélik, javítják. A nyomástartó edények és a nyomás alatti tartályok az automata megfigyelőrendszerbe vannak kapcsolva.

A rendelkező részben előírtakat a következőkkel indokolom:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint, a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8.§ c) pontja szerint: „A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.”

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §. (1) bekezdés a) pontja szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28./A § (1) szerint a jogszabály alapján bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve, vízjogi engedély szükséges

a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),

b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély) és

c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

A vízilétesítmények vonatkozásában ezen jogszabály alapján kértem a vízjogi létesítési/üzemeltetési engedély megszerzését.

A vízügyi- és vízvédelmi szakkérdéseket a hatóság a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rend. 8. sz. melléklet B oszlop 2. és 3. pontja alapján vizsgálta; a vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapítja meg.”

3. A Kormányhivatal, mint talajvédelmi hatóság szakkérdés vizsgálatában foglaltak indokolása:

„Az egységes környezethasználati engedély kiadásához a talajvédelmi hatóság a CS/F01/03332-2/2023. számú nyilatkozatával járult hozzá.

Az engedély 2035. február 15. napjáig érvényes. A MOL Nyrt. DS Logisztika szervezet Algyő E-10 tártálypark telephelyén, valamint a Töltő-Lefejtő és Gáztermék Tisztító telephelyén folytatott tevékenységek szintén Algyő Gázüzem egységes környezethasználati engedélyében (EKHE) szerepelnek, mint kapcsolódó létesítmények.

A kérelemmel beküldésre került a Senex Környezetgazdálkodási Kft. (9985 Felsőszőlőnk, Alsó-Jánoshegy 6.) által 2025. október 27-én, 25/05 projektszámmal összeállított, „MOL NYRT. KT Algyő Gázüzem – EKHE módosítás – 2025. DS logisztikai PBTT, Algyő E-10 tártálypark telephely, Algyő töltő-lefejtő és gáztermék tisztító telephely (3. kötet módosítása egységes szerkezetben)” című dokumentáció.

A tervdokumentum szerint a MOL Nyrt. DS Logisztika szervezet az Algyő E-10 tártálypark telephelyén, valamint a Töltő-Lefejtő és Gáztermék Tisztító telephelyén jelentős változásnak minősülő beruházást tervez.

Az E-10 tártályparkot két oldalról olaj- és gázipari telephelyek övezik, a többi részen szántóföldek, nem hasznosított gyepek, rajtuk kitermelő kutak és egy-egy telephelyként működő tanya jellegű építmények találhatók. Az üzemi terület kisebb része betonozott, a többi nyírt gyepvel borított (fák fasorokban, kisebb csoportokban vannak az üzemi területen). A Töltő-Lefejtő és Gáztermék Tisztító telephely környezetében ipari objektumok, továbbá üzemtervezett erdők és fásítások találhatók. Az üzemi terület kisebb része betonozott, a többi nyírt gyepvel borított (szoliter fák elvéve vannak az üzemi területen). A gáztermék tisztító (GTT) technológia létesítése zöldterületen ugyan, de meglévő, kezelt üzemi területen belül történik.

A tervdokumentum szerint „a telephelyi tevékenység során közvetett, vagy közvetlen bevezetés a felszín alatti közegekbe nem történik. A telepített technológia és kapcsolódó létesítmények műszaki épségét mind műszeresen, mind az időszakos felügyelet során rendszeresen ellenőrzik. A tárolt veszélyes anyagok esetleges kifolyáskor elpárolognak. A tartályokat és a nyomástartó edényeket az előírásoknak megfelelően műszaki és szerkezeti, felülvizsgálatnak vetik alá. A vizsgálatok során a hibás berendezést lecserélik, javítják. A telephelyen nem történt olyan mértékű havária esemény, elfolyás, melynek a felszín alatti közegére hatása lehetne. [...] Az egyesített felszíni vízelvezető rendszer a Pörös éri főcsatornába, a legközelebbi időszakos vízfolyásba torkollik. Az E-10 övások rendszerének vízelvezető csatornáiba 3 db gázgát lett beépítve, amelyek feladata, hogy megakadályozza az övások rendszerbe esetlegesen kerülő szénhidrogén kiáramlását a külső csatornarendszerbe.”
A MOL Nyrt. a Töltő-lefejtő és GTT területén, a szikkasztás talaj- és talajvízre gyakorolt hatásának ellenőrzésére monitoring rendszert működtet.

A beküldött dokumentáció a talajt érő hatásokkal kellő mértékben foglalkozik. A talajvédelmi hatóság a dokumentációval szemben a kifogást nem emel.

A telephely közvetlen szomszédságában termőföldként nyilvántartott (rét, legelő, valamint szántó művelési ágú) ingatlanok találhatóak, ezért a talajvédelmi hatóság a rendelkező részben foglalt kikötések megtétele mellett döntött a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 43. § (1), (3) és a 48. § (2)-(3) bekezdései alapján.

A talajvédelmi hatóság megállapította, hogy az ügyféli kérelem teljesíthető, talajvédelmi érdekeket a rendelkező részben tett kikötések betartása mellett nem sért – a kérelem a termőföld minőségi védelme tekintetében meghatározott követelményeknek megfelel.

A talajvédelmi hatóság hatásköréről és illetékességéről a Tftv. 53. § (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése, 52. § (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) bekezdése rendelkezik.

A nyilatkozat az Ákr., a Tftv., a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás előírásai, valamint a becsatolt dokumentáció alapján került kiadásra egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyú környezetvédelmi engedélyezési eljárásban.”

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések indokolása:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-06/NEO/04590-2/2025. számú szakkérdés indokolása:

„A benyújtott dokumentációkban foglaltak alapján a Kérelmező a tárgyi ingatlanokon, valóságban az Algyő E-10 tartálpark telephelyén, valamint a Töltő-Lefejtő és Gáztermék Tisztító telephelyén folytatott tevékenységei fejlesztésére – melyre vonatkozóan a Csongrád Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatósága által CS/Z02/29530-33-12/2024. számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik – jelentős változásnak minősülő beruházást tervez. E fejlesztésben gázterméktisztító telepítése, technológiai manipulációs csőkapcsolatok

létesítése, valamint szivattyúk üzembe helyezése szerepel. Az ingatlanokon üzemi épület is található, mely a dolgozói szociális igényeket szolgálja ki. A vízfelhasználás itt kizárólag szociális célú, az ivási célú víz palackozott formában biztosított. Az itt keletkezett szennyvíz elvezető hálózaton keresztül távozik, ártalmatlanításáról a Kérelmező gondoskodik.

A fejlesztés helyszíne és a telephely a lakott területektől legkevesebb kettő kilométerre található, a dokumentációban szereplő mérési eredmények alapján a védendő épületek előtt mért zajértékek a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglalt határértékeknek megfelelnek. Élővíztől való távolsága 2,4 kilométer, felszíni víz érintettség nincs jelen. A létesítés földmunkával, betonozással jár, melyek elvégzéséhez szállítójárműveket és munkagépeket vesznek igénybe.

A fenti /29530-33-12/2024. KTO azonosító számmal egységes szerkezetben CS/Z02/09522-3/2024. ügyiratszámom kiadott környezethasználati engedélyben adott állásfoglalásában a Hatóság a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatokra, a felszín alatti vizek minőségére, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználhatóságára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságokra, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően nyilatkozott, amelyet a tárgyi módosításra tekintettel továbbra is fenntart.

Jelen előírás a megvalósító munkálatokkal összefüggésben a közegészségügyi követelményeknek való megfelelést szolgálja.

A Hatóság a nyilatkozatát a fent hivatkozott jogszabály mellett a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1) és 25. § (1) bekezdése, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a munkavállalók részére a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 45. §, 46. § és 47. §-ának vonatkozó előírásai alapján adta ki.

A Hatóság hatáskörét és illetékességét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2.§ 3. § és 4.§, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4.§, 7.§, 2. melléklet 128-132. pontjai és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet biztosítják.”

*

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A MOL Nyrt. a Töltő-Lefejtő és Gáztermék Tisztító telephelyen, valamint Algyő E-10 tartálypark telephelyen folytatott meglévő tevékenységét módosítani, bővíteni tervezi az alábbiak szerint:

Az E-10 tartályparkban a technológiai fejlesztések, korszerűsítések:

- Új gázterméktisztító (GTT) technológia
- Véggáz égető

- Az E-10 tartálparkban tervezett változtatások:
A tartálparkban olyan csővezetéki manipulációs lehetőséget alakítanak ki, amely biztosítja a termékek alternatív forgalmazását, tárolását.

A telephelyen a töltő-lefejtő technológiához kapcsolódó fejlesztések:

- Meglévő 4 állásos vasúti töltő-lefejtő átalakítása
- Meglévő három állásos vasúti töltő-lefejtő átalakítása
- Meglévő KT-01 közúti töltő átalakítása
- Gáztermék tisztító regenerálási gázok átvezetése az E-10 tartálparkban létesülő véggázégetőre
- Új négy állásos vasúti töltő-lefejtő kialakítása
- Új KT-3 közúti töltő kialakítása
- Hajtógáz termékkiadó kialakítása kamiontöltőre.

A fentiek alapján a 29530-33-12/2024. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyt a kérelemnek megfelelően módosította a hatóság.

A határozatot a R. 20/A. § (12) bekezdése alapján hozta meg a hatóság.

A hatóság jelen határozatot *a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* (a továbbiakban: Kvt.). 71. § (3) bekezdése értelmében – véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi.

A hatóság *az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az ügyintézési határidő – figyelemmel *az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény* 3. § (2) bekezdés 1. pontjára, valamint *az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 316/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet* 1. §-ára – 2026. február 27. napján jár le.

A fellebbezési jogot a hatóság az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, a Rendelet 1. § (2) bekezdése, valamint a R. 26/A. §-a alapján biztosította.

A fellebbezés benyújtásáról és a benyújtásra nyitva álló időtartamról az Ákr. 118. § (3) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, a fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.

A kötelező elektronikus kapcsolattartásról *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. tv.* 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati eljárás díját *a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet* (a továbbiakban: EM rendelet) 2. § (5)-(7) bekezdése szabályozza.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét az EM rendelet 3. számú mellékletének 1.1., 8. és 10.1. alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a R. 20/A. § (12) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2026. február 16.

dr. Salgó László Péter főispán
nevében és megbízásából:



Katona Csaba
főosztályvezető

2026 FEBR 19.

Kapják:

- | | |
|---|---------|
| 1. ✓ MOL Nyrt. | Cégkapu |
| 2. ✓ CSCSVKH Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály | HKP |
| 3. ✓ CSCSVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály | HKP |
| 4. ✓ CSCSVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály | helyben |
| 5. ✓ CSCSVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi,
Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 6728 Szeged, Napos út 4. | HKP |
| 6. ✓ Algyő Nagyközség Önkormányzata | HKP |
| 7. ✓ Irattár | |