

# HATÁROZAT MELLÉKLET

## HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

### A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 100448442  
A telephely megnevezése: Szálloda  
A telephely címe: 8093 Lovasberény, Erdő sor 1.  
KÜJ: 104372506  
Ügyfél neve: Ingatlan Gyám 2019 Zrt.  
Ügyfél cím: 2120 Dunakeszi, Mikszáth utca 24. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 1001  
A technológia megnevezése: F tés, melegvíz ellátás

### A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok ( SO <sub>2</sub> és SO <sub>3</sub> ) mint SO <sub>2</sub>	1	P1	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok ( NO és NO <sub>2</sub> ) mint NO <sub>2</sub>	3	P1	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P1	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P1	Külön jogszabályi alapon

### A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1 Duplafalú lemezkémény

### A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	0%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

KÉN-DIOXID	2023.4	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2023.4	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2023.4	350.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2023.4	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

---

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás