

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	3411594
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2022.01.01.
Beküldve	2022.04.12. 11:04:43
Ügyfél	ISD POWER Kft. 2400, Dunaújváros Vasmű tér 1-3. KÜJ: 100228016
Telephely	Erőmű 2400, Dunaújváros Vasmű tér 1-3. KTJ: 100372804

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Zsömbör István
Beosztása	szakértő
Telefon	20/9610-600
Fax	25/581-802
E-mail	zsombor.istvan@isdpower.hu
Csatolt helyszínrajzok száma	0 db
Felelős vezető	Siládi Norbert
Beosztása	ügyvezető
Egy helyrajzi szám	331/9
Összterület	69739 m2
Burkolatlan felület	3400 m2

Azonosító	1
Megnevezés	Hőtermelés
Típuskód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	3530
Nemzetközi besorolás	010102 /
Nemzetközi besorolás (2)	004 /
Nemzetközi besorolás (3)	006 /
Nemzetközi besorolás (4)	382
Besorolás határértékhez	2222
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	590
Mértékegység	MW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	igen
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	V-IX. gőzkazánok LOW-NOx égőkkel rendelkeznek

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
P4	P	erőműi kazánok IV.sz.kéménye	80	9,6
P3	P	erőműi kazánok III.sz.kéménye	80	9,6
P2	P	erőműi kazánok II.sz.kéménye	80	9,6
P1	P	erőműi kazánok I.sz.léménye	80	8,5

Berendezés azonosító	T9
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	P4 pontforráshoz tartozó IX.sz. gőzkazán
Teljesítmény	192
Mértékegység	MW
Üzembe helyezés éve	1975
Utolsó nagyjavítás éve	2001
Tüzelőanyag fajtája	Vegyes
Tüzelőanyag (1)	33 - Kamra (kokszolási) gáz
Tüzelőanyag (2)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (3)	34 - Kohógáz
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T8
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	P3 pontforráshoz tartozó VIII.sz- gőzkazán
Teljesítmény	88
Mértékegység	MW
Üzembe helyezés éve	1990
Utolsó nagyjavítás éve	2000
Tüzelőanyag fajtája	Vegyes
Tüzelőanyag (1)	33 - Kamra (kokszolási) gáz
Tüzelőanyag (2)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (3)	34 - Kohógáz
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T7
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	P3 pontforráshoz tartozó VII.sz.gőzkazán
Teljesítmény	88
Mértékegység	MW
Üzembe helyezés éve	1991
Utolsó nagyjavítás éve	2001
Tüzelőanyag fajtája	Vegyes
Tüzelőanyag (1)	33 - Kamra (kokszolási) gáz
Tüzelőanyag (2)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (3)	34 - Kohógáz
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T6
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	P2 pontforráshoz tartozó VI.sz.gőzkazán
Teljesítmény	66
Mértékegység	MW
Üzembe helyezés éve	1995
Utolsó nagyjavítás éve	2001
Tüzelőanyag fajtája	Vegyes
Tüzelőanyag (1)	33 - Kamra (kokszolási) gáz
Tüzelőanyag (2)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (3)	34 - Kohógáz
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T5
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	P2 pontforráshoz tartozó V.sz.gőzkazán
Teljesítmény	66
Mértékegység	MW
Üzembe helyezés éve	1995
Utolsó nagyjavítás éve	2001
Tüzelőanyag fajtája	Vegyes

Tüzelőanyag (1)	33 - Kamra (kokszolási) gáz
Tüzelőanyag (2)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (3)	34 - Kohógáz
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	T4
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	P2 pontforráshoz tartozó IV.sz.gőzkazán
Teljesítmény	45
Mértékegység	MW
Üzembe helyezés éve	1954
Utolsó nagyjavítás éve	2001
Tüzelőanyag fajtája	Vegyes
Tüzelőanyag (1)	33 - Kamra (kokszolási) gáz
Tüzelőanyag (2)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (3)	34 - Kohógáz
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	M3
Típus	0 - Folyamatos mérőberendezések - M
Megnevezés	P4 pontforráshoz folyamatos monitorint rendszer
Teljesítmény	50
Mértékegység	mg/m3
Üzembe helyezés éve	2003
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	Horbia
Típus	ENDA 661
Gyártási szám	0206661
A típus jóváhagyási száma	0000028749
Berendezés azonosító	M2
Típus	0 - Folyamatos mérőberendezések - M
Megnevezés	P3 pontforráshoz folyamatos monitorint rendszer
Teljesítmény	50
Mértékegység	mg/m3
Üzembe helyezés éve	2003
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	Horiba
Típus	ENDA 661
Gyártási szám	41904610012
A típus jóváhagyási száma	936/805015
Berendezés azonosító	T2
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	P1 pontforráshoz tartozó II.sz.gőzkazán
Teljesítmény	45
Mértékegység	MW
Üzembe helyezés éve	1953
Utolsó nagyjavítás éve	2001
Tüzelőanyag fajtája	Vegyes
Tüzelőanyag (1)	33 - Kamra (kokszolási) gáz
Tüzelőanyag (2)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (3)	34 - Kohógáz
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	M1
Típus	0 - Folyamatos mérőberendezések - M
Megnevezés	P2 pontforráshoz folyamatos monitoring rendszer
Teljesítmény	50
Mértékegység	mg/m3
Üzembe helyezés éve	2003
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	Hobiba
Típus	ENDA 661
Gyártási szám	41904610011
A típus jóváhagyási száma	936/805015

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P1
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T2	P1 pontforráshoz tartozó II.sz.gőzkazán

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P2
Berendezések	[altáblázat - 4 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
M1	P2 pontforráshoz folyamatos monitoring rendszer
T4	P2 pontforráshoz tartozó IV.sz.gőzkazán
T5	P2 pontforráshoz tartozó V.sz.gőzkazán
T6	P2 pontforráshoz tartozó VI.sz.gőzkazán

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P3
Berendezések	[altáblázat - 3 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
M2	P3 pontforráshoz folyamatos monitorint rendszer
T7	P3 pontforráshoz tartozó VII.sz.gőzkazán
T8	P3 pontforráshoz tartozó VIII.sz- gőzkazán

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P4
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
M3	P4 pontforráshoz folyamatos monitorint rendszer
T9	P4 pontforráshoz tartozó IX.sz. gőzkazán

Technológia		1
Forrás		P1
Szennyező anyagok		[altáblázat - 4 sor]
Kód	Anyag	
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
7	Szilárd anyag	

Technológia		1
Forrás		P2
Szennyező anyagok		[altáblázat - 4 sor]
Kód	Anyag	
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
7	Szilárd anyag	

Technológia		1
Forrás		P3
Szennyező anyagok		[altáblázat - 4 sor]
Kód	Anyag	
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
7	Szilárd anyag	

Technológia		1
Forrás		P4
Szennyező anyagok		[altáblázat - 4 sor]
Kód	Anyag	
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
7	Szilárd anyag	

Technológia	1
Forrás	P2
Berendezés	M1
Mért jellemzők	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Mért jellemző	Mérési tartomány	Mérés módja
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	0-500/3000 mg/m3	in situ
2	Szén-monoxid	0-300 mg/m3	in situ
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	0-500 /1500 mg/m3	in situ
7	Szilárd anyag	0-50 mg/m3	in situ
996	OXIGÉN TARTALOM	0-10/25 %	in situ

Technológia	1
Forrás	P3
Berendezés	M2
Mért jellemzők	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Mért jellemző	Mérési tartomány	Mérés módja
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	0-500/3000 mg/m3	in situ
2	Szén-monoxid	0-300/1000 mg/m3	in situ
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	0-500/1500 mg/m3	in situ
7	Szilárd anyag	0-50 mg/m3	in situ
996	OXIGÉN TARTALOM	0-10/25 %	in situ

Technológia	1
Forrás	P4
Berendezés	M3
Mért jellemzők	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Mért jellemző	Mérési tartomány	Mérés módja
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	500/3000 mg/m3	in situ
2	Szén-monoxid	300/1000 mg/m3	in situ
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	500/1500 mg/m3	in situ
7	Szilárd anyag	0-40 mg/m3	in situ
996	OXIGÉN TARTALOM	0-10/25 %	in situ