



**FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL**  
**Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály**

Iktatószám: FE/KTF/269-5/2026

Ügyintéző: Hornich Zsuzsa

dr. Major Barbara Claudia

Tárgy: SZÉPHŐ Zrt. Székesfehérvár, Királysor 1/B. szám alatti telephelyén folytatott tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben megnevezésű tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély

Mellékletek:

- Kibocsátási határértékek
- OKIRkapu adatszolgáltatás

## H A T Á R O Z A T

### 1. Engedélyes megnevezése, azonosítók

**1.1 Engedélyes megnevezése:** SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Engedélyes)

**1.2 Engedélyes székhelye:** 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.

**1.3 Statisztikai azonosító jele:** 11103413-3530-114-07

**1.4 Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ):** 100266649

**1.5 Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik:** 8000 Székesfehérvár, Királysor 1/B. 8679/9, 8679/10 hrsz. (továbbiakban: Telephely)

**1.6 EOv koordináták: Telephely:** X= 205754 m, Y= 602655 m

**1.7 Környezetvédelmi Területi Jel:**

**Telephely KTJ:** 100345130

**IPPC Létesítmény KTJ**<sub>létesítmény</sub>: 101627109

### 1.8 Az engedélyezett tevékenység besorolása

*A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. sz. melléklete alapján:*

**1.1. pont:** Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben

**1.9 A tevékenység NOSE-P kódja:** 101.02. Égetési eljárások > 50 és < 300 MW

**1.10 A tevékenység E-PRTR kódja:** 1. c) Hőerőművek és egyéb tüzelőlétesítmények

**1.11 A telephelyen folytatott tevékenységek TEÁOR száma:** 3530 (Gőzellátás, légkondicionálás)

*Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!*

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: [hivatal@fejervar.gov.hu](mailto:hivatal@fejervar.gov.hu)

**Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály**

**Ügyintézés helye:** 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

**Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766**

**Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: [kornyeztvedelem@fejervar.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@fejervar.gov.hu)**

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>; Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup>-15<sup>30</sup>; Péntek: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

Y:\DokuTar\OSAP\2026\ESZO-FVO\Környezetvédelmi ügyek\Határozat\FE\_KTF\_269\_5\_2026\_határozat.docx

## 2. Az engedélyezett tevékenység

2.1 Az Engedélyes részére jelen határozatomban foglalt feltételekkel

### **egységes környezethasználati engedélyt adok**

*„Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben”*

megnevezésű **tevékenység végzésére** – a 3. pontban részletezettek szerint – a határozat 1.5 pontja szerinti telephelyen a R. 2. sz. mellékletének 1.1. pontja alapján.

2.2 Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységre vonatkozóan – külön jogszabályban meghatározottak szerint – **megadottnak tekintem az alábbiakat:**

2.2.1 A P5 és P7 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működtetési engedélyét a 8. fejezetben, valamint a határozat mellékletében rögzítettek szerint.

2.2.2 A telephelyre vonatkozó **zajkibocsátási határérték megállapítását** a 10.1 pontban foglaltak szerint.

2.2.3 A szennyezőanyag elhelyezési engedélyt a 11.2.1 pontban rögzítettek szerint.

2.2.4 **Kibocsátási küszöbérték megállapítását** a közcsatornába bocsátott szennyvizek tekintetében a 11.2.2.12 pontban rögzítettek szerint.

2.2.5 **Kibocsátási határérték megállapítását** a tisztított technológiai szennyvíz tekintetében a városi csapadékvíz csatornába, mint befogadóba való bebocsátásra a 11.2.2.14 pontban rögzítettek szerint.

2.3 Az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje: **2038. február 15.**

2.4 Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, külön jogszabályokban meghatározott engedély időbeli hatálya:

2.4.1 A 2.2.1 pont szerinti levegőtisztaság-védelmi működtetési engedély érvényességi ideje: **2031. február 15.**

2.4.2 A 2.2.3 pont szerinti szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényességi ideje: **2038. február 15.**

2.5 Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított **négy éven belül**, de legalább **ötévente** a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvénynek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.

**A felülvizsgálati dokumentációt 2030. november 15-ig be kell nyújtani a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság).**

2.6 *A környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) és (3) bekezdésére figyelemmel az Engedélyes éves felügyeleti díjat köteles fizetni, melynek mértéke **tevékenységenként 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint.**

**Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, a tárgyév február 28. napjáig**

### 3. A telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok

#### 3.1 A Telephely elhelyezkedése

A Fűtőerőmű Székesfehérvár Viziváros részén, a belvároshoz közel, sűrűn beépített lakóövezetben helyezkedik el a Királýsor u. – Gáz u. – Gőzmalom u. által határolt területen. A telephelytől északnyugatra tízzintes lakótelepi házak találhatók, délnyugatra a gázművek raktárpületei és műhelyei, valamint a Gáz u. öt- és tízemeletes panelházai helyezkednek el. Délkeleti irányban – a telekhatártól kb. 20 m-re – a Sarló u. tízemeletes panelházai találhatók, északkeleti irányban egyszintes családi házak vannak. A fűtőerőmű teljes területe: 27 969 m<sup>2</sup>.

#### 3.2 A telephelyen folytatott tevékenység:

A telephelyen már az 1960-as évek óta távhőszolgáltatást végeznek. A Királýsori fűtőerőmű feladata, hogy a városi távhőrendszer által a 22244 lakás és 4688 lakással egyenértékű közintézmény távfűtését és melegvíz szolgáltatását kooperációs telephelyként biztosítsa. A Fűtőerőmű tulajdonosa 2014. július 1 óta 100 %-ban Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A hőtermelés fő alapanyagai: földgáz, víz, villamos energia.

Berendezései a gázmotor, gázmotor konténer, kazánház, 2 db kazán és azok tüzelő berendezései, hőcserélők, hő hasznosítók, villamos berendezések, forgó gépek (ventilátorok, szivattyúk), kémények.

Az erőműben jelenleg 1 db 0,656 MW névleges bemenő hőteljesítményű gázmotor és egy kazánházba telepített 1 db 39 MW és 1 db 14 MW névleges bemenő hőteljesítményű földgáz üzemű kazán üzemel.

A megtermelt hőenergiát a távhőellátásban használják fel, míg a termelt villamos energia teljes mennyisége a telephelyen kerül felhasználásra. A gázmotor közcélú villamos hálózatra nem táplál ki villamos energiát.

#### 3.3 A telephelyen létesítményei és az üzemeltetett berendezések:

##### Forróvíz kazánház:

- 1 db PTVM30M típusú gőzkazán, (4 számú kazán 39 MW)
- 1 db DD 3000 típusú gőzkazán (12. számú kazán 14 MW)
- 105 m-es ipari kémény,
- kazánház épülete

A kazánokban földgáz tüzelőanyag felhasználása történik. A 12. számú kazán kombinált olaj- és gázégőkkel, a 4. számú kazán gázégővel felszerelt. A berendezések távozó füstgázát egy kéménybe bocsátják (105 m-es), és a termelt forróvíz a forróvíz hőközpontba kerül.

##### Forróvíz hőközpont:

- 2 db 250 kW és 1 db 160 kW teljesítményű 0,4 kV feszültségű keringető szivattyú
- Tárgulási tartály (zárt rendszerű, előremenő nyomástartással, nitrogén gáz töltéssel)
- 4 db olaj előmelegítő blokk gőzfűtéssel (használaton kívül)
- Delta V folyamatirányító rendszer

A keringető szivattyúk végzik a kazánokban és hőcserélőkben előállított forróvíz eljuttatását a felhasználókhoz. A távhőrendszer 3 gerincvezetéken keresztül csatlakozik (É, DI, DII) a fogyasztókhoz, zárt rendszerrel, 10 bar előremenő és 5,8-6,2 bar visszatérő nyomással. Az egész rendszer térfogata ~2000 m<sup>3</sup>. Az előremenő vízhőmérséklet a külső hőmérséklet és a napszakok szerint 70-110 °C között változik. A visszatérő hőfok közel állandó értéken 43-45 °C-on tartva. Mivel a forróvíz rendszer változó tömegáramú, a keringetett víz mennyisége folyamatosan változik a felhasználói igény szerint. Fűtési időnyen kívül a hőszolgáltatás a melegvíz ellátásra korlátozódik. A folyamat ellenőrző és irányító rendszerrel áttekinthető, főleg a forróvíz hő központ és a hozzá kapcsolódó fő és segéd berendezések üzemi állapota, és esetleges beavatkozásokra (távműködtetés, szabályzás) is van lehetőség. A rendszer folyamatosan rögzíti és tárolja a hozzá kapcsolódó berendezések adatait (perces, órás, átlagok, napi adatok, trendek).

Gázmotor konténer:

- 1 db 224 kW névleges villamos és 373 kW névleges hőteljesítményű gázmotor.  
A Gázmotor konténer a forróvíz kazánház mellett található.

Víztermelés, vízelőkészítés:

- 2 db saját kút kútházzal + városi vízvételési lehetőség
- RO berendezés (10 t/ó)
- 2 db sótalánító berendezés (2-2 db kation- és anioncserélő blokk)

Saját kutakból (rétegvíz) történik az erőmű technológiához szükséges vízellátása. A kutak vizét szűrés után egy gyűjtőmedencéből a felhasználás szerint szivattyúk továbbítják.

Technológia célú vízfelhasználás: A kútházból technológia vezetéken jut az RO berendezésre, ahol a különböző segéd berendezéseken keresztül 20 µS vezetőképességű permeátumot állítanak elő, melynek tárolása 2 db 100 m<sup>3</sup>-es tartályban történik. Az itt termelt vizet teljesen sótalánítják anion és kation cserélő oszlopokon átvezetve. Az oszlopokban levő KS és AD gyanta regenerálását sósavval és nátronlúggal végzik. A regeneráláshoz szükséges vegyszereket szükség szerint szállítatják a telephelyre és az épületen kívül kialakított lefejtő helyen, zárt rendszeren keresztül fejtik át a sótalánító blokkok közelében elhelyezett 1,5-1,5 m<sup>3</sup>-es bemérő tartályokba. A sótalánító kapacitása 2 x 25 m<sup>3</sup>/ó. Az előállított sótalánított víz tárolására 2 db 80 m<sup>3</sup>-es tartály szolgál.

**3.4 A pontforrások EOY koordinátái:**

| Pontforrás jele | EOY koordináták |        |
|-----------------|-----------------|--------|
|                 | Y               | X      |
| P5              | 602552          | 205798 |
| P7              | 602530          | 205810 |

**3.5 A létesítmény kapacitás adatai:**

| Pontforrás jele  | Technológia megnevezése | Berendezések megnevezése | Névleges bemenő hőteljesítmény [MWth] | Kimenő adatok   |                       |
|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|                  |                         |                          |                                       | Hőtermelés [MW] | Villamos energia [MW] |
| P5               | 2. Forróvíz előállítás  | 4. sz. kazán             | 39                                    | 36,66           | 0                     |
|                  |                         | 12. sz. kazán            | 14                                    | 12,6            | 0                     |
| P7               | 4. Gázmotor             | Gázmotor                 | 0,656                                 | 0,373           | 0,224                 |
| <b>Összesen:</b> |                         |                          | <b>53,656</b>                         | <b>49,633</b>   | <b>0,224</b>          |

**4. A szabályozás köre**

- 4.1** A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell ellenőriznie, végeznie, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell működtetnie, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
- 4.2** Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a Környezetvédelmi Hatóság részére **15 napon belül** be kell jelenteni.
- 4.3** **Ez az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.**

**5. Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó szabályok**

- 5.1** A tevékenység az engedélyben meghatározott technológiai és kapacitásadatok mellett, az engedélyben szereplő előírások, illetve a mellékletekben meghatározottak betartása és végrehajtása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

- 5.2 Az Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.** A 2.5 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.
- 5.3 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:**
- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;
  - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
  - a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
  - a hulladékképződés megelőzéséről, illetve - a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően - a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
  - a berendezések karbantartása során a megfelelő műszaki védelemről a környezeti elemek (földtani közeg és a felszín alatti vizek, felszíni vizek, légtér) szennyeződésének kizárásáról;
  - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
  - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 5.4 A telephely létesítményeinek fejlesztését olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá hatékony energiaszámítást valósítsanak meg.**
- 5.5 Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.**
- 5.6 A létesítményben folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg, valamint a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződjenek.**
- 5.7 A tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.**
- 5.8 Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.**

## **6. Szabályok a tevékenység végzése során**

### **6.1 Óvintézkedések**

- 6.1.1 Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén haladéktalanul sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.**

- 6.1.2** Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a Környezetvédelmi Hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

## **6.2 Készenlét és továbbképzés**

- 6.2.1** Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.
- 6.2.2** A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

## **6.3 Felelősség**

- 6.3.1** Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel, az ott folytatott tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

## **6.4 Jelentéstétel**

- 6.4.1** Az Engedélyes köteles jelen határozatom rendelkező részében előírtakat a megadott határidőkre, a hatályos jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően a Környezetvédelmi Hatóságnak megküldeni.
- 6.4.2** A fentiekben túl indokolt esetben vagy a Környezetvédelmi Hatóság kérésére az Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.3** Lakossági érdeklődésre az Engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.4** Jelen engedélyben előírt mérési kötelezettségek megvalósítása előtt **15 nappal** a Környezetvédelmi Hatóság felé a mérés tervezett időpontját be kell jelenteni.

## **6.5 Üzemeltetésre vonatkozó szabályok**

- 6.5.1** A tevékenység során felhasznált, illetve hasznosított alap-, és segédanyagok, valamint hulladékok tárolását és szállítását a hatályos jogszabályok, hatósági engedélyekben foglaltak szerint kell végezni. A technológiához felhasznált anyagok tárolása és szállítása során figyelembe kell venni a környezeti elemekre és az egymásra gyakorolt hatásukat.
- 6.5.2** A tüzelőberendezések üzemelése során a vízfelhasználás és a szennyezőanyag kibocsátás minimalizálása, valamint a technológia biztonságos üzemeltetése érdekében:
- megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást, a nyersanyag felhasználást, a vízfogyasztást és a kibocsátásokat;
  - haváriák és üzemzavarok (jelen engedélyben meghatározott kibocsátási határértékek túllépése) elkerülése érdekében a jóváhagyott „Üzemi (Kárelhárítási) Terv” előírásai szerint kell eljárni.

## **7. Értesítés**

- 7.1** Az Engedélyes köteles értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, illetve a Környezetvédelmi Hatóság által megjelölt hatóságot **a legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

- 7.1.1** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (indítás, azonnali leállítás, üzemzavar, jelen engedélyben meghatározott kibocsátási határértékek túllépése) esetén.

**7.1.2** A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.

**7.1.3** Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

**7.1.4** A tevékenység során a termőterületre káros, veszélyes, vagy az előírástól eltérő esemény bekövetkezése esetén.

Felhívom a figyelmet, hogy az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés észlelése esetén **az Engedélyes, mint üzemeltető az eltérés észlelését követő 8 órán belül köteles tájékoztatni** a Környezetvédelmi Hatóságot.

**7.2** Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az Engedélyes köteles jelentést készíteni valamennyi, a **7.1** pontban megjelölt eseményről.

A Környezetvédelmi Hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

**7.3** Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a **7.1** pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., Hivatali kapu: FMKHKOTE, 733602766, telefon: 22/795-145) a levegő, a talaj, az élővilág, az épített környezet és a természeti terület veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát** (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., Hivatali kapu: FVKHVUVV, 574019965, telefon: 22/512-163) a felszíni víz, a felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A **Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2., Hivatali kapu: FMKI, 601411315, telefon: 22/512-150, veszély esetén: 112 vagy 105) tűz- és katasztrófa-helyzet esetén;
- A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát** (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13., Hivatali kapu: FEJKHNSZSZ, 412299758, telefon: 22/511-720) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.

## **8. Levegőtisztaság-védelmi előírások**

**8.1** Az elérhető legjobb technika szerint alkalmazott technológia mértékadó kapacitásait, továbbá az érintett létesítmények műszaki adatait, a légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit és a kibocsátások tömegáramait, az OKIRkapu adatszolgáltatást jelen engedély **mellékletei** tartalmazzák.

**8.2** A telephely helyhez kötött légszennyező pontforrásainak (P5, P7) légszennyezőanyag kibocsátására vonatkozóan a levegővédelmi követelmények teljesülésének biztosítására a melléklet szerinti kibocsátási határértékeket állapítom meg az alábbiak figyelembevételével:

A P5 jelű pontforrásra a mellékletben meghatározott kibocsátási határértékek 2030. január 1-ig érvényesek.

**A P5 jelű pontforrásra 2030. január 2-től az alábbi kibocsátási határértékeket állapítom meg:**

| Légszennyező anyag | Kibocsátási határérték mg/Nm <sup>3</sup> |
|--------------------|-------------------------------------------|
| SO <sub>2</sub>    | 35                                        |
| NO <sub>x</sub>    | 200                                       |
| Szilárd anyag      | 5                                         |
| CO                 | 100                                       |

- 8.3** Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 8.4** A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell.
- 8.5** Az üzemeltető köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásaig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról **minden év március 31-ig** LM (légszennyezés mértéke) lapon éves levegőtisztaság-védelmi jelentést tenni.
- 8.6** A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentő lap adatainak megváltozása esetén, az üzemeltető köteles a változást megalapozó kérelmet és LAL bejelentést elektronikus úton benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- 8.7** A P5 és P7 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások légszennyezőanyag kibocsátásának mérésről történő ellenőrzését **évente** legalább egyszer el kell végezni.

**Határidő: 2027. március 31., majd évente március 31.**

A kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezéseknél kén-dioxid és szilárdanyag mérést nem kell végezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását nem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számításal meghatározható.

**A mérést csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti,** amely megfelel a minőség-irányítási követelményeknek, és rendelkezik olyan mérőeszközzel, amely megfelel a típusjóváhagyásnak. **A mérés tervezett időpontjáról a Környezetvédelmi Hatóságot 15 nappal előtte írásban kell értesíteni.**

Amennyiben a pontforrás nem üzemelt az adott időszakban, az emissziómérést nem kell elvégezni a megadott határidőre, viszont a mérés elmaradásának okáról az előírt mérési időpontig tájékoztatni kell a Környezetvédelmi Hatóságot. A méréseket a pontforrás újbóli üzembe helyezésétől számított 30 napon belül kell elvégeztetni. A pontforrások leállítási, valamint beüzemelési időpontjáról tájékoztatni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.

- 8.8** Az időszakos mérések során alkalmazandó mintavételi helyet úgy kell kialakítani és fenntartani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. A mérőhely kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az üzemeltető feladata.
- 8.9** Az üzemeltető köteles a mellékelt normalista szerinti pontforrásokra vonatkozó időszakos kibocsátás-ellenőrzésről készült vizsgálati jegyzőkönyvet a Környezetvédelmi Hatóságnak megküldeni.

**Határidő: a mérést követő 60 napon belül**

- 8.10** Amennyiben a P5 jelű pontforráshoz kapcsolódó tüzelőberendezésben tüzelőolaj elégetése tervezett, úgy a tevékenység megkezdése előtt engedélykérelmet és LAL bejelentést szükséges benyújtani az egységes környezethasználati engedély módosításához. Tüzelőolaj elégetése csak az engedély módosítását követően végezhető.
- 8.11** Az üzemeltető köteles a jelen határozatban meghatározott forrásáról és a kapcsolódó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni.

- 8.12** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a Környezetvédelmi Hatóságot haladéktalanul értesíteni, a történeteket az üzemnaplóban rögzíteni és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkákat megkezdeni. A kibocsátás ellenőrzés adatait, részeredményeit és a forrás üzemnaplóját, valamint az éves jelentéseket az üzemeltető az adatrögzítéstől számított 6 évig köteles megőrizni.
- 8.13** A levegővédelmi követelmények megsértése (légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltozása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek határidőre való nem teljesítése) esetén a Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyes részére levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.
- 8.14** Ha a tüzelőberendezés nem megfelelő működése, vagy az ahhoz kapcsolt kibocsátás-csökkentő berendezés meghibásodása (a továbbiakban: nem megfelelő működés) a kibocsátási határértékek túllépését okozhatja, az üzemeltető köteles a nem megfelelő működés bekövetkezését követően legkésőbb 24 órán belül visszaállítani a normál üzemmenetet.
- 8.15** Ha a nem megfelelő működés során a normál üzemmenet visszaállítása 24 órán belül nem lehetséges, akkor
- a) a berendezést olyan tüzelőanyagra kell átállítani, amellyel a kibocsátási határértékek betarthatók, vagy
  - b) a berendezés terhelését oly mértékben kell csökkenteni, hogy a kibocsátási határértékek betarthatók legyenek, vagy
  - c) a berendezés működését fel kell függeszteni, amennyiben a nem megfelelő működés a helyi levegőminőség jelentős romlásához vezet.
- 8.16** A környezetvédelmi hatóságot a nem megfelelő működésről az esemény bekövetkezését követő nyolc órán belül tájékoztatni kell. Az esemény bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó jelentést 48 órán belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak.
- 8.17** Az üzemeltető köteles az indítási és leállítási időszakokat a lehető legrövidebbre csökkenteni.

## **9. Hulladékgazdálkodási előírások**

- 9.1** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 9.2** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjteni.  
Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
- 9.3** A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvételemény és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvételemény körébe eső hulladékok kivételével, a tevékenység során keletkező hulladékok kizárólag az adott hulladék átvételére engedéllyel és feljogosítással rendelkező szervezetnek adható át.
- 9.4** Az Engedélyes köteles tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról a hatályos jogszabály alapján nyilvántartást vezetni, valamint adatot szolgáltatni.
- 9.5** A munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége összesen 460 kg. A hulladék gyűjtésének időtartama a munkahelyi gyűjtőhelyeken a képződésétől számított legfeljebb 6 hónap, azonban figyelemmel kell lenni a hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet, illetve a gyűjtőhely befogadó kapacitására. Ezen időtartam leteltét követően a hulladékot kezelés céljából el kell szállítani a telephelyről.

- 9.6** A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására szükséges törekedni.

## **10. Zaj- és rezgésvédelmi előírások**

- 10.1** Az Engedélyes a Telephely üzemeltetése során az alábbi **zajkibocsátási határértéket** köteles mindenkor betartani:

Székesfehérvár településen

- a Széna tér 14. szám alatti, 8878 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Széna tér 15. szám alatti, 8874 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Gáz utca 6. szám alatti, 8636/1 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Gáz utca 8. szám alatti, 8636/2 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Sarló utca 2. szám alatti, 8636/4 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Sarló utca 4. szám alatti, 8636/14 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Sarló utca 6. szám alatti, 8636/6 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Sarló utca 8. szám alatti, 8636/7 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Sarló utca 10. szám alatti, 8636/8 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Sarló utca 10/B. szám alatti, 8636/13 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Király sor 1/C szám alatti, 8679/2 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Gáz utca 4. szám alatti, 8661 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Major utca 14. szám alatti, 8679/6 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Major utca 16. szám alatti, 8667 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Major utca 17. szám alatti, 8658 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re
- a Major utca 19. szám alatti, 8657 hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re

**nappal (06-22 óráig) 55 dB(A)**

**éjjel(22-06 óráig) 45 dB(A)**

**A zajkibocsátási határérték teljesítési határideje: jelen határozat véglegessé válásának időpontja.**

- 10.2 A zajkibocsátási határérték az érintett telephely működéséig, illetve a zajhatárérték módosulását eredményező változás bekövetkezéséig, de legfeljebb a 2.2.2 pontban rögzített időpontig érvényes.**
- 10.3** Felhívom a figyelmet, hogy a zajkibocsátási határérték teljesítési határidőn túli túllépése zajbírság kiszabását vonja maga után.
- 10.4** Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a telephely környezetében olyan változás áll be, ami a környezeti zajviszonyokat kedvezőtlen irányban megváltoztatva határérték túllépést okozhat, a változást 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
- 10.5** A zajkibocsátás minimalizálása érdekében mind az épületben telepített gépi berendezések, mind a szabadtéri zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, fokozott gondot kell fordítani a domináns zajforrások folyamatos karbantartására, a lehetőség szerinti minimális zajkibocsátású üzemeltetésére. A berendezések, és a zajvédelmi létesítmények folyamatos karbantartásával, szükség szerinti felújításával kell biztosítani, hogy zajkibocsátásuk ne növekedjék.
- 10.6** Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. Bármiféle, a környezeti zajkibocsátásra hatást gyakorló fejlesztés csak szigorú akusztikai szaktervezés mellett történhet.

## **11. Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a jogszabály által meghatározott szakkérdéseket vizsgálva tett megállapítások**

### **11.1 Közegészségügyi előírások:**

- 11.1.1** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne szennyezze a felszín alatti és felszíni vizeket, valamint a körülötte elhelyezkedő földtani közeget, a tevékenység végzése során valamennyi vonatkozó előírást, így a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
- 11.1.2** Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján - az üzemi vagy szabadidő zajforrástól származó zajterhelési, *1. számú mellékletben* meghatározott határértékeket.
- 11.1.3** A levegő védelemről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a rendelet 4. és 5. §-a alapján, valamint, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységéről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b.) pontja szerint, a tevékenységet a dokumentációval összhangban úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerülhessen a környezetbe, és így a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, és a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg. A tevékenységből származó szennyezőanyag kibocsátás nem eredményezheti a levegőterheltségi szint és a kibocsátás vonatkozó határértékeinek a túllépését. Szükség esetén a megfelelő intézkedésekkel biztosítani kell a hivatkozott rendeletben rögzített légszennyezettségi határértékek teljesülését, ezt mérésekkel igazolni szükséges.
- 11.1.4** A dolgozók részére a munkajellegének megfelelő öltöző-fürdőt kell biztosítani a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 18. §. és 19.§-a alapján.
- 11.1.5** A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállaló ne étkezzon, ne igyon és ne dohányozzon a munkahelyen, illetve olyan helyiségben, ahol kémiai vagy biológiai kóroki tényezők kockázatával kell számolni. Továbbá a munkáltató köteles a munkavállaló számára megfelelő védőeszközt továbbá az elsősegélynyújtás megfelelő tárgyi és személyi feltételeit biztosítani.
- 11.1.6** Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység a Kbtv. 28. §-a alapján csak a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 11.1.7** A Kbtv. 20. § (3) bekezdése szerint a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- 11.1.8** A Kbtv 20. § (7) bekezdés alapján a fel nem használt és nem hasznosítható veszélyes anyagok, illetőleg veszélyes keverékek biztonságos kezeléséről a tevékenységet végző gondoskodik.
- 11.1.9** A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet előírásait folyamatosan be kell tartani.
- 11.1.10** A tevékenység során keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell.
- 11.1.11** A veszélyes hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait.

## 11.2 Vízügyi és vízvédelmi előírások:

### 11.2.1 Szennyezőanyag elhelyezési engedély:

A tevékenység során felhasználandó vegyszerek tárolására, mint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FaviR.) 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szennyező anyagok elhelyezésére engedélyt adok az alábbiak szerint:

Az engedélyköteles tevékenység: szennyező anyag elhelyezése műszaki védelmmel – HCl tárolás, NaOH tárolás

A tervezett tevékenység helye: Székesfehérvár 8679/9 és 8679/10 hrsz-ú telephely

Az elhelyezni kívánt szennyező anyagok besorolása:

sósav (30 % HCl): K2 minősítésű, azon belül 11. Az oxigénháztartásra kedvezőtlen hatással levő anyagok (amelyek olyan paraméterekkel mérhetők, mint a BOI és KOI)

nátronlúg (50 % NaOH): K2 minősítésű, azon belül 11. Az oxigénháztartásra kedvezőtlen hatással levő anyagok (amelyek olyan paraméterekkel mérhetők, mint a BOI és KOI)

A szennyező anyagok egyidejűleg elhelyezhető maximális mennyisége:

A sósav tartály esetében 1,5 m<sup>3</sup>.

A nátronlúg tartály esetében 1,5 m<sup>3</sup>.

A szennyezőanyag elhelyezés során alkalmazott műszaki védelem:

A sósav tartály (EH-KTJ: 102091185) esetében: föld feletti, állóhengeres 1,5 m<sup>3</sup> tárolókapacitású 10 mm falvastagságú műanyag tartály 1,5 m<sup>3</sup> kapacitású kármentővel. A kármentő fala 5 mm vastagságú.

A nátronlúg tartály (EH-KTJ: 102091174) esetében: föld feletti, állóhengeres 1,5 m<sup>3</sup> tárolókapacitású 10 mm falvastagságú műanyag tartály 1,5 m<sup>3</sup> kapacitású kármentővel. A kármentő fala 5 mm vastagságú.

A szennyezőanyag elhelyezési engedély 12 évig, de legkésőbb az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejének lejártáig hatályos.

### 11.2.2 Előírások:

**11.2.2.1** A tevékenység során a felszíni és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.

**11.2.2.2** A tevékenység során felhasznált anyagok (szennyező anyagok) tárolása és felhasználása csak megfelelő műszaki védelem (műszaki intézkedések alkalmazása) mellett, a földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyeződésének kizárásával végezhető.

**11.2.2.3** A gépekből/berendezésekből esetlegesen elcsepegő olaj/üzemanyag felitatásáról azonnal gondoskodni kell. A gépek/berendezések telephelyen belüli üzemanyag feltöltése esetén kármentő tálca használata kötelező. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.

**11.2.2.4** A burkolt felületekre, földtani közegre kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.

**11.2.2.5** Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a vízügyi/vízvédelmi hatóságra köteles bejelenteni:

- a tevékenység folytatójának változása;
- a tevékenység helyének változása;
- a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;

- a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;
- az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot;
- a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
  - trendszerű, egyirányú változás,
  - ugrásszerű változás,
  - új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése,
  - más – az ismertén kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése;
- a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

**11.2.2.6** A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (VI. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben és a felszín alatti vízben.

**11.2.2.7** A sav-, lúgtároló és -lefejtő helyen szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló műtárgyak és létesítmények burkolatának/padozatának folyadékszáróságát évente egy alkalommal felül kell vizsgálni, és amennyiben a folyadékszáróság nem biztosított, úgy annak helyreállításáról haladéktalanul gondoskodni kell. A vizsgálatokról, illetve a helyreállításról jegyzőkönyvet kell készíteni és évente egyszer, a tárgyévét követő év március 31-ig a vízvédelmi hatáskörhöz meg kell küldeni.

**11.2.2.8** Az Engedélyes, mint kibocsátó köteles a keletkezett szenny- vagy használt vizet a jelen engedélyben előírt kibocsátási határértékekre és küszöbértékekre megtisztítani.

**11.2.2.9** Tilos a felszíni vízbe bármilyen halmazállapotú, hulladékot vagy vízszennyezést okozó terméket bevezetni, illetve juttatni az engedélyezett vízálléshelyeken bevezetett engedélyezett kibocsátások kivételével.

**11.2.2.10** A szennyvízkibocsátással járó létesítmények működtetése során

- olyan anyag-, víz- és energiafelhasználást kell folytatni, amely nem okozza a kibocsátási határértékek túllépését, és megfelel az egyéb környezetvédelmi előírásoknak;
- a technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával a vízszennyezést meg kell akadályozni.

**11.2.2.11** Az engedélyezett, közcsatornába kibocsátható szennyvíz mennyisége a kommunális szennyvíz esetén 1,2 m<sup>3</sup>/nap, a savas és lúgos technológiai szennyvíz esetén 50 m<sup>3</sup>/év.

**11.2.2.12** Kibocsátási küszöbértékeket állapítok meg a közcsatornába bocsátott szennyvizek tekintetében, a vonatkozó jogszabály szerint kialakított (KTJ: 102573577, EO<sub>V<sub>x</sub></sub>= 205926 m; EO<sub>V<sub>y</sub></sub>= 602387 m és KTJ: 102573599, EO<sub>V<sub>x</sub></sub>= 205831 m; EO<sub>V<sub>y</sub></sub>= 602374 m) mintavételi helyekre vonatkozóan:

| Sorszám | Megnevezés                                   | Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén |
|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.      | pH                                           | 6,5 alatt; 10 felett                             |
|         | <i>Szennyező anyagok</i>                     | Küszöbérték (mg/l)                               |
| 2.      | Dikromátos oxigénfogyasztás KOI <sub>k</sub> | 3200                                             |
| 3.      | Biokémiai oxigénigény BOI <sub>5</sub>       | 1000                                             |
| 4.      | Összes szerves nitrogén öN <sub>ásv</sub>    | 120                                              |

| Sorszám | Megnevezés                                | Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén |
|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 5.      | Összes nitrogén öN                        | 150                                              |
| 6.      | Ammónia-ammónium-nitrogén                 | 100                                              |
| 7.      | 10' ülepedő anyag                         | 150                                              |
| 8.      | Összes foszfor, P <sub>összes</sub>       | 20                                               |
| 9.      | Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) | 150                                              |
| 10.     | Szulfát                                   | 400                                              |
| 11.     | Összes só                                 | 2500                                             |
|         | <i>Veszélyes és mérgező anyagok</i>       |                                                  |
| 12.     | Toxicitás                                 | LC 50% Higítási arány (Halteszt)                 |
| 13.     | Hőmérséklet                               | 40 °C                                            |

A fent megnevezett kibocsátásra jellemző szennyező anyag komponenseken túl a közüzemi szennyvízcsatornába bocsátott előtisztított technológiai szennyvíz egyéb szennyező anyagaira küszöbértékként a hatályos vízvédelmi jogszabályban foglalt, „Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén” megállapított közcatornába bocsátható szennyvizek szennyezőanyag tartalmának küszöbértékei vonatkoznak.

**11.2.2.13** Az engedélyezett, a városi csapadékvíz-elvezető rendszerbe vezethető, fordított ozmózis berendezésen keletkező technológiai szennyvíz mennyisége: 550 m<sup>3</sup>/év.

**11.2.2.14** Kibocsátási határértékeket állapítok meg a fordított ozmózis elvén működő berendezésen keletkező tisztított technológiai szennyvíz tekintetében a városi csapadékvíz csatornába mint befogadóba való bebocsátásra, a kialakított (KTJ: 102573588, EO<sub>Vx</sub>= 205848 m; EO<sub>Vy</sub>= 602431 m) mintavételi helyre vonatkozóan:

| Sorszám | Megnevezés                                   | Általános védeltségi kategória befogadói |
|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.      | pH                                           | 6-9,5                                    |
|         | <i>SZENNYEZŐ ANYAGOK</i>                     | (mg/l)                                   |
| 2.      | Dikromátos oxigénfogyasztás KOI <sub>k</sub> | 150                                      |
| 3.      | Szulfát                                      | 400                                      |
| 4.      | Összes lebegő anyag                          | 200                                      |
| 5.      | Összes só                                    | 2000                                     |

A fent megnevezett kibocsátásra jellemző szennyező anyag komponenseken túl a városi csapadékvíz csatornába bocsátott tisztított technológiai szennyvíz egyéb szennyező anyagaira határértékként a hatályos vízvédelmi jogszabályban foglalt, „Általános védeltségi kategória befogadói”-ra megállapított vízminőségvédelmi területi kategória szerint meghatározott kibocsátási határértékek vonatkoznak.

**11.2.2.15** Az Engedélyes köteles a tisztított és kibocsátott technológiai szennyvízének mennyiségi és minőségi mérését a vízvédelmi hatóság által jóváhagyott önellenőrzési terv alapján végezni, az erre vonatkozó adatszolgáltatást a jogszabályban foglalt határidőre és módon mindenkor megtenni.

**11.2.2.16** A kibocsátó köteles a kibocsátott szennyvizek mennyiségének és minőségének folyamatos mérésére mintavételi helyet kialakítani, fenntartani.

- 11.2.2.17** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni. Az üzemeltetés során esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet és a FaviR. előírásait követve kell végezni.

## **12. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások**

- 12.1** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy azt a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését megelőző **30 nappal** köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- 12.2** Az engedélyezett telephelyi tevékenységek felhagyására, a felhagyáshoz szükséges intézkedések meghatározására, a telephely bezárására és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó **felhagyási tervet** kell készíteni, amelyet **környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció részeként, a tevékenység megszüntetését megelőző 30 nappal** szükséges benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- 12.3** Amennyiben az Engedélyes a telephelyen az engedélyben meghatározott tevékenységet nem kívánja folytatni, köteles a telephelyen lévő hulladékok és egyéb környezetszennyező anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő elszállításáról, illetve kezeléséről gondoskodni.

## **13. Adatrögzítés és adatközlés a környezetvédelmi hatóság részére**

- 13.1** Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi, az engedélyben foglaltak szerint elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
- 13.2** Jelen határozat előírásainak megfelelő, valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint kell benyújtani.
- 13.3** Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **haváriát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni, különös tekintettel a környezetveszélyeztetést, környezetkárosítást, illetve haváriát okozó eseményekre.
- 13.4** Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a Környezetvédelmi Hatósághoz benyújtani.

## **14. Műszaki baleset megelőzése és elhárítása**

- 14.1** A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a Környezetvédelmi Hatóságnak és az illetékes Vízügyi Hatóságnak.
- 14.2** Az Engedélyes köteles a Telephelyén folytatott tevékenységét a Környezetvédelmi Hatóság által jóváhagyott üzemi terv alapján végezni. Az üzemi terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.
- 14.3** A változásokról a Környezetvédelmi Hatóságot **30 napon belül** értesíteni kell. A Környezetvédelmi Hatóság a változásról haladéktalanul értesíti a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló Korm. rendelet szerinti szerveket.

- 14.4** A tervet a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** felül kell vizsgálnia és jóváhagyásra a Környezetvédelmi Hatósághoz be kell nyújtania.

## **15. Erőforrások felhasználása**

- 15.1** Az Engedélyes köteles az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozóan az elérhető legjobb technika szerint eljárni.
- 15.2** Megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást, a vízfogyasztást és a kibocsátásokat.
- 15.3** Az Engedélyes köteles minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmérőt működtetni, az engedélyezett tevékenység energia felhasználását nyomon követni, felhasználása hatékonyságát vizsgálni, a felhasznált mennyiségről évente adatszolgáltatást készíteni, és azt a Környezetvédelmi Hatóságnak megküldeni.

**Határidő: évente a tárgyévet követő év április 30.**

## **16. Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről, valamint az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről**

- 16.1** Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 1 417 500,- Ft az Engedélyes által megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
- Az eljárási költséget az Engedélyes viseli.
- 16.2** A környezetvédelmi hatóság jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

## **17. Rendelkezés a korábbi határozatokról**

- 17.1** Az FE/KTF/3790-8/2021. iktatószámon módosított, FE/KTF/69-7/2021. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti.

## **18. Tájékoztatás egyéb engedélyek beszerzéséről**

- 18.1** Az egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.

## **19. A döntés közlése**

- 19.1** A határozat kiadmányozását követően a Környezetvédelmi Hatóság haladéktalanul gondoskodik a határozatnak a hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján való közzétételéről.

## **20. Jogorvoslat**

- 20.1** **A döntés ellen fellebbezésnek van helye.** A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címezve.

A fellebbezést az elektronikus kapcsolattartásra/elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között gazdálkodó szervezet és jogi képviselővel eljáró fél - kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül (Kormányhivatali ügyek→ Környezet- és természetvédelmi feladatok → Fejér Vármegyei Kormányhivatal].

A jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a.

A fellebbezés benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést.

## INDOKOLÁS

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Környezetvédelmi/Természetvédelmi/Hulladékgazdálkodási Hatóság) a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.) kérelmet nyújtott be a Székesfehérvár, Király sor 1./B szám alatti telephelyére vonatkozó FE/KTF/69-7/2021. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata és módosítása tárgyában.

A dokumentációt a Progressio Mérnöki Iroda Kft. (1028 Budapest, Muhar u. 54.) állította össze.

A Környezetvédelmi Hatóság a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 18. §-ára figyelemmel vizsgálta, hogy a kérelemhez csatolt dokumentáció egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítette el.

Az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a kérelmet teljes eljárásban bíráltam el.

A Környezetvédelmi Hatóság értesítette az Engedélyest az eljárás megindításáról, valamint tájékoztatást tett közzé a honlapján.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárást FE/KTF/12286/2025. ügyszámon indította meg. Az ügy adminisztrációs okokból FE/KTF/896/2026. ügyszámra került átitkításra.

Természetes személy, valamint környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát a Környezetvédelmi Hatósághoz nem jelentette be.

### ***A benyújtott dokumentáció, valamint az rendelkezésemre álló iratanyag alapján az alábbiak állapíthatók meg***

A telephelyen már az 1960-as évek óta távhőszolgáltatást végeznek. A Király sori fűtőerőmű feladata, hogy a városi távhőrendszer által a 22 244 lakás és 4688 lakással egyenértékű közintézmény távfűtését és melegvíz szolgáltatását kooperációs telephelyként biztosítsa, melynek üzemeltetője a SZÉPHŐ Zrt.. A Fűtőerőmű tulajdonosa 2014. július 1. óta 100 %-ban Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A hőtermelés fő alapanyagai: földgáz, víz, villamos energia.

Berendezései a gázmotor, gázmotor konténer, kazánház, kazánok és azok tüzelő berendezései, hőcserélők, hő hasznosítók, villamos berendezések, forgó gépek (ventilátorok, szivattyúk), kémények.

Az erőműben a felülvizsgálati időszakban 0,656 MW névleges bemenő hőteljesítményű gázmotor és egy kazánházba telepített kazáncsoport (3 db gázkazán: 3. számú kazán-19 MW, 4. számú kazán-29 MW és 12. számú kazán-12 MW) üzemelt.

A megtermelt hőenergiát a távhőellátásban használják fel, míg a termelt villamos energia teljes mennyisége a telephelyen kerül felhasználásra. A gázmotor közcélú villamos hálózatra nem táplál ki villamos energiát.

2026. január 26-án az Engedélyes bejelentette, hogy a 3. számú 19 MW-os kazán az üzemeltetésből véglegesen kivonásra került, a 4. számú kazán bemenő hőteljesítményét 29 MW-ról 39 MW-ra, a 12. sz. kazán bemenő hőteljesítményét 12 MW-ról 14 MW-ra növelték, melynek megfelelően a teljes névleges bemenő hőteljesítmény 60,656 MW-ról 53,656 MW-ra csökkent.

A változtatással kapcsolatban a kazánok teljesítménymódosításáról szóló jegyzőkönyvet és munkalapot, valamint a LAL bejelentést benyújtották.

A tüzelőberendezések üzemeltetése a R. 2. sz. melléklet 1.1. pontja alapján (Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben) egységes környezethasználati engedély köteles.

A tevékenység fő műszaki létesítményeit, a kapacitásadatokat és a technológiai leírást a határozat 3. fejezete tartalmazza.

A felülvizsgálati időszakban 2024. nyarán a 105 m magas kémény esetében állagmegóvási munkákat végeztek el, melynek során a kéményen kialakult korróziós nyomokat kijavították, a koszorú és a kéményttest között kialakult repedést vízzáróan szigetelték, a feleslegessé vált béléstéglát lebontották a stabil falazatig, majd a felületet lezárták, a kémény alját megtisztították a felgyülemlett törmeléktől, a világítás teljes korszerűsítését elvégezték (összesen 16 db elavult légiakadály-jelző lámpatestet leszerelték és helyükbe 8 db ipari LED, akadályvilágító lámpa került telepítésre, melyek jóval nagyobb fényerővel és gazdaságosabban üzemelnek). 2025. őszén a megfakult légvédelmi csíkok újbóli festésével folytatódottak a kémény állagmegóvási munkálatai.

A gázmotor 2022. április 06. napjától nem üzemelt, a javítás 2025. augusztus 18-án befejeződött, majd 2025. november 07-én üzembe helyezték.

***A telephelyen folytatott tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbi megállapítások tehetők:***

#### **Levegőtisztaság-védelmi szempontból:**

A telephelyen diffúz forrás nincs. A telepen 2 db helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemel.

A P5 jelű pontforráshoz egy kazáncsoport (4. és 12. számú gázkazánok), a P7 jelű pontforráshoz 1 db gázmotor kapcsolódik. A pontforrásokhoz kapcsolódó tüzelőberendezések földgázzal üzemelnek.

A P5 jelű pontforráshoz kapcsolódó 3. számú kazánt 2026. január –tól a továbbiakban nem üzemeltetik. A 4. és 12. számú kazán teljesítménye pedig besabályozásra került, melyről készült munkalapok és a gázfelhasználó technológiák műszaki-biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyvei csatolásra kerültek. Az elvégzett beavatkozás eredményeként a tüzelőberendezések névleges bemenő hőteljesítménye az alábbiak szerint változott:

| Kazán   | Névleges bemenő hőteljesítmény |                    |
|---------|--------------------------------|--------------------|
|         | Beszabályozás előtt            | Beszabályozás után |
| 4. sz.  | 29 MWth                        | 39 MWth            |
| 12. sz. | 12 MWth                        | 14 MWth            |

*Az 50 MW<sub>th</sub> és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről* szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet (továbbiakban: Ntr.) 5. § (1) bekezdése szerint a legalább kettő különálló tüzelőberendezés füstgázainak közös kéményen keresztül történő kibocsátása esetén a tüzelőberendezéseket egy tüzelőberendezésnek kell tekinteni, és névleges bemenő hőteljesítményeiket a teljes névleges bemenő hőteljesítmény kiszámításához össze kell adni.

A Ntr. 5. § (2) bekezdése szerint ha legalább kettő II., III., illetve IV. kategóriájú tüzelőberendezést úgy létesítenek, hogy a műszaki és gazdasági tényezők figyelembevételével a környezetvédelmi hatóság engedélyében foglaltak szerint füstgázaik közös kéményen keresztül kiengedhetők, a tüzelőberendezéseket egy tüzelőberendezésnek kell tekinteni, és névleges bemenő hőteljesítményeiket a teljes névleges bemenő hőteljesítmény kiszámításához össze kell adni.

A Ntr. 5. § (3) bekezdése szerint az (1) és (2) bekezdésben említett tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítményének kiszámításához a 15 MW<sub>th</sub>-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező tüzelőberendezéseket nem kell figyelembe venni.

A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésének a nagy tüzelőberendezések tekintetében történő meghatározásáról szóló, a Bizottság 2021/2326 végrehajtási határozata (továbbiakban: BAT következtetés) többek közt az alábbi tevékenység esetében alkalmazandó:

- a 2010/75/EU irányelv I. mellékletében meghatározott 1.1: Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MW teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben, kizárólag amennyiben ez a tevékenység legalább 50 MW teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezésekben történik.

A BAT következtetés nem terjed ki arra az esetre, mikor a tüzelőanyagok égetése 15 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező egységekben valósul meg.

A BAT következtetés szerint Tüzelőberendezés: olyan műszaki berendezés, amelyben tüzelőanyagot égetnek el az így keletkező hő hasznosítása céljából.

E BAT-következtetések alkalmazásában az alábbiak alkotta kombináció:

- két vagy több olyan különálló tüzelőberendezés, amelyek esetében a füstgázokat közös kéményen keresztül bocsátják ki, vagy

- különálló tüzelőberendezések, amelyeket első alkalommal 1987. július 1-jén vagy azt követően engedélyeztek, illetve amelyek üzemeltetője ezen időpontban vagy ezt követően nyújtott be teljes engedélykérelmet, és amelyeket úgy létesítettek, hogy műszaki és gazdasági tényezők figyelembevételével az illetékes hatóság megítélése szerint füstgázaik közös kéményen keresztül kiengedhetők, egyetlen tüzelőberendezésnek tekintendő.

Egy ilyen kombináció teljes névleges bemenő hőteljesítményének kiszámításához az összes érintett, legalább 15 MW névleges bemenő hőteljesítményű egyedi tüzelőberendezés kapacitását össze kell adni.

**A fentiek alapján megállapítható, hogy a P5 jelű pontforráshoz kapcsolódó tüzelőberendezések közül a 12. sz. kazán teljesítményét (14 MW<sub>th</sub>) az összesítési szabály alkalmazásakor nem kell figyelembe venni, a 4. számú kazán teljesítménye pedig 39 MW<sub>th</sub>.**

**A fentiek alapján megállapítható, hogy a telephelyen nem üzemel a BAT következtetés és az Ntr. hatálya alá tartozó 50 MW<sub>th</sub> feletti névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés, így sem a BAT következtetésben, sem az Ntr.-ben foglaltak nem alkalmazandók.**

Megállapítottam továbbá, hogy a telephely tüzelőberendezései és a kapcsolódó pontforrások *a 140 kW<sub>th</sub> és annál nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről* szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (továbbiakban: FMr.) hatálya alá tartoznak, figyelemmel az FMr. 1. § (1) bekezdésében b) pontjára.

A telephelyen lévő tüzelőberendezések az FMr. 2. § (1) bekezdés 10. pontja szerint I. kategóriájú tüzelőberendezéseknek minősülnek.

A telephely *a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 8. számú (Székesfehérvár-Veszprém) légszennyezettségi zónába tartozik.

A P5 és P7 jelű pontforrások légszennyezőanyag-kibocsátásmérését az AIR Analitic System Kft. végezte el 2026. február 3-án. A mérést a besabályozást követően végezték el, azaz amikor a P5 jelű pontforráshoz kapcsolódó 4. sz. kazán 39 MW, a 12. sz. kazán 14 MW teljesítménnyel működött. Az AAS-006/2026. számú vizsgálati jegyzőkönyvek szerint a kibocsátások határérték alattiak.

A hatásterület számítását pontforrásonként elvégezték. A két pontforrás közül a P5 jelű pontforrás rendelkezik a nagyobb hatásterülettel, melynek nagysága *a levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Levr.) 2. § 14. pontjának c) feltétele alapján 680 m, ami magában foglalja a P7 jelű pontforrás hatásterületét is.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy levegőtisztaság-védelmi szempontból az egységes környezethasználati engedély kiadható.

A rendelkezésre álló adatok alapján a határozat **2.2.1** pontjában a P5 és P7 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működtetési engedély megadásáról rendelkeztem a R. 20. § (3) bekezdése és Levr. 22. § (1) bekezdése, valamint a 22. (2) bekezdés a) pontja alapján.

A határozat **2.4.1** pontjában a levegőtisztaság-védelmi működtetési engedély érvényességi idejét a Levr. 25. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárás során benyújtott OKIRkapu adatszolgáltatást, valamint a pontforrásokra vonatkozó kibocsátási határértékeket jelen engedély **mellékletei** tartalmazzák, melyről a **8.1** pontban rendelkeztem.

Az egyes technológiákra és pontforrásokra vonatkozó az engedély **8.2** pontja és **melléklete** szerinti kibocsátási határértékek és az engedély **8.7** pontja szerinti mérési gyakoriság az alábbiak szerint került megállapításra:

Az FMr. 4. § (7) bekezdése szerint azon 5 MW<sub>th</sub>-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű I. kategóriájú tüzelőberendezések esetében, amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagában számított hasznos hőtermelésének legalább 50%-át közszolgáltatási távfűtési hálózatban gőz, forró víz vagy meleg víz formájában használják fel, 2030. január 1-jéig az 1. mellékletben szereplő határértékeket kell alkalmazni, azzal a kivétellel, hogy a szilárd és folyékony tüzelőanyaggal üzemelő berendezéseknél a kén-dioxid kibocsátási határérték 1100 mg/Nm<sup>3</sup>, a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő berendezéseknél a szilárdanyag-kibocsátási határérték 150 mg/Nm<sup>3</sup>, a szilárd biomassza tüzelőanyaggal üzemelő berendezéseknél a szén-monoxid kibocsátási határérték 375 mg/Nm<sup>3</sup>.

A telephelyen lévő gázkazánok hasznos hőtermelésének 100 %-a a közszolgáltatási távfűtési hálózatban került felhasználásra. Fentiek alapján a P5 jelű pontforrásokra a 2030. január 1-ig érvényes kibocsátási határértéket az FMr. 1. melléklete szerint állapítottam meg. A 2030. január 2-től érvényes kibocsátási határértékeket szintén megállapítottam az FMr. 4. § (3) bekezdése és 3. melléklete alapján.

Az új határértékeknek való megfelelés a mérési eredmények alapján várhatóan biztosított lesz.

A P7 jelű pontforráshoz kapcsolódó gázmotorra vonatkozó kibocsátási határértéket az FMr. 4. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapján állapítottam meg.

Az FMr. 8. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a 15 MW<sub>th</sub>-nál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések esetében a méréseket évente legalább egyszer el kell végezni. Fentiek alapján a P5 jelű pontforrás esetében éves mérési gyakoriságot írtam elő.

Az FMr. 8. § (3) bekezdése alapján a gázüzemű motorok esetén a méréseket évente legalább egyszer el kell végezni, így a P7 jelű pontforrás esetében éves mérési gyakoriságot írtam elő.

A **8.3** pontban a Levr. 4. §-a alapján rendelkeztem.

A **8.4** pontban a Levr. 5. § (2) bekezdése alapján előírást tettem.

A **8.5** pontban a Levr. 31. § (2) bekezdése alapján rendelkeztem.

A 8.6 pontban a Levr. 31. § (4) bekezdése alapján rendelkeztem.

A 8.8 pontban a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (továbbiakban: VMr.) 7. §-a és 16. §-a alapján tettem előírást.

A 8.9 pontban a VMr. 19. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

Amennyiben a P5 jelű pontforráshoz kapcsolódó 12. számú kazánban tüzelőolaj elégetése tervezett a 8.10 pontban előírtam az egységes környezethasználati engedély módosításához szükséges kérelem és LAL bejelentés benyújtását a Levr. 31. § (4) és a 32. § (1) bekezdései és a 22. § (1) bekezdés alapján.

A 8.11 és 8.12 pontban a VMr. 18. § (1) bekezdése, 19. § (6) bekezdése, a Levr. 6. számú mellékletének 6. pontja, valamint az FMr. 8. § (10) bekezdése szerint előírást tettem.

A 8.13 pontban a Levr. 34. § (1) bekezdés alapján rendelkeztem.

A 8.14-8.17 pontokban az FMr. 9. §-ában foglaltak alapján rendelkeztem.

#### **Hulladékgazdálkodási szempontból:**

A fűtőerőmű üzemelése során főként a karbantartás, felújítás, korszerűsítés során keletkezik hulladék (pl. olajos rongy, hajtógáz flakon, veszélyes csomagolási hulladék, abszorbenssel felitatott olaj, beton, téglacserép és kerámia, vas és acél, kiselejtezett elektromos berendezés.)

A telephelyen folytatott tevékenység végzése során képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a képződés helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen szelektíven gyűjtik. A gyűjtés a hulladék fizikai tulajdonságainak megfelelő tároló edényzetben történik a későbbi kezelés lehetőségének és követelményének figyelembevételével.

Veszélyes munkahelyi gyűjtőhelyek:

- PTVM kazánház,
- TMK műhely.

Nem veszélyes, illetve szelektív hulladékgyűjtés:

- PTVM kazánház emelet,
- Iroda épület,
- TMK étkező,
- A kommunális hulladékgyűjtő edényzetek mellett találhatóak a szelektív hulladék gyűjtéshez használt konténerek.

A hulladékokat engedéllyel rendelkező szervezeteknek adják át hasznosításra, illetve ártalmatlanításra.

A képződő hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentésére az alábbi intézkedéseket teszik:

- Amennyiben lehetséges a kiürült hordókat újratöltésre visszaszállítják a gyártóhoz.
- A felhasznált anyagok esetében előtérbe helyezik azon anyagokat, melyek a technológia megfelelő kiszolgálására alkalmasak és a használatuk után keletkező hulladék nem minősül veszélyes hulladéknak.
- Oktatások, műszaki eszközök (kármertő tálcák) segítségével az esetleges olajcsepegések csökkenthetők, így a felhasznált rongyok, valamint védőruházat elhasználódásának ideje csökkenthető.

A 9.1 pontban szereplő előírást a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 4. § alapján tettem.

A 9.2 pontban szereplő előírás alapja a Ht. 12. § (4) bekezdése.

A Ht. 31. §-ában foglaltak alapján a 9.3 pontban fogalmaztam meg előírást.

A 9.4 pontban szereplő előírást a Ht. 65. §-ában foglaltak, valamint a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tettem.

A 9.5 pontban az eljárás során benyújtott nyilatkozat alapján meghatároztam a munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok maximális mennyiségét, valamint az elszállítás gyakoriságát figyelemmel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13.§-ában foglaltakra.

A 9.6 pontban szereplő előírást a Ht. 7. § (1) bekezdésére figyelemmel tettem.

#### **Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:**

A Fűtőerőmű Székesfehérvár belterületén, a Királysor 1/B. szám alatti ingatlanon található, a település szabályozási terve alapján „Vt – településközpont terület” besorolású területen.

Északi irányban a telephely szélén a fűtőerőmű irodaépülete áll. Az épületek mellett a Széna tér és Királysor húzódik, melynek túloldalán földszint + tízemeletes lakóépületek helyezkednek el, a vizsgált erőmű irányába néző védendő homlokzattal (nagyvárosias lakóterület). Távolabb, már a telephely hatásterületén kívül kisvárosias lakóterület húzódik. A Király sornak az erőművel megegyező oldalán az E.ON Zrt. irodaháza, a Vám és Pénzügyőrség, a FEJÉRVÍZ Zrt. irodaháza, ill. egy F+1 szintes lakóépület (településközpont terület) található.

A vizsgált telephelytől nyugati irányban az E.ON Zrt. irodaépülete található, melynek túloldalán a Gáz u. halad. Az út szemközti oldalán nagyvárosias lakóterületen a Gáz u. földszint + ötemeletes és földszint+tízemeletes lakóépületek állnak, ÉK-i tájolású védendő homlokzattal.

Déli irányban a Sarló utca földszint + tízemeletes panelházai helyezkednek el, a telekhatártól mintegy 20 méterre, DNy-i és ÉNy-i tájolású védendő homlokzattal (nagyvárosias lakóterület).

Keleti irányban az erőmű területe mellett gazdasági területen a Major utca húzódik, melynek mindkét oldalán földszintes családi házak, illetve nem védendő cégek telephelyei sorakoznak. A lakóépületek DNy-i, DK-i illetve ÉNy-i tájolású védendő homlokzattal rendelkeznek. Távolabb, már a vizsgált telephely hatásterületén kívül kisvárosias lakóterület húzódik.

Az erőmű kb. 22 250 lakás és 4 700 lakással egyenértékű közintézmény fűtés és melegvíz ellátását biztosítja. A telephelyen 1 kazánház üzemel, a fűtő és melegvíz szolgáltató PTVM kazánház.

A telephely zajkibocsátását elsősorban a nyugati és déli irányokban a PTVM kazánház határozza meg. A PTVM kazánházban a 3-as, a 4-es és a 12-es jelű gázüzemű kazánok üzemelhetnek az időjárás függvényében. Hangszigetelt konténerben került elhelyezésre a gázmotor, melynek feladata a telephely áramszükségleteinek fedezése. A konténer a kazánház mellett található.

A gázmotor levegőellátását a tetőre helyezett axiál ventilátor biztosítja. A ventilátor motorját hangcsillapító tokba helyezték. A szellőzést biztosító beszívó, illetve kifúvó zsaluk ugyancsak fokozott hangcsillapítással kerültek kialakításra. A gázmotor füstgáz elvezetése hangtompító dobon keresztül történik.

A 12-es jelű kazán épületen belül elhelyezett aláfúvó ventilátorral, gravitációs füstelszívással rendelkezik. A 3-as és a 4-es kazán épületen belül elhelyezett aláfúvó ventilátorral és épületen kívül (PTVM kazánház ÉK-i oldalánál) elhelyezett füstgázelszívó ventilátorral rendelkeznek. Az erőmű zajkibocsátását a kazánok működése határozza meg. A téli időszakban a kazánok működése ciklikus (csökkentett terhelés, felfűtési időszak).

A SZÉPHŐ Zrt. a 3. sz. kazánt 2026. januárjától nem üzemelteti, mellyel egyidejűleg a 4. sz. és 12. sz. kazánok teljesítményét megnövelte.

A gázmotor üzembe helyezése kapcsán a Progressio Mérnöki Iroda Kft. – Major Balázs szakértő – műszeres méréssel ellenőrizte a telephely környezeti zajkibocsátását. A 2017. március 1-én végzett műszeres vizsgálatról készült szakértői vélemény szerint a gázmotorral bővített telephely környezeti zajkibocsátása a vonatkozó előírásoknak – a Környezetvédelmi Hatóság által meghatározott zajkibocsátási határértéknek – megfelelt.

Az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálta keretében készített dokumentációban foglaltak szerint a szakvélemény elkészítése óta eltelt időben a 6., a 9. és a 11. számú kazánok megszüntetése, valamint a 3. számú kazán csökkentett teljesítményű üzemelésén, illetve tervezett üzemelésből való kivonásán kívül más változás nem történt, nem történik, ezért túlbecslést alkalmazva

a szakvéleményben szereplő adatokat jelenleg is érvényesnek tekinthetők. (A 6. számú kazán a szakvélemény készítésekor is tartósan üzemben kívül volt.)

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet) 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgés okozni.

A 2015. évi felülvizsgálat során készült dokumentációban a Zajrendelet 6. § szerint lehatárolásra került telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete. A 2017. évi mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a gázmotor üzembe helyezésével a zajvédelmi hatásterület nem növekedett, így a korábbi lehatárolás tekinthető mérvadónak.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 17/2019. (VII.12.) önkormányzati rendelete (hatályos 2025. június 5-től) szerint a telephely környezetében lévő védendő létesítmények területének besorolása:

Vt – településközpont terület valamint Ln – nagyvárosias lakóterület.

A Telephely zajvédelmi hatásterületén lévő védendő létesítmények:

Építményjegyzék szerinti besorolás szerint

1122, három és annál több lakásos épületek

Király sor 1/C. szám alatti, 8679/2 hrsz.-ú lakóépület  
Széna tér 14. szám alatti, 8878 hrsz.-ú lakóépület  
Széna tér 15. szám alatti, 8874 hrsz.-ú lakóépület  
Gáz utca 4. szám alatti, 8661 hrsz.-ú lakóépület  
Gáz utca 6. szám alatti, 8636/1 hrsz.-ú lakóépület  
Gáz utca 8. szám alatti, 8636/2 hrsz.-ú lakóépület  
Sarló utca 2. szám alatti, 8636/4 hrsz.-ú lakóépület  
Sarló utca 4. szám alatti, 8636/14 hrsz.-ú lakóépület  
Sarló utca 6. szám alatti, 8636/6 hrsz.-ú lakóépület  
Sarló utca 8. szám alatti, 8636/7 hrsz.-ú lakóépület  
Sarló utca 10. szám alatti, 8636/8 hrsz.-ú lakóépület  
Sarló utca 10/B. szám alatti, 8636/13 hrsz.-ú lakóépület

1110 egylakásos épületek

Major utca 14. szám alatti, 8679/6 hrsz.-ú lakóház  
Major utca 16. szám alatti, 8667 hrsz.-ú lakóház  
Major utca 17. szám alatti, 8658 hrsz.-ú lakóház  
Major utca 19. szám alatti, 8657 hrsz.-ú lakóház

A Telephely hatásterületén lévő védendő létesítményeknek a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet (továbbiakban: Zaj.hat.R.) 1. sz. melléklete szerinti zajvédelmi besorolása:

„Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület”

Az itt megengedett zajterhelés:

nappal (06-22 óráig) 55 dB(A)

éjjel (22-06 óráig) 45 dB(A)

A zajkibocsátási határérték megállapítása során a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj és rezgés kibocsátás ellenőrzésnek módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (továbbiakban: Zaj.KvVM.r.) 1. sz. melléklet 1. pontja szerint az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály szerinti zajterhelési határértékkel, ha közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterületével.

A Zaj.KvVM.r. 1. melléklet 2. pontja szerint, ha több, zajkibocsátási határértékkel még nem rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll, akkor a zajkibocsátási határértéket az  $L_{KH} = L_{TH} - K_N$  dB képlet segítségével kell megállapítani, ahol  $K_N = 10 \lg N$ , de

legfeljebb 5 dB (N-azon üzemi vagy szabadidős zajforrások száma, beleértve az eljárás tárgyát képező zajforrást is, amelyek közvetlen hatásterülete az üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével fedésben áll.)

A Zaj.KvVM.r. 1. melléklet 3. pontja szerint amennyiben határértékkal rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással, a kérelmező részére megállapított határérték  $L_{KH} = L_{TH} - 5 \text{ dB}$ .

A rendelkezésemre álló adatok szerint az üzem zajvédelmi hatásterülete nincs fedésben más üzemi jellegű zajforrás hatásterületével, így a zajkibocsátási határérték megállapítása során a zajforrások számától függő  $K_N$  korrekciót nem kell alkalmazni.

A zajkibocsátási határértéket fentiek figyelembe vételével, a Zajrendelet 10. § (4) bekezdése, valamint 11. § (2) bekezdése alapján, a Zaj.KvVM.r. 1. §-a és 1. melléklete szerint, a Zaj.hat.R. 2. § (1) bekezdése és 1. számú melléklete, továbbá a R. 20. § (4) bekezdése alapján a **10.1** pontban állapítottam meg.

A határérték teljesítési határidejét a mérési eredmények figyelembe vételével a Zajrendelet 10. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.

Határozatom **10.3** pontjában az alábbi jogszabályi hivatkozások alapján felhívtam a figyelmet az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeire.

A Zajrendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja szerint a környezetvédelmi hatóság zajvédelmi bírság fizetésére kötelezi a környezeti zajforrás üzemeltetőjét, ha az üzemeltető az üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében a környezetvédelmi hatóság által megállapított zajkibocsátási határértéket a határozatban megállapított teljesítési határidőt követően túllépi. A zajbírság összegét a Zajrendelet 3. melléklet 1. pontja szerint kell meghatározni.

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdése szerint az üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A határérték mértékét és teljesülését befolyásoló változásokat a Zaj.KvVM.r. 3. § szerint, a 3. számú mellékletben meghatározott bejelentőlapra kell bejelenteni. Ez a jogszabályhely a jogalapja a **10.4** pontban tett előírásomnak.

A R. 11. számú melléklet 3. a) pontja értelmében az egységes környezethasználati engedélyben feltételeket kell előírni az egyes környezeti elemekre, valamint a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok szerint, különösen a levegő, a felszíni illetve a felszín alatti vizek, a talaj védelmére, valamint a zajkibocsátás mérséklésére, mely alapján a **10.5** pontban a zajkibocsátás mérséklésére vonatkozó intézkedéseket írtam elő.

A **10.6** pontban foglalt előírás jogalapja a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

#### **Táj- és természetvédelmi szempontból:**

A fűtőerőmű Székesfehérvár belterületén, beépített területekkel körülölelten helyezkedik el, területe és becsült hatásterülete országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, természeti területet, az ökológiai hálózat elemeit és tájképvédelmi területet nem érint.

A területen már korábban is ipari jellegű tevékenységet folytattak, a telephely eredeti vegetációja az évtizedeken keresztül folytatott tevékenységből kifolyólag megszűnt, a terület korábbi élővilága teljesen átalakult.

A telephelyen az élővilág erőteljesen degradált, védett növény és állatfajok nincsenek. A zöldterületeken elsősorban gyomok és nagy tűrőképességgel bíró gyér növényzet található.

A felülvizsgálat keretében vizsgálandó időszak alatt ebben az állapotban további változás nem történt sem tájvédelmi, sem természetvédelmi szempontból. Mindezekre a körülményekre tekintettel a fűtőerőmű további működésével természeti értékeket előreláthatólag továbbra sem fog veszélyeztetni.

Fentiek alapján a tevékenység további folytatásának és módosításának (a 3. sz. kazán kivétele az üzemeltetésből) – a környezetvédelmi határértékek betartása mellett – táj- és természetvédelmi szempontból akadálya nincs, kizáró ok nem merült fel.

#### ***Az elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelés értékelése***

A felülvizsgálati dokumentációkban foglaltak alapján, a R. 9. számú mellékletében meghatározott szempontokat vizsgálva az alábbiak állapítható meg:

A kazánok és a gázmotor üzemeltetése során nem keletkezik hulladék. A kapcsolódó karbantartás, felújítás, korszerűsítés jár kis mértékű hulladékképződéssel.

A tevékenység üzemeltetéséhez vezetékes földgázt használnak, melynek minősége állandónak tekinthető. A vezetékes földgáz a városi vezetékhálózatról érkezik.

A hatékony tüzelőanyag felhasználás a legoptimálisabb égési paraméterek beállításával, rendszeres karbantartással történik.

A szakszerviz általi rendszeres karbantartás, a kibocsátások rendszeres mérése, az égési paraméterek számítógépes ellenőrzése és szükség esetén beállítása elősegíti az energiahatékonyt, valamint csökkenti az indokolatlan gázfelhasználást.

Az alkalmazott tevékenység a technológiai fegyelem betartása mellett káros környezeti hatást nem okoz.

A gázmotor 2016. 11. 21-én lett üzembe helyezve. 2022. április 06. napjától nem üzemelt, a javítás 2025. augusztus 18-án 14:00-kor sikeresen befejeződött, 2025.11.07-én újra üzembe helyezték. A 4. sz. kazán üzembe helyezése 2000-ben, a 12. sz. kazán üzembe helyezése 1994-ben történt. A gázmotor és a gázkazánok esetében is biztosított a kibocsátási határértékeknek való megfelelés.

Minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmérő működik, az engedélyezett tevékenység energiafelhasználása nyomonkövetésre kerül, a felhasznált mennyiségről évente adatot szolgáltatnak.

A pontforrásokról és a hozzájuk tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót vezetnek. Az engedélyben előírt nyilvántartásokat vezetik.

Egy esetleges havária, üzemzavar esetén elvégzendő intézkedéseket a Környezetvédelmi Hatóság által jóváhagyott Üzemi Kárelhárítási Terv tartalmazza.

A zajvédelmi szakértői vélemény mérési eredményei szerint a technológia, a zajforrások, valamint azok telepítési és üzemeltetési körülményei következtében az üzemeltetésből határértéket meghaladó környezeti zajterheléssel nem kell számolni, a zajvédelmi megfelelés biztosítható, így további zajcsökkentési terv készítése nem indokolt.

A telephelyen végzett technológia a határozatban szereplő előírások betartása esetén kielégíti az elérhető legjobb technika követelményeit.

Az elérhető legjobb technika megvalósulására vonatkozóan a határozat 5. pontjában rendelkeztem.

#### ***Megállapítások érdemi kérdések vonatkozásában***

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 624/2022. Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a 3. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 3. melléklet szerinti előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint az egységes környezethasználati engedélynek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) és (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló eljárásban (a továbbiakban: felülvizsgálati eljárásban) a 3. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

A Korm. rendelet 12/A. § szerint a környezetvédelmi hatóság az engedélyezési eljárásában – az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett – a 8. mellékletben foglalt táblázat szerinti feltételek esetén vizsgálja a táblázatban meghatározott szakkérdést.

#### Közegészségügyi szempontból:

Megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentációban foglalt tevékenység közegészségügyi szempontból eleget tesz a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásainak, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek, levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletnek, valamint az egyéb hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek és engedélyezhető a dokumentációban foglaltak betartásával, valamint a **11.1** pontban rögzített feltételek előírásával.

#### Vízügy és vízvédelem szempontjából:

Engedélyes megbízásából a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1028 Budapest, Múhar utca 54.) 2025 novemberében felülvizsgálati és engedélymódosítási dokumentációt (projektfelelős: Kaleta Jánosné) állított össze, amely alapján az alábbiak állapíthatók meg:

- A tevékenységet az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint végzik.
- A fűtőerőmű használt vizeit a városi szennyvízcsatorna hálózatba bocsátja. Felszíni vizekre a tevékenység hatással nincs.
- A tevékenységből kibocsátás a felszín alatti vizekbe nem történik, hatása a felszín alatti vizekre, technológiai utasítások betartása mellett nincs.
- A fűtőerőmű üzemeléséből származó vízszennyezés az elmúlt öt évben nem történt, intézkedések megtételére nem volt szükség.
- A tevékenység az elérhető legjobb technika követelményeinek (BAT kritériumok) vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból megfelel.

A SZÉPHŐ Zrt. módosítani kívánja az egységes környezethasználati engedélyt a következők szerint:

- A 3. sz. kazánt 2026. január 15-20. között (az időjárási körülményektől függően) kiiktatják az üzemeltetésből. Ezzel egyidejűleg a 4. és a 12. sz. kazánok teljesítményét növelik.
- Az ipari és szociális vízfogyasztás, valamint az ezzel összefüggő szennyvízkibocsátás is jelentősen lecsökkent az utóbbi években, ezért a negyedéves gyakoriságú önellenőrzés évi 1 alkalomra történő csökkentését tervezik.
- Az olajos technológiával összefüggő műtárgyak (a telephely végén található nyomásfokozó szivattyúház és olajlefejtő, valamint a munkahelyi veszélyes hulladékgyűjtők – PTVM kazánházban, nyomásfokozó szivattyúházban, a turbina alatti pincében és a kondenz pincében) ellenőrzése már nem indokolt, mivel 2010 óta nem történt olajbeszállítás a telephelyre, és a SZÉPHŐ Zrt. nem tervezi olajtüzeléses technológia újbóli alkalmazását. Így a folyadékzárósági vizsgálatra a sav-, lúgtároló és -lefejtő helyen lenne szükség a továbbiakban.

Tekintettel arra, hogy az egységes környezethasználati engedély 2.4.1. pontja alapján a helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működtetési engedély érvényességi ideje 2026. február 20., azokra vonatkozóan a SZÉPHŐ Zrt. 2025. november 27-én kérte a Környezetvédelmi Hatóságtól az engedély megadását.

A rendelkezésre álló nyilvántartás szerint a telephely üzemelő vagy távlati ivóvízbázis védőterületét nem érinti.

A FaviR. 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából: *érzékeny terület* (ezen belül 2.a) besorolású).

A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására. A vizek lefolyására és állapotára kifejtett káros hatás megelőzhető körültekintő üzemeltetéssel, valamint az egységes környezethasználati engedélyben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásával.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján az egységes környezethasználati engedély kérelem szerinti módosítása, illetve új engedély kiadása ellen vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem emeltem kifogást, a rendelkező részben megfogalmazott előírások betartása mellett.

**Felhívom azonban a figyelmet arra, hogy a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FvR.) 28. § (2) bekezdése értelmében az önellenőrzési tervben rögzített ellenőrzések száma egy naptári évben 2 alkalomnál kevesebb nem lehet.**

A 11.2.2.1-11.2.2.17 pontokban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. §-ára, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (8) bekezdésére figyelemmel feltételeket írtam elő a felszíni és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg védelmére.

A 11.2.2.1-11.2.2.4 pontokban foglalt előírások jogalapja a FaviR. 8-11., 13. és 19. §-a, a FvR. 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, továbbá a Kvt. 6-8. és 18. §-a.

A 11.2.2.5 pontban foglalt előírást a FaviR. 13. és 14. §-a, valamint 5. számú mellékletének 7. pontja alapján tettem.

A FaviR. 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján, szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható. Ugyanezen jogszabályhely b) pontja alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. Ugyanezen jogszabályhely d) pontja alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység nem eredményezheti a víztest jó kémiai állapotának romlását, valamint a szennyezőanyag koncentrációk jelentős és tartós emelkedését.

Fentiekre tekintettel a 11.2.2.6 pontban foglalt előírást tettem.

A FaviR. 8. § a) és b) pontjai alapján a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával, továbbá ellenőrzött körülmények között végezhető.

A 11.2.2.7 pontban szereplő előírás a FaviR. 8. § a) és b) pontjai, 14. § (1) bekezdésének a) pontja és az 5. számú melléklete alapján került megfogalmazásra.

A 11.2.2.8 pontban szereplő előírást az FvR. 9. § (1) bekezdése alapján tettem.

A 11.2.2.9 pontban szereplő előírást az FvR. 5. § (1) bekezdése alapján tettem.

A 11.2.2.10 pontban szereplő előírást az FvR. 14. § (1) bekezdés a) és c) pontjai alapján tettem.

A 11.2.2.11 és 11.2.2.13 pontokban az engedélyezett kibocsátható szennyvíz mennyiség megállapítására az FvR. szerinti pontszerű szennyvízkibocsátások ellenőrzéséhez szükséges érték rögzítése érdekében, a kibocsátásra engedélyezett maximális szennyezőanyag mennyiség meghatározása céljából tettem. Az adatok megállapításánál a benyújtott felülvizsgálati dokumentációban foglaltakat vettem figyelembe.

A **11.2.2.12** pontban küszöbértékeket állapítottam meg a közcsonthoz bocsátható szennyvizek szennyezőanyag tartalmára az FvR. 21. §-a és 25. §-a, továbbá a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a továbbiakban: határértékR.) 4. számú mellékletének „Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén” vonatkozó részei alapján.

A **11.2.2.14** pontban kibocsátási határértékeket állapítottam meg az FvR. 18. § (1) bekezdése és határértékR. 3. §-a alapján, a határértékR. 2. számú mellékletében meghatározott „4. Általános védettségi kategória befogadói” vízminőség-védelmi területi kategória figyelembevételével, a jellemző szennyezőanyagokra vonatkozóan.

Az előírt küszöbértékek és határértékek azonosak az FE/KTF/3790-8/2021. iktatószámmon módosított FE/KTF/69-7/2021. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyben megadott értékekkel.

A **11.2.2.15** pontban az Engedélyes önellenőrzési kötelezettségét az FvR. 27. § (2) bekezdésének c) pontja és 28. §-a alapján állapítottam meg. Az önellenőrzési terv tartalmi követelményeit a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) szabályozza.

A **11.2.2.16** pontban foglalt előírást a KvVM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján tettem.

Az FvR. 14. § (4) bekezdése és 29. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a KvVM rendelet 2. § f) pontja, 7. § (2) bekezdése és 8. § (2) bekezdése alapján a **11.2.2.12** és **11.2.2.14** pontokban rögzítettem a mintavételi helyet.

A **11.2.2.17** pontban a havária bejelentésére vonatkozó rendelkezést a FaviR. 19. § (1) bekezdése tartalmazza.

A FaviR. 3. § 8. pontja alapján az elhelyezés: olyan tevékenység, amelynek célja bármilyen anyag lerakása, tárolása a földtani közeg felszínén vagy a közegben, beleértve a műszaki védelemmel történő lerakást, tárolást, szállítást vagy áramoltatást is.

A FaviR. 3. § 38. pontja alapján szennyező anyag: minden anyag, ami nem természetes okból a földtani közegbe, illetve a felszín alatti vízbe kerülve szennyezést, illetve vízminőségromlást okozhat, ilyenek különösen az e rendelet 1. számú mellékletében szereplő anyagok.

A FaviR. 13. § (1) bekezdés a) pontja szerint a szennyező anyag elhelyezése engedélyköteles tevékenység. A FaviR. 13. § (8) bekezdése szerint, amennyiben az engedélyköteles tevékenységhez egységes környezethasználati engedély megszerzése kötelező, úgy a környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban adja meg.

Fentiekre tekintettel a rendelkező rész **11.2.1** pontjában, az ott szerepeltetett feltételek és a **11.2.2** pontban szerepeltetett előírások mellett a szennyezőanyag elhelyezési engedélyt megadtam.

A szennyező anyag elhelyezési engedély hatályát a FaviR. 5. számú mellékletének 6. pontja alapján, a 13. § (10) bekezdésére figyelemmel állapítottam meg.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 2. és 3. pontja alapján vizsgáltam.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.

### **Ügyféli jogállás**

A R. 1. § (6b) bekezdése szerint az egységes környezethasználati eljárásban a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat. Fentiek alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának ügyféli jogállását megállapítottam. Az önkormányzattól tárgyi ügyben nyilatkozat nem érkezett.

### Összefoglalás

Magyarország Alaptörvénye - (2011. április 25.) P) cikk (1) bekezdése szerint, a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.

A Kvt. 6. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő.

A Kvt. 6. § (2) bekezdése szerint, a környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékképződés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.

A Kvt. 6. § (3) bekezdése szerint, a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

**Megállapítható, hogy a telephelyen alkalmazott technológia a 3. pontban meghatározott technológiai, termelési és kapacitásadatok, takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, az engedélyben rögzített előírások betartásával megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.**

**A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, a Kvt. 71. § (1) bekezdése c) pontja, valamint a R. 20/A. § (12) bekezdésének a) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélyt megadtam (2.1 pont).**

Az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejét a 2.3 pontban a R. 20/A. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának időpontját jelen határozat 2.5 pontjában határoztam meg.

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül. Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése értelmében, a felügyeleti díj mértéke tevékenységenként - a (4)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - kétszázezer forint. A fentiekre figyelemmel jelen határozatom 2.6 pontjában rendelkeztem.

*A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet melléklete szerint környezetvédelmi megbízott alkalmazása kötelező, tekintettel a rendelet 1. § (1) bekezdésére. A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit *a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet határozza meg. A környezetvédelmi megbízott alkalmazására vonatkozó kötelezettséget a 6.3.1 pontban írtam elő.

A határozat 7. fejezetében előírásokat tettem a R. 1. § (8) bekezdése és 11. sz. mellékletének 4. e) pontja alapján, mely szerint az egységes környezethasználati engedélynek tartalmaznia kell az intézkedéseket, amelyek a rendkívüli, váratlan szennyezések megelőzéséhez, illetve annak bekövetkezése esetén, elhárításához szükségesek, valamint a hatóságok erről történő tájékoztatásának módját, tartalmát.

A határozat 12. fejezetében a R. 11. számú mellékletének 4. d) pontja alapján rendelkeztem.

A határozat **13.** fejezetében a R. 11. számú mellékletének 4. b) pontja alapján rendelkeztem.

A *környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: kárelhárításR.) 6. § (1) bekezdése értelmében az esetleges kárelhárítást üzemi és területi tervek alapján kell végrehajtani. A kárelhárításR. 6. § (3) bekezdése és 2. számú melléklete alapján Engedélyes üzemi terv készítésére köteles. Erre vonatkozóan előírást tettem a **14.** pontban. A tervet a Környezetvédelmi Hatóság FE/KTF/3-6/2026. iktatószámon jóváhagyta.

A **14.1** pontban szereplő előírást a kárelhárításR. 2. § (6) bekezdése alapján tettem. A **14.3** pontban foglaltakat a kárelhárításR. 8. § (2) bekezdése alapján írtam elő. A **14.4** pontban a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdése alapján előírást tettem.

A határozat **5.** fejezetében szereplő, az elérhető legjobb technika alkalmazásával kapcsolatos előírásokat a R. 17. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve tettem.

A R. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

A R. 9. számú (*Az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjai c.*) melléklete értelmében az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni különösen az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit, illetve a 9. számú melléklet 9. pontját (a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzői és a folyamat energiahatékonysága) is. A fentiekre figyelemmel jelen határozatom **15.** fejezetében rendelkeztem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 3. számú mellékletének 1.1 (Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben) és 10.1 pontja alapján 1 417 500 Ft, amelyet az Engedélyes megfizetett.

Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

*Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről* szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség: az igazgatási szolgáltatási díj.

Az Ákr. 129. § (1) bekezdése szerint, az eljárási költséget a hatóság összecszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárási költség viseléséről a fentiekre figyelemmel, az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezett a **16.1** pontban.

A **16.2** pontban tájékoztattam az Engedélyest a határozatban foglalt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén várható jogkövetkezményekről.

Az FE/KTF/3790-8/2021. iktatószámon módosított, FE/KTF/69-7/2021. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély hatályáról a **17.1** pontban rendelkeztem.

A határozat **19.** „*A döntés közlése*” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

A R. 21. § (9) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a határozat meghozatalát követő öt napon belül a hivatalos honlapján is közhírré teszi az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység megkezdéséről, módosításáról vagy felülvizsgálatáról, valamint a tevékenység leállításakor a hátrahagyott környezeti károk felszámolásával kapcsolatos intézkedésekről szóló határozatát.

Ezen jogszabályhely alapján határozatom **19.1** pontjában rendelkeztem.

A határozat **20.** „*Jogorvoslat*” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

A döntés elleni fellebbezést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése, a R. 26/A. §-a biztosítja.

A fellebbezésre nyitva álló határidőről az Ákr. 118. § (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Ákr. 116-119.§-ai alapján adtam.

Az Ákr. 82. § (2) bekezdése szerint, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha

- a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
- b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
- c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

A DíjR. 2. § (5) bekezdése szerint, a jogorvoslati eljárás díja – a (6) és (7) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – a (3) bekezdésben és az 1–4. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.

Határozatomat a fenti jogszabályhelyek alapján hoztam.

A Kvt. 91. § (2) bekezdése alapján az ügyintézési határidő 105 nap.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába.

Az ügyintézés a jelen döntés elektronikus úton történt továbbításával lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 624/2022. Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, *a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 625/2022. Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, valamint *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a R. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja szerinti hatáskörében, valamint a 624/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 625/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, illetve a 124/2021. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti illetékességére tekintettel hozta meg.

*A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat nyilvántartásba vételéről gondoskodom.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, *időbélyegző szerint*

**Dr. Tanárki Gábor**  
főispán  
nevében és megbízásából

**Petrás József**  
főosztályvezető