



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/48/00495-24/2025

Ügyintéző: Szabó Gyula

Telefonszám: (96) 795-947

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (9021 Győr, Árpád út 32., a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi a MO-TO 95' Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9092 Tarjánpuszta, Baross Gábor tér 8.) kérelmére indult, „Sajátos ipari építmény (az utak kivételével) használatbavételi és egyben veszélyes folyadék tároló-kimérő technológiai rendszer üzembehelyezési engedélye - a MO-TO 95' Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére az Ikrény belterületi 394 helyrajzi számú ingatlanon kivitelezett közforgalmú önkiszolgáló üzemanyag-töltőállomás ügyben” tárgyú GY/48/00495-21/2025 iktatószámú határozatról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál megtekinthető.

A döntés rendelkező része:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (9021 Győr, Árpád út 32., a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

A GY/48/01198-20/2024 számú építési engedély alapján a MO-TO 95' Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9092 Tarjánpuszta, Baross Gábor tér 8., a továbbiakban: Építtető) részére az Ikrény belterületi 394 helyrajzi számú ingatlanon kivitelezett közforgalmú önkiszolgáló üzemanyag-töltőállomás használatbavételét, egyben veszélyes folyadék tárolótartály és üzemanyag technológiai rendszer üzembe helyezését, az alábbiak szerint

ENGEDÉLYEZI.

Jelen engedély az Építtetőt nem mentesíti egyéb jogszabályokban előírt hatósági engedélyek beszerzése alól.

Építtető: MO-TO 95' Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9092 Tarjánpuszta, Baross Gábor tér 8.)

Az építés helyszíne: Ikrény belterületi 394 helyrajzi számú ingatlan

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Műszaki Biztonsági Osztály

9022 Győr, Türr István u. 7. - Telefon: +36 (96) 795-941

E-mail: muszaki.biztonsag@gyor.gov.hu - KRID: 448166187 - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Az építmény rendeltetése: közforgalmú önkiszolgáló üzemanyag-töltőállomás

A kivitelezett közforgalmú önkiszolgáló üzemanyag-töltőállomás műtárgyai és üzemanyag technológiai/gépészeti berendezései főbb jellemző adatai:

Veszélyes folyadék tárolótartály:

tárolótartály gyártója: EURIAL S.r.l., Románia
gyártási száma/típusa: 5503 / földalatti, dupla falú, osztott terű
gyártási éve: 2024
térfogata: 80 m³ (20+60)
töltete ; tűzvesz. osztálya: I.: HVO diesel/III. ; II.: diesel/III.

Tartály szerelvények: mechanikus túltöltésgátló és elektronikus szintjelző berendezés, légző, elektronikus lyukadásjelző, stb.

Kimérő szerkezetek: 8 db DOVER gyártmányú (gyári számok: 40-1073589, 40-1073466, 40-1073559, 40-1073385, 40-1073465, 40-1073492, 40-1073558, 40-1073557) üzemanyag kimérő kútoszlop (önműködően záró, nem reteszeltető töltőpisztollyal szerelve), és 5 db AdBlue kimérő kútoszlop és 2 db tankolóautomata

Egyéb technológiai berendezések:

- technológiai csővezetékek, légzőcsövek és szerelvényeik
- 2 db tárolótartály dómakna lefejtésre is alkalmas szerelvényezéssel
- 12 db kútoszlop fogadó akna

Műtárgyak:

- 1 db 10 lábas technikai (kezelő) konténer
- 1 db 20 lábas konténerbe épített 20 m³ űrtartalmú AdBlue adalékanyag tárolótartály
- 5 db üzemanyag kiszolgáló sziget
- 1 db csapadékvízgyűjtő lefejtő, egyben kiszolgáló tér olaj- és hordalékfogó berendezésbe kötve

Az engedélyezési eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai:

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal, 9151 Abda, Szent István u. 3. (iktatószám: I/1152-2/2025., ügyintéző: Baksa Péter) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A műszaki biztonsági hatósági feladatkörben eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (9022 Győr, Türr István út 7., a továbbiakban: Kormányhivatal) megkeresésére, az Ikrény, belterület 394 helyrajzi számú ingatlanon kivitelezett közforgalmú önkiszolgáló üzemanyag-töltőállomás (mint sajátos energetikai építmény) használatbavételi és egyben üzemanyag technológiai rendszer üzembehelyezési engedélyezési eljárás lefolytatásához a szakhatósági állásfoglalásomat kikötés nélkül megadom.

A döntés a közléssel véglegessé válik. Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az ügyben-érdeemben hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (iktatószám: 6692-2/2025/h ügyintéző: Koós Tamás alezredes) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal KMEMFF MBO (9022 Győr Türr István út 7.) GY/48/00495-9/2025 hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, MO-TO 95' Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9092 Tarjánpuszta, Baross Gábor tér 8.) által kérelmezett Ikrény, 394 hrsz.- ú ingatlanon kivitelezett közforgalmú önkiszolgáló üzemanyag-töltőállomás használatbavételi és egyben üzemanyag technológiai rendszer üzembehelyezési engedélyezési eljárása tárgyában az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

A használatbavételhez és üzembehelyezéshez hozzájárulok.

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Kormányhivatal feltételei:

1. A veszélyes folyadék tárolótartály időszakos ellenőrző vizsgálatait a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 16. § (1) és (2) bekezdéseiben előírt gyakorisággal (5 évente tömörségpróba, ill. 10 évente belső tisztítás és szerkezeti vizsgálat vagy ezzel egyenértékű vizsgálat) el kell végezni, mert ennek hiányában az üzembehelyezési engedély hatályát veszíti.
2. Az üzemeltetés során betartandó környezetvédelmi feltételek:
Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
3. Az üzemeltetés során betartandó hulladékgazdálkodási feltételek:
 - A hulladékbirtokosnak a létesítmény üzemeltetése során keletkező hulladékról hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek való átadás útján kell gondoskodnia.
 - A veszélyes hulladékot kizárólag a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten kell gyűjteni.
 - Egymással reakcióképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gyűjtőedényben vagy konténerben – hulladékgazdálkodási engedély nélkül – gyűjteni.
 - Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.
 - A hulladéktermelőnek az adatszolgáltatási kötelezettségét jogszabály szerinti tartalommal kell teljesítenie, ha a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége:
 - a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
 - b) nem veszélyes hulladék esetén - a c) pont kivételével – a 2000 kg-ot
 - c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja.
 - Az Építető mint hulladéktermelő a telephelyen képződött hulladék gyűjtését az ott lévő munkahelyi gyűjtőhelyeken hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 6 hónapig végezheti. A hulladék keletkezésétől számított 6 hónapon belül a hulladék engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére történő átadásáról gondoskodni kell.
 - Üzemi gyűjtőhely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.

- Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja – a koncessziós társaságnak vagy koncesszori alvállalkozónak átadás kivételével –, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
4. Az üzemeltetés során betartandó vízügyi és vízvédelmi feltételek:
- Az üzembe helyezés feltétele, hogy a vízjogi létesítési engedély alapján megépült csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezzen.
 - Az üzemeltetés során tilos a felszíni es a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
 - Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatal Vízügyi és Vízvédelmi Osztályának és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.).
 - Gondoskodni kell a tároló műtárgy rendszeres ellenőrzéséről es karbantartásáról, illetve a szivárgás és szennyezés mentes tárolásról.
 - A tevékenység végzéséhez szükséges vízjogi engedély köteles vizilétesítmény (csapadékvíz elszikkasztása) hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában üzemeltethető.
 - A szennyezőanyag (gázolaj) elhelyezésre vonatkozóan, adatszolgáltatás céljából a FAVI-ENG-EJ adatlapot elektronikus formában az OKIRkapu rendszeren keresztül meg kell küldeni a Kormányhivatal részére a tárgyevet követő év március 31-ig.
 - A szennyezőanyag elhelyezése nem okozhatja a felszín alatti víznek a „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet:

1. A létesítmény csak érvényes használatbavételi / üzembehelyezési engedély birtokában, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban vehető használatba, tartható üzemben.
2. A használatbavételi / üzembehelyezési engedély közlését követően – amennyiben erre korábban nem került sor – az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist érintő változást az ingatlan-nyilvántartási átvezetése érdekében **az Építető köteles a megvalósult állapotról a hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajzot és mellékleteit a Kormányhivatal illetékes földhivatali osztályához benyújtani.**
3. A veszélyes folyadék tárolótartályok és a kapcsolódó technológiai berendezések **javitása, átalakítása a R. vonatkozó előírásai alapján bejelentés-köteles tevékenység.** Javítást, átalakítást csak a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogasztóvédelmi Főosztály Műszaki Biztonsági Osztálynak (9022 Győr, Türr István u. 7.) megküldött tervdokumentáció alapján, alkalmassági tanúsítvánnyal rendelkező, hatósági nyilvántartásban szereplő kivitelező végezhet.
4. A Kormányhivatal által 30408/1511-6/2024.ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély alapján megépült csapadékvíz elvezető rendszer kizárólag érvényes vízjogi üzemeltetés engedély birtokában üzemeltethető.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, illetve vizilétesítmény (csapadékvíz-elvezető rendszer) megépítése, üzemeltetése vízjogi engedély köteles

tevékenységnek minősül, amelyhez a terv- és adatszolgáltatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani a Kormányhivatal Vízügyi és Vízügyvédelmi Osztályához, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációt mellékelve.

5. Az alábbi változásokat az Építető, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a Kormányhivatal Vízügyi és Vízügyvédelmi Osztályához köteles bejelenteni:
- a) a tevékenység folytatójának változása;
 - b) a tevékenység helyének változása;
 - c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;
 - d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben, elhelyezendő szennyező anyagok körében bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;
 - e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot;
 - f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
 - fa) trendszerű, egyirányú változás,
 - fb) ugrásszerű változás,
 - fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése,
 - fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése;
 - g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

A megállapított 299 600,- Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetése megtörtént.

Igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség az Építető részére nem keletkezett.

A döntés a közléssel végleges.

A véglegessé vált döntéssel szemben – a jogsérelem megjelölése mellett – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalhoz (KRID: 448166187, 9021 Győr, Árpád út 32.), mint a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez előterjesztendő keresetlevél benyújtásával közigazgatási pert lehet indítani.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra köteleztként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti papíralapon, vagy a fenti elektronikus úton. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban abban a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A keresetet a bíróság egyszerűsített perben, tárgyaláson kívül bírálja el. A bíróság eljárása illetékköteles, melynek mértéke 30.000,- Ft, azonban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az Építető az Ikrény belterületi 394 helyrajzi számú ingatlanon kivitelezett közforgalmú önkiszolgáló üzemanyag-töltőállomás használatbavételét, egyben veszélyes folyadék tárolótartály és üzemanyag technológiai rendszer üzembe helyezésének engedélyezését kérte a Kormányhivataltól.

A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) alapján fizetendő műszaki-biztonsági eljárási díjat az Építető nem fizette meg előre, továbbá a kérelem jogszabályban előírt mellékleteit hiányosan nyújtotta be, ezért a Kormányhivatal hiánypótlási felhívás kiadása mellett döntött.

A Kormányhivatal a kérelmet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § és 43. § rendelkezései alapján – tekintettel arra, hogy a kérelem sommás eljárásban történő elbírálásának feltételei nem álltak fenn teljes eljárás keretében bírálta el.

A benyújtott dokumentumok (gyártói megfelelőségi nyilatkozatok, kivitelezői nyilatkozatok, villamos biztonsági- és villámvédelmi minősítő iratok, tömörségpróbák, tárolótartály- és szerelvény bizonylatok, stb.), és a 2025. május 29.-én megtartott helyszíni szemlén tapasztaltak alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy jelen határozat feltételeinek teljesítésével a közforgalmú önkiszolgáló üzemanyag-töltőállomás, egyben veszélyes folyadék tárolótartály és üzemanyag technológiai rendszer a biztonságos üzemeltetés jogszabályi feltételeinek megfelel.

Az engedélyezési eljárásba bevont szakhatóságok indokolásai:

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal, 9151 Abda, Szent István u. 3. (iktatószám: I/1152-2/2025., ügyintéző: Baksa Péter) szakhatósági állásfoglalásában az alábbi indoklással járult hozzá a használatbavételi engedély megadásához:

„A Kormányhivatal 2025. május 12. napján kelt GY/48/00495-9/2025. számú végzésével az Ikrény, belterület 394 helyrajzi számú ingatlanon kivitelezett közforgalmú önkiszolgáló üzemanyag-töltőállomás (mint sajátos energetikai építmény) használatbavételi és egyben üzemanyag technológiai rendszer üzembehelyezési engedélyezési eljárás lefolytatásához szakhatósági állásfoglalásomat kérte.

A benyújtott iratanyagból megállapítható, hogy a tervezett építési beruházás nem ütközik Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 15/2000. (XII.22.) önkormányzati rendeletébe, valamint a településkép védelméről szóló 11/2018. (X.31.) önkormányzati rendeletébe.

A rendelkezésemre álló dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett üzembehelyezés helyi jelentőségű védett területet nem érint, az Önkormányzat rendezési településtervével összhangban van.

Fentiek alapján a szakhatósági állásfoglalásomat a rendelkező részben foglaltak szerint megadtam.

Döntésemet Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének többszörösen módosított Ikrény község helyi építési szabályzatáról szóló 15/2000. (XII.22.) önkormányzati rendeletében foglaltakra figyelemmel hoztam meg.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. táblázatának 43. sora állapítja meg.

Illetékességemet az Általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) bekezdés a) pontja határozza meg.

Szakhatósági állásfoglalásom az Ákr. 55. §-án alapul.

Jelen végzés elleni jogorvoslatról az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.”

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (iktatószám: 6692-2/2025/h ügyintéző: Koós Tamás alezredes) szakhatósági állásfoglalásában az alábbi indoklással járult hozzá a használatbavételi engedély megadásához:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal KMEMFF MBO GY/48/00495-9/2025 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Ikrény, 394 hrsz.-ú ingatlanon kivitelezett közforgalmú önkiszolgáló üzemanyag-töltőállomás használatbavételi és egyben üzemanyag technológiai rendszer üzembehelyezési engedélyezési eljárása tárgyában.

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 1. § (1) bekezdésén, 3. § 11. pontján, 6. § (1) bekezdés b) pontján, 59. § (1) bekezdés a), d)-e) pontján alapszik.

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. Építésügyi ügyek táblázat 49. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése tartalmazza.

Jelen szakhatósági döntést a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás 1. melléklet 6. függelék A) táblázat 15. sorában foglaltak alapján a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály Településrendezési és Térképészeti Hatósági Osztály vezetőjeként a miniszter nevében és megbízásából kiadmányozom.”

A Kormányhivatal által előírt feltételek indokolása:

1. A R. 16. § (1), (2) bekezdésein alapul.
2. A Kormányhivatal környezetvédelmi feltételeit megalapozó előírások:
 - Tárgyi létesítmény nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá.
 - Az üzemanyag töltésre nem léteznek elérhető legjobb technikai követelmények. A tárgyi létesítmény üzemelése során levegőtisztaság-védelmi szempontból a tervezett tevékenység várhatóan nem jár jelentős környezeti hatással.
 - A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 8. pontja szerint e rendelet alkalmazásában diffúz forrás: olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, amely nem minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, amely légszennyezőanyag kibocsátással jár. A 4. § szerint tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A 26. § (1) bekezdése szerint diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell.
 - Az üzemelés a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár, működése során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. mellékletében előírt határértékeknek kell teljesülniük.

- Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási feltételeit megalapozó előírások:
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. § (1) és (2) bekezdései alapján.
 - A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet 3 §. (2), (3) és (4) bekezdései alapján.
 - A Ht. 12. § (1) bekezdése alapján.
 - Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése alapján.
 - Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése és 17. § (3) bekezdése alapján.
 - A Ht. 31. § (10) bekezdése alapján.
4. A Kormányhivatal vízügyi és vízvédelmi feltételeit megalapozó előírások:
- Az üzemanyagok számára 1 db földalatti, 80 m³-es, fekvőhengeres, duplafalú, osztott terű (60 + 20 m³) acéltartály került lehelyezésre. Az adBlue adalékanyag részére 1 db földfeletti, fekvőhengeres, szimplafalú, 20 m³ névleges térfogatú tartályt telepítettek.
Az összes burkolt útfelületre hulló szennyeződhető csapadékvizek Bárczy-féle olajfogó műtárgyon történő átvezetés után a telken belül elszikkasztásra kerülnek. A csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi létesítési engedélye a Kormányhivatalnál 30408/1511-6/2024.ált. számon van nyilvántartva, mely 2035 február.19-ig hatályos.
A felfogó tér maradéktalanul képes befogadni a tártálpark bármelyik tárolótartályának teljes térfogatát.
A szállítójárművekből történő veszélyes folyadék lefejtése folyadékzáró területen történik.
A tárolótartály tartályudvarában összegyűlt csapadékvizek az ipari szennyvízelvezető-csatarnahálózatba kerülnek elvezetésre, melyre vonatkozóan az Ügyfél a csapadékvíz befogadójának hozzájáruló nyilatkozatát az eljárás során benyújtotta.
A szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozó, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) 4. sz. melléklete szerinti tartalommal elkészített engedélykérelmet az Ügyfél a létesítési engedélyezési eljárás során benyújtotta.
Az elhelyezni kívánt szennyezőanyag („gázolaj”) besorolása: K1 minősítésű szennyező anyag.
Az Ügyfél a FAVI-ENG adatlapot az OKIRkapu rendszeren keresztül benyújtotta.
Mivel a tárolótartály és a hozzá kapcsolódó üzemanyag-technológia megfelelő műszaki védelemmel rendelkezik, a – műtárgy megfelelő módon történő üzemeltetése esetén – tevékenység környezetre gyakorolt hatásának monitorozása nem szükséges.
A tárgyi ingatlan nem érinti vízbázis védőövezetét.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Ikrény település érzékeny kategóriába tartozik.
A tevékenység a felszíni és felszín alatti vizekre minőségi szempontból a benyújtott dokumentációban foglaltak és a rendelkező részben foglalt előírások betartása esetén várhatóan nem gyakorol káros hatást.
 - A feltételek az alábbi jogszabályok alapján kerültek előírásra:

- Favr. 10.§, 16. § (1) bekezdése és (2) bekezdés c) pontja, valamint 19. § (1) bekezdése, - a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése,
- a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet,
- a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet.
- A szakkérdés vizsgálata a további jogszabályok figyelembevételével történt:
 - a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
 - a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.

A tárgyi ügyben különösen fontosnak ítélt jogszabályi előírások betartására vonatkozóan a határozat rendelkező részében felhívta a figyelmet a Kormányhivatal.

Az ügyféli kör megállapításának módja, indokolása:

- Az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján ügyféli jogállás illeti meg azon természetes vagy jogi személyeket, továbbá egyéb szervezeteket, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti.
- Az Ákr. 10. § (2) bekezdése szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek.
- Az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 281/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ált. R.). 5. § (1) bekezdése a) pontja alapján külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa. Az Építtető egyúttal az építési tevékenységgel érintett telek tulajdonosa is.
- Az eljárásban a vizsgált természetvédelmi és környezetvédelmi szakkérdésre tekintettel a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 3. § (2) bekezdése, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése alapján a természetvédelmi, vagy környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket ügyfél jogállás illeti meg.
- A szomszédos, Ikrény belterületi 381, Ikrény belterületi 393, Ikrény belterületi 366 és Ikrény külterületi 0182/76 számú ingatlanok tulajdonosai részére a Kormányhivatal ügyféli jogállást állapított meg.

A Kormányhivatal határozatát az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárásokról szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet 4. § b) pontja, a R. 3. § (1) bek. b) pontja, a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) 173. § (1) bekezdése, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint eljárva hozta meg.

A határozat véglegességéről az Ákr. 82. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati jogról szóló tájékoztatás különösen az Ákr. 112. § (1) bekezdésén és 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-án, 50. §-án, 77. § (2) bekezdésén, 124. §-án és 125. §-án alapul, a keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése alapján a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése és a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslat illetékének mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése, a 62. § h) pontja alapján, megfizetésének módjáról az Itv. 74. §-a alapján rendelkezik.”

Közzététel napja: 2025. június 2.

Közzététel ideje: 15 nap

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából:

Szabó Gyula
osztályvezető