



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/000206-3/2026.

Ügyintéző: dr. Jagadics Zoltán, Németh Judit,
Horváth Róbert, Papaneczné Schneemeier Lilla,
Herczinger Vera, Antal László
Telefonszám: (96) 896-137

Tárgy: Győr, ALTEO-Therm Kft. - Győri Erőmű, Kandó Kálmán u. 11-13. sz. (5788/21 hrsz.) alatti telephely energia termelésére kiadott egységes környezethasználati engedélyének módosítás

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal az ALTEO-Therm Kft. (1033 Budapest, Dombóvári út 25.; KÜJ: 102603002; statisztikai azonosító jel: 11675341-3511-113-01; a továbbiakban: Ügyfél) részére a Győr, Kandó Kálmán u. 11.-13. sz. alatti, 5788/21 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyen (KTJ: 100311504) végzett tevékenységre – a GY/40/03250-2/2025. iktatószámú határozattal módosított – a GY/40/02011-33/2025. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedélyt – az Ügyfél kérelmére –

módosítja,

az alábbiak szerint:

II.

Az engedély II. fejezet „2. Az engedélyezett tevékenység adatai:” című rész utolsó bekezdése az alábbiakra módosul:

A telephelyen a beépített kapacitás a telepítésre kerülő gázmotorokkal együtt 66,675 MW_{th} névleges bemenő hőteljesítmény.

III.

Az engedély III. fejezet "Levegőtisztaság-védelmi engedély:" című rész „1. A légszennyezést okozó technológiák megnevezése:” című alrész az alábbiakra módosul:

1. A légszennyezést okozó technológiák megnevezése:

T3 Forróvíz termelés 22,7 MW_{th}

T4 Gázmotorok 8,363 MW_{th}

T5 Új Gázmotorok 35,612 MW_{th}

IV.

Az engedély III. fejezet "Levegőtisztaság-védelmi engedély:" című rész „2. A létesítmény, illetve a technológiák légszennyező forrásai:" című alrész "A T5 technológiához tartozó légszennyező pontforrások és berendezések:" című bekezdése az alábbiakra módosul:

A T5 technológiához tartozó légszennyező pontforrások és berendezések:

P10 Gázmotor (VI.) kémény

T14 VI. számú gázmotor 7,076 MW_{th}

P11 Gázmotor (VII.) kémény

T15 VII. számú gázmotor 7,032 MW_{th}

P12 Gázmotor (VIII.) kémény

T16 VIII. számú gázmotor 7,168 MW_{th}

P13 Gázmotor (IX.) kémény

T17 XI. számú gázmotor 7,168 MW_{th}

P14 Gázmotor (X.) kémény

T18 X. számú gázmotor 7,168 MW_{th}

V.

Az Engedély III. fejezet "Levegőtisztaság-védelmi engedély:" című rész „2. A létesítmény, illetve a technológiák légszennyező forrásai:" című alrész 2.1. alpontja, 2.2. alpontja az alábbiakra módosul:

2.1. A légszennyező technológiákhoz tartozó pontforrásokat, a kibocsátott légszennyező anyagok felsorolását, valamint az elérhető legjobb technika alapján megállapított kibocsátási határértékeket a határozat elválaszthatatlan részét képező 5. verziószámú melléklet tartalmazza.

2.2. Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológiák, források és a hozzájuk tartozó berendezések műszaki adatait a 4396148 azonosító számú LAIR: LAL adatcsomag tartalmazza, amely egyben a telephely levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartását képezi.

VI.

Az Ügyfél az eljárás lefolytatásáért a 283 500 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költséget az Ügyfél viseli.

VII.

Jelen módosítás a GY/40/03250-2/2025. iktatószámú határozattal módosított a GY/40/02011-33/2025. számú határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

VIII.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál mint elsőfokú hatóságnál (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18-24.) elektronikus úton, az e-Pa-pír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 141 750 Ft, természetes személyek esetében a díjtétel 1 %-a, de legalább 5000 Ft, a civil szervezetek esetében a díjtétel 1 %-a, de legalább 5000 Ft, melyet a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000 számú számlájára kell befizetni átutalással. Az jogorvoslati eljárás díjának megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél 2025. szeptember 26. napján „OKTVF00237 – Egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelem” megnevezésű Űrlapot nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben az egységes környezethasználati engedélyének a módosítását kérte.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2025. október 28. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (2) bekezdése alapján százöt nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjai által meghatározott időtartamok, valamint nem számít bele a tárgyi eljárás ügyintézési határidejébe az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 23. § (2) bekezdése alapján az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 316/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. §-a alapján meghatározott igazgatási szünet időtartama.

A Kormányhivatal megállapította, hogy az Ügyfél nem fizette meg az egységes környezethasználati engedély módosításának igazgatási szolgáltatási díját, ezért annak megfizetésére hívta fel a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 2. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 3. melléklet 1.1. és a 10.3. alszámai alapján. A Kormányhivatal felhívására az Ügyfél a 283 500 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A Kormányhivatalnak szakkérdések tekintetében szerveket kell megkeresni a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 12/A. § és a 3. és 8. melléklet táblázata alapján.

Fentiekre figyelemmel a Kormányhivatal az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a tárgyi ügynek az Ákr. 43. § (1) bekezdése szerinti

teljes eljárásban való lefolytatásáról az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján a GY/40/03473-2/2025. számú iratával értesítette az Ügyfelet.

Kormányhivatal a kérelemhez csatolt dokumentáció vizsgálata során az alábbiakat állapította meg:

Levegőtisztaság-védelem:

A telephelyen található tüzelőberendezések közül a P12 jelű pontforráshoz kapcsolódó VIII. jelű gázmotor kiadott villamos kapacitását egy, a motor vezérlőrendszerében végrehajtott módosítással (irányítástechnikai módosítás) 3,010 MW teljesítményre tervezik növelni, és így a berendezés nagyobb kapacitással tud részt venni a villamosenergia-szabályozási piacon.

A tervezett módosítással a P12 jelű pontforráshoz tartozó GE Jenbacher JMS 620 GS-NL típusú VIII. számú gázmotor műszaki paraméterei az alábbiakra változnak:

Névleges bemenő hőteljesítmény: 7,168 MW_{th}

Villamos hatásfok: 42 %

Kimenő villamos teljesítmény: 3010 kW

A fenti módosítás elvégzéséhez nem szükséges plusz alkatrész beszerelés, átszerelés, gépészeti módosítás, építészeti tevékenység, a módosítás nem érinti a gázmotor egység (motorblokk, hűtőrendszer, generátor, gázellátó rendszer, kémény, katalizátor, biztonságtechnikai rendszerek, stb.) gépészeti, illetve villamos rendszerét.

A T5 jelű technológiához kapcsolódó P10, P11, P12, P13 és P14 jelű pontforrásokon kibocsátott füstgáz komponensekre a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 5. melléklet 3. pont E oszlop szerinti kibocsátási határértékek kerültek meghatározásra. A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 15 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A légszennyező anyagok mért tömegkoncentrációinak a vonatkoztatási oxigéntartalomra történő átszámítását az 50 MW_{th} és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet (a továbbiakban: Ntr.) 3. melléklete szerint kell elvégezni. A szén-dioxid határértékkel nem szabályozott.

Az Ügyfél által benyújtott dokumentációban szereplő számítások alapján a telephelyen lévő P4, P5, P6, P7, P10, P11, P12, P13 és P14 jelű pontforrások legnagyobb levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a P12 jelű pontforráshoz tartozó berendezés kapacitás változását figyelembe véve 215 méter.

A levegőtisztaság-védelmi hatásterület az alábbi ingatlanokat érinti: Győr: 5791, 5792/3, 5792/4, 5792/5, 5787, 5788/9, 5788/10, 5788/11, 5788/16, 5788/17, 5788/18, 5788/20, 5788/21, 5788/22, 5788/23, 5788/24, 5788/25, 5788/26, 5788/27, 5788/29, 6358/3, 6358/6, 6358/7, 5182/1, 5202, 5203 hrsz.

Az Ügyfél beküldte továbbá a telephelyen lévő P4 jelű pontforrás emisszió mérés vizsgálatáról készült jegyzőkönyvet (mérést végző szervezet: Környezettechnológia Kft. (székhely címe: 1151 BUDA-

PEST, Szántófield u. 2/a.), mérés időpontja: 2025. 12. 02., a jegyzőkönyv száma: 2025/3855/ P4). Fent hivatkozott jegyzőkönyvben foglaltak alapján határértéket meghaladó koncentráció értéket egyik komponens tekintetében sem mértek.

A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a telephely üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások, és a jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetveszélyeztetést várhatóan nem eredményez.

A fentiek szerint a levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartásban szereplő adatok módosítására került sor.

Zaj-, és rezgésvédelem:

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a bemutatott változás nem jelentős módosításnak minősül. A módosítás a zaj- és rezgésvédelmi szempontot nem érint. Erre való tekintettel a meglévő egységes környezethasználati engedély módosítása, kiegészítése zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem indokolt.

Földtani közeg védelme:

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a bemutatott változás nem jelentős módosításnak minősül. A tárgyi módosítás oka, hogy a P12 jelű pontforráshoz tartozó VIII. számú gázmotor vezérlőrendszerében irányítástechnikai módosítást kívánnak elvégezni, melynek köszönhetően a berendezés teljesítménye 3,010 MW-ra növelhető. A módosítás a földtani közeget nem érinti. Erre való tekintettel a meglévő egységes környezethasználati engedély módosítása, kiegészítése földtani közeg védelme szempontjából nem indokolt.

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 12/A. §-a, valamint a 3. és a 8. melléklete alapján vizsgálandó szakkérdéseket és az alábbiakat állapította meg:

Közegészségügyi szempontból:

Az Ügyfél a Győr, Kandó Kálmán u. 11-13. számú, Győr 5788/21 hrsz.-ú ingatlanon hőerőművet (Győri Erőmű) üzemeltet.

Az Ügyfél a 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13. szám, 5788/21. hrsz. alatti Győri Erőmű telephelyére (KTJ: 100 311 504) vonatkozóan GY/40/02011-33/2025. számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

Az erőműnek jelenleg 9 bejelentett pontforrása van. Ezek a következők:

- P4 pontforrás (gázkazán kémények egy „látható” kéményben vannak összefogva)
- P5, P6, P7 pontforrások (I., II., III. gázmotorok önálló kéményei)
- P10, P11, P12, P13 és P14 pontforrások (VI., VII., VIII., IX. és X. gázmotorok önálló kéményei)

A Győri Erőmű létesítményben található tüzelőberendezések közül a P12 jelű pontforráshoz kapcsolódik a VIII. jelű gázmotor, melynek berendezés azonosítószáma T16. A GE Jenbacher JMS 620 GS-NL típusú gázmotor névleges bemenő hőteljesítménye jelenleg 6,622 MW, kimenő villamos teljesítménye pedig 2,734 MW.

A fenti tüzelőberendezés kiadott villamos kapacitása egy, a motor vezérlőrendszerében végrehajtott módosítással (irányítástechnikai módosítás) 3,010 MW teljesítményre növelhető lenne, és így a berendezés – a IX. és X. számú gázmotorokhoz hasonlóan – nagyobb kapacitással tudna részt venni a villamos-energia-szabályozási piacon, ezért felmerült ezen beavatkozás elvégzése a berendezésen. A tervezett módosítással mind az érintett tüzelőberendezés névleges bemenő hőteljesítménye, mind pedig az engedélyezett T5 számú – Új Gázmotorok – technológia kapacitása megváltozna.

A módosítás elvégzéséhez nem szükséges plusz alkatrész beszerelés, átszerelés, gépészeti módosítás, az semmilyen módon nem érinti a gázmotor egység (motorblokk, hűtőrendszer, generátor, gázellátó rendszer, kémény, katalizátor, biztonságtechnikai rendszerek, stb.) gépészeti, illetve villamos rendszerét, egyedül a berendezésbe beadagolható és eltüzelhető földgáznak a mennyisége változna meg, kitolva annak kapacitáshatárait – a biztonságos üzemviteli határokon belül - melynek eredményeként növekedne annak névleges bemenő hőteljesítménye is 7,168 MW-ra.

A tervezett módosítással a P12 jelű pontforráshoz tartozó VIII. számú gázmotor műszaki paraméterei az alábbiakra változnak:

Gázmotor típusa: GE Jenbacher JMS 620 GS-NL

Névleges bemenő hőteljesítmény: 7168 kWth

Villamos hatásfok: 42 %

Kimenő villamos teljesítmény: 3010 kW

A levegőtisztaság-védelmi engedély 1. pontjában, a T5 jelű, Új Gázmotorok technológiához kapcsolódó összes névleges bemenő hőteljesítmény pedig 35,066 MW-ról 35,612 MW-ra növekedik. A pontforrások vonatkozásában a hatásterület az alábbi helyrajzi számú ingatlanokat érintik: Győr: 5788/21, 5792/5, 5791, 5793, 5781/10, 5781/1, 5794-5795, 5831-5832, 5813, 5792/3-4, 5788/29-30, 5786/2, 5788/16-17, 5788/9-11, 5788/18, 5787, 5788/22-27, 5788/20, 5788/2, 6358/3, 6358/6-7, 5182/1, 5202-5203, 5177 (Kandó Kálmán u. lakóépületei). A pontforrások közelében nem található egyetlen pont sem, ahol a pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációi elérik a határértékeket.

Jelen kérelemhez csatolt levegőtisztaság-védelmi szakértői dokumentáció a 2025. évi felülvizsgálati dokumentáció szerinti levegőtisztaság-védelmi munkarészét módosítja a változó kapacitással, melynek eredményeként, bár az adott pontforráshoz kapcsolódó hatásterület minimális mértékben változik, az nem érinti a teljes létesítmény legnagyobb hatásterületét, így új helyrajzi számokat sem.

A tervezett irányítástechnikai (informatikai) módosítás eredményeként az egyéb környezeti elemek terhelésében nem fog változás bekövetkezni, a felhasznált alap- és segédanyagok, illetve keletkező hulladékok mennyisége változatlan lesz.

A telephely egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, üzemelése során egészségkárosító

kockázat nem valószínűsíthető. Felszíni víz igénybevétele nem történik, felszíni vízbe kibocsátás nincs, a felszín alatti és a felszíni víz minőségét nem befolyásolja. A veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal, szennyvizekkel kapcsolatos közegészségügyi követelményeknek megfelel. A egységes környezethasználati engedély kiadásának közegészségügyi szempontból kizáró oka nincs.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Kormányhivatal megállapította, hogy az Ügyfél részére a Győri Erőmű, Kandó Kálmán u. 11-13. sz. (5788/21 hrsz.) alatti telephelyre (telephelyi KTJ: 100311504, a továbbiakban: telephely) kiadott EKHE Ügyfél általi módosítási kérelme az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről szóló 8. számú melléklete követelményeinek, illetve előírásainak megfelel.

A benyújtott dokumentációban a következő nyilatkozatot adták:

„a módosítás elvégzéséhez nem szükséges plusz alkatrész beszerelés, átszerelés, gépészeti módosítás, az semmilyen módon nem érinti a gázmotor egység (motorblokk, hűtőrendszer, generátor, gázellátó rendszer, kémény, katalizátor, biztonságtechnikai rendszerek, stb.) gépészeti, illetve villamos rendszerét, egyedül a berendezésbe beadagolható és eltűzelhető földgáznak a mennyisége változna meg”

„a tervezett irányítástechnikai (informatikai) módosítás eredményeként az egyéb környezeti elemek terhelésében sem fog változás bekövetkezni, a felhasznált alap- és segédanyagok, illetve keletkező hulladékok mennyisége változatlan lesz.”

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A Kormányhivatal a táj- és természetvédelmi szempontból az egységes környezethasználati engedély kiadásához feltétel közlése nélkül hozzájárul.

Az érintett Győr 5788/21 hrsz.-ú ingatlan belterületen helyezkedik el, nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem érint barlangot, vagy annak felszíni védőövezetét, nem érint egyedi tájértéket. Az érintett helyrajzi számú ingatlan nem része a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) számú MvM rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete alapján kijelölt „Tájképvédelmi terület” övezetének sem.

A benyújtott dokumentáció alapján az Ügyfél a P12 jelű pontforráshoz kapcsolódó a VIII. jelű gázmotor jelenlegi teljesítményét kívánja a motor vezérlőrendszerében végrehajtott módosítással (irányítástechnikai módosítás) 3,010 MW teljesítményre növelni. A módosítás elvégzéséhez nem szükséges plusz alkatrész beszerelése, átszerelés, gépészeti módosítás, egyedül a berendezésbe beadagolható és eltűzelhető földgáznak a mennyisége változna meg.

A Kormányhivatal állásfoglalását elsősorban a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezéseinek vizsgálatát követően adta meg.

A telephelyen folytatott tevékenység védett természeti értéket feltehetően nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

Az Ügyfél részére a Kormányhivatal a GY/40/02011-33/2025. iktatószámú határozattal felülvizsgálva egységes környezethasználati engedélyt adott, melyhez a Kormányhivatal 30408/2714-2/2025. ált. számú állásfoglalásában feltételekkel hozzájárult az engedély kiadásához.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi kérelemben foglaltak nem érintik a vízvédelmi és vízgazdálkodási előírásokat, ezért a Kormányhivatal az engedély módosításához a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárul.

A Kormányhivatal az eljárás során megkereste Khvr. 1. § (6b) pontja alapján a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzatát. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a megkeresésre nyilatkozatot nem adott.

A határozat a következő jogszabályi rendelkezéseken alapul:

Az Ügyfél által benyújtott kérelem a hiánypótlást követően megfelelt a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Lvr.) foglaltaknak, ezért a Kormányhivatal az Lvr. 22. § (4) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése értelmében a jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint az engedély módosításáról döntött.

A Kormányhivatal a kibocsátási határértékeket az FM rendelet 4. § (5) bekezdése, az FM rendelet 5. § (1) bekezdése, az Ntr. 3. melléklete, valamint az FM rendelet 5. melléklet 1. és 3. pontjai alapján határozta meg.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során az alábbi jogszabályok előírásai kerültek figyelembevételre:

- a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. §, 13. §,
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet II. fejezet,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. §,
- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. §, 5. §, 6. §,
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 5. §, valamint III. fejezet.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi jogszabályok előírásai kerültek figyelembevételre:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,

– a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
– a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet.

A határozat a benyújtott kérelmen és dokumentációkon, a fentiekben hivatkozott jogszabályokon, a megállapított tényálláson alapul. A Kormányhivatal a fentiek alapján megállapította, hogy a tevékenység a meghatározott előírások betartása mellett az elérhető legjobb technika követelményrendszerének megfelel, a környezet védett elemeit nem károsítja, a kérelem szerinti módosítás, az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé, ezért az egységes környezethasználati engedélyt módosította a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése alapján.

A Kormányhivatal a határozatát – a már hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken túl – az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Kormányhivatal az elektronikus ügyintézés a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai alapján írta elő.

Az eljárási költségről a Kormányhivatal – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján rendelkezett, melynek viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni fellebbezés a Khvr. 26/A. §-án, az Ákr. 116. § (1) bekezdésén, az Ákr. 117. § (1) bekezdésén, az Ákr. 118. § (1), (2), (3) bekezdésein alapul. A jogorvoslati eljárás díj összegeit a Díjr. 2. § (1)-(2) és a (5)-(7) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. A befizetési bizonylat benyújtására vonatkozó rendelkezés a Díjr. 5. § (6) bekezdésén alapul. Mindezekről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése, míg illetékességét ugyanezen jogszabály 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Dr. Giczi Edina
főosztályvezető

Melléklet: határérték táblázat

A határozatot kapják:

1. Kérelmező
2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - KRID: 140565923 - HK
3. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (9021 Győr, Árpád u. 28-32.,)
4. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18-24.)
5. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád u. 28-32.)
6. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály (9024 Győr, Jósika u. 16., e-mail: nepegeszsegugy.titkarsag@gyor.gov.hu))
7. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Pénzügyi, Gazdálkodási és Informatikai Főosztály – ÁJ
8. Informatika

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 100311504
A telephely megnevezése: Győri Erőmű
A telephely címe: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.
KÜJ: 103034069
Ügyfél neve: ALTEO Nyrt.
Ügyfél cím: 1117 Budapest 11. ker., Dombóvári út 25. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 3 Besorolás: 5555
A technológia megnevezése: Forróvíz termelés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P4	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P4	Határértékkal nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P4	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P4	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P4 4. sz. kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

KÉN-DIOXID	2020.1	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2020.1	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2020.1	200.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2020.1	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:	4	Besorolás:	1073
A technológia megnevezése:	Gázmotorok		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P5	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P5	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P5	Külön jogszabályi alapon
Összes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban kifejezve	973	P5	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P6	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P6	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P6	Külön jogszabályi alapon
Összes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban kifejezve	973	P6	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P7	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P7	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P7	Külön jogszabályi alapon
Összes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban kifejezve	973	P7	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P5	5. sz. kémény-I. sz. gázmotor
P6	6. sz. kémény-II. sz. gázmotor
P7	7. sz. kémény-III. sz. gázmotor

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

SZÉN-MONOXID	2020.1	245.0 mg/m3 füstgáz	-	15
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2020.1	190.0 mg/m3 füstgáz	-	15
Összes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban kifejezve	2020.1	55.0 mgC/ Nm3 füstgáz	-	15

A technológia azonosítója:	5	Besorolás:	1139
A technológia megnevezése:	Új Gázmotorok		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P10	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P10	Külön jogszabályi alapon
Összes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban kifejezve	973	P10	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P11	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P11	Külön jogszabályi alapon
Összes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban kifejezve	973	P11	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P12	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P12	Külön jogszabályi alapon
Összes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban kifejezve	973	P12	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P13	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P13	Külön jogszabályi alapon
Összes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban kifejezve	973	P13	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P14	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P14	Külön jogszabályi alapon
Összes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban kifejezve	973	P14	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P10	Gázmotor (VI.) kémény
P11	Gázmotor (VII.) kémény
P12	Gázmotor (VIII.) kémény
P13	Gázmotor (IX.) kémény
P14	Gázmotor (X.) kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2020.1	245.0 mg/m3 füstgáz	-	15
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2022.4	95.0 mg/m3 füstgáz	-	15
Összes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban kifejezve	2020.1	55.0 mgC/ Nm3 füstgáz	-	15

Megjegyzés

A(z) 64/40/00206-3/2026.sz. határozat melléklete


aláírás