



HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

Tárgy: szakhatósági állásfoglalás
Ügyintéző: Füzesi Géza
Hiv. szám: HB/17-IKV/00856-24/2024
Vízikönyvi szám: Kösely VIII/1797
Telefon: +36 (52) 511-033

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

A NAGYHEGYES HÚS Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Mező utca 0345/111 hrsz.) részére, a 4200 Hajdúszoboszló, Mező utca 0345/111 hrsz.-ú ingatlanon lévő sertésvágóhíd üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálatára vonatkozóan a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság (továbbiakban: vízügyi és vízvédelmi hatóság)

az alábbi feltételekkel hozzájárul:

- A tevékenység végzése során tartsák be a telep érvényes vízjogi létesítési engedélyében előírt vízgazdálkodási, vízvédelmi előírásokat.
- Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti felelősséggel tartozik, illetve a hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles.
- Az üzemeltetéssel kapcsolatos minden tevékenységet úgy kell végezni, hogy biztosított legyen a felszín alatti vizek jó minőségi állapota, azaz a tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz és a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- Gondoskodni kell az építmények és létesítmények rendszeres karbantartásáról, állagmegóvásáról, jó műszaki állapotban tartásáról, szükség esetén a hiba kijavításáról.
- Tudomásul kell venni, hogy tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot, így különösen trágyát juttatni.
- Az esetlegesen előforduló havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről. Azonnali beavatkozást igénylő esetben a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, a károsodott környezetet helyre kell állítani.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Indokolás

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Integrált Környezetvédelmi Osztály (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) HB/17-IKV/00856-24/2024. számon, 2024. július 17-én érkezett ügyiratában a NAGYHEGYES HÚS Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Mező utca 0345/111 hrsz.) részére, a 4200 Hajdúszoboszló, Mező utca 0345/111 hrsz.-ú ingatlanon lévő sertésvágóhídra vonatkozó egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata tárgyában – kérte a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását.

A környezetvédelmi hatóság mellékelte Elek Valéria Éva jogi szakokleveles környezetvédelmi szakértő által készített 2024. február- április hónapban keltezett környezetvédelmi felülvizsgálati tervét.

Vízügyi és vízvédelmi hatáskörömben az alábbi szakkérdéseket vizsgáltam:

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség HB/17-KFT/05004-24/2021. számú határozatában egységes környezethasználati engedélyt adott a NAGYHEGYES HÚS Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Mező utca 0345/111 hrsz.) részére, a 4200 Hajdúszoboszló, Mező utca 0345/111 hrsz.-ú ingatlanon lévő sertésvágóhídra működésére, mely 2026. december 31-ig érvényes. Az engedély előírja a tartalmi követelményeknek és az előírások teljesülésének 5 évenkénti felülvizsgálatát. A felülvizsgálati dokumentáció tartalmazza a telephelyeken végzett tevékenységek részletes leírását és ezek környezetre gyakorolt hatását, mérési eredményekkel alátámasztva.

A vágóhídon kapacitásbővítést kívánnak megvalósítani, a jelenlegi 1500 db sertés vágását műszakonként (10 óra) 2200 db sertés/műszak vágásra bővítenék.

A vágóhíd szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozóan a 35900/6057-8/2021.ált számon vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik.

A Nagyhegyes-Hús Kft Hajdúszoboszlón a Hrsz: 0345/111 területen zöldmezős beruhásként sertésvágóhidat épít. A keletkező technológiai szennyvíz kezelésére szennyvíz előtisztítót terveznek beépíteni. A tisztított technológiai szennyvíz az üzemben keletkező szociális szennyvízzel együtt a hajdúszoboszlói közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba fog bevezetésre kerülni. A szennyvíztisztítás fizikai- kémiai és biológiai tisztítás kombinálásával valósul meg. A keletkező ipari szennyvíz zsírfogón keresztül gravitációsan kerül az átemelőbe. A tisztítási technológia első lépcsője a mechanikai tisztítás, dobszűrő alkalmazásával, amelyre szivattyú továbbítja a szennyvizet. A dobszűrőről a szennyvíz a puffer medencébe folyik, amelyre az üzemi egyenetlen szennyvíztermelés miatt van szükség,

hogy minden üzemállapotban megfelelő legyen a biológia tápanyag ellátása. A puffer medencéből a szennyvíz időprogram alapján szivattyúval kerül felemelésre a flotálóóra, ahonnan a szennyvíz biológiai medencébe folyik. A napi mennyiség négy tisztítási ciklussal kerül kezelésre, ahol a 6 órás ciklusból 30- 30 perc az ülepítési és az ürítési idő és 5 óra a levegőztetési és keverési szakasz. A ciklusonként elvett tisztított víz mennyisége 45 m³.

A tisztítási ciklus oxikus szakasszal indul és végződik, az oxigénmérő jele alapján. Az oxikus szakaszban 2,0 mg/l oldott oxigéntartalmat tartanak, amelyet a medencék fölötti légfúvó gépházba telepített frekvenciaszabályzókkal ellátott légfúvó(k) biztosítanak. Az következő ülepítési fázisban iszapszivattyúval veszik el az iszapsűrítőbe a napi fölösiszap mennyiségét. Az ülepedést követi automata dekantálással a tisztítottvíz elvétel. A fölösiszap az iszapsűrítőben gravitációsan ülepedik, időszakos keverés mellett. A sűrítő dekantált vize a túlfolyó vályún keresztül gravitációsan a puffer medencébe folyik.

A tervezett szennyvíz előtisztítót úgy kell megvalósítani, hogy képes legyen a keletkező szennyvizet megtisztítani a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (továbbiakban: R.) 4. sz. melléklet Egyéb (állandó) vízfolyásba való közvetett bevezetésre vonatkozó – alábbi – küszöbértékekre:

| Megnevezés | Határérték |
|---|----------------------|
| pH | 6,5 alatt; 10 felett |
| Szennyezőanyagok | (mg/l) |
| Dikromátos oxigénfogyasztás KOI _{kr} | 1.000 |
| Biokémiai oxigénigény BOI ₅ | 500 |
| Ammónia-ammónium nitrogén | 100 |
| Összes szerves nitrogén | 120 |
| Összes nitrogén | 150 |
| Összes foszfor | 20 |
| 10 ³ ülepedő anyag | 150 |
| Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) | 100 |

Hatósági határozattal előírt monitoring rendszer (kutak) nem működnek a telepen, mivel a tevékenység teljes egészében zárt technológiai rendszeren belül zajlik. Amennyiben a technológiai szennyvíz kezelés vízjogi üzemeltetési engedéllyel fog rendelkezni, úgy a telep önellenőrzésre kötelezett lesz, és jóváhagyott önellenőrzési határozattal kell rendelkezni.

Az üzem az elérhető legjobb technikának történő megfelelést a földtani közeg, ezáltal a felszín alatti vizek minőségének védelme szempontjából zárt épületben és műszaki védelemmel ellátott műtárgyakban, illetve berendezésekben végzett tevékenységével érik el (ezek megfelelnek a vízzáróság, a sav- és lúgállósági követelményeknek). A műtárgyak vízzáróságát az előírt rendszerességgel ellenőrizni fogják.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. mellékletével összhangban a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása alapján **Hajdúszoboszló** település **fokozottan érzékeny** területen fekszik.

Az érintett terület(ek) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási területek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel, valamint határozattal kijelölt vízbázis védőterületet **nem érint**.

A vizek lefolyására, mederfenntartásra, az árvíz és a jég levonulására, nem gyakorol hatást.

A szakhatósági eljárás során a vízügyi és vízvédelmi hatóságnak az alábbi szakkérdéseket kell vizsgálni az az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont, 2-3 alpontja alapján.

A szakhatósági állásfoglalás megkeresés 2024. július 17-én érkezett a vízügyi és vízvédelmi hatósághoz. A szakhatóság eljárására irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezésének napjától számított tizenöt nap (531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §.). Az ügyintézési határidő betartásra került.

A döntés elleni önálló jogorvoslatot *Az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásunkat az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével hoztam meg.

Kérem a Tisztelt eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.

Kelt: Debrecen, elektronikus bélyegző szerint

Pintér Antal Tamás
tű. ezredes, tanácsos
igazgató

Melléklet: -

Terjedelem: 4 oldal

Kapják.

1. HBVMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (nova-szeüsz)
2. Irattár

Azonosító: 3821/2024

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35900/3821-1/2024.ált.