

VÍZTARTÁSI PRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Töröklaponyag 0347/1 hrsz


Építető: Nagisz Zrt. 4181 Nádudvar Fő u. 119.

Kivitelező: Nádép Kft. 4181 Nádudvar Bem J. u. 3.

A telepen található 3db kommunális akna 24órás víztartási próba eredménye:

Akna sz.	Mérete	Mért vízszint aknafenéktől			
		mérve víztükörig(mm)	Csökkenés (mm)		
1	5m3 vasbeton	1598mm	1mm	Nem felelt meg	<u>Megfelelt</u>
2	2m3 vasbeton	1067mm	1mm	Nem felelt meg	<u>Megfelelt</u>
3	3m3 műanyag	1166mm	0mm	Nem felelt meg	<u>Megfelelt</u>
4	3m3 műanyag	1166mm	0mm	Nem felelt meg	<u>Megfelelt</u>
5	10m3 műanyag	1974mm	0mm	Nem felelt meg	<u>Megfelelt</u>

2024-11-22


Barna Péter
Építési műszaki ellenőr