



## HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/18-MMBO/00635-13/2025 Tárgy: Veszélyes folyadék tároló-  
létesítmény ismételt üzembe  
Ügyintéző: Magyar Attila helyezési engedélye  
Telefon: (+36 52) 413-200

### HATÁROZAT

A 4090 Polgár, külterület 0277/48 hrsz.-ú ingatlanon lévő „veszélyes folyadék tároló-létesítmény” - 1 [db] tárolótartály a működtetéséhez szükséges technológiai- és biztonsági berendezésekkel, valamint csővezetékekkel együtt - ismételt üzembe helyezését a Polgári Termikus Hulladékhasznosító Erőmű Kft. (4090 Polgár, Hajdú út 40.; a továbbiakban: Engedélyes) részére a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 2025.03.17- én kelt szakkérdés vizsgálatában foglalt időpontig engedélyezem.

#### A tárolótartály adatai:

Gyártó:	Gyári szám/ gyártási év:	Térfogata:	Töltete:	Töltet tűzveszélyességi osztálya:
Tartály és Acélszerkezet Gyártó Kft. (8660 Tab, Pf. 1.)	1903/2009	100 [m <sup>3</sup> ]	Tüzelőolaj	Mérsékelt tűzveszélyes

#### A tárolótartály rendszere:

- Részben földalatti elhelyezésű, földtakarásos, fekvőhengeres és egyterű kialakítású, dupla falú acél tárolótartály

#### Felhívom a figyelmét:

1. A tárolótartály és a kapcsolódó technológiai berendezések javítása, átalakítása bejelentés köteles tevékenység. Javítás, átalakítás után a berendezések üzemeltetése csak a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (a továbbiakban: Hatóság) által kiadott üzembevételi jóváhagyása, illetve üzembe helyezési engedélye alapján történhet. A kivitelezést csak arra jogosultsággal rendelkező, a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 216/2019. (IX.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18. §-ban előírt nyilvántartásba vett szervezet végezheti.
2. A tároló-létesítményen az üzemeltetés során időszakos ellenőrző vizsgálatokat kell tartani, amely tízévenkénti belső tisztításból, szerkezeti ellenőrző vizsgálatból és ötévenkénti tömörségi próbából áll. A jegyzőkönyveket 30 napon belül a hatóságnak meg kell küldeni.
3. A tároló-létesítmény időszakos villamos biztonsági- és villámvédelmi felülvizsgálatait az üzemeltetőnek jogszabályban meghatározott időszakos felülvizsgálói szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szervezettel el kell végeztetni és azokat jegyzőkönyvekkel igazolni kell.

4. A veszélyes folyadék tároló-létesítmény üzemeltetése, kezelése és karbantartása során be kell tartani a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 1. melléklet 3-4. pontjaiban foglaltakat.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 2025.03.19.- én kelt, HB/17-IKV/00602-3/2025 számú szakvéleménye:

„A TIERRA-21 Kft. (4029 Debrecen, Pacsirta u. 64/1.) kérelmére indult, a Polgári TermikusHulladékhasznosító Erőmű Kft. (4090 Polgár, Hajdú út 40.) részére, a Polgár, külterület 0277/48 hrsz.- ú ingatlanon lévő „veszélyes folyadék tároló-létesítmény” - 1 db 100 m<sup>3</sup>-es tüzelőolaj tárolótartály a működtetéséhez szükséges technológiai- és biztonsági berendezésekkel, valamint csővezetékekkel együtt - ismételt üzembe helyezési engedélyezése ügyében a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály HB/18-MMBO/00635-8/2025 ügyiratszámú eljárásában a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivataltól (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakkérdések vizsgálatát kérte.

Az ismételt üzembe helyezési engedély kiadásához a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy az ismételt üzembe helyezési engedélyezési eljárásban a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 216/2019. (IX.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatának lefolytatása során a környezetvédelmi hatóság akkor rendelkezik hatáskörrel, ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

A környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a Polgár, külterület 0277/48 hrsz.- ú ingatlanon lévő „veszélyes folyadék tároló-létesítmény” - 1 db 100 m<sup>3</sup>-es tüzelőolaj tárolótartály a működtetéséhez szükséges technológiai- és biztonsági berendezésekkel, valamint csővezetékekkel együtt – ismételt üzembe helyezési engedélyezési eljárása során benyújtott dokumentációkban megadott „veszélyes folyadék tároló-létesítmény” a környezetvédelmi hatóság által kiadott HB-03/KTF/06088-20/2019 ügyiratszámú egységes környezethasználati engedélyben megadott létesítmény.

Fentiekben foglaltak alapján jelen eljárásban a környezetvédelmi hatóság nem rendelkezik hatáskörrel.

Az ügyfél a szakkérdés vizsgálatához szükséges, a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 8.3. pontban foglalt 18000 forint összegű, szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költséget megfizette, amely összeg visszautalását a környezetvédelmi hatóság kezdeményezte a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Pénzügyi, Gazdálkodási és Informatikai Főosztály Pénzügyi és Számviteli Osztályától.

A környezetvédelmi hatóság a szakkérdések vizsgálatában a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet táblázatának 3. pontja szerinti szakkérdéseket vizsgálva, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet), a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet) biztosított jogkörében eljárva működött közre.

A környezetvédelmi hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A környezetvédelmi hatóság kéri, hogy a szakmai véleményt a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasításban

foglaltakra tekintettel döntése meghozatalánál figyelembe venni, döntésének egy példányát megküldeni szíveskedjen.”

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 2025.03.17. –én kelt, 30409/1208/2025.ált. számú szakvéleménye:

„A Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályhoz (a továbbiakban: mérésügyi hatóság) HB/18-MMBO/00635-5/2025. sz. megkeresésében a Polgári Termikus Hulladékhasznosító Erőmű Kft. (4090 Polgár, Hajdú út 40.) részére, a Polgár, külterület 0277/48 hrsz-ú ingatlanon lévő veszélyes folyadék tároló-létesítmény – 1 db 100 m<sup>3</sup>-es tüzelőolaj tárolótartály a működtetéséhez szükséges technológiai- és biztonsági berendezésekkel, valamint csővezetékekkel együtt – ismételt üzembe helyezési engedélyezéshez kérte a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: vízügyi-vízvédelmi hatóság) szakkérdés vizsgálatát.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság veszélyes folyadék tároló-létesítmény ismételt üzembe helyezési engedélyének kiadásához a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbi előírásokkal járul hozzá:

1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. Az üzemeltetés során is biztosított kell legyen a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos. A felszín alatti vízre és a földtani közegre meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot nem eredményezhetik.
2. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a területi vízvédelmi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről.

### **3. A szakhatósági állásfoglalás 2037. 03. 31-ig hatályos.**

**A felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: 2029. február 28.”**

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Debrecen 2025.04.16.- én megküldött 30409/2115-1/2025.ált. számú szakvéleménye:

„Polgári Termikus Hulladékhasznosító Erőmű Kft. (4090 Polgár, Hajdú út 40. sz., adószám: 14283497-2-09) nevében az Tierra 21 Kft. (4029 Debrecen, Pacsirta u. 64/1. sz., adószám: 13217505-2-09) kérelmére indult a 4090 Polgár, külterület 0277/48 helyrajzi szám alatti ingatlanon lévő veszélyes folyadék tároló-létesítmény - tüzelőolaj ellátását biztosító 1 db 100 m<sup>3</sup>-es tárolótartály a működtetéséhez szükséges technológiai- és biztonsági berendezésekkel, valamint csővezetékekkel együtt – ismételt üzembe helyezési engedélyezési eljárásban a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (4024 Debrecen, Tímár u. 17-19.) a tűzvédelmi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Debrecen-től (a továbbiakban: Tűzvédelmi Osztály) szakkérdés vizsgálatát kérte.

A Tűzvédelmi Osztály az ismételt üzembe helyezési engedély kiadásához a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kikötés nélkül hozzájárul.

A Tűzvédelmi Osztály a szakkérdést a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI.28.) KTM utasítás 24 §-ban és a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

kiadott 216/2019 (IX.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja alapján biztosított jogkörében eljárva adta ki. A Tűzvédelmi Osztály illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.”

A megállapított eljárási költség befizetése megtörtént.

Eljárási díj visszafizetési kötelezettség az ügyfél részére nem keletkezett.

A határozat a közléssel végleges.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához címzett (4026 Debrecen, Perényi u. 1.), de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (4024 Debrecen, Tímár u. 17-19.) címén benyújtani. Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben meghatározottak szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusán kell benyújtani a keresetet.

A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: <https://epapir.gov.hu/>

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

## INDOKOLÁS

A TIERRA-21 Kft. (4029 Debrecen, Pacsirta utca 64. 1. ép. 1. em.; a továbbiakban: Meghatalmazott) 2025.02.19.- én kelt megkeresésében, az Engedélyes részére, a 4090 Polgár, külterület 0277/48 hrsz.- ú ingatlanon lévő „veszélyes folyadék tároló-létesítmény” ismételt üzembe helyezésének engedélyezését kérte a Hatóságnál.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály szakvéleményének indoklása:

„Vízügyi és vízvédelmi szempontból vizsgálandó szakkérdés:

*Annak elbírálása, hogy a tervezett tárolótartály a felszíni vizek és a felszín alatti vizek védelme követelményeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.*

*A tervezett tárolótartály a vízbázisvédelem követelményeinek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.*

A mellékletként megküldött tartályvizsgálati jegyzőkönyvek alapján megállapítható, hogy a létesítmények megfelelőek. A tartályvizsgálatokat 2025. február 06-án végezték el.

A korábbi üzembe helyezéshez a vízügyi-vízvédelmi hatóság a 2249/4/2010. sz. szakhatósági állásfoglalásában előírásokkal járult hozzá.

A Polgár, 0277/48 hrsz. alatti gumihasznosító erőmű vízellátási létesítményei üzemeltetésére a 35900/2212/2015. ált. sz. határozatban kaptak engedélyt, mely engedély 2025. december 31-ig érvényes.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. mellékletével összhangban a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása alapján **Polgár település érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település.**

A vízügyi és vízvédelmi hatóság nyilvántartása szerint a terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel, valamint határozattal kijelölt vízbázis védőterületet **nem érint.**

Az árvíz- és jég levonulására a tevékenységeknek **nincs hatása.**

A felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban foglaltak a rendelkező részben előírt feltételek mellett érvényesülnek.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság nyilvántartása szerint a tevékenység vízfolyás nagyvízi medrét, parti sávját nem érinti. Megállapítható, hogy az üzembe helyezési engedély kiadásának vízgazdálkodási szempontból akadálya nincs.

A 1. pontban foglaltakról a 1995. évi LIII. törvény 6. §-ban, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bek., valamint a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 11. § (2) bek. alapján rendelkeztem.

A 2. pontban tett előírást a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. szerint, valamint a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. § (2) bek. szerint állapítottam meg.

A 3. pontban a felülvizsgálat időpontja, a tartály jegyzőkönyve alapján, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (10) pontja, miszerint „Az engedélyező hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt, – ha a vízvédelmi hatóság a 13. § (1) bekezdése szerinti engedélyezési eljárásban szakhatóságként vesz részt – a vízvédelmi hatóság a szakhatósági állásfoglalását meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét évre adja ki, és azt legalább négyévenként felülvizsgálja.” lett meghatározva.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja meg. A szakkérdésre adott válasz a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tárolólétesítményeinek műszaki biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 7-8. pontjának figyelembevételével lett meghozva.”

A benyújtott műszaki dokumentáció, valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok szakkérdés vizsgálatai alapján hozzájárultam a veszélyes folyadék tároló-létesítmény ismételt üzembe helyezéséhez.

A figyelem felhívás 1. és 2. pontját a Rendelet 3. §-a, 7. §-a, 8. § (1) és (7) bekezdése, 9. §-a, 10. §-a, 16. §-a és 18. §-a, 3. pontját az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet XX. fejezete alapján tettem.

Az eljárási díjat a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklet 4.B) 3.1. pontja alapján határoztam meg.

Hatáskörömet és illetékességemet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13-14. §-a, illetőleg 1. számú melléklete állapítja meg.

Határozatomat a Rendelet 8. §-a, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80-81. §-a szerint eljárva hoztam meg.

Jelen határozat nem mentesít más jogszabályok által előírt engedélyezési kötelezettségek alól.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése szerint a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már – az e törvényben meghatározott kivételekkel – nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll be.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. a 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

Az ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdésének c) pontja szerint 60 nap.

A hiánypótlás benyújtásának napja: 2025.03.10.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az ügyintézési határidő betartásra került.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.

A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 82. § tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. § határozza meg.

A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály vezetője jogosult.

### ***Debrecen, időbélyegző szerint***

Rácz Róbert  
főispán  
névében és megbízásából

Pálinkás Anita  
osztályvezető

### **Határozatomat kapják:**

- Polgári Termikus Hulladékhasznosító Erőmű Kft.: 4090 Polgár, Hajdú út 40. (Engedélyes)
- TIERRA-21 Kft.: 4029 Debrecen, Pacsirta u. 64/1. (Meghatalmazott)
- Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
- Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály: 4027 Debrecen, Hatvan u 16.
- Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Debrecen: 4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.
- Irattár