


Szelvényezés	0+000	0+040	0+210	0+310	0+360	0+410	0+460	0+611
Egyszeres hossz (m)	40	170	100	50	50	50		151
Tűp mag. (mBt)	94,35	94,35	94,15	93,91	93,04	92,94	93,45	93,57
Csőfal mag. (mBt)	93,65	93,35	93,15	92,90	92,00	91,90	92,45	92,50
Csővezeték	611 m DN 225 KPE lágyvezeték							
Hozzáérték esősele (cm/km)	750	118	250	1800	200	1100		33
Vízszállítás (l/szék)	30							

Jelmagyarázat:

- Tűp
- Tűpvezeték
- Tervezett sziv. állás
- Tervezett hidrás



VIZKINCS-VILÁG BT. 4002 DEBRECEN, DOMOKOS MÁRTON KERT 60/B	Ügyvezető: <i>Csornai Lajos</i>		
MEGBÍZÓ: HÉKA Öntözési Kft. 4130 Derecske, Móricz föld 0291/3 hrsz.	Tervező: <i>Csornai Lajos</i> VZ-K09-0178		
TERV TÁRGYA: Szakadás öntözőtelep engedélyes kivétel terve Tűpvezetékek hossz-szelvénye és miniatűrészlelvény	Szerkesztő: <i>Fekete Zoltán</i>		
Dátum: Debrecen, 2023. február	Méretarány: 1 : 100, 1 : 2500	Rajzsám: 7	Tervszám: 5/1/2022