

	TŰZVÉDELMI UTASÍTÁS		TVU-HAJ-01
			Kiadás dátuma: 2021.01.11.
	Kiadás: 2		Felülvizsgálva: 2025.05.28.

Tűzvédelmi oktatási tematika

1. Az utasítás célja hatálya

Az utasítás célja, hogy összefoglalja a területre vonatkozó tűzvédelmi követelményeket, útmutatást adva a munkavállalók tűzvédelmi oktatása során érintendő témaköröket.

Az utasítás területi hatálya:

Az utasítás területi hatálya az **ÉLTEX Kft. 4242 Hajdúhadház, Sámsoni út 2.** szám alatti telephelyére terjed ki.

Az utasítás személyi hatálya:

Az utasítás személyi hatálya mindenkire kiterjed, aki munkavégzés céljal az ÉLTEX Kft. telephelyi területére belép. Az oktatási tematika az új belépők oktatásakor, és az ismétlődő oktatások megtartásakor egyaránt alkalmazandó.

Az utasítás időbeli hatálya:

Jelen utasítás a kiadása napján lép hatályba, és a következő, azonos témájú munkáltatói utasítás kiadásáig van érvényben.

2. A tűz keletkezésének megakadályozása

A legtöbb esetben az emberi mulasztás, oda nem figyelés, valamint a tűzvédelmi előírások be nem tartása okoz tüzet.

Tartsd be és tartsd be a tűzvédelmi előírásokat. Ne hagyj éghető hulladékot, szemetet éjszakára, sem pedig őrizetlen helyen, ahol az meggyulladhat. Ne tárolj semmilyen gyúlékony anyagot üzemelő elektromos eszközön, melegítőn vagy radiátoron. Ne használj hibás, barkácsolt villamos vezeték, készüléket, mert zárlatot és így tüzet okozhat. Mielőtt távozol, a helyiségből áramtalaníts minden használaton kívüli elektromos berendezést. Elektromos hőt fejlesztő berendezés alá nem éghető alátétet kell biztosítani! (pl.: kávéfőző).

3. Alapvető tűzoltási módok

A tűz keletkezéséhez alapvetően három alapparaméter egyidejű jelenléte szükséges:

1. Éghető anyag;
2. Oxigén;
3. Gyulladás hőmérséklet.

Fentiekből következik, hogy a tűz megfékezéséhez a három paraméter valamelyikének megszüntetése szükséges.

	TŰZVÉDELMI UTASÍTÁS	TVU-HAJ-01	
		Kiadás dátuma: 2021.01.11.	Felülvizsgálva: 2025.05.28.
		Kiadás: 2	Oldal: 2/7

Éghető anyag eltávolítása:

Éghető anyag tűzhöz jutásának megakadályozása (pl. gázvezeték elzárása stb.) Éghető anyag tűz környezetéből való eltávolítása. Égő anyag eltávolítása a veszélyeztetett környezetből.

Égést tápláló oxigén elvonása:

Oxigén kiszorítása (pl. elárasztás széndioxid oltógázzal stb.) Oxigén koncentráció csökkentése (felhígítás) (pl. lángtérbe oltógázt (CO₂), oltóport juttatunk). Égő felület letakarása (pl. takaróval, homokkal, földdel stb.)

Az égő anyag hűtése:

Nagy párolgáshőjű anyaggal (pl. vízzel). Ezt csak áramtalanítás után végezzük.

4. Alapvető szabályok

Tűzvédelmi szabályok betartása

A napi munka befejezésekor (záráskor) az egységhez tartozó összes helyiséget a munkahelyi vezető által kijelölt vagy utolsóként távozó dolgozó köteles ellenőrizni a létesítményt. Az ellenőrzés terjedjen ki:

- a takarítási munkálatok elvégzésére;
- a közlekedési utak szabadon tartására;
- az árutárolás követelményeinek megtartására;
- a kávéfőző és egyéb elektromos melegítő, hőszugárzó készülékek lehűlt állapotban való tartására és annak egyedi feszültségmentesítésére;
- nem maradt-e hátra olyan állapot, helyzet, melyből tüzeset keletkezhethet;
- a helyiségek biztonságos zárására (ablakok, ajtók, stb.);
- a hulladékok eltávolítására, hulladékgyűjtő tartályok kiürítésére;
- a feszültségmentesítés (áramtalanítás) végrehajtására;
- a tűzoltó-felszerelés, vízszerezési hely szabadon tartására, megközelítésének lehetőségére.

5. A munkahelyen elhelyezett hordozható tűzoltó készülékek

A készülék üzembe helyezésekor a felszabadított hajtóanyag nyomására az oltóanyagot irányíthatóan lövelli ki.

ABC Porral oltó készülékek (6, 12 kg-os)

Alkalmasak szilárd anyag, éghető folyadékok és gázok tüzeinek oltására, még feszültség alatt is. A porral oltó készülékkel min. 3 m távolságból végezzük az oltást úgy, hogy a porsugárba kerüljön az égés zónája.

	TŰZVÉDELMI UTASÍTÁS	TVU-HAJ-01	
		Kiadás dátuma: 2021.01.11.	Felülvizsgálva: 2025.05.28.
		Kiadás: 2	Oldal: 3/7

- Belenyomott gázos porral oltó készülék (A készülékbe N₂ gázt nyomnak bele 14 bar nyomásig).

A fogantyúk közé helyezett műanyag nyomókar-támaszt vagy biztosítószeget kirántjuk. Ezután az egyik kézzel a lövőkét a tűz irányába tartva a működtető-fej felső karját ütközésig lenyomjuk és az oltópor a lövőkén át a tűzre áramlik. A szakaszos működtetés a kar lenyomásával és visszaengedésével érhető el.

- Speciális, lítium-ion akkumulátor tüzek oltására alkalmas 9 literes oltókészülék

A géllal történő oltás megoldást jelenthet olyan speciális tüzekre, ami a műanyag hulladékok vagy különösen a lítium-ion akkumulátorok kezelése, tárolása esetén fordulhat elő. A gél könnyen a tűzfészerekre permetezhető, amely hűtőhatással és légzáró réteg segítségével kezdi meg a tűz elfojtását. A gél kiválóan tapad a különleges felületeken is, ami biztosítja az optimális és átfogó oltást. A kipermetezett oltóanyag gátolja az anyagok meggyulladását és minimális maradványanyagot hagyva elpárolog a felületről.

A tűzoltó készülékek helyes használata:


- a) A tüzet mindig szélirányból kell megközelíteni; illetve támadni.



- b) A tüzet a felőlünk eső szélétől előre haladva kell oltani. Ne irányítsuk rögtön a tűz közepébe az első oltópor sugarat.



- c) Folyó és/vagy csepegő anyagokat a csepegés irányából, azaz fentről kezdve kell oltani, folyamatosan lefelé haladva.



- d) Ha a teljes oltáshoz előre láthatóan több készülékre van szükség, akkor a készülékeket egyszerre kell bevetni, nem egymás után.



- e) A frissen eloltott tüzet ne hagyjuk magára, óvakodni kell az esetleges visszagyulladástól.



- f) A tűz oltását követően a használt tűzoltó készüléket szigorúan TILOS visszaakasztani/tenni a helyére. Annak szakszerű bevizsgálásáról és újratöltéséről haladéktalanul gondoskodni kell.



	TŰZVÉDELMI UTASÍTÁS	TVU-HAJ-01	
		Kiadás dátuma: 2021.01.11.	Felülvizsgálva: 2025.05.28.
		Kiadás: 2	Oldal: 5/7

6. Tűzvédelmi szabálysértés

Aki a megelőző tűzvédelmi rendelkezéseket, a kötelező szabványokban foglalt előírásokat megszegi, vagy tüzesetet vagy tűzveszélyt észlel és ezt a hatóságnak - mihelyt teheti - nem jelenti, vagy a tűzjelzésre telefonját nem bocsátja rendelkezésre, vagy szándékosan megtévesztő jelzést ad, vagy nem tesz eleget a hatóság azon felhívásának, hogy a tűz oltásában személyesen közreműködjön, vagy járművét vagy a tűz oltására alkalmas eszközét a tűz oltásához nem bocsátja rendelkezésre, vagy a tűzoltás vezetőjének intézkedését nem hajtja végre, vagy a szükséges felvilágosítást nem adja meg, pénzbírsággal sújtható.

7. Tűzjelzés

A tűzjelzés állampolgári kötelesség.

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- a tüzeset pontos címét, helyét,
- emberélet van-e veszélyben, milyen sérülések történtek
- milyen anyagok égnak, milyen terjedelemben,
- milyen területet veszélyeztet a tűz tovább terjedése,
- a tűzjelző nevét és a jelzésre használt távbeszélő számát.

Mindenkinek ismernie kell a tűzoltóság hívószámát, amely:

**TŰZOLTÓSÁG Tel.: 105
vagy 112 bármely hálózatról**

8. Dohányzás

A létesítmény területén csak a kijelölt dohányzóhelyeken megengedett a dohányzás.

9. A munkavállalók tűzvédelmi kötelessége

1. A tűzvédelmi főkapcsoló, és egyéb közüzemi főelzáró egységek helyének ismerete.
2. A menekülési útvonalak ismerete.
3. A tűzoltó berendezések helyének és működtetési módjának ismerete.
4. A tárolási szabályok ismerete.
5. A tűzvédelmi jogszabályok, szabványok előírásainak megfelelő munka, illetve tevékenység végzése.
6. Minden berendezést, készüléket a kezelési utasításnak megfelelően szabad csak használni, üzemeltetni.
7. A kijáratokhoz vezető közlekedési utak szabadon tartása, az eltorlaszolás, a leszűkítés megakadályozása.

	TŰZVÉDELMI UTASÍTÁS	TVU-HAJ-01	
		Kiadás dátuma: 2021.01.11.	Felülvizsgálva: 2025.05.28.
		Kiadás: 2	Oldal: 6/7

8. A munkaterületén lévő tűzoltó felszerelések, készülékek és eszközök használatának és kezelésének megismerése. Azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
9. Tűz esetén részt venni a veszélyeztetett területen tartózkodó személyek kimenekítésében, a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel a tűz oltását elkezdeni, a tűz tovább terjedését megakadályozni és segíteni az anyagi javak mentésében.
10. Záráskor, munka befejezésekor a területet utolsóként elhagyó munkavállaló(k)nak, személy(ek)nek meg kell győződni arról, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhatna. Ha van, akkor ezt haladéktalanul meg kell szüntetni.

NEM FOGLALKOZTATHATÓ OLYAN MUNKAVÁLLALÓ, AKI:
A tűzvédelmi előírásokat nem ismeri, vagy azokat nem tartja be, a tűzoltó
készülékek, felszerelések használatát, kezelését nem ismeri!

10. Összefoglalás

Mit tegyen a munkavállaló:

- Tartsa be a tűzvédelmi előírásokat;
- Mindig tartsa tisztán és rendezetten munkahelyét
- Ne használjon hibás, sérült villamos készüléket, vezetéket
- Áramtalanítson minden használaton kívüli berendezést
- Ismerje meg a terület tűzoltó eszközeinek kezelését
- Ismerje meg a terület menekülési lehetőségeit, útjait
- Akadályozza meg a helyiségek légtereinek összekötését
- Tűz észlelésekor azonnal riassza és hívja a tűzoltókat
- Haladéktalanul hagyja el az épületet tűzriasztáskor
- Tűzriasztáskor ne engedjen be illetékteleneket

Mit NE tegyen a munkavállaló:

- Ne hiányozzon a tűzvédelmi oktatásról
- Ne hagyjon útban éghető szemetet, hulladékot
- Ne terhelje túl az elektromos hálózatot, egységet
- Ne dohányozzon tiltott helyen
- Ne hagyja bekapcsolva távozáskor a villanyt se
- Ne torlaszolja el, ne takarja el a tűzoltó eszközöket
- Ne torlaszolja el a menekülési utat, vészkijáratot
- Ne hagyja nyitva maga mögött az ajtót
- Ne álljon meg tárgyait összegyűjteni
- Ne menjen vissza az épületbe, amíg a hivatalos szervek nem utasítják erre
- Ne okozzon pánikot

	TŰZVÉDELMI UTASÍTÁS	TVU-HAJ-01	
		Kiadás dátuma: 2021.01.11.	Felülvizsgálva: 2025.05.28.
		Kiadás: 2	Oldal: 7/7

11. Vészhelyzeti kiürítés rendje

A telephely területén nincs tűzjelző berendezés, ezért előszóban történik a tűzriasztás. Tűzriasztás esetén a telephelyen lévőknek azonnali hatállyal el kell hagyniuk a tartózkodási helyüket és a portánál kijelölt gyülekezési pontra kell távozniuk (lásd 1. számú melléklet). A gyülekezési pontot elhagyni és folytatni a munkavégzést csak és kizárólag a tűzoltásvezető vagy a telephelyvezetés engedélyével lehetséges.

1. számú melléklet: Helyszínrajz



Hajdúhadház, 2025.05.28.



katasztrófavédelmi referens
okl. katasztrófavédelmi vezető
oklevél száma: 134/121/2019

ügyvezető-helyettes

