

**Heves Megyei Kormányhivatal  
Egri Járási Hivatal  
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi  
Osztálya**

Debrecen, 2023. március 13.  
Ikt. sz.: K12801/5169/2-2023  
Üi.: Muzsai Tünde

**Eger**

Szvorényi út 50.  
3300

**Tárgy:** Hiánypótlás

Tisztelt Főosztály!

Az Önök HE/KVTO/00318-12/2023. sz. hiánypótlási felhívásuknak eleget téve, jelen levelünkben küldjük meg a kért adatokat és a szükséges dokumentumokat.

- Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésre került. A banki kivonatot mellékként csatoljuk.
- A legközelebbi zajtól védendő lakóházak (hész) besorolása:
  - MP1 Tarnaméra, Kolozsvári u. 35. (7/2002. Ör.) FL falusias lakóterület
  - MP2 Zaránk, Temető u. 3. (5/2005. Ör.) Lf falusias lakóterület
- Az elektromos ellátás esetleges zavara esetén diesel üzemű aggregátort alkalmaznak.

Az aggregátor jellemzői:

- P150-1 diesel áramfejlesztő (135 kVA)

- részei:

- PERKINS motor (hőntartóval, akkutöltővel)

- Leroy Somer generátor

- SA kültéri zajcsillapító burkolat

- HDK automatika

- 349 literes üzemanyagtartály

- mérete: 3520x1120x1815 mm

- tömege: kb. 2025 kg

- zajszintje: kb. 67,8 dB(A) 7 m-en mérve (100%-os terhelésen)

- terhelhetőségi fokozatok: 50% + 25% + 25 %
- gyártási ill. beüzemelésének ideje: 2013. december
- üzemidő: 10 év alatt 81 üzemóra/10 év

Az alkalmi (<50 h/a) üzemelés miatt az aggregát kipufogócsöve nem jelentéskötelezett légszennyező forrás. A kibocsátási magasság: 3,2 m.

A kipufogócső légszennyezését fajlagos kibocsátások alapján számoljuk.

*A kipufogócső levegőterhelése (g/h):*

LA	P150-1
SO <sub>2</sub>	40
CO	700
NO <sub>x</sub>	840
PM <sub>10</sub>	40
CH	140

Domináns légszennyező anyag: NO<sub>2</sub>. A hatásokat erre az anyagra számítjuk. A többi LA járulékos légszennyezettsége az emissziók arányában számítható.

*A kipufogócső okozta NO<sub>2</sub> járulékos levegőterheltség (ug/m<sup>3</sup>):*

LA\X	10	15	23	36	55	84	128	196	299	458	C <sub>M</sub>
P150-1	9,3	62,9	140,0	167,2	140,7	97,2	60,2	35,0	19,6	10,8	166,8


LA: légszennyező anyag: NO<sub>2</sub>; X: távolság a kipufogócsövektől (m); C<sub>M</sub>: maximális járulékos légszennyezettség (ug/m<sup>3</sup>).

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14 pontja a) alpontja értelmében, a számított járulékos NO<sub>2</sub> figyelembe vételével a kipufogócső hatássugara:

- P150-1 aggregát: **480 m**

az aktuális/működő kipufogócső körül. Domináns hatássugár: 53 m.

Az előbbi számítások teoretikus jellegűek az 53/2017. (X.18.) FM rendelet 4. § 13/b pont értelmében.



Szíves elbírálásukban bízva,

Tisztelettel:

„KRISTÁLY-99” Kft.

Melléklet:

- Banki kivonat