



Heves Megyei Vízmű Zrt.

Székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.

Adószám: 11164810-2-10, cégjegyzékszám: 10-10-020086

Tel.: 06-36/590-300, fogyasztói iroda: 06-36/413-633

E-mail: titkarsag@hmvizmurt.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@hmvizmurt.hu

Web: www.hmvizmurt.hu



GEON System Kft.

Eger, 2024. szeptember 4.

Ikt. szám: 21-49

Ügyintéző: Varga László

Tárgy: Hiánypótlás

3515 Miskolc-Egyetemváros

E/7. irodaház 808. iroda

A Heves Vármegyei Kormányhivatal HE/KVO/01602-12/2024. számú hiánypótlásával kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot tesszük:

- A 2. pontban szereplő P4 Buderus kazánok kéménye nevű pontforrásnak jelenleg nincs 5 évnél nem régebbi emissziómérési jegyzőkönyve. A vizsgálat elvégzésével a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft.-t bíztuk meg, de a meleg időjárás miatt a méréseket eddig nem lehetett elvégezni úgy, hogy azok objektív eredményt adjanak.

A telephely épületeinek fűtését és a használati melegvíz igényét jelenleg a P7 pontforráshoz tartozó T7, T8 jelű Boch UNI 3000F kazánok biztosítják.

- A 3. pont szerint a P5, P6 pontforrásokhoz tartozó T5, T6 jelű Energin MO6 gázmotorok 2023. évi emisszió mérése nem történt meg, mivel az év során a motorok közül csak a T5 volt működőképes de azt is gyakran kellett javíttatani.

2024-ben a T5, T6 gázmotorok garanciális cseréje történt amely során 2 db NRG-D250 típusú gázmotor került beépítésre. Az új gázmotoroknak a LAL rendszerben T9, T10 jelzést adtunk, a T5, T6 berendezésazonosítókat pedig töröltük.

A gázmotorok 3 hónapos próbaüzeme jelenleg is zajlik.

Az új gázmotorok adatai:

- Gyártó: NRG-AGENT Kft.
- Típusa: NRG-D250
- Névleges villamos teljesítmény: 250 kWe
- Névleges termikus teljesítmény: 317 kW
- Motor zajszintje a konténertől 10 m-re: kb. 75 dB
- Füstgáz zajszintje a kipufogótól 10 m-re: kb. 75 dB
- Generátor feszültség szintje: 0,4 kV
- T9 motor gyári száma: NRG.gym-08-057/2024
- T10 motor gyári száma: NRG.gym-08-058/2024
- Üzembe helyezés időpontja: 2024. július 25.

Kérjük, hogy az egységes környezethasználati engedélyből az Energin MO6 gázmotorokat törölni szíveskedjenek és az NRG-D250 motorok fenti adataival szíveskedjenek helyettesíteni.

A T9, T10 tüzelőberendezésekhez és a P7 pontforrás emissziómérési jegyzőkönyveit és hatásterület meghatározásait mellékleten megküldjük.

Mellékletek:

- PAMET Mérnöki Kft. 49/24 témaszámú mérési jegyzőkönyve és hatásterület meghatározása
- FLÁ Kft. VJE/396/2024/1. sz. mérési jegyzőkönyve, szakvéleménye és hatásterület lehatárolása

Bodnár Zoltán
műszaki vezérigazgató-helyettes

Heves Megyei Vízmű Zrt.
EGER