

## **Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?**

### **Hort Nagyközség LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA**



#### **A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA**

- a környezetében működő veszélyes ipari üzemről,
- a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos balesetekről,
- a bekövetkezett súlyos baleset elleni védekezés szabályairól.

**Készítette:**

**A Heves Vármegyei Kormányhivatal  
Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztálya**

**Hort Nagyközség Polgármesterének  
és a  
Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének**

**közreműködésével  
2026.**

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL**  
*A megelőzés és a védekezés közös érdekünk!*

**A VESZÉLYEK!**

A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek ritkán fordulnak elő.

**MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG**

Az Európai Unió normákat (Seveso III. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos jogszabályok a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezettek be hazánkban.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéstről szóló 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet alapján a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és küszöbérték alatti üzemek eljárásaiban – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és küszöbérték alatti üzem telephelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: **IPARBIZTONSÁGI HATÓSÁG**) jár el.

A jogszabályok a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és küszöbérték alatti üzemek vezetői kötelességévé teszi az üzemben jelenlevő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérését, a reálisan feltételezhető súlyos balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtételét, az esetlegesen kialakuló balesetek hatásainak enyhítését. Ezen információkat a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, jelen esetben a **Prímaenergia Zrt. BIZTONSÁGI JELENTÉSE** tartalmazza. A Prímaenergia Zrt. védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentése **NYILVÁNOS**, a helyi polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető.

**FONTOS KÖVETELMÉNY**, hogy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót megtenni a súlyos balesetek megelőzésére, és a kialakult balesetek üzemen belüli hatásainak mérséklésére.

**Kérjük, olvassa végig a lakossági tájékoztató kiadványt, ismerje meg a környezetében jelen lévő veszélyforrásokat, a követendő helyes magatartási formákat, a veszély esetén értesítendőket.**

**Közös érdekünk, hogy Ön is megismerje a környezetében található veszélyforrásokat, ezáltal hatékonyabban tudjon együttműködni a mentőerőkkel saját és környezete biztonsága érdekében.**

## TÁJÉKOZTATÓ

### A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ FELSŐ KÜSZÖBÉRTÉKŰ VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEMRŐL ÉS A LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL

#### A VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEM ADATAI



##### A cég neve, székhelye:

Prímaenergia Ipari és Kereskedelmi Zrt.  
1117 Budapest, Alíz utca 3.  
Tel: +36 (1) 209-9900

##### A telephely megnevezése:

Prímaenergia Zrt.  
Hort Töltőüzem  
3014 Hort, Csányi útfél  
Tel: +36 (37) 378-036

##### A külső tájékoztatásért felelős személy:

Tóth Gyula, töltőüzem vezető  
Tel: +36 30 645 43 18

A Prímaenergia Zrt. horti telephelye a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján **felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem**, mivel a tárolt veszélyes anyagok mennyisége meghaladja a rendeletben meghatározott határértéket.

## A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK

A töltő üzem Hatvan és Gyöngyös között a 3. számú főútvonalról, Hort községtől kb. 1 km-re K-ÉK-i irányban található, a Csány község irányába vezető útról közelíthető meg. A Vállalat tevékenysége elsősorban a forgalmazott gáz beszerzésére, tárolására és a kiszállítás módjától függő típusú nyomástartó edénybe történő töltésére illetve a közvetlen és közvetett értékesítésére terjed ki. Az ellátással és forgalmazással kapcsolatos további tevékenységeket (tartályos és palackos szállítás, karbantartás - felújítás, üzemzavar elhárítás, készenléti, ügyeleti szolgálat) alvállalkozókkal végezteti. Az üzem területén „A” tűzveszélyességi osztályba tartozó vasúti iparvágányon beszállított cseppfolyós gázokat (Propán-bután, és Propán valamint autógáz) vasúti lefejtő szivattyúkon keresztül gáztároló tartályokba vezetik, tárolják. A tároló kapacitás 2 db 1000 m<sup>3</sup>-es gömb tartályból és 2 db 500 m<sup>3</sup>-es földdel takart tartályból áll. A tartályokból történik a gázszállító tartálykocsik töltése. Az üzem területén gázpalackok töltése és tárolása is folyik. A veszélyes anyagok tárolásának körülményei kielégítik a szabványokban előírt követelményeket.

## JELENLÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK

UN 1965 Cseppfolyósított szénhidrogén gázkeverékek: propángáz, pébégáz, autógáz (LPG)  
UN1202 Gázolaj

<b>Veszélyes anyag</b>	<b>Aktuális mennyiség</b>
UN1965 – propángáz	380 tonna
UN1965 – pégégáz	1200 tonna
UN1965 – autógáz (LPG)	64 tonna
UN1202 – gázolaj	186 liter

## **A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA**

A tárolt veszélyes anyagok normál állapotban gáz halmazállapotúak, de kis nyomáson (4-5 bar) könnyen cseppfolyósíthatók. Tárolásuk és szállításuk cseppfolyós halmazállapotban történik. A gáz fokozottan veszélyes anyag, könnyen meggyújtható, a levegőnél majdnem kétszer nehezebb, ezért a talajszinten helyezkedik el. Kis mennyiségben lobbanásszerűen ég el, zárt térben robban.

A lakosság életének és életkörülményeinek lényeges befolyásolására a Primaenergia Zrt. Horti Töltőüzem üzemeltetése során azon veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veendő figyelembe, ahol a rendszer integritásának megszűnését követően a veszélyes anyagok nagy mennyiségű gáz fázisú kiáramlása történik. A feltételezetten kiáramlott veszélyes anyagok tűz és robbanásveszélyesek, az élő és ipari környezetre gyakorolt hatása különböző tüzek és robbanások energia-transzport révén valósul meg. Az üzem állandó felügyelete munkaidőben és munkaidőn túl egyaránt biztosított az ügyvezetés Biztonságpolitikai nyilatkozata, valamint az Üzemzavar Elhárítási Szabályzatban meghatározottak szerint. Üzemszüneti időben a folyamatos készenlét biztosított, kiépített információs hálózattal. Az üzem teljes személyzete rendelkezik az alapvető tűzoltási ismeretekkel. Minden dolgozó rendszeres tűzvédelmi oktatásban részesül. A Tűzvédelmi Szabályzatban és a Belső Védelmi Tervben munkakörre meghatározott feladataikat készség szinten ismerik.

A biztonsági dokumentációban jól áttekinthető a kárelhárításban résztvevő személyek, szervezetek feladatköre. A belső védelmi terv a biztonsági elemzés melléklete. Az üzemeltető a belső védelmi terv felülvizsgálatát legalább háromévenként, továbbá a biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálata esetén elvégzi. Évente kell lefolytatni olyan gyakorlatot, ahol a belső védelmi tervben megjelölt szervezetek valamely részét, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek egészét gyakoroltatja. Az iparbiztonsági hatóság rendszeres ellenőrzésekkel tartja felügyelet alatt a létesítményt. A belső erővel nem kezelhető veszélyhelyzet felszámolása a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányításával történik. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, esemény esetén az üzem haladéktalanul tájékoztatja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerv ügyeleti szolgálatát (112 egységes segélyhívón, EDR készüléken kapcsolatot biztosít), valamint az iparbiztonsági hatóságot (Heves Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály) elektronikus úton, mobiltelefonon.

### **Az elhárításban érintett felelős szervezetek:**

Heves Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály	+36 (70) 430-4740
Hort Nagyközségi Önkormányzat:	+36 (37) 378-001
Primaenergia Zrt. külső tájékoztatásért felelős személy (Tóth Gyula)	+36 30 645 4318
Gyöngyösi Mentőállomás:	104, +36 (37) 311 699
Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség:	+36 (36) 510-233
Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyelete:	105, 112, +36 (36) 510-239
Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály:	+36 (36) 511-910
Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály	+36 (36) 795-145

A védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentés a polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető, mely részletesen tartalmazza az üzem veszélyhelyzeti tevékenységét, a felelős személyek, szervezetek, felszerelések leírását.

## ÜZEMELTETŐI NYILATKOZAT A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEKRŐL

A technológia zárt rendszer, abból veszélyes anyag csak az integritás megszűnése következtében léphet ki, tehát minden anyagkilépés üzemzavarnak minősül. A Primaenergia Zrt. Horti Töltőüzeme tevékenységét a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által elfogadott Biztonsági Jelentésben foglaltak szerint végzi, a hatályos jogszabályoknak és műszaki követelményeknek megfelelően. Az üzem minden elvárható intézkedést megtesz a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésére, valamint az esetlegesen bekövetkező események hatásainak mérséklésére. A szükséges műszaki, szervezési és védelmi intézkedéseket kialakítottuk és működtetjük.

## TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS KÜLSŐ VÉDELMI TERVÉRŐL, LAKOSSÁGVÉDELMI FELADATOKRÓL

### A KÜLSŐ VÉDELMI TERV

A Primaenergia Zrt. horti telephelyén tárolt anyagok és a kialakuló veszélyeztető hatások miatt **a településen külső védelmi terv készült.** A kialakult káresetek elsősorban az üzemi területen és az üzem közvetlen környezetében lévő létesítményekben és a közúton valamint vasúton tartózkodókra lehetnek hatással, de a tüzeset következtében kialakuló füst a település belterületét is elérheti. A külső védelmi tervben kidolgozásra kerültek az esetlegesen szükséges lakosságvédelmi intézkedések. Az üzem közvetlen környezetében tartózkodók kimenekítése és befogadóhelyen történő ideiglenes elhelyezése a lakosság vonatkozásában pedig elzárkóztatás válhat szükségessé. A kialakult veszélyhelyzet megfékezésére, elhárítására elsődlegesen az önkormányzati és hivatásos tűzoltóságok egységei avatkoznak be, ugyanakkor az üzem teljes mértékben rendelkezik a beavatkozásokhoz szükséges technikákkal, védőfelszerelésekkel, szaktudással és helyismerettel. Szükség esetén az üzem értesíti a település polgármesterét az esetleges lakosságvédelmi feladatok miatt.

Főbb feladatok veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset során:

- kialakult helyzet tisztázása,
- a veszélyeztetés és a veszélyeztetett terület várható nagyságának megállapítása,
- a szükséges értesítések, valamint a tájékoztatások végrehajtása, amelyet az érintett üzem veszélyelhárításért felelős személyei végeznek, javaslatot téve a telephelyen kívül – *az Önök biztonsága érdekében* – fogantatosítandó intézkedésekre.
  
- Az üzem és a katasztrófavédelem által tett javaslatok alapján azonnali intézkedés történik a veszélyeztetett területen tartózkodó lakosok riasztására, a bevezetett lakosságvédelmi intézkedésekről történő tájékoztatására. Ezt a feladatot a lakossági riasztó eszközök, a helyszínre érkező – *hangosbmondóval rendelkező* – rendőr járőr gépjárművek, valamint a katasztrófavédelem gépjárművei hajtják végre.
- A káros hatások csökkentésére irányuló feladatokat (*veszélyelhárítás, kárfelszámolás*) az üzem dolgozói a katasztrófavédelem állományával közösen hajtják végre. Ha a káros hatások csökkentése és a mentési feladatok zavartalanságának biztosítása indokolja a veszélyeztetett terület lezárását, akkor a szükséges forgalomeltereléseket és közúti lezárásokat a rendőrség hajtja végre.

A veszélyelhárítási, mentési és lakosságvédelmi feladatok irányítását a rendvédelmi szervek, a polgármester, vagy a Helyi Védelmi Bizottság és annak katasztrófavédelmi munkacsoportja végzi, amelyben tapasztalt szakemberek biztosítják a gyors és eredményes beavatkozást. Az egészségügyi ellátást igénylő személyek kimenekítését – *a szükséges védőeszközök biztosítása mellett* – a katasztrófavédelem végzi, majd az egészségügyi ellátást a mentők biztosítják. A levegőben lévő veszélyes anyag koncentrációjának mérését a katasztrófavédelem mobil laborja hajtja végre. Ezek a műszeres mérések biztosítják a döntéshozók és a mentésirányítók számára a lakosságvédelmi rendszabályok bevezetése, fenntartása, vagy feloldása érdekében szükséges adatokat.

**Kérjük, tartsák szem előtt, hogy csak a sikeres veszélyelhárítás, kárfelszámolás és az ezt követő kontrollmérések után történhet meg a bevezetett lakosságvédelmi rendszabályok feloldása.**

## **A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALETEK SORÁN KIALAKULÓ KÁROS HATÁSOK ELLENI VÉDEKEZÉS MÓDJAI, ESZKÖZEI ÉS A BALESET SORÁN KÖVETENDŐ MAGATARTÁSI SZABÁLYOK**

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset esetén gépi sziréna hangja vagy hangosbemondó riasztja a lakosságot. A sziréna jelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges intézkedésekről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat a hangosbemondóból, az internetről, a rádióból vagy a televízióból kaphat.

### **I. RIASZTÁS**

Amikor a jelzést meghallja:

- munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen,
- ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza (ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan hangosbemondón keresztül, vagy más módon ellentétes utasítást nem kap).


Ha otthonában tartózkodik a következők szerint cselekedjen!

#### **A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK**


	A baleset bekövetkeztéről szirénajel tájékoztatja.		Kapcsolja ki a szellőző és klímarendszert!
	Keressen védelmet otthonában vagy más megfelelő helyen!		Kapcsolja be a rádiót és a televíziót, hallgassa a közleményeket!
	Kapcsolja ki a szellőző és klímarendszert!		Ne dohányozzon, kapcsolja ki a gáztűzhelyt és a nyílt lánggal üzemelő készülékeket!
	Csukja be az ajtókat és az ablakokat!		Szellőztessen, miután a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nyilvánította!

#### **A SZIRÉNAJELEK**

**RIASZTÁS – 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang**

 <p>2 perces emelkedő és mélyülő szirénahang</p>	<p><b>Jelentése: VESZÉLY!</b>          120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt.          Ekkor el kell hagyni az utcákat, a közterületeket és menedéket kell keresni.</p>
---	---

## VESZÉLY ELMÚLT – 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang, közte 30 másodperces szünettel

 <p>2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang 30 másodperces szünettel</p>	<p><b>Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT!</b>          2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel, amely jelzi a veszély elmúlását.</p>
--	---

A fenti sziréna jelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat rádióból és televízióból és egyéb a település rendelkezésére álló tájékoztató eszközön keresztül kaphat.

További felvilágosítás az internetről vagy a katasztrófavédelem honlapjáról szerezhető be. ([www.katasztrofavedelem.hu](http://www.katasztrofavedelem.hu))

## II. MoLaRi RIASZTÁS

**Hort Nagyközség egyes területein kiépült a MoLaRi hálózat, amely egy monitoring és lakossági riasztó rendszer.** A veszélyes anyag esetleges kikerülése esetén a mérési eredmények alapján a rendszer elvégzi a riasztást, tájékoztatást. Ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza, ha csak a hatóságoktól erre vonatkozóan ellentétes utasítást nem kap.

Évente egy alkalommal a MoLaRi rendszer próbáját a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságok ügyeletei végrehajtják.

Gyakorlatok és ténylegesen bekövetkezett események során az alábbi szövegeket hallhatja, amelyeket maradéktalanul tartson be!

**Akusztikus próba szöveg:** Figyelem! Ez a lakossági tájékoztató és riasztó rendszer akusztikus próbája. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

**Morgató próba szöveg:** Figyelem ez próba! Figyelem ez próba! Most a csökkentett üzemű próba jelét hallják. (*morgató próba szignál*) A próbának vége. A próbának vége.

**Próbának vége szövege:** A próbának vége. A próbának vége.

**Hangos próba:** Figyelem, ez próba! Figyelem ez próba! Most a katasztrófariadó jelzését hallják! (*katasztrófariadó jelzés*) Figyelem ez próba! Figyelem ez próba! Most a veszély elmúlt jelzését hallják! (*veszély elmúlt jelzés*) A próbának vége! A próbának vége! A jelzésekkel kapcsolatban a lakosságnak teendője nincs! Ez a rendszer próbája.

**Vegyvi veszély szöveg:** Figyelem, a katasztrófavédelem közleményét hallják! Üzemzavar történt egy vegyi üzemben! Vegyi veszély! Katasztrófariadó! Vegyi veszély! Mindenki vonuljon zárt helyre! Maradjon a lakásában, munkahelyén vagy más zárt helyiségben, és tartsa zárva az ajtókat és ablakokat! Kapcsolják ki a szellőző és klímaberendezéseket! Figyeljék a hatóságok, a helyi rádió és a helyi tv képűjság tájékoztatását!

**Robbanásveszély szöveg:** Figyelem, a katasztrófavédelem közleményét hallják! Üzemzavar történt vegyi üzemben! Katasztrófariadó! Robbanásveszély! Katasztrófariadó! Robbanásveszély! Mindenki vonuljon zárt helyre! Maradjon a lakásában, munkahelyén vagy más zárt helyiségben és tartsa zárva az ajtókat és ablakokat! Kerüljék a nyílt láng és más gyújtóforrás használatát! Figyeljék a hatóságok, a helyi rádió és a helyi tv képűjság tájékoztatását!

**Kimenekítés szöveg:** Figyelem, a katasztrófavédelem közleményét hallják! Készüljenek fel a kimenekítésre! Készüljenek fel a kimenekítésre! Olvassák el a katasztrófavédelmi tájékoztató anyagot! Csak a legszükségesebbet vigyék magukkal! A hátrahagyott értékek védelmét a rendőrség ellátja! A kiürített területre engedély nélkül visszatérni tilos! Figyeljék a hatóságok, a helyi rádió és a helyi tv képűjság tájékoztatását!

**Veszély elmúlt szöveg:** Figyelem, a katasztrófavédelem közleményét hallják! A veszély elmúlt! A veszély elmúlt! A veszély elmúlt! Elővigyázatosságból további tájékoztatásig ne fogyasszanak mosatlan gyümölcsöt és zöldséget! Továbbra is figyeljék a hatóságok, a helyi rádió és a helyi tv képűjság tájékoztatását! A katasztrófavédelem közleményét hallották.

**Élő szöveg:** Ez a mód lehetőséget ad a katasztrófavédelem ügyeletesének arra, hogy előre nem rögzített szöveget közöljön a lakossággal, a bekövetkezett eseménynek megfelelően.

## A LAKOSSÁGVÉDELEM MÓDSZEREI

### Védekezési feladatok:

- A lakosság riasztása, tájékoztatása a kialakult helyzetről.
- A védekezést irányító szervezet megalakítása, működtetése.
- Intézkedés kiadása a lakosság védelmére.
- Kárelhárítási feladatok végzése (területzárás, sérültek mentése, közművek helyreállítása)
- Utómunkálatok elvégzése (infrastruktúra helyreállítása, romeltakarítás, stb..)
- Helyreállítás, újjáépítés.

### Veszélyhelyzet bekövetkezésekor:

1.) A lakosság riasztása a településen telepített lakossági riasztó végpontokon szirénajelzés által, hangosbeszélőn keresztül, a polgármester utasítására történik. Amennyiben elektromos eszköz a riasztásra nem használható, a településen lévő harang félreverésével fogják a lakosság figyelmét felkelteni.

### A riasztást követő magatartási szabályok:

- Aki gépjárművel közlekedik, a gépjárművet biztonságosan állítsa le úgy, hogy az ne képezzen forgalmi akadályt!
  - Az épületek nyílászáróit zárják be, a szellőztető berendezéseket kapcsolják ki!
  - Nyílt láng használatával vagy szikraképződéssel járó tevékenységet szüntessék meg!
  - A lakásokat áramtalanítsák!
  - Robbanás bekövetkezésekor védekezzenek a lehulló tárgyak, a repülő üvegszilánkok ellen!
  - Keressenek védelmet az épület szilárd belső helyiségeiben!
  - Kerüljék a dőlésveszélyes tárgyak közelségét!
  - Figyeljék a polgármester, a katasztrófavédelem és a rendőrség hangszórós közleményeit!
  - Készüljenek fel a lakásaik elhagyására!
  - A munkahelyen dolgozók illetve intézményekben tartózkodók a vezetők utasításai szerint tevékenykedjenek!
  - Lehetőség szerint kísérik figyelemmel, hogy a szomszédjaik és a közelükben tartózkodók a közleményeket, felhívásokat meghallották-e
- 2.) Elzárkóztatás, kimenekítés:

A polgármester az üzemtől kapott tájékoztatás alapján dönt arról, hogy a lakosság védelme érdekében elzárkóztatást, vagy kimenekítést rendel el. Kimenekítést (vagy kitelepítést) kivételes esetben, hosszabb ideig prognosztizálható veszélyhelyzet esetén kell alkalmazni.

#### **Elzárkóztatás:**

Magatartási szabályok elzárkóztatás elrendelése esetén:

- Az utcán tartózkodók a legrövidebb úton menjenek haza (vagy valamelyik közeli közintézménybe).
- Az otthon tartózkodók a nyílászárókat csukják be, a szellőző részeket ruhával tömjék be.
- Azokat a járókelőket, akiknek nincs hová menniük, átmenetileg fogadják be.
- Amíg arra engedélyt nem kapnak, otthonaikat a saját érdekükben ne hagyják el.

#### **Kimenekítés:**

A településen az elzárkóztatott lakosság kimenekítésére akkor kerülhet sor, ha a mérgezőanyag marandósága a 12 órát várhatóan meghaladja.

Amennyiben az otthonaik elhagyása szükségessé válik mi az, amit feltétlenül vigyenek magukkal.

- személyi okmányok, készpénz, bankkártya
- az évszaknak megfelelő ruházat, lábbeli, váltás fehérnemű,
- rendszeresen használt gyógyszerek

A kimenekített személyek elhelyezéséről és ellátásáról a polgármesteri hivatal gondoskodik.

A lakásból való távozáskor kapcsolják ki, illetve zárják el a villany, víz és gázvezetékeket és oltsák el a kályhában a tüzet.

Lehetőség szerint kísérik figyelemmel, hogy a szomszédjaik és a közelükben tartózkodók a közle-ményeket, felhívásokat meghallották-e?

## **Gyülekezési helyek, riasztó eszközök**

**Kitelepítés elrendelése esetén a településen az alábbi befogadóhelyek állnak rendelkezésre:**

- Batthyány József Általános Iskola Tornacsarnoka Hort, Bajcsy út 23.
- Könyvtár Hort, Szabadság tér 23/A.

#### **A motoros sziréna és hangsugárzó eszközök telepítési helyei:**

Hort nagyközség közigazgatási területére MoLaRi (Monitoring Lakossági Riasztó) rendszert telepítettek. A lakossági riasztó eszközök darabszáma 19 db. A katasztrófavédelem 2025. november 03-i Monitoring Lakossági Riasztó rendszer sziréna próbája alapján mind a 19 MoLaRi sziréna eszköz működőképes. Riasztást a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyelete hajtja végre.

### **KÉRJÜK, FORDÍTSANAK FOKOZOTT FIGYELMET A FENTIEK BETARTÁSÁRA!**

**Kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy esetleges súlyos baleset esetén a védekezés csak akkor lehet eredményes, ha a „lakossági tájékoztató kiadványban” leírt és a hatóságok által közölt szabályokat betartják, annak végrehajtásában segítik az arra rászorulókat.**

**TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, HOZZÁFÉRHETŐSÉG****TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK****Heves Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály**

Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11.

Tel: +36/70/430-4740

Honlap: <https://kormanyhivatal.kh.gov.hu/kormanyhivatalok/heves/megye/szervezet/tuzvedelmi-es-iparbiztonsagi-hatosagi-foosztaly>

Az iparbiztonsági hatóság honlapján megtekinthető a vármegye területén található veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és küszöbérték alatti üzemek megnevezését, székhelyét, telephelye címét, besorolását és utolsó időszakos hatósági ellenőrzésének időpontját tartalmazó kimutatás valamint a lakossági tájékoztató kiadvány.

**Horti Nagyközségi Önkormányzat**

Cím: 3014 Hort, Szabadság tér 40..

Tel: +36-37 378 001

Honlap: <https://new.hort.hu/onkormanyzat/>

A település honlapján megtekinthető a lakossági tájékoztató kiadvány valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet 21. § (7) bekezdése alapján a polgármester biztosítja, hogy az üzemeltető által készített biztonsági jelentés védendő adatokat nem tartalmazó változata kérésre dokumentált formában a nyilvánosság számára megismerhető legyen.

**BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság**

Honlap: [www.katasztrofavedelem.hu](http://www.katasztrofavedelem.hu)

**SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK**

**KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ: 112**

RENDRŐRSÉG: 107

TŰZOLTÓSÁG: 105

MENTŐK: 104