

**PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL**

**Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály**

**Iktatószám Önöknél: PE/KTHF/38639-10/2024**

**Tisztelt Hatóság,**

Hivatkozva a **PE/KTHF/38639-10/2024** ügyiratszámom kiírt hiánypótlásban feltett tisztázó kérdésekre, válaszainkat az alábbiak szerint adjuk meg.

- **Nyilatkozat a tervezett felszíni parkolók számáról, valamint azok csapadékvíz-elvezetésének műszaki leírását,**

A beruházás kapcsán nem kerül felszíni parkoló kialakításra. A tervezett parkolószám a beruházási területen kialakítandó mélygarázsban kerül kiosztásra.

- **Helyszínrajz, amelyen ábrázolásra került a burkolt (út)felületekre, parkolókra hulló csapadékvizek elvezetése/elhelyezése, az elvezetett csapadékvíz befogadója és a befogadóba bevezetés helye,**
  - **amennyiben az elvezetett csapadékvizek tisztítására előkezelő berendezés kerül beépítésre, annak helyszínrajzon való feltüntetése is szükséges**

A csatolt helyszínrajzon a sötétbarna nyilak jelölik a tervezett csapadékvíz tározók elhelyezkedését. A tározókhoz csatlakozó műszaki helyiségekben kerül telepítésre a CE minősítéssel rendelkező olajfogó berendezés.

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi dokumentáció előzetes vizsgálati eljárás tárgyát képezi, így a tervek véglegesítése folyamatban van, abban kis mértékű változtatások még bekövetkezhetnek az építési engedélyeztetési folyamat kezdetéig.

Budapest, 2024. július 30.

Tisztelettel:

**Nagy Tamás**

**Környezetvédelmi szakértő**

## 1. melléklet

