



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Levelünk száma: Ü-060517/2021, I-2021720492,
R-2100191747

Levelük kelte és száma: 2021.09.13.

Ügyintézőnk: Eördögh Viktor

Telefon: 476-1894

E-mail/telefax: 476-1803

Ügyintézőjük: Zajzon Gergő

Telefon: +36-30-610-5923

E-mail/telefax: zajzon.gergo@innowater.hu

Szervezeti egységünk neve, címe:

Környezetgazdálkodási Igazgatóság

Ár- és Belvízvédelmi Osztály

1095 Budapest, Soroksári út 31.

Inno-Water Zrt

1028 Budapest, Hidegkúti út 80/D

Tárgy: Dunakeszi, Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemmnökség 0109/61, és 7908 hrsz.-ú ingatlanok csapadékvízvezetése – Konceptió Terv – Üzemeltetői hozzájárulás

Tisztelt Címzett!

A tárgyi címben lévő ingatlanok csapadékvíz elvezetésének tervezett kialakításához vízfolyás – üzemeltetői szempontból

hozzájárulunk

Az előzetes egyeztetésnek megfelelően került átdolgozásra a koncepcióterv. A Társaságunk kisvízfolyásokkal kapcsolatos irányelvei szerint az egyidejűleg tovább engedhető csapadékvíz nagysága legfeljebb: 2 l/s / 1000 m².

A 0109/61 hrsz. ingatlan esetében az újonnan beépített területről 285 m³ csapadékmennyiség kerül elvezetésre. A tározását a meglévő földárak kibővítésével létrehozott 300 m³ - es tározóterrel oldják meg.

A 7908 hrsz. ingatlan esetében a magas mértékadó talajvízszint miatt a csapadékvíz szikkasztása nem lehetséges. A csapadékvíz befogadója a telektől délre található nyílt árok. Mivel több helyről fogad csapadékvizet, ezért 1000 m³ - es csapadékvíz tározót terveztek be, amely a 4 éves 60 perces csapadékesemény, és a maximális beépíthetőség alapján lett meghatározva. A tározót a nyílt árokkal összekötő csatorna (DN 300) átmérője, és lejtése és így vízszállító kapacitása az irányelvünknek megfelel.

A csapadékvizek végső befogadója mindkét ingatlannál a Mogyoródi – patak.


Budapest, 2021. szeptember 20.

Tisztelettel:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

6/1


Barabás Győző Ferencz
környezetgazdálkodási igazgató


Barogh Balázs
osztályvezető

Kapják: Címzett, Előadó, Irattár