



PEST VÁRMEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

K Ö Z L E M É N Y

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: Az **Alpiq Magyarország Kft.** kérelmére – a Budapest XXI. kerület, Színesfém utca 1-3. szám alatti ingatlanra tervezett gázmotoros erőműre vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás.

Az ügyiratszám: PE/KTHF/45097/2024

Az eljárás megindulásának napja: 2024. szeptember 18.

Az ügyintézési határidő: 105 nap,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének és szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

**Az ügyintéző neve és elérhetősége:** Marlyin Kádár Enéh Tel: (06)17766280

**Az ügy tárgyának rövid ismertetése:**

Az Alpiq Magyarország Kft. (1211 Budapest, Höerőmű utca 3.; Cg.: 01-09-412122; a továbbiakban: Környezethasználó) új gázmotoros erőmű telepítését tervezi Csepel–Gyártelepen. Az erőmű gázmotorjai gyors indulásra és terhelésváltásra lesznek képesek, így tudnak részt venni a villamosenergia-rendszer kiegyenlítő szabályozásában. Az erőmű létesítésére és működtetésére a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) PE-06/KTF/23878-35/2023 számon adott egységes környezethasználati engedélyt.

A tervezési fázisban olyan változtatások igénye merült fel, ami a fenti engedély módosítását teszi szükségessé:

Az erőműbe 14 helyett 15 gázmotort kívánnak telepíteni, ezzel a maximális villamos teljesítmény 47 MW<sub>e</sub> értékről 49,9 MW<sub>e</sub>, értékre, míg az összegzett névleges bemenő hőteljesítmény 105,1 MW<sub>th</sub> értékről 109,725 MW<sub>th</sub> értékre módosul. A kapcsolódó 15 pontforrást páronként közös hordozó szerkezettel tervezik kialakítani, így 7 kémény helyett 8 létesül, melyek magassága 32 m-ről 20 m-re csökken. Továbbá Környezethasználó hatékonyabb NO<sub>x</sub> koncentráció csökkentő technológia telepítése mellett döntött

A fenti változtatások miatt a létesítmény levegő- és zajvédelmi szempontú hatásterülete is változik.

A PE-06/KTF/23878-35/2023 számú egységes környezethasználati engedély módosítására a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 20/A. § (8) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban kerül sor.

**A kérelemmel érintett terület:**

Budapest XXI. kerület, Színesfém utca 1-3. szám alatti, 210146/119 hrsz.-ú ingatlan.

**A létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:**

Budapest XXI., XXII. és XI. kerület közigazgatási területeinek az engedélyezési dokumentációban megjelölt részei.

\*

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Környezetvédelmi Hatóság az eljárást lezáró határozatában módosítja az egységes környezethasználati engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás vonatkozásában készült közleményt a hivatalában, valamint a honlapján közzétette, a kérelem és mellékletei elérhetők:

a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest> oldalon **Pest Vármegye** kiválasztását követően, a DOKUMENTUMOK, NYOMTATVÁNYOK gombra kattintva, a *szabadszöveges keresés* alkalmazásával az ügy tárgyára történő szűréssel.

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Környezetvédelmi Hatóság Zöld Pont Irodájában (1016 Budapest, Mészáros u. 58/b) ügyfélfogadási időben, illetve **Budapest XXI., XXII. és XI. kerület jegyzőinél** a helyben szokásos módon és időpontban betekintheznek.

Budapest, 2024. október 9.

**dr. Tarnai Richárd főispán**  
nevében és megbízásából:



**Szabóné dr. Mihályfi Mónika**  
osztályvezető

