



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE-06/KTF/04931-24/2022.

Ügyintéző: Farkas Ildikó

Szabóné dr. Mihályfi Mónika

Péterfy Csaba

Telefon: (06-1) 478-4400

Tárgy: A Dunamenti Erőmű Zrt. Százhalombatta, Erőmű út 2. szám alatti telephelyen folytatott villamosenergia-termelő tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedélyének hivatalból történő kijavítása

Melléklet:

L melléklet – Az Erőmű helyhez kötött légszennyező pontforrásai, és a vonatkozó határértékek

HATÁROZAT

A **Dunamenti Erőmű Zrt.** (2440 Százhalombatta, Erőmű út 2.; KÜJ: 100203688; Cg.: 13-10-040106, a továbbiakban: Környezethasználó) Százhalombatta, Erőmű út 2. szám alatti telephelyen folytatott villamosenergia-termelő tevékenységére kiadott PE-06/KTF/04931-22/2022. számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) hivatalból

kijavítom

az alábbiak szerint:

Az Engedély L mellékletét törölöm, helyébe jelen határozat L melléklete lép.

*

Az Engedély egyéb előírásai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Tárgyi eljárással kapcsolatban eljárási költség nem merült fel.

A határozat a közléssel véglegessé válik, fellebbezésnek nincs helye. A határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható a Pest Megyei Kormányhivatalnál előterjesztett, de a Budapest Környéki Törvényszékhez címzett keresetlevél benyújtásával. A keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton vagy papír alapon **(Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.)** is benyújthatja.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a keresetlevelet.

Elektronikus úton a keresetet csak az IKR rendszeren keresztül lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található „<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client>”.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

A közigazgatási per illetéke 30 000 Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg. A Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

Környezethasználó az Erőmű területén folytatott villamosenergia-termelő tevékenységére Engedéllyel rendelkezik.

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az Engedélyt átvizsgálva megállapította, hogy az Engedély L mellékletének I. fejezetének földgáztüzelés esetére vonatkozó határértékeket tartalmazó táblázatában adminisztrációs hiba következtében szerepelt a szilárd anyagra vonatkozó kibocsátási határérték, amelyet csak olajtüzelés esetében ír elő a *2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a nagy tüzelőberendezések tekintetében történő meghatározásáról* szóló 2017/1442 végrehajtási határozat 22. táblázata. Fentiek miatt az Engedély L mellékletének kijavítása vált szükségessé.

A Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyt adminisztrációs hiba miatt, annak hivatalból történő kijavítására vonatkozóan 2022. április 11. napján eljárást indított.

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás megindításáról szóló értesítés megküldését az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 104. § (3) bekezdés a) pontja alapján mellőzte.

Az Ákr. 90. § (1) bekezdése szerint: „Ha a döntésben **elírás**, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére, a hatóság a döntést kijavítja.”

Fentiekre tekintettel a Környezetvédelmi Hatóság az Ákr. 90. § (1) és (2) bekezdése alapján - figyelemmel az Ákr. 81. § (1) bekezdésére - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján kizárt.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése és 112. § (1) bekezdése biztosítja.

A bíróság illetékességét a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 13. § (1)-(3) bekezdései alapján állapította meg a Környezetvédelmi Hatóság. A keresetlevél benyújtásának helye és ideje a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra.

A közigazgatási per illetékének mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg, az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

Azonnali jogvédelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

Az azonnali jogvédelemre irányuló kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 28. § (4) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is megküldi.

Jelen határozatot, mint hirdetményt a Környezetvédelmi Hatóság a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése szerint - figyelemmel az Ákr. 88. § (3) bekezdésére - a hivatalában és a honlapján (<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>) közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdésére figyelemmel, közhírré tétel céljából megküldi **Százhalombatta Város Önkormányzatának Jegyzője részére, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni annak közzétételéről. A jegyző a határozat közzétételét követően tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

Tájékoztatom továbbá, hogy az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a 108. § (5) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfél, szervezet, szerv, képviselő stb. elektronikus ügyintézésre köteles.

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésének c) pontja és 13. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét a 8/A. § (1) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés a közléssel külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdése b) pontja értelmében a hirdetmény útján közölt döntést **a hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közzétek tekinteni.

Budapest, 2022. április 12.

dr. Tarnai Richárd kormány megbízott
nevében és megbízásából:



A kiadmány hitelélül:

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető

Kapják: ügyintézési utasítás szerint.

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Tulkán Ágnes

Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja



L melléklet a PE-06/KTF/04931-24/2022. számú határozathoz

Az Erőmű helyhez kötött légszennyező pontforrásai, és a vonatkozó határértékek

I.

Szám	Megnevezés
P8	gázturbina kémény (G1 blokk)
P14	gázturbina kémény (G2 blokk)
P13	by-pass kémény (G2 blokk)
P15	gázturbina kémény (G3 blokk)
P21	by-pass kémény (G3 blokk)

A technológia kibocsátási határértékei a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 1. sz. melléklet 10. pontja, valamint 2017/1442 végrehajtási határozat 22. és 24. számú táblázata alapján:

Olajtüzelés esetén:

Légszennyező komponens megnevezése	Határérték (mg/m ³)	A füstgáz százalékos O ₂ tartalma
SO ₂ - Kén-dioxid	66*	15 %
NO _x - Nitrogén oxidok (mint NO ₂)	90	15 %
CO - Szén-monoxid	100	15 %
Szilárd anyag	10	15 %
Korom (Bacharach skála szerinti feketedési szám)	2	

* 1500 üzemóra alatti üzemelés esetén 120 mg/m³

Földgáztüzelés esetén:

Légszennyező komponens megnevezése	Határérték (mg/m ³)	A füstgáz százalékos O ₂ tartalma
SO ₂ - Kén-dioxid	nincs határérték	
NO _x - Nitrogén oxidok (mint NO ₂)	50*	15 %
CO - Szén-monoxid	100	15 %
Korom (Bacharach skála szerinti feketedési szám)	2	

*a P15 jelű pontforrás esetében a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 1. sz. melléklet 10.1.2. pontja alapján 75 mg/m³

Többféle, eltérő kibocsátási határértékű tüzelőanyag egyidejű felhasználása esetén a kibocsátási határértéket szennyezőanyagoként a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 5. sz. melléklet 1. pontjában található képlettel kell kiszámítani.

II.

Szám	Megnevezés
P16	gázmelegítő kazán kéménye
P17	gázmelegítő kazán kéménye
P18	gázmelegítő kazán kéménye

A technológia kibocsátási határértékei az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. sz. melléklete alapján:

Légszennyező komponens megnevezése	Határérték (mg/m ³)	A füstgáz százalékos O ₂ tartalma
SO ₂ - Kén-dioxid	35	3 %
NO _x - Nitrogén oxidok (mint NO ₂)	350	3 %
CO - Szén-monoxid	100	3 %
Szilárd anyag	5	3 %

III.

Szám	Megnevezés
P9	diesel üzemű aggregátor kéménye
P10	diesel üzemű aggregátor kéménye
P19	diesel üzemű aggregátor kéménye

A technológia kibocsátási határértékei az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. sz. melléklete alapján:

Légszennyező komponens megnevezése	Határérték (mg/m ³)	A füstgáz százalékos O ₂ tartalma
NO _x - Nitrogén oxidok (mint NO ₂)	1500	15 %
CO - Szén-monoxid	245	15 %
Szilárd anyag	50	15 %

IV.

Szám	Megnevezés
P22	kazánkémény

A technológia kibocsátási határértékei az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 5. sz. melléklete alapján:

Légszennyező komponens megnevezése	Határérték (mg/m ³)	A füstgáz százalékos O ₂ tartalma
SO ₂ - Kén-dioxid	35	3 %
NO _x - Nitrogén oxidok (mint NO ₂)	100	3 %
CO - Szén-monoxid	100	3 %
Szilárd anyag	5	3 %