



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

<u>Az ügy tárgya:</u>	A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által üzemeltetett Csurgói szennyvíztisztító telep (8840 Csurgó, 0399 hrsz.) fejlesztésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás
<u>Az ügy ügyiratszám:</u>	SO/KTHF/02981/2026
<u>Az eljárás megindulásának napja:</u>	2026. március 2.
<u>Az ügyintézési határidő:</u>	Az eljárás megindulásától számított 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Heim Livia e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu
telefonszám: 82/795-945

A tervezett beruházás, tevékenység jogszabály szerinti megjelölése:

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 2. § (2) bekezdés abg) pontja és az R. 3. számú melléklet 130. pont (Az 1. számú melléklet 1-31., 33-35., 38-40., 42-44., 48-55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1 -75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása).

A Kérelmező neve, székhelye:

Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/a., a továbbiakban: Kérelmező)

A tervezett beruházás célja, a tervezett tevékenység jellemzői:

A Kérelmező a Csurgói meglévő szennyvíztisztító telep területén egy új szennyvízkezelési technológia kiépítését tervezi egy kombinált vasbeton műtárgyban, a meglévő technológia néhány elemének integrációjával.

Az üzemeltetési engedély alapján a meglévő szennyvíztisztító telep engedélyezett hidraulikai kapacitása 1800 m³/d, míg az átlagos napi befolyó mennyiség 781 m³/d.

A tervezett napi mértékadó szennyvízmennyiség: 1300 m³/d

Órai csúcs hozam: 130 m³/h

A tervezett technológia fő üzemi jellemzői:

Üzemi maximális iszapszint: 4,8 kg/m³

- Összes biztosítható iszapkor: 20 d ($T > 10^{\circ} \text{C}$)
- Fölösiszap hozam: 621 kg sz.a./d (10°C)
- Csúcs levegőigény: 1593 Nm³/h, medence (25°C)
- A medencékben tervezett max. vízszintváltozás: 0,84 m
- Medence térfogat: 2x1300 m³
- Üzemi vízmélység: 4,36-5,2 m

A meglévő szennyvíztisztító telep területén, annak a fejlesztés alatti folyamatos működőképességének biztosításával új szennyvízkezelési technológia épül ki egy kombinált vasbeton műtárgyban.

A meglévő telep felhagyásra kerülő létesítményei:

- Finomrács
- Homokfogó
- Levegőztető medence 1-2
- Közbenső ülepítő
- Utóülepítő
- Iszapsűrítő
- Iszapágyak
- Villamos helyiség.

A meglévő telep továbbra is üzemben maradó létesítményei a fejlesztés után:

- Kezelő épület
- Nyers szennyvíz - és csurgalékvíz gyűjtő hálózat
- Szippantott szennyvíz fogadó
- Telepi nyers szennyvíz átemelő (felújításra kerül)
- Fertőtlenítő medence
- Iszapvíztelenítő gépház (felújításra kerül).

A szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez kapcsolódóan újonnan megvalósuló létesítmények:

- Finomrács
- Homok-és zsírfogó
- ContiSeq biológiai reaktor 1-2
- Iszapsűrítő műtárgy
- Sűrített iszap puffer
- Légfúvó gépház
- Gépészeti tér
- Elektromos és kapcsolóhelyiség
- Az összes szükséges udvartéri vezeték az új technológiai elemek kiszolgálására
- Térvilágítás az új technológiai elemek kiszolgálására
- Új útfelület a kombinált vasbeton medence megközelíthetősége érdekében.

Az új technológia építése alatt a meglévő és üzemelő technológia zavartalanul üzemel. A tervezett technológia üzembehelyezése a meglévő biológiai tisztítási technológiában fenntartott eleveniszap

átszivattyúzásával, az újonnan épült biológiai technológia beoltásával és a nyers szennyvíz vezeték átkötésével indul. Az új műtárgyak üzembehelyezését követően a meglévő szennyvíztisztítási technológia leállításra és felhagyásra kerül.

Az új technológia kiépítése megközelítőleg 6 hónapot vesz igénybe.

A fejlesztés megvalósítási ideje: 2027. II. félév

Az üzemelésének várható kezdete: 2028. I. félév

A tevékenység helye és területigénye:

A szennyvíztisztító telep a Csurgó 0399 hrsz. alatti ingatlanon helyezkedik el.

A szennyvíztisztító telep területe a település külterületén található, a település belterületének délnyugati részétől 450 m távolságra. A tulajdoni lap szerint az ingatlan területe 1,8451 ha, művelési ága: kivett szennyvíztisztító. Csurgó Város szabályozási tervében az ingatlan K-szv jelű szennyvíztisztítási létesítmények elhelyezésére szolgáló különleges területként szerepel.

A tervezett tevékenység hatásterülete, az érintett települések:

A tervezett tevékenység hatásterülete **Csurgó** település területét érinti.

Az érintettek a kérelembe és annak mellékleteibe a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél előre egyeztetett időpontban **betekinthetnek**. A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton teszi közzé, melyek elérési helye:

<https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee9cbd2ac1019cd30b10ce3a21/210437/-8780234341039112697/Cs%C3%BArg%C3%B3i%20kommun%C3%A1lis%20szennyv%C3%ADztiszt%C3%ADt%C3%B3%20telep%20fejleszt%C3%A9se%20EVD.zip>

A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Kormányhivatal lehetséges döntései:

- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenységek környezetvédelmi engedélyezését **kizáró ok merül fel**, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenységek kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható;
- **ha a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban**, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
- amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenységek megvalósításából **jelentős környezeti hatások származhatnak**, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. §-ának (1) bekezdése e) pontja szerinti - egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

- ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

A Kormányhivatal a **közlemény közzétételével egyidejűleg** megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, és a feltételezhetően érintett települések jegyzőjének a közleményt, aki haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodik a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

A Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

A Kormányhivatal a közleményt a 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>) **2026. március 9.** napján teszi közzé.