



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: 4915-3/2025.
Ügyintéző: Linczer Norbert
Telefon mellék: (42) 896-115

Tárgy: Értesítés eljárás megindításáról
Hiv. sz.: -
Melléklet: https://www.kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar?combine=&forras=236&field_dokumentum_cimke%5B%5D=14521&kozzeteve=All
+Közlemény

dr. Tóth János
Balkány Város Jegyzője

4233 Balkány,
Rákóczi u. 8

Tisztelt Jegyző Úr!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (Khvr.) 3. § (4) bekezdése alapján, mint a tervezett tevékenységgel érintett települések jegyzőit értesíti, hogy a **Natural Power Energetika Zrt.** (1034 Budapest, Bécsi út 58.), mint környezethasználó meghatalmazása alapján eljáró MVM Xpert Zrt. (1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult **Balkány 132 kV-os távvezeték építésére** vonatkozó előzetes vizsgálata tárgyában.

A kérelem elbírálása, az eljárás lefolytatása a Khvr. alapján történik.

A Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján mellékelten megküldöm az eljárással kapcsolatos közleményt, a mellékelt webcímen elérhető kérelmet és mellékleteit, egyúttal kérem, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül szíveskedjen gondoskodni a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. Kérem, hogy a közleményt a közzététel időpontjával szíveskedjen kiegészíteni.

A közlemény közhírré tételét követő 5 napon belül szíveskedjen tájékoztatni a Főosztályt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és mellékleteibe való betekintési lehetőség módjáról.

A közhírré tétel időtartama 21 nap, amelybe a kifüggesztés és a levétel napja nem számítandó bele.

Kérem továbbá, hogy a közzététel megtörténtéről és annak pontos időpontjáról, az esetleges észrevételekről a közhírré tétel időtartamát követő 5 napon belül a Főosztályt értesíteni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2025. július 14.

Tisztelettel:


Román István
főispán
nevében és megbízásából
Katona Zoltán
osztályvezető

Értesülnek: + melléklet

1. Balkány Város Jegyzője (*hivatali kapun keresztül elektronikus tértivevénnnyel*)
2. Irattár



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (3) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon a **Natural Power Energetika Zrt.** (1034 Budapest, Bécsi út 58.), mint környezethasználó meghatalmazása alapján eljáró MVM Xpert Zrt. (1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult **Balkány 132 kV-os távvezeték építésére** vonatkozó előzetes vizsgálata tárgyában.

A tervezett tevékenység a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 3. sz. mellékletének 76. pontja alapján /*villamos légvezeték létesítése 35 kV-tól (ha nem tartozik az 1. számú mellékletbe)/* a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.

Az ügy iktatási száma: 4915/2025

Az eljárás megindításának napja: 2024. július 10.

Ügyintézési határidő: 45 nap

Az ügyintéző neve: Linczer Norbert

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 896-115

A közlemény közzétételének időpontja:

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

A Natural Power Energetikai Zrt. (1034 Budapest, Bécsi út 58.) naperőműparkot kíván létesíteni Balkány település külterületén. A tervezett naperőmű miatt létesülő Balkány 132/22 kV-os transzformátor állomás 132 kV-os hálózatra való csatlakoztatása szükséges a megvalósításhoz.

A Balkány település külterületén létesítendő naperőmű 132/22 kV-os alállomásának hálózatra csatlakoztatása a Debrecen – OVIT - Szakoly 132 kV-os légvezeték felhasításával történik.

A Balkány 132/22 kV alállomás beillesztésekor a jelenlegi 120. és 121. sz. „Bihar II” tartóoszlop közötti nyomvonalba egy „Budapest II.” típusú 1 rendszerű 1 védővezetős oszlop kerül beépítésre, mely biztosítja a tervezett alállomás felé vezető irányt. Ezen kívül az új nyomvonalba 2 db oszlop kerül beépítésre, a teljes nyomvonalhossz pedig 500 m.

A felhasítás során kiépítendő új 132 kV-os hálózatszakasz az építés után a közcélú 132 kV-os hálózat részét képezi majd.

A távvezetékek nyomvonala Balkány település közigazgatási területén belül helyezkedik el.

Az új nyomvonalszakasz a meglévő Debrecen – OVIT – Szakoly 132 kV-os távvezeték 120-121. sz. oszlopközebe beépítendő „Budapest II.” típusú oszloppal indul, és közel egyenes vonalban halad egészen a tervezett alállomási csatlakozásig. A teljes nyomvonalon – a felhasító oszloppal együtt – összesen 3 db új tartóoszlop kerül beépítésre, mely által összesen 503 m új nyomvonal létesül.

132 kV-os nyomvonal által érintett ingatlanok:

Település	HRSZ	Övezeti besorolás	Művelési ág
Balkány	0294/9	Mezőgazdasági	Szántó
Balkány	0294/11	Mezőgazdasági	Szántó
Balkány	0294/12	Mezőgazdasági	Szántó
Balkány	0294/13	Mezőgazdasági	Szántó
Balkány	0294/14	Mezőgazdasági	Szántó
Balkány	0294/15	Mezőgazdasági	Szántó
Balkány	0294/16	Mezőgazdasági	Szántó
Balkány	0340/3	Mezőgazdasági	Szántó
Balkány	0340/4	Mezőgazdasági	Szántó
Balkány	0340/5	Mezőgazdasági	Szántó
Balkány	0340/6	Mezőgazdasági	Szántó
Balkány	0320	Mezőgazdasági	Földút

A tevékenységgel érintett települések: Balkány település.

A megvalósulás és az üzemeltetés megkezdésének várható időpontja

A telepítés megkezdésének tervezett időpontja: jelenleg nem ismert.

A telepítés várható időtartama: 4 hónap.

A működés megkezdésének várható legkorábbi időpontja jelenleg nem ismert.

A működés várható időtartama: megfelelő üzemeltetés mellett, a szükséges rekonstrukcióig 50 év.

Kapacitáskihasználás: a távvezeték megépítését követően teljes kapacitással tud üzemelni.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján:

Levegőtisztaság-védelem:

A dokumentáció szerint az építés során a hatásterületet porkibocsátás esetén a munkaterületszélétől számított 39 m-en belül határozták meg.

A távvezeték nem szennyezi a környezetet. A villamos légvezetékes hálózatnak káros anyag kibocsátása nincs. A légvezetékes hálózat üzemeltetése és szükség szerinti karbantartása nem okoz környezetszennyezést.

Zajvédelem:

A dokumentáció szerint az elvégzett számítások alapján a teljes nyomvonal hatásterületi kiterjedését a nyomvonal középvonalától 71 m távolságban határozták meg a kivitelezési szakaszra vonatkozóan, mindkét irányban. Az elvégzett számítások alapján a távvezeték létesítése során a zaj által okozott hatás elviselhetőnek minősül.

A távvezeték hallható zaja általában esős, párás hajnalokon tűnhet zavarónak, amikor az egyéb zajforrások megszűnnek. A zaj mértékét növeli a feszültségszint, illetve a koronakisülésre hajlamos szerelvények és sodronyelrendezések alkalmazása. Átviteli hálózat 400 kV-os távvezetékek esetében elvégzett mérések alapján sem sikerült eddig 40 dB feletti zajszintet kimutatni, ami az üdülővezetek

szigorú éjszakai határértéke. A vizsgált távvezeték feszültségintjéből (132 kV) következően, a térségben kialakuló zajszint szükségszerűen kisebb mint 40 dB.

A tervezett létesítmény telepítése során, új, környezeti zajterhelés szempontjából figyelembe veendő zajforrás telepítésére nem kerül sor, ezért megállapítható, hogy a létesítmény üzemeléséből eredő környezeti zajterhelés a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete által előírt zajkibocsátási határértéket nem haladja meg.

A tervezett beruházás részletes leírását, valamint a környezeti hatások részletes értékelését az alábbiakban hivatkozott webcímen közzétett előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazza.

A közlemény a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székháza hirdetőtábláján **2025. július 14. napjától 2025. augusztus 07. napjáig** megtekinthető. Az ügyvel kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8⁰⁰-12⁰⁰, szerda 8⁰⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰), valamint az **érintett település Balkány Város Jegyzője** által meghatározott helyeken. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a település jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A kérelem és mellékletei **elektronikus úton** az alábbi webcímen tekinthető meg:

https://www.kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar?combine=&forras=236&field_dokumentum_ci_mke%5B%5D=14521&kozzeteve=All

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan ezen közlemény megjelenését követő **21 napon belül közvetlenül a Főosztályon észrevételt lehet tenni.**

A tervezett tevékenység esetében országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem feltételezhető, így a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 12-15. §-a szerinti nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;
 - amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
 - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

Nyíregyháza, 2025. július 14.



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

A hiteles elektronikus másolat készítésének időpontja:

Az időbélyegzőn szereplő időpont.

A hiteles elektronikus másolatot készítette:

Mihucz Petra igazgatási ügyintéző