



## VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Tárgy:** Zalaegerszeg 0788/132 hrsz-ú ingatlanon létesülő üzemcsarnok csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye

**Műszaki ügyintéző:** Kiss Máté Imre

**Jogi ügyintéző:** dr. Pásztor Krisztina

**Vízikönyvi szám:** Zala/1896.

### H A T Á R O Z A T

1./ A **ZalaZONE Ipari Park Zrt.** (8900 Zalaegerszeg, Michelberger Pál u. 2.; a továbbiakban: Engedélyes) részére, a **FORSZ Mérnöki Iroda Kft.** (8900 Zalaegerszeg, Kölcsey Ferenc u. 11/a., a továbbiakban: Tervező) által készített 117624 munkaszámú tervdokumentáció alapján a 2./ pontban ismertetett vízelvezetési intézkedések megépítésére

### v í z j o g i l é t e s í t é s i e n g e d é l y t

adok.

#### 2./ Létesül:

#### Vízügyi objektumazonosítók (VOR)

VOR	Objektum név	Objektum típus
ASC415	CsNy-1 nyomóvezeték és tározó	Saját célú csapadékvízelhelyezés
ASC397	A-1 jelű árok és tározó	Saját célú csapadékvízelhelyezés
ASC411	Zalaegerszeg Északi Ipari Park Flex ipari terület	Ipari vízhasználati telep

#### A vízelvezetési intézkedések helye:

Vármegye: Zala  
Település: Zalaegerszeg (külterület)  
Részvízgyűjtő: Balaton  
Vízgyűjtő alegység: Zala  
Befogadó: Ságodi-patak

#### A vízelvezetési intézkedések rendeltetése

A tervezett vízelvezető rendszer a Zalaegerszeg Északi Ipari Parkban a 0788/132 hrsz.-ú területen létesülő 7 hektáros területen új 10.000 m<sup>2</sup> -es ipari csarnok csapadékvíz-elvezetését szolgálja.

Jelen létesítési engedély a Zalaegerszeg 0788/132 hrsz. ingatlan belső csapadékvíz-elvezetését, csatlakozását a meglévő közúti árokba, annak a meder korrekcióját, valamint a Csillag László utca csapadékvíz tározását tartalmazza.

Az ingatlan belső csapadékvíz-elvezetése úgy került megtervezésre, hogy a későbbiekben kiépítésre kerülő nyíltárkos főgyűjtő SP-1-16-0-0 jelű (36800/587-25/2023. ált. vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező) árok befogadója lehessen a területről elvezetett vizeknek.

A mértékadó vízhozam a 10 perces intenzitású, 5 éves visszatérési gyakoriságú (221,81 l/s/ha) csapadék figyelembe vételével került meghatározásra.

A 0788/132 hrsz ingatlan belső csapadékvíz-elvezetése 2 éves 10 perces gyakoriságra (203 l/s/ha).

Tározó kapacitások 100 éves 1 órás csapadéokra kerültek meghatározásra (138,8 l/s/ha).

## **A vízelékesítmények főbb műszaki jellemzői**

### **76. számú fő út északi út árok**

Helye:	76. számú főút északi oldala
Mértékadó vízhozam:	$Q_5=101,9$ l/s
Érintett szakasz hossza:	464,8 m
Fenékszélesség:	0,4 m
Részűrhajlás:	1:1,5
Fenékesés:	Változó 2,0 - 123,7‰ között
Meder burkolta hossza:	464,8 m
Új mederburkolat:	275,1 m
Befogadó:	Ságodi-patak 1+173 km szelvények

Meglévő beavatkozással nem érintett szakasz hossza: 189,7 m

### **CsNy-1 jelű nyomóvezeték**

Helye:	Zalaegerszeg 0788/132 hrsz-ú ingatlan D-i oldala
Mértékadó vízhozam:	$Q_5=30,0$ l/s
Teljes hossz:	32,8 fm
Átmérője és anyaga:	32,8 fm D200KPE (PE100, SDR17)
Esés:	39,0 ‰
Műtárgy:	1 db átemelő (Cs-0 jelű gravitációs csatorna)
Befogadó:	76. számú fő út északi út árok 0+462,8 km szelvénye

### **0 jelű átemelőakna**

Helye:	Záportározó DK-i sarkánál
Átmérője és anyaga:	2000/vb
Fenékszintje:	184,35 m Bf.
Terepszint:	188,86 m Bf.
Befolyási szint:	186,35 m Bf.
Kifolyási szint:	187,30 m Bf.
Szivattyúk:	2 db Flygt NP3102 LT3~420
Vízszállítás:	$Q=30$ l/s, $H=5,23$ m emelőmagasság

### **Cs-0 gravitációs csatorna**

Helye:	Zalaegerszeg 0788/132 hrsz. ingatlan D-i oldala
Mértékadó vízhozam:	50,0 l/s
Teljes hossz:	64,0 fm
Átmérője és anyaga, hossza:	64,0 fm D315 KG-PVC
Esés:	5,0 ‰
Műtárgyak:	1 db beton tisztítóakna 1db víznyelő 1 db leürítő műtárgy (záportározó 0788/132 hrsz.)
Befogadó:	Csapadékvíz átemelő

### **Záportározó (Zalaegerszeg 0788/132 hrsz.)**

A vízgyűjtő terület mélypontján terepbe mélyített kialakítással, körtöltéssel tervezett. A tározó burkolatlan felületein erózióvédelem okán hidrovetéses fűvesítés alkalmazása tervezett.

Helye:	Zalaegerszeg 0188/132 hrsz-ú ingatlan DK-i sarka
Kialakítása:	Általános négyszög alakú, töltéssel védett
Mérete a terepszinten:	65×24 m
Vízmélység:	1,0 m
Tározó fenékszint:	186,60 m Bf.
Töltés korona:	189,20 m Bf.
Üzemi vízszint (ÜVSZ):	187,60 m Bf.
Víztérfogat ÜVSZ-en:	1698 m <sup>3</sup>
Legmélyebb befolyási szint:	187,60 m Bf.
Maximális vízszint:	187,60 m Bf.
Víztérfogat max. vízszinten:	1.698 m <sup>3</sup>
Rézsűhajlás:	1:1.5
Burkolat:	Földmeder agyag terítéssel
Műtárgyak:	A záportározó DK-i sarkán egy átemelő kerül kialakításra, bevezetésnél kimosódást elleni burkolat

### **E-1-0 rendszer ágakra bontva**

Mértékadó vízhozam:	147,17 l/s
---------------------	------------

### **Cs-1-0 jelű csapadékcatorna**

Helye:	Zalaegerszeg 0188/132 hrsz. D-DNy-i oldala
Teljes hossz:	265,4 fm
Átmérője és anyaga:	5,2 fm DN 200 KG-PVC 82,3 fm DN250 KG-PVC 95,3 fm DN315 KG-PVC 82,6 fm DN400/KG-PVC
Esés:	Változó: 3,0 - 10,0 ‰ között
Műtárgyak:	12 db beton tisztítóakna Pureco I profilú résfolyóka l=57 m 1 db Pureco TNC 150-2-P 150 l/s, 2 mg SZOE olajleválasztó berendezés
Befogadó:	Záportározó Ny-i oldala

### **Cs-1-1 jelű csapadékcsatorna**

Helye:	Zalaegerszeg 0188/132 hrsz. DNy-i oldala
Teljes hossz:	166,5 fm
Átmérője és anyaga:	62,0 fm DN110 KG-PVC 6,3 fm DN200 KG-PVC 98,2 fm DN250 KG-PVC
Esés:	Változó 3,0 - 5,0 ‰ között
Műtárgy:	7 db beton tisztítóakna
Befogadó:	Cs-1-0 csapadékcsatorna 1. számú akna

### **Cs-1-2 jelű csapadékcsatorna**

Helye:	Zalaegerszeg 0788/132 hrsz. üzemi parkoló
Teljes hossz:	70,1 fm
Átmérője és anyaga:	11,6 fm DN125 KG-PVC 30,0 fm DN200 KG-PVC 28,5 fm DN250 KG-PVC
Esés:	3,0 ‰
Műtárgy:	5 db beton tisztítóakna
Befogadó:	Cs-1-0 csapadékcsatorna 6. számú akna

### **Cs-1-3 jelű csapadékcsatorna**

Helye:	Zalaegerszeg 0188/132 hrsz. DNy-i oldala
Teljes hossz:	138,6 fm
Átmérője és anyaga:	9,3 fm DN200 KG-PVC 80,9 fm DN315 KG-PVC 48,4 fm DN400 KG-PVC
Esés:	Változó 3,0 - 15,0‰ között
Műtárgyak:	4 db beton tisztítóakna Pureco I profilú résfolyóka l=57 m
Befogadó:	Cs-1-0 csapadékcsatorna 7. számú akna

### **Cs-1-3-1 jelű csapadékcsatorna**

Helye:	Zalaegerszeg 0188/132 hrsz. Ny-i oldala
Teljes hossz:	17,0 fm
Átmérője és anyaga:	17,0 fm DN160 KG-PVC
Esés:	3,0 ‰
Műtárgy:	1 db beton tisztítóakna
Befogadó:	Cs-1-3 csapadékcsatorna 31. számú akna

### **Cs-1-3-2 jelű csapadékcsatorna**

Helye:	Zalaegerszeg 0188/132 hrsz. Ny-i oldala
Teljes hossz:	9,9 fm
Átmérője és anyaga:	9,9 fm DN160 KG-PVC
Esés:	3,0 ‰
Műtárgy:	1 db beton tisztítóakna
Befogadó:	Cs-1-3 csapadékcsatorna 32. számú akna

### ***Cs-1-3-3 jelű csapadécsatorna***

Helye: Zalaegerszeg 0188/132 hrsz. Ny-i oldala  
Teljes hossz: 48,0 fm  
Átmérője és anyaga: 48,0 fm DN160 KG-PVC  
Esés: 3,0 ‰  
Befogadó: Cs-1-3 csapadécsatorna 33. számú akna

### **E-2-0 rendszer ágakra bontva**

Mértékadó vízhozam: 22,77 l/s

### ***Cs-2-0 jelű csapadécsatorna***

Helye: Zalaegerszeg 0188/132 hrsz. K-i oldala  
Teljes hossz: 172,6 fm  
Átmérője és anyaga: 24,5 fm DN200 KG-PVC  
148,1 fm DN250 KG-PVC  
Esés: 3,0 ‰  
Műtárgy: 4 db beton tisztítóakna  
1 db Pureco TNC 25-2-P 25 l/s, 2 mg SZOE olajleválasztó berendezés  
Befogadó: Záportározó K-i oldala

### ***Cs-2-1 jelű csapadécsatorna***

Helye: Zalaegerszeg 0188/132 hrsz. K-i oldala  
Teljes hossz: 23,0 fm  
Átmérője és anyaga: 23,0 fm DN200 KG-PVC  
Esés: Változó 20,0 - 105,3 ‰ között  
Műtárgy: 2 db beton tisztítóakna  
1 db V-Alfatech AN Alfa 2 iszapfogó  
Befogadó: Cs-2-0 csapadécsatorna 41. számú akna

### **E-3-0 rendszer**

Mértékadó vízhozam: 109,26 l/s

### ***Cs-3-0 jelű csapadécsatorna***

Helye: Zalaegerszeg 0188/132 hrsz. É-i oldala  
Teljes hossz: 20,6 fm  
Átmérője és anyaga: 20,6 DN400 KG-PVC  
Esés: 3,0 ‰  
Műtárgy: 1 db beton tisztítóakna  
Befogadó: Záportározó É-i oldala

### **E-4-0 rendszer**

Mértékadó vízhozam: 84,92 l/s

### ***Cs-4-0 jelű csapadékcsatorna***

Helye:	Zalaegerszeg 0188/132 hrsz. É-i oldala
Teljes hossz:	20,6 fm
Átmérője és anyaga:	20,6 fm DN400 KG-PVC
Esés:	3,0 ‰
Műtárgy:	1 db beton tisztítóakna
Befogadó:	Záportározó É-i oldala

### **E-5-0 rendszer**

Mértékadó vízhozam:	78,45 l/s
---------------------	-----------

### ***Cs-5-0 jelű csapadékcsatorna***

Helye:	Zalaegerszeg 0188/132 hrsz. É-i oldala
Teljes hossz:	12,4 fm
Átmérője és anyaga:	12,4 fm DN500 KG-PVC
Esés:	3,0 ‰
Műtárgy:	1 db beton tisztítóakna
Befogadó:	Záportározó É-i oldala

### **E-6-0 rendszer**

Mértékadó vízhozam:	61,44 l/s
---------------------	-----------

### ***Cs-6-0 jelű csapadékcsatorna***

Helye:	Zalaegerszeg 0188/132 hrsz. K-i oldala
Teljes hossz:	14,9 fm
Átmérője és anyaga:	14,9 fm DN500 KG-PVC
Műtárgy:	1 db beton tisztítóakna
Befogadó:	Záportározó K-i oldala

### **Tározó árkok**

#### **1. tározó árok**

Helye:	Zalaegerszeg 0788/132 hrsz. K-i oldala
Tározó kapacitás:	$V_m = 90,0 \text{ m}^3$
Mértékadó vízmennyiség:	$V_5 = 23,6 \text{ m}^3$
Érintett szakasz hossza:	83,5 m
Fenékszélesség:	0,4 m
Árokmélység:	0,7-0,9 m
Rézsűhajlás:	1:1,5
Fenékesés:	Változó 4,1-18,8‰ között
Meder anyag:	Földmeder agyag terítéssel
Havária túlfolyó szint:	190,0 m Bf.
Befogadó:	Cs-2-1 csapadékcsatorna 0+023 km szelvénye

## 2. tározó árok

Helye:	Zalaegerszeg 0788/132 hrsz. északi telekhatár
Tározó kapacitás:	$V_m=102,0 \text{ m}^3$
Mértékadó vízmennyiség:	$V_5=67,0 \text{ m}^3$
Érintett szakasz hossza:	238,0 m
Fenékszélesség:	0,4 m
Rézsűhajlás:	1:1,5
Árokmélység:	0,4-0,7 m
Fenékesés:	Változó 0,0 - 30,0 ‰
Meder anyag:	Földmeder agyag terítéssel
Üzemi vízszint:	190,10 m Bf.

## 3. tározó árok

Helye:	Zalaegerszeg 0788/132 hrsz. telek közepe
Tározó kapacitás:	$V_m=75,0 \text{ m}^3$
Mértékadó vízmennyiség:	$V_5=22,9 \text{ m}^3$
Érintett szakasz hossza:	36,0 m
Fenékszélesség:	0,4 m
Rézsűhajlás:	1:1,5
Árokmélység:	0,8 - 1,0 m
Fenékesés:	10,4‰
Meder anyag:	Földmeder agyag terítéssel
Üzemi vízszint:	190,0 mBf

## 4. tározó árok

Helye:	Zalaegerszeg 0788/132 hrsz. telek közepe
Tározó kapacitás:	$V_m=53,0 \text{ m}^3$
Mértékadó vízmennyiség:	$V_5=42,0 \text{ m}^3$
Érintett szakasz hossza:	116,0 m
Fenékszélesség:	0,4 m
Rézsűhajlás:	1:1,5
Árokmélység:	0,7-0,8 m
Fenékesés:	0,0 ‰
Meder anyag:	Földmeder agyag terítéssel
Üzemi vízszint:	189,80 m Bf.

## 5. tározó árok

Helye:	Zalaegerszeg 0788/132 hrsz. telek közepe
Tározó kapacitás:	$V_m=6,7 \text{ m}^3$
Mértékadó vízmennyiség:	$V_5=5,6 \text{ m}^3$
Érintett szakasz hossza:	33,0 m
Fenékszélesség:	0,4 m
Rézsűhajlás:	1:1,5
Árokmélység:	0,4 m
Fenékesés:	Változó 0,0-10,7‰ között
Meder anyag:	Földmeder agyag terítéssel
Üzemi vízszint:	190,05 m Bf.

## **6. tározó árok**

Helye:	Zalaegerszeg 0788/132 hrsz. telek közepe
Tározó kapacitás:	$V_m=16,3 \text{ m}^3$
Mértékadó vízmennyiség:	$V_5=5,3 \text{ m}^3$
Érintett szakasz hossza:	17,0 m
Fenékszélesség:	0,4 m
Részűhajlás:	1:1,5
Árokmélység:	0,8 m
Fenékesés:	0,00 ‰
Meder anyag:	Földmeder agyag terítéssel
Üzemi vízszint:	190,00 m Bf.

## **7. tározó árok**

Helye:	Zalaegerszeg 0788/132 hrsz. üzemi parkolóktól északra
Tározó kapacitás:	$V_m=55,8 \text{ m}^3$
Mértékadó vízmennyiség:	$V_5=17,6 \text{ m}^3$
Érintett szakasz hossza:	68,0 m
Fenékszélesség:	0,4 m
Részűhajlás:	1:1,5
Árokmélység:	0,63-0,70 m
Fenékesés:	0,90 ‰
Meder anyag:	Földmeder agyag terítéssel
Üzemivízszint:	190,00 m Bf.

## **8. tározó árok**

Helye:	Zalaegerszeg 0788/132 hrsz. üzemi parkolóktól északra
Tározó kapacitás:	$V_m=15,1 \text{ m}^3$
Mértékadó vízmennyiség:	$V_5=6,0 \text{ m}^3$
Érintett szakasz hossza:	23,0 m
Fenékszélesség:	0,4 m
Részűhajlás:	1:1,5
Árokmélység:	0,70 m
Fenékesés:	0,00 ‰
Meder anyag:	Földmeder agyag terítéssel
Üzemi vízszint:	190,00 m Bf.

## **A-1 jelű árok**

Helye:	Zalaegerszeg, Csillag László utca (0788/143, 0788/145 hrsz.)
Mértékadó vízhozam:	$Q_5=99,15 \text{ l/s}$
Érintett szakasz hossza:	445,7 m
Fenékszélesség:	1,5 m
Részűhajlás:	1:1,5
Fenékesés:	2,0 ‰
Meder anyag:	Földmeder agyag terítéssel
Befogadó:	A-1 tározó

Meglévő beavatkozással nem érintett szakasz hossza: 189,7 m



### **Záportározó (Zalaegerszeg 0188/143 hrsz.)**

A vízgyűjtő terület mélypontján terepbe mélyített kialakítással tervezett.

Helye:	Zalaegerszeg 0188/143 hrsz.-ú ingatlan DNY-i sarka
Kialakítása:	Általános U alakú, töltéssel védett
Mérete a terepszinten:	280×280 m
Vízmélység:	0,0 - 0,64 m
Tározó fenékszint:	188,30 m Bf.
Töltéskorona:	189,00 m Bf.
Töltéskorona szélesség:	1,0 m
Üzemi vízszint (ÜVSZ):	189,90 m Bf.
Víztérfogat ÜVSZ-en:	1698 m <sup>3</sup>
Maximális vízszint:	188,90 m Bf.
Rézsűhajlás:	1:2, mentett oldal 1:10
Burkolat:	Földmeder agyag terítéssel

**3./ E vízjogi létesítési engedély a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított öt évig hatályos.** Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt mellékletek csatolásával és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdésében és 10/A. §-ában foglaltak figyelembevételével kérhető.

#### **4./ Előírások:**

1. A munkálatok megkezdését – annak megkezdése előtt legalább 8 nappal – és befejezését a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Víztisztítási Osztályának (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) be kell jelenteni.
2. Az engedélyes köteles a kivitelezés befejezéséig hatályos vízjogi létesítési engedéllyel, érvényes közműkezelői, közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulással rendelkezni.
3. A tulajdonos személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles 30 napon belül a Vízügyi Hatóságnak bejelenteni.
4. A vízjogi létesítési engedély az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
5. A kivitelező a kivitelezést a végleges vízjogi engedélyben foglaltak szerint köteles elvégezni.
6. Az engedélyezett vízellátási létesítményeket az 1-4. pontokban és az engedélyezési tervdokumentációban meghatározottak szerint kell kialakítani.
7. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden jelentős változás (átalakítás, eltérő műszaki megoldás) esetén, még a kivitelezés megkezdése előtt kérni kell a vízjogi létesítési engedély módosítását.
8. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a Vízügyi Hatóságot.
9. Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében az újonnan létesült közművezeték csak az 5. melléklet szerinti műszaki követelmények alapján, a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakképzettséggel rendelkező személy által elvégzett geodéziai bemérést követően kerülhet be a szakági nyilvántartásba. A térszín alatt elhelyezett közművezeték geodéziai bemérését a vezeték elfedése előtt, nyílt munkárokban kell végezni.
10. A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben és a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben meghatározott mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni.

**4.1./ A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály ZA/KTO/00680-2/2025. számú végzésében az engedély kiadásához az alábbi kikötésekkel járult hozzá:**

1. A kivitelezőket a természetvédelmi előírásokról tájékoztatni kötelező.
2. A munkaárkokat, munkagödröket napi rendszerességgel át kell vizsgálni és az árkokba esett állatok sérülésmentes kiszabadításáról folyamatosan gondoskodni kell. A mélyedések befedésekor végzett földmunkák során meg kell arról győződni, hogy azokban nincsenek behullott állatok, amennyiben vannak a munkát csak ezek kimentése után engedélyezett folytatni.
3. A talajra esetlegesen kikerülő szennyezőanyagok gyors összegyűjtését, és elszállítását kötelező elvégezni, továbbá gondoskodni kell a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő elhelyezésről/ártalmatlanításról.
4. A földmunkákkal érintett területeken fokozott figyelmet kell fordítani az agresszíven terjedő özőn fajok általi megtelepedés lehetőségének megakadályozására. A munkálatok befejezése után ütemezett kaszálás végrehajtása kötelező.
5. Havária esemény esetén az engedélyes köteles értesíteni a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. Ügyeleti szám: +36-70/502-4421) és az ügyeletes által adott utasításokat köteles betartani.

**4.2./ A Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (Zalaegerszeg) ZA/201/212-2/2025. számú szakkérdésben hozott állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedély kiadásához az alábbi kikötésekkel járult hozzá:**

1. A kivitelezés földmunkái csak régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) mellett végezhetők!
2. Amennyiben a régészeti megfigyelés közben régészeti jelenségek kerülnek elő, az előkerülő régészeti emlékeket fel kell tární!

**Tájékoztatom a T. Beruházót, hogy a további régészeti feladatok elvégzésére elsődlegesen a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 23/C.§ (3), valamint 23/G (2) bekezdései, továbbá a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kövszr.) 3. § (3) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Múzeum (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.) jogosult.**

**A munkálatok csak e határozat véglegessé válását követően kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízellátási létesítmények üzemeltetésére nem jogosít.**

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény [a továbbiakban: Vgtv.] 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **480.000,-Ft, melyet Engedélyes megfizetett.**

**Döntésem a róla szóló hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon tekinthető közzétételnek és a közzététel véglegessé válik.**

E döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, de az ügyfél a közléstől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a határozat felülvizsgálatát a Veszprémi Törvényszéktől (8200 Veszprém, Vár u. 19.). A keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél, a Vízügyi Hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 37.§-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény [a továbbiakban: Dáptv.] 3. § és 19. § szakaszaiban foglaltak szerint a közigazgatási döntést hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” ügýtípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal).

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a *polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról* szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

A bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában egyszerűsített perben jár el a hatósági igazolvánnyal, a hatósági bizonyítvánnyal, valamint – a tevékenység gyakorlásához szükséges köztestületi vagy más szervezeti nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás kivételével – a hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos perben, a kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján indult perben és a járulékos közigazgatási cselekménnyel, továbbá a közigazgatási szerv visszautasító vagy az eljárást megszüntető döntésével kapcsolatos perben.

## INDOKOLÁS

Engedélyes meghatalmazása alapján eljáró Tervező a Vízügyi Hatóságra 2025. január 30. napján E-papíron érkezett beadványában e határozat 2./ pontjában leírt vízellátási létesítmények megvalósítására vízjogi létesítési engedély kiadását kérte a csatolt tervdokumentáció alapján.

Az eljárás megindításáról 30418/730-1/2025.ált. számú végzésemmel értesítettem az ismert ügyfeleket, akik iratbetekintési és nyilatkozattételi jogukkal az eljárás időtartama alatt nem éltek.

A kérelmet és mellékleteit a 41/2017 (XII. 29.) BM rendelet és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány hiányos. Erre tekintettel a 30418/730-2/2025. ált. számú, illetve a 30418/730-6/2025. ált. számú végzéseimmel hiánypótlást rendeltem el 2025. február 20-i és 2025. március 5-i teljesítési határidővel. A hiánypótlásban foglaltak 2025. február 7-én és 2025. március 3-án kerültek maradéktalanul teljesítésére. Megállapítottam, hogy a beadvány a hiánypótlást követően az alábbiakat tartalmazza:

- Engedélyes megnevezését, címét;
- meghatalmazást;
- a kérelmet;
- a tervezői jogosultság igazolását (Szabó Róbert 20-0435);
- a tervezői nyilatkozatokat;
- engedélyezési tervdokumentáció elektronikus példányát;
- műszaki leírást;
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 690-2/2025. számú előzetes közútkezelői hozzájárulását;
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 731-3/2025. számú tulajdonosi hozzájárulását;
- ZalaZONE Ipari Park Zrt. tulajdonosi és befogadói nyilatkozatát;
- 734364148 számú e-közmű nyilatkozatot;
- Magyar Telekom Nyrt. 423315-130142778/2025 ügyiratszámú közműkezelői nyilatkozatát;
- E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. egyetértési nyilatkozatát;
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Vármegyei Igazgatósága MK-7753/2/2025. számú közútkezelői hozzájárulását;
- Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0504-005/2025. számú vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát;
- nyilatkozatot az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és megfizetéséről.

A Vízügyi Hatóság 2025. február 10. napján a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/L. § és a 4. számú melléklet 9. és 21. pontjai alapján megkereste a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályát és a Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát az engedélyezési eljárás során vizsgálandó szakkérdések tárgyában.

**A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály ZA/KTO/00680-2/2025. számú természetvédelmi szakkérdés vizsgálatára vonatkozó végzésében a rendelkező részben foglalt kikötésekkel járult hozzá az engedély kiadásához. Végzését az alábbiakkal indokolta: „A Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) megkereste Hatóságomat a ZalaZONE Iparki Park Szolgáltató Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Dr. Michelberger Pál út 2., a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró Forsz Mérnöki Iroda Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kölcsey Ferenc utca 11/a, a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult**

**„Zalaegerszeg 0788/132 hrsz.-ú ingatlanon létesülő üzemcsarnok csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési eljárása” tárgyú eljárásban természetvédelmi szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan.**

A beküldött, Szabó Róbert (VZ-TEL, VZ-TER, KÉ-K 20-0435) tervező által készített 118324 munkaszámú tervdokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az Engedélyes a Zalaegerszeg Északi Ipari Parkban a 0788/132 hrsz.-ú ingatlan területén új 10.000m<sup>2</sup>-es ipari csarnokot épített, melynek tervezett csapadékvíz-elvezető rendszere jelenleg nem rendelkezik vízjogi létesítési engedéllyel. A kivitelezett épület használatba vételét 2025. február hónapban tervezik. Az ingatlan jelenleg közmű bekötéssel nem rendelkezik.

A Zalaegerszeg 0788/132 hrsz.-ú ingatlan belső csapadékvíz-elvezetése, úgy került megtervezésre, hogy a későbbiekben kiépítésre, kerülő nyíltárkos főgyűjtő SP-1-16-0-0 jelű árok befogadója lehessen a területről elvezetett vizeknek és az gravitációsan beköthető legyen.

A 76 számú fő út, árkanak folyásfenék szintje magasabban, mint a tervezett kikötések. Az összegyülekezett csapadékvíz egy átmeneti tározóba kerül összegyűjtésre és onnan kerül továbbításra befogadóba, átemelő kiépítésével.

A beruházás során érintett ingatlanok:

Zalaegerszeg 0768/30, 0768/31, 0768/33, 0768/35, 0788/75, 0788/77, 0788/85, 0788/126, 0788/143, 0788/145, 791/9 hrsz.

A mellékelt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a fenti ingatlanok, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004 (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján nem részei a Natura 2000 hálózatnak, nem országos jelentőségű védett természeti területek. A legközelebbi NATURA 2000 oltalom alatt álló terület az érintett ingatlan határától, keleti irányban található: Alsó-Zala-völgy (HUBF20037) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

A benyújtott kérelem, és a rendelkezésemre álló adatok alapján a tárgyi beruházás kikötéseim betartása mellett védett fajokra jelentős hatást nem gyakorol, védett értéket nem veszélyeztet, a hatályos tájvédelmi és természetvédelmi jogszabályokkal összhangban van, így szakmai hozzájárulásomat kikötésekkel adtam meg.

Tárgyi beruházás a Zalaegerszeg külterületén az északi ipari park bővítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügygyé nyilvánításáról szóló 205/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet alapján kiemelt jelentőségű.

Szakkérdés válaszat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. melléklet 10. pontja alapján adtam ki.

Felhívom figyelmét, hogy szakkérdés válaszat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint, az eljárást lezáró döntésnek tartalmaznia kell.

Jelen végzés elleni önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét ugyanezen jogszabály 2. § (1) bekezdése határozza meg.”

**A Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (Zalaegerszeg) ZA/201/212-2/2025. számú** szakkérdésben adott állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt kikötésekkel járult hozzá az engedély kiadásához. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: „A Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya a Zalaegerszeg, 0788/132. hrsz. ingatlanon létesülő üzemcsarnok csapadékvíz elvezetése vízjogi létesítési engedélye ügyében az örökségvédelmi szakkérdések vizsgálata tárgyában 2025. február 10-én megkereste a Zala Vármegyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatóságát.

A szakkérdés vizsgálata arra irányult, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A megkeresés és a csatolt tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügygyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügygyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet {a továbbiakban: Korm. rendelet} 1. § (1)-(3) bekezdései és az 1. melléklet 2., 7. pontjai, valamint a 2. melléklet 82. pontja alapján **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy, továbbá** Kötv. 7 § 20. pontja, továbbá 23/G § szerint kiemelt Nagyberuházás.

A Nagyberuházásokra vonatkozóan a Kötv. 23/C-23/D § szerint Feltérési projekttervet tartalmazó Előzetes régészeti dokumentációt (a továbbiakban ERD) kell készíteni a Kötv. 7. § 3. pontja szerinti céllal és tartalommal a teljes projekt tekintetében. (A Nagyberuházásokkal, továbbá a kiemelt nagyberuházásokkal összefüggő régészeti feladatellátás szabályait a Kötv. 23/E-23/G §., valamint a Kövszr. 37. §-45. § részletezi.) Az ERD-t az engedélyezési eljárások során és a szakhatósági megkeresésekhez csatolni kell, az a dokumentáció kötelező melléklete.

Megállapításra került, hogy a jelen eljárás során vizsgált területre vonatkozóan a **Magyar Nemzeti Múzeum által készített, 2024. május 10.-én kelt „ZALAEGRSZEG, 0788/132 HRSZ. TERÜLETEN CSARNOKÉPÜLET KIVITELEZÉSE” c. Előzetes régészeti dokumentáció (ERD2)** megfelel a Kövszr. 39. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

A továbbiakban a Kötv. 23/E-23/G §.-ban foglaltak, az ERD-ben rögzítettek és a Kövszr. 43. § (3) bekezdés szerint a szükséges régészeti szakfeladatokat (régészeti megfigyelés, esetlegesen megfigyelés közbeni bontómunka) el kell végezni.

A Kötv. 19. § (2) bekezdése szerint a régészeti örökség elemei a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A Kötv. 22. § (1)-(2) bekezdése értelmében a fejlesztésekkel és beruházásokkal veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tární (a továbbiakban: megelőző feltárás). A régészeti érintettség mértékétől függően a hatóság régészeti megfigyelést (szakfelügyeletet) írhat elő a Kötv. 22.§ (3) bekezdés a) pontja alapján.

A Kötv. 7. § 36 pontja szerint a régészeti megfigyelés a beruházás földmunkáinak régész által a helyszínen történt folyamatos figyelemmel kísérése és dokumentálása, ami azonban nem terjed(-het) ki régészeti jelenségek nagytömegű feltárására. A tervezett földmunkákkal érintett régészeti objektumok védelmét - jelenlegi adataink szerint - elsődlegesen a régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) megfelelően biztosítja.

Amennyiben régészeti emlékek kerülnek elő, és a Kövszr. 35. § (1) bekezdés szerinti régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) keretében végzett bontómunka ellátása nem szolgálja kielégítően a lelőhely védelmét, vagy a Kötv. 22.§ (3) bekezdés c) pontja szerinti jelentőségű régészeti jelenségek

kerülnek elő, a régészeti megfigyelést végző intézmény haladéktalanul értesíti az örökségvédelmi hatóságot. A hatóság a szükséges intézkedésekről a bejelentés kézhezvételétől számított öt napon belül dönt a Kövszr. 45.§. alapján.

A régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) és az előkerülő régészeti emlékek megelőző régészeti feltárásának költségeit a beruházó köteles viselni, mivel a Kötv. 19. § (3) bekezdése szerint a régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált.

A fentiekre tekintettel a hozzájárulás megadása fettelelkekkel történt meg.

A vélemény kiadásához kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére a hatáskört a Kövszr. 3. § (1.) bekezdés a) pontja, az illetékességet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.”

Az eljárás során közreműködő hatóságok szakkérdések tekintetében tett állásfoglalását és indokolását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. [a továbbiakban: Ákr.] 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a Vgtv.-ben előírtaknak. A vízellétesítmények megépítését a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdés a) pontja, 29. § (1) bekezdés a) és b) pontja, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

Az engedély időbeli hatályáról, valamint annak meghosszabbításáról a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján rendelkeztem.

Előírásaimban foglaltakról a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) és (6) bekezdése, 5. § (1) bekezdése, valamint 11. § (1) bekezdés a), az *egységes elektronikus közműnyilvántartásról* szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése és 5. számú melléklete, illetve a *vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról* szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdés alapján rendelkeztem.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletének 2.6. c) pontja alapján állapítottam meg.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a létesítményeket engedélytől eltérően kívánják megépíteni, vízjogi létesítési engedély módosítását kell kérni a szükséges mellékletek csatolásával. Ennek elmulasztása esetén, az engedélytől eltérően megvalósult létesítményekre fennmaradási engedélyt kell kérni, amely fennmaradási bírság kiszabását vonja maga után.

Tárgyi beruházás a *Zalaegerszeg külterületén az északi ipari park bővítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról* szóló 205/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet alapján **kiemelt jelentőségű**.

Az ügyintézési határidő a *magyar építészetről* szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: 2023. évi C. törvény) 198. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra. Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamok.

A döntés hirdetményi közléséről a 2023. évi C. törvény 196. § (1) bekezdése alapján, valamint az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján rendelkeztem.

A jogorvoslatról az Ákr. és a Kp. alapján adtam tájékoztatást.

Az Ákr. 112. §-a, és 116. § (1) bekezdése, illetve a 114. § (1) bekezdése alapján a határozattal szemben közigazgatási per útján van helye jogorvoslatnak.

A közigazgatási per szabályait a Kp. határozza meg. A Kp. 12. § (1) bekezdés alapján a Hatóság döntésével szembeni közigazgatási per a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a és 4. melléklete értelmében a Veszprémi Törvényszék illetékes.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A Kp. 29. § (1) bekezdése és erre tekintettel a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 604. § szerint alkalmazandó, a Dáptv. 19. § (1) bekezdése szerint a gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezett.

A keresetlevél benyújtásának idejét és helyét a Kp. 39. § (1) bekezdése határozza meg.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdésén alapul. A közigazgatási per illetékének mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény [továbbiakban: Itv.] 45/A. § (1) bekezdése és 59. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg, a tárgyi illeték feljegyzési jogot az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

A határozat Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján történő véglegessé válásáról a Vízügyi Hatóság értesítést küld.

Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről – a perindításra nyitva álló határidő lejártát követően - intézkedem.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28 §-a, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog átruházása a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasításának III. fejezet 17. pontjában meghatározottak szerint történt.

Szombathely, *elektronikus időbélyegző szerint*

**Vámos Zoltán**  
főispán  
nevében és megbízásából

**Roboz József**  
főosztályvezető

Melléklet: -

Terjedelem: 16 oldal

Kapják:

1. sz. pld.:	ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Dr. Michelberger Pál út 2	CK
2. sz. pld.:	Forsz Mérnöki Iroda Kft. 8900 Zalaegerszeg, Kölcsey Ferenc utca 11/a.	CK
3. sz. pld.:	Pallér Csarnok Kft. 1007 Budapest, Margitsziget Danubius Grand Hotel IV. em.	CK
4. sz. pld.:	Nyugat- dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.	NSZ
5. sz. pld.:	Zalaegerszeg MJV Önkormányzata 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.	HK
6. sz. pld.:	Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala vármegyei Igazgatósága 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.	PSZ
7. sz. pld.:	Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.	CK
8. sz. pld.:	Észak- zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.	CK
9. sz. pld.:	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.	CK
10. sz. pld.:	E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 32.	CK
11. sz. pld.:	Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39.	NSZ
12. sz. pld.:	Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 8900 Zalaegerszeg, Kelemen I. u. 17.	NSZ
13. sz. pld.:	Irattár	
14. sz. pld.:	Honlap	