



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KMEMFF-MMBO/00617-24/2025

Tárgy: **Építési Engedély - E.ON Szombathely kt. 02089/14 hrsz (Söptei Ipari Park) 132/22 kV állomás létesítése**

Ügyintéző: Zsohár Ákos / Homlok Bálint Márk / Kenesei Ágnes/Tar Györgyné / Molnárné Király Judit

Telefon: (+36 70) 705-1010

HATÁROZAT

Máté Edina építészervező szakmérnök (Magyar Építész Kamarai (továbbiakban: MEK) jogosultság: É 11-0286) 2025. június 18-án a Vas Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályához benyújtott kérelmére, a szakhatósági állásfoglalások és a hiánypótlások beérkezését követően meghoztam az alábbi határozatot:

A **Szombathely, külterület 02089/14 helyrajzi számú ingatlanra („Söpte Ipari Park”)** tervezett 132/22 kV-os állomás, mint villamosenergia-ipari sajátos építmény építését a benyújtott tervdokumentáció szerinti kivitelben az **E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13., Adószám: 10741980-2-08 Cégjegyzékszám: 08 10 001534) Engedélyes, továbbiakban Építtető részére

ENGEDÉLYEZEM,

az alábbi kikötésekkel:

- A földmunkák csak régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) mellett végezhetők!
- Az előkerülő régészeti emlékeket fel kell tártani.
- A régészeti tevékenység végzésére a Vas megyei illetékességű megyei hatókörű városi múzeum jogosult. (Savaria Múzeum, 9700 Szombathely, Kisfaludy u. 9., archo@savariamuseum.hu).
- A régészeti szakfelügyeletre vonatkozó szerződést legkésőbb a kivitelezés tervezett megkezdését megelőző 10. napig meg kell kötni.
- A vízszelvényi munkálatokat követően a belső vízrendszer fertőtlenítéséről és átmosásáról gondoskodni kell, használatbavételig a víz ivóvíz minőségét akkreditált laboratórium által végzett vizsgálattal igazolni kell (1 db ellenőrző bakteriológiai vízvizsgálat, a mintavétel helye: vizesblokk-kézmű).
- - A WC helyiség ablakának padozatról való nyithatóságát és a belátásgátlását meg kell oldani.
- - A szennyvíztárolóban gyűjtött kommunális szennyvíz zárt gyűjtését, arra jogosult vállalkozóval megfelelő szennyvíz befogadó helyre való elszállítását az üzemelés alatt biztosítani kell.

és az alábbi feltétellel:

- A felelős műszaki vezetőnek – annak hiányában a kivitelezőnek – az építőipari kivitelezési tevékenységek befejezését követően a tűzvédelmi dokumentációban és a műszaki előírásokban szereplő tűzvédelmi és iparbiztonsági követelmények érvényesítéséről írásban kell nyilatkoznia. A használatbavételi eljárás során a nyilatkozatot be kell nyújtani.

KÖZLEKEDÉSI, MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI, MÉRÉSÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI OSZTÁLY

9700 Szombathely, Wesselényi Miklós utca 7. – 9702 Szombathely, Pf. 24. -- Tel.: +36 70 705-1010

E-mail: meresugy@vas.gov.hu -- KRID: 175192763 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Az alábbi dokumentumok rögzítik a tervezett létesítmény villamosági szakági engedélyezési terveit: A ZSOLDOS Kft. (8400 Ajka, Vásár utca 6.) Csomor Péter villamosmérnök tervező (Magyar Mérnöki Kamarai (továbbiakban: MMK) jogosultság: EN-ME, EN-VI 03-01503) és Kászonyi Csaba villamosmérnök tervező (MMK jogosultság: EN-ME, EN-VI 02-01371, 02-50510) által 2025. február hónapban készített, SOIP-GEN-003-B, SOIP-GEN-011-A, SOIP-GEN-100-B, SOIP-GEN-103-,SOIP-VILL-251-B, SOIP-P-AE11-110, SOIP-P-AE14-110, SOIPAT12-110 rajzszerű rajzokkal.

Az építészeti szakági terv vonatkozásában pedig a Hilani Műhely Kft. (1035 Budapest, Berend utca 6. 2. em. 9. ajtó) Máté Edina építésztervező szakmérnök (MEK jogosultság: É 11-0286) 2025. május 5-én készített, alábbi, tervjegyzékben szereplő tervrajzai:

SOIP-E-E00-D00	Geodézia M 1:500
SOIP-E-E00-D01	Átnézeti Helyszínrajz M 1:1000
SOIP-E-E00-D02	Szabadtéri Elrendezési Helyszínrajz M 1:200
SOIP-E-E00-D03	Földszinti Alaprajz M 1:100
SOIP-E-E00-D04	Szint Alatti Alaprajz M 1:100
SOIP-E-E00-D05	A-A és B-B Metszet M 1:100
SOIP-E-E00-D06	Déli és Keleti Homlokzat M 1:100
SOIP-E-E00-D07	Északi és Nyugati Homlokzat M 1:100
SOIP-E-E00-D08	Homlokzati Idomterv M 1:100
SOIP-E-E00-D09	Trafómedence Terve M 1:50
SOIP-E-E00-D10	URH Torony Terve M 1:100;25
SOIP-E-E00-D11	Villámvédelmi Oszlop Terve M 1:100;25
SOIP-E-E00-D12	Tűzivíz Tározó Terve M 1:100;25
SOIP-E-E00-D13	Szennyvízgyűjtő Akna M 1:25
SOIP-E-E00-D14	Látványképek 1.

A tárgyi létesítmény építési engedélyezési dokumentáció elkészítésében közreműködő további szakági tervezők:

- környezetvédelmi szakági tervfejezet: Gergely Ágnes okl. geológusmérnök (MMK jogosultság: SZKV-1.1., SZKV-1.3 18-0509) 2025. március 28-án készített, Aquandia 2025/002. SOIP-E-E00-L08 munkaszámú terve
- talajvizsgálati jelentés: Rózsár Péter építőmérnök (MMK jogosultság: GT 11-0748) 2025. január 7-én SOIP-E-E100-L00 azonosító terve
- statikai műszaki leírás: Kerek István statikus vezető tervező (MMK jogosultság: T, SZÉS-1-T, 01-11068) Pintér Tamás statikus vezető tervező (MMK jogosultság: T, SZÉS-1-T, 01-17217) 2025. március 21-én, SOIP-ET-STAT-ML azonosítójú terve
- épületgépészeti rendszerleírás: Kurucz Máté mérnök-tanár, épületgépész mérnök (MMK jogosultság: G, TÉ 11-00969, 11-06100) 2025. március 24-én SOIP-ET-EPGEPEsz-ML azonosítójú terve
- tűzvédelmi műszaki leírás: Kálmán Sándor építész tűzvédelmi szakértő (jogosultság: I-303/2021.) 2025. március 24-én készített TML-12/2025. tervszámú terve

Külön feltételek:

1. Az építési munkát a véglegessé vált építési engedély és az ahhoz tartozó, jóváhagyott kiviteli tervdokumentációnak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával lehet végezni. A jóváhagyott tervtől csak az építésügyi hatóság újabb előzetes engedélyével szabad eltérni, kivéve, ha az eltérés önmagában nem engedélyhez kötött építési munka. Az engedélytől, illetve engedélyezett tervtől eltérő építkezés esetén az építésügyi hatóság eljárást kezdeményezhet.
2. Az építési engedély a határozat véglegessé válásától számított **2 évig** érvényes, érvényét veszti az engedély, ha az Építtető ez idő alatt az létesítményt nem építi meg. Az építési engedély időbeli hatálya az Építtető által, az érvényességi idő lejártá előtt benyújtott kérelem alapján **kettő évvel** meghosszabbítható, amennyiben az engedély a meghosszabbítás idején hatályban lévő jogszabályi előírásoknak megfelel.
3. Építtető az engedély érvényességének időtartama alatt, továbbá saját felelősségére és veszélyére építközhet.

4. Az építési munkák megkezdéséről és várható befejezéséről kötelesek az engedély jogosultjai az ügyfeleket a helyben szokásos módon, továbbá a Hatóságot, valamint a külön jogszabályban meghatározott illetékes építésügyi hatóságot – a munka megkezdése előtt 15 nappal – írásban értesíteni. Az értesítésnek tartalmaznia kell a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nevét, címét, névjegyzéki számát és elérhetőségét (telefonszámát). Amennyiben az építési engedélyes az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Hatóság a kivitelezést leállíthatja.
5. A tárgyi létesítményt használatba venni végleges használatbavételi engedély alapján szabad. A használatbavételi engedély kérelmet a létesítmény megépítését követő 90 napon belül a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló külön jogszabálynak megfelelően kell megkérni.
6. Az építésügyi hatóság engedélye az építési munkákkal kapcsolatos polgári jogi igényt nem dönt el.

Felhívom a figyelmét:

1. A kivitelezés során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendeletben foglaltakat be kell tartani. Az építkezés megkezdésére vonatkozó értesítési kötelezettség teljesítése nem mentesíti az Építetőt a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendeletben foglalt bejelentési kötelezettség teljesítése alól.
2. Az építés során be kell tartani *a villamosmű, termelői, magán- és közvetlen vezeték műszaki biztonsági követelményeiről, valamint a feszültség alatti munkavégzés szabályairól* szóló 21/2023. (VIII. 30.) GFM rendeletben foglaltakat.
3. A létesítmény használatbavételi engedélyezése során a kivitelezésre vonatkozó ágazati jogszabályok és harmonizált szabványokba foglalt követelményrendszernek való megfelelést igazolni kell.
4. A jelen határozat alapján elvégzendő munkák megkezdéséről és várható befejezéséről köteles az engedélyes az ügyfeleket a helyben szokásos módon, továbbá a Hatóságot, valamint a települési önkormányzat jegyzőjét – 15 nappal korábban – írásban értesíteni. Az értesítésnek tartalmaznia kell a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nevét, címét, névjegyzéki számát és elérhetőségét (telefonszámát). Amennyiben a kivitelezés során műszaki ellenőrt alkalmaznak, úgy annak az adatait is be kell jelenteni. Amennyiben az engedélyes az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Hatóságunk a kivitelezést leállíthatja.
5. Az ingatlanok tulajdonosai (használói, kezelői) jogosultak azokat továbbra is rendeltetés-szerűen használni, kötelesek azonban az előzőekben foglaltak mellett minden olyan tevékenységtől tartózkodni, amely az engedélyest az építési engedély gyakorlásában akadályozná, vagy amely a létesítmény biztonságát, az életet és a testi épséget, vagy a vagyonbiztonságot veszélyeztetné.
6. *A kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a régészeti örökség elemei a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. Amennyiben az építkezéshez kapcsolódó földmunkák során mégis régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő – a Kötv. 24. § (2) bekezdésben foglaltak szerint – a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és hivatalunknak haladéktalanul bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése, valamint az *örökségvédelmi bírságról* szóló 191/2001. (XI. 18.) Kormányrendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.
7. A műszaki biztonsági hatóság engedélyezési és hatósági ellenőrzési jogkört gyakorol, a villamos összekötő vagy felhasználói berendezés üzembe helyezése esetén a balesetelhárítási, illetve az élet-, testiépség-, egészség- és vagyonvédelmet, valamint az üzembiztonságot szolgáló jogszabályi rendelkezések megtartásának vizsgálata céljából villamos biztonságtechnikai ellenőrzést folytat le igazgatási szolgáltatási díj ellenében. Mivel az építési tevékenység 50 kVA beépített összteljesítményt meghaladó villamos berendezést, rendszert érint, a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatot, a használatbavételi engedélyezési eljárást **megelőzően** le kell folytatni, a Vas Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályánál (9700 Szombathely, Wesselényi Miklós utca 7.).

8. Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló jogszabály szerint számított, **200 millió forint számított építmény-értéket meghaladó** vagy integrált építési engedély alapján végzendő építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése **esetén az építőipari kivitelezési tevékenységről** szóló 191/2009. (IX.5.) Kormányrendelet 5. §. (6) pont szerint építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni:
- az építtető nevét, megnevezését,
 - az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, az építési engedély számát,
 - a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát,
 - a tervező nevét, megnevezését,
 - építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését és elérhetőségét,
 - az építőipari kivitelezési tevékenység szerinti építési műszaki ellenőr nevét, nyilvántartási számát és névjegyzéki jelét.

Az eljárás során beszerzett szakhatósági állásfoglalások:

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály:

(Száma: 8825-2/2025/h)

„A Vas Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (9700 Szombathely Wesselényi Miklós utca 7.) VA/KMEMFF-MMBO/0617-7/2025 hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11.-13.) által kérelmezett Szombathely, kt. 02089/14 hrsz (Söptei Ipari Park) 132/22 kV alállomás létesítése tárgyában az alábbi **szakhatósági állásfoglalást** adom:

A beruházás megvalósításához

HOZZÁJÁRULOK.

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

(Iktatási száma: 62239-2/2025)

„E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) által kérelmezett Szombathely, 02089/14 hrsz. alatti külterületi ingatlanon (Söptei Ipari Park) tervezett 132/22 kV alállomás létesítés építési engedélyezési eljárásához szükséges

szakhatósági hozzájárulást kikötés nélkül megadom.

Költségtérítésre irányuló igény a szakhatósági eljárás során nem merült fel.

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az engedélyezési eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Az eljárás során megkeresett, és hatáskörének hiányát megállapító hatóságok által adott nyilatkozatok:

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

(Ügyiratszám: 51.547-3/2025.)

„A Vas Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (9700 Szombathely, Wesselényi Miklós u. 7.) megkeresésére **E.ON Szombathely kt. 02089/14 hrsz. (Söptei Ipari Park) 132/22 kV alállomás létesítése** — építési engedély kérelem tárgyú ügyében megállapítom, hogy a létesítés Szombathely közigazgatási területén helyi természetvédelmi területet, értéket nem érint. A szakhatósági eljárást hatáskör hiánya miatt

megszüntetem.

Végzésem ellen önálló jogorvoslat az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Az eljárás során szakkérdések vizsgálata tekintetében érkezett nyilatkozatok rendelkező része:

Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

(Száma: VA/KTHF-KTO/02031-5/2025.)

„Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (mint beruházó) (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) megbízásából Máté Edina építésztervező szakmérnök a Szombathely, 02089/14 hrsz-ú (Söptei Ipari Park) alatti ingatlanra tervezett 132/22 kV alállomás létesítését építési engedélyezési eljárásban kérte Osztályunktól szakkérdés vizsgálatát.

A kérelem és a mellékelt tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a villamosenergia-ipari építészeti hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 2. táblázat 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek és a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek a tervezett beruházás

megfelel.

Az állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg”

Be kell tartani továbbá

- a Magyar Közút Nzrt. Vas vármegyei igazgatója által, 2025. április 9-én, MK-19251/2/2025 iktatószámom adott közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat

-a Vasvíz Zrt. (9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 19.) 2025. február 26-án tett SZVÜ/1650-1/2025 iktatószámú tájékoztatásában foglaltakat

A megállapított eljárási költség 729 600 Ft, amelyet az engedélyes előlegezett és viselt.

Eljárási díj visszafizetési kötelezettség az ügyfél részére nem keletkezett.

E határozat a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek nincs helye, de az ügyfél a közléstől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a határozat felülvizsgálatát a Győri Törvényszéktől (9021 Győr, Szent István út 6.) A keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni (Vas Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály 9700 Szombathely, Wesselényi Miklós utca 7. 9702 Szombathely, Pf.: 24.).

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. §-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39. § (1) bekezdésében, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 9. §-ában és 19. §-ában foglaltak szerint a közigazgatási döntést hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” ügýítýpus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal).

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a *polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról* szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is

előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetők.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

A bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában egyszerűsített perben jár el a hatósági igazolvánnyal, a hatósági bizonyítvánnyal, valamint – a tevékenység gyakorlásához szükséges köztestületi vagy más szervezeti nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás kivételével – a hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos perben, a kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján indult perben és a járulékos közigazgatási cselekménnyel, továbbá a közigazgatási szerv visszautasító, vagy az eljárást megszüntető döntésével kapcsolatos perben.

Jelen engedély nem mentesít más jogszabályok által előírt engedélyezési kötelezettségek alól.

I N D O K O L Á S

Máté Edina a rendelkező részben meghatározott helyre és tartalommal, 132/22 kV-os alállomás, mint villamosenergia-ipari sajátos építmény építésének engedélyezését kérte. A kérelemhez csatolt műszaki dokumentációt átvizsgálva megállapítottam, hogy az építési engedély megadásának jogszabályi akadálya nincs, így a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Hatóságunk 2025. június 20-án, VA/KMEMFF-MMBO/00617-8/2025 iktatószámom hatósági díjak befizetése, valamint a területtel érintett közművekkel kapcsolatos nyilatkozat megtétele érdekében hiánypótlási felhívást küldött a kérelmező részére. A hiánypótlási felhívásunkra a kérelmező a kért pótlásokat 2025. július 10. küldte meg. Így 2025. június 20-tól, 2025. július 10-ig az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50.§ (5/b) pont alapján a kérelmező hiányos dokumentáció benyújtása miatt hiánypótlási ideje tartott, mely „az ügyintézési határidőbe nem számít be”.

Az engedélyezési eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásainak indokolásai:

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály:

„A Vas Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály VA/KMEMFF-MMBO/0617- 7/2025 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött *Szombathely, kt. 02089/14 hrsz (Söptei Ipari Park) 132/22 kV alállomás létesítése* tárgyában.

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 1. § (1) bekezdésén, 3. § (11) bekezdésén, 6. § (1) bekezdésének b) pontján, 59. § (1) bekezdésének a), d)-e) pontján alapszik.

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. Építésügyi ügyek táblázat 46. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése tartalmazza.

Jelen szakhatósági döntést a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás 1. melléklet 6. függelék A) táblázat 13. sorában foglaltak alapján a

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály vezetőjeként a miniszter nevében és megbízásából kiadmányozom.”

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (HÉSZ)

„A Vas Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 7.) a Szombathely, 02089/14 hrsz. alatti külterületi ingatlanon (Söptei Ipari Park) tervezett 132/22 kV alállomás létesítésére vonatkozó építési engedélyezési eljárása során szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében megkereste Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzőjét.

A szakhatósági eljárásban az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. számú melléklet 4. táblázat 43. pontjában foglaltak alapján vizsgáltam a településrendezési követelményeknek való megfelelést, mely során megállapítottam, hogy a tervezett kialakítás nem sérti Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2023. (XII.19.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: HÉSZ) előírásait. A közművekre vonatkozó előírásokat a HÉSZ 12. §-a tartalmazza.

Szakhatósági állásfoglalásom a fenti jogszabályhelyeken és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslati utat az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján és a 112. §-ára figyelemmel állapítottam meg.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

A döntés meghozatalára hatáskörrel a Kormányrendelet 1. melléklet 4. táblázat 43. pontja alapján a jegyző rendelkezik.

A jegyző a kiadmányozás jogát, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) j) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 1/2018. (1.5.) számú jegyzői utasításban ruházta át, mely a jegyző hatáskörét nem érinti.”

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (helyi természetvédelem)

„Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.) megbízásából Máté Edina építésztervező szakmérnök kérelme alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály megkereste Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzőjét a **E.ON Szombathely kt. 02089/14 hrsz. (Söptei Ipari Park) 132/22 kV alállomás létesítése — építési engedély kérelem** tárgyában, annak megállapítására, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e.

A döntés meghozatalára hatáskörrel és illetékességgel az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pont 43. alpontja értelmében a jegyző rendelkezik.

A benyújtott dokumentációk vizsgálatát követően a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 33/2012. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 2. és 3. mellékletének figyelembevételével megállapítottam, hogy **a létesítés Szombathely közigazgatási területén nem érint helyi jelentőségű természetvédelmi területet, illetve értéket, szakhatósági eljárás lefolytatása nem szükséges.** Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 17. §-a szerint **szakhatósági hatáskör és illetékesség hiányában az eljárást megszüntetem.**

Végzésem az Ákr. 80. § (1) bekezdésén alapul, a jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-ra figyelemmel adtam tájékoztatást. A jegyző a kiadmányozás jogát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 1/2018. (i. 5.) sz. jegyzői utasításban ruházta át, mely a jegyző hatáskörét nem érinti.

Az eljárás során szakkérdések vizsgálata tekintetében érkezett nyilatkozatok indoklása:

Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

(Száma: VA/KTHF-KTO/02031-5/2025.)

„Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. új, 132/22 kV-os alállomás építését tervezi a Szombathely 02089/14 hrsz-ú külterületén, Söpte település szomszédságában. A beruházás fő célja az épülő Söpte Ipari Park nagyfogyasztóinak többlet teljesítmény igényének, az ipari létesítmények energiaigényeinek biztosítása és a terület villamosenergia ellátásának fejlesztése.

A területen tervezett 132/22 kV-os alállomás főbb műszaki paraméterei: az alállomás épület, illetve a szabadtéri építményekre bonthatók.

Az alállomás épülete fémtokozott építményű, zárt helyiség lesz, mely a 22 kV-os berendezések elhelyezésére fog szolgálni. Az épületben állandó munkavégzés nem fog történni, eseti – karbantartási munkavégzés fog ott a közel jövőben zajlani.

A szabadtéri építmény esetében a tervek szerint 1 db 25 MW teljesítményű transzformátor elhelyezése fog megtörténni az előírásoknak megfelelően (kármertő medencével, vízzáró szigeteléssel, szénhidrogén leválasztó medencébe kötve), de a tervek alapján 40 MW teljesítményre lett tervezve az alállomás. A szabadtéren egy csillagpontképző berendezés, trafók és technológiai berendezések, 25 m magas villámvédelmi oszlop 30 m magas URH torony kerül elhelyezésre. Továbbá egy trafó út kialakítása kerül a telken belül.

A hatóságunk részére megküldött hiánypótlás, mely 2025. július 29-én érkezett iktatószáma: VA/KTHF-KTO/2031-3/2025 alapján az alábbi megállapításokat tettem:

A hiánypótlás során benyújtott dokumentáció alapján a létesítendő alállomás zajvédelem kikötés nélkül engedélyezhető.

A benyújtott dokumentációban a zajvédelmi hatásterület a számítások alapján a transzformátor állomástól mintegy 172 m távolságra van, ahol teljesül a 30 dB-es határérték. Védendő épületek lakóépületek, zajvizsgálati pontot a Söpte, 303/1 hrsz, alatti lakóépület Ny-i homlokzata előtt jelölték ki, ahol teljesült a határérték alatti szint.

A transzformátor állomástól a legközelebbi lakóházak a keleti irányban Söpte település lakóingatlanjai, melyek mintegy 250 m távolságban vannak. A tervezett alállomás zajvédelmi szempontú hatásterületén belül védendő terület, épület vagy helyiség nem található.

A beruházással érintett belterületi ingatlan nem áll helyi, országos vagy európai közösségű jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, továbbá a munkálatok sem barlang védőövezetét, sem természeti területet nem érintenek. A munkálatok antropogén hatással terhelt belterületen tervezettek, ahol védett természeti érték előfordulása nem ismert.

Az építési tevékenység tekintetében a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 1. számú melléklete alapján a települési önkormányzat jegyzője gyakorolja az elsőfokú hatósági jogkört.

Az engedélyezési tervdokumentáció, illetve a létesítmény zajkibocsátása megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a tárgyi 132/22 kV-os alállomás építése környezetvédelmi, valamint táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 8.2. pontjában meghatározott, 10.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat 2025. július 14-én befizette.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja, és a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5 § (1) c) pontja; illetékességét a fent megjelölt kormányrendeletek 2. § (1) bekezdése határozza meg.

A kiadmányozás joga a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II. 3.) számú utasítása alapján került átruházásra”

A szakkérdések vizsgálatát a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. melléklet 2. táblázata alapján végeztem el az alábbiak szerint:

Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során, a hivatalom rendelkezésére álló adatok alapján **megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység a közhiteles örökségvédelmi hatósági nyilvántartásában a 101489 számú azonosítóval nyilvántartott régészeti lelőhelyet érinti.**

A régészeti lelőhely védelméről ezért a *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) előírásai szerint gondoskodni kell!

- A földmunkák csak régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) mellett végezhetők!
- Az előkerülő régészeti emlékeket fel kell tární.
- A régészeti tevékenység végzésére a Vas megyei illetékességű megyei hatókörű városi múzeum jogosult. (Savaria Múzeum, 9700 Szombathely, Kisfaludy u. 9., archeo@savariamuseum.hu).
- A régészeti szakfelügyeletre vonatkozó szerződést legkésőbb a kivitelezés tervezett megkezdését megelőző 10. napig meg kell kötni.

A Kötv. 22. § (1)-(3) bekezdése értelmében a régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni. A régészeti érintettség mértékétől függően a hatóság szakfelügyeletet ír elő.

A Kötv. 7. § 36. pontja alapján régészeti megfigyelésnek minősül a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és a tevékenység régészeti dokumentálása.

Az építkezéshez kapcsolódó földmunkákkal érintett régészeti objektumok védelmét – jelenlegi adataink szerint – elsődlegesen a szakfelügyelet megfelelően biztosítja.

Amennyiben nagy jelentőségű, egyedi régészeti emlékek kerülnek elő, úgy a szakfelügyelet ellátása nem szolgálja kielégítően a lelőhely védelmét, így a további régészeti tevékenységet a megelőző feltáráshoz kapcsolódó szabályok szerint kell folytatni. A Kötv. 22. § (10) bekezdése alapján a beruházónak a megelőző feltáráshoz kapcsolódóan írásbeli szerződést kell kötni.

A szakfelügyelet és az előkerülő régészeti emlékek megelőző régészeti feltárási költségeit a beruházó köteles viselni, mivel a Kötv. 19. § (3) bekezdése szerint a régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárást szükségessé vált.

A Kötv. 24. § (2) bekezdése alapján felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és a feltáráshoz jogosult szervnek (Savaria Múzeum, 9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9.) haladéktalanul bejelenteni.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése, valamint az *örökségvédelmi bírságról* szóló 191/2001. (XI.18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

Hatásköröm a *kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontján, illetékességem a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

A közegészségügyi szakkérdések vizsgálata során a következőket állapítottam meg:

Az **EON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.)**, mint építető kérelmére a **9700 Szombathely, 02089/14. hrsz alatt Söpte Ipari Park területén 132/12 kV-os alállomás létesítésének építési engedélyezéséhez** a közegészségügyi szakkérdéseket megvizsgáltam, az engedélyezéshez

közegészségügyi szempontból az alábbi kikötésekkel járulok hozzá:

- A vízszerelési munkálatokat követően a belső vízrendszer fertőtlenítéséről és átmosatásáról gondoskodni kell, használatbavételig a víz ivóvíz minőségét akkreditált laboratórium által végzett vizsgálattal igazolni kell (1 db ellenőrző bakteriológiai vízvizsgálat, a mintavétel helye: vízszblokk-kézmű).
- A WC helyiség ablakának padozatról való nyithatóságát és a belátásgátlását meg kell oldani.
- A szennyvíztárolóban gyűjtött kommunális szennyvíz zárt gyűjtését, arra jogosult vállalkozóval megfelelő szennyvíz befogadó helyre való elszállítását az üzemelés alatt biztosítani kell.

Az EON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.), mint építető kérelmére a 9700 Szombathely, 02089/14. hrsz Söpte Ipari Park 132/12 kV-os alállomás létesítésének építési engedélyezése ügyében a Vas Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály – 9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 7. - megkereste hatóságomat közegészségügyi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklet 2. táblázat 9. pontja alapján.

A tervdokumentáció megtekintésekor a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvízminőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való megfelelést, valamint a munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést vizsgáltam.

A szakkérdés vizsgálata során az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv. vonatkozó előírásait vettem figyelembe.

A szakkérdés vizsgálata során a részletes szabályokat a Miniszterelnökséget vezető miniszter 15/2022. (XII.21.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatának 24-27. §-a és a Vas Vármegyei Kormányhivatal hatályos ügyrendje tartalmazza.

A Hatóság szakkérdés vizsgálatára vonatkozó feladatkörét a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklet 2. táblázat 9. pontja határozza meg.

Az illetékességet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XII.2) Kormány rendelet 5. § és a 2. melléklet állapítja meg.

A kiadmányozási jog a hivatal vezetője a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasításában foglaltakon alapul.

A rendelkező részben szereplő, Hatóságunk által előírt feltételt *a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról* szóló 1996. évi XXXI. törvény 21. § (5) és (6) bekezdéseinek alapján tettem.

A külön feltételekben az építési munkák végzésére vonatkozó előírásaimat (1. és 2. pont) a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.), a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) előírásainak érvényre juttatása érdekében tettem. A külön feltételek 2. pontját a VET. 117. § (5), és 129. § (1), (2) bekezdéseiben, 4. pontját a Vhr. 5. § (1)-(3) bekezdés, 5. pontját a VET. 134. §-a, a 6. pontját az Méptv. 163. §-a alapján tettem.

Figyelemfelhívásaimat a *villamos energiáról* szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 117. § (6) – (7) bekezdése, 126. § (1) bekezdése és a 133. § (1) – (3) bekezdése, valamint a *villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról* szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 5. § (1) – (3) és 10. § (1) – (3) bekezdése alapján, valamint az *építésügyi hatósági szolgáltatásról* szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében meghatározott műszaki biztonsági szakkérdések vonatkozásában tettem.

A figyelem felhívás 8. pontját az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés előírásainak érvényre juttatása érdekében írtam elő.

A tárgyi ügyben különösen fontosnak ítélt jogszabályi előírások betartására a határozat rendelkező részében felhívtam a figyelmet.

Határozatomat a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. és 22. §-ában és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-ában biztosított hatósági jogkörömben, a Vet. 121-133. §-a, a Vhr. 10-18. §-a, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás díját a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 1. sz. melléklet 7. pontban foglaltak alapján határoztam meg.

Hatáskörömet és illetékességemet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. §-a és 1. sz. melléklete határozza meg.

Az önálló fellebbezést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. § (2) bekezdése alapján zártam ki.

A közigazgatási per lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, továbbá a Kp. 13. § (1) bekezdése és 39. § (1)-(2) bekezdései alapján, a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről a Kp. 77. § (2) bekezdésében foglaltak alapján adtam tájékoztatást, az egyszerűsített perre vonatkozó szabályokat a Kp. 124. §-a tartalmazza. A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó szabályt a Kp. és a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvény rendelkező részben idézett szabálya tartalmazza.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illeték-feljegyzési jogot az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

A határozat véglegessé válásáról az Engedélyest a jóváhagyott tervek egyidejű visszaküldése mellett értesítem.

A kiadmányozási jog gyakorlását a Vas Vármegyei Kormányhivatal vezető Főispán a *kiadmányozás rendjéről* szóló 3/2023. (II.3.) számú utasításában ruházta át.

Szombathely, *elektronikus dátumbélyegző szerint*.

Vámos Zoltán főispán
nevében és megbízásából:

Horváth Zsolt
osztályvezető