



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: 30418-3294-8/2025.ált.

Tárgy: Zalaegerszeg 0788/132 hrsz-ú ingatlanra tervezett rétegvízkút vízjogi létesítési engedélye

Műszaki ügyintéző: Csapó László

Jogi ügyintéző: Szandiné Lascsik Edina

Vízikönyvi szám: Szentmártoni/Ságodi/39.

H A T Á R O Z A T

1./ A Flextronics International Kft. (8660 Tab, Munkás u. 28.; adószáma: 11222149-2-14, a továbbiakban: Engedélyes) részére, a Penta-Kör Kft. (9012 Győr, Kiss Angyal Ernő u. 15.) által készített 25/101/VLE tervszámú dokumentáció alapján a 2./ pontban ismertetett vízlétesítmények megépítésére

v í z j o g i l é t e s í t é s i e n g e d é l y t

adok.

2./ Létesül:

2./ Vízgazdálkodási adatok:

Létesítés célja: locsolási vízhasználat

Tervezett vízigények:

Összes vízigény:

- napi átlag: 10,3 m³/nap
- évi összes: 2 204 m³/év

Vízhasználat időszaka: április 1. – október 31. (214 nap)

VKJ szempontjából figyelembe veendő paraméterek

Vízkészlet jellege	Vízkészlet minősége	Vízhaszná- lat mértéke	Víztest- túlterhelési szorzó	Vízhasználat jellege	Lekötött vízmennyiség
rétegvíz	I. osztály	mért	1,0	gazdasági célú egyéb	2 204 m ³ /év

3./ Vízlétesítmények műszaki adatai

Kialakítandó vízlétesítmény: 1 db rétegvízkút

A létesítmény tervezett helye:

Jel	EOV Y	EOV X	EOMA	Hrsz.
T1	480 793	173 427	190 mBf.	Zalaegerszeg 0788/132

TÜZVÉDELMI, IPARBIZTONSÁGI ÉS VÍZÜGYI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
TÜZVÉDELMI, IPARBIZTONSÁGI, VÍZÜGYI ÉS VÍZVÉDELMI OSZTÁLY
9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2. Tel.: +36 70/705 20 92
KRID: 175029327 Honlap: www.kormanyhivatalok.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő, Péntek 8-12; Szerda 8-12 és 13-16

Főbb műszaki jellemzők:

Jel	1. sz. kút
Fúrásmélység	80 m
Talpmélység	80 m
Csővezés	0 - 15 m 280 mm Ø acél 0 - 80 m 125 mm Ø KM PVC
Szűrő	60-70 m

Kútfej: kútaknában, a termelőkút nyomóvezetékén lévő szerelvény sor nyomásmérőből, mintavételi csapból, visszacsapó szelepből, golyós csapból, vízórából, golyós csapból, Storz csatlakozóból áll.

Vízügyi azonosítók:

VOR	Objektum név	Objektum típus
ASG581	Zalaegerszeg 0788/132 hrsz T1 jelű rétegvízút	Kút
ASG579	Zalaegerszeg 0788/132 hrsz rétegvízhasználat	Felszín alatti vízelvonás – Vízterhelési pont
ASG577	Zalaegerszeg 0788/132 hrsz telephely locsolása	Egyéb vízhasználatok

Vízhasználatból szennyvíz nem keletkezik.

3./ E vízjogi létesítési engedély a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított öt évig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt mellékletek csatolásával és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdésében és 10/A. §-ában foglaltak figyelembevételével kérhető.

4.1/ Vízügyi és vízvédelmi előírások:

1. A munkálatok megkezdését – annak megkezdése előtt legalább 8 nappal – és befejezését a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) be kell jelenteni.
2. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a Vízügyi Hatóságot.
3. A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklet 1. és 2.6 pontjában előírt követelményeknek megfelelő tartalmú vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni.
4. Az engedélyezett vízlétesítményeket a 2. pontban és az engedélyezési tervdokumentációban meghatározottak szerint kell kialakítani.
5. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden jelentős változást a Vízügyi Hatóságnak be kell jelenteni és még a kivitelezés megkezdése előtt előzetesen kérni kell a vízjogi létesítési engedély módosítását.
6. A vízjogi létesítési engedély az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
7. A kút létesítésénél a terv és a jelen engedély előírásait maradéktalanul be kell tartani.
8. A fúrás munkálatok során az erre jogosult hatóságok részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani kell, a vízjogi létesítési engedélyt és a hozzá tartozó tervdokumentációt a helyszíni ellenőrzés alkalmával fel kell mutatni.

9. Kút kivitelezését – beleértve annak felújítását és javítását – az végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzék szerinti vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kút kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút kivitelezési gyakorlatot számára igazolja, valamint vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozóan a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyeleti műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelést tanúsító igazolással vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.
10. A kivitelezőnek a megvalósítás teljes időtartama alatt a munkavégzés minden lényeges körülményét rögzítő dokumentációt kell vezetnie. A dokumentációnak részét képezi a külön jogszabály szerinti építési napló, tartalmaznia kell továbbá a létesítési engedélyben, illetve kiviteli tervben előírt vizsgálatokról szóló feljegyzéseket.
11. Amennyiben a furat továbbmélyítése az eredeti mélység 15 %-át meghaladja, illetve ha az engedélyben meghatározottól eltérő vízkészletet vesz igénybe, a megvalósult kútra a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti engedélyezési terv csatolásával vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.
12. A fúrt kútnál a felszín alatti vízbe történő beavatkozáskor a szennyezés megelőzése céljából a harántolt, de nem szűrőzött képződményeket palástcementezéssel vagy agyagszigeteléssel ki kell zárni.
13. Gázfeltörés vagy a víz sós-olajos jellegének észlelése esetén a fúrási munkálatokat félbe kell szakítani, a Hatóságot és az illetékes Bányászati Hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. A fúrást ilyen esetben a Bányászati Hatóság külön előírása szerint szabad folytatni.
14. A kutakban a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007 (XII. 23.) KvVM rendelet [a továbbiakban: KvVM rendelet] 1. sz. melléklet táblázatának E oszlopa szerinti méréseket kell végezni.
15. A fúrásokban, kutakban mélyfúrás-geofizikai, illetve kútvizsgálati mérést és azok kiértékelését mérnökgeológus, geofizikus, geofizikus-mérnök, hidrogeológus mérnök, vagy ezekkel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember végezhet. A vizsgálatot csak legalább ötéves mélyfúrás-geofizikai gyakorlattal rendelkező szakértő hagyhatja jóvá.
16. A kút vizéből akkreditált laboratóriummal részletes vízkémiai és bakteriológiai vizsgálatot kell végeztetni, továbbá el kell végeztetni a víz gáztartalmának vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet rendelkezései szerint.
17. A kútfúrást követően geodéziai mérésekkel meg kell határozni egységes országos vetületi rendszerben (EOV) a horizontális koordinátákat, továbbá a Z Balti-tenger szint feletti magassági értékeket.
18. A létesítményeket, beleértve a vízkutató feltárási fúrásokat a munka befejezésekor olyan állapotba kell hozni, hogy azok kialakítása kizárja azt, hogy a felszín alatti vízbe szennyeződés kerülhessen, továbbá a kifolyó víz esetén szabad vízfolyás keletkezzék.
19. A kútra kúttáblát kell elhelyezni, vagy azonosítóját felfesteni.
20. Jelen engedéllyel lekötött vízkészlet vízkészletjárulékköteles. A bevallást a tárgyévet követő január 15.-ig kell a Vízügyi Hatóság felé teljesíteni.
21. A kút megépítését követően a kútról vízföldtani naplót kell készíttetni a KvVM rendelet 2. sz. mellékletének figyelembevételével. A vízföldtani napló készítéséről a kivitelező köteles gondoskodni.

4.2./ Természetvédelmi előírások:

1. „A kivitelezési munkálatokat végzőket a természetvédelmi előírásokról kötelező tájékoztatni.

2. *A munkálatok során keletkező hulladékokat (olajos doboz, flakonok, csődarabok, tömítőanyagok, göngyöleg, egyéb hulladékok) a területről el kell szállítani és kötelező gondoskodni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő elhelyezésükről.*
3. *A beruházással érintett területen előforduló invazív fajok terjedését a mindenkori kivitelező és az Engedélyes köteles megakadályozni.*
4. *Éjszakai munkavégzés esetén az ökoszisztéma éjszaka aktív élőlényének védelme érdekében kerülni kell a túlvilágítást, valamint kötelező intézkedéseket tenni a fényszóródás csökkentésének érdekében (pl.: világítótestek helyes típusának megválasztása, szükség esetén ernyőzése, alacsony fénypontmagasság használata).*
5. *A fúrás során keletkező iszap elhelyezéséről a mindenkori kivitelező köteles gondoskodni.*
6. *Havária esemény esetén az Engedélyes köteles értesíteni a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. tel.: +36-92/795-065, illetve munkaidő után, hétvégén és pihenőnapokon a készenléti szolgálatot, tel.: +36-70/502-4421), és a kapott utasításokat köteles betartani.”*

A munkálatok csak e határozat véglegessé válását követően kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízellátási létesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény [a továbbiakban: Vgtv.] 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az engedélyezési eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

Döntésem a róla szóló hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon tekinthető közzétettnek és a közzététellel véglegessé válik.

E döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, de az ügyfél a közzétételtől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a határozat felülvizsgálatát a Veszprémi Törvényszéktől (8200 Veszprém, Vár u. 19.). A keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél, a Vízügyi Hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 37.§-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdeklő ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint a *digitális*

államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény [a továbbiakban: Dáptv.] 3. § és 19. § szakaszaiban foglaltak szerint a közigazgatási döntést hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” ügytípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal).

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a *polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról* szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

A bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában egyszerűsített perben jár el a hatósági igazolvánnyal, a hatósági bizonyítvánnyal, valamint – a tevékenység gyakorlásához szükséges köztestületi vagy más szervezeti nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás kivételével – a hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos perben, a kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján indult perben és a járulékos közigazgatási cselekménnyel, továbbá a közigazgatási szerv visszautasító vagy az eljárást megszüntető döntésével kapcsolatos perben.

INDOKOLÁS

A Flextronics International Kft. meghatalmazása alapján eljáró Penta-Kör Kft (9012 Győr, Kiss Angyal Ernő utca 15.) a 2025. szeptember 2. napján E-papíron érkezett beadványában e határozat 2./ pontjában leírt vízáteresztőanyagok megvalósítására vízjogi létesítési engedély kiadását kérte a csatolt tervdokumentáció alapján.

Az eljárás megindításáról 30418/3294-1/2025.ált. számú végzésemmel értesítettem az ismert ügyfeleket, akik iratbetekintési és nyilatkozattételi jogukkal az eljárás időtartama alatt nem éltek.

A kérelmet és mellékleteit a 41/2017 (XII. 29.) BM rendelet és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány hiányos. Erre tekintettel a 30418/3294-2/2025.ált. számú, 2025. szeptember 11-én kelt, illetve a 30418-3294-6/2025.ált. számú, 2025. október 3-án kelt végzésemmel hiánypótlást rendeltem el. A hiánypótlásban foglaltak 2025. október 2-án és 2025. október 10-én kerültek teljesítésére. Megállapítottam, hogy a beadvány a hiánypótlásokat követően az alábbiakat tartalmazza:

- Engedélyes megnevezését, címét,
- meghatalmazást;
- aláírási címpéldányokat;
- a kérelmet;
- a tervezői jogosultság igazolását (Dobos Szabolcs, kny.sz: VZ 08-0867);
- a tervezői nyilatkozatot;
- Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 1097-002/2025. számú vagyonkezelői hozzájárulását és vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát;

- tulajdoni lapot;
- Átnézetes térképet, részletes helyszínrajzot;
- Csövezési tervet és a kútszerelvények rajzát;
- Környezeti hatásokról készített adatlapot.

A Vízügyi Hatóság 2025. szeptember 11. napján a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/L. § és a 4. számú melléklet 10. pontja alapján megkereste a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályát az engedélyezési eljárás során vizsgálandó szakkérdések tárgyában.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály ZA/KTO/02873-2/2025. számú természetvédelmi szakkérdés vizsgálatára vonatkozó végzését az alábbiakkal indokolta: „A Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) megkereste a Természetvédelmi Hatóságot a Flextronics International Kft. (8660 Tab, Munkás u. 28.; a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró Penta-Kör Kft. (9012 Győr, Kiss Angyal Ernő u. 15., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult „Flextronics International Kft. Zalaegerszeg 0788/132 hrsz.-ú ingatlan területén tervezett rétegvízút vízjogi létesítési engedélyezési eljárása” tárgyú eljárásban természetvédelmi szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan.

A beküldött, Dobos Szabolcs tervező (K.ny.sz.: 08-0867) által 25/101/VLE munkaszámon készített vízjogi létesítési engedélyezési terv alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Flextronics International Kft. Zalaegerszeg, 0788/132 hrsz.-ú területén gyártócsarnok telephelyet kíván létesíteni, mely zöldfelületének locsolási vízigényét rétegvízút létesítésével kívánják megoldani.

A tervezett kút főbb adatai:

Jelölés	„T1” kút
Település	Zalaegerszeg
Hrsz.	0788/132
EOV X	173427
EOV Y	480793
Tervezett talpmélység	80 m
Csővezés	0,0 – 15,0 m Ø 280/250 mm acél iránycső rakat palástcementálva 0,0 – 80,0 m Ø 140/127 KM PVC erősített falú kút béléscső
Szűrőzés	KM PVC BUDAFILTER réselt szűrő vízadó réteg ismeretében kerül elhelyezésre
Talplezárás	PVC végelező dugó vagy cementdugó

Kútfej	A kút feje vasbeton falazatú, előregyártott elemekből készült 0,8×1,0×1,2 méteres, 0,6×0,6 méteres búvónyílással ellátott aknába lesz süllyesztve.
Gépészet	Grundfos SP5A-12. A szivattyú működését áramláskapcsoló vezérli. Az áramláskapcsolót öntözésvezérlő által vezérelt mágnesszelepek indítják.

A tervezett kúthoz kapcsolódó várható vízigények, vízhasználat célja:

Napi átlagos vízigény	6 m ³ /nap
Évi összes vízigény	2204,0 m ³
Vízhasználat célja	gazdasági célú

A tervezett vízhasználat során szennyvíz nem keletkezik.

A benyújtott dokumentáció és mellékleti alapján megállapítást nyert, hogy az eljárásban érintett ingatlanok, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem országos jelentőségű védett természeti terület. A legközelebbi NATURA 2000 oltalom alatt álló terület az érintett ingatlan határától, déli irányban található Felső-Zala-völgy (HUBF20047) kiemelt jelentőségű terület

Az érintett ingatlan területe erős antropogén hatásoknak kitett, a Természetvédelmi Hatóság birtokában lévő adatbázis alapján védett vagy közösségi jelentőségű faj előfordulásáról nincs adat.

Megállapítást nyert, hogy a tárgyi beruházás engedély szerinti kivitelezése, védett vagy Natura 2000 jelölőfajokra, élőhelyre jelentős hatást nem gyakorol, védett értéket nem veszélyeztet, a hatályos tájvédelmi és természetvédelmi jogszabályokkal összhangban van, így a szakkérdés vizsgálata során természetvédelmi hozzájárulást kikötésekkel megadtam.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya az érintett tevékenységre nem terjed ki, ezért a beruházás megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Tárgyi beruházás a Zalaegerszeg külterületén az északi ipari park bővítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 205/2017. (VII.10.) Korm. rendelet alapján kiemelt jelentőségű.

Felhívom figyelmét, hogy állásfoglalásom a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 76. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint, az eljárást lezáró döntésnek tartalmaznia kell.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 22. § (3) bekezdése, valamint a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit figyelembe vettem.

Végzésem a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 17. § (1) bekezdése, illetve a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. melléklet 10. pontja alapján hoztam meg.

Jelen állásfoglalás elleni önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét ugyanezen jogszabály 2. § (1) bekezdése határozza meg.”

Az eljárás során közreműködő hatóság szakkérdés tekintetében tett állásfoglalását és indokolását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. [a továbbiakban: Ákr.] 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a Vgtv-ben előírtaknak. A vízlétesítmények megépítését a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdés a) pontja, 29. § (1) bekezdés a) és b) pontja, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

A tervezett vízkivétel vízbázis védőterületet nem érint, illetve nem gyakorol hatást a térségi vízkivételekre.

Előírásaimat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (6-7) bekezdései, az 5/C. § (1) bekezdés, a 8/A. § (1-2) bekezdések, 8/B. §, 8/C. §, 8/D. §, a KvVM rendelet 4. §, 5. §, 7. §, 8. § (1) bekezdés, 13. § (1-2) és (4-6) bekezdések, a vizek hasznosítását védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010 (IV. 29.) Korm. rendelet 4/A. §, a Vgtv. 15/A. § (1) bekezdése és 28/A. § (1) bekezdés alapján adtam meg.

Ezúton tájékoztatom, hogy a vízjogi engedély véglegessé válását követően a Vgtv. 15/A. – 15/E. §-ai alapján az alábbi, VKJ-val kapcsolatos kötelezettségei állnak fenn.

A vízhasználó az engedélyben lekötött vízmennyiség után a Vgtv. 15/D. § (2) bekezdés alapján éves nyilatkozattételre és befizetésre kötelezett.

Az éves elszámolásokat a tárgyévet követő első hónap 15. napjáig kell a Vízügyi Hatóság felé benyújtani, illetve ugyanezen időpontig kell a befizetéseket is teljesíteni.

A bevallási kötelezettség alapját a jelen határozat 2. fejezet „VKJ szempontjából figyelembe veendő paraméterek” címszava szerint lekötött vízkontingens képezi.

A befizetéseket a Vas Vármegyei Kormányhivatal VVKH bírság és egyéb központosított bevétel beszedési számlájára, a MÁK 10047004-01040030-00000000 számlaszámra kell teljesíteni.

A vízkészletjárulék bejelentéséhez, bevallásához szükséges adatlapok a <http://vkj.gov.hu> honlapról letölthetők.

A VKJ kiszámításának módját a Vgtv. és a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet tartalmazza.

Jelen döntésem rendelkező részében foglalt, a VKJ bevallást és fizetést érintő adatok, előírások a Vgtv. 15/A. – 15/E. §-ai, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. KHVM r. 1. melléklete alapján kerültek meghatározásra.

A VKJ bevallási és fizetési kötelezettségekről szóló tájékoztatást a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/C. §-a alapján adtam.

Az eljárás a Vgtv. 31. § (2) bekezdés b) pontja alapján mentes az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a létesítményeket engedélytől eltérően kívánják megépíteni, vízjogi létesítési engedély módosítását kell kérni a szükséges mellékletek csatolásával. Ennek elmulasztása esetén, az engedélytől eltérően megvalósult létesítményekre fennmaradási engedélyt kell kérni, amely fennmaradási bírság kiszabását vonja maga után.

Tárgyi beruházás a Zalaegerszeg külterületén az északi ipari park bővítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 205/2017. (VII.10.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű.

Az ügyintézési határidő a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: 2023. évi C. törvény) 198. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra. Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamok.

A döntés hirdetményi közléséről a 2023. évi C. törvény 196. § (1) bekezdése alapján, valamint az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján rendelkeztem.

A jogorvoslatról az Ákr. és a Kp. alapján adtam tájékoztatást.

Az Ákr. 112. §-a és a 114. § (1) bekezdése alapján a határozattal szemben közigazgatási per útján van helye jogorvoslatnak.

A közigazgatási per szabályait a Kp. határozza meg. A Kp. 12. § (1) bekezdés alapján a Hatóság döntésével szembeni közigazgatási per a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 197/A. § értelmében a Veszprémi Törvényszék illetékes.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A Kp. 29. § (1) bekezdése és erre tekintettel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 604. § szerint alkalmazandó, a Dáptv. 19. § (1) bekezdése szerint a gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezett.

A keresetlevél benyújtásának idejét és helyét a Kp. 39. § (1) bekezdése határozza meg.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdésén alapul. A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény [a továbbiakban: Itv.] 45/A. § (1) bekezdése és 59. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg, a tárgyi illeték feljegyzési jogot az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

A határozat Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján történő véglegessé válásáról a Vízügyi Hatóság értesítést küld. Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről – a perindításra nyitva álló határidő lejártát követően - intézkedem.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28 §-a, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog átruházása a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasításában meghatározottak szerint történt.

Szombathely, *elektronikus időbélyegző szerint*

Vámos Zoltán
főispán
nevében és megbízásából

Roboz József
főosztályvezető

Melléklet: -

Terjedelem: 10 oldal

Kapják:

1. sz. pld.:	Flextronics International Kft. 8660 Tab, Munkás u. 28.	HK
2. sz. pld.:	Penta-Kör Kft. 9012 Győr, Kiss Angyal Ernő u. 15.	HK
3. sz. pld.:	Nyugat-dunántúli Vízügyi igazgatóság 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.	HK
4. sz. pld.:	Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39.	HK
5. sz. pld.:	Honlap	
6. sz. pld.:	Vízikönyv	
7. sz. pld.:	VKJ	
8. sz. pld.:	Irattár	