

ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETFIZIKAI SZÁMÍTÁSOK

Raktár és személyzeti tartózkodó épület

9685 Szemenye, külterület 0146/5. hrsz.

Építési engedélyezési terv

Az ingatlanon raktár és személyzeti tartózkodó épület épül.

A 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet 3.§ (2) értelmében a „közel nulla” követelményértékeket kell betartani (1. és 2. melléklet).

Amennyiben az energetikai számításban meghatározottaktól eltérő építészeti és gépészeti rendszereket kíván az építtető a kivitelezés során alkalmazni, úgy a kivitelezés előtt a változásokat az energetikai számításban ellenőrizni szükséges.

Az épület megfelel a nyári hővédelemre vonatkozó követelménynek az energetikai számításban szereplő ablak árnyékolásokkal (üvegezés naptényezője, relaxa a pihenőben és az étkezőben), így az épület az energetikai rendelet értelmében hűtés nélkül is üzemeltethető. Az épületbe tervezett hűtés komfortnövelési célú, így az energetikai számításban nem vettük figyelembe.

Mellékletek:

- Épületenergetikai és épületfizikai számítások (11 oldal)
- Alternatív rendszerek alkalmazhatóságának vizsgálata (1 oldal)

Vasvár, 2026. február 13.



Szatmári Örs

okl. gépészmérnök
épületgépész tervező
G 18-0477