T: 54,69 m²

30 m védőtávolság

szabadtéri alapanyag raktározási bebetonozott felület

korábban készített tervek alapján elkészült

0146/5

T: 904,29 m²

meglévő épület

meglévő kamion parkoló

régi beton felület

tűzivíztározó

tűzcsap vízhozama: 570 L/perc

új tűzivíztározó

220,48 mBf

220,33 mBf

220,39 mBf

220,01 mBf

220,35 mBf

±0,00 = 220,45 mBf

Hinlett felekrész

árok

0143

0146/6

192,37

MEGLÉVŐ RÉSZŰ

220,41 mBf

220,28 mBf

220,29 mBf

220,25 mBf

217,61 mBf

hulladéktogó háló

szabadtéri alapanyag raktározási bebetonozott felület

ELKÉSZÜLT

219,56 mBf

219,42 mBf

219,28 mBf

218,67 mBf

218,54 mBf

217,67 mBf

219,30 mBf

29,29

meglévő kerítés

218,82 mBf

+13,60 = 232,46 mBf

meglévő csarnoképület tároló funkció

T: 1066,20 m²

zárt, flexibilis, földszín feletti tűzivíz tároló

meglévő technológiai szállítószalag

218,61 mBf

218,54 mBf

218,38 mBf

218,48 mBf

218,47 mBf

217,31 mBf

+13,21 = 232,07 mBf

meglévő csarnoképület technológiai épület

T: 1118,04 m²

meglévő földárok, a felületi vizek elvezetésére és szikkasztására

30 m védőtávolság

TELEKHATÁR

47,46

É

meglévő kerítés

SZALAI építész iroda

módosítások

megjegyzések

A méretek a helyszínen ellenőrizendőek!

Az létesítmény ±0,00 szintje = **220,45 mBf**

A szakági tervek és műszaki leírások együtt kezelendőek és értelmezendőek.

A terveken és műszaki leírásban nem részletezett megoldásokra az általánosan elfogadott műszaki megoldások alkalmazandóak, a vonatkoztatott műszaki előírásoknak és szabványoknak megfelelően.

Az építtető köteles a biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani!

A munka és balesetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani

tervfázis
Engedélyezési terv

projekt
Tűzivíztározó
9685 Szemenye, külterület
hrsz: 0146/5

megbízó
Zero Waste Group Kft.
9685 Szemenye, külterület;
hrsz.:0146/5

tervező
Szalai Építész Iroda Kft.
9700 Szombathely, Rumi út 104.

építész tervező
Szalai Attila
É1 18-0240

építész munkatárs
Horváth Natália

E.01

Helyszínrajz

m 1:500

dátum
2026. 03. 30.

munkaszám
2026_015