



## VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Iktatószám:** VA/TIV/01312-7/2026

**Tárgy:** Hahót község szennyvíztisztító telepe fejlesztésének és a tisztított szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési és megszüntetési engedélye  
**Műszaki ügyintéző:** Obálné Takács Edina  
**Jogi ügyintéző:** dr. Farkas Hajnalka  
**Vízikönyvi szám:** Principális-cs. / 556.

### H A T Á R O Z A T

**1./ A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.** (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/A.; a továbbiakban: Engedélyes) részére, a Mednyánszky Bt. (1165 Budapest, Újszász u. 70.) által készített MM-15/2024 számú tervdokumentáció alapján a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények megépítésére

#### v í z j o g i l é t e s í t é s i e n g e d é l y t ,

a 3./ pontban ismertetett vízilétesítmények megszüntetésére

#### v í z j o g i m e g s z ü n t e t é s i e n g e d é l y t

adok.

#### 2./ Létesül:

**A létesítmények helye:** Hahót 0282/5, 0282/2, 0281, 0285 hrsz.  
Pötréte 044, 035, 026 hrsz.  
Felsőrajk 034, 032 hrsz.

#### Vízügyi objektumazonosítók (VOR)

VOR	Objektum név	Objektum típus
AGT405	Hahót szennyvíztisztító telep – Tisztított szennyvíz nyomóvezeték (Tervezett)	Szennyvízszállító mű
AHZ350	Hahót – Szennyvíztisztító Telep	Szennyvíztisztító mű
AGT401	Principális-csatorna [40.884 fkm] – Kibocsátási Pont (Tervezett)	Kibocsátási pont – Szennyvíztisztító telep

#### A szennyvíztisztító telep fejlesztése

Hahót község szennyvízelvezetését és szennyvíztisztítását biztosító vízilétesítmények a NYUDUVH-1375-1/8/2014. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelnek. Az előírt kibocsátási határértékek teljesítése érdekében a szennyvíztisztítási technológia fejlesztése szükséges.

A jelenlegi befogadó Hahóti-övcSATORNA időszakos vízfolyásnak minősül, illetve áthalad a hahóti üzemelő ivóvízbázis NYUDUVH-797-1/8/2014. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai „B” védőidomának felszíni vetületén. A fejlesztést követően a tisztított szennyvíz befogadója a Balaton vízgyűjtő területéhez tartozó Hahóti-övcSATORNA helyett a Mura vízgyűjtő területéhez tartozó Principális-cSATORNA lesz.

## 1. A szennyvíztisztító telep kapacitása

### A szennyvíztisztító telep jelenlegi névleges kapacitása

Hidraulikai kapacitás: 100 m<sup>3</sup>/d  
Szervesanyag-eltávolító kapacitás: 500 LEÉ

### A szennyvíztisztító telep fejlesztés utáni névleges kapacitása

Hidraulikai kapacitás: 143 m<sup>3</sup>/d  
Szervesanyag-eltávolító kapacitás: 1.513 LEÉ 90,8 BOI<sub>5</sub>/d

## 2. Szennyvíztisztítás

### Tervezett tisztítási technológia

Eleveniszapos biológiai tisztítás mechanikai előtisztítással, nitrifikációval, denitrifikációval, a fölösiszap stabilizálásával és gravitációs sűrítésével.

### Tervezett műtárgyak

#### 1. Gépi tisztítású rács

Feladata: mechanikai tisztítás  
Típusa: AP-300/3  
Résmérete: 3 mm  
Kapacitása: 162 m<sup>3</sup>/h  
Beépítésre kerül: 1 db  
Rácsszemét gyűjtése: 240 l-es konténerben

#### 2. Kiegyenlítő tér

Feladata: a napi hidraulikai kiegyenlítés biztosítása  
Anyaga: vasbeton  
Hasznos térfogata: 50 m<sup>3</sup>  
Keverő típusa: FLYGT SR 4610 042109 SF (n = 1390 1/min, P<sub>m</sub> = 0,9 kW)  
Beépítésre kerül: 1 + 1 db  
Nyers szennyvíz feladó szivattyú típusa: FLYGT DP 3068 MT471  
(Q = 14,6 m<sup>3</sup>/h, H = 7,8 m, P<sub>m</sub> = 1,5 kW/db)  
Beépítésre kerül: 1 + 1 db

#### 3. Kombinált vasbeton szennyvíztisztító műtárgy

Feladata: biológiai tisztítás

- Anoxikus tér térfogata: 35 m<sup>3</sup>  
Fogadja az utódenitrifikáló medencéből érkező belső recirkulációt, valamint az utóülepítő műtárgyból érkező iszaprecirkulációt.  
Keverő típusa: FLYGT SR 4610 042111 SF (n = 1390 1/min, P<sub>m</sub> = 1,0 kW)  
Beépítésre kerül: 1 db

- Aerob medence térfogata: 183 m<sup>3</sup>  
A medence labirint kialakítású, mélylevegőztetéses.  
Levegőztető fúvó típusa: FPZ SCL 40 DH  
Kapacitása: 45 m<sup>3</sup>/h  
Beépítésre kerül: 1 + 1 db  
Gumimembrános levegőztető elemek típusa: FLYGT SANITAIRE 9"  
Beépítésre kerül: 60 db
- Utódenitrifikáló medence térfogata: 8 m<sup>3</sup>  
Az utódenitrifikáló medencéből a belső recirkuláció az anoxikus térbe kerül visszavezetésre.  
Belső recirkulációs szivattyú típusa: FLYGT CP3085 MT440  
(Q = 21,0 m<sup>3</sup>/h, H = 2,5 m, P<sub>m</sub> = 1,3 kW)  
Beépítésre kerül: 1 db  
Keverő típusa: FLYGT SR 4610 042109 SF (n = 1390 1/min, P<sub>m</sub> = 1,0 kW)  
Beépítésre kerül: 1 db

4. Hosszanti átfolyású utóülepítő

Feladata: fázisszétválasztás

Hasznos felülete: 15 m<sup>2</sup>

Térfogata: 38 m<sup>3</sup>

Kotrószerkezet típusa: AKVIPATENT AP-2,1 (L = 2,1 m, v<sub>k</sub> = 3 cm/s, P<sub>m</sub> = 0,75 kW)

Beépítésre kerül: 1 db

Az utóülepítő zsompjában összegyűlt iszap az anoxikus térbe kerül visszavezetésre.

Izzaprecirkulációs szivattyú típusa: FLYGT CP3085 MT440

(Q = 13,1 m<sup>3</sup>/h, H = 3,0 m, P<sub>m</sub> = 1,0 kW)

Beépítésre kerül: 1 + 1 db

A fölősiszap elvételére motoros működtetésű pillangószelepen keresztül a recirkulációs ágból van lehetőség.

5. Fertőtlenítő műtárgy

Feladata: a biológiailag tisztított szennyvíz fertőtlenítése

Térfogata: 8 m<sup>3</sup>

Adagolt vegyszer: nátrium-hipoklorit oldat

Adagolószivattyú típusa: LMI AA953-368S2 (Q = 3,8 l/h, H = 76 m, P<sub>m</sub> = 0,15 kW)

Beépítésre kerül: 1 db

Vegyszertartály (kármentővel) térfogata: 500 l

Beépítésre kerül: 2 db

Tisztított szennyvíz végátemelő szivattyú típusa: FLYGT NP 3153 SH 273

(Q = 18,3 m<sup>3</sup>/h, H = 45,9 m, P<sub>m</sub> = 11 kW/db)

Beépítésre kerül: 1 + 1 db

A tisztított szennyvíz a tervezett nyomóvezetéken jut a befogadóba.

A szennyvíztisztító rendszerben bekövetkező havária esetén a mechanikailag tisztított szennyvíz a kiegyenlítő műtárgyból közvetlenül a fertőtlenítő műtárgyba folyik, ahonnan fertőtlenítést követően a végátemelő szivattyú a Principális-csatornába továbbítja.

Tervezett tisztított szennyvíz nyomóvezetékek

D110 KPE      4.440 fm

Vízfolyáskeresztezések (tisztított szennyvíz nyomóvezetékek)

Keresztezett vízfolyás	Keresztezés helye	Védőcső	Vízfolyás folyásfenékszint (mBf)	Csőtető szint (mBf)	Takarás (m)	Mederbiztosítás
Hahóti-övcSATORNA 5 + 420 fkm	0+048,18 km sz.	-	146,26	144,67	1,59	-
Szévíz-cSATORNA 26 + 770 fkm	1+374,17 km sz.	-	142,56	141,27	1,29	-

### 3. Iszapkezelés

#### Tervezett műtárgyak

#### 1. Iszapstabilizáló medence

Feladata: a fölösiszap stabilizálása

Térfogata: 65 m<sup>3</sup>

A medence levegőztetett.

Levegőztető fúvó típusa: AERZEN GM 3S

Kapacitása: 3,38 m<sup>3</sup>/min

Beépítésre kerül: 1 + 1 db

Gumimembrános levegőztető elemek típusa: FLYGT SANITAIRE 9"

Beépítésre kerül: 10 db

Keverő típusa: FLYGT SR 4630 083709 SR ( P<sub>m</sub> = 1,5 kW)

Beépítésre kerül: 1 + 1 db

Téli üzemben a medence fűtésére tisztított szennyvíz recirkuláció kerül bevezetésre az utóülepítőből.

Fűtővíz szivattyú típusa: GRUNDFOS KC1M (Q = 0,9 l/s, H = 2,9 m, P<sub>m</sub> = 156 W)

Beépítésre kerül: 1 db

#### 2. Iszapsűrítő műtárgy

Feladata: a stabilizált iszap sűrítése

Hasznos felülete: 4 m<sup>2</sup>

Hasznos térfogata: 12 m<sup>3</sup>

Anyaga: vasbeton

Sűrített iszap szivattyú típusa: SEEPEX BN 5-6L (Q = 1 - 5 m<sup>3</sup>/h, H = 10 m, P<sub>m</sub> = 1,1 kW)

Beépítésre kerül: 1 db

A keletkező iszapvíz a telepi csurgalékvíz-hálózaton keresztül a kiegyenlítő műtárgyba folyik.

#### 3. Sűrített iszap tároló műtárgy

Feladata: a sűrített iszap tárolása

Térfogata: 12 m<sup>3</sup>

Anyaga: vasbeton

Keverő típusa: FLYGT SR 4610 042109 SF (n = 1390 1/min, P<sub>m</sub> = 1,0 kW)

Beépítésre kerül: 1 db

A keletkező sűrített iszap a nagykanizsai szennyvíztisztító telepre kerül beszállításra. A tároló túlfolyója a telepi gravitációs szennyvízgyűjtő rendszerbe kerül bekötésre.

### 4. A tisztított szennyvíz befogadója

A tisztított szennyvíz befogadója: a tervezett tisztított szennyvíz nyomóvezetéken keresztül a Principális-csatorna.

A bevezetés szelvény száma: 40 + 884 km szelvény

A bevezetés helye: Felsőrajk 032 hrsz.

A bevezetés EOv koordinátái: X = 147 418

$$Y = 491\ 131$$

A bevezetés jellege: jobb parti beömlés

A bevezetés környezetében 3 m szélességben Gabion partvédelem kerül kialakításra.

A befogadó vízhozamának jellemzője: állandó vízfolyás

Mértékadó kisvízi vízhozam: 21 l/s

## 5. Kibocsátási határértékek

pH	6 - 9,5
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOl <sub>k</sub> )	150 mg/l
Biokémiai oxigénigény (BOI <sub>5</sub> )	50 mg/l
Összes nitrogén (öN)*	55 mg/l
Összes szerves nitrogén (öN <sub>asv</sub> )*	50 mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> -N)*	20 mg/l
Összes lebegő anyag (öLA)	75 mg/l
Összes foszfor (öP)	10 mg/l
Szerves oldószer extrakt (SzoE)	30 mg/l
Coliform-szám**	10 i/cm <sup>3</sup>
Aktív klór**	10 mg/l

\* November 15. és április 30. közötti időszakban a határérték nem vonatkozik

\*\* A közegészségügyi hatóság fertőtlenítésre történő kötelezése esetén

A nyers és a tisztított szennyvíz minőségének ellenőrzésére vonatkozó mintavételi helyek:

Nyers szennyvíz esetében: a gépi rács után

Tisztított szennyvíz esetében: a fertőtlenítő műtárgy után a tolózárnában kialakított mintavételi hely

## 6. Megszüntetendő vízellátási létesítmények

- BIO-CLEAR-2-100 típusú szennyvíztisztító berendezés

A létesítmény helye: Hahót 0282/5 hrsz.

Megszüntetés módja: a műtárgy az épületen belül elbontásra kerül

Vízjogi üzemeltetési engedély száma: NYUDUVH-1375-1/8/2014.

**3./ E vízjogi létesítési engedély a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított öt évig hatályos.** Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejárta előtt – a *vízjogi engedélyezési eljárás*hoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt mellékletek csatolásával és a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdésében és 10/A. §-ában foglaltak figyelembevételével kérhető.

## 4./ Vízügyi és vízvédelmi előírások:

1. A munkálatok megkezdését – annak megkezdése előtt legalább 8 nappal – és befejezését a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) be kell jelenteni.

2. Az Engedélyes köteles a kivitelezés befejezéséig hatályos vízjogi létesítési engedéllyel, valamint érvényes tulajdonosi és közműkezelői hozzájárulásokkal rendelkezni.
3. A tulajdonos személyében bekövetkezett változást az Engedélyes köteles 30 napon belül a Vízügyi Hatóságnak bejelenteni.
4. A vízjogi létesítési engedély az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
5. Engedélyes köteles a véglegessé vált vízjogi létesítési engedélyt a kivitelezőnek átadni, a kivitelező a kivitelezést a végleges vízjogi engedélyben foglaltak szerint köteles elvégezni.
6. Az engedélyezett vízilétesítményeket az 1-4. pontokban és az engedélyezési tervdokumentációban meghatározottak szerint kell kialakítani.
7. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden jelentős változás (átalakítás, eltérő műszaki megoldás) esetén, még a kivitelezés megkezdése előtt kérni kell a vízjogi létesítési engedély módosítását.
8. A szennyvíztisztító telepen megvalósuló fejlesztés eredményeként a telepről elfolyó tisztított szennyvíz minőségének meg kell felelnie a „Kibocsátási határértékek” pontban előírtaknak. Az előirt kibocsátási határértékek túllépése, illetve az engedélyben meghatározottaktól eltérő szennyező vagy tiltott anyag kibocsátása esetén a vízvédelmi hatóság a kibocsátót vízszennyezési bírság megfizetésére kötelezi.
9. A fejlesztés időtartama alatt a beérkező nyers szennyvíz folyamatos tisztításáról gondoskodni kell.
10. Az új létesítmények műszaki átadás-átvételét követően 6 hónapos próbaüzemet kell végezni. A próbaüzemeltetésnek bizonyítani kell az előirt kibocsátási határértékek betartását.
11. A próbaüzemeltetés időtartama alatt legalább négy, azonos időközönként vett tisztított szennyvízminta minőségének meg kell felelnie az előirt kibocsátási határértékeknek. A mintavételeket és a vizsgálatokat akkreditált laboratórium végezheti. A próbaüzemeltetés lefolyásáról és a vizsgálati eredményekről próbaüzemi zárójelentést kell készíteni.
12. A vízfolyást keresztezni a mederfenék alatt – figyelembe véve a folyamatban lévő és tervezett folyószabályozási, mederrendezési és -bővítési munkákat – a mederfenék szintjétől 1,5 m-nél mélyebben, burkolt, rendezett mederfenék esetén 1,0 m-nél mélyebben lehet. Az előirt távolságot rézsűben is tartani kell.
13. A Hahóti-övcSATornába tisztítatlan szennyvíz havária esetén sem vezethető.
14. A műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvébe az eredeti tervtől történt eltéréseket fel kell tüntetni, azokat az engedélyezési tervdokumentáción át kell vezetni. Az üzembe helyezést követő 60 napon belül az üzemeltetőnek a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. § és 3. számú mellékletében meghatározottak szerint összeállított tervdokumentációt az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani a NYUDUVH-1375-1/8/2014. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítási eljárásának lefolytatása érdekében.

#### **4.1./ Természetvédelmi előírások:**

1. Az érintett területen dolgozókat a természetvédelmi előírásokról kötelező tájékoztatni.
2. Az ökoszisztéma éjszaka aktív élőlényeiének védelme érdekében kerülni kell a túvilágítást, valamint kötelező intézkedéseket tenni a fényszóródás csökkentésének érdekében (pl.: világítótestek helyes típusának megválasztása, szükség esetén ernyőzése, alacsony fénypontmagasság használata). Továbbá amennyiben a kivitelezési ütemterv lehetővé teszi, az éjszakai munkálatokat a szaporodási, illetve az utódnevelési időszakon kívül kell végezni.”
3. A létesítmények kialakításához szükséges cserjeirtást, fák eltávolítását október 1. – március 1. között engedélyezett elvégezni.
4. Az építési tevékenységek során keletkező meredek falú mélyedéseket (pl. munkaárkok) tilos több napig fedetlenül hagyni, a kisemlősök, kétélűek egyedeinek pusztulását okozhatja. E mélyedések betöltése, földmunkái során meg kell arról győződni, hogy nincsenek-e beléjük hullott állatok, a munkát csak ezek kiemelése után szabad folytatni.

5. A földmunkákkal érintett területeken fokozott figyelmet kell fordítani az agresszíven terjedő özönfajok általi megtelepedés/térnyerés lehetőségének megakadályozására. A munkálatok befejezése után ütemezett kaszálás végrehajtása kötelező.
6. A munkálatok során keletkező hulladékokat (olajos doboz, flakonok, egyéb hulladékok) az érintett területről kötelező szállítani és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gondoskodni kell elhelyezésükről vagy ártalmatlanításukról.
7. A munkaterületen üzem- és kenőanyagok tárolása, valamint a munkagépek helyszínén történő üzemanyaggal való feltöltése kizárólag kármentő tálca használatával engedélyezett. A munkagépek helyszínén történő javítása tilos.
8. A munkaterület határait kötelező, jól látható módon kijelölni, nehéz gépek mozgása/mozgatása csak a kijelölt határokon belül engedélyezett.
9. A munkálatok megkezdése előtt 5 nappal kötelező értesíteni a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot (8229 Csopak, Kossuth L. u 16. [bfnp@bfnp.hu](mailto:bfnp@bfnp.hu)) és a Hatóságot ([zoldhatosag@zala.gov.hu](mailto:zoldhatosag@zala.gov.hu)).
10. Munkaeszközök és munkagépek karbantartását, éjszakai tárolását országos jelentőségű védett természeti területeken és a Natura 2000 hálózat területén kívül kell megoldani az arra kijelölt helyszíneken.
11. A vezeték fektetési helyszínein védett és Natura 2000 területeken idegen talaj/fedőréteg terítése/használata tilos.
12. Havária esemény esetén az Engedélyes köteles értesíteni:
  - a. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által foglalkoztatott (8229 Csopak, Kossuth L. u 16.), az érintett területen szolgálatot teljesítő Természetvédelmi Őrt, és az általa adott utasításokat köteles betartani.
  - b. Zala Vármegyei Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. Ügyeleti szám: +36-70/502-4421) és az ügyeletes által adott utasításokat köteles betartani.

**4.2./ A Zala Vármegyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (Nagykanizsa) ZA-04/NEO/00222-3/2026 számon az engedély kiadásához közegészségügyi szempontból hozzájárult.**

**A munkálatok csak e határozat véglegessé válását követően kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízellátási létesítmények üzemeltetésére nem jogosít.**

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény [a továbbiakban: Vgtv.] 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **252.000,-Ft**.

E döntés ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, de az ügyfél a közléstől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a határozat felülvizsgálatát a Veszprémi Törvényszéktől (8200 Veszprém, Vár u. 19.). A keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél, a Vízügyi Hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 37.§-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény [a továbbiakban: Dáptv.] 3. § és 19. § szakaszaiban foglaltak szerint a közigazgatási döntést hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” ügytípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal).

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a *polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról* szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy felperes a keresetlevelet a Kp. 39. § (7) bekezdés a) pontja értelmében a Kormányablakokban is benyújthatja.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

A bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában egyszerűsített perben jár el a hatósági igazolvánnyal, a hatósági bizonyítvánnyal, valamint – a tevékenység gyakorlásához szükséges köztestületi vagy más szervezeti nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás kivételével – a hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos perben, a kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján indult perben és a járulékos közigazgatási cselekménnyel, továbbá a közigazgatási szerv visszautasító vagy az eljárást megszüntető döntésével kapcsolatos perben.

## INDOKOLÁS

Engedélyes meghatalmazása alapján eljáró Mednyánszky Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1165 Budapest, Újszász u. 70.) a 2026. február 27. napján E-papíron érkezett beadványában e határozat 2./ pontjában leírt vizilétesítmények megvalósítására vízjogi létesítési engedély kiadását kérte a csatolt tervdokumentáció alapján.

Az eljárás megindításáról VA/TIV/01312-2/2026 számú végzésemmel értesítettem az ismert ügyfeleket, akik iratbetekintési és nyilatkozattételi jogukkal az eljárás időtartama alatt nem éltek.

Megállapítottam, hogy a beadvány az alábbiakat tartalmazza:

- Engedélyes megnevezését, címét, meghatalmazását;
- Engedélyes meghatalmazó részéről az aláírás-mintát;
- a kérelmet;
- a tervezői megbízást;
- a tervezői jogosultság igazolását (Benedek Zoltán, kamarai száma: 16-0258);
- a tervezői nyilatkozatot;
- a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 1159-010/2025 iktatószámú objektumazonosítási nyilatkozatát és vagyonkezelői- és befogadói hozzájárulását (2027.09.29-ig érvényes);
- Hahót Község Önkormányzata H01/573-9/2025. számú tulajdonosi hozzájárulását;
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. MK-27820/2/2025. számú közútkezelői hozzájárulását (2027.06.12-ig érvényes);
- Pötréte Község Polgármestere POT/460-2/2025. számú tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulása;
- Felsőrajk Község Polgármestere FRK/377-2/2025. számú tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulása;
- a 232624142 számú e-közmű nyilatkozatot;
- Magyar Telekom Nyrt. 2025. június 10. napján kelt közműkezelői hozzájárulását;
- E. ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 2025. július 01. napján kelt közműkezelői hozzájárulását;
- a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. 2026. június 25-én kelt közműnyilatkozatát;
- a tervdokumentációt;
- átnézeti helyszínrajzot, részletes helyszínrajzokat;
- a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya ZA/KTO/01738-33/2025. számú előzetes vizsgálati eljárást elfogadó határozatát;
- igazolást az engedélyezési eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról.

A Vízügyi Hatóság 2026. március 3. napján a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/L. §-a és a 4. számú melléklet 6. és 10. pontja alapján megkereste a Zala Vármegyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát, a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályát az engedélyezési eljárás során vizsgálandó szakkérdések tárgyában.

**A Zala Vármegyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (Nagykanizsa) ZA-04/NEO/00152-2/2026 számon az engedély közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárult.**

Szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta: „*Mednyánszky Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1165 Budapest, Újszász u. 70.) kérelmére, Hahót szennyvíztisztító telep fejlesztésének vízjogi létesítési engedélyezésének ügyében a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet figyelembevételével, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/L. § és a 4. melléklet 6. pontja alapján megkereste hatóságomat szakkérdés vizsgálata tárgyában.*

*A megkeresés, valamint a mellékelt dokumentumok alapján döntöttem.*

*Döntésemet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI.28.) KTM utasítás 24-27.§ alapján hoztam meg.*

*Hatóságom hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/L. § és a 4. melléklet 6. pontja adja meg.*

*Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 55.§ (4) bekezdés alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.*

*Illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 16.§ (1) bekezdés b)*

pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés és 2. számú melléklete, továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022.(XII.23.) Korm. rendelet 2.§ (4) bekezdése állapítja meg.”

**A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (Zalaegerszeg) ZA/KTO/00912-2/2026. számon** az engedély kiadásához természetvédelmi szempontból a rendelkező részben foglalt kikötésekkel járult hozzá.

Szakkérdésekre adott válaszát az alábbiakkal indokolta: „A Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) megkereste Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35.-39.; a továbbiakban: Hatóság) az Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/A; a továbbiakban: Engedélyes) által megbízott Mednyánszky Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1165 Budapest, Újszász u. 70.) kérelmére indult „Hahót szennyvíztisztító telep fejlesztésének vízjogi létesítési engedélyezése” tárgyú eljárásban természetvédelmi szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan.

A megkeresés mellékleteként megküldött dokumentáció alapján a beruházás során Hahót község szennyvíztisztítását biztosító vízellétesítmények technológiai fejlesztése, a telep kapacitásának növelése, valamint a tisztított szennyvíz Principális-csatornába, mint befogadóba való átvezetése valósul meg.

A tervezett beruházással érintett Hahót 0281, 0282/5, 0285 hrsz. -ú, és a Pötréte 035, 044 hrsz. -ú, valamint a Felsőrajk 032, 034 hrsz. -ú ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 5. sz. melléklete alapján a Szévíz-Principális-csatorna (HUBF20045) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület része..

A beruházási terület érintett a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MaTrt.) szerinti ökológiai hálózat magterület övezete, ökológiai folyosó övezete, illetve puffer terület övezete által érintett.

A csatolt dokumentumok alapján, a tervezett beruházás Natura 2000 jelölő fajokat és élőhelyeket, valamint védett és fokozottan természeti területekre várhatóan tartós negatív hatást nem gyakorol, védett értékeket nem veszélyeztet, ezért az érintett projekt kivitelezéséhez tájképvédelmi és természetvédelmi szempontból kikötésekkel hozzájárulok.

A „Hahót község szennyvíztisztítását és a tisztított szennyvíz befogadóba történő elvezetését biztosító vízellétesítmények technológiai fejlesztése tárgyú beruházás előzetes vizsgálati eljárása” tárgyú előzetes vizsgálati eljárása során a Hatóság által kiadott ZA/KTO/01738-33/2025. számú határozat alapján a tárgyi beruházás megvalósulása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 22. § (3) bekezdése, valamint a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit figyelembe vettem.

A végzést a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 17. § (1) bekezdése, illetve a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. melléklet 10. pontja alapján hoztam meg.

Felhívom figyelmét, hogy állásfoglalásom a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint, az eljárást lezáró döntésnek tartalmaznia kell.

Jelen végzés elleni önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét ugyanezen jogszabály 2. § (1) bekezdése határozza meg.”

Az eljárás során közreműködő hatóságok szakkérdések tekintetében tett állásfoglalását és indokolását az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL törvény [a továbbiakban: Ákr.] 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a Vgtv-ben előírtaknak. A vízilétesítmények megépítését a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdés a) pontja, 29. § (1) bekezdés a) és b) pontja, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

Az engedély időbeli hatályáról, valamint annak meghosszabbításáról a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján rendelkeztem.

Hahót község szennyvízelvezetését és szennyvíztisztítását biztosító vízilétesítmények a NYUDUVH-1375-1/8/2014. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelnek. Jelenleg a tisztított szennyvíz befogadója a Hahóti-övcatorna 3+500 km szelvénye. A befogadó a tisztított szennyvíz bevezetésének helyén időszakos vízfolyásnak minősül, mértékadó vízhozammal nem rendelkezik. A befogadó áthalad a hahóti üzemelő ivóvízbázis NYUDUVH-797-1/8/2014. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai „B” védőidomának felszíni vetületén. A kijelölt belső, külső, hidrogeológiai „A” és hidrogeológiai „B” védőidomoknak felszíni metszete nincs.

A szennyvíztisztító telep a kibocsátási határértékek be nem tartása miatt rendszeresen bírságolt, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hahót Község Önkormányzatát 36800/6553-2/2016.ált. számú határozatával szennyezéscsökkentési ütemterv benyújtására és jóváhagyására kötelezte.

A szennyezéscsökkentési ütemterv 36800/846-10/2017.ált. számon került jóváhagyásra, melyben a szennyvíztisztító telep biológiai lebontó kapacitásának növelése és technológiai módosítások - új tisztítóblokk építése, a képződő fölösiszap stabilizálása és gravitációs sűrítése, továbbá a tisztított szennyvíz Principális-csatornába történő bevezetéséhez átemelő és nyomóvezeték építése - szerepel.

A tisztított szennyvíz befogadója a Balaton vízgyűjtő területéhez tartozó Hahóti-övcatorna helyett a Mura vízgyűjtő területéhez tartozó Principális-csatorna lesz. A tisztított szennyvíz-vezeték Principális-csatornába történő átkötésével a tisztított szennyvíz vízbázisvédelmi területről történő kivezetése biztosított.

A műszaki leírás szerint: „A szennyvíztisztító telepen bekövetkező teljes áramszünet esetén az átemelőből túlfolyó szennyvíz a jelenlegi kivezetésen keresztül a Hahóti övcatornába folyik el.”

Fentiekben foglaltakra tekintettel azonban havária esetére sem engedélyeztem tisztítatlan szennyvíz Hahóti-övcatornába történő bevezetését.

A kibocsátási határértékeket a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 18. § (2) bekezdése alapján, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet] 1. számú melléklete, I. rész, C/4 pontjának (technológiai határértékek) és a 2. számú mellékletének (területi határértékek) 4. Általános védettségi kategória befogadói területi kategóriára vonatkozó határértékek figyelembevételével állapítottam meg, tekintettel arra, hogy a befogadó Principális-csatorna általános védettséggű területen lévő állandó jellegű vízfolyás.

A fentieknek megfelelően, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján technológiai határértéket állapítottam meg biokémiai oxigénigény és összes lebegőanyag komponensekre, a 18. § (2) bekezdés b) pontja alapján az általános védettségi kategória befogadói területi kategória határértékeit írtam elő pH, ammónia-ammónium-nitrogén, összes szerves nitrogén, összes

nitrogén, összes foszfor, szerves oldószer extrakt, aktív klór és Coliform-szám komponensek vonatkozásában. A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a befogadó kis vízhozamára, a befogadó vízminőségi állapotának megőrzése érdekében - a technológiai határértéknél szigorúbb, a területivel megegyező, egyedi határértéket állapítottam meg dikromátos oxigénfogyasztás komponens tekintetében.

A határértékek megállapításánál, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a szennyvíztisztító telep tervezett terhelési kapacitását vettem figyelembe. Megállapítottam, hogy a szennyvíztisztító, illetve a befogadóba jutó terhelés nem haladja meg a 2000 LE-et, így a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének (8) számú magyarázata szerint a 2000 LE alatti szennyvíztisztító telepek esetében az ammónia-ammónium-nitrogén (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>-N), összes szerves nitrogén (öN<sub>asv</sub>) és összes nitrogén (öN) komponensekre vonatkozóan megállapított területi határértékek a november 15. és április 30. közötti időszakokra nem vonatkoznak.

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének (2) számú magyarázata szerint a szerves oldószer extrakt komponens határértéke háromszoros.

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének (6) számú magyarázata szerint - a közegészségügyi hatóság elrendelése alapján - az aktív klór komponens határértéke ötszörös.

A vízszennyezési bírságfizetési kötelezettségre vonatkozó figyelmeztetést a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § (1) és (3) bekezdései alapján tettem.

A próbaüzem lefolytatásáról a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 3. § (8), (9) és (11) bekezdései, valamint a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

Egyebekben előírásaimban foglaltakról a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) és (6) bekezdései, 5. § (1) bekezdése, valamint 11. § (3) bekezdése, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1.3.5. pontja, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A próbaüzemi tervben bemutatott, a befogadó Principális-csatorna terhelésére irányuló ellenőrző vizsgálatok rendjét elfogadom.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a *vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletének 2.7. b) pontja és a Vgtv. 31/B. §-a alapján 252.000,- Ft összegben került megállapításra.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a létesítményeket engedélytől eltérően kívánják megépíteni, vízjogi létesítési engedély módosítását kell kérni a szükséges melléletek csatolásával. Ennek elmulasztása esetén, az engedélytől eltérően megvalósult létesítményekre fennmaradási engedélyt kell kérni, amely fennmaradási bírság kiszabását vonja maga után.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint az engedély módosítása iránti eljárás ügyintézési határideje a kérelem beérkezésétől számított 60 nap, melybe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamok.

A jogorvoslatról az Ákr. és a Kp. alapján adtam tájékoztatást.

Az Ákr. 112. §-a, illetve a 114. § (1) bekezdése alapján a határozattal szemben közigazgatási per útján van helye jogorvoslatnak.

A közigazgatási per szabályait a Kp. határozza meg. A Kp. 12. § (1) bekezdés alapján a Hatóság döntésével szembeni közigazgatási per a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a és 4. melléklete értelmében a Veszprémi Törvényszék illetékes.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A Kp. 29. § (1) bekezdése és erre tekintettel a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 604. § szerint alkalmazandó, a Dáptv. 19. § (1) bekezdése szerint a gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezett.

A keresetlevél benyújtásának idejét és helyét a Kp. 39. § (1) bekezdése határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

A közigazgatási per illetékének mértékét *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény [továbbiakban: Itv.] 45/A. § (1) bekezdése és 59. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg, a tárgyi illeték feljegyzési jogot az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján 60 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott időtartamok.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alá esik, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. tv. 66/A. § (1) bekezdése és 98. § (1) és (1a) bekezdései, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. melléklet 1/L. §-a és 9. pontja értelmében, valamint az Ákr. 5. § (2) bekezdése és 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján ezen döntést hirdetményi úton is közlöm. A határozat Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján történő véglegessé válásáról a Vízügyi Hatóság értesítést küld.

Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről – a perindításra nyitva álló határidő lejártát követően – intézkedem.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. §-a, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog átruházása a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasításában meghatározottak szerint történt.

Szombathely, *elektronikus időbélyegző szerint*

**Vámos Zoltán**  
főispán  
nevében és megbízásából

**Dr. Borbély Gábor**  
osztályvezető

Melléklet: -

Terjedelem: 14 oldal

Kapják:

1. sz. pld.:	Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/A.	HK
2. sz. pld.:	Mednyánszky Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 1165 Budapest, Újszász u. 70.	ÜK
3. sz. pld.:	Hahót Község Önkormányzata 8771 Hahót, Deák F. u. 63.	HK
4. sz. pld.:	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.	HK
5. sz. pld.:	Magyar Közút Nonprofit Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.	HK
6. sz. pld.:	Pötréte Község Önkormányzata 8769 Pötréte, Kossuth u. 40.	HK
7. sz. pld.:	Felsőrajk Község Önkormányzata 8767 Felsőrajk, Kossuth u. 8.	HK
8. sz. pld.:	Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.	HK
9. sz. pld.:	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 7626 Pécs, Búza tér 8/a	HK
10. sz. pld.:	Zala Vármegyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.	HK
11. sz. pld.:	Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39.	HK
12. sz. pld.:	Vízikönyv	
13. sz. pld.:	Irattár	