



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/TIV/01557-15/2026

Tárgy: Zalaszentgrót 1/B (K-62) vízműkút melléfúrásos felújításának vízjogi létesítési engedélye

Műszaki ügyintéző: Csapó László

Jogi ügyintéző: Szandiné Lascsik Edina

Vízikönyvi száma: Zala/1916

H A T Á R O Z A T

1./ Zalaszentgrót Város Önkormányzata (8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1.; a továbbiakban: Engedélyes) részére, az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Dózsa György u. 1.) által készített ZV-1126 számú tervdokumentáció alapján a 2./ pontban ismertetett vízellátási létesítmények megépítésére

v í z j o g i l é t e s í t é s i e n g e d é l y t ,

továbbá a 3./ pontban szereplő vízellátási létesítmény felszámolására

m e g s z ü n t e t é s i e n g e d é l y t

adok.

2./ Létesül:

Kialakítandó vízellátási létesítmény: 1 db rétegvíz kút melléfúrásos felújítás

Létesítés célja: Zalaszentgrót vízmű vízellátása

Vízügyi azonosítók

VOR	Objektum név	Objektum típus
ASOG225	Zalaszentgrót l/b j. K-62. vízműkút	Kút
ASJ163	Zalaszentgrót 1/b-2 sz. vízműkút	Kút
AFC847	Zalaszentgrót Regionális Vízmű - rétegvízhasználat	Vízterhelési pont - felszín alatti vízelvonás
AKY805	Zalaszentgrót víztermelő mű	Víztermelő mű

Tervezett vízigények:

A Zalaszentgrót Vízmű 11.850/1/2002. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyében lekötött vízkontingense 3742 m³/d (1,25 Mm³/év).

A tervezett kút új vízigénnyel nem jár, a vízigényt vízjogi üzemeltetési engedélyekben szereplő vízkontingens biztosítja, új kontingens nem keletkezik.

A létesítmény tervezett helye:

Jel	EOV Y	EOV X	EOMA	Hrsz.
1/B-2	499 881	180 279	121 mBf.	Zalaszentgrót 010002/2

Főbb műszaki jellemzők:

Jel	1/B-2
Fúrásmélység	185 m
Talpmélység	180 m
Csővezés	0 - 6 m 355 mm Ø acél 0 - 105 m 9 5/8" Ø acél 90 - 180 m 5 1/2" acél
Szűrő	114-125 m, 160-174 m

Kútfej: műanyag kútszekrényben, a termelőkút nyomóvezetékén lévő szerelvénytól tolózárból, szűrőből, vízórából, mintavételi csapból, Storz kapcsolóból, visszacsapó szelepből, tolózárból, nyomásmérőből áll. A kút 22 fm D110 KPE vezetékkel kerül rákötésre a meglévő rendszerre.

3./ Megszüntendő vizilétesítmény: 1 db rétegvíz kút

A létesítmény helye:

Jel	EOV Y	EOV X	Terep	Hrsz.
1/B.(K-62)	499 877	180 257	121,5 mBf.	Zalaszentgrót 0187/4

Főbb műszaki jellemzők:

Jel	Talp	Csővezés	Szűrő
1/B.	185 m	0 - 14,6 m 273/263 mm acél 0 - 108 m 219/207 mm acél 50 - 185 m 140/125 KMPVC	114-125 m 160-174 m

Megszüntetés módja: 1,8 t/m³ sűrűségű cementtejjel történő feltöltés

Üzemeltetési engedély száma: 11.850/1/2002.

4./ E vízjogi létesítési engedély a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított öt évig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt mellékletek csatolásával és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdésében és 10/A. §-ában foglaltak figyelembevételével kérhető.

4./ Vízügyi és vízvédelmi előírások:

1. A munkálatok megkezdését – annak megkezdése előtt legalább 8 nappal – és befejezését a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) be kell jelenteni.
2. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a Hatóságot.
3. A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklet 1. és 2.6 pontjában előírt követelményeknek megfelelő tartalmú vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni.

4. Az engedélyezett vízelétesítményeket a 2. pontban és az engedélyezési tervdokumentációban meghatározottak szerint kell kialakítani.
5. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden jelentős változást a Vízügyi Hatóságnak be kell jelenteni és még a kivitelezés megkezdése előtt előzetesen kérni kell a vízjogi létesítési engedély módosítását.
6. A vízjogi létesítési engedély az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
7. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a Vízügyi Hatóságot.
8. A kút létesítésénél a terv és a jelen engedély előírásait maradéktalanul be kell tartani.
9. A fúrási munkálatok során az erre jogosult hatóságok részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani kell, a vízjogi létesítési engedélyt és a hozzá tartozó tervdokumentációt a helyszíni ellenőrzés alkalmával fel kell mutatni.
10. Kút kivitelezését – beleértve annak felújítását és javítását – az végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzék szerinti vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kút kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút kivitelezési gyakorlatot számára igazolja, valamint vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozóan a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyeleti műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelést tanúsító igazolással vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.
11. A kivitelezőnek a megvalósítás teljes időtartama alatt a munkavégzés minden lényeges körülményét rögzítő dokumentációt kell vezetnie. A dokumentációnak részét képezi a külön jogszabály szerinti építési napló, tartalmaznia kell továbbá a létesítési engedélyben, illetve kiviteli tervben előírt vizsgálatokról szóló feljegyzéseket.
12. Amennyiben a furat továbbmélyítése az eredeti mélység 15 %-át meghaladja, illetve ha az engedélyben meghatározottól eltérő vízkészletet vesz igénybe, a megvalósult kútra a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti engedélyezési terv csatolásával vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.
13. A fúrt kútnál a felszín alatti vízbe történő beavatkozáskor a szennyezés megelőzése céljából a harántolt, de nem szűrőzött képződményeket palástcementezéssel vagy agyagszigeteléssel ki kell zárni.
14. Gázfeltörés vagy a víz sós-olajos jellegének észlelése esetén a fúrási munkálatokat félbe kell szakítani, a Hatóságot és az illetékes Bányászati Hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. A fúrást ilyen esetben a Bányászati Hatóság külön előírása szerint szabad folytatni.
15. A kútban a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007 (XII. 23.) KvVM rendelet [a továbbiakban: KvVM rendelet] 1. sz. melléklet táblázatának E oszlopa szerinti méréseket kell végezni.
16. A fúrásokban, kutakban mélyfúrás-geofizikai, illetve kútvizsgálati mérést és azok kiértékelését mérnökgeológus, geofizikus, geofizikus-mérnök, hidrogeológus mérnök, vagy ezekkel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember végezhet. A vizsgálatot csak legalább öt éves mélyfúrás-geofizikai gyakorlattal rendelkező szakértő hagyhatja jóvá.
17. A kút vizéből akkreditált laboratóriummal részletes vízkémiai és bakteriológiai vizsgálatot kell végeztetni, továbbá el kell végeztetni a víz gáztartalmának vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet rendelkezései szerint.
18. A kútfúrást követően geodéziai mérésekkel meg kell határozni egységes országos vetületi rendszerben (EOV) a horizontális koordinátákat, továbbá a Z Balti-tenger szint feletti magassági értékeket.

19. A létesítményeket, beleértve a vízkutató feltáró fúrásokat a munka befejezésekor olyan állapotba kell hozni, hogy azok kialakítása kizárja azt, hogy a felszín alatti vízbe szennyeződés kerülhessen, továbbá a kifolyó víz esetén szabad vízfolyás keletkezzék.
20. A kútra kúttáblát kell elhelyezni, vagy azonosítóját felfesteni.
21. A kút megépítését követően a kútról vízföldtani naplót kell készíttetni a KvVM rendelet 2. sz. mellékletének figyelembevételével. A vízföldtani napló készítéséről a kivitelező köteles gondoskodni.
22. A kút eltömedékeléséről készült jegyzőkönyvet a Vízügyi Hatóság felé meg kell küldeni, kezdeményezve a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását.
23. A 1/B-2 vízműkút védőterületével érintett ingatlan feletti rendelkezési jogot a vízbázis tulajdonosa a kivitelezés megkezdéséig köteles megszerezni és a művelési ág változást az ingatlannylévántartásba bejegyeztetni.

4.1./ Közegészségügyi előírások:

- *„A kivitelezés során a vízzel érintkezésbe kerülő anyagoknak, termékeknek meg kell felelniük az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak.*
- *A műszaki átadás, illetve vízjogi üzemeltetési engedély kiadásának feltétele akkreditált laboratórium által vételezett és bevizsgált, bakteriológiai szempontból negatív vízminta megléte.*
- *A kivitelezés során ügyelni kell arra, hogy a területen található műtárgyak, vezetékek ne sérüljenek. Amennyiben a kivitelezés alatt sérülés tapasztalható, úgy a helyreállítást és fertőtlenítést követően akkreditált laboratórium által vételezett és bevizsgált, bakteriológiai szempontból negatív vízminta becsatolása szükséges.*
- *A kivitelezés során a munkavégzők részére biztosítani kell az illemhelyhasználat, kézmosás, ivóvíz-vételezés lehetőségét.*
- *A munkavégzők vonatkozásában a keletkezett kommunális szilárd hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgyűjtő edényekben kell gyűjteni. A hulladékot üzemelő és engedéllyel rendelkező hulladéklerakó telepre kell szállítani.*
- *A munkagépek üzemeléséből az építési területen hulladék nem keletkezhet.”*

4.2./ Természetvédelmi előírások:

1. *„Az érintett területen dolgozókat a természetvédelmi előírásokról kötelező tájékoztatni.*
2. *Az szükséges fakivágási és növényzeteltávolítási munkálatokat a vegetációs, illetve költési és fiókanevelési időszakon kívül (október 1. és február 28. közötti időszakban) engedélyezett elvégezni.*
3. *A fúrás során keletkező iszap elhelyezéséről a mindenkor kivitelező köteles gondoskodni.*
4. *A beruházással érintett területen előforduló invazív fajok terjedését/további térnyerését kötelező megakadályozni.*
5. *A munkálatok során keletkező hulladékokat (olajos doboz, flakonok, egyéb hulladékok) a területről el kell szállítani és kötelező gondoskodni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő elhelyezésükről.*
6. *A munkavégzés során a nyílt munkaárkok/munkagödrök több napig ne maradjanak fedetlenül, a feltöltésük előtt ellenőrizni szükséges, hogy nincs-e beléjük hullott állat, a munkálatokat csak az állatok kimentése után lehet folytatni. A kimentett állatokat az érintett területtől legalább 100 m-re, természetszerű élőhelyen kell elhelyezni.*
7. *A munkálatok során keletkező hulladékokat (olajos doboz, flakonok, tömítőanyagok, göngyöleg, egyéb hulladékok) a területről el kell szállítani és kötelező gondoskodni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő elhelyezésükről.*

8. A munkálatok során az üzem- és kenőanyagok tárolása, valamint a munkagépek, szivattyú helyszínen történő üzemanyaggal való feltöltése kizárólag kármentő tálca használatával engedélyezett.
9. A munkaterület határait kötelező, jól látható módon kijelölni, nehéz gépek mozgása/mozgatása csak a kijelölt határokon belül engedélyezett.
10. Az ökoszisztéma éjszaka aktív élőlényeiének védelme érdekében kerülni kell a túlvilágítást, valamint kötelező intézkedéseket tenni a fényszóródás csökkentésének érdekében (pl.: világítótestek helyes típusának megválasztása, szükség esetén ernyőzése, alacsony fénypontmagasság használata). Továbbá amennyiben a kivitelezési ütemterv lehetővé teszi, az éjszakai munkálatokat a szaporodási, illetve az utódnevelési időszakon kívül kell végezni.”
11. Havária esemény esetén az Engedélyes köteles értesíteni a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. tel.: +36-92/795-065, illetve munkaidő után, hétvégén és pihenőnapokon a készenléti szolgálatot, tel.: +36-70/502-4421), és a kapott utasításokat köteles betartani.”

4.3./ Talajvédelmi előírások:

- „A kivitelezés során biztosítani kell, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, továbbá, hogy káros környezeti hatások (pl. talajszennyezés, építési törmelék, műszaki hulladék ... stb.) az érintett és a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
- A földmunkavégzés során:
 - o Gondoskodni kell a humuszos termőrétteg megmentéséről (az alsóbb nem humuszos talajrétegektől elkülönített letermeléséről, tárolásáról, védelméről) és a helyben történő hasznosításáról.
 - o Biztosítani kell, hogy a felszíni lefolyási viszonyok ne változzanak meg kedvezőtlenül, és ne alakuljanak ki sem vízmosásos, sem lefolyástalan területek.
 - o A kitermelésre kerülő terméketlen altalaj termőföldön nem kerülhet elterítésre. (A kivett területen az altalaj tereprendezésre felhasználható, de ebben az esetben is biztosítani kell, hogy a humuszos termőrétteg ne kerüljön eltemetésre, hanem legfelső talajréteggént kerüljön hasznosításra.)
- A földmunkavégzés időpontját a talaj aktuális nedvességtartalmára figyelemmel kell megválasztani.
- A földhasználó és a beruházó köteles a talaj védelmével kapcsolatos tevékenysége dokumentumait 5 évig megőrizni.
- A talajvédelmi előírások betartásának ellenőrizhetősége érdekében a munkák megkezdéséről és befejezéséről, valamint a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról 8 nappal korábban írásban értesíteni kell a talajvédelmi hatóságot.”

4.4./ Tűzvédelmi előírások:

1. „A gázmentesítő berendezés telepítéséről és üzemeltetéséről az üzemeltetőnek a hatályos műszaki követelmények szerint folyamatosan gondoskodnia kell;
2. Arra jogosult személy által villámvédelmi kockázatértékelést kell készíttetni, és szükség esetén a villámvédelmet a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kell kiépíteni.”

A munkálatok csak e határozat véglegessé válását követően kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízálléscímények üzemeltetésére nem jogosít.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény [a továbbiakban: Vgtv.] 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás

súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

E döntés ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, de az ügyfél a közléstől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a határozat felülvizsgálatát a Veszprémi Törvényszéktől (8200 Veszprém, Vár u. 19.). A keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél, a Vízügyi Hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 37.§-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény [a továbbiakban: Dáptv.] 3. § és 19. § szakaszaiban foglaltak szerint a közigazgatási döntést hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” ügytípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal).

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a *polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról* szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy felperes a keresetlevelet a Kp. 39. § (7) bekezdés a) pontja értelmében a Kormányablakokban is benyújthatja.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

A bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában egyszerűsített perben jár el a hatósági igazolvánnyal, a hatósági bizonyítvánnyal, valamint – a tevékenység gyakorlásához szükséges köztestületi vagy más szervezeti nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás kivételével – a hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos perben, a kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján indult perben

és a járulékos közigazgatási cselekménnyel, továbbá a közigazgatási szerv visszautasító vagy az eljárást megszüntető döntésével kapcsolatos perben.

INDOKOLÁS

Engedélyes meghatalmazása alapján eljáró Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. a 2026. március 19. napján hivatali kapun érkezett beadványában e határozat 2-3./ pontjában leírt vízáteresztmények megvalósítására vízjogi létesítési és megszüntetési engedély kiadását kérte a csatolt tervdokumentáció alapján.

Az eljárás megindításáról a VA/TIV/01557-5/2025.ált. számú végzéssel értesítettem az ismert ügyfeleket, akik iratbetekintési és nyilatkozattételi jogukkal az eljárás időtartama alatt nem éltek.

A kérelmet és mellékleteit a 41/2017 (XII. 29.) BM rendelet és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány hiányos. Erre tekintettel a VA/TIV/01557-6/2026 számú végzéssel 2026. március 24-én hiánypótlást rendeltem el. A hiánypótlás teljesítésére 2026. április 2-én került sor, a kérelem ekkor vált teljessé. Megállapítottam, hogy a beadvány a hiánypótlás teljesítése után tartalmazza:

- Engedélyes megnevezését, címét, meghatalmazását;
- a kérelmet;
- aláírási címpéldányt;
- a tervezői jogosultság igazolását (Horváth-Görög Renáta VZ-TER 20-0745);
- a tervezői nyilatkozatokat;
- műszaki leírást;
- a Zalaszentgrót 187/6 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak tulajdonosi hozzájárulását;
- Zalaszentgrót Város Polgármestere 2025. november 13-án kelt tulajdonosi hozzájárulását;
- Zalaszentgrót Város Polgármestere 2025. november 21-én kelt nyilatkozatát;
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2557-2/2025. számú nyilatkozatát;
- a Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 17015/2026 számú termőföld végleges más célú hasznosítás tárgyában hozott határozatát;
- a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0703-003/2026. iktatószámú objektumazonosítási nyilatkozatát és vagyonkezelői hozzájárulását;
- Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 870.002/2026. számú telekalakítási engedélyét;
- e-közmű nyilatkozatokat;
- áttekintő, átnézetes és részletes helyszínrajzot;
- Csövezési tervet és a kútakna kiképzés rajzát;
- Cementezési vázrajzot;
- Környezeti hatásokról készített adatlapot;
- Natura 2000 hatásbecslést.

A Vízügyi Hatóság 2026. március 24., illetve 2026. április 17. napján a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/L. § és a 4. számú melléklet 6., 9., 10., 11. pontja, illetve a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5/G. §-a alapján megkereste a Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát és a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályát, a Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, valamint a Zala Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztályát az engedélyezési eljárás során vizsgálandó szakkérdések tárgyában.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Zalaegerszeg) a ZA/NEF/0425-2/2026. számú állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedély kiadásához kikötéssel járult hozzá, melyet az alábbiakkal indokolt: „A Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Hatóság) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1/L. § alapján megkereséssel fordult a Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához (a továbbiakban: Főosztály).

A Hatóság a megkeresésében a Kormányrendelet 4. számú melléklet 7. pontja szerinti - A vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának elbírálása - tekintetében szakági vélemény, állásfoglalás kiadását kérte.

A fenti ügyben a benyújtott dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján a Főosztály megállapította, hogy a kérelmezett vízjogi létesítési engedély kiadásával a Zalaszentgrót vízbázis 1/B (K-62) vízműkút mellélfúrással történő felújításával a tervezett ivóvízellátás a rendelkező részben írt feltételekkel felel meg a vizsgálni kért jogszabályi követelményeknek.

Erre tekintettel a Főosztály az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (1) és (2) bekezdés értelmében a vízjogi létesítési engedély kiadásához feltételek kikötésével hozzájárult.

Jelen szakági vélemény - figyelemmel a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI.28.) KTM utasítás 31. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában, a Zala Vármegyei Kormányhivatal Ügyrendjéről szóló 7/2025. (II.28.) utasítása (a továbbiakban: Utasítás) V. fejezet C) alfejezet 1. pont 1.3. alpontjában, az Utasítás V. fejezet C) alfejezet 7. pont 7.1. pontjában, valamint az Utasítás V. fejezet C) alfejezet 8. pont 8.1. alpontjában foglaltakra - a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 1/L. § 4. számú melléklet 7. pontja, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 1. § (1) bekezdése és 2. § (1) bekezdés d) pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti hatáskörben és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bekezdés a)-b) pontja, továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.)

Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott illetékességi ok alapján került kiadásra.

A Főosztály a szakági véleményének kialakításakor az alábbi jogszabályok ügyre vonatkozó rendelkezéseit vette figyelembe:

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet,
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet
- a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII.6.) KvVM. rendelet
- a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (Zalaegerszeg) ZA/KTO/01291-2/2026. számon az engedély kiadásához feltételekkel járult hozzá. Hozzájárulásának indokolása az alábbi: „A Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) megkereste Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35.-39.) Zalaszentgrót Város Önkormányzata (8970 Zalaszentgrót, Dózsa György utca 1.; a továbbiakban: Engedélyes) által megbízott Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út. 8.) kérelmére indult „Zalaszentgrót 1/B (K-62) jelű vízműkút melléfúrásos felújításának vízjogi létesítési engedélyezése” tárgyú eljárásban természetvédelmi szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan.

A beküldött megkeresés mellékleteként megküldött ZV/-1126 munkaszámú engedélyezési terv alapján megállapítottam, hogy a Zalaszentgróti vízbázis 29 db település vízellátását biztosítja. A vízellátó rendszer 8 db víztermelő kútból áll. A vízbázis sérülékeny, a monitoring rendszer 22 db figyelőkútból áll. 2025 márciusában a kutak vizsgálata során kiderült, hogy a zalaszentgróti vízműtelepen lévő 1/B jelű kút műszakilag meghibásodott. A tervezett kút által biztosított vízmennyiség elengedhetetlen nyári csúcs vízigény kielégítésében.

A beruházás során érintett kutak:

Kút jele	Helyrajzi szám	EOV X	EOV Y	Z (mBf)	Talp(m)	Beavatkozás
1/B-2	Zalaszentgrót 010002/2	180279	499881	121,5	185	tervezett
1/B	Zalaszentgrót 187/4	180256	499877	121,8	185	megszüntetés

Várható üzemi vízszint: -18 m, Q=750 l/p hozam mellett

Víz kivétel módja: búvárszivattyús

Szabványos RIT-POLY műanyag kútszekrény kerül megépítésre, amely tartalmazza az 1 db tolózárat, 1 db vízmérő órát, 1 db visszacsapó szelepet, 1 db nyomásmérőt, 1 db mintavételi csapot.

A dokumentáció alapján megállapítást nyert, hogy a Zalaszentgrót 010002/2 hrsz.-ú ingatlan, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004 (X. 8.) Kormányrendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrésztelkekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet 5. melléklet 2.3.21. pontja alapján az Alsó-Zala-völgy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület részét képezi.

A beruházással érintett területéről védett és fokozottan védett, illetve közösségi faj előfordulásáról a Természetvédelmi Hatóság rendelkezésére álló adatbázis nem tartalmaz információt.

A Zalaszentgrót 010002/2 hrsz.-ú ingatlan területén tervezett kút engedély szerinti kivitelezése, védett vagy Natura 2000 jelölőfajokra, élőhelyre jelentős hatást nem gyakorol, védett értéket nem veszélyeztet, a hatályos tájvédelmi és természetvédelmi jogszabályokkal összhangban van, így a természetvédelmi hozzájárulást kikötésekkel megadtam.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya az érintett tevékenységre nem terjed ki, ezért a beruházás megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 22. § (3) bekezdése, valamint a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit figyelembe vettem.

Végzésemet a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 17. § (1) bekezdése, illetve a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. melléklet 10. pontja alapján hoztam meg.

Jelen állásfoglalás elleni önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét ugyanezen jogszabály 2. § (1) bekezdése határozza meg.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (Zalaegerszeg) a ZAF/010/01098-2/2026/T33 számú szakkérdés tekintetében tett állásfoglalásában kikötésekkel élt. Szakmai véleményét az alábbiakkal indokolta: „Tisztelt Cím a fentebb hivatkozott számú megkeresésében a „Zalaszentgrót 1/B (K-62) jelű vízműkút melléfúrásos felújításának vízjogi létesítési engedélyezése” során a vizsgálandó – „a termőföld minőségi védelme és a növényvédelem követelményeinek való megfelelés kérdésében” – szakkérdés vizsgálata tárgyában keresett meg.

Szakmai véleményemet a megkereséshez mellékelte tervdokumentáció áttanulmányozását követően a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/L. §-ában és a 4. melléklet 11. pontjában előírtak alapján adtam ki, mert az előírtak betartása mellett a „Zalaszentgrót 1/B (K-62) jelű vízműkút melléfúrásos felújítása növény- és talajvédelmi érdeket nem sért.

Hatásköröm a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Rendelet**) 52. § (1) bekezdés-, illetékességem a **Rendelet** 3. § (2) bekezdés előírásán alapul.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály (Zalaegerszeg) a ZA/04-TIV/00105-2/2026. számú tűzvédelmi szakkérdésre vonatkozó állásfoglalásában a vízjogi engedély kiadásához feltételekkel járult hozzá. Hozzájárulását a következőkkel indokolta: „A Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 2025. március 24. napján érkezett VA/TIV/01557-7/2026 ügyiratszámú ügyiratával megkereste a tűzvédelmi hatóságot a Zalaszentgrót Város Önkormányzata (8790 Zalaszentgrót, Dózsa György utca 1.) engedélyes, Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.) kérelmező kérelmére indult, Zalaszentgrót 1/B (K62) jelű vízműkút melléfúrásos felújításának vízjogi létesítési engedélyezése kapcsán, tűzvédelmi szakkérdés vizsgálata ügyében.

A tűzvédelmi hatóság a csatolt tervdokumentáció alapján megállapította, hogy a Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2026. február 16-án kelt ZV-1126 számú vízjogi engedélyes tervében rögzítettek szerint:

„A kútban a várható metántartalom kb. 26-30 l/m³, a vízműtelepen található gáztalanító berendezéssel a víz metánmentesítése megoldott.”

A tűzvédelmi hatóság a szakkérdés vizsgálatára vonatkozó állásfoglalás rendelkező részében foglalt feltételeket az alábbi jogszabályok alapján szabta:

1. 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 3. § (4), 4. § (1) c);
2. OTSZ 99. § (1), 139 -144. §-ai.

A tűzvédelmi hatóság a csatolt tervdokumentáció, valamint a hatályos jogszabályok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A tűzvédelmi hatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/G. §-a, illetékességét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

16. § (1) bekezdés a) pontja alapján a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a határozza meg.”

Az eljárás során közreműködő hatóságok szakkérdések tekintetében tett állásfoglalását és indokolását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. [a továbbiakban: Ákr.] 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a Vgtv-ben előírtaknak. A vízilétesítmények megépítését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a) és b) pontja, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

Az engedély időbeli hatályáról, valamint annak meghosszabbításáról a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján rendelkeztem.

A vízilétesítmények kialakítása nem jár új vízigénnyel.

Előírásaimat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (6-7) bekezdései, az 5/C § (1) bekezdés, a 8/A § (1-2) bekezdések, 8/B. §, 8/C. §, 8/D §, a KvVM rendelet 4. §, 5. §, 7. §, 8.§ (1) bekezdés, 13. § (1-6) bekezdések, a vizek hasznosítását védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010 (IV. 29.) Korm. rendelet 4/A. §, a Vgtv. 28/A §. (1) bekezdés, valamint a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése és a 11. § (2) bekezdés b) és d) pontja alapján rendelkeztem.

A Vgtv. 31. § (2) bekezdése alapján az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a létesítményeket engedélytől eltérően kívánják megépíteni, vízjogi létesítési engedély módosítását kell kérni a szükséges mellékletek csatolásával. Ennek elmulasztása esetén, az engedélytől eltérően megvalósult létesítményekre fennmaradási engedélyt kell kérni, amely fennmaradási bírság kiszabását vonja maga után.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint az engedély módosítása iránti eljárás ügyintézési határideje a kérelem beérkezésétől számított 60 nap, melybe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamok.

A jogorvoslatról az Ákr. és a Kp. alapján adtam tájékoztatást.

Az Ákr. 112. §-a és a 114. § (1) bekezdése alapján a határozattal szemben közigazgatási per útján van helye jogorvoslatnak.

A közigazgatási per szabályait a Kp. határozza meg. A Kp. 12. § (1) bekezdés alapján a Hatóság döntésével szembeni közigazgatási per a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. § és 4. melléklete értelmében a Veszprémi Törvényszék illetékes.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A Kp. 29. § (1) bekezdése és erre tekintettel a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 604. § szerint alkalmazandó, a Dáptv. 19. § (1) bekezdése szerint a gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezett.

A keresetlevél benyújtásának idejét és helyét a Kp. 39. § (1) bekezdése határozza meg.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdésén alapul. A közigazgatási per illetékének mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény [továbbiakban: Itv.] 45/A. § (1) bekezdése és 59. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg, a tárgyi illeték feljegyzési jogot az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján 60 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott időtartamok. Tájékoztatom továbbá, hogy az *igazgatási szünetről* szóló 2023. évi XXVI. törvény [a továbbiakban: 2023. évi XXVI. törvény], valamint az *igazgatási szünet elrendeléséről* szóló 316/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a 2025. december 29. napjától 2026. január 4. napjáig elrendelésre került igazgatási szünet időtartama a 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1. pontja értelmében szintén nem számít bele a hatósági ügyintézési határidőbe.

A határozat Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján történő véglegessé válásáról a Vízügyi Hatóság értesítést küld.

Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről – a perindításra nyitva álló határidő lejártát követően - intézkedem.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28 §-a, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog átruházása a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasításában meghatározottak szerint történt.

Szombathely, *elektronikus időbélyegző szerint*

A főispán helyett eljáró **dr. Orbán István** főigazgató
nevében és megbízásából:

Dr. Borbély Gábor
osztályvezető

Melléklet: -

Terjedelem: 13 oldal

Kapják:

1. sz. pld.:	Zalaszentgrót Város Önkormányzata 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1.	HK
2. sz. pld.:	Észak-zalai Vízf- és Csatornamű Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.	HK
3. sz. pld.:	Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.	HK
4. sz. pld.:	Túrje Község Önkormányzata 8796 Túrje, Szabadság tér 9.	HK
5.sz. pld.:	Zalacsány Község Önkormányzata 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.	HK
6. sz. pld.:	Zalaszentlászló Község Önkormányzata 8788 Zalaszentlászló, Kossuth u. 18.	HK
7. sz. pld.:	Sénye Község Önkormányzata 8788 Sénye, Jókai Mór utca 1.	HK
8. sz. pld.:	Zalaszántó Község Önkormányzata 8353 Zalaszántó	HK

9. sz. pld.:	Vindornyalak Község Önkormányzata 8353 Vindornyalak	HK
10.sz. pld.:	Óhíd Község Önkormányzata 8342 Óhíd, Petőfi utca 3.	HK
11. sz. pld.:	Kisvásárhely Község Önkormányzata 8341 Kisvásárhely, Petőfi u. 7.	HK
12. sz. pld.:	Mihályfa Község Önkormányzata 8341 Mihályfa, Kossuth u. 57.	HK
13. sz. pld.:	Szalapa Község Önkormányzata 8341 Szalapa, Fő u. 49.	HK
14. sz. pld.:	Kisgörbő Község Önkormányzata 8356 Kisgörbő, Arany János u. 8.	HK
15. sz. pld.:	Döbröce Község Önkormányzata 8357 Döbröce, Rákóczi Ferenc utca 2.	HK
16. sz. pld.:	Nagygörbő Község Önkormányzata 8356 Nagygörbő, Petőfi Sándor u. 43.	HK
17. sz. pld.:	Vindornyaszőlős Község Önkormányzata 8355 Vindornyaszőlős, Dózsa György u. 21.	HK
18. sz. pld.:	Kehidakustány Község Önkormányzata 8784 Kehidakustány, Dózsa György, u. 7.	HK
19. sz. pld.:	Kallósd Község Önkormányzata 8785 Kallósd, Kossuth L. u. 19.	HK
20. sz. pld.:	Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi	HK
21. sz. pld.:	Zalaszentgrót Városkörnyéke Vízműtársulat 8793 Tekenye, Tölgyvári u. 23.	PH
22. sz. pld.:	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.	HK
23.sz.pld.:	Zala Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 54.	HK
24.sz.pld.:	Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékkezelési Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39.	HK
25.sz.pld.:	Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi P. u. 81.	HK
26.sz.pld.:	Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 9-11.	HK
27. sz. pld.:	Honlap	
28. sz. pld.:	Irattár	