



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/06368-18/2025.	Tárgy:	Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása
Ügyintéző:	Szkurszky Zsolt	Hiv. szám:	-
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály	Melléklet:	-
Telefon:	88/550-902		

HATÁROZAT

- 1.0** A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva az **"AGROTERM" Növényvédőszereket és Szervetlen Vegyi anyagokat Gyártó Kft.** (székhelye: 8182 Berhida-Peremartongyártelep, 06/116. hrsz., KSH: 10717185-2020-113-19, KÜJ: 100202913, a továbbiakban: **Ügyfél**) által benyújtott – a 8182 Peremarton-gyártelep 06/116. hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 100 448 361 , EOV_x= 197 743, EOV_y= 577 928) folytatott növényvédőszer hatóanyagok és biocidok, foszfor, nitrogén vagy kálium alapú műtrágyák, valamint felületaktív szerves és egyéb szervetlen anyagok ipari méretű előállítása tevékenységre vonatkozóan elkészített – **VE/30/06368-13/2025. ügyiratszámon iktatott üzemi kárelhárítási tervet** (a továbbiakban: **Üzemi Terv**)

jóváhagyom és nyilvántartásba veszem.

- 2.0** Az Üzemi Terv adatainak folyamatos vezetéséről, **az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, valamint a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról** a terv készítésére kötelezettnek – ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat – gondoskodni kell. **A változásokról a Kormányhivatalt 30 napon belül értesíteni kell.**
- 3.0** **Az Üzemi Tervet** – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként**, továbbá az üzemi technológiában, az Ügyfél ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett **változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálni.**
- 4.0** Amennyiben **az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása nem jelentős és a 3.0 pont szerinti felülvizsgálat nem szükséges**, úgy a változás bekövetkezésétől számított **30 napon belül a Kormányhivatalt a változásról tájékoztatni kell.**
- 5.0** A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság **30407/5947-1/2025.ált. iktatószámon adta meg szakkérdés vizsgálatát, mely az alábbi megállapítást tartalmazza:**

*„Az **"AGROTERM" Növényvédőszereket és Szervetlen Vegyi anyagokat Gyártó Kft.** (székhelye: 8182 Berhida-Peremartongyártelep, 06/116. hrsz., KSH: 10717185-2020-113-19, KÜJ:*

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

8200 Veszprém, József Attila u. 36.

telefon: 88/550-878, e-mail: kornyezetvedelem@veszprem.gov.hu

KRID azonosító: 346009700

100202913, a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott – a 8182 Berhida-Peremartongyártelep 06/116. hrsz. alatti telephelyre (a továbbiakban: Telephely) vonatkozó – üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában indult eljárásban a

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

elvégezve megállapítottam, hogy az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásához kikötések nélkül hozzájárulok.”

- 6.0** Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
- 7.0** A VE-09/KTF/04534-11/2020. ügyiratszámú határozat jelen döntés véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti.
- 8.0** Intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.
- 9.0** Jelen döntést hatósági nyilvántartásba veszem.
- 10.0** A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát **a közléstől számított harminc napon belül** a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: **Bíróság**) címzett, de a Kormányhivatalhoz **benyújtandó keresetlevéllel lehet kérni**.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a

felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál az Ügyfél telephelyére vonatkozóan benyújtott kérelem és az ahhoz mellékelte dokumentáció alapján üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása és nyilvántartásba vétele tárgyában VE/30/06368/2025. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az Ügyfélnek a 8182 Peremarton-gyártelep 06/116. hrsz. alatti telephelyén (a továbbiakban: **Telephely**) végzett tevékenysége a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **kárelhárításR.**) 2. számú mellékletének 4.1., 4.2., 4.3. és 4.4. pontjaiba tartozik, így a kárelhárításR. 6. § (3) bekezdése szerint **az Ügyfél üzemi terv készítésére köteles.**

Az Üzemi Terv a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdésében előírt kötelező ötévenkénti felülvizsgálati kötelezettségre tekintettel került benyújtásra a Kormányhivatalhoz.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás 8 napon belül, a tényállás tisztázás szükségességére figyelemmel nem volt lefolytatható, *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel, az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján **VE/30/06368-2/2025. ügyiratszámom tájékoztattam az Ügyfelet a teljes eljárásra történő áttérésről.**

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kvt.**) 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártoknak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Erre való tekintettel a tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról a **VE/30/06368-3/2025 ügyiratszámú értesítést tettem közzé a Kormányhivatal honlapján.**

A közhírré tett értesítésre észrevétel nem érkezett, környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

A *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Kv.hat.r.**) 12/A. §-a szerint a környezetvédelmi hatóság a 8. mellékletben foglalt táblázat szerinti eljárásában – az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett – vizsgálja a táblázatban meghatározott szakkérdést.

A **Kv.hat.r.** 8. mellékletben foglalt táblázat 9. és 10. pontja szerint az üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásban **a környezetvédelmi hatóság vizsgálja a táblázatban meghatározott vízvédelmi és vízügyi szakkérdéseket.**

A *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **223/2014. Korm. rend.**) 10. § (1) bekezdése alapján az 1-12. pontokban felsorolt vármegyei kormányhivatalok járnak el területi vízügyi hatóságként, továbbá területi vízvédelmi hatóságként. A 223/2014. Korm. rend. 10. § (2) bekezdésében és 2. sz. mellékletében meghatározott illetékességi terület szerint a vizsgált Telephelyre vonatkozóan **a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az illetékes területi vízügyi és vízvédelmi hatóság**, mely hatóságot VE/30/06368-4/2025. ügyiratszámom megkerestem.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: **Vízvédelmi Hatóság**) a 30407/5947-1/2025.ált. iktatószámú (ügyiratszámunk: VE/30/06368-8/2025.) **szakkérdés vizsgálatában az üzemi terv jóváhagyásához kikötések nélkül hozzájárult**, melyet a rendelkező rész 5.0 pontjában szerepeltettem.

A szakkérdés **indokolási része** az alábbiakat tartalmazza:

„A Veszprém Vármegyei Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály VE/30/06368-4/2025. számú megkeresésében a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályától szakkérdés vizsgálatát kérte Berhida-Peremartongyártelep, 06/116. hrsz. alatti telephelyre vonatkozó – üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kv.hat.r.) 12/A. §-a és annak 8.melléklet 9. és 10. pontjai alapján meghatározott vizsgálandó szakkérdések:

- A tevékenységnek, létesítménynek a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, valamint a vizek állapotára gyakorolt hatás vizsgálata.
- A tevékenységnek, létesítménynek vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A megkereséshez csatolásra került a szakkérdés vizsgálatához szükséges dokumentáció (A Kör-Szava Kft. által készített ÜZEMI KÁRELHÁRÍTÁSI TERV "AGROTERM" Növényvédőszerket és Szervetlen Vegyianyagokat Gyártó Kft 8182 Berhida, Peremartongyártelep, hrsz. 06/116. dokumentáció; Készült: Litér, 2025. július)

A dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg:

Az AgroterM Kft. a Peremarton-gyártelepen üzemelő Peremartoni Ipari Parkban található. A Növényvédőszer üzem az Ipari Park Ny-i, a Szervetlen üzem a közepső részén helyezkedik el.

A telephelyen folytatott főtevékenységek: mezőgazdasági vegyi termék (növényvédő szer) gyártás valamint szervetlen vegyi alapanyag gyártás, a kapcsolódó tevékenység: gőzelőállítás. Az AgroterM Kft. ipari és szociális vízigényét a Bakonykarszt Zrt. biztosítja saját vízrendszeréből. A szolgáltatott víz ivóvíz minőségű. Az AgroterM Kft. ipari vízfelhasználása 2024-et tekintve bázisévnek – a tényleges termelési adatok alapján a technológiából számolva – 20,5 m³/nap, a szociális vízigénye – mérés alapján – 2,1 m³/nap. A felhasznált víz jellegét tekintve: kommunális, technológiába beépülő, hűtő-, kondenz- és használtvíz. A Sóképző üzemben mosóvíz is keletkezik a termékváltások miatt.

A Peremartoni Ipari Park és Inkubátorház Szolgáltató Kft. rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel (iktatószám: KDT-VH-0468-017/2014., vízikönyv szám: 40/7448-18829). Az alaphatározatot a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint Területi Vízügyi Hatóság a 790-3/2014/F-VH számú határozattal módosította. Az engedélyes változtatás nélkül kérelmezte és megkapta a 2019. december 31-én lejáró engedélyének a meghosszabbítását. A 35700/9182-8/2019.ált. ügyiratszámú határozat a Peremartoni Ipari Park és Inkubátorház Szolgáltató Kft. vízjogi üzemeltetési engedélyének hatályát 2024. december 31-re módosította, majd egy újabb határozattal az érvényességi időt 2029. december 31-re módosította.

Az AgroterM Kft. csakúgy, mint a többi gazdasági egység, a Peremartoni Ipari Park Kft. által üzemeltetett a korábbi gyártelep szétválasztott szenny- és csapadékvíz elvezető rendszerén, tisztító berendezésein

keresztül bocsátja ki a szennyvizét a Káloz patakon keresztül a III. vízminőség-védelmi kategóriájú Séd-Nádor csatornarendszerbe.

A szennyvíztisztítási szerződés és kiegészítése szerint az AgroterM Kft. és a Peremartoni Ipari Park és Inkubátorház Szolgáltató Kft. folyamatos ellenőrzés mellett veszik, adják át a kommunális/ipari szennyvizet, illetve olyan csapadékvizet, amely a jelenlegi, vagy korábbi ipari tevékenység következtében szennyezett lehet. A kibocsátott szennyvízmennyiség meghatározása a Bakonykarszt Zrt.-től beérkező (mért) vízmennyiség alapján történik, a beérkező vízből levonásra kerül a termékbe beépülő, illetve elpárolgó víz, valamint a veszélyes hulladékként elszállításra kerülő mosóvíz mennyisége. A gyártelep elválasztott csatornarendszerrel rendelkezik. A kommunális hálózat a gyári és a lakótelep szennyvizeit egy csepegtetőteszt biológiai tisztítóberendezésre vezeti, ahonnan a tisztított szennyvíz a gyári ipari szennyvíz és csapadékvíz árokba kerül. A fekáliás csatorna anyaga beton, a gerinchálózat Ø:30 és Ø:40cm átmérőjű. Az AgroterM Kft.-t érintő fekáliás csatornaszakaszok megfelelő állapotban vannak. A tetővizek és a területre hulló csapadékvizek az Ipari Park csapadékelvezető rendszerébe kerülnek bevezetésre zárt csapadécsatornán és árokrendszeren keresztül. A használt víz vegyi anyaggal csak a széndiszulfid tárolóban érintkezik. A szén-diszulfid azonban kémiai sajátosságai miatt nem elegyedik a vízzel. A keletkező használtvíz kémiai szennyező anyagot nem tartalmaz. Egyéb területen keletkező használtvíz a természeti környezetből bekerülő szennyezést (pl. falevél, por) tartalmaz, amely miatt újrafelhasználásuk nem lehetséges. A használtvizek tehát hűtő, tároló, szállító, ellenőrző funkcióval rendelkeznek és kerülnek elvezetésre a csapadécsatornába. A csapadécsatorna rendszer a volt PVV burkolt ipari területeiről vezeti el a csapadékvizeket, ahonnan azok nyílt árkok közbeiktatásával a központi ülepítő rendszerbe kerülnek. A csatorna anyaga beton, átmérője Ø:30–Ø:40cm. Az ipari szennyvíz csatorna, az ún. „savas csatorna” a szuperfoszfát gyártás savas vizeit, a savlefejtő és savhígító hulladéksavait, az alkáli-szulfid mosató, ill. gázmosó vizeit volt hivatva a központi semlegesítő műtárgyba vezetni. Egyéb nyílt árkok az iparterület északi oldalán található, amelyek a zárt szelvényű csatornák folytatásaként a beépített területen kívül vezetik a csapadékvizeket, majd egy nyílt csatornában (a tisztított fekáliás szennyvizektől elkülönítve), vezetik a csapadékvizeket a két beton medencés-, majd nádas tavas tisztítási technológiájú ülepítő rendszerre. Az egységes környezethasználati engedély 1. számú melléklete tartalmazza a Peremartoni Ipari Park és Inkubátorház Kft. elvezető rendszerébe bocsátott szennyvizek, használt- és csapadékvizek kibocsátási határértékeit. Az önellenőrzés során vett minták 2024-es és 2025-ös laborvizsgálati eredményei alapján a vizsgált paraméterek nem haladták meg az egységes környezethasználati engedélyben előírt kibocsátási határértékeket.

A Sóképző üzem melletti 25m³-es földfeletti fehérrolaj tároló tartály jelenleg használaton kívül van, kiürített állapotban. A 10m³-es korábbiakban kénsav tárolására használt technológiai tartályt elbontották. A 3db 25m³-es (GBB-1, GBB-2, GBB-3 jelű, amin tároló) fekvőhengeres, földtakarásos szimplafalú acéltartályra a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága a VII-S-001/02967-10/2012. számú határozatával módosított, 29/3/2004. számú határozatában használatbavételi engedélyt adott, majd az engedélyt a Fejér Megyei Kormányhivatal (ügyszám: FE/MMBO/00799-9/2016) meghosszabbította.

Az elvégzett időszakos ellenőrző vizsgálatok eredményei alapján a tartályok az előírásnak megfelelnek. Az acéltartályok töltése közúti tartálykocsiból történik. A csatlakozócsonk alá csepegést felfogó fém tálcát helyeznek. A Vasúti lefejtőnél a vasúti tartálykocsikból a közös 660 m³-es betonmedencében elhelyezett 2db 25m³-es víz alatti fekvőhengeres acéltartályba történik az anyaglefejtés, a sínpár mentén egy beton lefejtő tálcát alakítottak ki, amely egy 546l-es kármentőbe lejt, az esetlegesen ide kerülő anyagot hordókba szivattyúzzák át. A közúti lefejtő tálcának a csurgalékvíz gyűjtője az

esetlegesen kijutó csurgalékokat a tálca közepén kialakított zsompba vezeti. A zsompban összegyűlt csurgalékok kézi mintavételezését követően, laboratóriumi vizsgálattal kerül megállapításra a szennyezettség mértéke (KOI_k, ill. nitrogén tartalom). A vizsgálatot a MEO Laboratórium dolgozói végzik és a mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzítik. A csurgalékok eltávolítása mobil búvárszivattyúval történik. Amennyiben a vizsgálati eredmények a zsompban összegyűlt folyadék szennyezettségét igazolják, akkor a mennyiségétől függően 200l-es fémhordó(k)ba vagy 1m³-es IBC-be kerül gyűjtésre és veszélyes hulladékként történik a további kezelése.

Amennyiben a zsompban összegyűlt folyadék csapadékvíz, akkor azt a Ditiokarbamát üzem melletti csapadékvíz elvezető csatornába vezetik. 2021-ben 2 db új 25 m³-es, szén-diszulfid tároló tartály került telepítésre a Ditiokarbamát üzemben, amelyek üzembe vételét a Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály engedélyezte.

A Sóképző üzem épület aljzata és a fala találkozásánál lévő réseket és a dilatációs hézagokat kifugázták, az üzem 4db nyílászárójánál 5cm-es rámpát alakítottak ki. Az üzemben három állóhengeres tároló tartály található (20; 19,61 és 10m³ űrtartalmú), amelyek külön kármentővel nem rendelkeznek. A 20 és a 19,61m³-es tartály szintjelzővel ellátott, tehát a tárolt anyag mennyisége kontrolálható. A 10m³-es tartály szintjelzővel nem rendelkezik, ezért csak a 20m³-es tartályon keresztül tölthető, amennyiben használni kívánják (jelenleg a 10m³- es tartály tartalék). A 20m³-es, fehérrolaj tároló poliészter tartály töltése közúti tartálykocsiból történik. A csatlakozócsonk alá csepegést felfogó mobil PE tálcát helyeznek. Valamely tartály, illetve a hozzátartozó vezeték sérülése esetén a padozatra kerülő szennyezőanyag az épület közepén patkó alakban elhelyezkedő 25cm széles és átlagosan 20cm mély, az elfolyó felé lejtő vasráccsal ellátott folyadék elvezető beton csatornába gyűlik össze. Ez az elvezető csatorna össze van kötve a Sóképző üzem épület melletti 17,4 m³-es kármentővel, amely egy vegyszerálló kerámia béléssel rendelkező vasbeton medence. Mivel a tartályokat csak 80%-ig töltik, ezért a maximális elfolyás mértéke 16m³, tehát a kármentő képes befogadni havária esetén a tartályból kiáramló anyagmennyiséget. Az Alkáli-szulfid üzem beton padozatú, mely megfelelő lejtéssel rendelkezik a 3db betonból készült saválló acéllemezzel bélelt kármentő aknához, az üzem esetében a lehetséges elfolyás mértéke 1m³, a 3db kármentő 3,684m³ térfogatú. Porlasztó-szárító üzem beton aljzattal rendelkezik, mely lejtéssel kialakított, az esetlegesen elfolyó anyag (a maximális elfolyás mértéke 8m³) egy összefolyóba, majd onnan az épület melletti 17,4m³-es kármentőbe kerül. A kármentőből az anyagot – amennyiben nem szennyeződött - visszavezetik a technológiába. A Ditiokarbamát üzem 4m³-es Lampart reaktora alatt 4,68m³-es és a 2db ülepítő tartály alatt 6,73m³-es vegyszer és vízzáró műgyanta bevonattal ellátott, zsompba lejtetett, vasbeton kármentők találhatók. A Ditiokarbamát üzem területén lévő 2db 25 m³-es víz alatti fekvő- és az 1 db 1m³-es víz alatti állóhengeres, bemérő acéltartály közös 120m² alapterületű betonmedencében van elhelyezve, a medence alja zsompba lejt, amelynek rendszeres ellenőrzésével az esetlegesen kijutó anyagot azonnal észlelik. A Sóképző üzemben kialakított Nedvesőrlő üzem berendezései egy közös 34m³-es beton kármentőben vannak elhelyezve, amely STOPOX típusú műgyantával van kikenve. A kármentő alja zsompba lejt.

A telephelyen keletkező mosóvizet visszaforgatják a technológiába, vagy veszélyes hulladékként a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre kerülnek. Az IBC tároló, amely a Nyersanyag és készáru raktárral szemben található vasúti rampán került kialakításra nem fedett, ezért nem csak havária esetén válik szükségessé az 1m³-es kármentőben összegyűlt folyadék eltávolítása. Ezt a vizet egy laboratóriumi ellenőrzést követően (KOI_k mérés, összes sótartalom) a Sóképző üzemépület körül húzódó csapadékelvezető árokba szivattyúzzák. Amennyiben a csapadékvíz szerves anyag tartalma és/vagy összes só tartalma az előző évi kibocsátott használtvíz átlagos értékét meghaladja, akkor azt hordókba kell összegyűjteni és veszélyes anyagként kell kezelni. A vizsgálatot a MEO Laboratórium dolgozói

végzik és a mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzítik. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen a maximális elfolyás mértéke 1m³, míg a rendelkezésre álló kármentő terület 1,989m³, így havária esetén nem kerülhet ki veszélyes hulladék a területről. A Folyadékkiszerező üzembrész beton aljzattal rendelkezik, a kitöltő állásoknál helyi kármentő tálcákat alkalmaznak. Élelmiszeripari segédanyag kiszerező a KOL üzem egy külön bejáratú helységében lett kialakítva. A felújítás során a padozat járólappal, a fal 1,8m magasságig csempével lett burkolva, a nyílászárók cseréje megtörtént. A kitöltő állásnál helyi kármentő tálcát alkalmaznak. A Nyersanyag és készáru raktár beton aljzatú, amely nem rendelkezik kármentővel, ezért az ajtóknál 5cm-es rámpát építettek ki, valamint a padozaton a repedéseket és a dilatációs hézagokat folyadékzáróvá tették. Az épületben a lehetséges elfolyás mértéke 1 m³, a küszöbök miatt az esetlegesen elfolyó anyag nem kerülhet ki az épületből. A Borkén és Kénraktár beton aljzattal ellátott zárt épület. A Vegyi készáru raktár bejáratától balra egy 224 m² alapterületű részén a dilatációs hézagokat és egyéb repedéseket tömítéssel megszüntették. Három oldalon a falat 40cm magas és 10cm vastag beton peremmel látták el és a negyedik oldalon egy 5cm magas rámpát alakítottak ki, így ezen a területen folyadék is tárolható IBCben, illetve kisebb kiszerezési egységben.

A kárelhárítási terv megfelelően részletezi a vízügyi és vízvédelmi szempontból kockázatos eseményeket és a tervezett intézkedések is elfogadhatóak.

Az érintett telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny (1a) terület.

A tárgyi ingatlan felszín alatti vízbázist, valamint annak előzetesen lehatárolt, vagy hatósági határozattal kijelölt védőövezetét nem érinti.

A telephely közvetlen közelében felszíni víz nem található.

A tevékenység, létesítmények a szükséges intézkedések betartása mellett nincsenek hatással a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, a vizek állapotára, vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására.

A hatáskörömbbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítom, hogy a tárgyi engedély kiadásának vízügyi és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért az engedély kiadásához hozzájárulok.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a Kv.hat.r. 12/A. §-a és annak 8. melléklet 9. és 10. pontjai alapján vizsgáltam.”

A kárelhárításR. 6. § (6) bekezdése alapján az üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásba **a területi vízügyi igazgatóság ügyfélként kerül bevonásra.**

A fentiekre tekintettel a VE/30/06368-5/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (a továbbiakban: **Igazgatóság**), mint illetékes területi vízügyi igazgatóságot az eljárás megindításáról és ügyféli nyilatkozattételi lehetőségéről.

Az Igazgatóság a Szfvár-005925-4/2025. ügyiratszámú (VE/30/06368-6/2025. ügyiratszámmon iktatott) levelével megküldte az Üzemi Tervvel kapcsolatos észrevételeit ügyféli nyilatkozatában. Ezek alapján a VE/30/06368-7/2025. ügyiratszámú végzésben a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre és iratbemutatásra hívtam fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél VE/30/06368-9/2025. ügyiratszámmon iktatott beadványában kérelmezte az eljárás szünetelését, ezért az Ákr. 49. § (1) bekezdése szerint a VE/30/06368-10/2025. ügyiratszámú végzésben rendelkeztem az eljárás 2025. augusztus 7. napjától történő szüneteléséről..

Az Ügyfél VE/30/06368-11/2025. ügyiratszámom iktatott beadványában kérelmezte az eljárás folytatását. A fentiekre tekintettel a VE/30/06368-12/2025. ügyiratszámú végzésben az eljárás 2025. október 8. napjától történő folytatásáról döntöttem.

Az Ügyfél az Igazgatóság észrevételei kapcsán megküldte az azok alapján átdolgozott, egységes szerkezetű üzemi kárelhárítási tervet (VE/30/06368-13/2025. ügyiratszám).

A VE/30/06368-14/2025. ügyiratszámú végzésben megküldtem az Igazgatóság részére az észrevételeik alapján átdolgozott egységes üzemi kárelhárítási tervet és azokra vonatkozóan ügyféli nyilatkozattételre hívtam fel, valamint az Ákr. 48 § (2) bekezdése alapján a VE/30/06368-15/2025. ügyiratszámú végzésben az eljárás 2025. október 14. napjától történő felfüggesztéséről döntöttem az Igazgatóság ügyféli nyilatkozatának kiadásáig.

Az Igazgatóság a Szfvár-005925-12/2025 ügyiratszámú, a Kormányhivatalnál VE/30/06368-16/2025. ügyiratszámom iktatott válaszelevelében előadta, hogy az észrevételeiknek megfelelően került kiegészítésre és módosításra az Üzemi Terv, így annak elfogadása ellen nincs kifogásuk.

A fentiekre tekintettel a felfüggesztési indok megszűnt, így a VE/30/06368-17/2025. ügyiratszámú végzésben az eljárás folytatásáról döntöttem.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás szünetelésének és felfüggesztésének időtartama, melyre tekintettel a VE/30/06368/2025. ügyiratszámú eljárás ügyintézési határideje november 20-ra módosult.

Az egységes szerkezetű üzemi kárelhárítási terv VE/30/06368-13/2025. ügyiratszámom került iktatásra (a továbbiakban: Üzemi Terv).

A rendelkezésre álló információk alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az Ügyfél a Telephelyére vonatkozóan a VE-09/KTF/04534-11/2020. ügyiratszámom jóváhagyott és nyilvántartásba vett üzemi tervvel rendelkezett, melynek felülvizsgálata volt szükséges a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdésében előírt ötévenként kötelező felülvizsgálatra tekintettel.

A kárelhárítási üzemi terv kötelező tartalmi elemeit a kárelhárításR. 1. számú melléklete tartalmazza.

Az Üzemi Tervet a Kör-Szava Mérnöki és Tanácsadó Kft. (székhelye: 8196 Litér, Patak utca 23.) állította össze, aki a kárelhárításR. 7. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően rendelkezik szakértői jogosultsággal a víz- és földtani közeg védelem részszafterületen.

Az egységes szerkezetű Üzemi Tervet a kárelhárításR. 1. számú mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek való megfelelés vizsgálatát követően – a szakkérdés vizsgálatban foglaltak figyelembevételével – **a kárelhárításR. 6. § (5) bekezdése alapján az 1.0 pont szerint jóváhagytam, valamint a kárelhárításR. 12. § (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vettem.**

A kárelhárításR. 6. § (1) bekezdése értelmében a kárelhárítást az Üzemi Terv alapján kell végrehajtani.

A **2.0 és 4.0 pont** szerinti változás jelentési kötelezettségeket a kárelhárításR. 8. §-a és 9. § (2) bekezdése, a **3.0 pont** szerinti felülvizsgálati kötelezettséget a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

Az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint a döntés tartalmazza a felmerült eljárási költséget. Jelen eljárásban eljárási költség nem merült fel, melyről a **6.0 pontban** adtam tájékoztatást.

Az Ügyfél részére a Telephelyre vonatkozóan VE-09/KTF/04534-11/2020. ügyiratszámom, üzemi terv jóváhagyása tárgyában kiadott határozat jelen döntés véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti, melyről a **7.0 pontban** rendelkeztem.

Az ügyintézési határidő leteltének napja 2025. november 20. Az ügyintézés a jelen határozat közzétevése iránti intézkedéssel lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot megküldöm a kárelhárításR. 6. § (6) bekezdésére tekintettel az Igazgatóság részére, valamint a Vízügyi Hatóság részére.

Az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel a **8.0 pont** szerint intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közzétételéről.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint intézkedek, melyről a **9.0 pontban** adtam tájékoztatást.

A **10.0 pontban** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXCV. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés *h)* pontja alapján adtam tájékoztatást. A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

A Kormányhivatal hatáskörét **Kv.hat.r.** 5. §-a, illetékességét a **Kv.hat.r.** 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI.13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. AGROTERM Kft. (hivatali kapun: 10717185)
2. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (HK: 574019965)
3. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (hivatali kapun: 240163925)
4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal honlap
5. Irattár

Véglegessé válást követően:

6. Hatósági Nyilvántartás