



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/30/07765-12/2025. **Tárgy:** Egységes környezethasználati engedély módosítása
Ügyintéző: Monostori Márton
Szerv. egység: Környezetvédelmi Osztály **Hiv. szám:** -
Telefon: 88/550-896 **Melléklet:** -

HATÁROZAT

1.0 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva az **MVM Balance Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi u. 26., KSH törzsszám: 14120486; KÜJ: 102215160 a továbbiakban: **Engedélyes**) részére a Litéri Gázturbinás Erőmű telephelyére (cím: 8196 Litér, Királyszentistváni út 1462. hrsz., KTJ: 100354914, EOVS X= 196168 m, Y= 571880 m, a továbbiakban: **Telephely**) alatti telephelyen folytatott villamosenergia-termelés tevékenység végzésére vonatkozóan VE/30/07996-14/2023. ügyiratszámra kiadott és VE/30/01466-15/2025. ügyiratszámra módosított egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: **alaphatározat**) az alábbi **2.0-3.0 pontokban** foglaltak szerint

módosítom.

2.0 Az alaphatározat „2.2 Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg megadottnak tekintem” pontját az alábbival egészítem ki:

2.2.4 A Fejér Vármegyei Kormányhivatal 30407/1844-7/2024.ált. számú határozat alapján kiadott szennyvízkibocsátási engedélyét. **A szennyvíz kibocsátást engedélyező, kibocsátási határértéket megállapító határozat 2030. április 30. napjáig érvényes.**

3.0 A szakkérdés vizsgálat során tett kikötések

3.1 A Fejér Vármegyei Kormányhivatal 30407/7195-1/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálat szerint:

„1. Az erőmű vízellátása, szennyvízelvezetése és csapadékvíz-elvezetése:

1.1 Vízellátás

Vízigények

*Az erőmű működéséhez szükséges vízigény az ivóvíz közműhálózatról biztosított.
Szociális vízigény: 0,5 m³/d*

Tűzvízmedence feltöltése: 400 m³ (48 óra alatt, várhatóan egyszeri)

Technológiai vízigény (sótalan-vízellátáshoz): 5 m³/h

Egy indítás vízigénye: 112 m³

Ivóvízellátás

- 100 fm D 63 KPE vezeték
- 40 fm D 25 KPE vezeték
- vízmérőakna
- szerelvényakna

Az utak alatt: 10 fm Ø159 × 4,5 mm acél védőcsőben.

Tűzivézellátás

- 400 m³-es vb. Tűzivértároló
- 355 fm D 200 KPE nyomócső
- 55 fm D 200 KPE nyomócső
- 14 db DN 100-as föld feletti tűzcsap
- 8 db szerelvényakna

Az utak alatt Ø 324 × 8 mm acél védőcsőben csőtörésjelzővel.

1.2 Szennyvízelvezetés

A kommunális szennyvíz és a fordított ozmózis elvén működő vízelőkészítő berendezés üzemeltetésekor keletkező hulladékvíz (koncentrátum) a telephelyi szennyvízgyűjtő hálózaton keresztül a a BAKONYKARSZT Zrt. által üzemeltetett Litér – Királyszentistván - Sóly szennyvíztisztító telepre kerül.

1.3 Tiszta csapadékvíz-elvezetés

Az erőmű területéről 0,15 m³/s tiszta csapadékvizet zárt gravitációs csatorna vezeti el a Litér Község Önkormányzatának kezelésében lévő utakba.

Épült:

Cs 1-0-0 jelű csatorna:

- 31 fm DN 500 KG csatorna
- 67 fm DN 400 KG csatorna
- 91 fm DN 315 KG csatorna
- 31 fm DN 200 KG csatorna
- 15 db tisztítóakna

Cs 1-1-0 jelű csatorna:

- 121 fm DN 315 KG csatorna
- 10 db tisztítóakna

Cs 1-2-0 jelű csatorna

- 11 fm DN 200 KG csatorna
- 2 db tisztítóakna

Cs 1-1-1 jelű csatorna

- 30 fm DN 200 KG csatorna
- 3 db tisztítóakna

A feltételezetten olajjal szennyezett vizek tisztítására SEPURATOR 90 típ. olajleválasztó berendezés került telepítésre.

1.4 A transzformátorok területéről származó, olajszármazékokkal feltételesen szennyezett csapadékvizek elvezetése

A megépült transzformátorok területéről elfolyó, olajjal szennyeződhető csapadékvizek zárt gravitációs csapadékvíz-elvezető rendszerrel kerülnek összegyűjtésre, majd átvezetésre egy olajleválasztó berendezésen. A megtisztított csapadékvizek a telken belüli övárókba jutnak. A bevezetés helyén a meglévő árok mederburkolatot kapott, a rézsú védelme és a kimosódások elkerülése érdekében. A csapadékvizeket az övárkon keresztül a Kenderesi út melletti árokba vezetik.

Épült:

Csapadékvíz-elvezető csatorna

- össz. hossz: 19 fm (13 + 6 fm)
- mérete, anyaga: Ø110 KG-PVC
- esése: 2 ‰
- vízállító képessége: 3,6 l/s
- mértékadó vízhozam: 1,94 l/s
- befogadó: meglévő övárók

Olajfogó műtárgy

- helye: csapadékcsatorna 0+003 km szelvénye
- típusa: Hauraton Aquafix SK 04/0650 H
- tisztítási kapacitása: 4 l/s

2. Szennyvíz-kibocsátási engedély: Az MVM Balance Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) részére a Litér, 1462 helyrajzi számú ingatlanon lévő gázturbinás erőmű 5 MW/10 MWh energiatároló 132/11 kV-os elosztó állomás tisztított csapadékvizeinek befogadóba vezetését engedélyezem a 2.1 pontban megállapított határértékek, továbbá a 2.2 pontban foglalt előírások betartása mellett.

2.1 Kibocsátási határértéket állapítok meg a Hauraton Aquafix SK 04/0650 H típusú olajleválasztó berendezésen keresztül a Litér Község Önkormányzatának üzemeltetésében lévő Litér, 017 helyrajzi számú Kenderesi út árokba és a Litér, 021 helyrajzi számú kivett árokba, majd onnan a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság üzemeltetésében lévő Bendola patak időszakos vízfolyásba vezetett tisztított csapadékvíz tekintetében:

Sorszám	Megnevezés	Kibocsátási határérték (Általános védettségi kategória befogadói)
1.	pH	6-9,5
	Szennyező anyagok	Határérték (mg/l)
2.	Összes lebegőanyag	200
3.	Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)	10

2.2 Felszíni vízvédelmi előírások:

2.2.1 A tisztítóberendezés megfelelő működése, a tisztítási hatások biztosítása, valamint a 2.1 pontban megállapított határértékek folyamatos betartása érdekében az Engedélyes köteles az előtisztító berendezés karbantartásáról, a keletkező olajos iszap rendszeres eltávolításáról folyamatosan gondoskodni.

2.2.2 Tilos a felszíni vizekbe vízszennyezést okozó anyagot juttatni (közvetett és közvetlen úton egyaránt), a 2.1 pontban engedélyezett mértékű kibocsátásokat kivéve.

2.2.3 A Litér Község Önkormányzatának 2025. március 13-án kelt befogadói nyilatkozatában és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vesz-000602-0002/2025 ügyiratszámú közvetett befogadói nyilatkozatában foglaltakat az üzemeltetés során be kell tartani.

2.3 A szennyvíz-kibocsátási engedély 2030. október 31-ig hatályos. 3. A VE/30/07996-14/2023. ügyiratszámú határozattal egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedély 10.1 pontjának 3. alpontjában szereplő vízvédelmi előírások közül a 3.1 pont alattit visszavonom.”

4.0 Az alaphatározat egyéb, jelen határozattal nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.

5.0 Az igazgatási szolgáltatási díjat – amely jelen esetben 283.500,- Ft, azaz kétszáznyolcvanháromezer-ötszáz forint – az Engedélyes köteles viselni, egyéb eljárási költség nem merült fel.

6.0 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

7.0 Intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.

8.0 Jelen határozat ellen, **a közléstől számított 15 napon belül**, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (8200 Veszprém, József Attila u. 36., KRID: 346009700) benyújtandó **fellebbezéssel lehet élni**.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, **a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van**.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott fellebbezés benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges: Témacsoport: Kormányhivatali ügyek – Ügytípus: Környezet és természetvédelmi feladatok – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az alábbi esetek kivételével az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, azaz jelen esetben 141.750 Ft (száznegyvenegyezer-hétszázötven forint). Civil szervezet által benyújtott fellebbezés esetén – kivéve ha az engedélyezési eljárás a jogorvoslatot benyújtó civil szervezet kérelmére indult –, valamint az egységes környezethasználati

engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél és a környezeti hatásvizsgálatnál a természetes személyek által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000 Ft, azaz jelen esetben 5000 Ft (ötezer forint).

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005-00299516-38100004 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz-átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál az **Engedélyes** által 2025. szeptember 22. napján benyújtott kérelem és mellékletei (a továbbiakban együtt: **Kérelem**) alapján az alaphatározat módosítása tárgyában VE/30/07765/2025. ügyiratszámom közizgatási hatósági eljárás indult.

A Kérelem tárgya az erőmű területén lévő, előzőekben vízjogi engedély alapján üzemelő vízellátási létesítmények (vízellátás, csapadékvízvezetés, tűzvíz ellátás) és a 30407/1844/2024.ált. számú szennyvízkibocsátási engedélyben lévő tevékenységek egységes környezethasználati engedélybe történő foglalása.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás csak teljes eljárásban folytatható le, ezért teljes eljárásra való áttérésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (2) bekezdése alapján 2025. szeptember 23. napján VE/30/07765-2/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kvt.**) 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Erre való tekintettel az érintett tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról a Kormányhivatal honlapján történő közzétételről VE/30/07765-3/2025. ügyiratszámom 2025. szeptember 23. napján gondoskodtam.

Az értesítés megjelenésétől kezdve az érintett nyilvánosság számára a rendelkezésemre álló dokumentációkba, valamint az ügyfelek részére az eljárás iratanyagába a betekintési lehetőséget a Kormányhivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan biztosítottam.

A határozat kiadmányozásának napjáig észrevétel nem érkezezett, az engedélyezési eljárásban az Ákr. 10. §-a szerinti ismert környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát a Kormányhivatalhoz nem jelentette be.

A *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: **Díjr.**) 9. § e) pontjára figyelemmel, az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. tv. 73/A. § (1) bekezdése alapján, a Díjr. 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért.

A Kérelmet áttanulmányozva megállapítottam, hogy az Engedélyes által kezdeményezett eljárás díjköteles, azonban az igazgatási szolgáltatási díj részben került megfizetésre. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke, a Díjr. 3. mellékletében közölt táblázat 22. pontja alapján **283.500 Ft**, azaz

kétszáznyolcvanháromezer - ötszáz forint. Tekintettel arra, hogy az Engedélyes 20.250 forintot már megfizetett, ezért a fennmaradó (283.500 – 20.250 = 263.250) 263.250 forint megfizetésére hívtam fel az Engedélyest, melynek 2025. szeptember 22-én eleget tett.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Khvr.**) 1.§ (6b) bekezdése szerint az egységes környezethasználati eljárásban a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat, ezért Litér Község Önkormányzatát (a továbbiakban: **Önkormányzat**) 2025. szeptember 24. napján VE/30/07765-7/2025. ügyiratszámom megkerestem. Az Önkormányzat nyilatkozattételi lehetőségével a határozat kiadmányozásának napjáig nem élt.

A kérelemben foglaltak ismertetése:

A benyújtott dokumentációk alapján az Engedélyes az erőmű területén lévő, előzőekben vízjogi engedély alapján üzemelő vízellátási létesítmények (vízellátás, csapadékvízvezetés, tűzvíz ellátás) és a 30407/1844/2024.ált. számú szennyvízkibocsátási engedélyben lévő tevékenységek egységes környezethasználati engedélybe történő foglalását kérte.

Szakkérdések vizsgálata:

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 11. § (1) bekezdése szerint a területi környezetvédelmi hatóság a 3. mellékletben meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 3. melléklet szerinti, az egységes környezethasználati engedélynek a Khvr. 20/A. § (4) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló eljárásban a 3. mellékletben megjelölt feltételek fennállnak.

Az eljárás során a szakkérdéseket az alábbiak szerint vizsgáltam:

Közegészségügyi szempontból (Korm. rendelet 3. számú melléklet 3. sor):

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata keretében a Dokumentációt a környezet- és település egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően áttekintettem, és megállapítottam, hogy a Dokumentációban foglaltak a közegészségügyi feltételeknek megfelelnek, közegészségügyi szempontból a Dokumentáció elfogadását kizáró ok nem merült fel.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból (Korm. rendelet 8. számú melléklet táblázata 2., 3. sor):

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya szakkérdés vizsgálatában megállapította, hogy a tevékenységgel kapcsolatban vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogás nem merült fel.

Szakkérdés vizsgálatának indokolása szerint:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 2025. szeptember 23-án hivatkozott számon – az MVM Balance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MVM Balance Zrt.) Litér, 1462 helyrajzi szám alatti gázturbinás erőművére vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyában indult eljárásban –

szakkérdés vizsgálata céljából megkereste a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát. A megkeresésben rögzítésre került, hogy a szakkérdés vizsgálatának elvégzéséhez szükséges dokumentáció elektronikusan

a

https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee980787df01997557e0c973ed/199185/5461311485476729611/MVM_Liter_EKHE_mod2025.zip webhelyen érhető el.

A rendelkezésre álló adatok szerint az MVM Balance Zrt. VE-09/KTF/03996-19/2021. ügyiratszámom kapott egységes környezethasználati engedélyt „tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben” megnevezésű tevékenység végzésére a Litér, Királyszentistváni út 1462 helyrajzi számú ingatlanon lévő telephelyén. Az engedély kiadásához a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/3031-8/2021.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában vízügyi és vízvédelmi hatáskörében eljárva előírásokkal hozzájárult. Az engedély a VE/30/04783-6/2023. ügyiratszámú határozattal, a VE/30/07996-14/2023. ügyiratszámú határozattal, majd a VE/30/01466-15/2025. ügyiratszámú határozattal módosításra került. Az egységes környezethasználati engedély 2031. augusztus 31-ig érvényes.

Az MVM Balance Zrt. kérelmet nyújtott be a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz az egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyában. A kérelemben a következőket adta elő:

„Jelen kérelmünk tárgya az erőmű területén lévő, előzőekben vízjogi engedély alapján üzemelő vízilétesítmények (vízellátás, csapadékvíz-elvezetés, tűzvíz ellátás) és a 30407/1844/2024.ált. számú szennyvízkibocsátási engedélyben lévő tevékenységek egységes környezethasználati engedélybe történő foglalása.”

A kérelemhez csatolásra került az EcoPlan System Kft. (6724 Szeged, Pulz utca 46/B) által 2025 szeptemberében készített 59/ECO/2025 tervszámú engedélymódosítási tervdokumentáció (környezetvédelmi szakértő: Tombácz Szintia), amelyben egyebek mellett az alábbiak kerültek rögzítésre:

„Az MVM Balance Zrt. [...] üzemelteti a Litér, Királyszentistváni út 1462 hrsz. alatti telephelyén lévő Litéri Gázturbinás Erőművet. Az erőmű a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal VE-09/KTF/03996-19/2021. ügyiratszámom kiadott, utoljára a VE/30/01466-15/2025. számú határozattal módosított egységes környezethasználati engedély alapján üzemel [...].

A gázturbinás erőmű üzemeltetéséhez kapcsolódó ivóvíz ellátás, tűzvíz ellátás, szennyvízelvezetés és csapadékvíz-elvezetés vonatkozásában a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által 20.532/1999.III. számon (VKSZ: 27/8401-10486) kiadott, utoljára a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 35700/4047-5/2021.ált. számú határozattal módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezett. A vízjogi üzemeltetési engedély 2025.06.30-ig volt érvényes [...].

Az engedély hatályának meghosszabbítására eljárás indult az illetékes vízügyi hatóságnál, az engedély érvényességi idején belül. A vízügyi hatóság a kérelmet visszautasította, valamint a még érvényes engedélyt visszavonta, és a vízikönyvi számot megszüntette, az alábbi indokkal:

„A Vízügyi Hatóság megállapította, hogy a telephelyen folyó tevékenység nem vízjogi engedélyhez, hanem vízvédelmi engedélyhez kötött. Ennek alapján a beadott kérelmet visszautasítottam (1. pont) és megszüntettem a 27/8401-10486 vízikönyvi számú anyagot (2. pont).” [...].

A VE/30/07996-14/2023. számú egységes környezethasználati engedély módosítás (egységes szerkezetbe foglalt) 10.3.1 pontja:

„A telephely vízellátását, szennyvíz- és csapadékvíz tisztítását és elvezetését biztosító vízellátási-műveinek üzemeltetését a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélynek megfelelően kell végezni, az abban foglalt előírásokat be kell tartani.”

A 10.3.1. pontban foglaltak a telephely vízjogi üzemeltetési engedélyének érvényességi idejének hosszabbítására irányuló eljárás visszautasításával, és a vízjogi engedély visszavonásával jogosultságát veszítette.

A Zrt. a területen létesített energiatároló egységhez kapcsolódó területén képződő csapadékvizek vonatkozásában a Fejér Megyei Kormányhivatal 30407/1844/2024.ált. számú határozatával kiadott szennyvízkibocsátási engedéllyel rendelkezik. A Zrt. a szennyvízkibocsátási engedélyben foglaltakat a telephely egységes környezethasználati engedélyébe kívánja belevonni.

[...]

Kérjük a tisztelt hatóságot, hogy a gázturbinás erőmű üzemeltetéséhez kapcsolódó ivóvíz ellátás, tűzvíz ellátás, szennyvízelvezetés és csapadékvíz-elvezetés vonatkozásában a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által 20.532/1999.III. számon (VKSZ: 27/8401-10486) kiadott, utoljára a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 35700/4047-5/2021.ált. számú határozattal módosított vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő létesítményekkel a telephely egységes környezethasználati engedélyét kiegészíteni szíveskedjen [...].

A VE/30/07996-14/2023. számú egységes környezethasználati engedély módosítás (egységes szerkezetbe foglalt) 10.3.1 pontját törölni szíveskedjenek.

[...] a megépült transzformátorok területéről elfolyó, olajjal szennyeződhetők csapadékvizek elvezetését, tisztítását, és a tisztított vizek kibocsátását a telephely egységes környezethasználati engedélyébe kérjük vonják bele. Ezen tevékenység végzése az egységes környezethasználati engedéllyel kerüljön engedélyezésre. A tevékenység egységes környezethasználati engedélybe történő bevonását követően a Fejér Vármegyei Kormányhivatal 30407/1844-7/2024 számú határozatával kiadott engedély kerüljön visszavonásra.”

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján az egységes környezethasználati engedély kérelem szerinti módosítása ellen vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem emeltem kifogást, a rendelkező részben megfogalmazottak figyelembevételével.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FvR.) 3. § 20. pontja értelmében a szennyvíz: a termelési, szolgáltatási, fogyasztási tevékenység során használt, a használat – illetve az üzemi területen összegyűlő csapadékvizek esetében bemosódás vagy keveredés – következtében fizikai, kémiai vagy biológiai minőségében megváltozott, vízszennyező anyagot tartalmazó víz.

Jelen esetben a fenti jogszabályi rendelkezés figyelembevételével a szénhidrogénnel feltételesen szennyezett csapadékvíz szennyvíznek tekinthető.

Az FvR. 25. § (1) bekezdése alapján a szennyvízkibocsátással, közcsonthoz vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket a kibocsátó számára a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény és a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti engedélyben, illetve azok hatálya alá nem tartozó tevékenység esetén a vízvédelmi hatóság által kiadott külön engedélyben kell meghatározni.

Az olajleválasztó berendezés CE minősítéssel rendelkezik. A berendezés teljesítménynyilatkozata benyújtásra került.

A tisztított csapadékvizek minőségére vonatkozóan a 2.1 pontban kibocsátási határértékeket állapítottam meg, tekintettel az FvR. 18. és 25. §-ára. A határértékek a vízszennyező anyagok kibocsátásaira

vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti 4. általános védeettségi kategória befogadóira vonatkozó területi kibocsátási határértékek figyelembevételével kerültek megállapításra.

A 2.2.1. pontjában szereplő előírást az FvR. 9. § (1)-(3) bekezdései, valamint 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

A 2.2.2 pontban előírtak jogalapja az FvR. 5. § (1) bekezdése.

A 2.2.3 pontban előírtam Litér Község Önkormányzata, valamint a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság befogadói nyilatkozataiban foglaltak betartását.

Az FvR. 26. § (1) bekezdése értelmében a kibocsátásra vonatkozó engedély határozott időtartamra, legfeljebb 5 évre adható. E rendelkezés figyelembevételével állapítottam meg a szennyvíz-kibocsátási engedély hatályát a 2.3 pontban.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a 30407/1844-7/2024.ált. számú szennyvíz-kibocsátási engedély visszavonása az egységes környezethasználati engedély módosításának véglegessé válását követően kérhető a vízvédelmi hatóságtól.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 2. és 3. pontja alapján vizsgáltam.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.”

A Dokumentáció alapján, a Telephelyen folytatott tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbiakat állapítottam meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A benyújtott Kérelem alapján megállapítható, hogy a tervezett módosítás nem jár levegőterheléssel. Az alaphatározatban előírt levegőtisztaság-védelmi előírásokat a továbbiakban is fenntartom, az alaphatározat módosítása külön előírás nélkül kiadható.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A benyújtott dokumentáció alapján jelen módosítás tárgya a már meglévő - korábban vízjogi engedély alapján üzemelő - vízilétesítmények engedélybe történő foglalása.

A Telephely működésében, üzemidejében változás nem történik, új gépek, új berendezések, új technológia nem kerül telepítésre.

A fentiekre tekintettel a tervezett módosítással a tevékenység zajkibocsátása és zajvédelmi szempontú hatásterülete várhatóan nem változik.

Az alaphatározat 9.00 pontjában előírt zaj- és rezgésvédelmi előírásokat a továbbiakban is fenntartom.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítom, hogy a VE-09/KTF/03996-19/2021. ügyiratszámra kiadott, a VE/30/04783-6/2023 és VE/30/07996-14/2023. ügyiratszámokon módosított egységes környezethasználati engedélyben előírt hulladékgazdálkodási előírásokat a továbbiakban is fenntartom.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a Telephely üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és a jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást a tervezett energiatároló rendszer működésével sem eredményez.

A rendelkezésre álló adatok alapján, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és a Khvr. 20/A. § (10) bekezdése alapján **az egységes környezethasználati engedélyt módosítottam.**

Az ügyintézési határidő leteltének napja 2025. december 31. Az ügyintézés a jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozat **4.0 pontjában** rendelkeztem az alaphatározat jelen határozattal nem érintett részeinek változatlan hatályban maradásáról.

Az eljárási költség viseléséről a rendelkező rész **5.0 pontjában** az Ákr. 81. § és a 129 § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a rendelkező rész **6.0 pontjában** *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint intézkedem.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a határozatot a véglegessé válására tekintet nélkül a Kormányhivatal honlapján közhírré teszem (**7.0 pont**).

A rendelkező rész **8.0 pontja** a jogorvoslati lehetőségekről az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat elleni **fellebbezési jogot** az Ákr. 116. §-a, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a Khvr. 26/A. §-a biztosítja. A fellebbezésre vonatkozó további előírások jogalapja az Ákr. 82. §-a, 117-119. §-ai, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás a Díjr. 2. § (5)-(7) bekezdésein, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a közléstől számított 15 napon belül nem terjeszt elő fellebbezést, akkor a fellebbezési határidő leteltét követő napon a döntés külön értesítés nélkül véglegessé válik.

A Kormányhivatal hatáskörét *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a, a Khvr. 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus időbélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. MVM Balance Zrt. (HK: 14120486)
2. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (HK: 574019965)
3. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (HK: 457389379)
4. Litér Község Önkormányzata (KRID: 645098964)
5. Közzététel (honlap)
6. Irattár

Véglegessé válás után:

8. Hatósági Nyilvántartás