



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/00225-12/2026.	Tárgy:	Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása
Előiratszám:	VE/30/09072/2025.	Hiv. szám:	-
Ügyintéző:	Szkurszky Zsolt	Melléklet:	-
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály		
Telefon:	88/550-902		

HATÁROZAT

1.0 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **Bakonyi Erőmű Zrt.** (székhely: 8401 Ajka, Gyártelep 1961/3, 1961/4, 1961/5 hrsz., KSH: 10728673-3511-114-19, KÜJ: 100203208, a továbbiakban: **Ügyfél**) meghatalmazásából eljáró **Spectrum Laboratórium Mérnöki Kft.** (9028 Győr, Fehérvári út 75., a továbbiakban: **Meghatalmazott**) által benyújtott – a 8401 Ajka, Gyártelep 1961/3, 1961/4, 1961/5 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 100351304, EOV_x= 195 686,, EOV_y= 536 968) folytatott villamosenergia-termelés tevékenységre vonatkozóan elkészített – **VE/30/00225-9/2026. ügyiratszám**on iktatott **üzemi kárelhárítási tervet** (a továbbiakban: **Üzemi Terv**)

jóváhagyom és nyilvántartásba veszem.

- 2.0** Az Üzemi Terv adatainak folyamatos vezetéséről, **az adatokban bekövetkezett változás** rögzítéséről, átvezetéséről, valamint a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról a terv készítésére kötelezettnek – ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat – gondoskodni kell. **A változásokról a Kormányhivatalt 30 napon belül értesíteni kell.**
- 3.0** **Az Üzemi Tervet** – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként**, továbbá az üzemi technológiában, az Ügyfél ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett **változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálni.**
- 4.0** Amennyiben **az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása nem jelentős és a 3.0 pont szerinti felülvizsgálat nem szükséges**, úgy a változás bekövetkezésétől számított **30 napon belül a Kormányhivatalt a változásról tájékoztatni kell.**
- 5.0** **A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság FE/TIVVO/00186-1/2026. iktatószám**on adta meg **szakkérdés vizsgálatát, mely az alábbi megállapítást tartalmazza:**

„A **Bakonyi Erőmű Zrt.** (székhely: 8401 Ajka, Gyártelep 1961/3, 1961/4, 1961/5 hrsz., KSH: 10728673-3511-114-19, KÜJ: 100203208) megbízásából, a **Spectrum Laboratórium Mérnöki Kft.**

(9028 Győr, Fehérvári út 75.) által benyújtott – Ajka, Gyártelep 1961/3, 1961/4, 1961/5 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó– üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában indult eljárásban a

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

elvégezve megállapítottam, hogy az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásához kikötések nélkül hozzájárulok.

Felhívom a figyelmet, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/8116-11/2020. ált. iktatószámú határozata alapján az Ajkai hőerőmű vízellátási intézményeire vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély 2025. november 30. napjáig volt hatályos!”

- 6.0 Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
- 7.0 A VE-09/KTF/07112-11/2020. ügyiratszámú határozat jelen döntés véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti.
- 8.0 Intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közzétételéről.
- 9.0 Jelen döntést hatósági nyilvántartásba veszem.
- 10.0 A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát **a közléstől számított harminc napon belül** a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: **Bíróság**) címzett, de a Kormányhivatalhoz **benyújtandó keresetlevéllel lehet kérni**.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének

hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál a Meghatalmazott által benyújtott kérelem és az ahhoz mellékelte dokumentáció (a továbbiakban: **Dokumentáció**) alapján üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása és nyilvántartásba vétele tárgyában VE/30/09072/2025. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult, mely eljárás 2026. évben VE/30/00225/2026. ügyiratszámom folytatódott..

Az Ügyfélnek a 8401 Ajka, Gyártelep 1961/3, 1961/4, 1961/5 hrsz. alatti telephelyén (a továbbiakban: **Telephely**) végzett tevékenysége a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **kárelhárításR.**) 2. számú mellékletének 1.1. pontjába („tüzelőberendezések 50 MWth-ot meghaladó bemenő hőteljesítményű”) tartozik, így a kárelhárításR. 6. § (3) bekezdése szerint **az Ügyfél üzemi terv készítésére köteles**.

Az Üzemi Terv a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdésében előírt kötelező ötévenkénti felülvizsgálati kötelezettségre tekintettel került benyújtásra a Kormányhivatalhoz.

A Dokumentáció átvizsgálva megállapítottam, hogy átláthatatlan és indokolatlanul sok állományt tartalmaz, ezért a Meghatalmazottat a VE/30/09072-5/2025. ügyiratszámú végzésben az Üzemi Terv átdolgozására hívtam fel. A Meghatalmazott megküldte az átdolgozott, egységes szerkezetű üzemi kárelhárítási tervet (VE/30/09072-6/2025. ügyiratszám).

Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás 8 napon belül, a tényállás tisztázás szükségességére figyelemmel nem volt lefolytatható, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel, az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján **VE/30/09072-7/2025. ügyiratszámom tájékoztattam a Meghatalmazottat a teljes eljárásra történő áttérésről.**

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kvt.**) 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártoknak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Erre való tekintettel a tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról a **VE/30/09072-8/2025 ügyiratszámú értesítést tettem közzé a Kormányhivatal honlapján.**

A közhírré tett értesítésre észrevétel nem érkezett, környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Kv.hat.r.**) 12/A. §-a szerint a környezetvédelmi hatóság a 8. mellékletben foglalt táblázat szerinti eljárásában – az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett – vizsgálja a táblázatban meghatározott szakkérdést.

A **Kv.hat.r.** 8. mellékletben foglalt táblázat 9. és 10. pontja szerint az üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásban **a környezetvédelmi hatóság vizsgálja a táblázatban meghatározott vízvédelmi és vízügyi szakkérdéseket.**

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **223/2014. Korm. rend.**) 10. § (1) bekezdése alapján az 1-12. pontokban felsorolt vármegyei kormányhivatalok járnak el területi vízügyi hatóságként, továbbá területi vízvédelmi hatóságként. A 223/2014. Korm. rend. 10. § (2) bekezdésében és 2. sz. mellékletében meghatározott illetékességi terület szerint a vizsgált Telephelyre vonatkozóan **a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az illetékes területi vízügyi és vízvédelmi hatóság**, mely hatóságot VE/30/09072-9/2025. ügyiratszámom megkerestem.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (a továbbiakban: **Vízvédelmi Hatóság**) a **FE/TIVVO/00186-1/2026** iktatószámú (ügyiratszámunk: VE/30/00225-1/2026.) **szakkérdés vizsgálatában az üzemi terv jóváhagyásához kikötések nélkül hozzájárult**, melyet a rendelkező rész **5.0** pontjában szerepeltettem.

A szakkérdés **indokolási része** az alábbiakat tartalmazza:

„A Veszprém Vármegyei Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály VE/30/09072-9/2025. számú megkeresésében a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályától szakkérdés vizsgálatát kérte Ajka, Gyártelep 1961/3, 1961/4, 1961/5 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó – üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában. A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kv.hat.r.) 12/A. §-a és annak 8.melléklet 9. és 10. pontjai alapján meghatározott vizsgálandó szakkérdések:

- A tevékenységnek, létesítménynek a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, valamint a vizek állapotára gyakorolt hatás vizsgálata.
- A tevékenységnek, létesítménynek vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A megkereséshez csatolásra került a szakkérdés vizsgálatához szükséges dokumentáció (A Spectrum Laboratórium Mérnöki Kft. által készített: Bakonyi Erőmű Zrt. Ajka Hőerőmű üzemi kárelhárítási terv A kötet és a mellékletek 2025.)

A dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg:

A Bakonyi Erőmű Zrt. (8401 Ajka, Gyártelep, 1961/3; 1961/4; 1961/5) ajkai telephelyén 50MW_{th}-ot meghaladó bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezést üzemeltet, amelyre a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály VE-09/KTF/03238-28/2021 számon adott ki egységes környezethasználati engedélyt. Az egységes környezethasználati engedély később VE-09/KTF/07583-14/2021 számon került módosításra. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály VE-09/KTF/07112-11/2020 számú üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyó határozat 2. pontjában előírásra került, hogy az üzemi kárelhárítási tervet 5 évente felül kell vizsgálni. Az Ajkai Hőerőmű gyártelepi ivóvízigényét részben a városi vízhálózatról (Bakonykarszt Zrt.) részben a Nyirád-Ajka távvezetékéről (Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.) érkező vízzel elégíti ki. A kommunális eredetű szennyvizet egy különálló, elválasztott rendszerű csatornahálózat gyűjt össze, befogadója Ajka városának szennyvízhálózata (az átvételre az Erőmű a hálózatot üzemeltető Bakonykarszt Zrt.-vel szerződött). A szennyvízhálózat a kommunális szennyvizet a városi szennyvíztisztító telepre továbbítja

tisztításra. A Bakonyi Erőmű Zrt. jelenleg 3 forrásból vételezhet friss ipari vizet. Erőmű ipari vízigényének biztosításához nagyobb részt a Aqua Holding Befektetési és Tanácsadó Kft. által üzemeltetett kutak biztosítják. A 2-es kútpár vize közvetlenül kerül felhasználásra a vízelőkészítőben, az 1-es kútpár a 10 000 m³-es déli vasbetonmedencébe termel felső beömléssel. Kisebb részben a Nyirád-Ajka regionális ivóvíz távvezeték szolgál a vízigények kielégítésére. Az Erőmű nyersvíz igényének egy részét Torna-pataki víz felhasználásával is ki lehetne elégíteni, azonban a Torna patak vízhozama igen szélsőséges, erősen befolyásolja az évszakok és a csapadékos időjárás. Csapadékos időben, vagy téli időszakban a víz finom elosztású kolloidális anyag és szerves anyag tartalma jelentősen megnő és ez a mésszel lágyított víz minőségét károsan befolyásolja. A fentiek miatt a rendszer már nincs használatban. A Nyirád - Ajkai ivóvíz távvezetéken keresztül ivóvíz minőségű víz jut el az Erőmű 2 db 10.000 m³-es vasbeton víztároló medencéjébe. A Nyirád-Ajka regionális távvezeték üzemeltetője a DRV Zrt.. A távvezeték a 10.000 m³-es medencék központi zárkamrájában csatlakozik a medencék töltővezetékéhez. A medencék külön-külön üzemeltethetők. A beömlés szintje a túlfolyási szint felett van, a leürítő és túlfolyó vezetékek a csapadécsatornához csatlakoznak. A 10 000 m³-es tározók az Erőmű területén kívül, annak közvetlen szomszédságában helyezkednek el. A 3 db egyenként kb. 10 000 m³ befogadóképességű vasbeton tározómedence közül a keleti Bakonykarszt Zrt., míg a másik kettő az Ajkai Hőerőmű kezelésében üzemel, előbbi ivóvíz ellátási, utóbbi kettő ipari vízellátási funkcióval. A vízmű szolgáltató által kiemelt karsztvizet nagyteljesítményű szivattyúk szállítják NA 600 távvezetéken a 10 000 m³-es tározókba. A tározók töltését távműködtető berendezéssel szabályozhatják. A 10 000 m³-es D-i medencébe termel az 1. kútpár, felső beömléssel a 10em³-es medencéből gravitáció útján jut el a víz PE 315 x 18,5 jelű vezetéken az erőmű vízelőkészítő épületébe a -4m-es szintre. A 2-es kútpár által kiemelt víz a vízelőkészítő közvetlenül felhasználásra kerül.

A különböző vízbázisokból az üzembe kerülő ipari nyersvíz a belső hálózaton - földbe fektetett és csőalagútban vezetett vezetéken - keresztül elsősorban a vízelőkészítő épületbe

érkezik. A vízelőkészítő épületben üzemelnek azok a technológiai berendezések, amelyek segítségével az Erőmű működéséhez szükséges speciális minőségű vizeket előállítják, ill. kezelik. Itt történik meg a póthűtővíz, póttápvíz, ioncserélt sótalánvíz előállítása. A termelési folyamat során a lágyítandó nyersvíz keménységet okozó sóit a mésztejjel reagáltatják. Ezzel vízben lévő karbonát keménységet okozó sók mintegy 85%-a vízzoldhatatlan csapadék formájában kiválik. A kivált csapadék leülepedik, ami iszapolással eltávolításra kerül. Ezt a műveletet két technológiailag különböző blokkban végzik. Az 1-es blokkhoz CHRIST-típusú keverőcsöves reaktor, 3 db fekvő kavicsszűrő és 1 db vízelosztó tartozik. A 2-es blokk 1 db keverőreaktorból, 3 db derítő reaktorból és 1 db vízelosztóból áll. A mésztejet méshidrátból állítják elő. A méshidrátpor közúti tartálykocsikon érkezik, amelyet kompresszorok által sűrített levegővel 2 db 100-100 m³-es tárolótartályba fejtenek le. Majd a silókból pneumatikusan szállítják át a 3 db vízzel töltött méshidrátkeverő tartályba. A tartályok a 0,15 m-es szinten helyezkednek el, hasznos térfogatuk kb. 20 m³. Az 1-es blokkon üzemelő meszes lágyító CHRIST reaktor feladata, hogy a lágyítandó nyersvíz keménységet okozó sóit a hozzá adagolt méshidra hatására vízben oldhatatlan csapadékká alakítják. A 2-es blokkon üzemelő keverőreaktor funkciója, hogy a lágyításra felhasznált nyersvizet a méshidrával összekeverje. A keverőreaktorból távozó víz 3 db NA 200-as vezetéken jut át a derítőreaktorok ejtőcsöveibe. A szabadban elhelyezett derítőreaktorokban megy végbe teljesen a vegyi folyamat a nyersvíz és méshidra között. A víz karbonát-keménységének nagyobb része kicsapódik és leülepedik.

A keverőreaktorból jövő méshidrával kevert nyersvíz a derítők ejtőcsövébe jut. A cső alján a vízelosztó fejen kilépve lassan felfelé emelkedik. Eközben a kémiai folyamat lejátszódik, a keletkezett csapadék kiválik. Mivel a csapadék ülepedési sebessége nagyobb, mint a lágyított víz emelkedési sebessége, a

derítőtartály kúpos részében a csapadék összegyűlik, amelyet szakaszos iszapolással távolítanak el. A karbonátaltalított derített víz a derítők felső szélén lévő körvályún át gravitációval a gyűjtővezetékbe, majd a szűrőkbe jut. Szűrők, vízelosztók berendezések feladata, hogy a reaktorban termelt karbonát mentesített derített vizet póthűtővíz és sótalanított víz előállítására alkalmassá tegyék. Kavicsszűrők feladata a derítőreaktorban kivált, de le nem ülepedett csapadék és egyéb szennyeződések eltávolítása. A 6 db kavicsszűrő fekvő hengeres tartály. A szűrést megfelelő mennyiségű és szemcse nagyságú kavicsréteg biztosítja. A szűrőt üzembe helyezés előtt ki kell mosni. A mosás ellenáramban történik, víz és levegő bevezetésével. A szűrt víz gyűjtővezetéken a 2 db 3 m³ térfogatú vízelosztó tartályba, illetve a kiépített direkt vezetéken a hűtővíz mélycsatornába jut. Alapvető rendeltetésük a szűrt víz elosztása a sótalanító berendezés számára, és a hűtővízrendszer veszteségeinek pótlására. A megszűrt póthűtővizet felhasználás előtt nátrium-tripolifoszfáttal kezelik. Az adagoló rendeltetése, hogy a betöményedő hűtővízben a karbonát keménység kiválását megakadályozza. A keverőreaktorokban és derítőreaktorokban felgyűlt iszapot szakaszosan kell eltávolítani. Az iszapoló vezetékeken keresztül a zagygépház gyűjtőmedencéjébe engedik az iszapot. Meghibásodás esetén, illetve a 2-es keverőreaktornál a szűrő-mosóvíz elvezető rendszeren keresztül a Csigere vízmű felé iszapolnak. Innen 2 db szivattyúval a 100.000 m³ térfogatú zagyvíz tározóba nyomatják fel a képződött iszapot. A meszes vízlágyításon átjutott, szűrt víz az elosztó tartályokból részben póttápvízként és városi fűtésre szolgáló lágyvízként, részben póthűtővízként kerül felhasználásra. A póthűtővíz céljára felhasználandó szűrt víz további kezelés nélkül nátrium-tripolifoszfát adagolás után jut a hűtővíz rendszerbe.

A sótalanító berendezés a megfelelő mennyiségű és minőségű póttápvíz folyamatos előállítására szolgál. A sótalanító blokkok (kation+anioncserélők) állóhengeres, vaslemez

tartályok, belül vegyszerálló gumibevonattal. A kation és anioncserélők közötti vezetékbe gyanta fogó került beépítésre. A sótalanító blokkok két lépcsős, sorba kapcsolt, ioncserélők. Az első lépcső a kationcserélő, majd az itt kezelt víz az anioncserélőre jut. A sótalanító blokk üzembe helyezése a készülékek bemosásával kezdődik. A kezelt vizet mindaddig csatornára engedik, míg vezetőképessége és szilícium-dioxid koncentrációja az előírt értékek alá nem csökken ($K < 1 \mu\text{S/cm}$, $\text{SiO}_2 < 500 \mu\text{g/dm}^3$). Ezeket elérve a készülék üzembe helyezhető. A víz minőségét rendszeresen 2 óránként ellenőrizni kell. A vizsgálatokat az MSZ 5200/11-58. szabvány szerint végzik. A Telephelyen előállított sótalan vízből meghatározott mennyiséget átad az MVM Balance Zrt. részére, a visszatáplálás a sótalanvíz szivattyúk szívóágába történik. Rendelkezésre áll 3 db mesterséges szellőztetésű hűtőház 8-8 db ventilátorral, melyek összes kapacitása 14.800 m³/h. Az egyes hűtőházak medencéiből szivattyú nyomja a vizet a kondenzátorokba. A hűtőházak medencéiből föld alatt vezetett csatornában jut el a hűtővíz a hűtendő berendezésekhez. A felmelegedett hűtővizet különböző méretű, magas vezetőségű csatornák, illetve vezetékek szállítják el. A regenerátum visszaforgató berendezés rendeltetése a savas-, lúgos-regenerátumok, valamint a sósav és nátronlúg tárolók kármentőiből a kifolyt vegyi anyag teljes mennyiségeinek megbízható visszaforgatása a zagyvítározóba, illetve a zagyolási körfolyamatba. A keletkező használtvizek jellemzően technológiai eredetűek. Különböző technológiákban keletkeznek: vízelőkészítésnél képződő használt vizek, a hűtőrendszer leiszapolása, az erőművi víz-gőz rendszerének vizei. A Telephelyen használt ipari víz a technológiai vizek előkészítő folyamatában, a tápvíz termelésénél keletkezik. A Telephelyen területén zárt csapadékcsonna-hálózat vezeti el a csapadékvizeket, a nem szennyezett csurgalékvizet és a szűrő-mosóvizet. A Telephelyről a csapadékvíz rendszer két ponton vezeti ki a lehulló csapadékot. Az északkeleti részéről a csapadékvíz nyílt árkon keresztül kerül a városi csapadékvíz hálózatba. Az üzemanyag töltő állomás és a teherporta környezetében gyűjtött csapadékvíz – az esetleges szennyeződésének eltávolítása, tisztítása érdekében – olaj- és iszapfogó műtárgyon keresztül halad. A Telephely területének jelentős részén a gyűjtött

csapadékvíz zárt csapadékvíz elvezető hálózaton keresztül a Csigere-árok elején lévő duzzasztó műtárgyba jut, ahonnan a 100.000 m³-es tározóba szivattyúzzák. A Csigere-árokból a Torna patak irányába nincs elfolyás. A kárelhárítási terv megfelelően részletezi a vízügyi és vízvédelmi szempontból kockázatos eseményeket és a tervezett intézkedések is elfogadhatóak. Az érintett telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából: érzékeny (2a) terület. A tárgyi ingatlan felszín alatti vízbázist, valamint annak előzetesen lehatárolt, vagy hatósági határozattal kijelölt védőövezetét nem érinti. A telephely közvetlen közelében a Csigere árok található. A tevékenység, létesítmények a szükséges intézkedések betartása mellett nincsenek hatással a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, a vizek állapotára, vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására. A hatáskörömbbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítom, hogy a tárgyi engedély kiadásának vízügyi és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért az engedély kiadásához hozzájárulok.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a Kv.hat.r. 12/A. §-a és annak 8. melléklet 9. és 10. pontjai alapján vizsgáltam.”

A kárelhárításR. 6. § (6) bekezdése alapján az üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásba **a területi vízügyi igazgatóság ügyfélként kerül bevonásra.**

A fentiekre tekintettel a VE/30/09072-10/2025. ügyiratszámú levélben tájékoztattam a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (a továbbiakban: **Igazgatóság**), mint illetékes területi vízügyi igazgatóságot az eljárás megindításáról és ügyféli nyilatkozattételi lehetőségéről.

Az Igazgatóság a Szfvár-006804-6/2025. ügyiratszámú (VE/30/00225-2/2026. ügyiratszámom iktatott) levelével megküldte az Üzemi Tervvel kapcsolatos pontosítás kérő észrevételeit. Ezek alapján VE/30/00225-3/2026. ügyiratszámú végzésben tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre és iratbemutatásra hívtam fel a Meghatalmazottat.

A Meghatalmazott a 2026. január 21. napján megküldött, VE/30/00225-4/2025. ügyiratszámom iktatott beadványában kérelmezte az eljárás szünetelését, ezért az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 49. § (1) bekezdése szerint a VE/30/00225-5/2025. ügyiratszámú végzésben rendelkeztem az eljárás 2026. január 22. napjától történő szüneteléséről.

A VE/30/00225-6/2025. ügyiratszámú levelemmel tájékoztattam a Meghatalmazottat, hogy a szünetelő eljárás folytatása kizárólag az ügyfél erre irányuló kérelme alapján lehetséges, a dokumentum benyújtása önmagában nem elegendő ráutaló magatartásként, ha nem tartalmazza az eljárás folytatásának kérelmét.

A Meghatalmazott a VE/30/00225-7/2026. ügyiratszámom iktatott beadványában (azonosító: EPAPIR-20260223-12420) kérte az eljárás folytatását.

A fentiekre tekintettel a VE/30/00225-8/2026. ügyiratszámú végzésben az eljárás 2026. február 24. napjától történő folytatásáról döntöttem.

A Meghatalmazott a VE/30/00225-9/2026. ügyiratszámom iktatott beadványában az Igazgatóság észrevételei kapcsán megküldte az azok alapján **átdolgozott, egységes szerkezetű üzemi kárelhárítási tervet.**

A VE/30/00225-10/2026. ügyiratszámú végzésben megküldtem az Igazgatóság részére az észrevételeik alapján átdolgozott egységes üzemi kárelhárítási tervet és azokra vonatkozóan ügyféli nyilatkozattételre hívtam fel, valamint tájékoztatásul megküldtem a Vízvédelmi Hatóság részére is.

Az Igazgatóság a Szfvár-007628-3/2026. ügyiratszámú, a Kormányhivatalnál VE/30/00225-11/2026. ügyiratszámmon iktatott ügyféli nyilatkozatában előadta, hogy az észrevételeiknek megfelelően került kiegészítésre és módosításra az Üzemi Terv, így annak elfogadása ellen nincs kifogásuk.

Az egységes szerkezetű üzemi kárelhárítási terv VE/30/00225-9/2026. ügyiratszámmon került iktatásra (a továbbiakban: Üzemi Terv).

A rendelkezésre álló információk alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az Ügyfél a Telephelyére vonatkozóan a VE-09/KTF/07112-11/2020. ügyiratszámmon jóváhagyott és nyilvántartásba vett üzemi tervvel rendelkezett, melynek felülvizsgálata volt szükséges a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdésében előírt ötévenként kötelező felülvizsgálatra tekintettel.

A kárelhárítási üzemi terv kötelező tartalmi elemeit a kárelhárításR. 1. számú melléklete tartalmazza.

Az Üzemi Tervet a Spectrum Laboratórium Mérnöki Kft. (székhelye: (9028 Győr, Fehérvári út 75.) állította össze, aki a kárelhárításR. 7. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően rendelkezik szakértői jogosultsággal a víz- és földtani közeg védelem részszakterületen.

Az egységes szerkezetű Üzemi Tervet a kárelhárításR. 1. számú mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek való megfelelés vizsgálatát követően – a szakkérdés vizsgálatban foglaltak figyelembevételével – **a kárelhárításR. 6. § (5) bekezdése alapján az 1.0 pont szerint jóváhagytam, valamint a kárelhárításR. 12. § (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vettem.**

A kárelhárításR. 6. § (1) bekezdése értelmében a kárelhárítást az Üzemi Terv alapján kell végrehajtani.

A **2.0 és 4.0 pont** szerinti változás jelentési kötelezettségeket a kárelhárításR. 8. §-a és 9. § (2) bekezdése, a **3.0 pont** szerinti felülvizsgálati kötelezettséget a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

Az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerint a döntés tartalmazza a felmerült eljárási költséget. Jelen eljárásban eljárási költség nem merült fel, melyről a **6.0 pontban** adtam tájékoztatást.

Az Ügyfél részére a Telephelyre vonatkozóan VE-09/KTF/07112-11/2020. ügyiratszámmon, üzemi terv jóváhagyása tárgyában kiadott határozat jelen döntés véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti, melyről a **7.0 pontban** rendelkeztem.

Az ügyintézési határidő leteltének napja – tekintettel arra, hogy a szünetelés időtartama és az igazgatási szünet az ügyintézési határidőbe nem számít bele – 2026. március 13. Az ügyintézés a jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot megküldöm a kárelhárításR. 6. § (6) bekezdésére tekintettel az Igazgatóság részére, valamint a Vízügyi Hatóság részére.

Az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel a **8.0 pont** szerint intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint intézkedek, melyről a **9.0 pontban** adtam tájékoztatást.

A **10.0 pontban** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés *h)* pontja alapján adtam tájékoztatást. A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

A Kormányhivatal hatáskörét Kv.hat.r. 5. §-a, illetékességét a Kv.hat.r. 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI.13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus időbélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Spectrum Laboratórium Mérnöki Kft. (HK: 23825134)
2. Bakonyi Erőmű Zrt. (HK: 10728673)
3. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (HK: 574019965)
4. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (hivatali kapun: 240163925)
5. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal honlap
6. Irattár

Véglegessé válást követően:

7. Hatósági Nyilvántartás