



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/01243-52/2026.	Tárgy:	Előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntés
Ügyintéző:	Németh Anna	Hiv. szám:	-
Szerv. egység	Környezetvédelmi Osztály	Melléklet:	-
Telefon:	88/550-797		

HATÁROZAT

1.0 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 7., KSH: 11226002-3600-114-14, KÜJ: 100173989, a továbbiakban: **Kérelmező**) megbízásából eljáró **Tender Terv Kft.** (4030 Debrecen, Óvoda u. 2., a továbbiakban: **Meghatalmazott**) által benyújtott kérelem és a mellékletét képező „*Előzetes vizsgálati dokumentáció Nyirád-Ajka DN600 távvezeték hálózat rekonstrukció I. ütem kivitelezésére vonatkozóan*” elnevezésű dokumentáció (a továbbiakban: **Dokumentáció**) alapján **VE/30/01243/2026. ügyiratszám**on **indult** előzetes vizsgálati eljárás során tudomásomra jutott adatok alapján az alábbiakat állapítom meg:

1.1 A tervezett tevékenység megvalósítása esetén nem feltételezhetők jelentős környezeti hatások

1.2 A tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött

2.0 Tájékoztatom, hogy a tervezett tevékenység megkezdése előtt az alábbi engedélyek beszerzése szükséges:

2.1 Az Kérelmezőnek a munkálatok megkezdése előtt a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályától (a továbbiakban: Erdészeti Osztály) a beruházás során – a hatósági nyilvántartásban, az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) szereplő – erdőterületet érintő ingatlanokra az erdő igénybevételi engedélyt meg kell szereznie.

A beruházás vízellátását szolgál, így a közérdekkel való összhang vélelmezhető, a kivételeességet azonban indokolni kell. Az igénybevétel valóban kivételes esetben engedélyezhető.

Amennyiben a tervezett beruházás miatt erdőterületen fakitermelés szükséges, úgy az csak erdőterv módosító határozat birtokában, a fakitermelés előzetes bejelentésének az Erdészeti Osztály általi tudomásulvétele után végezhető.

Amennyiben a fásításnak minősülő földrészekről a kivitelezés során bármikor fakitermelés válna szükségessé, úgy az csak a tervezett kitermelést megelőzően minimum 21 nappal a területileg illetékes erdészeti hatósághoz történő bejelentést követően lehetséges.

3.0 Környezetvédelmi feltételek, szempontok, melyeket a tevékenység engedélyezése során figyelembe kell venni:

3.1 Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

- 3.1.1. A kivitelezési munkálatok során törekedni kell a diffúz légszennyezés csökkentésére. A munkavégzés során **fellépő kiporzás csökkentéséről gondoskodni kell**, szükség szerint locsolással, a **durva földmunkák idején pedig folyamatos permetező locsolással**. Az építés során csak olyan gépjárművek, munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek a mozgó pontforrásokra vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak. A munkagépek, szállítójárművek motorjai feleslegesen nem terhelhetik a környezeti levegőt kipufogógázukkal.
- 3.1.2. Az anyagnyerő-helyek kiválasztásánál a szállítási távolságok csökkentése érdekében előnyben kell részesíteni az építési területhez közelebb eső anyagnyerő-helyet. Szállításra a forgalomban lévő útszakaszokat kell igénybe venni. A szállítási útvonalak kijelölésénél törekedni kell arra, hogy azok minél kisebb mértékben érintsenek lakott területeket. Az anyagnyerő-helyekről, az építési területről a szállítójárművek kihajtásánál meg kell előzni a közutakra való sár- és porfelhordást.
- 3.1.3. A deponált földanyagot újrafelhasználásig kiporzás elleni védelem érdekében rendszeres időközökben locsolni kell.
- 3.1.4. A szállításhoz kapcsolódó diffúz kiporzást a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. Anyagszállítás olyan műszaki megoldással történhet (például ponyvával való lefedés), ami megakadályozza a szállítójármű rakteréről történő diffúz kiporzást.

3.2 Zaj-és rezgésvédelmi szempontból:

- 3.2.1. A kivitelezési munkák ideje alatt körültekintően kell megválasztani és alkalmazni a zajcsökkentő hatású műszaki és/vagy munkaszervezési megoldásokat, a zajt keltő tevékenységek tekintetében biztosítani kell a vonatkozó zajterhelési határértékek betartását.
- 3.2.2. Amennyiben a kivitelezési munkálatok zajkibocsátása műszaki vagy munkaszervezési megoldással nem csökkenthető a külön jogszabályban megengedett határértékre a kivitelező felmentést kérhet a zajterhelési határértékek betartása alól a Kormányhivatalhoz benyújtandó kérelemmel.

3.3. Táj- és természetvédelmi szempontból:

- 3.3.1. A létesítési engedélyezés megtervezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy **fa- és cserjekivágásra csak a műszakilag elkerülhetetlen mértékben kerüljön sor, amelyet a vegetációs és költési időszakon kívülre, azaz október 1. és március 15. közötti időszakra kell időzíteni.**

3.3.2. A kivitelezés megtervezése során az építőanyagok depóniáit, gépek parkolóit a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni, és biztosítani kell a természetes, természetközeli növényzet, a védett és közösségi jelentőségű fajok egyedeinek, élőhelyének megóvását. Az építési engedélyezési eljárás során a tervezett depóniák és ideiglenes parkolók által igénybe vett területeket helyszínrajzon be kell mutatni.

3.3.3. A munkálatok úgy kell megtervezni, hogy a közvetlenül nem érintett fa egyedek a kivitelezés ideje alatt megóvásra kerüljenek (törzsvédelem, elkerítés). Az építési engedélyre vonatkozó dokumentációban be kell mutatni a beruházással megszűnő zöldfelület kompenzációját.

3.3.4. A vezeték fektetési helyszínein védett és Natura 2000 területeken az idegen talaj terítése, felhasználása nem engedélyezhető, csak a helyben termelt talaj felhasználása javasolt. Így biztosítható egyes gyom- és özőnfajok behurcolásának elkerülése

3.4. Az eljárásba bevont, a sajátos építménycsoportok körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel és ingatlanokkal összefüggő hatósági ügyekben közreműködő **Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály** (a továbbiakban: **JNSZVKH**) JN/59/01051-11/2026. iktatószámú véleménye szerint:

3.4.1. *A JNSZVKH szakvéleménye szerint az alábbi hulladékgazdálkodási, földtani közeg védelmi, táj- és természetvédelmi, valamint klímavédelmi intézkedések előírása szükséges:*

3.4.2. *Földtani közeg védelme szempontjából:*

- *Kioldódó szennyezőanyagot tartalmazó anyagok kültéri, fedetlen és műszaki védelem nélküli helyen történő tárolása – akár ideiglenes jelleggel is – tilos.*
- *A kivitelezés és az üzemeltetés során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne szennyeződhesen. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet földtani közeg védelmére vonatkozó előírásait be kell tartani.*
- *A kivitelezésnél a munkagépek és szállítójárművek meghibásodása esetén nagy körültekintéssel kell eljárni, kármentő tálcákkal kell megóvni a földtani közeg az esetlegesen elcsepegő, elfolyó szennyezőanyagtól. Amennyiben a földtani közeg felszínére szennyezőanyag jut, a szennyezett földtani közeggel együtt haladéktalanul össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kezelni!*

3.4.3. *Levegővédelmi szempontból:*

- *A tevékenység végzése során tilos – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § értelmében – a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.*

- *A szabadban végzett műveletek és technológia, valamint az anyagtároló depóniák helyhez kötött diffúz légszennyező forrásoknak minősülnek, melyeket úgy kell kialakítani, működtetni, hogy azokból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.*
- *Anyag szállításakor gondoskodni kell arról – megfelelő intézkedések megtételével-, hogy a szállított anyag levegőterhelést ne okozzon.*

3.4.4. Éghajlatvédelem szempontjából:

- *A projekt sérülékenységeinek csökkentése érdekében a kivitelezésnél az építést a technológiai fegyelem betartása mellett kell végezni.*
- *A kivitelezés során modern, alacsony vagy zéró ÜHG kibocsátású kivitelezői gépparkot kell alkalmazni, az energiahatékonyságot szem előtt tartó organizáció mellett.*
- *Biztosítani kell a munkagépek és szállító tehergépkocsik megfelelő műszaki állapotát, karbantartását és rendelkezniük kell a szükséges környezetvédelmi megfelelőségi engedélyekkel.*
- *Üresjáratban le kell állítani a munkagépeket, gépjárműveket*
- *Az építési területen belüli anyagmozgatások minimalizálása érdekében az építési területen belüli átgondolt logisztika kialakítása szükséges.*
- *Az anyagbeszállítások során a szükséges anyagok lehető legközelebbi forrásból történő szállításával biztosítható a legalacsonyabb üvegházhatású gáz kibocsátás.*
- *A kivitelezés előtt fel kell mérni, ill. ki kell tűzni az adott építési területet, el kell végezni a védett növények át-, majd visszatelepítését. Ahol a visszatelepítés nem lehetséges a beruházás közvetlen közelében új, több vegetációs szintű zöldterületet kell kialakítani, úgy hogy az kompenzálja a fejlesztés során okozott negatív hatásokat.*

3.4.5. Táj- és természetvédelem szempontjából:

- *A munkálatokat és az üzemeltetést a természeti értékek legnagyobb kíméletével szükséges elvégezni.*
- *A kivitelezésnél a terület igénybevételét a műszakilag indokolható legkisebb térmértékre kell csökkenteni.*
- *A gépek mozgásához, megközelítéshez, közlekedéshez kizárólag használatban lévő utakat, földutakat, közlekedési területeket lehet igénybe venni.*
- *Abban az esetben ha a nyomvonal idősebb fákat, vastagabb gyökereket érint, ott kézi erővel kell az ásást végezni, a gyökereket elvágni nem szabad, a fák törzsét védeni szükséges.*
- *A kiépítés során létrejövő mélyedésekben a vizes élőhelyek kialakulását kerülni kell. Az esetlegesen mégis kialakuló élőhelyeken a védett kétéltűek szaporodása esetén, a szaporodási időszakban meg kell őrizni, a tevékenységgel veszélyeztetni nem lehet.*

- A kiásott munkagödrüket, árkokat mihamarabb be kell temetni, vagy letakarásukat biztosítani kell, hogy állat ne eshessen bele. Az esetlegesen betelepült/beesett állatok mentéséről, áttelepítéséről gondoskodni szükséges.
- A kivitelezés kizárólag nappal történhet.
- A bolygatott felszínek helyreállítását követően az inváziós és allergén fajok megjelenését, megtelepedését, terjedését kaszálással meg kell akadályozni, még a magér-lelés előtt (július, augusztus).
- Korra való tekintet nélkül, valamennyi fa- és cserjefajok kivágását. fészkelési- és vegetációs időn (március 1. és augusztus 31.) kívülre kell tervezni, fészkelési- és vegetációs időben kizárólag a természetvédelmi kezelő Balaton-felvidék Nemzeti Park Igazgatóság írásos hozzájárulásával végezhető, melyet hatóságunk részére is meg kell küldeni. A vegetációs időszak megkezdődése előtt el kell szállítani a kivágott biomasszát, ellenkező esetben a következő évben ökológiai csapdaként funkcionál-hat egyes szaproxilofág bogárfajok számára. Fa- és cserjefajok kivágásához a szükséges engedélyeket meg kell szerezni, a bejelentéseket meg kell tenni.

3.4.6. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (1135 Budapest, Lehel utca 35–37.), mint katonai egészségügyi államigazgatási szerv 2386-2/2026/h számú előírásai:

- „A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete – a település szerinti besorolás – alapján a vizsgált terület (Nyirád) a felszín alatti víz szempontjából „fokozottan érzékeny”, emellett „kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő” besorolású település, így a szennyeződések megelőzése érdekében a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004 (VII. 21.) Korm. rend.) és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
- A dokumentációban foglaltak szerint az érintett terület a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rend. alapján „vízbázisvédelmi védőterület”, melynek okán a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásainak betartására kiemelt gondot kell fordítani.
- A földtani közeg és a felszín alatti vizek védelme érdekében a dokumentációban foglalt intézkedéseket javasolt figyelembe venni.”

3.4.7. A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Ingatlankezelési Igazgatóság (1095 Budapest IX., Soroksári út 152.), mint a sajátos építményfajták körébe tartozó hon-védelmi és katonai célú ingatlanok vagyongazdálkodója 1434-4/2026. iktatószámú nyilatkozata:

- „A fenti hivatkozási számú, „Előzetes vizsgálati dokumentáció Nyirád-Ajka DN600 távvezeték hálózat rekonstrukció I. ütem kivitelezése” megnevezésű munka kapcsán tervezett, re-konstrukcióhoz kapcsolódó Nyirád 030, 036/4 hrsz.-ú

ingatlan érintettsége kapcsán nyilatkozattételre kapott felhívásnak megfelelően, a megküldött vizsgálati anyagot szakállományunk áttanulmányozta, annak eredményéről az alábbiakban tájékoztatom.

- A Nyirád-Ajka távvezeték DN 600 AC anyagú vezeték elavult, cseréje szükséges. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban Megbízó) beszerzési (versenyeztetési) eljárást indított „Nyirád-Ajka DN600 távvezeték hálózat rekonstrukció I. ütem – 2 km-tervezés” tárgyban.
- A Megbízó Nyirád-Ajka távvezeték rekonstrukcióját tervezi. A meglévő DN600-as azbesztcement ivóvízvezeték kiváltása történik meg, mely elbontásra kerül, és helyette DN600- as PE vezeték kerül lefektetésre. A tervezési szakasz a Nyirád 036/7 hrsz.-tól a Nyirád 034 hrsz.-ig terjed, mintegy 3 km hosszan. Az érintett szakaszon egy darab szerelvény akna található, amelynek teljes körű felújítása is szükséges.
- A nyomvonal rajz alapján a beruházás igénybe veszi, a Magyar Állam tulajdonában a Honvédelmi Minisztérium (továbbiakban: HM) vagyonkezelésében, az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság használatában és a Budapest Erdőgazdaság Zrt. (továbbiakban: BEG Zrt.) szakkezelésében lévő Zalahaláp – Sáska objektum területét képező Nyirád 030 hrsz.-ú, valamint a BEG Zrt. használatában és szakkezelésében lévő Uzsa erdészeti területét képező Nyirád 036/4 hrsz.-ú ingatlanokat. Nyirád 030 hrsz.-ú ingatlant érintően a tulajdonosi jogokat és a kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter az Agrárminisztérium (továbbiakban: AM) útján gyakorolja.

3.4.8. A tervezett munkálatok helyét és idejét, időtartamát és egyéb feltételeit azok meg-kezdése előtt 10 munkanappal a BEG ZRT. illetékesével (vezérigazgató, Szalay László, cím: H-1033 Budapest, Hévízi út 4/a. Telefon: (+ 36 1) 387-88-59, E-mail: bp-erdo@bperdo.hu), külön is egyeztetni kell.

3.4.9. Tárgyi beruházás nem rendelkezik a HM vagyonkezelői hozzájárulásával, így annak beszerzése feltétele a megvalósításnak.

Összegezve a leírtakat, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 10. § (1) bekezdésében foglaltakra, a HM vagyonkezelő képviselőjeként, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (8) bekezdése szerinti vagyonkezelői jogokat gyakorolva, a Honvédelmi Miniszter nevében és megbízásából, kiadmányozási jogkörében eljárva Dr. Vidoven Árpád közigazgatási államtitkár által 2025. február 06- án aláírt, 1210- 2/2025 nyt. számú megbízólevél alapján

az alábbiakban nyilatkozom.

Az „Előzetes vizsgálati dokumentáció Nyirád-Ajka DN600 távvezeték hálózat rekonstrukció I. ütem kivitelezése” megnevezésű, **Nyirád 030, 036/4 hrsz-ú ingatlanokat érintő munka kapcsán a vagyonkezelői hozzájárulás beszerzésének kikötésével ingatlanjogi szempontból kifogással nem élek, környezetvédelmi szempontból az alábbiak betartása követelmény!**

A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok területén végzett bármilyen tevékenység a jelenlévő igen jó környezeti állapot minimális zavarásával hajtható csak végre, integrálva a környezettudatosság koncepcióját az adott feladatvégzésbe, a jelen követelményrendszerben foglaltak betartásával. Az elektronikus hírközlési építmény építés, vagy bármilyen egyéb környezet használattal járó tevékenység a nevesített, jogerős engedélyek birtokában hajtható végre, mivel a HM vagyonkezelésben lévő területeken nagy kiterjedésben vannak jelen NATURA 2000-, védett-, ex-lege védett területek és azok védőterületei.

A megküldött dokumentációk alapján az említett ingatlanok a Natura 2000 Hálózat HUBF20004 kódú Agár-tető különleges természetmegőrzési területét érintik. A terület jó természeti állapotának és az ott élő védett növény- és állatfajok biodiverzitásának megőrzése érdekében elvárás az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet előírásainak betartása. Továbbá az ingatlanok a Bakony- Balaton Geopark és Országos Ökológiai Hálózat részét képezik. Kiemelt fontossággal bír a következő környezet- és természetvédelmi előírások betartása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény alapján a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, egyúttal kizárja a környezetkárosítást.

A tevékenység végzéséhez a lehető legkisebb területet kell igénybe venni.

A tevékenység során földtani közeg nem szennyeződhet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2014. (VII.20.) Korm. rendelet, valamint a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet előírásait be kell tartani. Amennyiben szennyezőanyag jut a földtani közeg felszínére, haladéktalanul összegyűjtésre és ártalmatlanításra kerüljön, valamint kezelése veszélyes hulladékként történjen.

Gépek parkolása, töltése kapcsán, a kivitelezésnél a munkagépek és szállítójárművek üzemanyaggal, illetve kenőanyaggal való helyszíni töltése során nagy körültekintéssel kell eljárni, kármentő tálcákkal kell megóvni a földtani közeget az esetlegesen elcsepegő, elfolyó szennyezőanyagoktól. Amennyiben a földtani közeg felszínére szennyezőanyag jut, haladéktalanul össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kezelni.

A munkálatok során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel kell lenni.

Kiemelten fontos a területen előforduló közösségi jelentőségű, valamint a védett és fokozottan védett fajok élőhelyeinek fenntartása, a közösségi jelentőségű fajok állományainak megőrzése, bolygatásának megelőzése.

3.4.10.A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal 340-55/2023. számú – a JNSZVKH JN/59/01051-11/2026. iktatószámú szakvéleményébe foglalt – az indokolási részben idézett – állásfoglalásában foglaltakat be kell tartani.

4.0 Az eljárás során vizsgált szakkérdésekben megfogalmazott megállapítások, amelyeket a tevékenység engedélyezése során figyelembe kell venni:

4.1 Termőföldre gyakorolt hatások szempontjából:

4.1.1. A tervezett beruházás további engedélyezési eljárásaiban a talajvédelmi szakkérdés vizsgálatához talajvédelmi tervet kell készíttetni a talajvédelmi előírások megalapozása érdekében.

4.2. Termőföld mennyiségi védelme szempontból:

4.2.1. A beruházás megkezdése előtt figyelemmel kell lenni arra, hogy az érintett termőföldek vonatkozásában az ingatlanügyi hatóság időleges más célú hasznosítási engedélyét be kell szerezni.

4.2.2. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a tervezett tevékenység a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását ne akadályozza

4.3. Erdészeti szempontból:

4.3.1. A kivitelezési és üzemeltetési munkálatok során a szomszédos erdőkben tilos hulladékot elhelyezni, valamint a talajt ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kivitelezőnek gondoskodnia kell.

4.3.2. **A tervezett beruházás hatásterületein lévő erdőket és azok élővilágát, továbbá az erdőtörvény hatálya alá eső egyéb erdészeti létesítményeket és objektumokat a beruházás és az üzemeltetés során káros hatások fogják érni, azonban ezek mértéke csekély, így ezek elviselhetőek, tolerálhatóak lesznek.**

4.4. Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

4.4.1. *A tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.*

4.4.2. *A felszíni és a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok a beruházással érintett területen nem tárolhatók, ill. nem helyezhetők el.*

4.4.3. *A tevékenység megvalósítása során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, a gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával azt minimális mértékűre kell szorítani.*

4.4.4. *Amennyiben a létesítendő vízilétesítmények nyomvonala jelentősen eltér a kiváltandó vízilétesítmények nyomvonalától, különösen, ha új ingatlanokat is érintenek, úgy vízjogi létesítési engedély megszerzése szükséges.*

4.4.5. *Az elkészült vízilétesítmények vonatkozásában vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése szükséges*

4.4.6. *Amennyiben a közcélú vízilétesítmények létesítéséhez vagy üzemeltetéséhez szolgálat alapítás szükséges, az vízjogi engedélyezési eljárás keretein belül lehetséges.*

4.4.7. A tervezett munkálatokat úgy kell megvalósítani, majd a létesítményeket jól karbantartva, szakszerűen üzemeltetni, hogy a létesítés, ill. az üzemeltetés során a földtani közeg, a felszín és a felszín alatti vizek ne szennyeződhessenek. A munkálatok során a lehető legkisebb mértékben ajánlatos a földtani közegbe beavatkozni.

4.4.8. A tervezett munkálatokat úgy kell megvalósítani, hogy a többször módosított 103/2007. ügyszámú (10251/2013. ikt. sz.) Nyirád térségi vízmű védőövezeteinek kijelölésére vonatkozó határozatban foglaltakat és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet vonatkozó részeit be kell tartani!

4.4.9. Tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek következtében:

- Csökken a vízkészlet természetes védeltsége, vagy növekszik a környezet sérülékenysége,
- 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag kerül a vízkészletbe,
- Olyan lebomló anyag jut a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza;

4.4.10. Amennyiben az ivóvíz távvezeték építése során olyan esemény történik, amely a felszíni vagy a felszín alatti vízkészleteket veszélyezteti, úgy a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni és a szennyezésről, valamint az annak elhárítása érdekében tett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni kell a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt, illetve a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot.”

5.0 Az eljárásban szakhatóságként közreműködő Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzője által 6/132-2/2026. iktatószámon kiadott szakhatósági állásfoglalás rendelkező része:

„Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) meghatalmazásából eljáró Tender Terv Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Óvoda u. 2.) kérelmére indult „Előzetes vizsgálati dokumentáció Nyirád-Ajka DN600 távvezeték hálózat rekonstrukció I. ütem kivitelezésére vonatkozóan” elnevezésű előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása tárgyában VE/30/01243/2026. ügyiratszámom indult közigazgatási hatósági eljárásban, a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülése szakkérdés tárgyában szakhatóságként hozzájárulok.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen jogorvoslattal élni csak az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet.”

6.0 Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 337.500 Ft, azaz háromszázharminchétezer ötszáz forint, melyet az Kérelmező köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

7.0 Közhírré tétel:

Jelen határozattal megkeresem a tevékenység telepítési helye szerinti település (Nyirád) jegyzőjét, hogy a határozat kézhezvételét követő **nyolcadik napon gondoskodik a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről**, és a közzétételt követő öt napon belül tájékoztassa a Kormányhivatalt a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Továbbá intézkedek a határozatnak a **Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közhírré tételéről.**

8.0 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

9.0 Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (8200 Veszprém, József Attila u. 36., KRID: 346009700) benyújtandó **fellebbezéssel lehet élni.**

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek **a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.**

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint a gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott fellebbezés benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges: Témacsoport: Kormányhivatali ügyek – Ügytípus: Környezet és természetvédelmi feladatok – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az alábbiak kivételével az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, azaz 168.750 Ft (százhatvannyolcezer-hétszázötven forint).

Civil szervezet által benyújtott fellebbezés esetén – kivéve ha az engedélyezési eljárás a jogorvoslatot benyújtó civil szervezet kérelmére indult –, valamint az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél és a környezeti hatásvizsgálatnál a természetes személyek által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000 Ft, azaz jelen esetben 5000 Ft (ötezer forint).

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005-00299516-38100004 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz-átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát **a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.**

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál a Meghatalmazott által benyújtott kérelem és az ahhoz mellékelte Dokumentáció alapján 2026. február 2-án Nyirád-Ajka DN600 távvezeték hálózat rekonstrukció I. ütem előzetes vizsgálata tárgyában VE/30/01243/2026. ügyiratszámom közgazgatási hatósági eljárás indult.

A Dokumentáció szerinti tervezett tevékenység a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Khvr.**) 3. számú mellékletének 104. pont a) alpontja alapján *"2000 lakosegyenérték-kapacitástól"* és a 104. pont b) alpontja alapján *"felszín alatti vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1000 lakosegyenértéktől"*, valamint a **Khvr.** 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján előzetes vizsgálati eljárás köteles.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás 8 napon belül, szakhatóság megkeresése nélkül, valamint hiánypótlásra történő felhívás nélkül nem volt lefolytatható, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel, az **Ákr.** 43. § (2) bekezdése alapján VE/30/01243-2/2026. ügyiratszámom tájékoztattam a Meghatalmazottat a teljes eljárásra való áttérésről.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: **Díjr.**) 2. § (1) bekezdése szerint **igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr.** 1-4. mellékletében meghatározott hatósági eljárásokért.

A Dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a beadott Dokumentáció nem tartalmaz nyilatkozatot az országhatáron áterjedő környezeti hatásokról, továbbá megállapítottam, hogy a kezdeményezett eljárás díjköteles, azonban az igazgatási szolgáltatási díj nem került megfizetésre, ezért a VE/30/01243-3/2026. ügyiratszámú végzésben az **Ákr.** 44. §-a alapján hiánypótlásra hívtam fel a Meghatalmazottat, aki megfizette az igazgatási szolgáltatási díjat és a VE/30/01243-21/2026. ügyiratszámom iktatott beadványában megküldte szükséges nyilatkozatot és a befizetési bizonylatot.

Eljárási cselekmények:

A *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a, valamint az **Ákr.** 25. § (1) bekezdés b) pontja és 62. § (1) bekezdése alapján a VE/30/01243-10/2026. ügyiratszámom adatszolgáltatás céljából megkerestem a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: **Igazgatóság**), mint természetvédelmi kezelőt. Az Igazgatóság 712-2/2026. ügyiratszámú beadványában (VE/30/01243-19/2026.) szolgáltatott adatokat.

Az Igazgatóság által megküldött adatszolgáltatásra tekintettel a bizonyítási eljárásról VE/30/01243-22/2026. ügyiratszámom értesítettem a Meghatalmazottat, és biztosítottam a bizonyítékok megismerését az **Ákr.** 76. §-a szerint.

Az Igazgatóság adatszolgáltatás megküldésével egyidejűleg kérte az ügyféli jogállásának megállapítását. A kérelemnek helyt adva a VE/30/01243-23/2026. ügyiratszámú végzésben az ügyféli jogállást megállapítottam.

Az érintett nyilvánosság eljárásban való részvételének ismertetése:

A **Khvr.** 3. § (3) bekezdése alapján az eljárás megindításáról **VE/30/01243-25/2026. ügyiratszámom közleményt tettem közzé a Kormányhivatal honlapján 2026. február 25-én.**

A **Khvr.** 3. § (4) bekezdése alapján, VE/30/01243-27/2026. ügyiratszámú levélben a közleményt, a Dokumentáció elérhetőségét megküldtem a telepítés helye szerinti település jegyzőjének a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel érdekében. Levelemben felhívtam a figyelmet arra, hogy a jegyző a közlemény közhírré tételét követő öt napon belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot a közhírré tétel időpontjáról, helyéről és a betekintési lehetőség módjáról.

A Túskevári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének Tv/391-2/2026. ügyiratszámú tájékoztatása (ügyiratszámunk: VE/30/01243-47/2026.) szerint az eljárás megindításáról szóló közlemény 2026. március 3. napján közhírré tételre került a Nyirád település hirdetőtábláján, valamint a hivatal honlapján.

A közlemény megjelenésétől kezdve az érintett nyilvánosság számára a rendelkezésemre álló dokumentációkba, valamint az ügyfelek részére az eljárás iratanyagába a betekintési lehetőséget a Kormányhivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan biztosítottam.

A közhírré tett közleményre észrevétel nem érkezett, a környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

A Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján az előzetes vizsgálati eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat. A Kormányhivatalhoz az érintett település önkormányzatától az eljárás során a tervezett tevékenység településrendezési tervvel való összhangjára vonatkozó nyilatkozat nem érkezett.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **SzakhatR.**) 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet „9. Környezet- és természetvédelmi ügyek” táblázatának 20. sora szerint **az előzetes vizsgálati eljárásban a települési önkormányzat jegyzőjét szakhatóságként kell bevonni** a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírásoknak való megfelelés kérdése kapcsán.

Tekintettel arra, hogy az Ákr. 23. § (4) bekezdése kimondja, hogy „a jegyző kizárt annak az ügynek az elintézéséből, amelyben az illetékességi területének az önkormányzata, annak szerve vagy a polgármester ügyfél”, a VE/30/01243-17/2026. ügyiratszámú végzésemmel a SzakhatR. 1. mellékletének 9. táblázatának 20. sora szerinti – a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülése – szakkérdés tárgyában szükséges szakhatósági állásfoglalás tekintetében a Túskevári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét kizártam, és a szakhatósági állásfoglalás kiadására a **Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjét** (a továbbiakban: **Jegyző**) jelöltem ki.

A Jegyző szakhatósági állásfoglalását 6/132-2/2026. ügyiratszámom (Kormányhivatalnál VE/30/01243-20/2026. ügyiratszámom iktatva) megadta.

„Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) meghatalmazásából eljáró Tender Terv Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Óvoda u. 2.) kérelmére indult tárgyi eljárásban az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 9. tábla „Környezet- és természetvédelmi ügyek” tábla 20. sora szerinti – a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülése – szakkérdés tárgyában szakhatósági állásfoglalásomat kérte.

A kérelem mellékletét képező előzetes vizsgálati dokumentációt átvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezéssel érintett nyomvonal a településtől délre eső vízmű telep (Nyirád 036/7 hrsz.) területéről indul, majd a 7317 számú összekötő út keresztezését követően az út keleti oldalán halad Nyirád irányába, és a 6. számú aknáig (Nyirád 034 hrsz.) tart. A közút keresztezésében a tervezett vezeték védőcsőben kerül elhelyezésre. A kiváltással érintett szakasz teljes hossza meghaladja a 3,0 km-t. A rekonstrukció

során a meglévő vezeték mellett kerül fektetésre a telepíteni kívánt DN600-as PE vezeték. A vezetékkiváltás során a meglévő aknák szerelvényeinek felújítása és az aknák vízzáróságának felülvizsgálata is megtörténik.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a hatáskörömbbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2005. (XI.18.) önkormányzati rendeletében meghatározott előírások érvényesülése szakkérdése szempontból nem kifogásolható, ezért a szakhatósági hozzájárulást megadom.

A tényállás tisztázása során szakhatósági nyilatkozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § alapján adtam ki. Hatáskörömet és illetékességemet a fent hivatkozott 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet állapította meg.”

A Dokumentációban foglaltak és a rendelkezésre álló információk alapján a következők állapíthatók meg:

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

A Dokumentáció szerint a Kérelmező Nyirád külterületén, a Nyirád-Ajka távvezeték felújítását tervezi. A jelenlegi DN 600 AC anyagú vezeték elavult, cseréje szükséges. A kivitelezés során a jelenlegi DN600-as azbesztcement ivóvízvezeték kiváltása történik meg, mely elbontásra kerül, és helyette DN600-as PE vezeték kerül lefektetésre. A tervezési szakasz a Nyirád 036/7 hrsz. -tól a Nyirád 034 hrsz.-ig terjed, mintegy 3 km hosszan. Az érintett szakaszon egy darab szerelvény akna található, amelynek teljes körű felújítása is szükséges.

A projekttel érintett terület:

Nyirád 036/7, 036/4, 036/8, 035, 032, 033, 034, 030, 022/4, 022/3, 020/1 és 020/2 helyrajzi számok

A jelenleg meglévő DN600-as ~1600 fm azbesztcement és ~1425 fm KM-PVC vezetéket felszámolják, helyette DN600-as PE vezeték kerül telepítésre, tekintettel arra, hogy a vezeték kiváltás a meglévő rendszer elöregedése miatt szükségessé vált. A rekonstrukció, annak volumenéből fakadóan, szakaszosan történik majd meg. A kivitelezés során a vezetékről ellátott ingatlanok vízbiztosításáért kezkeskedni kell.

A vezetékkiváltás során a meglévő aknák szerelvényeinek felújítása, az aknák vízzáróságának felülvizsgálata is megtörténik.

Tervezett vízvezeték adatai:

- Jele: V-1-0
- Hossza: 3025 m
- Mérete; anyaga: DN600 PE

Megszüntetésre kerülő vízvezeték adatai:

- DN600 ac., hossza: 1600 fm
- DN600 KM-PVC, hossza: 1425 fm

A tervezett beruházás környezeti elemekre gyakorolt hatásait vizsgálva az alábbiak állapíthatók meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az érintett települések a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a „Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat” légszennyezettségi zónához tartozik.

Hatások a megvalósítás alatt

A **Dokumentációban** a vizsgálat tárgyát képző Nyirád-Ajka DN600 távvezeték hálózat rekonstrukciójának I. ütemét tervezi az Ügyfél. A tárgyi NA600 vízvezeték rekonstrukciója a Nyirád vízműteleptől a 7317. sz. út bejáráig történik. A vízvezeték kiváltással érintett nyomvonal a településtől délre eső vízmű telep területéről indul, majd a 7317 számú összekötő utat keresztezését követően az út keleti oldalán halad Nyirád irányába, és a 6. számú aknáig tart. A közút keresztezésében a tervezett vezeték védőcsőben kerül elhelyezésre. Az I. ütemben 3025 fm vízvezeték rekonstrukció történik. A megszüntetendő és a tervezett vízvezeték azonos nyomvonalon fog haladni.

A tervezett közműépítés vezetékdarabonként történik, egy darab hossza max. 50 m. Az érintett I. ütem vezeték szakaszon egy darab szerelvény akna található, amelynek teljes körű felújítása is szükséges. A földmunkák során a munkaárok kiemelése 2:1-es rézsűvel építve vagy függőleges pallójú dúcolás, pátrialemes csatornapalló fal, illetve nagytáblás dúcolás védelme mellett történik. A kitermelt földet a szakadólapon kívül deponálják, vagy hely hiányában az el- és visszaszállításáról gondoskodnak.

A meglévő/kiváltandó AC DN600 vezeték bontják, kiemelik és elszállításáig a helyszínen tárolják. Veszélyes hulladékként kezelik. Az építési munkák során a 7317. közút rész-burkolata is bontásra, felújításra kerül. A vízi építmények létesítési munkái során építési és bontási munka egyaránt történik.

A fontosabb tevékenységek: föld/humusz kiemelés, feltöltés, ágyazat-építés, kötőanyag/ zúzottkő/ beton/ aszfalt 10 km-en belülről szállítva. A bontási hulladékot lerakó-telepre szállítják.

Az I. ütem létesítése (építése) várhatóan a 2026- 2027 évben fog tartani egy ütemben, de maximum 8 hónapig. Az árokásás, bontás és vízvezeték fektetés sebessége kb. 30 m/nap. Az aszfaltvágó, döngölő, ill. a kotró-homlokrakodó gép kb. 20 m/h sebességgel fog üzemelni. Az építés a nappali időszakban történik. A vízvezeték hálózat kivitelezésén előzetes terv szerint 2 építő brigád fog egy időben dolgozni.

A munkák során 2 db forgó rakodó, 1-2 db földgyalu, 1 db aszfalt finisher, két darab henger, kisgépek (aszfaltvágó, bontókalapács, aggregátor, szivattyú, acélvágó, hegesztő max. 4-4 db) és napi 10-15 szállítójármű dolgozik egy-egy építési szakaszon és időtartamban. A munka/kis-gépeket és gépjárműveket éjszakára és munkaszünetre a kivitelező telephelyeire szállítják.

Az építkezés során a teher- és nehézgépjárművek kipufogó gázaiból szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, szénhidrogének, szilárd anyag stb. kerülnek a levegőkörnyezetbe. Az építő munkagépek és járművek mozgásából, a szállított anyagok le- és felrakásából, a tereprendezésből, valamint az építési technológiából származóan (a felhasználásra kerülő alapanyagok jellegétől is függő mértékben) por is keletkezik. A szilárd szennyezőanyagok nehéz frakciója gyorsan kiülepszik, várhatóan még magán az építési/tervezési területen.

Az építési szakaszban meghatározó tevékenységek: területfoglalás, felvonulás, beszállítás, deponálás, földmunkák, bontások, vezetékfektetés, műtárgy/burkolat-építés, járulékos tevékenységek; próbaüzem.

A területfoglalás, bontások, tereprendezés, alapozási munkálatok ideiglenes kiporzással, légszennyezéssel járnak. A letermelendő humuszréteg minimális.

A kiporzást okozó tevékenységek: bontás, kiemelés, rakodás, deponálás, feltöltés. A bontás szakaszosan, az építéssel szinkronban történik: a humuszkezelés légszennyezése nem jelentős.

Az ideiglenes szállítási útvonalaknál jelentős lehet a nem portalanított utakon felkavart por terhelése is (locsolás nélkül).

Anyag-nyerőhelyként a régióban működő bányák és keverőtelepek jöhetnek szóba, a kiválasztásuknál fontos szempont, hogy a legrövidebb úton ériék el a tervezési területeket.

Mindezek figyelembe vételével anyag-nyerőhelyként 10 km-en belül működő homok/kavics-bányák felhasználása célszerű. Előzetes számítások szerint a kitermelhető készlet biztosítani tudja az építéshez szükséges anyagmennyiséget.

A vízvezeték fektetéséhez, ill. a műtárgyak létesítéséhez bontások szükségesek. A bontások kézi jellegűek, a rakodásokat gépekkel végzik. A bontási és építési hulladék kezelése, tárolása, rakodása során is kiporzások várhatók. A bontott AC vezeték veszélyes hulladéknak számítanak, kiporzásuk elkerülése biztosított. Ugyanakkor átlagosan ~40 g/m³ föld/humusz-anyag kiporzással számolhatunk.

Az alap/szerkezeti anyagok, ill. a hulladékok szállítása külterületi burkolt-úton történik. A burkolt portalanított szállítási utatról minimális a kiporzás.

A kibányászott homokot, kavicsot deponálás nélkül, bányanedves állapotban rakodják és szállítják. A halmazfelületről, nyitott platóról a mozgás (és szél) hatására fellazuló homok, iszapfrakció ún. határszemcse-mérete ~75 µm. A fajlagos kiporzás ponyvatakarással csökkenthető.

Az új réteg készítéshez szükséges betont, aszfaltot telepített keverőüzemben állítják elő, mely nem közvetlen a létesítési területen okoz légszennyezést. Ugyanakkor a beszállított és bedolgozott aszfalt PAH kipárolgása: 0,14 g/t közvetlenül terheli a létesítési levegőkörnyezetet.

A vízvezeték és műtárgy építés hatásterületei az építés és felvonulás területei és ezek közvetlen. kb. 50 méteres környezetei lesznek. Ez a terhelés térben és időben koncentráltan jelentkezik, ami az építés melletti területeken ideiglenesen problémát okozhat.

A belterületi utcákon történő szállítás járulékos légszennyezettsége elhanyagolható.

Bár a vizsgálati területeken a levegőkörnyezeti alapterheltség elviselhető, helyenként és rövid időszakokban azonban a túlterheltség sem zárható ki.

Lakott/természetvédelmi övezetekben a porképződést csökkentik az alábbi módszerekkel: forgalomirányítás, sebességkorlátozás, a rakomány takarása, az útfelület locsolása, ill. pormentesítése, útjavítás. A szállítás során sérült útfelületeket megjavítják.

A szállításból adódó kibocsátások intenzitásuk, térbeli kiterjedésük alapján porszennyezést okozhatnak, átmeneti jellegük ellenére hatásuk terhelő.

Amennyiben a műtárgyak építési pontjainál is kb. 160 kW az alkalmazott munkagépek együttes effektív teljesítménye, ill. a kiporzások is hasonlóak, ezen létesítési pontok körül is 49 m lesz hatásterület sugara.

Összességében megállapítható, hogy az építési szakasz levegőkörnyezeti **hatása időszakos terhelést okozhat.**

Mivel a megvalósult vízvezeték üzemelésének közvetlen levegőkörnyezeti hatása jelentéktelen, a tervezési területek légszennyezettségét a létesítés légszennyezése határozza meg. Ez a légszennyezettség változás diffúz jellegű, ideiglenes: a létesítés időszakára vonatkozik.

Fentiekre tekintettel a durva földmunkák időszakában a porképződés csökkentése és ezáltal az egészségügyi határérték alatti terhelés elérése érdekében szükséges továbbtervezési szempontokat tettem az **3.1.1-3.1.4** pontokban.

Hatások az üzemeltetés alatt

A vízvezeték alapjában zárt hálózat; légszennyezése jelentéktelen. A vízvezeték karbantartása a burkolat/ zöldsáv javítását jelentheti. A légszennyezés ideiglenes, jelentéktelen és technikai módszerekkel lokalizálható.

A tervezett vízvezetékhez kapcsolódó technológiához bejelentés-köteles pont- vagy diffúz forrás nem létesül. Az üzemelési terület kijelölése levegőtisztaság-védelmi szempontból nem indokolt, mert nincs kibocsátás. A hatás semleges.

Hatások a felhagyás alatt

Az új vízvezeték felhagyásával, megszüntetésével hosszú távon nem számolnak.

Hatások havária esetén

A régi vízvezeték elbontják, illetve felhagyják. Ez a hatás havária szempontjából közömbös.

Az előzetes vizsgálat tárgyát képező tevékenység során levegőtisztaság-védelmi szempontból – továbbtervezési szempontok betartása mellett – jelentős hatás nem várható, így környezeti hatásvizsgálat nem indokolt.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A tervezett vízvezeték rekonstrukció nyomvonala szinte teljes hosszúságában már meglévő vezeték nyomvonalán, egyéb vonalas létesítmények mentén lett

Létesítési fázis:

A Dokumentáció alapján a kivitelezés a nappali időszakra korlátozódik majd. A kivitelezés időtartama 1 hónap és 1 év között várhatóak (maximum 8 hónap).

Az alábbi kivitelezési munkafázisok várhatóak: területfoglalás, felvonulás, meglévő vízvezetékek és műtárgyak bontása, beszállítás, deponálás, földmunkák, vezetékfektetés, műtárgy/burkolat-építés, járulékos tevékenységek; nyomáspróba

A Dokumentáció szerint kivitelezés során a következő zajt keltő munkagépekkel lehet számolni:

- munkagépek: forgó rakodó 2 db, földgyalu 1-2 db, aszfalt finisher 1 db, henger 2 db
- kisgépek: aszfaltvágó, bontókalapács, aggregátor, szivattyú, acélvágó, hegesztő max. 4-4 db
- szállítójármű: napi 10-15 jármű, (nyerges) max. 5 db

A kivitelezési munkákat a védendő épületek térségében úgy kell megszervezni, hogy az építési kivitelezési tevékenységből származó zajkibocsátás *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: **Zaj. hat. R.**) 2. számú mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket ne lépje túl.

A Dokumentáció akusztikai számításai alapján az építési kivitelezési tevékenységből származó zajterhelés a legközelebbi védendő épületnél nem haladja meg a ZajHÉ 2. számú melléklete szerinti határértékeket. Amennyiben a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, úgy a kivitelezőnek a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Zajr.**) 13. § (1) bekezdése alapján, mely kérelmet a Kormányhivatalhoz kell benyújtani a **Zajr.** 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján felmentést kell kérnie a zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól. Az előzőekre vonatkozóan a **3.2.1. - 3.2.2. pontokban** tettem előírást.

Szállítás:

Az építési területen az építőanyagok beszállítása, a hulladékanyag elszállítása, illetve az építkezésen dolgozók közlekedéséből várható a szállítási zajkibocsátás. A szállítás közúton, az építési munkálatok ütemezése szerint történik, várhatóan legfeljebb napi 10-15 tehergépkocsi. A szállítás kizárólag nappal tervezett.

A Dokumentáció szerint, a 7317. közlekedési úton tervezett a szállítás, amelyet mezőgazdasági területek határolják. A Dokumentáció alapján a szállítási hatásterület 15 m, amely nem érint védendő területet, ezért a **Zajr. 7.§-a** szerinti szállítási hatásterület kijelölése nem szükséges.

Üzemelés:

Az üzemelés alatti zajforrásnak tekintendő a karbantartáshoz szükséges tevékenység. A tervezett vízvezeték üzeme normál esetben a karbantartáson kívül nem jár zajkibocsátással. A karbantartás, javítás ideje alatt rövid ideig ható, pontszerű zajhatásra lehet számítani a munkagépek, berendezések, szerszámok használatából adódóan.

Felhagyás:

A szennyvízvezeték tervezett élettartama 50 év. A tevékenység felhagyása során a létesítményeket elbontják, a keletkező hulladékot a területről elszállítják és megfelelő módon kezelik. A létesítmény felszámolási munkáihoz köthető hatások, az építéskor jelentkező hatásokkal hasonlíthatók össze. Várhatóan a szállító járműforgalomból, gépi földmunkából, műtárgy bontásból származó zajterhelés lesz a legjelentősebb, mértéke az építési műveleteknél leírtakhoz hasonlóan becsülhető.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkezésre álló adatok alapján, a 3.2.1. – 3.2.2. pontok szerinti előírások betartása mellett a létesítés, üzemeltetés és felhagyás időszakában sem gyakorol jelentős hatást a környezetre zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása zajvédelmi szempontból nem indokolt.

Táj- és természetvédelmi szempontból (Kvhat. R. 3. melléklet 5. sor):

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 712-4/2026. ügyiratszámú ügyféli nyilatkozata (VE/30/01243-48/2026. ügyiratszámom iktatva):

„Hatóságunknál közigazgatási hatósági eljárás indult a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a Nyirád 036/4, 036/7, 036/8, 035, 034, 033, 032, 030, 022/3-4, 020/1-2 hrsz.-ú ingatlanokon megvalósuló „Nyirád-Ajka DN600 távvezeték hálózat rekonstrukció I. ütem tervezett beruházása tárgyában. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. év CL. törvény (Ákr.) 5.§-a alapján tárgyi ügyben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, mint ügyfél az alábbi nyilatkozatot teszi.

A Natura 2000-es hatásbecslés a kedvezőtlen hatások mérséklésére tett javaslatai helytállóak, a munkavégzés során ezek betartása szükséges.

Az érintett nyomvonal környezetében nincs tudomásunk fokozottan védett madárfaj fészkeléséről, így az ezzel kapcsolatban előírt egyeztetés Igazgatásunkkal szükségtelen.”

A cserélni tervezett ivóvíz távvezeték (továbbiakban: **távvezeték**) nyomvonala nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, azonban egy része (Nyirád 032 hrsz.-ú ingatlan) az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről* szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendeletben felsorolt **Agár-tető elnevezésű, HUBF20004 kódszámú kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület** részét képezi.

A **távvezeték** nyomvonalán, valamint a munkálatok során várhatóan igénybe venni tervezett területeken a területileg illetékes természetvédelmi kezelő Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: **Igazgatóság**) által szolgáltatott adatbázis alapján ex-lege védett természeti értékek, illetve a *védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről* szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben (továbbiakban: **KöM rendelet**) szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

A **Dokumentáció** részeként megküldött *NATURA 2000 hatásbecslés a Nyirád-Ajka DN600-as ivóvíz távvezeték hálózat rekonstrukciójához* elnevezésű munkarészben foglaltak szerint azonban a beruházással érinteni tervezett Natura 2000 oltalom alatt álló területen végzett felmérések során több, a **KöM rendelet** értelmében védett állatfaj egyede került kimutatásra. **Az érintett fajok azonban jellemzően zavarástűrő, gyakori fajok, amelyek élettevékenységét a tervezett beruházás várhatóan nem befolyásolja.**

A *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: **Tvt.**) 5. § (1)-(2) bekezdései szerint minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában. A természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.

A **Tvt.** 8. § (1) bekezdése és 17. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani, a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

Az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: **NaturaR.**) 4. § (1) bekezdése alapján a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található az 1–3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása.

Az **3.3.1. – 3.3.2.** pontokba tett, a munkálatok térbeli/időbeni korlátozására, a védett és közösségi jelentőségű fajok egyedeinek, élőhelyének megóvására vonatkozó továbbtervezési szempontok jogalapja a **Tvt.** 5. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése, 31. §-a, 42. és 43. § (1) bekezdései.

Az **3.3.3.** pontban, a fás növényzet megóvására, és a terület helyreállítására vonatkozó szempontokat a **Tvt.** 5. § (1) bekezdése, 6. § (2) bekezdése, 7. § (2) bekezdés c) pontja és 8. § (1) bekezdése alapján tettem.

Az **3.3.4.** pontba tett, a védett és Natura2000 területeken való idegen talaj terítésének tiltására vonatkozó előírás jogalapja a **Tvt.** 5. § (1)-(2) bekezdései, és a **NaturaR.** 4. § (1) bekezdése.

Táj- és természetvédelmi szempontból a tervezett tevékenység kapcsán kizáró ok nem merült fel, a tervezett beruházás fenti továbbtervezési szempontok mellett jelentős környezeti hatást várhatóan nem okoz, így környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

Hulladékgazdálkodási szempontjából (Kvhat. R. 3. melléklet 17. sor):

A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése szempontjából tett megállapítások:

Kvhat. R. 3. melléklet 17. sorában nevesített, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítésülésének vizsgálata során a rendelkezésemre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Létesítés:

A létesítés fázisa veszélyes és nem veszélyes hulladék képződésével jár.

A létesítési fázisban az alábbi nem veszélyes hulladékok előfordulásával kell számolni:

- építési-bontási hulladék;
- csomagolási hulladék.

A keletkező nem veszélyes hulladékokat fajtánként elkülönítve gyűjtik és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben az építési munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének mennyisége eléri *az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól* szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról *az építőipari kivitelezési tevékenységről* szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint elkészített bontási hulladék nyilvántartó lapot és hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” kísézőjegy, számla) a Veszprém Vármegyei Kormányhivatalnak meg kell küldeni.

A létesítési fázisban havária esetén lehet az alábbi veszélyes hulladékok előfordulásával számolni:

- veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek,
- olajhulladék.

A keletkező veszélyes hulladékokat fajtánként elkülönítve gyűjtik és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

Üzemeltetés:

Üzemszerű működés során hulladék nem keletkezik. A 15-25 évenként szükségessé váló karbantartási munkálatok során nem veszélyes és veszélyes hulladék keletkezhetnek.

Felhagyás:

A tervezett beruházás felhagyása nem várható.

A tervezett tevékenység a rendelkezésre álló adatok alapján hulladékgazdálkodási szempontból várhatóan nem gyakorol jelentős hatást a környezetre, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A földtani közeg védelme szempontból:

A Kormányhivatal nyilvántartása alapján megállapítottam, hogy a tervezett kivitelezési tevékenység kármentesítési területet nem érint.

A tervezett fejlesztés a Devecseri-Bakonyalja kistáj területét érinti.

Létesítés:

A létesítés munkák alatt az építési területen dolgozó munkagépek és az anyagszállító járművek miatt talajtömörődéssel kell számolni. Ez a talaj felső, kb. 80 centiméteres mélységét érinti. Az építést követő helyreállítással az eredeti állapot visszaállítható.

A kivitelezés előtt a 25 g/kg-nál nagyobb humusztartalmú réteget eltávolítják, melyet maximum 7 m széles, 1,5 m magas, 50 m hosszú, trapéz alakú ideiglenes depóniákban (1 prizmában maximum 345 m³) terveznek tárolni. A Dokumentáció szerint a nyomvonalon 0-25 cm vastag a leszedendő humuszréteg vastagsága.

A vezeték lefektetése után nagy részét visszatöltik.

Üzemelés:

Az ivóvíz távvezeték üzemeltetése és szükség szerinti karbantartása várhatóan nem okoz talajszennyezést.

Felhagyás:

A felhagyás hatásai megegyeznek az építés során várható hatásokkal. A tevékenység felhagyása során a létesítményeket elbontják, a keletkező hulladékot a területről elszállítják és megfelelő módon kezelik. A tevékenység felhagyását követően az eredeti állapot maradéktalanul visszaállítható. A felhagyási munkálatok befejezését követően a teljes területet rekultiválni kell, aminek keretében talajlazítást is kell végezni.

Havária:

Az építési munkaterületen veszélyes anyagokat nem használnak, az ott üzemelő gépekből történhet olajszármazék (gázolaj, hidraulika olaj) elfolyás. A károsodás gyors beavatkozással elkerülhető.

A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy földtani közeg védelmi szempontból a tervezett tevékenység kapcsán kizáró ok nem merült fel, jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

Éghajlatvédelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján tervezett tevékenység érzékenysége a következő időjárási hatásokkal szemben közepes:

- Nyári hőségnapok számának növekedése (napi max. > 25 °C): a távvezetékben végbemenő eróziós folyamatok
- Hőségnapok számának növekedése (napi maximum $\geq 30^\circ \text{C}$): a távvezetékben végbemenő eróziós folyamatok
- Hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet > 25 °C): a távvezetékben végbemenő eróziós folyamatok
- Átlagos napi csapadékos napok számának növekedése (csapadékos napok átlagos csapadéka, mm/nap): vízelvezető rendszer túlterhelődhet
- 20 mm-t elérő csapadékos napok számának növekedése (napok száma, amikor a napi csapadékösszeg $\geq 20 \text{ mm}$, nap): közegészségügyi probléma; elvezető rendszer túlterhelései
- Belvíz kialakulásának gyakorisága: nyomócső károsodása

- Tömegmozgás gyakoribb előfordulása: aknák és nyomócső károsodása

A Dokumentáció alapján tervezett tevékenység érzékenysége a következő időjárási hatásokkal szemben alacsony:

- Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése: csatornák gyorsabb korróziója, víz szivárgása
- 20 mm-t elérő csapadékos napok számának növekedése (napok száma, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 20 mm, nap): az akna szerkezet károsodhat
- Belvíz kialakulásának gyakorisága: szerelvényaknában lévő eszközök károsodása

A Dokumentáció szerint a tervezett tevékenység kitettsége a hőségnapok-, hőhullámos napok-, 20 mm-t elérő csap. napok számának növekedésével, felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitás számának növekedésével, az átlagos csapadékos napok számának növekedésével, belvíz kialakulás gyakoriságával és a tömegmozgás gyakoribb előfordulásával szemben közepes.

A létesítmény megvalósításának és üzemének nincs jelentős környezeti hatása. A hatásfolyamatok a hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességét nem befolyásolják, arra hatással nem bírnak. Az üzemeltetés során az ivóvízvezetékeknek nincs éghajlati hatásuk.

A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy éghajlatvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

Honvédelmi érintettség:

A beruházás által érintett **honvédelmi és katonai célú ingatlanokra vonatkozó környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási kérdések tekintetében** VE/30/01243-16/2026. ügyiratszámom megkerestem a különös illetékességgel rendelkező Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát (JNKSZMKH).

A JNKSZMKH – Kormányhivatalnál VE/30/01243-29/2026. ügyiratszámom iktatott – JN/59/01051-11/2026. iktatószámú véleményében előírtakat a rendelkező rész **3.4 pontjában** szerepeltettem.

A JNKSZMKH szakvéleményének **indokolása:**

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a Nyirád-Ajka DN600 távvezeték hálózat rekonstrukció I. ütem kivitelezésére vonatkozóan előzetes vizsgálatot folytat.

Tekintve, hogy a beruházás hatásterületével érinti a Nyirád, 030 és 036/4 hrsz. alatti – mint sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú – ingatlanokat az eljárásba bevonásra került a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály is, mivel a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel és ingatlanokkal összefüggő környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § és 1. melléklet rendelkezései alapján hatáskörrel és különös illetékességgel rendelkezik.

A megállapított tényállás:

- 1) A Nyirád-Ajka távvezeték DN 600 AC anyagú vezeték elavult, cseréje szükséges.

A Nyirád-Ajka távvezeték rekonstrukcióját tervezik. A meglévő DN600-as azbesztcement ivóvízvezeték kiváltása történik meg, mely elbontásra kerül, és helyette DN600-as PE vezeték kerül lefektetésre. A tervezési szakasz a Nyirád 036/7 hrsz.-tól a Nyirád 034 hrsz.-ig terjed, mintegy 3 km hosszan. Az érintett szakaszon egy darab szerelvény akna található, amelynek teljes körű felújítása is szükséges.

- 2) A tervezett fejlesztés a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 79. pontja alá tartozik.

3) földtani közeg védelme

A tervezett létesítmény kivitelezése során, az ahhoz használt gépekből elfolyó olajszármazékok okozhatnak talajszennyezést, amely a gépek rendeltetésszerű használata, megfelelő karbantartása, valamint a technológiai fegyelem betartása esetén elkerülhető. Egyéb tekintetben nem használnak, és nem helyeznek el, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szennyezőanyagot.

A fentiek alapján a tervezett tevékenység elsősorban a megvalósítás során hatással lehet a földtani közeg állapotára, ezért a kivitelezésre vonatkozóan előírásokat tettünk.

4) levegőtisztaság-védelem

A tervezett tevékenység levegőterhelő hatása elsősorban az építési/bontási és a kapcsolódó szállítási tevékenységből adódik. A munkálatok tervezett időtartama max. 8 hónap.

Fontosabb tevékenységek: földmedrű árokásás, meglévő AC DN600 vezeték bontása/kiemelése, aszfalt útburkolatok bontása, földmag elhelyezés, DN600 GÖV vezeték fektetése, műtárgyak készítése.

Gépigény egy-egy építési szakaszon az építési időtartamban:

- munkagépek: forgó rakodó 2 db, földgalyu 1-2 db, aszfalt finisher 1 db, henger 2 db
- kisgépek: aszfaltvágó, bontókalapács, aggregátor, szivattyú, acélvágó, hegesztő max. 4-4 db
- szállítójármű: napi 10-15 jármű, (nyerges) max. 5 db

Az építkezés során a teher- és nehézgépjárművek kipufogó gázaiból szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, szénhidrogének, szilárd anyag stb. kerülnek a levegőkörnyezetbe. Az építő munkagépek és járművek mozgásából, a szállított anyagok le- és felrakásából, a tereprendezésből, valamint az építési technológiából származóan por is keletkezik. A szilárd szennyezőanyagok nehéz frakciója gyorsan kiülepszik, várhatóan még magán az építési/tervezési területen.

A bemutatott számítás szerint a vízvezeték és műtárgy építés hatásterületei az építés és felvonulás területei és ezek közvetlen, 49 méteres környezetei lesznek, mely hatásterület a Nyirád 030 és 036/4 hrsz.-ú területeken védendő létesítményt nem érint.

5) zaj- és rezgés elleni védelem

Nyirád község településrendezési terve alapján a Nyirád, 030 és 036/4 hrsz. alatti ingatlanok nem minősülnek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.

(X. 29.) Korm. rendelet 2. § p) pontja szerinti védendő területnek, besorolásuk Ev (Erdőterület – védelmi).

6) éghajlatvédelem

Éghajlatvédelmi szempontból a tervezett beruházást követően (kivitelezés, üzemelés) a környezetterhelés változik. A tervezés, kivitelezés és üzemeltetési szakaszban felsorolt intézkedések segítségével az azonosított kockázatok hatásai mérsékelhetőek.

A beruházás klíma állékonnyá tétele érdekében javasolt adaptációs intézkedésekkel és a beruházás klímaváltozásra kifejtett hatásának mérséklésére vonatkozó mitigációs intézkedési javaslatokkal egyetértünk. A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján a tervezett tevékenység – a tervezett mitigációs és adaptációs intézkedésekkel kapcsolatos előírások megvalósítása mellett – éghajlatvédelmi szempontból nem kifogásolható. Környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartjuk indokoltnak.

A benyújtott dokumentáció tartalmazza a beruházás éghajlatvédelmi szempontból elvégzett érzékenységi, kitéttiség vizsgálatát és a feltételezhető hatások értékelését.

Érzékenység vizsgálat

A projekt elemeinek hasznos élettartama alapján a vizsgált időszak hossza 50 év. Az érzékenység szintjének meghatározásakor az útmutatónak a szennyvíz infrastruktúrára vonatkozó javaslatait vettük alapul.

Magas potenciális hatást nem mutattak ki, azonban több közepes hatással számolnak:

- Folyamatok
 - Nyári hőségnapok számának növekedése (napi max. > 25 °C)
 - Hőségnapok számának növekedése (napi maximum $\geq 30^\circ \text{C}$)
 - Hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet > 25 °C)
 - Tömegmozgás gyakoribb előfordulása
- Közműrendszer
 - Átlagos napi csapadékos napok számának növekedése (csapadékos napok átlagos csapadéka, mm/nap)
 - 20 mm-t elérő csapadékos napok számának növekedése (napok száma, amikor a napi csapadékösszeg $\geq 20 \text{ mm}$, nap)
 - Belvíz kialakulásának gyakorisága
 - Tömegmozgás gyakoribb előfordulása

Kitettség vizsgálata

Közepes a kitéttiség mértéke az egyes éghajlati paraméterek változása esetén:

- Hőségnapok számának növekedése
- Hőhullámos napok számának növekedése
- Átlagos csapadékos napok számának növekedése
- 20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése

- Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése
- Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése
- Tömegmozgás gyakoribb előfordulása

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATÉR) honlapján nyilvánosan elérhető adatokat vették figyelembe.

Potenciális hatások értékelése, sérülékenység

A sérülékenység meghatározása érdekében a rendszer érzékenységének, valamint a terület kitettségének értékeiből egy mátrixot képeztek, mellyel meghatározhatóvá vált a vizsgált rendszer sérülékenysége az egyes klimatikus hatásokkal szemben.

Az éghajlatváltozási paraméterek egyike sem okoz magas kitettséget a megvalósuló fejlesztés vonatkozásában.

Üvegházhatású gázok

A távvezeték létesítése a munkagépek és a szállítójárművek üzemanyag felhasználásán keresztül minimálisan jár üvegházhatású gázok; elsősorban szén-dioxid kibocsátásával. Előzetesen megállapítható, hogy a projekt megvalósítása során a munkagépek ÜHG kibocsátása az éghajlatváltozás tekintetében nem lesz jelentős mértékű, csak átmeneti jelleggel, a kivitelezés időszakában jelentkezik, azt követően megszűnik.

A távvezeték üzemelés alatti üvegházhatású gáz kibocsátásával nem kell számolni.

Az összeállított anyagban foglaltak alapján a tervezett tevékenység – előírások megvalósítása mellett – éghajlatvédelmi szempontból nem kifogásolható, az intézkedések segítségével az azonosított kockázatok hatásai mérsékelhetőek.

7) hulladékgazdálkodás

A tervezett beruházás építése hulladékképződéssel jár, ezek főként be nem épített alapanyagok, kommunális hulladék, veszélyes hulladékok, inert hulladékok, csomagolási hulladékok, kitermelt talaj. Az építés során várhatóan keletkező hulladékok azonosító kódjait, várható mennyiségét a dokumentációban ismertették. Az üzemelés során üzemszerűen nem keletkezik hulladék. Hulladék az alábbi tevékenységekből származhat: karbantartás, esetleges havária események, balesetek.

Az építés és üzemelés során keletkező hulladékok gyűjtése a kezelőnek történő átadásig a jogszabályoknak megfelelően megoldható.

Az esetleges felhagyáskor a keletkező hulladékok kezelése jogszabályoknak megfelelően megoldható.

8) A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (1135 Budapest, Lehel utca 35.-37.), mint katonai egészségügyi államigazgatási szerv 2386-2/2026/h számú közegészség-ügyi szakvéleménye:

„A Jász-Nagykún-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természet-védelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a Nyirád-Ajka DN600 távvezeték hálózat rekonstrukció I. ütem kivitelezésére vonatkozó előzetes vizsgálatára vonatkozó eljárás keretében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11.§, 3. sz. melléklet 3. pontja alapján vizsgálandó szakkérdésben szakvélemény megadását kérte.

A Korm. rendelet szerint az előzetes vizsgálati eljárás során minden esetben vizsgálni kell „Minden esetben. A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszt-hatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére” kiterjedő szakkérdéseket.

A katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a alapján a katonai egészségügyi államigazgatási szerv a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (a továbbiakban: Katonai egészségügyi állam-igazgatási szerv).

A Katonai egészségügyi államigazgatási szerv az elektronikus úton megküldött vizsgálati dokumentációt áttanulmányozta és az alábbiakat állapította meg.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 79. pontjában megjelölt tevékenység előzetes vizsgálat köteles.

Tárgyi beruházás keretében a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. üzemeltetésében lévő vízvezeték kiváltására kerülne sor a jelenleg üzemelő vezetékek gyakori meghibásodása, ezáltal a szolgáltatási területen az ivóvízellátás biztonságosságának hiánya miatt. A kialakítás során szakaszos rekonstrukció keretében kb. 3 km vezetékszakasz kiváltását tervezik DN600 PE vezetékre, valamint egy szerelvény akna teljes körű felújítására kerülne sor.

A dokumentációban részletesen bemutatásra kerültek a kialakítandó vezetékkel kapcsolatos – építési tevékenységek, az üzemeltetés és esetleges havária események – során fel-lépő környezeti hatások, valamint az esetlegesen fellépő káros hatások csökkentésére, kiküszöbölésére tett javaslatok.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete – a település szerinti besorolás – alapján a vizsgált terület (Nyirád) a felszín alatti víz szempontjából „fokozottan érzékeny”, emellett „kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő” besorolású település, így a szennyeződések megelőzése érdekében a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004 (VII. 21.) Korm. rend.) és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.

A dokumentációban foglaltak szerint az érintett terület a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rend. alapján „vízbázisvédelmi védőterület”, melynek okán a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásainak betartására kiemelt gondot kell fordítani.

A földtani közeg és a felszín alatti vizek védelme érdekében a dokumentációban foglalt intézkedéseket javasolt figyelembe venni.

A szakkérdés vizsgálata a Rendelet 2. §-ában, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4.§ (1) bekezdés d) és f) pontjaiban foglaltakra figyelemmel történt.

Jelen szakvéleményt a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás 1. melléklet 6. függelék A) táblázat 13. sora alapján a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály főosztályvezetője a miniszter nevében és megbízásából kiadmányozza.

- 9)** *A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Ingatlankezelési Igazgatóság (1095 Budapest IX., Soroksári út 152.), mint a sajátos építményszakág körébe tartozó hon-védelmi és katonai célú ingatlanok vagyongazdálkodója 1434-4/2026. iktatószámú nyilatkozatában a Nyírad 030, 036/4 hrsz-ú ingatlanokat érintő munka kapcsán a vagyongazdálkodói hozzájárulás beszerzésének kikötésével ingatlanjogi szempontból kifogással nem élt, de meghatározta a betartandó követelményeket.”*

A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal 340-55/2023. számú – a JNSZVKH JN/59/01051-11/2026. iktatószámú szakvéleményébe foglalt – nyilatkozata szerint:

„Általános környezetvédelmi követelményrendszer a Honvédelmi Minisztérium vagyongazdálkodásában lévő ingatlanon végzett tevékenység vonatkozásában

- A Honvédelmi Minisztérium vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok területén végzett bármilyen tevékenység, a jelenlévő igen jó környezeti állapot minimális zavarásával hajtható csak végre, integrálva a környezettudatosság koncepcióját az adott feladatvégzésbe, a jelen követelményrendszerben foglaltak betartásával.*
- KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYELVEK:*
- az eredeti állapot megőrzése: a tevékenység után a környezet eredeti állapotban történő helyreállítása, rekultiváció*
- környezeti terhelés minimalizálása: a tervezés és a végrehajtás során a környezet elemeire (levegő, talaj, víz, élővilág) a gyakorolt hatás a legkisebb legyen*
- a környezet szennyezésének, a természet károsításának kizárása, megakadályozása: a tevékenység során a környezetbe szennyező anyag nem kerülhet, a tevékenység eredményeként maradandó károsodást a természet nem szenvedhet*
- természetvédelem*
- környezetkárosító és veszélyeztető tevékenység végzésének tilalma.*
- A HM vagyongazdálkodásában lévő ingatlanokon végzett tevékenységek érinthetnek:*
- NATURA 2000 területeket és ezek védő területeit*
- védett természeti területeket és ezek védő területeit*
- ex-lege védett természeti területeket és ezek védő területeit (az 1996. évi LIII. tv. alapján)*
- Bármilyen környezet használattal járó tevékenység a nevesített, jogerős engedélyek birtokában rendezhető meg, mivel a HM vagyongazdálkodásában lévő területeken nagy kiterjedésben vannak*

jelen NATURA 2000-, védett-, ex-lege védett területek és azok védőterületei. Elmondható, hogy a hazai lő- és gyakorlóterek ezekbe a védettségi kategóriákba tartoznak.

- **Jogsabályi előírások:**

- A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok területén végzett bármilyen környezethasználattal járó tevékenység során kötelező a vonatkozó jogszabályi előírások betartása, így különösen:
- NATURA 2000 területekre, a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről előírásai, az érvényesek.
- A 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet előírásai alapján, a 9.§ (2) a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen is a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges
- A jelenleg érvényben lévő 1996. évi LIII. törvényben foglaltak szigorú betartásával végrehajtására kerülő tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani a védett természeti területekre.
- A jelenleg érvényben lévő 1996. évi LIII. törvényben foglaltak szigorú betartásával végrehajtására kerülő tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani az ex lege védett természeti területekre.

- **TERVEZÉS:**

- A környezethasználattal járó tevékenységek esetére – a fentiek egyértelműsítése mellett – szükségesnek tartjuk előírni a következőket:
- Az érintett HM vagyonkezelésű területeken minden esetben kötelező az illetékes Zöldhatóság részére történő írásbeli bejelentés, – ez különösen igaz technikai jellegű sportrendezvény vonatkozásában – valamint területi érintettség függvényében hatósági engedély beszerzése is elengedhetetlen.
- NATURA 2000 területre, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján, sport- illetve egyéb – a rendeletben meghatározott – tevékenységek végzésére vonatkozóan, jogerős engedély beszerzése;
- Védett természeti területekre vonatkozóan, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján, sporttevékenység, illetve egyéb a törvényben meghatározott tevékenységek végzésére vonatkozóan, jogerős engedély beszerzése;
- Tekintettel arra, hogy a HM vagyonkezelésében lévő területeken lehetnek ex lege védett természeti területek, értékek (pl. lápok, barlangok, növények-, állatfajok) ezért a sporttevékenység megrendezése, illetve, egyéb tevékenységek végzése előtt feltétlenül szükséges az illetékes Zöldhatóság engedélye, az 1996. évi LIII. tv. alapján;
- Szükséges a tevékenységet folytató nyilatkozatának rendelkezésre állása, mely szerint a HM vagyonkezelésében lévő területen megrendezésre kerülő tevékenységhez/sporttevékenységhez szükséges valamennyi jogerős, környezetvédelmi, területhasználati és egyéb engedéllyel rendelkezik, illetve a területen a tevékenységgel/sporttevékenységgel, illetve azzal összefüggésben okozott minden kárért büntetőjogi, anyagi és egyéb felelősség kizárólag őt terheli; azzal kapcsolatban a Magyar Honvédség semmilyen felelősséggel nem tartozik a tevékenység befejezését követően sem, illetve hogy amennyiben a tevékenységet folytató szerv HM vagyonkezelésében lévő ingatlanban bármilyen kárt okoz, köteles az okozott kárt

megtéríteni, illetve a károkozás előtti állapotot helyreállítani, amelynek költsége teljes egészében őt terheli, arra vonatkozó megtérítési igényt a Magyar Honvédséggel, illetve szerveivel szemben nem érvényesíthet.

- Szükséges a tevékenységet folytató szerv nyilatkozatának rendelkezésre állása, mely szerint amennyiben a tevékenység befejezését követően tevékenységgel összefüggésben bekövetkezett talaj, felszín alatti vízszennyezés, illetve egyéb környezetszennyezés miatt a Magyar Honvédséggel, illetve bármelyik szervével szemben polgári jogi vagy közigazgatási jogi igényt támasztanak, a tevékenységet folytató szerv köteles mindennemű vagyoni és nem vagyoni követelés alól a Magyar Honvédséget, illetve szerveit teljes mértékben mentesíteni.
- Szükséges továbbá az engedélyek érvényességének ellenőrzése.
- Szükséges továbbá a tevékenység megrendezése előtt a tevékenységet folytató szervtől a károk fedezetére megfelelő biztosítékot kérni (bankgarancia, készfizető kezesség stb.);
- A terület alapállapot rögzítése, együttműködésben a területet használó katonai szervezettel;
- A tevékenység környezet- és természetvédelmi tervének elkészítése és területileg illetékes Zöldhatóságokkal történő engedélyeztetése, integrálva a környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásait, együttműködésben a HM Védelemgazdasági Hivatallal, és a területet használó katonai szervezettel;
- A tevékenység kárelhárítási tervének (= havária tervének) elkészítése, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet előírásai alapján, együttműködésben a HM Védelemgazdasági Hivatallal, és a területet használó katonai szervezettel;
- A tevékenység, – kizárólag, a nevesített jogerős engedélyek birtokában, – a HM tárca, által jóváhagyott tervek szigorú betartásával kezdhető meg.
- **VÉGREHAJTÁS:**
- A környezethasználattal járó tevékenység esetén – a fentiek egyértelműsítése mellett – szükségesnek tartjuk előírni a következők biztosítását:
- „Havária csoportot” kell működtetni, amely baleset, üzemanyag-elfolyás esetén azonnali kármentesítést (beavatkozást, kárfelszámolást) végez;
- a sporttevékenység/verseny esetén annak útvonala mentén, annak főbb pontjain, továbbá a tevékenység végzésének helyén a települési hulladék összegyűjtésére szolgáló edényeket kell elhelyezniük;
- saját költségen veszélyes hulladéktárolót kell kialakítaniuk, amelyet a tevékenység befejezését követően haladéktalanul el kell szállítaniuk;
- a tevékenységet követően a HM vagyonkezelésében lévő ingatlanokon a tevékenységgel érintett területeket beleértve azok mindkét oldalán a 100-100 méteres környezetét is, mindennemű hulladéktól teljes körűen meg kell tisztítaniuk, a hulladék gyűjtéséről, tárolásáról, illetve elszállításáról – a vonatkozó jogszabályi és hatósági rendelkezéseknek mindenben megfelelően – gondoskodniuk kell;

- esetlegesen adódó környezet- és természetvédelmi bírság megfizetése, károk megtérítése, illetve a károkozás előtti állapotot helyreállítása is a tevékenységet megszervező/végző feladata.
- **A tevékenység tervezése és végrehajtása során figyelemmel kell lenni a 70/2014. (X.31.) HM utasítással módosított, a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium közötti 2012. december 20-án megkötött Vagyongazdálkodási Szerződés ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól szóló, 11/2010. (I. 27.) HM utasítás rendelkezéseinek betartására.**

Szakkérdések vizsgálata

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kvhat. R.) 11. § (1) bekezdése és 12/A. §-a alapján a **Kvhat. R. 3.** és 8. melléklete szerinti táblázatban meghatározott szakkérdések vizsgálata során az alábbiak kerültek megállapításra.

Közegészségügyi szempontból (Kvhat. R. 3. melléklet 3. sor):

A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően – szakmai szempontból megvizsgálta és **megállapította, hogy a dokumentációjában foglaltak a közegészségügyi feltételeknek megfelelnek.**

A Főosztály hozzájárul az „Előzetes vizsgálati dokumentáció Nyirád-Ajka DN600 távvezeték hálózat rekonstrukció I. ütem kivitelezésére vonatkozóan” elnevezésű előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához.

Kulturális örökségvédelmi szempontból (Kvhat. R. 3. melléklet 4. sor):

A kérelem szerinti létesítmény megvalósulása a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben és az Öv. rendeletben rögzített követelmények alapján a dokumentációban foglaltak szerint közvetlen örökségvédelmi érdeket nem sért.

Felhívom Kérelmező figyelmét, hogy a tervezett létesítmény nyilvántartott régészeti lelőhely közelében, régészeti érdekű területen valósul meg, ahol régészeti leletanyag/jelenség előkerülését nem lehet kizárni. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak értelmében, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgya kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a régészeti gyűjtőkörrel rendelkező területileg illetékes múzeum vagy a jegyző útján, vagy közvetlenül az örökségvédelmi hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt, valamint a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a mentő feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. A mentő feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése, valamint az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI.18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után!

Tájékoztatnom továbbá, hogy a régészeti leletanyag előkerülése esetén szükséges mentő feltárást a gyűjtőterületén érintett Laczkó Dezső Múzeum (8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.) **önköltségen** végzi el.

Termőföldre gyakorolt hatások szempontjából (Kvhat. R. 3. melléklet 6. sor):

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály VE/31/01581-2/2026. ügyiratszámú szakkérdés vizsgálata szerint:

„Osztályunkat a Környezetvédelmi Osztály kereste meg, hogy a Nyirád – Ajka DN600 távvezeték hálózat rekonstrukció I. ütemére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban talajvédelmi szakkérdésben adjon nyilatkozatot.

A talajvédelmi hatóság a megkereséshez mellékelt dokumentáció alapján, a rendelkező részben a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX Tv. 50. §. (2.) bekezdés szerinti előírással adta meg hozzájárulását.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX tv. 32.§ (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet (a továbbiakban Korm.rendelet) 52. § (1) bek., valamint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. mellékletének 6. pontja, illetékességét a Korm.rendelet 3. § (2) bekezdés és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bekezdése határozza meg.”

Erdőre gyakorolt hatások szempontból (Kvhat. R. 3. melléklet 7. sor)

A dokumentáció áttanulmányozása során megállapítottam, hogy a tervezett beruházás az alábbi táblázatban részletezett, az Adattárban nyilvántartott erdő- vagy egyéb részleteket érinti:

Helység	Érintett hrsz.	Érintett erdő- vagy egyéb részlet Adattári azonosítója
Nyirád	036/4	86 C, 87 NY1, 87 A
	032	126 NY
	034	127 NY, 129 NY
	022/4	130 TI

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 77. §-a szerinti erdő igénybevételi eljárást le kell folytatni a beruházás megkezdése előtt.

Az Evt. 78. § (1) bekezdése alapján erdőt igénybe venni csak kivételes esetben, a közérdekkel összhangban lehet. A tervezett beruházás vízellátását szolgál, így a közérdek alátámasztott, azonban a kivételeességet a kérelemben részletesen indokolni kell.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján az erdőterületeket érintően az igénybevétel mértéke pontosan nem határozható meg.

Amennyiben a tervezett beruházás miatt az érintett erdőterületeken fakitermelés szükséges, akkor az Evt 78. § (6) bekezdése alapján az erdészeti hatóság az erdő igénybevételi eljárásakor az erdőtervet módosítja, melynek engedélyezését követően történhet a fakivágás.

Amennyiben a tervezett beruházás során az Adattárban nem szereplő külterületi ingatlanon található, az erdészeti hatóság hatáskörbe tartozó fa vagy faállomány kitermelése szükséges, úgy az csak a fakitermelés előzetes bejelentésének erdészeti hatóság általi tudomásul vétele után végezhető.

Tájékoztatom, hogy fásításból tervezett fakitermelések bejelentésének tárgyában 2024. július 1-től erdészeti hatósággént országos illetékességgel a Nébih jár el. A fásításból tervezett fakitermelés bejelentést kizárólag a Nébih elektronikus felületén lehet benyújtani.

A benyújtással kapcsolatos részletes információk a <https://portal.nebih.gov.hu/eutrszakmai> weboldalon elérhetőek.

Az Evt. 61. § (1) bekezdés b) pontja alapján tilos a beruházással érintett ingatlanok szomszédságában lévő erdőkben hulladékot elhelyezni. Továbbá az Evt. 62. § (3) bekezdése szerint a talajt ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a beruházónak gondoskodnia kell.

A dokumentáció szerint a tervezett beruházás hatásterületein lévő erdőket és azok élővilágát a beruházás és az üzemeltetés során káros hatások fogják érni, azonban ezek mértéke csekély, így ezek elviselhetőek, tolerálhatóak lesznek.

Termőföld mennyiségi védelme szempontjából (Kvhat. R. 3. melléklet 8. sor):

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 11024/2/2026. ügyiratszámú szakkérdés vizsgálata szerint:

„Osztályunkat a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya kereste meg, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. megbízásából benyújtott kérelem és mellékletét képező „Előzetes vizsgálati dokumentáció Nyirád-Ajka DN600 távvezeték hálózat rekonstrukció I. ütem kivitelezésére vonatkozóan” megnevezésű dokumentáció alapján VE/30/01243/2026. ügyiratszámon indult előzetes vizsgálati eljárás tárgyában a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében szakkérdésben adjon nyilatkozatot.

A mellékelte dokumentáció alapján az eljárással érintett ingatlanok a következők:

- *Nyirád külterület 036/7 – vízmű*
- *Nyirád külterület 036/4 – erdő, legelő, patak*
- *Nyirád külterület 036/8 – transzformátorállomás és 2 db üzemi épület*
- *Nyirád külterület 035 – országos közút*
- *Nyirád külterület 032 – erdő, legelő*
- *Nyirád külterület 033 – saját használatú út*
- *Nyirád külterület 034 – erdő*
- *Nyirád külterület 030 – saját használatú út*
- *Nyirád külterület 022/4 – erdő*
- *Nyirád külterület 022/3 – szántó*
- *Nyirád külterület 020/1 – szántó*
- *Nyirád külterület 020/2 – rét*

A megküldött dokumentáció alapján megállapításra került, hogy az érintett ingatlanok közül Nyirád külterület 036/4, 032, 022/3, 020/1, 020/2 helyrajzi számú ingatlanok termőföldek, melyek vonatkozásában nem érkezett beadvány termőföld időleges más célú hasznosítás tárgyában.

Tekintettel arra, hogy a termőföld mennyiségi védelme nem terjed ki a művelésből kivett (kataszteri tiszta jövedelemmel, vagyis aranykorona értékkel nem rendelkező) valamint az erdő művelési ágú ingatlanokra, így ezen földrészletekre vonatkozóan (Nyirád külterület 036/7, 036/8, 035, 033, 034, 030, 022/4) – termőföld mennyiségi védelme körében, szakkérdés adása tárgyában – az ingatlanügyi hatóság nem rendelkezik hatáskörrel.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) 8. § (1) és (2) bekezdése alapján a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételel történjen. A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy **a szakhatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.**

A feljegyzés a Tftv. 8. § (1)-(3a) bekezdések előírásainak figyelembe vételével készült.

A Tftv. 8. § (4) bekezdés alapján az ingatlanügyi hatóság előzetes szakhatósági állásfoglalást nem ad ki.

A szakkérdésre vonatkozó nyilatkozat kiadását a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 3. melléklet 8. pont írja elő.

A hatáskört a Tftv. 7. §, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1. §, a 36. § b) pontja és a 37. § (1) bekezdése, míg az illetékességet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja alapozza meg.”

Területrendezési tervekkel való összhang tekintetében (Kvhat. R. 3. melléklet 9. sor):

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda VE605/00365-2/2026. ügyiratszámú szakkérdés vizsgálata szerint:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) megbízásából benyújtott kérelem és annak mellékletét képező „Előzetes vizsgálati dokumentáció Nyirád-Ajka DN600 távvezeték hálózat rekonstrukció I. ütem kivitelezésére vonatkozóan”1 elnevezésű című dokumentáció alapján indult előzetes vizsgálati eljárásban megkereste a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal állami főépítészt, hogy a területrendezési tervekkel való összhang szakkérdését vizsgálja meg.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.1.) 11. § (1) bekezdése alapján, a területi környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, valamint az összevont eljárásban vizsgálja az 3. melléklet I. táblázatában nevesített szakkérdéseket.

A szakkérdés vizsgálatához szükséges dokumentáció elektronikus elérhetőségét a Környezetvédelmi Hatóság megadta.

A Kr.1. 11. § (1) bekezdése és az 3. melléklet I. táblázat 9. pontja alapján a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében a szakkérdést az állami főépítész hatáskörében eljáró kormányhivatal vizsgálja, ha az a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és

közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.2.) szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.

A Kr.2. 7. számú melléklete tartalmazza a területrendezési tervek tartalmi követelményeit, melynek a II. A) 1.2. pontja felsorolja a műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét.

Az előzetes vizsgálati eljárás tárgyát képező „meglévő DN600-as azbesztcement ivóvízvezeték kiváltása” a **Kr.2.7. számú melléklet II. A) 1.2. pontja alapján nem minősül a területrendezési tervekben országos, illetve térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózati elemnek és egyedi építménynek**, ezért a Kr.2. az állami főépítész részére **nem ad felhatalmazást** a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (továbbiakban: MaTrT.), valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és Veszprém megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló 15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: MVM rendelet) való **összhang vizsgálatára**.

Az állami főépítész szakmai feladatokat a főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a 7. § e) pontja alapján látom el.”

Vízügyi és vízvédelmi szempontból (Kvhat. R. 8. melléklet 2. és 3. sor):

„A Veszprém Vármegyei Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály VE/30/01243-9/2026.. számú megkeresésében a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályától szakkérdés vizsgálatát kérte **Nyirád-Ajka DN600 távvezeték hálózat rekonstrukció I. ütem** tárgyú előzetes vizsgálat ügyében.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kv.hat.r.) 12/A. §-a és annak 8. melléklete alapján meghatározott vizsgálandó szakkérdések:

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, illetve annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A megkereséshez csatolásra került a szakkérdés vizsgálatához szükséges dokumentáció – TENDER TERV KFT. (4030 Debrecen, Óvoda u. 2.) által készített előzetes vizsgálati dokumentáció (száma: E-730-2025; Debrecen, 2025. december hó)

A dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg:

A Megbízó Nyirád-Ajka távvezeték rekonstrukcióját tervezi. A Nyirád-Ajka távvezeték DN 600 AC anyagú vezeték elavult, cseréje szükséges. meglévő DN600-as azbesztcement ivóvízvezeték kiváltása történik meg, mely elbontásra kerül, és helyette DN600-as PE vezeték kerül lefektetésre. A tervezési szakasz a Nyirád 036/7 hrsz.-tól a Nyirád 034 hrsz.-ig terjed, mintegy 3 km hosszán. Az érintett szakaszon egy darab szerelvény akna található, amelynek teljes körű felújítása is szükséges. A tervezett beruházás több ütemben fog megvalósulni, jelen tervdokumentáció az I. ütemben tervezett fejlesztést összegzi. A jelenleg meglévő DN600-as ~1600 fm azbesztcement és ~1425 fm KM-PVC vezeték

felszámolják, helyette DN600-as PE vezeték kerül telepítésre, tekintettel arra, hogy a vezeték kiváltás a meglévő rendszer elöregedése miatt vált szükségessé. A rekonstrukció, annak volumenéből fakadóan, szakaszosan történik majd meg.

Tervezett vízvezeték:

Hossza: 3025 m

Mérete; anyaga: DN600 PE

Megszüntetésre kerülő vezeték: 1600 fm, DN600 ac. 1425 fm, DN600 KM-PVC

A tervezett beruházással érintett ingatlanok: Nyirád 036/4, 036/7-8, 035, 032, 033, 034, 030, 022/3-4 hrsz.-ú ingatlanok.

Az építés és az üzemelés során a földtani közegben vagy a felszínen kockázatos anyagok tárolása, elhelyezése nem történik. Esetleg baleset, üzemzavar esetén kerülhet kockázatosnak minősülő anyag (pl. üzemanyag, olaj, festék, stb.) a talajfelszínre. Ezeket a jogszabálynak megfelelően haladéktalanul felszámolják. munkagépekből származó üzemanyag csöpögés miatti esetleges szennyezés kivédése a megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazásával érhető el. Az esetleges szennyezés kialakulása esetén, a helyszínen homokterítést alkalmaznak, mellyel a további szétterülést megakadályozzák és veszélyes hulladék elszállítására engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtővel elszállítatják. A távvezeték üzemelése a földtani közegre, felszín alatti vízre nincs közvetlen hatással. A talajvíz és talaj minőségének védelme érdekében az aknák, műtárgyak vízzáróságát rendszeres időközönként (2 évente) ellenőrizni szükség (vízzárósági próba stb.).

A felszíni vizek esetében a közvetlen hatásterületet az építési munkák és a havária helyzetek határozzák meg. Ezen a területen a lefolyó csapadékvizekkel bemosódó felszíni szennyezések hatásai érvényesülhetnek. Ezek a hatások megfelelően karbantartott munkagépekkel minimálisra csökkenthetők.

A távvezeték nyomvonalának vizsgált szakasza felszíni vizet, vízfolyást nem érint, nem keresztez. A tervezett távvezeték sem a kivitelezés, sem az üzemeltetés idején nem gyakorolnak jelentős hatást a felszíni vizekre.

A tervezett beruházás és a létesítmények üzemelése a földtani közegre, felszín alatti vízre nincs közvetlen hatással.

A létesítmény üzemelése a földtani közegre, felszín alatti vízre nincs közvetlen hatással.

Tárgyi terület a többször módosított 103/2007. ügyszámú (10251/2013. ikt. sz.) Nyirád térségi vízmű védőövezeteinek kijelölésére vonatkozó határozatban kijelölt védőövezeteket érinti az alábbiak szerint:

Nyirád 036/7 hrsz.-ú ingatlan – belső védőterület

Nyirád 036/4 hrsz.-ú ingatlan – külső védőterület és hidrogeológiai „A” védőövezet

Nyirád 036/8, 035, 032, 033 hrsz.-ú ingatlanok – hidrogeológiai „A” védőövezet

Nyirád 034 hrsz. – hidrogeológiai „B” védőterület és a hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetülete

Nyirád 030 hrsz.-ú ingatlanok – hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetülete

Nyirád 022/3-4 és 020/1-2 hrsz.-ú ingatlanok – hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetülete

Nyirád ÉK-i határában folyik a Kígyós-patak, és É-i határában egy halastó is található.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából: fokozottan érzékeny (1a).

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletében a tervezési terület által érintett település nem szerepelnek, tehát ár- és belvízzel nem veszélyeztetett.

A tervezett tevékenység a szükséges intézkedések betartása mellett nincs hatással az árvíz és jég levonulására, illetve mederfenntartásra. A vízellátás, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított. Az ivóvízbázis védelmére vonatkozó követelményeknek, a felszín alatti vizek és a felszíni vizek védelmére vonatkozó követelményeknek a szükséges intézkedések betartása mellett megfelel. A felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályokban foglaltak érvényesíthetők. A hatáskörömbbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítom, hogy a tárgyi engedély kiadásának vízügyi és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért az engedély kiadásához hozzájárulok.

A rendelkező rész 1.2. pontjában foglaltak alapja a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet.”

A fentiek alapján összefoglalóan az alábbiak állapíthatóak meg:

A rendelkezésre álló adatok és dokumentumok, továbbá a szakkérdés vizsgálatok alapján az 1.1-1.2 pontok szerint megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység sem az egyes környezeti elemekre, sem azok rendszereire jelentős környezeti hatással nem jár, így környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt, valamint a tervezett tevékenység nem kötött egységes környezethasználati engedélyhez. A tervezett tevékenység engedélyezését kizáró ok nem merült fel.

Az **5.0 pontba** foglalt jegyzői szakhatósági állásfoglalás alapján megállapítást nyert továbbá, hogy a tervezett tevékenység összhangban van a településrendezési eszközökkel.

A tervezett tevékenység engedélyezését kizáró ok nem merült fel.

A tervezett tevékenység megkezdése előtt **beszerzendő engedélyekre** vonatkozó tájékoztatást a **2.0 pont** tartalmazza a **Khvr. 5. § (2) bekezdésének a) pont ac) alpontjára** figyelemmel.

A **Khvr. 5. § (3) bekezdésében** foglaltak figyelembe vételével a rendelkező rész **3.0-4.0 pontjaiban** szerepeltettem az engedélyezési feltételeket, illetve szempontokat.

A határozat jogalapja a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kvt.**) 71. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a **Khvr. 5. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja, c) pont ca-cb) alpontja és 5. § (3) bekezdése.**

Az eljárási költség viseléséről az **Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése** alapján a **6.0 pontban** rendelkeztem. Az igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az ügyintézési határidő leteltének napja 2026. március 18. Az ügyintézés a jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A **Khvr. 5. § (6) bekezdése** értelmében jelen határozatot megküldöm a tevékenység telepítési helye szerinti település – Nyírad – jegyzőjének, hogy a határozat kézhezvételét követő nyolcadik napon

gondoskodjon annak közterületen és a helyben szokásos módon való közzétételéről, melyről a **7.0 pontban** rendelkeztem. A jegyző a határozat közhírré tételét követő öt napon belül tájékoztatja a Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Továbbá a **7.0 pont** szerint a Kvt. 71. § (3) bekezdésére és az Ákr. 89. § (1)-(2) bekezdéseire tekintettel intézkedek a határozatnak a Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közhírré tételéről.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint intézkedek, melyről a rendelkező rész **8.0 pontjában** adtam tájékoztatást.

A jogorvoslati lehetőség vonatkozásában a rendelkező rész **9.0 pontjában** az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást:

A határozat véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(5) bekezdései rendelkeznek.

A határozat elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. §-a, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a Khvr. 26/A. §-a biztosítja. A fellebbezésre vonatkozó további előírásokról az Ákr. 82. §-a, 117-119. §-ai, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás a Díjr 2. § (5)-(7) bekezdésein, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése szerint a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a közléstől számított 15 napon belül nem terjeszt elő fellebbezést, akkor a fellebbezési határidő leteltét követő napon a döntés külön értesítés nélkül véglegessé válik.

A Kormányhivatal hatáskörét a KvhatR 5. §-a és a Kvt. 71. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét a KvhatR 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése határozza meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a közigazgatási és területfejlesztési miniszternek a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítása és a Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus időbélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Tender Terv Kft. (HK: 11148081)
2. Tájékoztatásul: *DRV Zrt.* (HK: 201374920)
3. Nyírád Község Önkormányzata- ügyfél (hivatali kapu: 552428781)
4. Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal- közzététel (hivatali kapu: 308025307)
5. Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal- szakhatóság (hivatali kapu: 609142909)
6. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (HK: 457389379)
7. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály e-mail: epitesugy@veszprem.gov.hu
8. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály (HK: 166301915)
9. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (HK: 212502319)
10. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály (HK: 751029730)
11. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítész iroda (HK: 566185331)
12. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (HK: 574019965)
13. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal honlapja
14. Irattár

Véglegessé válás után

15. Hatósági nyilvántartás